

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 31 THÁNG 05 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	40.194.164	2.780.882	0	13.200
2	Pmax (MW)	1969,1	533,4	0,000	0,550
3	Pmin (MW)	1575,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 31/05/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																					
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	31-05-26	08h00	31-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/17 đến trụ 221/37B Long Khánh tuyến 476BC	Từ trụ 221/17 đến trụ 221/37B nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Dùng trụ, lắp xà sứ và kẹp quai trụ 221/17, trụ 221/28, trụ 221/37B Long Khánh tuyến 476BC	Đầu từ xây dựng năm 2026	67	Áp Long Cường, áp Long Thịnh, áp Long Châu, áp Long Phú xã Long Thuận	Cắt Recloser trụ 221/1 và DS trụ 221 Long Cường tuyến 476BC	2097	27,1066	0,0502	1,0505	0,0019	2,298	20.680		
2	31-05-26	08h00	31-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39 đến trụ 221/39/36 Bàu Nổ tuyến 476BC	Từ trụ 221/39 đến trụ 221/39/36 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Nổ tuyến 476BC	Dùng trụ, lắp xà sứ, kéo dây trung áp từ trụ 221/39 đến trụ 221/39/36 Bàu Nổ tuyến 476BC	Đầu từ xây dựng năm 2026	0	Áp Long Cường xã Long Thuận	- Cắt LBFCO trụ 221/39/1 và tháo hotline trụ 221/39 Bàu Nổ tuyến 476BC - Cắt CB trạm 221/41 trạm 25kVA trụ 221/41 Long Cường 6 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	31-05-26	08h00	31-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/20 đến trụ 221/83 Long Khánh tuyến 476BC	Từ trụ 221/20 đến trụ 221/83 nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, ép tiếp địa lặp lại từ trụ 221/20 đến trụ 221/83 Long Khánh tuyến 476BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện	0	Áp Long Cường, áp Long Thịnh, áp Long Châu, áp Long Phú xã Long Thuận	Cắt Reclouser trụ 221/1 và DS trụ 221 Long Cường tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	31-05-26	06h00	31-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 230/1 Phước Hòa tuyến 471HT - Trạm 250kVA trụ 234 Suối Đá 18 tuyến 471HT, 477HT	Từ trụ 229C đến trụ 229C/8 Phước Hòa tuyến 471HT, 477HT	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây dây trung thế ACXH50, lắp đá 2,4m 4 ốp, sử dụng, thu hồi vật tư từ trụ 229C đến trụ 229C/8 Phước Hòa tuyến 471HT, 477HT	Sửa chữa lớn	6	Áp Phước Hòa xã Dương Minh Châu	- Cắt LBFCO trụ 230/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối trụ 230 Phước Hòa tuyến 471HT, 477HT. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 234 Suối Đá 18 tuyến 471HT, 477HT	283	3,6472	0,0051	0,1890	0,0003	0,206	2.472	
5	31-05-26	06h00	31-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Tuyến 471HT - Tuyến 477HT	Từ trụ 9 đến trụ 43, từ trụ 37/1 đến trụ 37/1, từ trụ 19 đến trụ 19/1, từ trụ 22 đến trụ 22/24, từ trụ 28 đến trụ 28/10, từ trụ 13 đến trụ 13/6, từ trụ 7 đến trụ 7/28, từ trụ 7/6 đến trụ 7/6/12 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện từ trụ 9 đến trụ 43, từ trụ 37/1 đến trụ 37/1, từ trụ 19 đến trụ 19/1, từ trụ 22 đến trụ 22/24, từ trụ 28 đến trụ 28/10, từ trụ 13 đến trụ 13/6, từ trụ 7 đến trụ 7/28, từ trụ 7/6 đến trụ 7/6/12 Thanh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	31-05-26	05h00	31-05-26	05h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471LH	Từ trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh đến trụ 43/2 Ninh Hưng 2	Chuyển điện khép vòng tuyến 471LH cấp điện tuyến 471HT từ trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh đến trụ 43/2 Ninh Hưng 2	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471LH - Cắt LBS trụ 43/2B và DS trụ 43/2 Ninh Hưng 2 tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	31-05-26	16h30	31-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/2 Ninh Hưng 2 tuyến 471HT	Từ trụ 43/2 Ninh Hưng 2 đến trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng DS trụ 43/2 và LBS trụ 43/2B Ninh Hưng 2 tuyến 471HT - Cắt LBS trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	31-05-26	05h30	31-05-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	22kV từ trụ 93 Ninh Hưng tuyến 474TN	Từ trụ 93 Ninh Hưng đến trụ 44 Chà Là	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện tuyến 477HT từ trụ 93 Ninh Hưng đến trụ 44 Chà Là	Chuyển điện	250	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 474TN - Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	31-05-26	16h30	31-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 44 Chà Là đến trụ 93 Ninh Hưng	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	250	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 44 Chà Là tuyến 477HT - Cắt LBS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	31-05-26	05h00	31-05-26	05h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	22kV từ trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	Từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 234/1 Phước Ninh	Chuyển điện khép vòng tuyến 476HT cấp điện tuyến 471HT từ trụ 234/84B Phước Tân đến trụ 234/1 Phước Ninh	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT - Cắt REC trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

11	31-05-26	16h30	31-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/1 Phước Ninh đến trụ 234/84B Phước Tân	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng REC trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT - Cắt LBS trụ 234/84B Phước Tân tuyến 476HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	31-05-26	05h00	31-05-26	05h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	22kV từ trụ 26 Ninh Bình tuyến 475CM	Từ trụ 26 Ninh Bình đến trụ 46B Ninh Hưng 1	Chuyển điện khép vòng tuyến 475CM cấp điện tuyến 471HT từ trụ 26 Ninh Bình đến trụ 46B Ninh Hưng 1	Chuyển điện	200	Không mất điện	- Đóng REC trụ 26 Ninh Bình tuyến 475CM - Cắt REC và 3LTD trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	31-05-26	16h30	31-05-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ trụ 46B Ninh Hưng 1 đến trụ 26 Ninh Bình	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	200	Không mất điện	- Đóng 3LTD và REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT - Cắt REC trụ 26 Ninh Bình tuyến 475CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	31-05-26	06h00	31-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Ngân Anh	- Tuyến 471HT - Tuyến 477HT	Từ trụ 9 đến trụ 38 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	- Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiến, thay dây trần thành dây bọc 185mm2, thu hồi vật tư từ trụ 9 đến trụ 38 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT - Bảo trì thiết bị, gọt cáp tại trụ 7/1 Cầu Kênh tuyến 477HT.	Sửa chữa lớn	350	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh; khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	- Cắt MC 471HT và đóng DTĐ 471-76HT - Cắt MC 473HT và đóng DTĐ 473-76HT - Cắt MC 477HT và đóng DTĐ 477-76HT - Cắt MC 478HT và đóng DTĐ 478-76HT - Kiểm tra LBS và DS tại trụ 5 tuyến 477HT, 476HT (đang cắt) - Kiểm tra LBS và DS tại trụ 6 tuyến 471HT, 476HT (đang cắt) - Cắt LBS tại trụ 43/2B và DS tại trụ 43/2 tuyến 471HT, 471LH - Cắt REC và DS tại trụ 44 tuyến 477HT, 474TN - Cắt REC và 3LTD tại trụ 46B tuyến 471HT, 475CM	1897	24,4476	0,0340	1,2671	0,0018	12,003	144,036	
15	31-05-26	06h00	31-05-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Son Anh	- Đường dây 22kV từ trụ 46/1 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT - Trạm 250kVA trụ 46 Ninh Hưng I-B tuyến 471HT, 477HT	Dựng trụ xen lưới, thay trụ BTLT, kéo dây dây trung thế, lắp trạm, thu hồi vật tư từ trụ 46 đến trụ 46/7 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT	Dựng trụ xen lưới, thay trụ BTLT, kéo dây dây trung thế, lắp trạm, thu hồi vật tư từ trụ 46 đến trụ 46/7 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	0	Khu phố Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2 phường Ninh Thạnh; khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	- Cắt LBFCO trụ 46/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 46 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT - Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 46 Ninh Hưng I-B tuyến 471HT, 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

16	31-05-26	05h00	31-05-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 209/32 đến trụ 42/65/54 Phước Thạnh tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 209/32 đến trụ 42/65/54 Phước Thạnh tuyến 477TĐ	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp cho tuyến 477TĐ (giảm tải tuyến 477TĐ)	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng LBS trụ 209/32 Cầu Bến Đò tuyến 476TĐ Cắt LBS trụ 42/65/54 Phước Hòa tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	31-05-26	05h00	31-05-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/22/1A đến trụ 42/101 Phước Đông - Bàu Đồn tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/22/1A đến trụ 42/101 Phước Đông - Bàu Đồn tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 471PĐ cấp cho tuyến 472TĐ	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PĐ Cắt LBS trụ 42/101 áp 7 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	31-05-26	05h00	31-05-26	06h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 42/65/2 nối tuyến Hiệp Thạnh - Bàu Đồn tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 42/65/2 nối tuyến Hiệp Thạnh - Bàu Đồn tuyến 477TĐ	Chuyển điện tuyến 471PĐ cấp cho tuyến 477TĐ	Chuyển điện	50	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 42/65/2 Phước Thạnh tuyến 471PĐ Cắt Recloser trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	31-05-26	07h30	31-05-26	08h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 114 đến trụ 161A Thạnh Đức - Gò Dầu tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 114 đến trụ 161A Thạnh Đức - Gò Dầu tuyến 477TĐ	Cắt 3LTD trụ 168 tuyến 477TĐ và chuyển điện tuyến 472TĐ cho tuyến 477TĐ	Chuyển điện	40	Áp Chánh, Bàu Vũng, Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt Recloser trụ 97 áp Rộc, 3LTD trụ 98 tuyến 477TĐ Cắt 3LTD trụ 168 tuyến 477TĐ Đóng LBS trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	31-05-26	16h30	31-05-26	17h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 114 đến trụ 161A Thạnh Đức - Gò Dầu tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 114 đến trụ 161A Thạnh Đức - Gò Dầu tuyến 477TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	40	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 168, LBS trụ 167 tuyến 477TĐ Cắt LBS trụ 114 Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	31-05-26	16h30	31-05-26	17h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 477TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	200	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 477TĐ Cắt Recloser trụ 42/22/1A KCN Phước Đông tuyến 471PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	31-05-26	07h30	31-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 68 Thạnh Đức - áp Giữa tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV trụ 68 Thạnh Đức - áp Giữa tuyến 477TĐ	Gọt vỏ, lắp tụ bù 6x100kVAR trụ 68 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	100	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức; áp Đá Hàng, áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt MC 477TĐ, đóng DTĐ 477-76 trạm 110kV Thạnh Đức	2015	16,9269	0,0332	0,0311	0,0000	1,980	29.150	
23	31-05-26	07h30	31-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 166 đến trụ 167 Thạnh Đức - áp Giữa tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 166 đến trụ 167 Thạnh Đức - áp Giữa tuyến 477TĐ	Lắp LBS, LTD từ trụ 166 đến trụ 167 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Áp Đá Hàng, áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt Recloser trụ 97 áp Rộc, 3LTD trụ 98 tuyến 477TĐ Cắt 3LTD trụ 168 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	31-05-26	07h30	31-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 47/7 Thạnh Đức 20 tuyến 472TĐ Trạm 50kVA trụ 47/16 Thạnh Đức 33 tuyến 472TĐ	Trạm 75kVA trụ 47/7 Thạnh Đức 20 tuyến 472TĐ Trạm 50kVA trụ 47/16 Thạnh Đức 33 tuyến 472TĐ	Cắt dừng dây hạ áp trụ 47/7/8, đầu lèo hạ áp trụ 47/7/7 sang tải giảm tải trụ 47/16 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt CB Trạm 75kVA trụ 47/7 Thạnh Đức 20 tuyến 472TĐ, trạm 50kVA trụ 47/16 Thạnh Đức 33 tuyến 472TĐ	142	1,1929	0,0023	0,0001	0,0000	0,119	1.010	

25	31-05-26	07h30	31-05-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 2x25kVA trụ 137A/3 Phước Trạch 10 tuyến 472TĐ Trạm 75kVA trụ 137A/10 Phước Trạch 2 tuyến 472TĐ	Trạm 2x25kVA trụ 137A/3 Phước Trạch 10 tuyến 472TĐ Trạm 75kVA trụ 137A/10 Phước Trạch 2 tuyến 472TĐ	Cắt dừng dây hạ áp trụ 138/6, đầu lèo hạ áp trụ 138/9 sang tải giảm tải trụ 137A/3 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Bàu Vũng xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 2x25kVA trụ 137A/3 Phước Trạch 10 tuyến 472TĐ, Trạm 75kVA trụ 137A/10 Phước Trạch 2 tuyến 472TĐ	103	0,8652	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010
26	31-05-26	07h00	31-05-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 158B Thạnh Bình 8 tuyến 478TBI	Trụ 158B Thạnh Bình 8 tuyến 478TBI	Bản giao Điện lực Tân Châu công tác	Làm biện pháp an toàn	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 158B Thạnh Bình 8 tuyến 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	31-05-26	06h00	31-05-26	07h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 474TH nhận điện tuyến 478TH	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 112/20/48/210 Hội Thạnh tuyến 478TH - Cắt REC và DS trụ 85/14B Trung Ương Cục tuyến 474TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	31-05-26	11h30	31-05-26	12h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Chuyển điện tuyến 474TH ngưng nhận điện tuyến 478TH	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Cắt DS và REC trụ 85/14B Trung Ương Cục tuyến 474TH - Cắt LBS trụ 112/20/48/210 Hội Thạnh tuyến 478TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	31-05-26	07h00	31-05-26	11h30	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	- Thi công kéo dây đầu nối từ trụ 2 đến trụ 14 tuyến 479TH, 474TH - Thay thiết bị, phụ kiện trạm biến áp trụ 11, trụ 26 tuyến 479TH	Đầu tư xây dựng 2026	250	Áp 1, Thạnh Quới, Thạnh Hưng xã Tân Châu; áp Bàu Rã, Bàu Bền, Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	- Cắt MC 474TH, 479TH và đóng DTD 474-76TH, 479-76TH - Cắt REC và DS trụ 85/14B Trung Ương Cục tuyến 474TH - Cắt DS trụ 158B Thạnh Bình 8 tuyến 478TBI (ĐL Tân Biên đăng ký)	3673	17,5835	0,0651	0,9200	0,0034	8,574	38.581
30	31-05-26	08h00	31-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kê từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	31-05-26	07h00	31-05-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 477CM	Từ trụ 23/1 đến trụ 23/69B đường Trần Phú tuyến 477CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 23/1 đến trụ 23/69B đường Trần Phú tuyến 477CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	31-05-26	07h00	31-05-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 41/1 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 đường Hoàng Lê Kha 471TN	Trồng trụ 14m, lắp trạm biến áp, kéo dây trung áp sang lưới từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 đường Hoàng Lê Kha 471TN	Công trình xây dựng đường dây nổi tuyến và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	45	Khu phố 3, 4, 11, 12, 13, 14 phường Tân Ninh	- Cắt LBS và DS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN - Cắt 3LTD trụ 41/1 Bong Dầu tuyến 472TN	1951	18,5138	0,0325	1,0308	0,0018	1,543	14.661
33	31-05-26	06h00	31-05-26	16h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 164/30 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD	Từ trụ 164/30 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện trụ 164/30; nâng cấp lưới điện trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 164/30 đến trụ 164/30/12 tuyến 476SD	Công trình ĐTXD năm 2026	30	Khu Phố Thạnh Phước, Thạnh Thuận Phường Thạnh Điền	- Cắt LBS Thạnh Phước 2 trụ 164/1B và DS 3 pha trụ 164/2 tuyến 476SD. - Cắt 3 LTD trụ 164/35 tuyến 476SD.	1350	13,4681	0,0224	0,7514	0,0013	1,029	10.287
34	31-05-26	06h00	31-05-26	16h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 108/4T/3/1 đến trụ 108/4T/3/13 tuyến 476SD	Trụ 108/4T/3/13 tuyến 476SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi trụ cũ tại trụ 108/4T/3/13 tuyến 476SD	Công trình ĐTXD năm 2026	1	Khu Phố Thạnh Thuận Phường Thạnh Điền	Cắt 3 LBFCO trụ 108/4T/3/1 tuyến 476SD	65	0,6485	0,0011	0,0362	0,0001	0,034	343

35	31-05-26	07h00	31-05-26	16h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/1B đến trụ 80/12B tuyến 478SD	Từ trụ 80/1B đến trụ 80/12B tuyến 478SD	Trông trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 80/1B đến trụ 80/12B tuyến 478SD	Công trình ĐTXD năm 2026	3	Áp Cầu Trường xã Hảo Đước	Cắt 1 LBFCO trụ 80/1 tuyến 478SD	176	1,4047	0,0029	0,0784	0,0002	0,034	274	
36	31-05-26	07h00	31-05-26	16h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 134/6 đến trụ 134/24 tuyến 471SD	Từ trụ 134/6 đến trụ 134/24 tuyến 471SD	Trông trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 134/6 đến trụ 134/24 tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	20	Áp Bình Lương, Tua Hai xã Châu Thành	- Cắt LBS Ngã Ba Vinh trụ 134/2B và DS 3 pha trụ 134/3 tuyến 471SD. - Cắt 3 LTD trụ 134/47 tuyến 471SD-474TBi.	735	6,5994	0,0122	0,3682	0,0007	0,686	6.172	
37	31-05-26	07h00	31-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 134/1 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Từ trụ 134/1 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 134/1 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	31-05-26	07h00	31-05-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 164/2 đến trụ 164/35, từ trụ 164/16/1 đến trụ 164/16/23 tuyến 476SD	Từ trụ 164/2 đến trụ 164/35, từ trụ 164/16/1 đến trụ 164/16/23 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 164/2 đến trụ 164/35, từ trụ 164/16/1 đến trụ 164/16/23 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	31-05-26	07h00	31-05-26	16h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 134/16/2 đến trụ 134/16/18/9 tuyến 471SD	Từ trụ 134/16/2 đến trụ 134/16/18/9 tuyến 471SD	Trông trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 134/16/2 đến trụ 134/16/18/9 tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	0	Không mất điện	Cắt 1 LBFCO trụ 134/16/1 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	31-05-26	07h00	31-05-26	16h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 134/16/15/9 Bình Lương 4 tuyến 471SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 134/16/15/9 Bình Lương 4 tuyến 471SD	Xử lý máy biến áp bị rỉ dầu, vệ sinh máy biến áp và thùng công tơ trạm, lắp lưới chống chuột cho trạm 50kVA trụ 89/21/39/14 Áp Trường 8 tuyến 478SD	Xử lý kiểm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 134/16/15/9 Bình Lương 4 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	31-05-26	06h00	31-05-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 164/29 tuyến 476SD	Trụ 164/29 tuyến 476SD	Thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện tại trụ 164/29 tuyến 476SD	Xử lý kiểm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt LBS Thanh Phước 2 trụ 164/1B và DS 3 pha trụ 164/2 tuyến 476SD. - Cắt 3 LTD trụ 164/35 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	31-05-26	07h00	31-05-26	16h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 134/39/23/8 Bình Lương 5 tuyến 471SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 134/39/23/8 Bình Lương 5 tuyến 471SD	Vệ sinh máy biến áp và thùng công tơ trạm, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 134/39/23/8, kết hợp chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, căng dây hạ áp bị chùng và phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 134/39/23/8/3P đến trụ 134/39/23/8/12T tuyến 471SD	Xử lý kiểm khuyết lưới điện	0	Không mất điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 134/39/23/8 Bình Lương 5 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
43	31-05-26	07h30	31-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 235A đến trụ 283 tuyến 475TB	Từ trụ 235A đến trụ 283 tuyến 475TB	- Dựng trụ, lắp phụ kiện, lắp TBA và bảo trì lưới điện - Vệ sinh, thay sứ, phát quang và bảo trì lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	50	Áp Bùng Bình xã Hưng Thuận	- Cắt Reloser trụ 235 và DS trụ 235B Bùng Bình tuyến 475TB - Cắt DS trụ 283 tuyến 475TB	699	6,6504	0,0117	0,3658	0,0006	1,810	17.195	
44	31-05-26	07h30	31-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 116/10 đến trụ 116/110; từ trụ 184/44 đến trụ 184/62/30; từ trụ 184/43 đến trụ 184/43/51 tuyến 478TB	Từ trụ 116/10 đến trụ 116/110; từ trụ 184/44 đến trụ 184/62/30; từ trụ 184/43 đến trụ 184/43/51 tuyến 478TB	- Dựng trụ, lắp phụ kiện, lắp TBA và bảo trì lưới điện - Vệ sinh, thay sứ, phát quang và bảo trì lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	150	Áp Lộc Thuận, Lộc Trị xã Hưng Thuận; Khu phố Lộc Tân, Lộc Phước phường An Tịnh	- Cắt Reloser và 3LTD trụ 116/7B Lộc Tân tuyến 478TB - Cắt 3LTD trụ 184/42B tuyến 478TB	1533	14,5851	0,0256	0,8022	0,0014	5,430	51.585	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú		
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty						
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																							
	Không có																						
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																							
1	31-05-26	08h00	31-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 221/108/21B/27/1 Công ty TNHH NN & NL Lê Gia tuyến 476BC	Trạm 1000kVA trụ 221/108/21B/27/1 Công ty TNHH NN & NL Lê Gia tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 1000kVA trụ 221/108/21B/27/1 Công ty TNHH NN & NL Lê Gia tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	0	Khách hàng Công ty TNHH NN & NL Lê Gia	Cắt CB và 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 221/108/21B/27/1 Công ty TNHH NN & NL Lê Gia tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
2	31-05-26	08h00	31-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 221/108/21B/28 Công ty TNHH Thương mại Biên Cương tuyến 476BC	Trạm 1000kVA trụ 221/108/21B/28 Công ty TNHH Thương mại Biên Cương tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 1000kVA trụ 221/108/21B/28 Công ty TNHH Thương mại Biên Cương tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	0	Khách hàng Công ty TNHH Thương mại Biên Cương	Cắt CB và 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 221/108/21B/28 Công ty TNHH Thương mại Biên Cương tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	31-05-26	08h00	31-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 221/108/21B/29 Công ty TNHH NN & NL Năng Xanh tuyến 476BC	Trạm 1000kVA trụ 221/108/21B/29 Công ty TNHH NN & NL Năng Xanh tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trạm 1000kVA trụ 221/108/21B/29 Công ty TNHH NN & NL Năng Xanh tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	0	Khách hàng Công ty TNHH NN & NL Năng Xanh	Cắt CB và 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 221/108/21B/29 Công ty TNHH NN & NL Năng Xanh tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	31-05-26	08h00	31-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/108/2 đến trụ 221/108/21B Long Cường 3 tuyến 476BC	Từ trụ 221/108/2 đến trụ 221/108/21B nhánh rẽ 22kV Long Cường 3 tuyến 476BC	Vệ sinh bảo trì lưới, thay sứ đứng bị phóng điện từ trụ 221/108/2 đến trụ 221/108/21B Long Cường 3 tuyến 476BC	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 221/83 Long Cường 3 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	31-05-26	08h00	31-05-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 221/108/16T Long Cường 5 tuyến 476BC	Trụ 221/108/16T nhánh rẽ 22kV Long Cường 5 tuyến 476BC	Thay sứ đứng bị mẻ trụ 221/108/16T Long Cường 5 tuyến 476BC	Xử lý khiếm khuyết	0	Áp Long Cường xã Long Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 221/83 Long Cường 3 tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	31-05-26	07h30	31-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Reloser trụ 235 Bùng Bình tuyến 475TB	Reloser trụ 235 Bùng Bình tuyến 475TB	Thí nghiệm định kỳ Recloser Bùng Bình trụ 235 tuyến 475TB.	Thí nghiệm định kỳ.	50	Áp Bùng Bình xã Hưng Thuận.	- Cắt DS trụ 234B tuyến 475TB. - Cắt Reloser trụ 235 và DS trụ 235B Bùng Bình tuyến 475TB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	31-05-26	07h30	31-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	LBS trụ 184/42B Lộc Trị tuyến 478TB	LBS trụ 184/42B Lộc Trị tuyến 478TB	Thí nghiệm định kỳ LBS Lộc Trị trụ 184/42B tuyến 478TB	Thí nghiệm định kỳ.	150	Áp Lộc Trị xã Hưng Thuận	- Cắt DS trụ 184/42 tuyến 473TB . - Cắt LBS và 3LTD trụ 184/42B Lộc Trị tuyến 473TB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	31-05-26	07h30	31-05-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Reloser trụ 116/7B Lộc Tân tuyến 478TB	Reloser trụ 116/7B Lộc Tân tuyến 478TB	Thí nghiệm định kỳ Recloser Lộc Tân trụ 116/7B tuyến 478TB	Thí nghiệm định kỳ.	150	Áp Lộc Thuận, Lộc Trị xã Hưng Thuận; Khu phố Lộc Tân, Lộc Phước phường An Tịnh.	- Cắt DS trụ 116/7 tuyến 478TB. - Cắt Reloser và 3LTD trụ 116/7B Lộc Tân tuyến 478TB.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																							
	Không có																						

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 (từ 25/5/2026 đến 09/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc