

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 02 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.994.810	2.670.710	0	10.800
2	Pmax (MW)	2474,9	560,9	0,000	0,450
3	Pmin (MW)	1835,4	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 02/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	02-06-26	08h00	02-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	02-06-26	18h00	02-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	02-06-26	19h30	02-06-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	02-06-26	09h00	02-06-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	02-06-26	18h00	02-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nổi thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Từ trụ 03 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 84/16 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 352 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 522 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

12	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh 2	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	02-06-26	07h00	02-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 122 đến trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	02-06-26	07h00	02-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV KCN Trảng Bàng	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	02-06-26	13h00	02-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Trảng Bàng	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	02-06-26	07h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 35 Bến Cầu - Mọc Bài tuyến 478BC - 475BC	Từ trụ 5 đến trụ 35 Bến Cầu - Mọc Bài đường dây 22kV tuyến 478BC - 475BC	Dựng trụ, lắp xà sứ, thay dây trung áp và kéo dây chống sét lưới trung áp từ trụ 5 đến trụ 35 Bến Cầu - Mọc Bài tuyến 478BC - 475BC	Sửa chữa lớn 2026	14	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu (khu vực đường Xuyên Á)	- Cắt MC 478BC và đóng DTĐ 478-76BC - Cắt MC 475BC và đóng DTĐ 475-76BC - Cắt DS trụ 6 Cây Điều tuyến 473BC - Cắt DS trụ 36 Mọc Bài tuyến 478BC - Cắt Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	120	1,6373	0,0029	0,0635	0,0001	0,480	4,561	
2	02-06-26	06h00	02-06-26	07h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Chuyển điện tuyến 471MB cấp điện tuyến 475BC từ trụ 47B Xuyên Á đến DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 471MB - Cắt Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
3	02-06-26	17h00	02-06-26	18h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Đường dây 22kV từ trụ 47B Xuyên Á đến Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 43 và DS trụ 42B Hải Quan tuyến 475BC - Cắt LBS trụ 47B Xuyên Á tuyến 477TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
4	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 560kVA trụ 24/1 Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC	Trạm 560kVA trụ 24/1 Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 560kVA trụ 24/1 Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	0	Khách hàng Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín	Kiểm tra CB và 3LBFCO trụ 24/1 và 3 hotline trụ 24 trạm 560kVA trụ 24 Công Ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Tuấn Trí Tín tuyến 475BC đang ở vị trí cắt	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
5	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 33/1 Hộ Kinh doanh Dương Văn Vui tuyến 475BC	Trạm 3x50kVA trụ 33/1 Hộ Kinh doanh Dương Văn Vui tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA trụ 33/1 Hộ Kinh doanh Dương Văn Vui tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng HKD Dương Văn Vui	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 33/1 Hộ Kinh doanh Dương Văn Vui tuyến 475BC	1	0,0122	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	292	

6	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 2 đến trụ 67 tuyến 476BC - 479BC	Từ trụ 2 đến trụ 67 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 476BC - 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 2 đến trụ 67 đường dây 22kV 2 mạch tuyến 476BC - 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 nhánh rẽ 22kV Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/5 đến trụ 103B/5/4 Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Từ trụ 103B/5 đến trụ 103B/5/4 nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/5 đến trụ 103B/5/4 Thị Trấn 5 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/2 Hàn tiện Tân Phát tuyến 479BC	Từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/2 nhánh rẽ 12,7kV Hàn tiện Tân Phát tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/2 Hàn tiện Tân Phát tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	02-06-26	07h00	02-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 203/1A Bàu Cát tuyến 471HT	Tại trụ 203/19 Bàu Cát tuyến 471HT	Đầu nối nhánh rẽ trung áp tại trụ 203/19 Bàu Cát tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng	20	Áp Phước Tân 1, Phước Tân 2, Phước Tân 3 xã Dương Minh Châu	- Cắt 3LBFCO tại trụ 203/1A Bàu Cát tuyến 471HT. - Kiểm tra 3LBFCO tại trụ 203/19/1T Bàu Cát tuyến 471HT (đang vị trí cắt).	1180	12,0505	0,0211	0,6240	0,0011	0,686	6.517
11	02-06-26	07h00	02-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/58/19P Lộc Ninh 9 tuyến 475TD	Trạm 50kVA trụ 118/58/19P Lộc Ninh 9 tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, hệ thống đo đếm, thay MBA nâng công suất trạm từ 50kVA lên 2x50kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 118/58/19P Lộc Ninh 9 tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Lộc Trung xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 118/58/7P Lộc Trung tuyến 475TD	64	0,5848	0,0011	0,0303	0,0001	0,034	289
12	02-06-26	09h00	02-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TD	Trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TD	Thay công tơ hồng trạm: Lộc Trung C Trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TD	Thay công tơ hồng	0	Áp Lộc Trung xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/58/12P Lộc Trung C tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	02-06-26	07h00	02-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/80/1P Phước Lộc A tuyến 475TD	Trụ 471/80/32P Phước Lộc A tuyến 475TD	Lắp vật tư, phụ kiện, hệ thống đo đếm, thay MBA nâng công suất trạm từ 50kVA lên 75kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 471/80/32P Phước Lộc tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	18	Áp Phước Lộc A, Phước Lộc B xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 471/80/32P Phước Lộc A tuyến 475TD	225	2,0559	0,0040	0,1065	0,0002	0,206	1.751
14	02-06-26	10h30	02-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A tuyến 475TD	Trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A tuyến 475TD	Thay công tơ hồng trạm: Phước Lộc A Trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A tuyến 475TD	Thay công tơ hồng	0	Áp Phước Lộc A xã Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 471/80/17P Phước Lộc A tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/70 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/70 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

16	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TD	Từ trụ 471/80 đến trụ 471/80/54P, từ trụ 471/80 đến trụ 471/132 Phước Minh tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/80 đến trụ 471/80/54P, từ trụ 471/80 đến trụ 471/132 Phước Minh tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV Lọc Trung tuyến 475TD	Từ trụ 118/58 đến trụ 118/58/26P, từ trụ 118/58/26P đến trụ 118/58/26P/13 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/58/26P, từ trụ 118/58/26P đến trụ 118/58/26P/13 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	02-06-26	08h00	02-06-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 35/1 Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân tuyến 471HT	Trạm 37,5kVA trụ 35/1 Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân tuyến 471HT	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Huỳnh Mạnh Quân trạm 37,5kVA trụ 35/1 Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân tuyến 471HT	Thay công tơ lịch thời gian	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 35/1 Hộ tưới tiêu Huỳnh Mạnh Quân tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	23
19	02-06-26	09h30	02-06-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 140/6T Trại heo Trinh Tấn Sơn tuyến 471HT	Trạm 25kVA trụ 140/6T Trại heo Trinh Tấn Sơn tuyến 471HT	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Trinh Tấn Sơn trạm 25kVA trụ 140/6T Trại heo Trinh Tấn Sơn tuyến 471HT	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại heo Trinh Tấn Sơn	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 140/6T Trại heo Trinh Tấn Sơn tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
20	02-06-26	10h30	02-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 234/46 Hàn điện Tạ An Khanh tuyến 471HT	Trạm 15kVA trụ 234/46 Hàn điện Tạ An Khanh tuyến 471HT	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Tạ An Khanh trạm 15kVA trụ 234/46 Hàn điện Tạ An Khanh tuyến 471HT	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn điện Tạ An Khanh	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 234/46 Hàn điện Tạ An Khanh tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
21	02-06-26	13h30	02-06-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 354/1C Tưới tiêu Lê Thị Hai tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 354/1C Tưới tiêu Lê Thị Hai tuyến 475TD	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Lê Thị Hai trạm 25kVA trụ 354/1C Tưới tiêu Lê Thị Hai tuyến 475TD	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tưới tiêu Lê Thị Hai	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 354/1C Tưới tiêu Lê Thị Hai tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
22	02-06-26	14h30	02-06-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương tuyến 476HT	Trạm 75kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương tuyến 476HT	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Nguyễn Khắc Dương trạm 75kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương tuyến 476HT	Thay công tơ lịch thời gian	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương tuyến 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,057	57
23	02-06-26	15h30	02-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TD	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Bùi Đức Cát trạm 25kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TD	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 471/15B/1 Hộ chăn nuôi Bùi Đức Cát tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
24	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu Công ty Phước Mai	ĐL Gò Dầu Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV từ trụ 270/2 đến trụ 270/67 Xóm Đồng tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 270/2 đến trụ 270/67 Xóm Đồng tuyến 471TB	Cải tạo tạo bù trung áp công định sang ứng động trụ 270/51 tuyến 471TB và nghiệm thu đồng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	40	Khu phố Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 3, Xóm Đồng, Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt LBS trụ 270/2, 3LTD trụ 270/1 Trâm Vàng tuyến 471TB Cắt DS trụ 270/67B tuyến 471TB	2253	18,9262	0,0371	0,0139	0,0000	0,792	6.730
25	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu Công Thăng Long	ĐL Gò Dầu Công Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyến 471TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyến 471TB	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 270/7B đến 270/7B/9 Xóm Đồng tuyến 471TB	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Khu phố Trâm Vàng 1, Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/7B/1, tháo hotline trụ 270/7B Xóm Đồng tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

26	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/52/11/1 Bầu Sen tuyến 471TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 270/52/11/1 Bầu Sen tuyến 471TB	Sửa trụ trung áp nghiêng trụ 270/52/11/10 và phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 270/52/11/1B đến trụ 270/52/11/26 tuyến 471TB	Sửa chữa thường xuyên	0	Khu phố Xóm Đồng, Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/52/11/1 Bầu Sen tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471TB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 đến trụ 270/68 Xóm Đồng tuyến 471TB	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 560kVA trụ 270/45B/1 Cty TNHH MTV TMDV Thông Phương Nga tuyến 471TB	TBA 560kVA trụ 270/45B/1 Cty TNHH MTV TMDV Thông Phương Nga tuyến 471TB	Thay công tơ định kỳ Công ty TNHH Hình Khải Thịnh trụ 270/45B/1 tuyến 471TB	Thay công tơ định kỳ	0	Công ty TNHH Hình Khải Thịnh Công ty Bách Phú	Cắt 3FCO TBA 560kVA trụ 270/45B/1 Cty TNHH MTV TMDV Thông Phương Nga tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	02-06-26	07h30	02-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Bầu Sen 6 trụ 270/52/4 tuyến 471TB	TBA 50kVA Bầu Sen 6 trụ 270/52/4 tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Bầu Sen 6 trụ 270/52/4 tuyến 471TB	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Bầu Sen 6 trụ 270/52/4 tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/20B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	02-06-26	08h30	02-06-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Bưu cục Tân Lập trụ 163/1 tuyến 479TBI	Trụ 163/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Bưu cục Tân Lập trụ 163/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ	1	VNPT Tây Ninh	Cắt FCO TBA 25kVA Bưu cục Tân Lập trụ 163/1 tuyến 479TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,0001	1
34	02-06-26	09h30	02-06-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x50kVA Tân Đông 5A trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	Trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 3x50kVA Tân Đông 5A trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Tân Đông 1, xã Tân Lập	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Tân Đông 5A trụ 173/1/13 tuyến 479TBI	85	0,1224	0,0020	0,0047	0,0001	0,0002	2
35	02-06-26	10h30	02-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 2x50kVA NT cao su Tân Lập trụ 195/3 tuyến 479TBI	Trụ 195/3 tuyến 479TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 2x50kVA NT cao su Tân Lập trụ 195/3 tuyến 479TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Tân Đông 1, xã Tân Lập	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA NT cao su Tân Lập trụ 195/3 tuyến 479TBI	25	0,0360	0,0006	0,0014	0,0000	0,0001	1

36	02-06-26	08h00	02-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 207C/1 áp 3 tuyến 474TBI	Từ trụ 207C/30 đến trụ 207C/74 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, xử lý kiểm khuyết, thay dây hạ áp từ trụ 207C/30 đến trụ 207C/74 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp 3 xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 207C/1 áp 3 tuyến 474TBI	1	0,0122	0,0000	0,0005	0,0000	0,077	650
37	02-06-26	06h00	02-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212 Cây Cậy tuyến 474SN	Nhánh rẽ 22kV trụ 173/212 Cây Cậy tuyến 474SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng 2026	50	Áp Cây Cậy, Sóc Con Trăn xã Tân Hòa	- Cắt 3LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ 22kV Cây Cậy tuyến 474SN	742	7,8936	0,0132	0,4130	0,0007	0,572	5.715
38	02-06-26	06h00	02-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 173/212/10 Đôn 815 tuyến 474SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 173/212/10 Đôn 815 tuyến 474SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/212/10/1 đến trụ 173/212/10/118 tuyến 474SN	Phát quang hành lang	0	Đôn 815	Cắt LBFCO trụ 173/212/10/1 nhánh rẽ 12,7kV Đôn 815 tuyến 474SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dòi điện kể từ nhà ra trụ, thay điện kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 47 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	02-06-26	07h00	02-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Từ trụ 86/2 đến trụ 86/8 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Trồng trụ trung thế 14m, tháp đá chống sét, lắp xà sứ từ trụ 86/2 đến trụ 86/8 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	10	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh.	Cắt 3 LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 86/1 Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	152	1,3535	0,0025	0,0761	0,0001	0,343	3.087
42	02-06-26	07h00	02-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 86A/1 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 482TN	Từ trụ 86A đến trụ 86A/16 đường Cơ Thánh Vệ tuyến 482TN	Kéo dây nâng cấp lưới trung áp 1 pha lên 3 pha từ trụ 86A đến trụ 86A/16 đường Cơ Thánh Vệ tuyến 482TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	5	Khu phố Hiệp Thạnh, Hiệp Lễ phường Tân Ninh.	Cắt LBFCO trụ 86A/1, tháo hotline trụ 86A nhánh rẽ 12,7kV đường Cơ Thánh Vệ tuyến 482TN	76	0,6767	0,0013	0,0381	0,0001	0,057	514
43	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44/12, từ trụ 89/21/44/1P đến trụ 89/21/44/10P tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
44	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65B/6 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Từ trụ 128/65B/6 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 128/65B/6 đến trụ 128/65B/30, từ trụ 128/65B/19 đến trụ 128/65B/19/10 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
45	02-06-26	08h00	02-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 128/65B/30/1HT đến trụ 128/65B/30/12HT tuyến 477SD	Từ trụ 128/65B/30/1HT đến trụ 128/65B/30/12HT tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 128/65B/30/1HT đến trụ 128/65B/30/12HT tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
<b>C. HOTLINE</b>																				
	Không có																			

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Đơn vị		Công ty																		
	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI																	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
1	02-06-26	09h00	03-06-26	20h00	XNLDTN (CS1)	Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG	- Đường dây 110kV 177 Bầu Đôn - Trụ 07. - Đường dây 110kV 178 Bầu Đôn - Trụ 07.	- Đường dây 110kV 177 Bầu Đôn - Trụ 07. - Đường dây 110kV 178 Bầu Đôn - Trụ 07.	- Đầu nối lều trụ (G3) của dự án: Trạm 110kV Phước Đông - Bời Lời 5 và đường dây đầu nối, tỉnh Tây Ninh.	- Đầu nối lều trụ 07 (G3) của dự án: Trạm 110kV Phước Đông - Bời Lời 5 và đường dây đầu nối, tỉnh Tây Ninh.	0	- Đường dây 110kV 177 Bầu Đôn - Trụ 07. - Đường dây 110kV 178 Bầu Đôn - Trụ 07.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 177 Bầu Đôn - Trụ 07. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 178 Bầu Đôn - Trụ 07.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
Không có																					
<b>C. HOTLINE</b>																					
Không có																					

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Đơn vị		Công ty																
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Không có																			

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 (từ 25/5/2026 đến 09/6/2026).

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Hồ Hữu Ngọc**