

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 03 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	50.100.638	2.460.231	0	10.800
2	Pmax (MW)	2497,9	560,9	0,000	0,450
3	Pmin (MW)	1839,4	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 03/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	03-06-26	08h00	03-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
2	03-06-26	18h00	03-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		

3	03-06-26	19h30	03-06-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngất, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hưng.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	03-06-26	08h00	03-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	03-06-26	18h00	03-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nổi thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 352	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

9	03-06-26	07h00	03-06-26	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 522	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	03-06-26	07h00	03-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Phước Đức	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	03-06-26	13h00	03-06-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Phước Đông	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	03-06-26	13h30	03-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 98/1 Nước Đá Bàu Gồ tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 98/1 Nước Đá Bàu Gồ tuyến 476BC	Thay công tơ và 3CT định kỳ trạm 250kVA trụ 98/1 Nước Đá Bàu Gồ tuyến 476BC	Thay công tơ và CT định kỳ	1	Khách hàng Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Sơn	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 98/1 Nước Đá Bàu Gồ tuyến 476BC	1	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	103	
2	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 48 đến trụ 52 Bến Cầu - Gò Đầu tuyến 473BC- 480BC	Từ trụ 48 đến trụ 52 đường dây 22kV Bến Cầu - Gò Đầu tuyến 473BC-480BC	- Cắt dừng dây hạ áp tại trụ 48 thuộc trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 473BC - Đầu nổi lều hạ áp tại trụ 51B thuộc trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC - Lắp hoàn chỉnh trạm biến áp, FCO, LA, cáp lực, HTĐĐ và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành trạm 3x50kVA trụ 52 Áp Voi 41 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến, áp Voi, áp Chánh xã Bến Cầu	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC - Cắt CB trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 473BC - Cắt FCO trụ 52/1 và tháo hotline trụ 52 nhánh rẽ 12,7kV Áp Chánh tuyến 473BC	420	5,1275	0,0101	0,1987	0,0004	0,103	875	
3	03-06-26	13h30	03-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/5B/3 đến trụ 52/1/5A/1 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/5B/3 đến trụ 52/1/5A/1 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7- 1 tuyến 473BC	Cắt dừng dây, đầu nổi lều hạ áp từ trụ 47/5/5B/3 đến trụ 52/1/5A/1 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7-1 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bến xã Bến Cầu	- Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC - Cắt CB trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7- 1 tuyến 473BC	95	0,4093	0,0023	0,0159	0,0001	0,103	309	
4	03-06-26	09h00	03-06-26	10h30	ĐL Dương Mình Châu	ĐL Dương Mình Châu	Trạm 25kVA trụ 471/2/7/9 Khách hàng Nguyễn Văn Khương tuyến 475TĐ	Trạm 25kVA trụ 471/2/7/9 Khách hàng Nguyễn Văn Khương tuyến 475TĐ	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Nguyễn Văn Khương trạm 25kVA trụ 471/2/7/9 Khách hàng Nguyễn Văn Khương tuyến 475TĐ	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Nguyễn Văn Khương	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 471/2/7/9 Khách hàng Nguyễn Văn Khương tuyến 475TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
5	03-06-26	10h30	03-06-26	11h30	ĐL Dương Mình Châu	ĐL Dương Mình Châu	Trạm 25kVA trụ 118/138/14/54 Xây xát Ngọc ánh tuyến 475TĐ	Trạm 25kVA trụ 118/138/14/54 Xây xát Ngọc ánh tuyến 475TĐ	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Roãn Ngọc Ánh trạm 25kVA trụ 118/138/14/54 Xây xát Ngọc Ánh tuyến 475TĐ	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xây xát Ngọc ánh	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 118/138/14/54 Xây xát Ngọc ánh tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
6	03-06-26	13h30	03-06-26	14h30	ĐL Dương Mình Châu	ĐL Dương Mình Châu	Trạm 15kVA trụ 118/83/1 Sĩ Vọng tuyến 475TĐ	Trạm 15kVA trụ 118/83/1 Sĩ Vọng tuyến 475TĐ	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Lê Thị Im trạm 15kVA trụ 118/83/1 Sĩ Vọng tuyến 475TĐ	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Sĩ Vọng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 118/83/1 Sĩ Vọng tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
7	03-06-26	14h30	03-06-26	15h30	ĐL Dương Mình Châu	ĐL Dương Mình Châu	Trạm 25kVA trụ 471/121 Hộ kinh doanh Hà Văn Hội tuyến 475TĐ	Trạm 25kVA trụ 471/121 Hộ kinh doanh Hà Văn Hội tuyến 475TĐ	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Hà Văn Hội trạm 25kVA trụ 471/121 Hộ kinh doanh Hà Văn Hội tuyến 475TĐ	Thay công tơ lịch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ kinh doanh Hà Văn Hội	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 471/121 Hộ kinh doanh Hà Văn Hội tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	

8	03-06-26	15h30	03-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyển 475TD	Trạm 50kVA trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyển 475TD	Thay công tơ lệch thời gian khách hàng: Lê Ngọc Hưng trạm 50kVA trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyển 475TD	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Khu sinh thái Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyển 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
9	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyển 473TD	Từ trụ 177B đến trụ 177B/1, từ trụ 153 đến trụ 163 Thanh Đức - Bầu Năng tuyển 473TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 177B đến trụ 177B/1, từ trụ 153 đến trụ 163 Thanh Đức - Bầu Năng tuyển 473TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyển 471HT - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyển 477HT	Từ trụ 49/12P đến trụ 49/22P, từ trụ 49/19PB đến trụ 49/19PB/2, tại trụ 58B/1 Thanh Đức - Bầu Năng tuyển 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 49/12P đến trụ 49/22P, từ trụ 49/19PB đến trụ 49/19PB/2, tại trụ 58B/1 Thanh Đức - Bầu Năng tuyển 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/2 Áp Láng tuyển 476HT	Từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48/75/18, từ trụ 48B/89 đến trụ 48B/89/10 Áp Láng tuyển 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 48B/75/10 đến trụ 48/75/18, từ trụ 48B/89 đến trụ 48B/89/10 Áp Láng tuyển 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	03-06-26	08h00	03-06-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 182/35/3 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyển 471HT	Trạm 25kVA tại trụ 182/35/3 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyển 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Nam Trang trạm 25kVA tại trụ 182/35/3 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyển 471HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Nam Trang	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 182/35/3 Công ty TNHH MTV Nam Trang tuyển 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17
13	03-06-26	10h00	03-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tuổi tiêu Trần Thanh Hải tuyển 471HT.	Trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tuổi tiêu Trần Thanh Hải tuyển 471HT.	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Trần Thanh Hải trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tuổi tiêu Trần Thanh Hải tuyển 471HT.	Thay thiết bị định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Trần Thanh Hải	Cắt FCO trạm 37,5kVA tại trụ 253/54/1 Tuổi tiêu Trần Thanh Hải tuyển 471HT.	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	35
14	03-06-26	13h30	03-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 630kVA tại trụ 152/1B Xây xác Mi Ninh Hòa 2 tuyển 471HT	Trạm 630kVA tại trụ 152/1B Xây xác Mi Ninh Hòa 2 tuyển 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Xây xác mì Thịnh Phước Hưng trạm 630kVA tại trụ 152/1B Xây xác Mi Ninh Hòa 2 tuyển 471HT	Thay thiết bị định kỳ	12	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xây xác Mi Ninh Hòa	Cắt 3FCO trạm 630kVA tại trụ 152/1B Xây xác Mi Ninh Hòa 2 tuyển 471HT	1	0,0038	0,0000	0,0002	0,0000	0,412	1.442
15	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyển 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyển 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyển 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/86/1 đến trụ 54/86/7 Hùng Vương tuyển 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/86/1 đến trụ 54/86/7 Hùng Vương tuyển 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/86/1 đến trụ 54/86/7 Hùng Vương tuyển 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 113A/7 đến trụ 113A/11 Rõng Tượng tuyển 477TB	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 113A/7 đến trụ 113A/11 Rõng Tượng tuyển 477TB	Kéo dây trung, lắp dâ, sứ, TBA nâng cấp lưới trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 113A/7 đến trụ 113A/11 tuyển 477TB	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Khu phố Rõng Tượng phường Gò Dầu	Cắt 3LBFCO trụ 113A/1 Rõng Tượng tuyển 477TB	290	2,4361	0,0048	0,0004	0,0000	0,198	1.680

18	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Trường Sơn tuyển 471TB	TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Trường Sơn tuyển 471TB	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Trường Sơn tuyển 471TB	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà	Cắt 3FCO TBA 320kVA trụ 241A/25/1 Công ty Trường Sơn tuyển 471TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
19	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyển 471TB	TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyển 471TB	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyển 471TB	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà	Cắt 3FCO TBA 320kVA trụ 241A/28/1 Công ty Cổ Phần Bê Tông Hồng Hà tuyển 471TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
20	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 42/109A/4 Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia tuyển 472TĐ	TBA 250kVA trụ 42/109A/4 Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia tuyển 472TĐ	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA trụ 42/109A/4 Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia tuyển 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 42/109A/4 Cơ Sở Sản Xuất Chai Nhựa (PET) Bùi Gia tuyển 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
21	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 75kVA trụ 178/2 DNTN Hồng Đào tuyển 476TĐ	TBA 75kVA trụ 178/2 DNTN Hồng Đào tuyển 476TĐ	Thay công tơ lệch thời gian TBA 75kVA trụ 178/2 DNTN Hồng Đào tuyển 476TĐ	Thay công tơ lệch thời gian	3	Hồng Đào	Cắt FCO TBA 75kVA trụ 178/2 DNTN Hồng Đào tuyển 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
22	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	03-06-26	07h30	03-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/5 đến trụ 91/69/14, từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Từ trụ 91/5 đến trụ 91/69/14, từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 91/5 đến trụ 91/69/14, từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/11 Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	03-06-26	09h00	03-06-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x37,5kVA Trang trại chăn nuôi Lê Thị Trục trụ 231B/73/2 tuyển 474TBI	Trụ 231B/73/2 tuyển 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 3x37,5kVA Trang trại chăn nuôi Lê Thị Trục trụ 231B/73/2 tuyển 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Trang trại Lê Thị Trục	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA Trang trại chăn nuôi Lê Thị Trục trụ 231B/73/2 tuyển 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2
26	03-06-26	06g00	03-06-26	06h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyển 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyển 475TBI	Từ trụ 104/106/1B đến trụ 104/106/60 tuyển 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD cấp điện tuyến 475TBI từ trụ 104/106/1B đến trụ 104/106/60 tuyển 475TBI	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dầu tuyển 478SD Cắt REC trụ 104/106/1 và DS trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyển 475TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

27	03-06-26	16h30	03-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1B Hòa Lợi tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện tuyến 478SD, tuyến 475TBI về giao lưới trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Chuyển điện	20	Không mất điện	Đóng DS trụ 104/106/1B và REC trụ 104/106/1 Hòa Lợi tuyến 475TBI Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 478SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	03-06-26	07h00	03-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên, Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 48/60 Ấp Cầu tuyến 477TBI Phân đoạn 22kV trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Từ trụ 104/38 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI, 475TBI	Thay dây trung áp từ trụ 104/121 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI, trồng trụ xen lưới trụ 104/106B, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/38 đến trụ 104/121 tuyến 475TBI	Sửa chữa lớn, Đầu tư xây dựng	400	Ấp Cầu xã Thanh Bình; ấp Hòa Đông A, Hòa Đông B, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt LBS và DS trụ 48/60 Ấp Cầu tuyến 477TBI Cắt REC và DS trụ 104/37 Hòa Hiệp tuyến 475TBI	3654	49,9731	0,0877	1,9322	0,0034	3,420	32.490	
29	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 160kVA trụ 72/32 Thị trấn Tân Châu 6 tuyến 477TH	Trạm 160kVA trụ 72/32 Thị trấn Tân Châu 6 tuyến 477TH	Thi công thay phụ kiện thiết bị trạm biến áp trụ 72/32 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn 2026	0	Ấp 1 xã Tân Châu	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 160kVA trụ 72/32 Thị trấn Tân Châu 6 tuyến 477TH	97	1,0319	0,0017	0,0540	0,0001	0,000	0	
30	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 250kVA trụ 16 Thạnh hiệp 5 tuyến 477TH	Trạm 250kVA trụ 16 Thạnh hiệp 5 tuyến 477TH	Thi công thay phụ kiện thiết bị trạm biến áp trụ 16 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn 2026	12	Ấp Thạnh Hiệp xã Tân Châu	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 16 Thạnh Hiệp 5 tuyến 477TH	54	0,5745	0,0010	0,0301	0,0001	0,412	0	
31	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 160kVA trụ 23 Thạnh Hiệp 3 tuyến 477TH	Trạm 160kVA trụ 23 Thạnh Hiệp 3 tuyến 477TH	Thi công thay phụ kiện thiết bị trạm biến áp trụ 23 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn 2026	100	Ấp Thạnh Hiệp xã Tân Châu	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 160kVA trụ 23 Thạnh Hiệp 3 tuyến 477TH	200	2,1277	0,0035	0,1113	0,0002	0,000	0	
32	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Trạm 25kVA trụ 26 Đền đường Thanh Đông 1 tuyến 477TH	Trạm 25kVA trụ 26 Đền đường Thanh Đông 1 tuyến 477TH	Thi công thay phụ kiện thiết bị trạm biến áp trụ 23 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn 2026	1	Đền đường	Cắt CB tổng trạm 25kVA trụ 26 Đền đường Thanh Đông 1 tuyến 477TH	1	0,0106	0,0000	0,0006	0,0000	0,011	114	
33	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 33/4 Thanh Đông 42 tuyến 474TH	Trạm 25kVA trụ 33/4 Thanh Đông 42 tuyến 474TH	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 33/4 tuyến 474TH	Sửa chữa thường xuyên tờ trình số 2619/TTr-KT	6	Ấp Thạnh Quới xã Thanh Đông	Cắt LBFCO nhánh rẽ trụ 33 Thanh Đông 3 tuyến 474TH	120	1,2766	0,0021	0,0668	0,0001	0,069	686	
34	03-06-26	06h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 10 đến trụ 106, từ trụ 40 đến trụ 40/11, từ trụ 48B đến trụ 48B/7, từ trụ 72B đến trụ 72B/9 tuyến 479TH	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 481TN	Từ trụ 80/13 đến trụ 80/46 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 80/13 đến trụ 80/46 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

37	03-06-26	07h00	03-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Nhánh rẽ 12,7kV từ 19B/97/1 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/97/1 đến trụ 19B/31 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Trồng trụ trung thế 14m, tháp dả chống sét, lắp xà sứ từ trụ 19B/97/2 đến trụ 19B/97/31 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình giám tồn thất lưới điện phân phối năm 2026	10	Khu phố 21 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV từ 19B/97/1 Trần Văn Trà tuyến 473TN	239	7,1991	0,0267	0,4050	0,0015	0,114	7.716	
38	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, chuyển đầu nối cáp muller, cân pha trạm biến áp và lắp tiếp đất lặp lại cho đường dây từ trụ 124/18/27/1 đến trụ 124/18/27/17 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 124/18/27 Gò Cây Dền 3 tuyến 471SD	57	0,4834	0,0009	0,0270	0,0001	0,011	97	
39	03-06-26	08h00	03-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Trụ 124/18/5 tuyến 471SD	Trụ 124/18/5 tuyến 471SD	Di dời trạm biến áp và lưới điện hạ áp từ trụ cũ sang trụ mới, thu hồi trụ cũ tại trụ 124/18/5 tuyến 471SD	Công trình ĐTXD năm 2026	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 124/18/5; cắt CB trạm 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền 2 tuyến 471SD	78	0,6614	0,0013	0,0369	0,0001	0,011	97	
40	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179/1 đến trụ 179/79 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
41	03-06-26	08h00	03-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 132 đến trụ 186 tuyến 473SD	Từ trụ 132 đến trụ 186 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 132 đến trụ 186 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
42	03-06-26	07h30	03-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XDĐ TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 63/14A/1 đến trụ 63/14A/5 An Phú tuyến 474TB	Từ trụ 63/14A/1 đến trụ 63/14A/5 tuyến 474TB	Nâng cấp NRTA từ 1P lên 3P và Xây dựng mới trạm biến áp 250kVA	- Đầu tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	12	Khu phố An Phú phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 35/63/14A An Phú tuyến 474TB	286	2,4346	0,0048	0,1339	0,0003	0,145	1.231	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	02-06-26	09h00	03-06-26	20h00	XNLDTN (CS1)	Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG	- Đường dây 110kV 177 Bầu Đôn - Trụ 07. - Đường dây 110kV 178 Bầu Đôn - Trụ 07.	- Đường dây 110kV 177 Bầu Đôn - Trụ 07. - Đường dây 110kV 178 Bầu Đôn - Trụ 07.	- Đầu nối lều trụ 07 (G3) của dự án: Trạm 110kV Phước Đông - Bờ Lồi 5 và đường dây đầu nối, tỉnh Tây Ninh.	- Đầu nối lều trụ 07 (G3) của dự án: Trạm 110kV Phước Đông - Bờ Lồi 5 và đường dây đầu nối, tỉnh Tây Ninh.	0	- Đường dây 110kV 177 Bầu Đôn - Trụ 07. - Đường dây 110kV 178 Bầu Đôn - Trụ 07.	- Cắt điện cố lập đường dây 110kV 177 Bầu Đôn - Trụ 07. - Cắt điện cố lập đường dây 110kV 178 Bầu Đôn - Trụ 07.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cố lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 (từ 25/5/2026 đến 09/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc