

Số: 1430/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 03 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 04 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.958.712	2.707.066	0	0
2	Pmax (MW)	2521,2	560,9	0,000	0,000
3	Pmin (MW)	1842,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 04/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	04-06-26	08h00	04-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	04-06-26	19h00	04-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	04-06-26	18h00	04-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	04-06-26	08h00	04-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	04-06-26	18h00	04-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nổi thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	04-06-26	08h00	04-06-26	15h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng.	Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng.	Thay công tơ đo đếm ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng.	Thay công tơ đo đếm ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng do cảnh báo hết pin.	0	Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng.	- Cắt điện cô lập ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng. - Cô lập mạch áp, Jum mạch dòng cấp cho công tơ T101 tại tủ 110kV Capacitor Bank Control Panel trong phòng điều hành trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng,	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trụ 102B	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 04	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

12	04-06-26	07h00	04-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An hội - 171 Đức Huệ	Tủ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 30, từ trụ 22A đến trụ 22A/12, từ trụ 25 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	04-06-26	07h00	04-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV An Hội	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	04-06-26	13h00	04-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Thành Công	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	04-06-26	08h00	04-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 103B/15/35B/1 Cấp nước MỘC BÀI GIỀNG - G8 tuyến 479BC	Trạm 3x15kVA trụ 103B/15/35B/1 Cấp nước MỘC BÀI GIỀNG - G8 tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 103B/15/35B/1 Cấp nước MỘC BÀI GIỀNG - G8 tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 103B/15/35B/1 Cấp nước MỘC BÀI GIỀNG - G8 tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
2	04-06-26	13h30	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 103B/15/12/1 Cấp nước MỘC BÀI GIỀNG - G6 tuyến 479BC	Trạm 3x15kVA trụ 103B/15/12/1 Cấp nước MỘC BÀI GIỀNG - G6 tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 103B/15/12/1 Cấp nước MỘC BÀI GIỀNG - G6 tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 103B/15/12/1 Cấp nước MỘC BÀI GIỀNG - G6 tuyến 479BC	1	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	103	
3	04-06-26	08h00	04-06-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 53/117/10/15B/1 Ban QLDA ĐT & XD Ngành NN & PTNT tỉnh Tây Ninh (Cấp nước Phước Chí) tuyến 480BC	Trạm 3x37,5kVA trụ 53/117/10/15B/1 Ban QLDA ĐT & XD Ngành NN & PTNT tỉnh Tây Ninh (Cấp nước Phước Chí) tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 53/117/10/15B/1 Ban QLDA ĐT & XD Ngành NN & PTNT tỉnh Tây Ninh (Cấp nước Phước Chí) tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ	1	Khách hàng Ban QLDA Đầu Tư xây Dựng Ngành NN và PTNT tỉnh Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 53/117/10/15B/1 Ban QLDA ĐT & XD Ngành NN & PTNT tỉnh Tây Ninh (Cấp nước Phước Chí) tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
4	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 thuộc trạm 37,5kVA trụ 41/18/7 Ấp Voi 24 tuyến 473BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 thuộc trạm 37,5kVA trụ 41/18/7 Ấp Voi 24 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 41/18/1 đến trụ 41/18/7 thuộc trạm 37,5kVA trụ 41/18/7 Ấp Voi 24 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Ấp A4-11 tuyến 480BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Ấp A4-11 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/117/10/52/53/15 đến trụ 53/117/10/52/53/23/5; từ trụ 53/117/10/52/53/20 đến trụ 53/117/10/52/53/20/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/50/17 Ấp A4-11 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

6	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/80 Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/80 đường dây 22kV Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/80 Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 nhánh rẽ 22kV Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bàu Tép 1 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	04-06-26	06h00	04-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/2 đến trụ 471/2/70, từ trụ 471/2/23B đến trụ 471/23B/7, từ trụ 471/2/33B đến trụ 471/2/33B/11, từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/43/44 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/2 đến trụ 471/2/70, từ trụ 471/2/23B đến trụ 471/23B/7, từ trụ 471/2/33B đến trụ 471/2/33B/11, từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/43/44 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	04-06-26	05h30	04-06-26	06h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	Từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/1 Bến Cùi	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 475TĐ từ trụ 317 Bờ Hồ đến trụ 471/2/1 Bến Cùi	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT - Cắt REC, DS trụ 471/2/1 và 3LTD trụ 471/2 Bến Cùi tuyến 475TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	04-06-26	17h00	04-06-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/1 Bến Cùi đến trụ 317 Bờ Hồ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	- Đóng 3LTD trụ 471/2 và đóng DS, REC trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ - Cắt LBS trụ 317 Bờ Hồ tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	04-06-26	06h00	04-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/10 đến trụ 471/2/12, trụ 471/2/66 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	- Dựng trụ xen lưới, lắp vật tư phụ kiện, đấu nối trung thế, lắp trạm từ trụ 471/2/10 đến trụ 471/2/12, trụ 471/2/66 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ - Thí nghiệm định kỳ REC, DS tại trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ - Lắp vật tư, phụ kiện, hệ thống đo đếm, thay MBA nâng công suất trạm từ 50kVA lên 75kVA tại trụ 471/2/66 Ấp III-A tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	40	Ấp 1, ấp 3, Phước Bình, B2 xã Lộc Ninh	- Cắt LBS trụ 471/2/70 và 3LTD trụ 471/2/69 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ - Cắt REC, DS trụ 471/2/1 và 3LTD trụ 471/2 Bến Cùi tuyến 475TĐ	494	5,5759	0,0089	0,2887	0,0005	1,372	14.406
12	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/68/1 đến trụ 54/68/6 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/68/1 đến trụ 54/68/6 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/68/1 đến trụ 54/68/6 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/65/1 đến trụ 54/65/10 Cây Xoài tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/65/1 đến trụ 54/65/10 Cây Xoài tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/65/1 đến trụ 54/65/10 Cây Xoài tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

14	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/47/1 đến trụ 54/47/13 Cây Xoài tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/47/1 đến trụ 54/47/13 Cây Xoài tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/47/1 đến trụ 54/47/13 Cây Xoài tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/45/1 đến trụ 54/45/10 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/45/1 đến trụ 54/45/10 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/45/1 đến trụ 54/45/10 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu; Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/44 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/44 Bến Chò tuyến 474TĐ	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 68/71 đến trụ 68/116/3 tuyến 474TĐ, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/44 Bến Chò tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên, Đầu tư xây dựng năm 2026 Phát quang	30	Áp Bến Chò, Bến Rộng xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO và Tháo hotline trụ 68/71B Bến Chò tuyến 474TĐ	963	8,0896	0,0159	0,0045	0,0000	0,594	5.050	
17	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA trụ 54/22B/1A Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất tuyến 476TĐ	TBA 3x50kVA trụ 54/22B/1A Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ TBA 3x50kVA trụ 54/22B/1A Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH SX TM Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA trụ 54/22B/1A Bao Bì Giấy Hùng Phát- 3 Nhất tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
18	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 320kVA trụ 54/27/1A Công ty TNHH Minh Tân tuyến 476TĐ	TBA 320kVA trụ 54/27/1A Công ty TNHH Minh Tân tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA trụ 54/27/1A Công ty TNHH Minh Tân tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Công ty TNHH Minh Tân	Cắt 3FCO TBA 320kVA trụ 54/27/1A Công ty TNHH Minh Tân tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
19	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 1000kVA trụ 54/27/1A/1 Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2 tuyến 476TĐ	TBA 1000kVA trụ 54/27/1A/1 Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2 tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ TBA 1000kVA trụ 54/27/1A/1 Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2 tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	3	Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2	Cắt 3FCO TBA 1000kVA trụ 54/27/1A/1 Công Ty CP Đầu Tư Năng Lượng Tái Tạo QTC 2 tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
20	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	04-06-26	07h30	04-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

22	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Thiện B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Thiện B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Thiện B trụ 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 20/5 đến trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 20/5 đến trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20/5 đến trụ 20/5/27 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	04-06-26	07h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 19/1A đến trụ 19/10, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngô Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/1A đến trụ 19/10, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngô Quyền tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đồ bê tông, tháp dả U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 19/1A đến trụ 19/10, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngô Quyền tuyến 474TN	ĐTXD 2026	14	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 19/1A, tháo hotline trụ 19 Ngô Quyền tuyến 474TN	505	4,3231	0,0090	0,2249	0,0005	0,151	1.209	
25	04-06-26	07h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay công tơ	11	Khu phố Long Thới phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	255	2,1829	0,0045	0,1136	0,0002	0,196	1.571	
26	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 180kVA Sân Vận Động trụ 28/4/2 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Trạm 180kVA Sân Vận Động trụ 28/4/2 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 180kVA Sân Vận Động trụ 28/4/2 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Thay công tơ	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 180kVA Sân Vận Động trụ 28/4/2 Nguyễn Huệ tuyến 476TN	5	0,0428	0,0001	0,0022	0,0000	0,131	1.047	
27	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	Thay công tơ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai trụ 173B/2T Phạm Hùng tuyến 475TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
28	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 15kVA Trần Văn Tường Linh trụ 26 Ngô Quyền tuyến 474TN	Trạm 15kVA Trần Văn Tường Linh trụ 26 Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 15kVA Trần Văn Tường Linh trụ 26 Ngô Quyền tuyến 474TN	Thay công tơ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 15kVA Trần Văn Tường Linh trụ 26 Ngô Quyền tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
29	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Tân Dân Nhựt trụ 190/10C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Tân Dân Nhựt trụ 190/10C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Tân Dân Nhựt trụ 190/10C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay công tơ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 25kVA Công ty TNHH MTV Tân Dân Nhựt trụ 190/10C Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
30	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 10kVA Trần Văn Một trụ 18/3T/1T Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 10kVA Trần Văn Một trụ 18/3T/1T Hùng Vương tuyến 476TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 10kVA Trần Văn Một trụ 18/3T/1T Hùng Vương tuyến 476TN	Thay công tơ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB trụ 18/3T/1T, FCO trạm 10kVA Trần Văn Một trụ 18/3T Hùng Vương tuyến 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
31	04-06-26	08h00	04-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 15kVA Trần Ái Quốc trụ 100B Lý Thường Kiệt tuyến 475TN, 476TN	Trạm 15kVA Trần Ái Quốc trụ 100B Lý Thường Kiệt tuyến 475TN, 476TN	Thay công tơ lịch thời gian trạm 15kVA Trần Ái Quốc trụ 100B Lý Thường Kiệt tuyến 475TN, 476TN	Thay công tơ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 15kVA Trần Ái Quốc trụ 100B Lý Thường Kiệt tuyến 475TN, 476TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	

32	04-06-26	06h00	04-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 169/1 đến trụ 169/22 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng 2026	100	Áp Tân Đông xã Tân Phú	- Cắt 3LBFCO trụ 169/1/1 nhánh rẽ 22kV Nước Đá Tân Hưng tuyến 477TH - Cắt LBFCO trụ 169/2 nhánh rẽ 12,7kV Chợ Tân Hưng tuyến 477TH	1438	15,2979	0,0255	0,8004	0,0013	1,143	11.430	
33	04-06-26	06h00	04-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 173/194/40 Trảng Trai 1-1 tuyến 474SN	Trạm 25kVA trụ 173/194/40 Trảng Trai 1-1 tuyến 474SN	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 2x25kVA trụ 173/194/40 tuyến 474SN	Sửa chữa thường xuyên tờ trình số 2619/TTr-KT	3	Áp Trảng Trai xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/194/40 Trảng Trai 1-1 tuyến 474SN	39	0,4149	0,0007	0,0217	0,0000	0,034	343	
34	04-06-26	06h00	04-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194/1 đến trụ 173/194/77 tuyến 474SN	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	04-06-26	06h30	04-06-26	07h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 12/1 Thạnh Tân tuyến 473CM	- LBS trụ 12/77 Tân Lập tuyến 471CM - Recloser trụ 12/1B Thạnh Tân tuyến 473CM	Chuyển điện tuyến 473CM nhận điện tuyến 471CM đến Recloser trụ 12/1B Thạnh Tân tuyến 473CM	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 12/77 Tân Lập tuyến 471CM - Cắt Recloser trụ 12/1B Thạnh Tân tuyến 473CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	04-06-26	11h30	04-06-26	12h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 12/1 Thạnh Tân tuyến 473CM	- LBS trụ 12/77 Tân Lập tuyến 471CM - Recloser trụ 12/1B Thạnh Tân tuyến 473CM	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 12/1B Thạnh Tân tuyến 473CM - Cắt LBS trụ 12/77 Tân Lập tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	04-06-26	07h00	04-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV tuyến 473CM	Từ trụ 87 đến trụ 89, tại trụ 110 đường 785 tuyến 473CM	- Bàn giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ xen lưới kéo dây đầu nối từ trụ 87 đến trụ 89 đường 785 tuyến 473CM - ĐL Tân Ninh tháo Recloser trụ 110 Khedol 7 đường 785 tuyến 473CM	Công trình ĐTXD 2026	50	Khu phố Thạnh Trung, Thạnh Đông, Thạnh Lợi, Thạnh Hiệp phường Bình Minh.	- Cắt MC 473CM và đóng DTĐ 473-76TN - Cắt 3LTD trụ 111 Khedol 7 tuyến 473CM - Cắt DS trụ 12/1 Thạnh Tân tuyến 473CM	1617	7,1991	0,0267	0,4050	0,0015	1,715	7.716	
40	04-06-26	07h00	04-06-26	16h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Năng Lượng Sạch	Nhánh rẽ 22kV trụ 63/29B/1 đường Tân Bình tuyến 479TN	Từ trụ 63/29B/44 đến trụ 63/29B/44/8 đường Tân Bình tuyến 479TN	Bàn giao đơn vị ngoài trồng trụ 14m ghép, lắp trạm biến áp, kéo dây trung áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 63/29B/2 đến trụ 63/29B/45 từ trụ 63/29B/44 đến trụ 63/29B/44/8 đường Tân Bình tuyến 479TN	Công trình nâng cấp 1pha lên 3 pha và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	20	Khu phố Tân Trung phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 63/29B/1 đường Tân Bình tuyến 479TN	395	3,5172	0,0065	0,1979	0,0004	0,686	6.173	
41	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 302/1 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 471SD	Từ trụ 302/1 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 302/1 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

42	04-06-26	08h00	04-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 209B đến trụ 209B/11, từ trụ 214 đến trụ 214/11, từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Từ trụ 209B đến trụ 209B/11, từ trụ 214 đến trụ 214/11, từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 209B đến trụ 209B/11, từ trụ 214 đến trụ 214/11, từ trụ 234 đến trụ 234/17 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
43	04-06-26	07h30	04-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XD& TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 22kV Từ trụ 184/3 đến trụ 184/35B Lộc Trung tuyến 473TB	Từ trụ 184/3 đến trụ 184/35B tuyến 473TB	- Xây dựng mới trạm biến áp 250kVA - Bảo trì lưới điện	- Đầu tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	30	Áp Lộc Trung, Lộc Trị xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 184/2 Lộc Trung tuyến 473TB	786	6,6909	0,0131	0,3680	0,0007	1,086	9.231
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C.	HOTLINE																				
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 (từ 25/5/2026 đến 09/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc