

Số: 1471/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 05 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 09 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.444.938	2.151.294	0	0
2	Pmax (MW)	2429,1	533,4	0,000	0,000
3	Pmin (MW)	1778,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 09/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-06-26	08h00	09-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	09-06-26	18h00	09-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	09-06-26	19h30	09-06-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	09-06-26	09h00	09-06-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Độc	Trạm 110kV Suối Độc	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	09-06-26	18h00	09-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô, 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh	Từ trạm 110kV Tân Hưng đến trạm 110kV Suối Ngô đến trụ 114	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	09-06-26	07h00	09-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, 172 Bầu Đôn - 171, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến trạm Mộc Bài đến trạm Bến Cầu đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	09-06-26	08h00	09-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/31 đến trụ 234/31/10 Áp Bảo 2 tuyến 479MB	Từ trụ 234/31 đến trụ 234/31/10 Áp Bảo 2 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/31 đến trụ 234/31/10 Áp Bảo 2 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	09-06-26	08h00	09-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 Cao Su 1 tuyến 479MB	Từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 nhánh rẽ 12,7kV Cao Su 1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/40 đến trụ 234/40/23 Cao Su 1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	09-06-26	08h00	09-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/40/4 đến trụ 234/40/4/16 Cao Su 6 tuyến 479MB	Từ trụ 234/40/4 đến trụ 234/40/4/16 nhánh rẽ 12,7kV Cao Su 6 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/40/4 đến trụ 234/40/4/16 Cao Su 6 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	09-06-26	08h00	09-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 Rừng Quynh tuyến 479MB	Từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 nhánh rẽ 22kV Rừng Quynh tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 Rừng Quynh tuyến 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	09-06-26	06h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 177/3B đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B/3 đến trụ 177/3B/9 Cẩm Thăng tuyến 478TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 177/3B đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B/3 đến trụ 177/3B/9 Cẩm Thăng tuyến 478TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 177/3B đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B/3 đến trụ 177/3B/9 tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	15	Áp Cẩm Thăng xã Thanh Đức	Cắt LBFCO trụ 177/1 Cẩm Thăng tuyến 478TĐ	520	4,3682	0,0086	0,0012	0,0000	0,297	2.520
6	09-06-26	06h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Đường dây 22kV trụ 99/1, 110 lộ ra trạm 110kV Phước Đông tuyến 482PĐ	Đường dây 22kV trụ 99/1, 110 lộ ra trạm 110kV Phước Đông tuyến 482PĐ	Lắp tụ bù trung thế ứng động 3x100kVAR trụ 99/1, 110 tuyến 482PĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	0	Không mất điện	Cắt Recloser trụ 57 Suối Cầu Đức, 3LTD trụ 58 tuyến 482PĐ Cắt 3LTD trụ 42/100/82 tuyến 482PĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung tuyến 477TB	TBA 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung tuyến 477TB	Đầu nối cầu dao đảo, máy phát điện TBA 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	3	Trường THPT Quang Trung	Cắt CB TBA 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung tuyến 477TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
8	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x25kVA trụ 42/94/3 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 471PĐC	TBA 3x25kVA trụ 42/94/3 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 471PĐC	Đầu nối cầu dao đảo, máy phát điện TBA 3x25kVA trụ 42/94/3 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	3	Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi	Cắt CB TBA 3x25kVA trụ 42/94/3 Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
9	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160kVA trụ 39/1 Trường THPT Ngô Gia Tự tuyến 480TĐ	TBA 160kVA trụ 39/1 Trường THPT Ngô Gia Tự tuyến 480TĐ	Đầu nối cầu dao đảo, máy phát điện TBA 160kVA trụ 39/1 Trường THPT Ngô Gia Tự tuyến 480TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Trường THPT Ngô Gia Tự	Cắt CB TBA 160kVA trụ 39/1 Trường THPT Ngô Gia Tự tuyến 480TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
10	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 Xê gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

13	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bắt dây leo, bịt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	09-06-26	07h00	09-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 254B/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Từ trụ 254B/33B đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Dung trụ, lắp mới LBS, 3LTD trụ 254B/34, DS trụ 254B/33B, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 254B/33B đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành	ĐTXD 2026	14	Khu phố Giang Tân, Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 254B/2, DS trụ 254B/2B Hóc Trâm tuyến 471TN - Tháo 3 hotline trụ 97/4B Ngô Quyền tuyến 475TN	476	4,0748	0,0085	0,2120	0,0004	0,262	2.094
15	09-06-26	07h00	09-06-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 254B/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Trạm trụ 254/12 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN	Thay dà composite, cáp lực, LA, FCO, thùng CB trạm trụ 254/12 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN	SCL 2026	0	Khu phố Giang Tân, Long Khương phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 254B/2, DS trụ 254B/2B Hóc Trâm tuyến 471TN - Tháo 3 hotline trụ 97/4B Ngô Quyền tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	09-06-26	08h00	09-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 254B/1 đến trụ 254B/34 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 254B/1 đến trụ 254B/34 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 254B/1 đến trụ 254B/34 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	09-06-26	08h00	09-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/2 đến trụ 133/33 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 133/2 đến trụ 133/33 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/2 đến trụ 133/33 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	09-06-26	07h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV trụ 171B/1B Ấp Dinh tuyến 474TBI	Từ trụ 171B/27 đến trụ 171B/51 tuyến 474TBI	Trồng trụ trung áp xen lưới 171B/41B, lắp đặt TBA 3 pha 250kVA, kéo dây hạ áp từ trụ 171B/27 đến trụ 171B/51 tuyến 474TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	2	Ấp Dinh, Thanh Xuân xã Trà Vong; ấp Gò Cát xã Thạnh Bình	Cắt REC trụ 171B/1B và DS trụ 171B/2 Ấp Dinh tuyến 474TBI	1270	17,3689	0,0305	0,6716	0,0012	0,030	281
19	09-06-26	08h00	09-06-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Trường Mầm Non Hoa Mai trụ 187B/1 tuyến 474TBI	Trụ 187B/1 tuyến 474TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 25kVA Trường Mầm Non Hoa Mai trụ 187B/1 tuyến 474TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Trường Mầm Non Hoa Mai	Cắt FCO TBA 25kVA Trường Mầm Non Hoa Mai trụ 187B/1 tuyến 474TBI	2	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,001	2
20	09-06-26	09h30	09-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Ấp 4 Trà Vong 8 trụ 212/10/14 tuyến 474TBI	Trụ 212/10/14 tuyến 474TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 50kVA Ấp 4 Trà Vong 8 trụ 212/10/14 tuyến 474TBI	Thay công tơ lịch thời gian	1	Ấp 4, xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 50kVA Ấp 4 Trà Vong 8 trụ 212/10/14 tuyến 474TBI	41	0,1180	0,0010	0,0046	0,0000	0,002	4
21	09-06-26	06h00	09-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngõ	Thi công dựng trụ lắp phụ kiện từ trụ 173/212/54 đến trụ 173/212/83 tuyến 474SN	Đầu tư xây dựng 2026	30	Ấp Con Trăn xã Tân Hòa	Cắt LBFCO trụ 173/212 nhánh rẽ Sóc Con Trăn tuyến 474SN	748	7,9574	0,0133	0,4164	0,0007	0,343	3.429
22	09-06-26	08h00	09-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25kVA Đông Biên 2 tuyến 473SN	Trạm 25kVA Đông Biên 2 tuyến 473SN	Thi công nâng cấp trạm 25kVA lên trạm 2x25kVA trụ 210/40 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên tờ trình số 2621/TTr-KT	3	Ấp Đông Biên xã Tân Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Đông Biên 2 tuyến 473SN	40	0,3404	0,0007	0,0178	0,0000	0,034	274
23	09-06-26	08h00	09-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 210 đến trụ 286 tuyến 473SN	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

24	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70/1 đến trụ 19B/70/107 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70/1 đến trụ 19B/70/107 và các nhánh rẽ đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	09-06-26	06h00	09-06-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 13/21B/1 Đồng Cỏ Đò tuyến 479TN	- Recloser trụ 13/21B/1 Đồng Cỏ Đò tuyến 479TN - LBS trụ 13/41B Trà Phí tuyến 477CM	Chuyển điện tuyến 477CM nhận điện tuyến 473TN đến Recloser trụ 13/41B Trà Phí tuyến 477CM	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà tuyến 473TN - Cắt Recloser trụ 13/41B và DS trụ 13/42 Trà Phí tuyến 477CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	09-06-26	12h00	09-06-26	12h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 13/21B/1 Đồng Cỏ Đò tuyến 479TN	- Recloser trụ 13/21B/1 Đồng Cỏ Đò tuyến 479TN - LBS trụ 13/41B Trà Phí tuyến 477CM	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng DS trụ 13/42 và Recloser trụ 13/41B Trà Phí tuyến 477CM - Cắt LBS trụ 13/21B/43 Trần Văn Trà tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	09-06-26	06h30	09-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 23/1 Bời Lời tuyến 477CM	Tại Recloser trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 477CM	Thay Recloser trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 477CM	Xây dựng đường dây nổi tuyến và phát triển lưới điện phân phối khu vực thành phố Tây Ninh năm 2026	50	Khu phố Ninh Trung, Ninh Thành phường Bình Minh	- Cắt MC 479TN và đóng DTĐ 479-76TN - Cắt Recloser trụ 23/1, DS trụ 23/2 Kênh Tây tuyến 477CM	774	3,8288	0,0128	0,2154	0,0007	1,715	8.574
29	09-06-26	05h30	09-06-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- LBS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN - LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhận điện tuyến 475TN đến trụ LBS trụ 19B/113 Bình Minh	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt LBS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	09-06-26	17h00	09-06-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- LBS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN - LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV trụ 93/1 Tua Hai tuyến 473TN	Từ trụ 93/41 đến trụ 93/41/7, từ trụ 93/34 đến trụ 93/34/1, từ trụ 93/39 đến trụ 93/39/1, trụ 93/33 Trần Văn Trà tuyến 473TN	Bàn giao đơn vị ngoài trồng trụ 14m ghép, lắp trạm biến áp, kéo dây trung áp sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 93/41 đến trụ 93/41/7, nâng cấp nhánh rẽ trung hạ áp 1 pha thành 3 pha từ trụ 93/34 đến trụ 93/34/1P Bình Trung 1; từ trụ 93/39 đến trụ 93/39/1P Trần Văn Trà tuyến 473TN	Công trình nâng cấp 1pha lên 3 pha và phát triển lưới điện phân phối năm 2026	50	Khu phố 20, 21 phường Tân Ninh; khu phố Bình Trung phường Bình Minh	- Cắt Recloser trụ 93/1P và cắt 3LTD trụ 93 Tua Hai tuyến 473TN - Cắt DS trụ 19B/112B đường Trần Văn Trà tuyến 473TN - Cắt DS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 475SD (ĐL Thái Bình đăng ký)	1695	15,0928	0,0279	0,8491	0,0016	1,715	15.433

32	09-06-26	07h30	09-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Tân Ninh	Trụ 80/43 tuyến 475SD	Trụ 80/43 tuyến 475SD	Cắt thực hiện biện pháp an toàn bàn giao Điện lực Tân Ninh thi công sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 93/41 đến trụ 93/41/7 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Cắt DS 3 pha trụ 80/43 tuyến 475SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	09-06-26	08h00	09-06-26	16h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 74B/1/4P đến trụ 74B/1/4P/14 tuyến 472SD	Từ trụ 74B/1/4P đến trụ 74B/1/4P/14 tuyến 472SD	Kéo tăng cường dây hạ áp, ép lèo, tháp dả nâng cao độ đường dây từ trụ 74B/1/4P đến trụ 74B/1/4P/14 tuyến 472SD	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Bình Long xã Châu Thành	Cắt CB trạm 400kVA trụ 74 Bình Phong A; CB trạm 250kVA trụ 70 Bình Long 3 tuyến 472SD	272	2,3065	0,0045	0,1287	0,0003	0,171	1.457	
34	09-06-26	07h30	09-06-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	Công ty TNHH XD& TM DV Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/19B An Thới tuyến 478TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25C/19B An Thới tuyến 478TB	Nâng cấp NRTA từ 1P lên 3P và Xây dựng mới trạm biến áp 250kVA	Đầu tư xây dựng	15	Khu phố An Thới, phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/19B/1 và tháo hotline trụ 25C/19B tuyến 478TB.	781	6,6484	0,0130	0,3656	0,0007	0,181	1.538	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C.	HOTLINE																				
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc