

Số: 1536/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 11 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.996.176	1.942.061	0	0
2	Pmax (MW)	2356,7	533,4	0,000	0,000
3	Pmin (MW)	1777,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 11/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	11-06-26	08h00	11-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	11-06-26	19h00	11-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	11-06-26	18h00	11-06-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	11-06-26	08h00	11-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	11-06-26	18h00	11-06-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	11-06-26	07h00	11-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	11-06-26	07h00	11-06-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	Kiểm tra nhiệt độ mỗi nối	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	11-06-26	07h00	11-06-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 năm 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Tân Biên	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 104/1/38/26 Bầu Tép 47 tuyến 479BC	Trạm 25kVA trụ 104/1/38/26 Bầu Tép 47 tuyến 479BC	Đào rãnh tiếp địa lắp lại trạm 25kVA trụ 104/1/38/26 Bầu Tép 47 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/57 Long Cường 40 tuyến 479BC	Trạm 25kVA trụ 221/57 Long Cường 40 tuyến 479BC	Đào rãnh tiếp địa lắp lại trạm 25kVA trụ 221/57 Long Cường 40 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	11-06-26	08h00	11-06-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA tại trụ 262/6/5/2 Trường Mầm non 20-11 tuyến 477HT.	Trạm 75kVA tại trụ 262/6/5/2 Trường Mầm non 20-11 tuyến 477HT.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trường Mầm non 20-11 trạm 75kVA tại trụ 262/6/5/2 Trường Mầm non 20-11 tuyến 477HT.	Thay thiết bị định kỳ	5	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường Mầm non 20-11	Cắt FCO trạm 75kVA tại trụ 262/6/5/2 Trường Mầm non 20-11 tuyến 477HT.	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,057	86	
4	11-06-26	10h00	11-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA tại trụ 471/18A/1 Trại heo Nguyễn Văn Hậu tuyến 475TD.	Trạm 15kVA tại trụ 471/18A/1 Trại heo Nguyễn Văn Hậu tuyến 475TD.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Hậu trạm 15kVA tại trụ 471/18A/1 Trại heo Nguyễn Văn Hậu tuyến 475TD.	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại heo Nguyễn Văn Hậu	Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 471/18A/1 Trại heo Nguyễn Văn Hậu tuyến 475TD.	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
5	11-06-26	13h30	11-06-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 5kVA tại trụ 118/138/14/54 Xay xát Ngọc Ánh tuyến 475TD.	Trạm 5kVA tại trụ 118/138/14/54 Xay xát Ngọc Ánh tuyến 475TD.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Roãn Ngọc Ánh trạm 5kVA tại trụ 118/138/14/54 Xay xát Ngọc Ánh tuyến 475TD.	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay xát Ngọc Ánh	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 118/138/14/54 Xay xát Ngọc Ánh tuyến 475TD.	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
6	11-06-26	15h00	11-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA tại trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD.	Trạm 50kVA tại trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Ngọc Hưng trạm 50kVA tại trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD.	Thay thiết bị định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Khu sinh thái Lộc Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 471/118/2 Khu sinh thái Lộc Ninh tuyến 475TD.	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51	

7	11-06-26	07h00	11-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/71/1A Lộc Tân tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/71/1 đến trụ 118/71/34/24 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Lắp vật tư phụ kiện, kéo dây AC 50, thu hồi trụ cũ từ trụ 118/71/1 đến trụ 118/71/34/24 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng	25	Áp Lộc Tân xã Lộc Ninh, ấp Thuận Tân xã Truông Mít	- Cắt LBFCO tại trụ 118/71/1A Lộc Tân tuyến 475TĐ. - Cắt 3LBFCO tại trụ 118/71/3B/1 Lộc Tân tuyến 475TĐ. - Cắt FCO trạm 100kVA tại trụ 118/71/20B/2 Trại cá Võ Đình Toàn tuyến 475TĐ. - Cắt LBFCO tại trụ 118/71/22/1 Lộc Tân tuyến 475TĐ. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 118/71/27B/1 Thấp sáng thanh long Nguyễn văn Cang tuyến 475TĐ. - Cắt LBFCO tại trụ 118/71/29/1 Lộc Tân tuyến 475TĐ. - Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 118/71/34/3/1 Cấp nước Lộc Ninh-1 tuyến 475TĐ. - Cắt LBFCO tại trụ 118/71/34/11/1A Lộc Tân tuyến 475TĐ.	754	7,6928	0,0135	0,3987	0,0007	0,857	8.142
8	11-06-26	06h30	11-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long tuyến 478TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long tuyến 478TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 tuyến 478TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	15	Áp Cẩm Long xã Thanh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 139/1 Cẩm Long 2 tuyến 478TĐ	736	6,1827	0,0121	0,0017	0,0000	0,297	4.370
9	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bầu Trâm tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bầu Trâm tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Bầu Trâm tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

12	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	11-06-26	08h00	11-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	11-06-26	06h00	11-06-26	16h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 104/122 Sóc Thiết tuyến 477TBI Trạm 250kVA trụ 104/118B/1 tuyến 475TBI	Từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Thay dây trung áp từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Sửa chữa lớn, đầu tư xây dựng	220	Áp Hòa Đông B, Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt LBS trụ 104/122 và DS trụ 104/121 Sóc Thiết tuyến 477TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 104/118B/1 tuyến 475TBI	2780	42,0222	0,0667	1,6248	0,0026	3,601	37.810	
15	11-06-26	06h00	11-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	11-06-26	08h00	11-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 40 đến trụ 75 và các nhánh rẽ tuyến 475CM	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	11-06-26	07h30	11-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 97/12/22 Trung Nữ Vương tuyến 471TN	Từ trụ 97/12/6 đến trụ 97/12/6/1, từ trụ 97/12/13 đến trụ 97/12/13/1, từ trụ 97/12/19 đến trụ 97/12/19/1 Trung Nữ Vương tuyến 471TN	Trồng trụ 14m ghép, lắp trạm biến áp, kéo dây trung áp sang lưới từ trụ 97/12/6 đến trụ 97/12/6/1, từ trụ 97/12/13 đến trụ 97/12/13/1, từ trụ 97/12/19 đến trụ 97/12/19/1 Trung Nữ Vương tuyến 471TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	15	Khu phố 16, 17, 22 phường Tân Ninh	Cắt LBFCO trụ 97/12/22 trung Nữ Vương tuyến 471TN	961	8,5570	0,0158	0,4814	0,0009	0,514	4.630	
19	11-06-26	08h00	11-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179 đến trụ 179/28, từ trụ 183 đến trụ 183/10, từ trụ 201 đến trụ 201/15 tuyến 471SD	Từ trụ 179 đến trụ 179/28, từ trụ 183 đến trụ 183/10, từ trụ 201 đến trụ 201/15 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/28, từ trụ 183 đến trụ 183/10, từ trụ 201 đến trụ 201/15 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	11-06-26	08h00	11-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/25B đến trụ 80/25/B/15, từ trụ 80/20 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ trụ 80/25B đến trụ 80/25/B/15, từ trụ 80/20 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 80/25B đến trụ 80/25/B/15, từ trụ 80/20 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cò lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C.	HOTLINE																				
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	11-06-26	06h00	11-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 323/1 Vạc Sa tuyến 473SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 323/1 Vạc Sa tuyến 473SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 323/2 đến trụ 323/12 tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng 2026	12	Áp Tân Cường xã Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 323/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 323 tuyến 473SN	Do Đơn vị thi công chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (từ 10/6/2026 đến 13/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc