

Số: 1537/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 10 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 12 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.787,377	2.109.759	0	0
2	Pmax (MW)	2508,2	533,4	0,000	0,000
3	Pmin (MW)	1853,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 12/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	12-06-26	09h00	12-06-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	12-06-26	09h00	12-06-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	12-06-26	09h00	12-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	12-06-26	09h00	12-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	12-06-26	19h00	12-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	12-06-26	18h00	12-06-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hung	Trạm 110kV Tân Hung	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	12-06-26	08h00	12-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	12-06-26	18h00	12-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Độc.	Trạm 110kV Suối Độc.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	12-06-26	07h00	12-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 01 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/78/1P đến trụ 53/78/9P Gò Ngải tuyến 480BC	Từ trụ 53/78/1P đến trụ 53/78/9P nhánh rẽ 12,7kV Gò Ngải tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/78/1P đến trụ 53/78/9P Gò Ngải tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

2	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/37 Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/37 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/37 Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/22/1 đến trụ 53/86B/22/16 Phước Giang tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/22/1 đến trụ 53/86B/22/16 nhánh rẽ 12,7kV Phước Giang tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/86B/22/1 đến trụ 53/86B/22/16 Phước Giang tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/22/15/1 đến trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 1 tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/22/15/1 đến trụ 53/86B/22/15/14 nhánh rẽ 12,7kV Phước Tân 1 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/86B/22/15/1 đến trụ 53/86B/22/15/14 Phước Tân 1 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/1T đến trụ 53/100/7T Nước đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/1T đến trụ 53/100/7T nhánh rẽ 22kV Nước đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/100/1T đến trụ 53/100/7T Nước đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/1T đến trụ 53/100/7T Nước đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/1T đến trụ 53/100/7T nhánh rẽ 22kV Nước đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 53/100/1T đến trụ 53/100/7T Nước đá Ngọc Sơn tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	12-06-26	08h00	12-06-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA tại trụ 275 Đền đường tuyến 477HT.	Trạm 25kVA tại trụ 275 Đền đường tuyến 477HT.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Kinh tế xã Dương Minh Châu trạm 25kVA tại trụ 275 Đền đường tuyến 477HT.	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đền đường	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 275 Đền đường tuyến 477HT.	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
8	12-06-26	10h00	12-06-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Dây cáp điện Vĩnh Thịnh - Tây Ninh trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Dây điện Vĩnh Thịnh 1	Cắt 3FCO trạm 250kVA tại trụ 234/89B/1T Dây điện Vĩnh Thịnh 1 tuyến 476HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	309	
9	12-06-26	07h00	12-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 3x25kVA trụ 138B/1 Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, lắp đà, kéo dây trung áp tại trụ 138B Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, lắp đà, kéo dây trung áp tại trụ 138B Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trà Tâm Lan	- Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 138B/1 và tháo 3hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 138B Trà Tâm Lan tuyến 473TĐ - Kiểm tra 3FCO trạm 250kVA tại trụ 138B/1T tuyến 473TĐ (đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành).	1	0,0102	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	323	

10	12-06-26	07h00	12-06-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/1 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Từ trụ 156 đến trụ 156/11B, từ trụ 156/11 đến trụ 156/11/8 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Dựng trụ xen lưới, thay trụ BTLT, kéo dây dây trung thế ACXH50, lắp dà 2,4m 4 ớp + sứ đứng từ trụ 156 đến trụ 156/11B, từ trụ 156/11 đến trụ 156/11/8 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng	25	Áp Thuận Bình xã Truông Mít; áp Rộc B xã Thạnh Đức.	- Cắt LBFCO trụ 156/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nối tại trụ 156 Thuận Bình tuyến 471TĐ. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 159 Thuận Bình-T.159 tuyến 471TĐ	704	7,1826	0,0126	0,3723	0,0007	0,857	8.142
11	12-06-26	06h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/71B/2 đến trụ 42/65/71B/26 Phước Hòa tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/71B/2 đến trụ 42/65/71B/26 Phước Hòa tuyến 477TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 42/65/71B/2 đến trụ 42/65/71B/26 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	15	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt 3LBFCO trụ 42/65/71B/1B Phước Hòa 1 tuyến 477TĐ	163	1,3693	0,0027	0,0004	0,0000	0,297	4.370
12	12-06-26	06h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện, kéo dây nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 42/65/77/2 đến trụ 42/65/77/33/6 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2026	20	Áp Phước Đông, Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 477TĐ	799	6,7120	0,0132	0,0025	0,0000	0,396	3.370
13	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/106B/1 đến trụ 42/65/106B/12 tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/65/106B/1 đến trụ 42/65/106B/12 tuyến 471PĐC	Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/106B/1 đến trụ 42/65/106B/12 tuyến 471PĐC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	12-06-26	07h30	12-06-26	16h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Từ trụ 28 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28 đến trụ 52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

18	12-06-26	06h00	12-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 169/1 đến trụ 169/22 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng 2026	100	Áp Tân Đông xã Tân Phú	- Cắt 3LBFCO trụ 169/1/1 nhánh rẽ 22kV Nước Đá Tan Hưng tuyến 477TH - Cắt LBFCO trụ 169/2 nhánh rẽ 12,7kV Chợ Tân Hưng tuyến 477TH	1438	15,2979	0,0255	0,8004	0,0013	3,429	34.295	
19	12-06-26	07h30	12-06-26	11h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Ninh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Bàn giao Điện lực Tân Ninh công thay dây trần thành dây bọc từ trụ 23/143C đến trụ 23/144 tuyến 479CM	Sửa chữa lớn 2026	70	Áp Tân TrungA, Tân Trung B xã Tân Phú	Cắt LBS trụ 180 và DS trụ 181 Tân Trung tuyến 477TH	2751	11,7064	0,0488	0,6125	0,0026	2,401	9.602	
20	12-06-26	06h00	12-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 176 đến trụ 176/58/52 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	12-06-26	08h00	12-06-26	16h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 16 đến trụ 76 đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám và các nhánh rẽ tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	12-06-26	07h30	12-06-26	11h30	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH TM DV Năng Lượng Sạch	Đường dây 22kV tuyến 479CM	Từ trụ 23/143C đến trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM	Bàn giao đơn vị ngoài thay dây trần thành dây bọc từ trụ 23/143C đến trụ 23/144 đường 785 tuyến 479CM	Công trình SCL 2026	7	Khu phố Thạnh Đông phường Bình Minh	- Cắt Recloser trụ 23/143C Khedol 9, DS trụ 23/143B tuyến 479CM - Cắt CB trạm 250kVA trụ 23/140 ĐT.785 - G tuyến 479CM	44	0,1741	0,0007	0,0098	0,0000	0,240	960	
24	12-06-26	08h00	12-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 164/7HT/1 đến trụ 164/7HT/14 tuyến 472SD	Từ trụ 164/7HT/1 đến trụ 164/7HT/14 tuyến 472SD	Tháp đà nâng cao độ võng đường dây từ trụ 164/7HT/13 đến trụ 164/7HT/14, kết hợp phát quang tia cảnh cây xanh từ trụ 164/7HT/1 đến trụ 164/7HT/14 tuyến 472SD	Xử lý khiếm khuyết lưới điện	3	Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điện	Cắt CB trạm 250kVA trụ 164/6T Thanh Phước tuyến 472SD	122	0,4260	0,0020	0,0238	0,0001	0,103	360	
25	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 56 đến trụ 56/11, từ trụ 72B đến trụ 72B/8, từ trụ 62 đến trụ 62/12 tuyến 472SD	Từ trụ 56 đến trụ 56/11, từ trụ 72B đến trụ 72B/8, từ trụ 62 đến trụ 62/12 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 56 đến trụ 56/11, từ trụ 72B đến trụ 72B/8, từ trụ 62 đến trụ 62/12 tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 99B đến 99B/15, từ trụ 95 đến trụ 95/3 tuyến 476SD	Từ trụ 99B đến 99B/15, từ trụ 95 đến trụ 95/3 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 99B đến 99B/15, từ trụ 95 đến trụ 95/3 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị	Công ty					
																SAIDI	SAIFI	SAIDI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 156 đến trụ 156/31, từ trụ 156/27/14 đến trụ 156/27/14 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 156 đến trụ 156/31, từ trụ 156/27/14 đến trụ 156/27/14 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	12-06-26	08h00	12-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TĐ	Từ trụ 388 đến trụ 416, từ trụ 464 đến trụ 480 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 388 đến trụ 416, từ trụ 464 đến trụ 480 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (từ 10/6/2026 đến 13/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc