

Số: 1854/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 28 tháng 6 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 29 THÁNG 06 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.209.078	3.681.525	0	7.200
2	Pmax (MW)	2240,1	533,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1564,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 29/06/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	29-06-26	08h00	29-06-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	29-06-26	13h00	29-06-26	14h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Gỡ tổ chim đóng trên DCL 171-7.	- Chim làm tổ trên DCL 171-7	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	29-06-26	13h30	29-06-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	29-06-26	19h00	29-06-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	29-06-26	08h00	29-06-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	29-06-26	18h00	29-06-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 172 BourBon - 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trụ 90 đến trụ 101	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	29-06-26	07h00	29-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 102 đến trụ 122	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	29-06-26	08h00	29-06-26	12h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Tháo thiết bị đo PD online các tủ hợp bộ TCC41,	Đo PD online.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	29-06-26	13h00	29-06-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	Lắp thiết bị đo PD online các tủ hợp bộ TCC41 Trạm 110kV Suối Ngõ	Đo PD online.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/138 Phước Chi 16 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/138 Phước Chi 16 tuyến 480BC	Cần pha hạ áp trạm 50kVA trụ 53/138 Phước Chi 16 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x75kVA trụ 53/107 Bình Hòa 8 tuyến 480BC	Trạm 3x75kVA trụ 53/107 Bình Hòa 8 tuyến 480BC	Cần pha hạ áp trạm 3x75kVA trụ 53/107 Bình Hòa 8 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

3	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/110 Bình Hòa 10 tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/110 Bình Hòa 10 tuyến 480BC	Cân pha hạ áp trạm 75kVA trụ 53/110 Bình Hòa 10 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 Thuận Tâm 1 tuyến 476BC	Từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm 1 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 Thuận Tâm 1 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 67B/10 đến trụ 67B/10/10 thuộc trạm 50kVA trụ 67B/10 Thuận Tâm 10 tuyến 476BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 67B/10 đến trụ 67B/10/10 thuộc trạm 50kVA trụ 67B/10 Thuận Tâm 10 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 67B/10 đến trụ 67B/10/10 thuộc trạm 50kVA trụ 67B/10 Thuận Tâm 10 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 160/1T đến trụ 160/11T Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Từ trụ 160/1T đến trụ 160/11T nhánh rẽ 12,7kV Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 160/1T đến trụ 160/11T Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 160/1P đến trụ 160/11P/19 Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	Từ trụ 160/1P đến trụ 160/11P/19 nhánh rẽ 22kV Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 160/1P đến trụ 160/11P/19 Rừng Dầu 3 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD	Từ trụ 118/92 đến trụ 118/138, từ trụ 118/91 đến trụ 118/91/14, từ trụ 118/102 đến trụ 118/102/7/13 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/92 đến trụ 118/138, từ trụ 118/91/14, từ trụ 118/102 đến trụ 118/102/7/13 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới-D tuyến 477HT	Tại trụ 262/29/26 Cơ Giới tuyến 477HT	Sửa trụ hạ áp bị nghiêng tại trụ 262/29/26 Cơ Giới tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Tân Định 2 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 75kVA trụ 262/29 Cơ Giới-D tuyến 477HT	100	0,9666	0,0018	0,0501	0,0001	0,057	513	
10	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22 kV từ trụ 262/12B Cơ Giới tuyến 477HT	Từ trụ 262/29/2 đến trụ 262/29/28 Cơ Giới tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 262/29/2 đến trụ 262/29/28 Cơ Giới tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	29-06-26	07h30	29-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lắp, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bề, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

12	29-06-26	07h30	29-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bút dây leo, bút lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, ổ rổ chim	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	29-06-26	07h30	29-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471PDC TBA 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471PDC	TBA 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471PDC TBA 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471PDC	Đầu lèo hạ áp trụ 42/10/1/3P/8, cắt lèo hạ áp trụ 42/10/1/3P sang tải trạm trụ 42/4N/14 giảm tải trạm trụ 42/10/1; Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng và kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt CB TBA 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471PDC, TBA 250kVA trụ 42/4N/14 Phước Đông 24 tuyến 471PDC	371	3,1166	0,0061	0,0003	0,0000	0,119	1.010
14	29-06-26	07h30	29-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 42/4N/14/8 Phước Đông 24-1 tuyến 471PDC	TBA 250kVA trụ 42/4N/14/8 Phước Đông 24-1 tuyến 471PDC	Kiểm tra, thay điện kế và DCU trạm bị hư hỏng, mất tín hiệu TBA 250kVA trụ 42/4N/14/8 Phước Đông 24-1 tuyến 471PDC	Sửa chữa thông tin, SCADA	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 42/4N/14/8 Phước Đông 24-1 tuyến 471PDC	102	0,8568	0,0017	0,0001	0,0000	0,119	1.010
15	29-06-26	07h30	01-06-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu Công ty Thắng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long tuyến 478TD	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/9 đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long tuyến 478TD	Thi công trồng trụ, lắp xà, sứ và phụ kiện nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 139/9 đến 139/9/5A/5, lắp hoàn chỉnh TBA và nhiệm vụ đóng điện, thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì, phát quang Nhánh rẽ 22kV từ trụ 139/1 đến trụ 139/9/21 Cẩm Long tuyến 478TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Ấp Cẩm Long xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 139/9/1 Cẩm Long tuyến 478TD Cắt CB trạm 250kVA Cẩm Long 2 trụ 139/9 tuyến 478TD	602	5,0571	0,0099	0,0009	0,0000	0,198	1.680
16	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 89/2 đến trụ 89/27 và từ trụ 89/8 đến trụ 89/8/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Từ trụ 89/2 đến trụ 89/27 và từ trụ 89/8 đến trụ 89/8/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 89/2 đến trụ 89/27 và từ trụ 89/8 đến trụ 89/8/1 Lạc Long Quân tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 160kVA trụ 51/43 Chàng Riệp tuyến 474TH	Trụ 51/43 tuyến 474TH	Nâng thùng công tơ, thay cáp lực, đo đếm TBA trụ 51/43 tuyến 474TH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Tân Khai xã Tân Lập	Cắt 3FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 51/43 Chàng Riệp tuyến 474TH	175	2,2674	0,0042	0,0877	0,0002	0,042	379
18	29-06-26	08h00	29-06-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 75kVA trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, công tơ trạm trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp 3 xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 207C/55 tuyến 474TBI	108	0,5442	0,0026	0,0210	0,0001	0,006	22
19	29-06-26	13h30	29-06-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 2x50kVA trụ 181B/8 tuyến 474TBI	Trụ 181B/8 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, công tơ trạm trụ 181B/8 tuyến 474TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Ấp 1, Thanh Tân xã Trà Vong	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x50kVA trụ 181B/8 tuyến 474TBI	206	1,0380	0,0049	0,0401	0,0002	0,006	22
20	29-06-26	08h00	29-06-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngó	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngó	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 1 đến trụ 167/131 tuyến 471SN, 473SN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

21	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay định kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Từ trụ 10 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 10 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 80/1B đến trụ 80/12B tuyến 478SD	Từ trụ 80/1B đến trụ 80/12B tuyến 478SD	Trồng trụ, lắp phụ kiện lưới điện từ trụ 80/1B đến trụ 80/12B tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Cầu Trường (trừ tổ 5, tổ 6) xã Hảo Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 80/1 và tháo 1 hotline trụ 80 tuyến 478SD	175	1,5713	0,0029	0,0877	0,0002	0,034	309
24	29-06-26	08h00	29-06-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 218/4P/1T đến trụ 218/4P/2T tuyến 476SD	Từ trụ 218/4P/1T đến trụ 218/4P/2T tuyến 476SD	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng từ trụ 218/4P/1T đến trụ 218/4P/2T tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu Phố Thanh Trung Phường Thanh Điện	Cắt CB trạm 250kVA trụ 220B Thanh Trung 14 tuyến 476SD	211	0,7368	0,0035	0,0411	0,0002	0,103	360
25	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 174 đến trụ 272 tuyến 476SD	Từ trụ 174 đến trụ 272 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 174 đến trụ 272 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 178/1 đến trụ 178/12, từ trụ 182/1T đến trụ 182/10T, từ trụ 208B/1 đến trụ 208B/13 tuyến 476SD	Từ trụ 178/1 đến trụ 178/12, từ trụ 182/1T đến trụ 182/10T, từ trụ 208B/1 đến trụ 208B/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 178/1 đến trụ 178/12, từ trụ 182/1T đến trụ 182/10T, từ trụ 208B/1 đến trụ 208B/13 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/1 đến trụ 169/37, từ trụ 183/1 đến trụ 183/8, từ trụ 200/1 đến trụ 200/18 tuyến 478SD	Từ trụ 169/1 đến trụ 169/37, từ trụ 183/1 đến trụ 183/8, từ trụ 200/1 đến trụ 200/18 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 169/1 đến trụ 169/37, từ trụ 183/1 đến trụ 183/8, từ trụ 200/1 đến trụ 200/18 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	29-06-26	08h00	29-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 143 đến trụ 249 tuyến 478SD	Từ trụ 143 đến trụ 249 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 143 đến trụ 249 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	29-06-26	13h30	29-06-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/8A/1 đến trụ 169/8A/14 tuyến 478SD	Từ trụ 169/8A/1 đến trụ 169/8A/14 tuyến 478SD	Di dời trụ trung áp theo chiết tính khách hàng từ trụ 169/8A/4 đến trụ 169/8A/6 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Trường xã Hảo Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 169/8A/1 tuyến 478SD	76	0,2654	0,0013	0,0148	0,0001	0,011	40
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	29-06-26	06h00	30-06-26	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	- Trạm 110kV Suối Ngõ. - Đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 Xi Măng Tây Ninh.	- Ngăn 172 trạm 110kV Suối Ngõ. - Đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 Xi Măng Tây Ninh.	- Lắp kim chống sét trên đường dây 110kV từ trụ 61 đến trụ 90 đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 Xi Măng Tây Ninh. - Kiểm tra vệ sinh và bảo dưỡng thiết bị ngăn 172 trạm 110kV Suối Ngõ.	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	- Ngăn 172 trạm 110kV Suối Ngõ. - Đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 Xi Măng Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập ngăn 172 trạm 110kV Suối Ngõ. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Suối Ngõ - 171 Xi Măng Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 02 ngày

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																			
	Không có																		
C. HOTLINE																			
	Không có																		

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.
- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Kế hoạch tổ chức Giải Vô địch Kun Khmer các Câu lạc bộ mạnh toàn quốc năm 2026 (từ 20/6/2026 đến 30/6/2026).

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc