

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 01 THÁNG 07 NĂM 2026

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.478.450	2.330.400	0	7.200
2	Pmax (MW)	2265,7	533,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1604,1	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 01/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVT	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	01-07-26	08h00	01-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	01-07-26	18h00	01-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	01-07-26	19h30	01-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	01-07-26	09h00	01-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TLLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bom PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp có rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	01-07-26	08h00	01-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	01-07-26	18h00	01-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chất cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Biên	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chất cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng, 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng	Từ trạm 220kV Tân Biên đến trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chất cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/6/18 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/6/18 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/142/33/6/18 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/41B/17 Phước Trung 11 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/41B/17 Phước Trung 11 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/142/6/50/41B/17 Phước Trung 11 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/29T Áp A5 2 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/29T Áp A5 2 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/142/6/29T Áp A5 2 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/25T Áp A5 7 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/25T Áp A5 7 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/142/6/25T Áp A5 7 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/48T Áp A5 5 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/6/48T Áp A5 5 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/142/6/48T Áp A5 5 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/14 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/142/33/14 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/142/33/14 Phước Dân 10 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/142/33/25 Phước Hưng 3 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/142/33/25 Phước Hưng 3 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 25kVA trụ 53/142/33/25 Phước Hưng 3 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41B Phước Trung 9 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41B Phước Trung 9 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lặp lại bị đứt trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/41B Phước Trung 9 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 162B đến trụ 180 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Từ trụ 162B đến trụ 180 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Lắp đặt biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 162B đến trụ 180 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD	Từ trụ 118/83 đến trụ 118/84, từ trụ 118/84/2 đến trụ 118/84/38, từ trụ 118/84/31 đến trụ 118/84/31/9, từ trụ 118/84/35 đến trụ 118/84/35/1 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/83 đến trụ 118/84, từ trụ 118/84/2 đến trụ 118/84/38, từ trụ 118/84/31 đến trụ 118/84/31/9, từ trụ 118/84/35 đến trụ 118/84/35/1 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TD	Từ trụ 118/71 đến trụ 118/71/2, từ trụ 118/71/3B đến trụ 118/71/3B/2, từ trụ 118/71/22 đến trụ 118/71/22/10, từ trụ 118/91 đến trụ 118/91/14 Lộc Tân tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/71 đến trụ 118/71/2, từ trụ 118/71/3B đến trụ 118/71/3B/2, từ trụ 118/71/22 đến trụ 118/71/22/10, từ trụ 118/91 đến trụ 118/91/14 Lộc Tân tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

12	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mắt đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lắp, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn các vật tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400kVA trụ 42/85 Bầu Đôn 16 tuyến 471PDC TBA 250kVA trụ 42/83/3B Bầu Đôn 29 tuyến 471PDC	TBA 400kVA trụ 42/85 Bầu Đôn 16 tuyến 471PDC TBA 250kVA trụ 42/83/3B Bầu Đôn 29 tuyến 471PDC	Cắt lều hạ áp trụ 42/83/3B/1, đầu lều hạ áp trụ 42/88/4 sang tải qua trạm trụ 42/85 giảm tải trạm trụ 42/83/3B; Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng và kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	6	Áp 4 xã Trường Mít	Cắt CB TBA 400kVA trụ 42/85 Bầu Đôn 16 tuyến 471PDC, TBA 250kVA trụ 42/83/3B Bầu Đôn 29 tuyến 471PDC	377	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/74/1 tuyến 471PDC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/74/1 tuyến 471PDC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/74/1 tuyến 471PDC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	01-07-26	07h30	01-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PDC	TBA 2x50kVA trụ 54/20/15 Cây Trắc 4-1 tuyến 471PDC	Trồng trụ hạ áp 54/20/16/1T tuyến 471PDC	Đầu nối lưới điện trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 19/1A đến trụ 19/10/1P, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/1A đến trụ 19/10/1P, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Kéo dây trung áp, nâng cấp 1 pha lên 3 pha, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 19/1A đến trụ 19/10/1P, từ trụ 19/8B đến trụ 19/8B/7T Ngõ Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt LBFCO trụ 19/1A, tháo hotline trụ 19 Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú H trụ 71B/26 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm trạm 250kVA Long Hải T trụ 17B Ngõ Quyền tuyến 474TN	692	5,9239	0,0123	0,3081	0,0006	0,151	1.209
18	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 267 đến trụ 290 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 267 đến trụ 290 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang, xịt cỏ gốc trụ hạ cao áp từ trụ 267 đến trụ 290 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 58B/65/1 Tả Chanh tuyến 472TBI	Trạm trụ 58B/65/37; từ trụ 58B/65/1 đến trụ 58B/65/37 tuyến 472TBI	Thay cáp lực trạm trụ 58B/65/37; xử lý khiếm khuyết từ trụ 58B/65/1 đến trụ 58B/65/37 tuyến 472TBI	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Áp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 58B/65/1 Tả Chanh tuyến 472TBI	127	1,6455	0,0030	0,0636	0,0001	0,032	292
20	01-07-26	06h30	01-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 104/122 Sóc Thiết tuyến 477TBI Trạm 250kVA trụ 104/118B/1 tuyến 475TBI	Từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Thay dây trung áp từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	220	Áp Hòa Đông B, Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt LBS trụ 104/122 và DS trụ 104/121 Sóc Thiết tuyến 477TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 104/118B/1 tuyến	2780	42,0222	0,0667	1,6248	0,0026	2,079	21.830

21	01-07-26	08h00	01-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngó	Tuyến 474 trạm 110kV Suối Ngó	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/194 đến trụ 173/194/77 tuyến 474SN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay định kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	01-07-26	05h30	01-07-26	06h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Recloser trụ 27 Tương Đài tuyến 473TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhận điện tuyến 475TN đến trụ Recloser trụ 27 Tương Đài tuyến 473TN	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt Recloser trụ 27 Tương Đài tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	01-07-26	17h00	01-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475TN	- LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Recloser trụ 27 Tương Đài tuyến 473TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 27 Tương Đài tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	01-07-26	07h00	01-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 473TN	Từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lời tuyến 473TN	- Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới đi dời đường dây trung áp từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lời tuyến 473TN - DL Tân Ninh kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện, thay định kế định kỳ từ trụ 4 đến trụ 27 đường Bời lời tuyến 473TN	Thi nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Cắt MC 473TN và đóng DTĐ 473-76TN Cắt LBS và đóng DTD ngăn lộ LBS 01 từ RMU 01 Tương Đài tuyến 473TN	492	4,8677	0,0081	0,2739	0,0005	0,171	1.715	
27	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	01-07-26	08h00	01-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 128/46 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	01-07-26	08h00	01-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 91/25/10 thuộc trạm 250kVA trụ 91/28 Lộc Chánh T.91/28 tuyến 473TB	Từ trụ 91/25/10 tuyến 473TB	Di dời trụ hạ áp và phụ kiện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khu phố Lộc Chánh, phường An Tịnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 91/28 Lộc Chánh T.91/28 tuyến 473TB	101	0,8128	0,0017	0,0450	0,0001	0,181	1.448	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thi nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																			
Không có																			
C. HOTLINE																			
Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc