

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)  
NGÀY 06 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.599.500	3.341.050	0	7.680
2	Pmax (MW)	2280,8	490,3	0,000	0,320
3	Pmin (MW)	1639,5	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).

- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCNTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 06/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	06-07-26	08h00	06-07-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	06-07-26	13h00	06-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	06-07-26	19h00	06-07-26	21h00	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hộp bộ, Phòng Accu 110VDC, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	06-07-26	08h00	06-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	06-07-26	18h00	06-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sản ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tây Ninh đến trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bàu Đồn - 171 Thanh Đức, 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
9	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Cù Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng,	Từ trụ 91 đến trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
10	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trạm 110kV Trảng Bàng đến trụ 102B	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
11	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 04	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
12	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2, 172 An Hội - 171 Đức Huệ	Từ trạm 220kV Trảng Bàng đến trụ 30, từ trụ 22A đến trụ 22A/12, từ trụ 25 đến trạm 110kV An Hội	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					

1	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 41/11/14/7 đến trụ 41/11/14/14 thuộc trạm 50kVA trụ 41/18/7 tuyến 473BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 41/11/14/7 đến trụ 41/11/14/14 thuộc trạm 50kVA trụ 41/18/7 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 41/11/14/7 đến trụ 41/11/14/14 thuộc trạm 50kVA trụ 41/18/7 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/13/1 đến trụ 47/5/13/6P; từ trụ 47/5/13/4P đến trụ 47/5/13/4P/3 thuộc trạm 50kVA trụ 47/5/13 Áp Bến 6 tuyến 473BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/13/1 đến trụ 47/5/13/6P; từ trụ 47/5/13/4P đến trụ 47/5/13/4P/3 thuộc trạm 50kVA trụ 47/5/13 Áp Bến 6 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 47/5/13/1 đến trụ 47/5/13/6P; từ trụ 47/5/13/4P đến trụ 47/5/13/4P/3 thuộc trạm 50kVA trụ 47/5/13 Áp Bến 6 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/5/1 đến trụ 47/5/5/3 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/5 Áp Bến 25 tuyến 473BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 47/5/5/1 đến trụ 47/5/5/3 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/5 Áp Bến 25 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 47/5/5/1 đến trụ 47/5/5/3 thuộc trạm 75kVA trụ 47/5/5 Áp Bến 25 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 48/1 đến trụ 48/6 trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 473BC	Nhánh rẽ hạ áp từ trụ 48/1 đến trụ 48/6 trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 473BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 48/1 đến trụ 48/6 trạm 250kVA trụ 46 Áp Voi 4 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương tuyến 473TD	Từ trụ 117B đến trụ 117B/1, từ trụ 153 đến trụ 155, từ trụ 160 đến trụ 163 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 117B đến trụ 117B/1, từ trụ 153 đến trụ 155, từ trụ 160 đến trụ 163 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN	Từ trụ 76 đến trụ 93, từ trụ 93 đến trụ 117 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 76 đến trụ 93, từ trụ 93 đến trụ 117 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 49/2T đến trụ 49/4T Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 49/2T đến trụ 49/4T Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 50kVA trụ 174/8 Khởi Hà-T.174/8 tuyến 473TD	Tại trụ 174/8/5 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TD	Sửa tư nghiêng, tháp đã U2m tại trụ 174/8/5 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 473TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Khởi Trung xã Cầu Khởi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 174/8 Khởi Hà-T.174/8 tuyến 473TD	27	0,2900	0,0005	0,0150	0,0000	0,034	340		
9	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 174 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TD	Từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TD	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, nâng cấp lưới cao áp từ 1 pha lên 3 pha, thu hồi vật tư từ trụ 174 đến trụ 174/10 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Thuận An xã Truong Mít	- Cắt LBFCO tại trụ 174/2 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nổi tại trụ 174 Thạnh Đức - Truong Mít tuyến 471TD. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 174/3/1T khách hàng Lê Thị Lan tuyến 471TD.	219	2,3520	0,0039	0,1219	0,0002	0,069	690		

10	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	- Nhánh rẽ 12,7kV Tầm Lanh từ trụ 190 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD. - Trạm 250kVA tại trụ 188 Thuận An -F tuyến 471TD.	Tại trụ 190 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây tại trụ 190 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	30	- Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh - Áp Thuận Tân xã Trường Mít	- Cắt LBFCO và tháo hotline nhánh rẽ Tầm Lanh đầu nổi tại trụ 190 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD. - Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 188 Thuận An -F tuyến 471TD. - Kiểm tra 3FCO trạm 250kVA tại trụ 190/1T tuyến 471TD (đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành).	1037	11.1370	0,0186	0,5772	0,0010	1,029	10.290
11	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 197 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Từ trụ 197/7 đến trụ 197/8 Ba Bàu tuyến 471TD	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 197/7 đến trụ 197/8 Ba Bàu tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Thuận Tân xã Trường Mít	Cắt 3LBFCO Ba Bàu tại trụ 197 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD.	175	1,8794	0,0031	0,0974	0,0002	0,103	1.030
12	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 3x50kVA tại trụ 181 Thuận Bình - 5 tuyến 471TD.	Từ trụ 181 đến trụ 181/10 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Dựng trụ, lắp vật tư phụ kiện từ trụ 181 đến trụ 181/10 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	3	Áp Thuận Tân xã Trường Mít	- Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 3x50kVA tại trụ 181 Thuận Bình -5 tuyến 471TD. - Kiểm tra 3LBFCO tại trụ 181/1 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TD (đang vị trí cắt chưa đóng điện vận hành).	173	1,8580	0,0031	0,0963	0,0002	0,103	1.030
13	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA tại trụ 118/13B Thuận Phước-L tuyến 475TD	Từ trụ 118/16 đến trụ 118/16/10 Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Ép lèo, đấu nối hạ thế, sang lưới hạ thế, thu hồi vật tư từ trụ 118/16 đến trụ 118/16/10 Trường Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Thuận Hòa xã Trường Mít	Cắt CB trạm 250kVA tại trụ 118/13B Thuận Phước-L tuyến 475TD	103	1,1062	0,0018	0,0573	0,0001	0,206	2.060
14	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây lèo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiên tuyến 476TD	TBA 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiên tuyến 476TD	Thay thùng công tơ trạm bị kẹt trụ 168 tuyến 476TD; Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng và kiểm tra dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiên tuyến 476TD	19	0,1596	0,0003	0,0000	0,0000	0,059	500

17	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Ấp Chánh tuyến 477TD	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Ấp Chánh tuyến 477TD	Thi công nâng cấp lưới điện trung hạ áp từ 1 pha lên 3 pha, sang lưới, thu hồi dây hạ áp, lắp hoàn chỉnh TBA và nghiệm thu đóng điện Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/61 Ấp Chánh tuyến 477TD	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Ấp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 128/61/1 Ấp Chánh tuyến 477TD	670	5,6283	0,0110	0,0010	0,0000	0,198	1.680
18	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TD	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TD	Đào lỗ trụ hạ áp 270/58B/11T/4 tuyến 476TD theo chiết tính số 78 Lê Minh Trí	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 151/13 Trám Vàng 18 tuyến 477TB	TBA 250kVA trụ 151/13 Trám Vàng 18 tuyến 477TB	Đào lỗ trụ hạ áp 270/58B/11T/4 tuyến 476TD theo chiết tính số 79 Nguyễn Thị Tuyết Mai	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 115 đến trụ 115/60 và từ trụ 115/10B đến trụ 115/10B/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 115 đến trụ 115/60 và từ trụ 115/10B đến trụ 115/10B/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 115 đến trụ 115/60 và từ trụ 115/10B đến trụ 115/10B/9 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ Y trụ 5B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ Y trụ 5B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xịt cô gốc trụ, xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Trung Hòa Lộ Y trụ 5B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA Bảo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA Bảo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Xịt cô gốc trụ, xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 400kVA Bảo Quốc Từ C trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xịt cô gốc trụ, xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Trung Hòa Lộ A trụ 8 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Cửu Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Xịt cô gốc trụ, xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Trường Cửu Y trụ 85C/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 3BP/12 Bàu Éch tuyến 471HT, 473HT	Lưới điện hạ áp trụ 3BP/12 Bàu Éch tuyến 471HT, 473HT	Xịt cô gốc trụ, xử lý tiếp đất lắp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 3BP/12 Bàu Éch tuyến 471HT, 473HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Năng Lương Xanh Sơn Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 149B/1 đến trụ 149B/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 149B/1 đến trụ 149B/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay dây hạ áp, sang lưới, nhổ trụ thu hồi, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 149B/1 đến trụ 149B/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB trạm 75kVA Hiệp Trường K trụ 150 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	72	0,6164	0,0013	0,0321	0,0001	0,060	484
27	06-07-26	06h00	06-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH KT Ngân Anh	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngó	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngó	Thi công đóng trụ lắp phụ kiện từ trụ 323/1 đến trụ 323/12 tuyến 473SN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Ấp Tân Cường xã Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 323/1 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 323 Vac sa tuyến 473SN	54	0,5745	0,0010	0,0301	0,0001	0,343	3.429

28	06-07-26	06h00	06-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	- Thay sứ trung áp trụ 323/23, cắt lại dây trung áp, lắp nắp chụp bảo vệ thiết bị từ trụ 323/2 đến trụ 323/28 tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	60	Áp Tân Cường xã Tân Đông	- Cắt 3LBFCO trụ 323/1 Vac Sa - Camphuchia tuyến 473SN - Cắt Recloser và 3LTD trụ 323/29 tuyến 473SN							2,058	20.577	
29	06-07-26	06h00	06-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 323 đến trụ 323/14, từ trụ 323 đến trụ 323/12, từ trụ 323 đến trụ 323/29, từ trụ 323/11 đến trụ 323/11/18P tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
31	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 476TN	Từ trụ 10 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 10 đến trụ 79 và các nhánh rẽ đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
32	06-07-26	08h00	06-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 15 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Từ trụ 15 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Lắp tole chống động vật trên thân trụ, vệ sinh trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm từ trụ 15 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Suối Dộc xã Châu Thành; Áp Xóm Mới 2 xã Hào Đức	Cắt CB, 3 FCO trạm 250kVA trụ 25 Suối Dộc 8 và trạm 250kVA trụ 38 Xóm Mới 2-1 tuyến 478SD-479SD	246	0,8590	0,0041	0,0479	0,0002	0,171	600		
33	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 3 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 3 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
34	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 53 đến trụ 114 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 53 đến trụ 114 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 53 đến trụ 114 tuyến 473SD-477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
35	06-07-26	08h00	06-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 79/46/1HT đến trụ 79/46/5HT, từ trụ 79/46/1HT/1T đến trụ 79/46/1HT/5T, từ trụ 79/46/13/1HT đến trụ 79/46/13/18HT tuyến 478SD	Từ trụ 79/46/1HT đến trụ 79/46/5HT, từ trụ 79/46/1HT/1T đến trụ 79/46/1HT/5T, từ trụ 79/46/13/1HT đến trụ 79/46/13/18HT tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 79/46/1HT đến trụ 79/46/5HT, từ trụ 79/46/1HT/1T đến trụ 79/46/1HT/5T, từ trụ 79/46/13/1HT đến trụ 79/46/13/18HT tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
36	06-07-26	13h30	06-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 79/11b tuyến 478SD	Trụ 79/11b tuyến 478SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, lắp tăng cường neo hạ áp tại trụ 79/11b tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Cầu Trường xã Hào Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 79/12 Cầu Trường B tuyến 478SD	48	0,1676	0,0008	0,0094	0,0000	0,011	40		
37	06-07-26	13h30	06-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 79/42 Cầu Trường 13 tuyến 478SD	Trạm 50kVA trụ 79/42 Cầu Trường 13 tuyến 478SD	Thay ống cấp lực bị bể, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 79/42 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Cầu Trường xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm 50kVA trụ 79/42 Cầu Trường 13 tuyến 478SD	44	0,1536	0,0007	0,0086	0,0000	0,011	40		
38	06-07-26	07h30	06-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 23/76/1 Lộc Khê tuyến 473TB	Từ trụ 23/76/2 đến trụ 23/76/16 tuyến 473TB	Dựng trụ xen lưới trung thế từ trụ 23/76/2 đến trụ 23/76/16	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Khu phố Gia Tân, Lộc Khê phường Gia Lộc	Cắt LBFCO trụ 23/76/1 Lộc Khê tuyến 473TB	259	2,2146	0,0043	0,1225	0,0002	0,024	205		
<b>C. HOTLINE</b>																						
	Không có																					

**VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
Không có																					
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	06-07-26	07h00	06-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 197/11 Thuận Tân-E tuyến 471TD	Tại trụ 197/11/12 Ba Bàu tuyến 471TD	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư, trụ tại trụ 197/11/12 Ba Bàu tuyến 471TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Thuận Tân xã Trường Mít	Cắt CB trạm 75kVA trụ 197/11 Thuận Tân-E tuyến 471TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	06-07-26	07h30	06-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Áp 6.38 trụ 42/107B/39A tuyến 472TD	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Áp 6.38 trụ 42/107B/39A tuyến 472TD	Di dời lưới điện hạ áp từ trụ 42/107B/42B/1 đến trụ 42/107B/42B/10 tuyến 472TD	Đầu nối lưới điện trung hạ áp	4	Áp 6 xã Trường Mít	Cắt CB trạm 250kVA Áp 6.38 trụ 42/107B/39A tuyến 472TD	224	1,8817	0,0037	0,0001	0,0000	0,079	670	
<b>C. HOTLINE</b>																					
Không có																					

**VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Không có																			

**IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Hồ Hữu Ngọc**