

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 08 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.599,500	3.341.050	0	7.680
2	Pmax (MW)	2280,8	490,3	0,000	0,320
3	Pmin (MW)	1639,5	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).

- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 08/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	08-07-26	08h00	08-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	08-07-26	18h00	08-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Tráng Bàng	Trạm 110kV Tráng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	08-07-26	19h30	08-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	08-07-26	09h00	08-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bom PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn dẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Hưng.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	08-07-26	08h00	08-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	08-07-26	18h00	08-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 44 đến trụ 62A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đôn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đôn - 171 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Bầu Đôn đến trụ 62A (62B)/1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

10	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 13	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
11	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV Bầu Đồn - P.Đông 5, Bầu Đồn - Phước Đông 6	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 07	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
12	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hà Thành	Từ trụ 62B đến trụ 88A	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
13	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 88A đến trạm 110kV Hòa Thành đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
14	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 171 Phước Đông - 172 Phước Đức	Từ trụ 38 đến trạm Phước Đông đến trạm Phước Đức	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
15	08-07-26	08h00	08-07-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN -TNĐMN	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Thí nghiệm CBM cấp ngâm 421 năm 2026 trạm 110kV Phước Đức. - Kiểm tra vệ sinh bảo đưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK, bảo dưỡng	0	Ngăn 421.	Cắt điện, có lập: Ngăn 421 và DCL 421-1 Trạm 110kV Phước Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/24P Bình Phú 6 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/24P Bình Phú 6 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/24P Bình Phú 6 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
2	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 53/100/30P Bình Phú 22 tuyến 480BC	Trạm 50kVA trụ 53/100/30P Bình Phú 22 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 50kVA trụ 53/100/30P Bình Phú 22 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/100/38P Bình Phú 7 tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/100/38P Bình Phú 7 tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt trạm 25kVA trụ 53/100/38P Bình Phú 7 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12P/52P tuyến 480BC	DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12P/52P tuyến 480BC	Nối ép lại dây tiếp địa lập lại bị đứt DS 3 pha Bắc Bình Phú trụ 53/100/12P/52P tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
5	08-07-26	06h30	08-07-26	07h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	Từ trụ 93 Ninh Hưng đến trụ 76 Bầu Năng và đến trụ 120 Ninh Phú	Chuyển điện khép vòng tuyến 477HT cấp điện tuyến 474TN từ trụ 93 Ninh Hưng đến trụ 76 Bầu Năng và đến trụ 120 Ninh Phú	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT - Cắt REC và 3LTD trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

6	08-07-26	17h00	08-07-26	17h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN	Từ trụ 76 Bầu Năng đến trụ 93 Ninh Hưng và đến trụ 120 Ninh Phú	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng 3LTD và REC trụ 76 Bầu Năng tuyến 474TN - Cắt LBS trụ 93 Ninh Hưng tuyến 477HT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
7	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 474TN	Từ trụ 114/1B đến trụ 114/8, từ trụ 114/8 đến trụ 114/18, từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/4b, từ trụ 114/18 đến trụ 114/18/4B Ninh Phú tuyến 474TN	Trồng trụ xen lưới, lắp vật tư, phụ kiện từ trụ 114/1B đến trụ 114/8, từ trụ 114/8 đến trụ 114/18, từ trụ 114/8 đến trụ 114/8/4b, từ trụ 114/18 đến trụ 114/18/4B Ninh Phú tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	40	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Thạnh	- Cắt 3LBFCO tại trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 474TN. - Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 114/2/1 Công ty Hiệp Phát tuyến 474TN. - Cắt 3LBFCO tại trụ 114/8/1 Ninh Phú tuyến 474TN. - Cắt FCO trạm 37,5KVA tại trụ 114/9/1 Trường THCS Bầu Năng tuyến 474 TN. - Cắt FCO trạm 15kVA tại trụ 114/11/1 Cửa sắt Duy khánh tuyến 474TN. - Cắt LBFCO tại trụ 114/12/1 Ninh Phú tuyến 474TN. - Cắt 3LBFCO tại trụ 114/13/1 Ninh Phú tuyến 474TN.	2494	26,7846	0,0446	1,3882	0,0023	1,372	13.720		
8	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rộng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
9	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gõ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
10	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TĐ	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TĐ	Trồng trụ hạ áp 270/58B/11T/4 tuyến 476TĐ theo chiết tính số 78 Lê Minh Trí	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
11	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 477TB	TBA 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 477TB	Trồng trụ hạ áp, đổ bê tông móng trụ 270/58B/11T/4 tuyến 476TĐ theo chiết tính số 79 Nguyễn Thị Tuyết Mai	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

12	08-07-26	07h30	08-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/71B đến trụ 68/113 Bến Chò tuyền 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/71B đến trụ 68/113 Bến Chò tuyền 474TĐ	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, trạm biến áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/98 đến trụ 68/113, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Bến Rông xã Thanh Đức	Cắt 3LBFCO, tháo 3hotline trụ 68/71B Bến Chò tuyền 474TĐ	485	4,0742	0,0080	0,0007	0,0000	0,198	1.680
13	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyền 474TN	DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyền 474TN	Cố lập DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyền 474TN (Bàn giao Điện Lực Tân Ninh công tác)	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 67B/2 Cửa số 10 tuyền 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kê mới, thay định kỳ, dòi điện kê từ nhà ra trụ, thay định kê không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyền 472TN	Từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyền 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 62/1 đến trụ 62/14 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Trãi tuyền 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 24/7T KH Huỳnh Thị Mộng Hà tuyền 474TN	Trạm 320kVA trụ 24/7T KH Huỳnh Thị Mộng Hà tuyền 474TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 320kVA trụ 24/7T KH Huỳnh Thị Mộng Hà tuyền 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 24/7T KH Huỳnh Thị Mộng Hà tuyền 474TN	1	0,0099	0,0000	0,0006	0,0000	0,274	2.744
17	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/1 đến trụ 169/9 tuyền 478SD	Từ trụ 169/1 đến trụ 169/9 tuyền 478SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha từ trụ 169/1 đến trụ 169/9 tuyền 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Áp Trường xã Hào Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 169/1 và tháo 1 hotline trụ 169 tuyền 478SD	413	3,7082	0,0069	0,2069	0,0004	0,057	514
18	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 80 tuyền 471SD-475SD	Từ trụ 3 đến trụ 80 tuyền 471SD-475SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 3 đến trụ 80 tuyền 471SD-475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyền 471SD	Từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyền 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 123/1 đến trụ 123/8 tuyền 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80 đến trụ 134 tuyền 471SD	Từ trụ 80 đến trụ 134 tuyền 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 80 đến trụ 134 tuyền 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	08-07-26	08h00	08-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyền 475SD	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyền 475SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/43 tuyền 475SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	08-07-26	08h00	08-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/99/28/1 Thuận Lợi tuyền 471PĐC	Từ trụ 42/99/28/1 đến trụ 42/99/28/22 tuyền 471PĐC	Phát quang bảo trì lưới điện	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	10	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận; Áp 7 xã Trung Mít	Cắt LBFCO trụ 42/99/28/1 Thuận Lợi tuyền 471PĐC	180	1,4486	0,0030	0,0802	0,0002	0,121	965
23	08-07-26	08h00	08-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 169/103/54/7 đến trụ 169/103/54/10 thuộc trạm 2x50kVA trụ 42/99/28/22 Thuận Lợi tuyền 471PĐC	Từ trụ 169/103/54/7 đến trụ 169/103/54/10 tuyền 471PĐC	Đầu lèo, cắt dùng dây hạ áp	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	5	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận; Áp 7 xã Trung Mít	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 42/99/28/22 Thuận Lợi tuyền 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	

24	08-07-26	07h00	08-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Xuất tuyến 22kV tuyến 474TN, 478TN	Từ trụ 2B đến trụ 38 đường Bờ Lòi tuyến 474TN, 478TN	- Bàn giao đơn vị ngoài trông trụ sang lưới di dời đường dây trung áp từ trụ 2B đến trụ 38 đường Bờ Lòi tuyến 474TN, 478TN - Công ty TNHH Xây lắp 19/5 sang lưới nhỏ trụ lắp mới thiết bị LBS và DS từ trụ 64 đến trụ 68 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN - ĐL Tân Ninh kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện ộp đã bọc cách điện bằng ống PVC từ trụ 2B đến trụ 15 đường Bờ Lòi tuyến 474TN, 478TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	120	Khu phố Ninh Tân, Ninh Phú phường Bình Minh; khu phố Ninh Phúc, Ninh Lợi, Ninh Phước phường Ninh Thạnh	- Cắt MC 474TN và đóng DTĐ 474-76TN - Cắt MC 478TN và đóng DTĐ 478-76TN - Cắt LBS và DS trụ 9B Ninh Sơn tuyến 474TN, 478TN - Cắt DS trụ 15/38B đường Bờ Lòi tuyến 478TN - Cắt DS trụ 77A Hiệp Nghĩa tuyến 476TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 15/39 Ninh Tân - I tuyến 475CM - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa Số 10 tuyến 474TN (ĐL Hòa Thành đăng ký) - Cắt 3LTD trụ 76 Bàu Năng tuyến 474TN (ĐL Dương Minh Châu đăng ký)	5266	52,0999	0,0868	2,9312	0,0049	4,115	41.154	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LUỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LUỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C. HOTLINE																					
1	08-07-26	08h00	08-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 89 đến trụ 143 tuyến 478SD	Trụ 115 tuyến 478SD	Lắp 03 kếp quai bằng phương pháp hotline tại trụ 115 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 478SD trạm 110/22kV Suối Dộp. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Hào Đức trụ 42 tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày		Giờ		
															(16)	(17)	(18)	(19)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc