

Số: 1981/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 10 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.599,500	3.341.050	0	7.680
2	Pmax (MW)	2280,8	490,3	0,000	0,320
3	Pmin (MW)	1639,5	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 10/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	10-07-26	09h00	10-07-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	10-07-26	09h00	10-07-26	16h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng gián tự bù TBN 402 trạm 110kV Phước Đông	Bảo dưỡng gián tự bù TBN 402 trạm 110kV Phước Đông	0	Ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	10-07-26	09h00	10-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	10-07-26	09h00	10-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	10-07-26	19h00	10-07-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	10-07-26	18h00	10-07-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	10-07-26	08h00	10-07-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	10-07-26	18h00	10-07-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Độc.	Trạm 110kV Suối Độc.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Độc	Từ trụ 06 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 285, từ trụ 428 đến trụ 452	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang định kỳ lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

12	10-07-26	18h00	10-07-26	23h45	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp, 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp, 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	10-07-26	18h00	10-07-26	23h45	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh, 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngõ, 172 Suối Ngõ - 171 XM Tây Ninh, 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	10-07-26	18h00	10-07-26	23h45	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đêm	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	10-07-26	08h00	10-07-26	16h00	XNLDTN	- XNLDTN -TNĐMN	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Thí nghiệm CBM cấp ngâm 421 năm 2026 Trạm 110kV Tân Hưng. - Kiểm tra vệ sinh bảo đưỡng thiết bị và tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm CBM.	TNĐK, bảo dưỡng	0	Ngăn 421.	Cắt điện, cô lập: Ngăn 421 và 421-1 Trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103B/15/26 đến trụ 103B/15/63 Cầu Đĩa Xù tuyến 479BC	Từ trụ 103B/15/26 đến trụ 103B/15/63 đường dây 22kV Cầu Đĩa Xù tuyến 479BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 103B/15/26 đến trụ 103B/15/63 Cầu Đĩa Xù tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/9/9 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/9/9 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Lắp biển số trụ, biển báo nguy hiểm từ trụ 221/41/1 đến trụ 221/41/9/9 Bàu Cua - Bàu Mọi tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/2 đến trụ 53/86B/37 Phước Lư tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/2 đến trụ 53/86B/37 nhánh rẽ 12,7kV Phước Lư tuyến 480BC	Dung trụ, kéo dây trung áp, thu hồi trụ cũ từ trụ 53/86B/2 đến trụ 53/86B/37 Phước Lư tuyến 480BC	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	26	Áp Phước Giang, áp Phước Tân, áp Phước Lợi, áp Phước Thành xã Phước Chí	- Cắt LBFCO trụ 53/86B/1 Phước Lư tuyến 480BC	1274	18,2980	0,0305	0,7091	0,0012	0,297	2,972
4	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	ĐL Dương Mình Châu	ĐL Dương Mình Châu	Trạm 50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	Trụ 431B/7 Bàu Năng - Dương Mình Châu tuyến 475TĐ	Tháo gỡ trạm hiện hữu, lắp trạm 250kVA mới, sang lưới hạ áp, đóng điện thử nghiệm thu sau khi công tác xong tại trụ 431B/7 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp B4 xã Lộc Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 431B/7 Áp BII-Q tuyến 475TĐ	31	0,3329	0,0006	0,0173	0,0000	0,034	340
5	10-07-26	08h00	10-07-26	09h00	ĐL Dương Mình Châu	ĐL Dương Mình Châu	Trạm 37,5kVA trụ 305/80/2 Tuổi tiêu Phan Duy Khánh 2 tuyến 477HT	Trạm 37,5kVA trụ 305/80/2 Tuổi tiêu Phan Duy Khánh 2 tuyến 477HT	Thay công tơ, TI định kỳ khách hàng: Phan Duy Khánh trạm 37,5kVA trụ 305/80/2 Tuổi tiêu Phan Duy Khánh 2 tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Phan Duy Khánh 2	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 305/80/2 Tuổi tiêu Phan Duy Khánh 2 tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	23

6	10-07-26	09h00	10-07-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 214A Hàn tiện Thái Bình Nguyễn tuyến 471HT, 477HT	Trạm 15kVA trụ 214A Hàn tiện Thái Bình Nguyễn tuyến 471HT, 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Thái Bình Nguyễn trạm 15kVA trụ 214A Hàn tiện Thái Bình Nguyễn tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Thái Bình Nguyễn	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 214A Hàn tiện Thái Bình Nguyễn tuyến 471HT, 477HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17
7	10-07-26	10h30	10-07-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 177B/16/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào tuyến 471HT	Trạm 50kVA trụ 177B/16/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Hào trạm 50kVA trụ 177B/16/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 177B/16/1 Tuổi tiêu Nguyễn Văn Hào tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34
8	10-07-26	13h30	10-07-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 95 Bưu điện Bàu Năng tuyến 474TN	Trạm 25kVA trụ 95 Bưu điện Bàu Năng tuyến 474TN	Thay công tơ định kỳ khách hàng: VNPT Tây Ninh trạm 25kVA trụ 95 Bưu điện Bàu Năng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Bàu Năng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 95 Bưu điện Bàu Năng tuyến 474TN	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
9	10-07-26	14h30	10-07-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 13/3 Khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Trạm 15kVA trụ 13/3 Khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Dư Văn Toàn trạm 15kVA trụ 13/3 Khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Khách hàng Dư Văn Toàn	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 13/3 Khách hàng Dư Văn Toàn tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
10	10-07-26	15h30	10-07-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 118/2B/1 Cơ sở Karaoke Kim Ngân tuyến 475TĐ	Trạm 25kVA trụ 118/2B/1 Cơ sở Karaoke Kim Ngân tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Hồ Thị Thu trạm 25kVA trụ 118/2B/1 Cơ sở Karaoke Kim Ngân tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở Karaoke Kim Ngân	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 118/2B/1 Cơ sở Karaoke Kim Ngân tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
11	10-07-26	08h00	10-07-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	Trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Cơ khí Mạnh Thắm trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở Mạnh Thắm	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
12	10-07-26	09h00	10-07-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2 tuyến 476HT	Trạm 50kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2 tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Khắc Dương trạm 50kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2 tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/151/11 Trại gà lạnh Nguyễn Khắc Dương 2 tuyến 476HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51
13	10-07-26	10h30	10-07-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trần Thị Thu trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/2/17/1 Hộ chăn nuôi Trần Thị Thu tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34
14	10-07-26	13h30	10-07-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 118/138/7 Đèn đường Bến Cùi 6 tuyến 475TĐ	Trạm 15kVA trụ 118/138/7 Đèn đường Bến Cùi 6 tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh trạm 15kVA trụ 118/138/7 Đèn đường Bến Cùi 6 tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Bến Cùi 6	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 118/138/7 Đèn đường Bến Cùi 6 tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
15	10-07-26	15h00	10-07-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 118/59/6/1 Tháp sáng thanh long Võ Thành Niêu tuyến 475TĐ	Trạm 25kVA trụ 118/59/6/1 Tháp sáng thanh long Võ Thành Niêu tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Võ Thành Niêu trạm 25kVA trụ 118/59/6/1 Tháp sáng thanh long Võ Thành Niêu tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tháp sáng thanh long Võ Thành Niêu	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 118/59/6/1 Tháp sáng thanh long Võ Thành Niêu tuyến 475TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17
16	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Gò Đầu	ĐL Gò Đầu	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TĐ	TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TĐ	Sang lưới hạ áp và phụ kiện, sang thùng công tơ từ trụ cũ qua trụ mới, lắp tiếp địa lặp lại, thu hồi trụ cũ và phụ kiện trụ 270/58B/11T/4 tuyến 476TĐ theo chiết tính số 78 Lê Minh Trí	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Đầu	Cắt CB TBA 250kVA trụ 270/58C/1 Xóm Đồng 22 tuyến 476TĐ	87	0,7308	0,0014	0,0001	0,0000	0,079	670

17	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	10-07-26	07h30	10-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Dựng trụ 14m, đổ bê tông, tháp dà U, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 28/1 đến trụ 28/10 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	11	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 28/1, tháo hotline trụ 28 Ngõ Quyền tuyến 474TN	225	1,9261	0,0040	0,1002	0,0002	0,113	907	
20	10-07-26	06h30	10-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 43, trụ 42B Cầu Cẩn Đăng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5, trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI	Từ trụ 141 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI	Trông trụ trung áp xen lưới thay dây trung áp từ trụ 141 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	300	Áp 1, Thạnh Trung, Thạnh Tây, Thạnh Tân xã Tân Biên; xã Tân Lập	Cắt REC và DS trụ 52 Thạnh Tây tuyến 479TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đăng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI	11370	171,8677	0,2728	6,6452	0,0105	4,910	51.559	
21	10-07-26	06h30	10-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty 19/5	Phân đoạn 22kV trụ 140/56 và trụ 140/55 Tân Thạnh tuyến 471TBI	Từ trụ 140/56 đến trụ 140/84 tuyến 471TBI; Trụ 140/139/2; trụ 140/139/193/29 tuyến 471TBI	Trông trụ, thay dây trung áp từ trụ 140/56 đến trụ 140/84 tuyến 471TBI; di dời Recloser trụ 140/139/2 đến trụ 140/139/193/29 tuyến 471TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	100	Áp Tân Thạnh, Tân Nam xã Tân Biên	Cắt LBS trụ 140/56 và DS trụ 140/55 Tân Thạnh tuyến 471TBI Cắt CB trạm 250kVA trụ 140/45 tuyến 471TBI	678	10,2486	0,0163	0,3963	0,0006	1,637	17.186	
22	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chập, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
23	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 70 đến trụ 144 và các nhánh rẽ tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
24	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/121B tuyến 473SD	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/121B tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/1 đến trụ 186/121B tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

25	10-07-26	08h00	10-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6, từ trụ 186/190/20B đến trụ 186/190/20B/10 tuyến 473SD	Từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6, từ trụ 186/190/20B đến trụ 186/190/20B/10 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 186/190/1 đến trụ 186/190/33/6, từ trụ 186/190/20B đến trụ 186/190/20B/10 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	10-07-26	08h00	10-07-26	16h00	ĐL Tráng Bàng	ĐL Tráng Bàng	Lưới hạ từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 thuộc trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	Từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/14, từ trụ 6/61A/12 đến trụ 6/61A/12/8 tuyến 475TB	Kéo bổ sung dây hạ áp, bảo trì lưới	Sửa chữa và bảo trì lưới điện	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 6/61A/7 Gia Lộc T.61A/7 tuyến 475TB	40	0,3219	0,0007	0,0178	0,0000	0,0600	0,0000	483
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		SAIDI	SAIFI			
															SAIDI	SAIFI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	10-07-26	08h00	10-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 19B/70/1 Giồng Cà tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70/8 đến trụ 19B/70/107 đường Giồng Cà tuyến 473TN	- Xử lý giáp niu bị đứt trụ 19B/70/35 căng lại dây nguội trung thế bị đứt bolong mắc trụ 19B/70/46, gọt cáp bọc lắp trạm biến áp trụ 19B/70/46/21, xử lý dây LA chống sét đường dây trụ 19B/70/28, 19B/70/42 đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	42	Khu phố Giồng Cà phường Bình Minh	- Cắt Recloser trụ 19B/70/2 Giồng Cà tuyến 473TN - Cắt DS trụ 19B/70/3 Giồng Cà tuyến 473TN	975	3,3762	0,0161	0,1899	0,0009	0,480	1.680	
2	10-07-26	07h00	10-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/28/6B/1 đến trụ 53/28/6B/60 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6B/1 đến trụ 53/28/6B/60 tuyến 474SD	Kéo dây trung áp 3 pha từ trụ 53/28/6B/1 đến trụ 53/28/6B/60 tuyến 474SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Áp Tâm Long xã Hào Đức	- Cắt CB, FCO trạm 25kVA trụ 53/28/6/3/3 Trung tâm VHTT và Truyền thanh huyện Châu Thành, tháo 1 hotline trụ 53/28/6/3 tuyến 474SD. - Cắt 1 LBFCO trụ 53/28/6/13B/1 và tháo 1 hotline trụ 53/28/6/13B; 1 LBFCO trụ 53/28/6/18B/1 và tháo 1 hotline trụ 53/28/6/18B; 1 LBFCO trụ 53/28/6/29/1 và tháo 1 hotline trụ 53/28/6/29 tuyến 474SD.	240	2,3943	0,0040	0,1336	0,0002	0,057	572	
C. HOTLINE																					

1	10-07-26	08h30	10-07-26	15h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Củi tuyến 475TĐ	Tại trụ 431B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Lắp xà, các phụ kiện và kéo dây nhánh rẽ 3 pha bằng phương pháp hotline tại trụ 431B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại MC 475 trạm 110kV Thanh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	10-07-26	08h30	10-07-26	15h00	ĐL Dương Minh Châu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Củi tuyến 475TĐ	Tại trụ 431B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Lắp xà, các phụ kiện và kéo dây nhánh rẽ 3 pha bằng phương pháp hotline tại trụ 431B Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Áp B4 xã Lộc Ninh	- Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 471/2/1 Bến Củi tuyến 475TĐ. - Cắt FCO trạm 25kVA Hộ chăn nuôi Trần Văn Giá trụ 431B tuyến 475TĐ - Cắt FCO trạm 50kVA Hộ chăn nuôi Trần Thanh Hùng trụ 431B tuyến 475TĐ - Cắt LBFCO trụ 431B/1 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ.	90	0,6282	0,0016	0,0326	0,0001	0,069	449	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cố lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	10-07-26	07h30	09-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28 tuyến 471PĐC	Kéo dây sang lưới, thu hồi dây hạ áp, trạm biến áp đường dây 22kV từ trụ 42/65/94/11 đến trụ 42/65/94/28, lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2026	10	Áp Phước Tây, Phước Bình xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 42/65/94/12 Phước Tây 5 tuyến 471PĐC Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x50kVA trụ 42/65/94/16 Phước Tây 2 tuyến 471PĐC Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x50kVA trụ 42/65/94/20 Phước Tây 6 tuyến 471PĐC Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 2x25kVA trụ 42/65/94/23 Phước Bình 6 tuyến 471PĐC Cắt 2FCO, tháo hotline TBA 50kVA trụ 42/65/94/27 Phước Bình 12 tuyến 471PĐC	Do Đơn vị thi công (Công ty Thăng Long) chưa chuẩn bị đủ vật tư để thi công.					

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc