

SỐ: 2121/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.076.300	3.260.463	0	7.200
2	Pmax (MW)	2333,7	464,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1596,8	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 20/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	20-07-26	08h00	20-07-26	13h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	20-07-26	13h00	20-07-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	20-07-26	19h00	20-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	20-07-26	07h00	20-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	20-07-26	08h00	20-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng	Trạm 110kV Cầu Máng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	20-07-26	18h00	20-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	20-07-26	07h00	20-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bàu Đôn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 119	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	20-07-26	07h00	20-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 02 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	20-07-26	07h00	20-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 23/14 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	20-07-26	07h00	20-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/118T đến trụ 53/100/126T XDM tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/118T đến trụ 53/100/126T nhánh rẽ 22kV XDM tuyến 480BC	Kéo dây trung thế, dây chống sét từ trụ 53/100/118T đến trụ 53/100/126T nhánh rẽ 22kV XDM tuyến 480BC (kéo dây giao chéo với đường dây đang vận hành khoảng trụ 53/117/10/52/31 đến trụ 53/117/10/52/32 tuyến 480BC)	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Phước Hội xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/117/10/52/22 Áp A4 tuyến 480BC	356	5,1131	0,0085	0,1982	0,0003	0,206	2.058
2	20-07-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/76B/2 đến trụ 104/1/76B/16 Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76B/2 đến trụ 104/1/76B/16 nhánh rẽ 22kV Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	Vệ sinh bảo trì lưới, tháp dâ U, nâng độ cao dây hạ áp vượt đường chùng, thấp từ trụ 104/1/76B/2 đến trụ 104/1/76B/16 Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Áp Bến Đình xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 104/1/76B Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	121	1,5641	0,0029	0,0606	0,0001	0,137	1.235

3	20-07-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Duong Minh Châu	ĐL Duong Minh Châu	- Trạm 37,5kVA trụ 118/138/14/25/1A/12 Bến Cui 8 tuyến 475TD - Trạm 50kVA trụ 118/138/14/25/1A/13 Bến Cui 9 tuyến 475TD	Từ trụ 118/138/14/25/1/ 13 đến trụ 118/138/14/25/1/ 18 Truong Mit - Bến Cui tuyến 475TD	Tháo, lắp gỡ công tơ, vật tư phụ kiện khách hàng, kéo dây sau điện kế từ trụ 118/138/14/25/1/13 đến trụ 118/138/14/25/1/18 Truong Mit - Bến Cui tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Bình Tây xã Lộc Ninh	- Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 118/138/14/25/1/12 Bến Cui 8 tuyến 475TD - Cắt CB trạm 50kVA trụ 118/138/14/25/1/13 Bến Cui 9 tuyến 475TD	37	0,3576	0,0007	0,0185	0,0000	0,057	513
4	20-07-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Duong Minh Châu	ĐL Duong Minh Châu	- Trạm 50kVA trụ 162 Phan-4 tuyến 471HT, 477HT. - Trạm 250kVA trụ 162C Phước Long- T.162C tuyến 471HT, 477HT. - Trạm 50kVA trụ 167 Phước Long-B tuyến 471HT, 477HT	Từ trụ 160 đến trụ 168b Bàu Năng - Duong Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Thu hồi vật tư, phụ kiện, dây hạ áp, trạm từ trụ 160 đến trụ 168b Bàu Năng - Duong Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Phước Long xã Duong Minh Châu	- Cắt FCO trạm 50kVA trụ 162 Phan- 4 tuyến 471HT, 477HT. - Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 162C Phước Long-T.162C tuyến 471HT, 477HT. - Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 167 Phước Long- B tuyến 471HT, 477HT	171	1,6528	0,0031	0,0857	0,0002	0,206	1.854
5	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rộng, xử lý đo ghỉ xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 184, 190, 214, 223 Rạch Sơn - Thanh Phước tuyến 476TD	Đường dây 22kV trụ 184, 190, 214, 223 Rạch Sơn - Thanh Phước tuyến 476TD	Đầu nối LA trụ 184, 190, 214, 223 Rạch Sơn - Thanh Phước tuyến 476TD, nghiệm thu và đưa LA vào vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Lắp 3hotline LA trụ 184, 190, 214, 223 Rạch Sơn - Thanh Phước tuyến 476TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Trạm 3x15kVA trụ 176A/1 Trạm bơm Rạch Sơn tuyến 476TD	Trạm 3x15kVA trụ 176A/1 Trạm bơm Rạch Sơn tuyến 476TD	Thay đã sứt thành đá Composite trạm trụ 176A/1 tuyến 476TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm bơm Rạch Sơn	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA trụ 176A/1, tháo 3hotline trụ 176A Trạm bơm Rạch Sơn tuyến 476TD	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170

9	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 224/3 Ban quản lý chợ Gò Dầu tuyến 476TD	Trạm 160kVA trụ 224/3 Ban quản lý chợ Gò Dầu tuyến 476TD	Thay công tơ định kỳ trụ 224/3 Ban quản lý chợ Gò Dầu tuyến 476TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Chợ Gò Dầu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 224/3 Ban quản lý chợ Gò Dầu tuyến 476TD	3	0,0252	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
10	20-07-26	06h00	20-07-26	06h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22 KV từ trụ 178 Rạch Sơn đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TD	Đường dây 22 KV từ trụ 178 Rạch Sơn đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TD	Chuyển điện tuyến 471TB cấp điện cho tuyến 476TD đến trụ 178 Rạch Sơn	Chuyển điện	180	Không mất điện	Đóng LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 471TB Cắt Recloser, 3LTD trụ 178 Rạch Sơn tuyến 476TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	20-07-26	12h00	20-07-26	12h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22 KV từ trụ 178 Rạch Sơn đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TD	Đường dây 22 KV từ trụ 178 Rạch Sơn đến trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TD	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	180	Không mất điện	Đóng 3LTD, Recloser trụ 178 Rạch Sơn tuyến 476TD Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	20-07-26	07h30	20-07-26	11h30	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 170 Thanh Đức - Bình Nguyên tuyến 476TD, 472TD	Đường dây 22kV trụ 170 Thanh Đức - Bình Nguyên tuyến 476TD, 472TD	Xử lý khiếm khuyết lèo trung áp, thay sứ có hiện tượng bị phóng điện trụ 170 tuyến 476TD, 472TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Khu phố Rạch Sơn phường Gò Dầu; ấp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt LBS, 3LTD trụ 169 Bàu Vũng tuyến 476TD Cắt 3LTD trụ 161A Ấp Chánh tuyến 477TD Cắt Recloser, 3LTD trụ 178 Rạch Sơn tuyến 476TD	148	1,2433	0,0024	0,0002	0,0000	0,198	1.680	
13	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 29 đến trụ 167 tuyến 480TD	Đường dây 22kV từ trụ 29 đến trụ 167 tuyến 480TD	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 29 đến trụ 167 tuyến 480TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 4 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Từ trụ 4 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 4 đến trụ 25 Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 91 đến trụ 112 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN-476TN	Từ trụ 91 đến trụ 112 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN-476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 91 đến trụ 112 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN-476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 27 đến trụ 54 Trần Phú tuyến 474TN	Từ trụ 33 đến trụ 34, từ trụ 52 đến trụ 52/1 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 33 đến trụ 34, từ trụ 52 đến trụ 52/1 Trần Phú tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	20-07-26	07h30	20-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Trường Đông J trụ 32/17 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 32/17/8 đến trụ 32/17/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Dựng trụ 10,5m, lắp móng trụ, kéo dây, tháo lắp vật tư phụ kiện và sang lưới từ trụ 32/17/8 đến trụ 32/17/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	20-07-26	07h00	20-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Thái Bình	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI Trạm 50kVA Trảng Dâu 4 trụ 104/106/59 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI	Làm biện pháp an toàn	Làm biện pháp an toàn, bàn giao ĐL Thái Bình công tác	3	Ấp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt 3LTD trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI Cắt CB trạm 50kVA Trảng Dâu 4 trụ 104/106/59 tuyến 475TBI	53	0,7630	0,0013	0,0295	0,0000	0,027	270	
19	20-07-26	08h00	20-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x50kVA trụ 158 Suối Dây 10 tuyến 478SN	Trạm 3x50kVA trụ 158 Suối Dây 10 tuyến 478SN	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 157/4T/3P tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	10	Ấp Tân An xã Tân Thành	Cắt CB tổng trạm 3x50kVA trụ 158 Suối Dây 10 tuyến 478SN	91	0,7745	0,0016	0,0405	0,0001	0,343	2.744	

20	20-07-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	20-07-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70/1 đến trụ 19B/70/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70/1 đến trụ 19B/70/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	20-07-26	07h00	20-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30CP/17b đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30CP/17b đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây chống sét, thu hồi vật tư và thu hồi trụ cũ từ trụ 341/30CP/17b đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	60	Áp Phước Hưng xã Phước Vĩnh	- Cắt Recloser Tráng Cây trụ 341/30CP/17 và 3 LTD trụ 341/30CP/16 tuyến 478SD. - Cắt 3 LTD trụ 104/106/60 tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký). - Cắt CB trạm 50kVA trụ 104/106/59 tuyến 475TBi (ĐL Tân Biên đăng ký).	152	1,5164	0,0025	0,0846	0,0001	2,057	20.574
23	20-07-26	08h00	20-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 20/1 đến trụ 20/2 tuyến 471SD	Từ trụ 20/1 đến trụ 20/2 tuyến 471SD	Thay sứ có hiện tượng phóng điện trụ 20/1, kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 20/1 đến trụ 20/2 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khách hàng: Cơ sở gạch Đăng Nguyên	Cắt CB trạm 400kVA trụ 20/2 Cơ sở gạch Đăng Nguyên và cắt 3 FCO trụ 20 tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600
24	20-07-26	08h00	20-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 63/1 đến trụ 63/24 tuyến 478SD	Từ trụ 63/1 đến trụ 63/24 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 63/1 đến trụ 63/24 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	20-07-26	13h30	20-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trụ 79/11b tuyến 478SD	Trụ 79/11b tuyến 478SD	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, lắp tăng cường neo hạ áp tại trụ 79/11b tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 79/12 Cầu Trường B tuyến 478SD	48	0,1676	0,0008	0,0094	0,0000	0,011	40
26	20-07-26	13h30	20-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 79/42 Cầu Trường 13 tuyến 478SD	Trạm 50kVA trụ 79/42 Cầu Trường 13 tuyến 478SD	Thay ống cáp lực bị bể, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 79/42 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Bàu Sen xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và Tháo hotline trạm 50kVA trụ 79/42 Cầu Trường 13 tuyến 478SD	44	0,1536	0,0007	0,0086	0,0000	0,011	40
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc