

Số: 2132/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 20 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 21 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.076.300	3.260.463	0	7.200
2	Pmax (MW)	2333,7	464,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1596,8	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 21/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	21-07-26	08h00	21-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	21-07-26	18h00	21-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	21-07-26	19h30	21-07-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng Hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	21-07-26	07h00	21-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	21-07-26	08h00	21-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp	Trạm 110kV Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	21-07-26	18h00	21-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	21-07-26	07h00	21-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 428	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	21-07-26	07h00	21-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, 174 Bà Đôn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 115	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	21-07-26	08h00	21-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/73 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/73 đến trụ 234/180 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/73 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	21-07-26	08h00	21-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 Rừng Quỳnh tuyến 479MB	Từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 nhánh rẽ 22kV Rừng Quỳnh tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 234/72/1 đến trụ 234/72/40 Rừng Quỳnh tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	21-07-26	07h00	21-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 229C/1 Phước Hòa tuyến 471HT	Từ trụ 229C/3 đến trụ 229C/8 Phước Hòa tuyến 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới trung, hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 229C/3 đến trụ 229C/8 Phước Hòa tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Phước Hòa xã Dương Minh Châu	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline tại trụ 229C/1 Phước Hòa tuyến 471HT	76	0,8162	0,0014	0,0423	0,0001	0,069	690	
4	21-07-26	08h00	21-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/129B Áp III-Y tuyến 475TĐ	Tại trụ 118/126/4/2, trụ 118/126/4/3 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Đào lỗ, lắp vật tư, phụ kiện, di dời trụ hạ áp tại trụ 118/126/4/2, trụ 118/126/4/3 Truong Mít - Bến Củi tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Thuận Lợi xã Lộc Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 118/129B Áp III- Y tuyến 475TĐ	173	1,6722	0,0031	0,0867	0,0002	0,206	1.854	

5	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bảu cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 98 đến trụ 112 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Từ trụ 98 đến trụ 112 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 98 đến trụ 112 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113/1 đến trụ 113/13/13 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Từ trụ 113/1 đến trụ 113/13/13 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113/1 đến trụ 113/13/13 Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Đức-I trụ 52B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Đức-I trụ 52B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Trường Đức-I trụ 52B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250 kVA Trường Đức I trụ 52B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	233	1,9946	0,0042	0,1038	0,0002	0,157	1.257	
10	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250 kVA Trường Đức-J trụ 57B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 250 kVA Trường Đức-J trụ 57B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA Trường Đức-J trụ 57B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Khu phố Trường Ân phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250 kVA Trường Đức J trụ 57B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	81	0,6934	0,0014	0,0361	0,0001	0,157	1.257	
11	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-M trụ 49B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-M trụ 49B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Cao Thượng Phẩm-M trụ 49B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-M trụ 49B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	82	0,7020	0,0015	0,0365	0,0001	0,157	1.257	
12	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-G trụ 30 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-G trụ 30 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Cao Thượng Phẩm-G trụ 30 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 3x50 kVA Cao Thượng Phẩm-G trụ 30 Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	48	0,4109	0,0009	0,0214	0,0000	0,079	628	

13	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-K trụ 102 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-K trụ 102 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Thành Nam-K trụ 102 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-K trụ 102 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt CB trạm 250kVA Long Thành Nam-A trụ 104B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	28	0,2397	0,0005	0,0125	0,0000	0,079	628	
14	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thí nghiệm CBM trạm 3x50kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	104	0,8903	0,0019	0,0463	0,0001	0,079	628	
15	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Xử lý tiếp đất lặp lại bị đứt, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 3x50kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 3x50 kVA Long Thành Nam-Q trụ 120B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	21-07-26	07h30	21-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 19/8B/1 đến trụ 19/8B/17 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/8B/1 đến trụ 19/8B/17 Ngõ	Kéo dây, tháo lắp vật tư phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 19/8B/1 đến trụ 19/8B/17 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	7	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt 03LBFCO trụ 19/8B/1, tháo 03 hotline trụ 19/8B Ngõ Quyền tuyến 474TN	273	2,3370	0,0049	0,1216	0,0003	0,131	1.047	
17	21-07-26	06h30	21-07-26	07h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN-476TN	LBS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 475TN và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 90A Hiệp Ninh	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 476TN - Cắt REC, 3LTD trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	21-07-26	17h00	21-07-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 90A đến trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 475TN-476TN	LBS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 475TN và Rec trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 114 Lý Thường Kiệt	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng 3LTD, REC trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 114 Phạm Hùng tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	21-07-26	06h30	21-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 104/122 Sóc Thiết tuyến 477TBI	Từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Thay dây trung áp từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	220	Áp Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt LBS trụ 104/122 và DS trụ 104/121 Sóc Thiết tuyến 477TBI	2780	42,0222	0,0667	1,6248	0,0026	3,601	37.810	
20	21-07-26	08h30	21-07-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA HTT Lâm Thị Mộng Tuyết trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA HTT Lâm Thị Mộng Tuyết trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ	1	Nguyễn Bá An	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA HTT Lâm Thị Mộng Tuyết trụ 104/91B/1 tuyến 475TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
21	21-07-26	09h30	21-07-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 320kVA Công ty TNHH SX TM DV chăn nuôi Minh Thành trụ 104/134/30 tuyến 477TBI	Trụ 104/134/30 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA Công ty TNHH SX TM DV chăn nuôi Minh Thành trụ 104/134/30 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ	0	Công ty TNHH SX TM DV chăn nuôi Minh Thành	Cắt 3FCO TBA 320kVA Công ty TNHH SX TM DV chăn nuôi Minh Thành trụ 104/134/30 tuyến 477TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	21-07-26	10h30	21-07-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA Hòa Đông 2B trụ 104/144B tuyến 477TBI	Trụ 104/144B tuyến 477TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 50kVA Hòa Đông 2B trụ 104/144B tuyến 477TBI	Thay công tơ lịch thời gian	0	Áp Hòa Bình, xã Phước Vinh	Cắt FCO TBA 50kVA Hòa Đông 2B trụ 104/144B tuyến 477TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

23	21-07-26	08h00	21-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định lý, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	21-07-26	08h00	21-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472TN	Từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 61 và các nhánh rẽ đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	21-07-26	07h00	21-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Đường dây 22kV tuyến 472TN, tuyến 482TN	Từ trụ 10 đến trụ 55 đường Huỳnh Tấn Phát, từ trụ 80/47 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN, 482TN	- Bàn giao đơn vị ngoài trồng trụ 18m, kéo dây đầu nối sang lưới lắp trạm biến áp, thay dây trần thành dây bọc, từ trụ 10 đến trụ 55 đường Huỳnh Tấn Phát, từ trụ 80/47 đến trụ 80/86 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN, 482TN - ĐL Tân Ninh xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 10 đến trụ 62 đường Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	150	Khu phố 11, 13, 14, Hiệp Thanh, Hiệp Lễ, Hiệp Nghĩa, Hiệp Bình phường Tân Ninh; khu phố Ninh Thọ, Ninh Lộc phường Bình Minh; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh	- Cắt MC 472TN và đóng DTĐ 472-76TN - Cắt Recloser trụ 73/1, DS trụ 73/1A Cây Gõ tuyến 472TN - Cắt LBS và DS Điện Lực trụ 80/47 tuyến 472TN, 481TN - Cắt 3LTD trụ 41/1 Bong Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 62 và 3LTD trụ 61 Chợ Bắp tuyến 472TN - Cắt MC 482TN và đóng DTĐ 482-76TN - Cắt DS trụ 59B Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN, 482TN - Cắt DS trụ 64 Cửa Hoà Viện tuyến 474TN	10575	104,6253	0,1744	5,8863	0,0098	5,144	51.442	
26	21-07-26	06h00	21-07-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	- LBS trụ 49 Võ Thị Sáu tuyến 471TN - Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 472TN nhận điện tuyến 471TN đến trụ Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 49 Võ Thị Sáu tuyến 471TN - Cắt Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	21-07-26	17h00	21-07-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	- LBS trụ 49 Võ Thị Sáu tuyến 471TN - Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	40	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 73/1 Cây Gõ tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 49 Võ Thị Sáu tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	21-07-26	08h00	21-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 182 đến trụ 182/2P tuyến 476SD	Từ trụ 182 đến trụ 182/2P tuyến 476SD	Nâng cao độ võng đường dây hạ áp từ trụ 182 đến trụ 182/2P tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu Phố Thanh Phước Phường Thanh Điện	Cắt 3 LBFCO trụ 182/1P và tháo 3 hotline trụ 182 tuyến 476SD	340	1,1872	0,0057	0,0662	0,0003	0,103	360	
29	21-07-26	08h00	21-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 164/1 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	21-07-26	08h00	21-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 60B đến trụ 60B/8 tuyến 471TN	Từ trụ 60B đến trụ 60B/8 tuyến 471TN	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 60B đến trụ 60B/8 tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

31	21-07-26	08h00	21-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 184 đến trụ 184/12T tuyến 473SD	Từ trụ 184 đến trụ 184/12T tuyến 473SD	Cân pha, chuyển nối nhánh rẽ hạ áp từ trụ 184 đến trụ 184/12T tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Thành Long xã Ninh Diền	Cắt CB trạm 250kVA trụ 180 Thành Long 8A, CB trạm 250kVA trụ 186/4C Thành Trung tuyến 473SD	466	1,6271	0,0077	0,0908	0,0004	0,103	360	
32	21-07-26	08h00	21-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Lưới điện hạ áp từ trụ 190 đến trụ 192, từ trụ 192/1T đến trụ 192/7T tuyến 473SD	Từ trụ 190 đến trụ 192, từ trụ 192/1T đến trụ 192/7T tuyến 473SD	Cân pha, chuyển nối nhánh rẽ hạ áp từ trụ 190 đến trụ 192, từ trụ 192/1T đến trụ 192/7T tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Thành Long xã Ninh Diền	Cắt CB trạm 400kVA trụ 187 Thành Long 11, CB trạm 250kVA trụ 195C Thành Long 30, CB trạm 37,5kVA trụ 188/1A Hàn điện Thành Bắc tuyến 473SD	626	2,1858	0,0104	0,1220	0,0006	0,171	600	
33	21-07-26	13h30	21-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA trụ 186/190 Biên Giới 5 tuyến 473SD	Trạm biến áp 250kVA trụ 186/190 Biên Giới 5 tuyến 473SD	Vệ sinh máy biến áp và thùng công tơ, lắp lưới chuông chuột cho trạm biến áp trụ 186/190; căng dây hạ áp bị chùng, chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng từ trụ 186/190/4 đến trụ 186/190/4/8P tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bến Cầu xã Hòa Hội	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 186/190 Biên Giới 5 tuyến 473SD	284	0,9917	0,0047	0,0553	0,0003	0,103	360	
34	21-07-26	13h30	21-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/181/1T đến trụ 186/181/12T tuyến 473SD	Từ trụ 186/181/1T đến trụ 186/181/12T tuyến 473SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 186/181/1T đến trụ 186/181/12T tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	21-07-26	08h00	21-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Lưới hạ áp trụ 91/25/10 thuộc trạm 250kVA trụ 91/28 Lộc Chánh T.91/28 tuyến 473TB	Trụ 91/25/10 tuyến 473TB	Di dời trụ hạ áp và phụ kiện	Chiết tỉnh	5	Khu phố Lộc Chánh, phường An Tịnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 91/28 Lộc Chánh T.91/28 tuyến 473TB	101	0,8128	0,0017	0,0450	0,0001	0,181	1.448	
36	21-07-26	08h00	21-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 35/53/1 An Khương tuyến 474TB	Từ trụ 35/53/1 đến trụ 35/53/12 tuyến 474TB	Di dời điện kế, thu hồi trụ 35/53/2a và phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố An Khương phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 35/53/1 An Khương tuyến 474TB	76	0,6091	0,0013	0,0338	0,0001	0,121	965	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	21-07-26	07h00	21-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Sơn Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 156/11B Thuận Bình tuyến 471TĐ	Từ trụ 156/11B/1 đến trụ 156/11/1, từ trụ 156/11/1 đến trụ 156/11/8 (từ vị trí hiện hữu sang vị trí mới) Thuận Bình 2 tuyến 471TĐ.	Trồng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, nâng cấp lưới cao áp 1 pha thành lưới cao áp 3 pha, lắp mới trạm, sang lưới trung hạ áp, thu hồi vật tư từ trụ 156/11B/1 đến trụ 156/11/1, từ trụ 156/11/1 đến trụ 156/11/8 (từ vị trí hiện hữu sang vị trí mới) Thuận Bình 2 tuyến 471TĐ.	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Thuận Bình xã Truong Mít; áp Rộc xã Thạnh Đức	- Cắt 3LBFCO tại trụ 156/11B/1 Thuận Bình 2 tuyến 471TĐ. - Cắt LBFCO tại trụ 156/11B Thuận Bình tuyến 471TĐ. - Tháo 3 hotline nhánh rẽ 3 pha đầu nối tại trụ 156/11B Thuận Bình tuyến 471TĐ.	776	8,3311	0,0139	0,4319	0,0007	0,686	6.860	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc