

Số: 2282/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 30 THÁNG 07 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.628.600	2.454.350	0	6.720
2	Pmax (MW)	2210,5	352,7	0,000	0,280
3	Pmin (MW)	1560,3	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 30/07/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	30-07-26	08h00	30-07-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	30-07-26	19h00	30-07-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	30-07-26	18h00	31-07-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	30-07-26	08h00	30-07-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	30-07-26	18h00	30-07-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	30-07-26	07h00	30-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	từ trụ 02 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	30-07-26	07h00	30-07-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	từ trụ 06 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53 đến trụ 53/142/6 nhánh rẽ 22kV Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12/1P đến trụ 53/100/12/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12/1P đến trụ 53/100/12/53P nhánh rẽ 22kV Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/100/12/1P đến trụ 53/100/12/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12/1T đến trụ 53/100/12/13T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12/1T đến trụ 53/100/12/13T nhánh rẽ 22kV Nam Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/100/12/1T đến trụ 53/100/12/13T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7 - 1 tuyến 473BC	Trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7 - 1 tuyến 473BC	Cân pha hạ áp trạm 75kVA trụ 47/5/3 Áp Bến 7 - 1 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 - 1 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 - 1 tuyến 473BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 47/13B/11 Áp Bến 3 - 1 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC	Trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC	Cân pha hạ áp trạm 3x50kVA trụ 54 Áp Voi 29 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 47/31/1 Áp Bến 32 tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 47/31/1 Áp Bến 32 tuyến 473BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 47/31/1 Áp Bến 32 tuyến 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

8	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/92B/1 Phước Minh tuyến 475TĐ	Trụ 471/92B/5P, từ trụ 471/92B/3P đến trụ 471/92B/11P, từ trụ 471/92B/5P đến trụ 471/95b/12p, từ trụ 471/95b/7p đến trụ 471/95b/12p Phước Minh tuyến 475TĐ	Dựng trụ, lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây hạ áp, cắt lèo, ép lèo hạ áp, lắp MBA 37,5kVA và đóng điện nghiệm thu sau khi công tác xong trụ 471/92B/5P, phát quang từ trụ 471/92B/3P đến trụ 471/92B/11P, từ trụ 471/92B/5P đến trụ 471/95b/12p, từ trụ 471/95b/7p đến trụ 471/95b/12p Phước Minh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Phước Bình xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 471/92B/1 Phước Minh tuyến 475TĐ	75	0,7249	0,0013	0,0376	0,0001	0,034	306
9	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 471/94 Áp II-A tuyến 475TĐ	Tại trụ 471/95b/6 Phước Minh tuyến 475TĐ	Cắt lèo hạ áp tại trụ 471/95b/6 Phước Minh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Phước Bình xã Lộc Ninh	Cắt CB trạm 75kVA trụ 471/94 Áp II-A tuyến 475TĐ	89	0,8602	0,0016	0,0446	0,0001	0,057	513
10	30-07-26	07h30	30-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bề, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	30-07-26	07h30	30-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	30-07-26	07h30	30-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	REC Gia Bình Trụ 127 Đường dây 22kV Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 477TB	REC Gia Bình Trụ 127 Đường dây 22kV Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 477TB	Thí nghiệm định kỳ CBM REC Gia Bình Trụ 127 Đường dây 22kV Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 477TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt 6LTD trụ 127 Gia Bình tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	30-07-26	07h30	30-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	LBS Hiệp Thạnh Trụ 114 Đường dây 22kV Thạnh Đức - Bình Nguyên tuyến 472TĐ	LBS Hiệp Thạnh Trụ 114 Đường dây 22kV Thạnh Đức - Bình Nguyên tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM LBS Hiệp Thạnh Trụ 114 Đường dây 22kV Thạnh Đức - Bình Nguyên tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 113A và DS trụ 114A Hiệp Thạnh tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	30-07-26	07h30	30-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	LBS Áp 7 Trụ 42/101 Đường dây 22kV Cây Trường - Bầu Đôn tuyến 471PĐC	LBS Áp 7 Trụ 42/101 Đường dây 22kV Cây Trường - Bầu Đôn tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM LBS Áp 7 Trụ 42/101 Đường dây 22kV Cây Trường - Bầu Đôn tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 42/102 và 3LTD trụ 42/100B Áp 7 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

15	30-07-26	07h30	30-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 182 Thanh Đức - Cẩm Giang tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 182 Thanh Đức - Cẩm Giang tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 182 Thanh Đức - Cẩm Giang tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	30-07-26	07h30	30-07-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 110/1 đến trụ 110/43 tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 110/1 đến trụ 110/43 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 110/1 đến trụ 110/43 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	30-07-26	07h30	30-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 60 đến trụ 88 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Từ trụ 60 đến trụ 88 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 60 đến trụ 88 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	30-07-26	07h30	30-07-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 137/1 đến trụ 137/18 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 137/1 đến trụ 137/18 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 137/1 đến trụ 137/18 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	30-07-26	08h00	30-07-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 75kVA trụ 21/20B/15 tuyến 474TBI	Trụ 21/20B/15 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, đo đếm TBA 75kVA trụ 21/20B/15 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Tổ 4, ấp Trà Hiệp xã Tà Vong	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 21/20B/15 tuyến 474TBI	141	0,7104	0,0034	0,0275	0,0001	0,006	22	
20	30-07-26	13h30	30-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 21/80 tuyến 474TBI	Trụ 21/80 tuyến 474TBI	Thay cáp lực, đo đếm TBA 50kVA trụ 21/80 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Gò Cát xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 21/80 tuyến 474TBI	141	0,7104	0,0034	0,0275	0,0001	0,011	38	
21	30-07-26	08h00	30-07-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 21/6/36 Thanh Sơn tuyến 478TBI	Trụ 21/6/47 tuyến 478TBI	Thay cáp lực, đo đếm TBA 75kVA trụ 21/6/47 tuyến 478TBI, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp 7 xã Tân Biên	Cắt LBFCO trụ 21/6/36 Thanh Sơn tuyến 478TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,011	38	
22	30-07-26	13h30	30-07-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 17/35B/9 tuyến 476TBI	Trụ 17/35B/9 tuyến 476TBI	Thay cáp lực, đo đếm TBA 37,5kVA trụ 17/35B/9 tuyến 476TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Ấp Thạnh An xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 17/35B/9 tuyến 476TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,006	22	
23	30-07-26	08h00	30-07-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 471, 473 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	30-07-26	07h30	30-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 19B/21/1 Trần Văn Trà tuyến 475TN	Từ trụ 19B/21/2 đến trụ 19B/21/15, từ trụ 19B/21/15 đến trụ 19B/21/15/9 Trần Văn Trà tuyến 475TN	Bán giao đơn vị ngoại kéo dây nâng cấp lên 3 pha, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư đi dời TBA từ trụ 19B/21/2 đến trụ 19B/21/15, từ trụ 19B/21/15 đến trụ 19B/21/15/9 Trần Văn Trà tuyến 475TN; từ trụ 13/35/5/1 đến trụ 13/35/5/10, từ trụ 13/35 đến trụ 13/35/5 đường Sển Quỳ tuyến 479TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu đường dây và trạm biến áp, kết hợp tháo trạm biến áp từ trụ 19B/21/2 đến trụ 19B/21/15 đường Trần Văn Trà tuyến 475TN	Công trình phát triển lưới điện phân phối 2026	5	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 19B/1 Trần Văn Trà tuyến 475TN - Cắt CB trạm 50kVA trụ 13/35/5/1 Trà Phú - N, trạm 250kVA trụ 13/36B Trần Phú - E tuyến 479TN	279	2,6223	0,0046	0,1475	0,0003	0,171	1.629	

25	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	30-07-26	08h00	30-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	30-07-26	08h00	30-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 7B/1 Cty TNHH TM-DV-SX Tân Nhật Thanh tuyến 472TN	Trạm 3x25kVA trụ 7B/1 Cty TNHH TM-DV-SX Tân Nhật Thanh tuyến 472TN	Thay điện kế 3 pha định kỳ trạm 3x25kVA trụ 7B/1 Cty TNHH TM-DV-SX Tân Nhật Thanh tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 7B/1 Cty TNHH TM-DV-SX Tân Nhật Thanh tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
28	30-07-26	08h00	30-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 54B Trung tâm QLDA ĐT & XD CT TXTN tuyến 472TN	Trạm 3x15kVA trụ 54B Trung tâm QLDA ĐT & XD CT TXTN tuyến 472TN	Thay điện kế 3 pha định kỳ trạm 3x15kVA trụ 54B Trung tâm QLDA ĐT & XD CT TXTN tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 54B Trung tâm QLDA ĐT & XD CT TXTN tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
29	30-07-26	08h00	30-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 72/7 DNTN Năm Hoành tuyến 472TN	Trạm 3x15kVA trụ 72/7 DNTN Năm Hoành tuyến 472TN	Thay điện kế 3 pha định kỳ trạm 3x15kVA trụ 72/7 DNTN Năm Hoành tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 72/7 DNTN Năm Hoành tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
30	30-07-26	08h00	30-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 41/1 Trường tiểu học Duy Tân tuyến 474TN	Trạm 3x15kVA trụ 41/1 Trường tiểu học Duy Tân tuyến 474TN	Thay điện kế 3 pha định kỳ trạm 3x15kVA trụ 41/1 Trường tiểu học Duy Tân tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 41/1 Trường tiểu học Duy Tân tuyến 474TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
31	30-07-26	08h00	30-07-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 15/31/1A Trung tâm giới thiệu việc làm tuyến 478TN	Trạm 3x15kVA trụ 15/31/1A Trung tâm giới thiệu việc làm tuyến 478TN	Thay điện kế 3 pha định kỳ trạm 3x15kVA trụ 15/31/1A Trung tâm giới thiệu việc làm tuyến 478TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 15/31/1A Trung tâm giới thiệu việc làm tuyến 478TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
32	30-07-26	13h30	30-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 97/12/19T/1 Lò bánh mì Thiên Tân tuyến 471TN	Trạm 3x15kVA trụ 97/12/19T/1 Lò bánh mì Thiên Tân tuyến 471TN	Thay điện kế 3 pha định kỳ trạm 3x15kVA trụ 97/12/19T/1 Lò bánh mì Thiên Tân tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 97/12/19T/1 Lò bánh mì Thiên Tân tuyến 471TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
33	30-07-26	13h30	30-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 19B/50/1 Cty Minh Hưng tuyến 475TN	Trạm 3x15kVA trụ 19B/50/1 Cty Minh Hưng tuyến 475TN	Thay điện kế 3 pha định kỳ trạm 3x15kVA trụ 19B/50/1 Cty Minh Hưng tuyến 475TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 19B/50/1 Cty Minh Hưng tuyến 475TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
34	30-07-26	13h30	30-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 21A/1 Hộ KD Ngân Giang tuyến 479TN	Trạm 3x15kVA trụ 21A/1 Hộ KD Ngân Giang tuyến 479TN	Thay điện kế 3 pha định kỳ trạm 3x15kVA trụ 21A/1 Hộ KD Ngân Giang tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 21A/1 Hộ KD Ngân Giang tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
35	30-07-26	13h30	30-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyến 477CM	Trạm 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyến 477CM	Thay điện kế 3 pha định kỳ trạm 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyến 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyến 477CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
36	30-07-26	13h30	30-07-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 1000kVA trụ 63/29B/11/2 Cty TNHH TM - DV tổng hợp Dân Sang tuyến 471CM	Trạm 1000kVA trụ 63/29B/11/2 Cty TNHH TM - DV tổng hợp Dân Sang tuyến 471CM	Thay điện kế 3 pha định kỳ trạm 1000kVA trụ 63/29B/11/2 Cty TNHH TM - DV tổng hợp Dân Sang tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	30	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt LBFCO trạm 1000kVA trụ 63/29B/11/2 Cty TNHH TM - DV tổng hợp Dân Sang tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	1,029	3.601

37	30-07-26	08h00	30-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 100kVA Long Chấn 1 trụ 294/5A tuyến 476SD	Trạm biến áp 100kVA Long Chấn 1 trụ 294/5A tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 294/5A tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Long Chấn xã Long Chử	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 100kVA Long Chấn 1 trụ 294/5A tuyến 476SD	88	0,3073	0,0015	0,0171	0,0001	0,011	40
38	30-07-26	08h00	30-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Long Vĩnh 3A trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Trạm biến áp 75kVA Long Vĩnh 3A trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Long Chấn xã Long Chử	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA Long Vĩnh 3A trụ 294/15A/2 tuyến 476SD	129	0,4504	0,0021	0,0251	0,0001	0,011	40
39	30-07-26	08h00	30-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Long Châu 11 trụ 294/2 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA Long Châu 11 trụ 294/2 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 294/2 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Long Chấn xã Long Chử	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Long Châu 11 trụ 294/2 tuyến 476SD	20	0,0698	0,0003	0,0039	0,0000	0,011	40
40	30-07-26	08h00	30-07-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x75kVA Long Vĩnh 4 trụ 294/15 tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x75kVA Long Vĩnh 4 trụ 294/15 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 294/15 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Áp Long Chấn xã Long Chử	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x75kVA Long Vĩnh 4 trụ 294/15 tuyến 476SD	177	0,6180	0,0029	0,0345	0,0002	0,034	120
41	30-07-26	13h30	30-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Long Vĩnh 9 trụ 313C/12 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Long Vĩnh 9 trụ 313C/12 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 313C/12 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Long Châu xã Long Chử	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Long Vĩnh 9 trụ 313C/12 tuyến 476SD	37	0,1292	0,0006	0,0072	0,0000	0,011	40
42	30-07-26	13h30	30-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Long Vĩnh 6A trụ 314/26 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA Long Vĩnh 6A trụ 314/26 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 314/26 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Long Đại xã Long Chử	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Long Vĩnh 6A trụ 314/26 tuyến 476SD	29	0,1013	0,0005	0,0056	0,0000	0,011	40
43	30-07-26	13h30	30-07-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25+50kVA Long Đại 2, Long Đại 2A trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25+50kVA Long Đại 2, Long Đại 2A trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 314/32/21 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Long Đại xã Long Chử	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25+50kVA Long Đại 2, Long Đại 2A trụ 314/32/21 tuyến 476SD	74	0,2584	0,0012	0,0144	0,0001	0,011	40
44	30-07-26	08h00	30-07-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 312/2/1Sóc Lào tuyến 473TB	Từ trụ 312/2/1 đến trụ 312/2/74 tuyến 473TB	Phát quang, vệ sinh bảo trì lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Sóc Lào, Bà Nhã, Bến Kinh xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 312/2 Sóc Lào tuyến 473TB	1820	14,5870	0,0304	0,8104	0,0017	0,362	2.896
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
	Không có																				
C.	HOTLINE																				
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc