

Số: 2350/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 03 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.797.731	2.527.726	0	7.200
2	Pmax (MW)	2299,0	358,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1563,9	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 04/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	04-08-26	08h00	04-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	04-08-26	18h00	04-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	04-08-26	19h30	04-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	04-08-26	07h00	04-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngõ	TBA 110kV Suối Ngõ	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	04-08-26	09h00	04-08-26	11h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức	Trạm 110kV Thanh Đức	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị, khu vực xung quanh hàng rào trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	04-08-26	18h00	04-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Độc.	Trạm 110kV Suối Độc.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	04-08-26	07h00	04-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên 2 - 171 Trạm cắt 110kV Tây Ninh 1, đường dây 110kV 173 Tân Hưng 171 Suối Ngõ	Từ trụ 03 đến trụ 102; Từ trụ 08 đến trụ 60.	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	04-08-26	07h00	04-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 84/16 đến trụ 102	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	04-08-26	07h00	04-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trụ 142	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	04-08-26	07h00	04-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 352 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

11	04-08-26	07h00	04-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 522 đến trạm 220kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	04-08-26	07h00	04-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179, 180 Tây Ninh 2 - 171, 172 Tây Ninh 2	Từ trạm 220kV Tây Ninh đến trạm 110kV Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	04-08-26	07h00	04-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 172 Long Hoa, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 171 Long Hoa	Từ trụ 122 đến trạm 110kV Long Hoa	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	04-08-26	07h00	04-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	Công ty Son Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Tại trụ 221 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, xà sủ, kéo dây vượt đường tại trụ 221 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Thuận Tân xã Trưởng Mít	- Cắt LBFCO trụ 221/1 và tháo hotline nhánh rẽ đầu nổi tại trụ 221 Thạnh Đức - Trưởng Mít tuyến 471TĐ - Cắt CB trạm 250kVA trụ 223 Thuận Tân-B tuyến 471TĐ	143	0,6911	0,0026	0,0358	0,0001	0,206	927	
2	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/122 Bầu Sen tuyến 476HT	Tại trụ 234/150 Bầu Sen tuyến 476HT	Lắp vật tư, phụ kiện, tu bù trung áp tại trụ 234/150 Bầu Sen tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	30	Áp Phước Lễ xã Cầu Khởi; áp Phước Lộc A, Phước Lộc B xã Lộc Ninh	Cắt LBFCO trụ 234/122 Bầu Sen tuyến 476HT	1115	10,7772	0,0200	0,5586	0,0010	0,343	3.087	
3	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 234/122 Bầu Sen tuyến 476HT	Từ trụ 234/123 đến trụ 234/182, từ trụ 234/174 đến trụ 234/174/17, từ trụ 234/134 đến trụ 234/134/36 Bầu Sen tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/123 đến trụ 234/182, từ trụ 234/174 đến trụ 234/174/17, từ trụ 234/134 đến trụ 234/134/36 Bầu Sen tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	04-08-26	07h30	04-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28/1 đến trụ 28/15 Bến Mương tuyến 477TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 28/1 đến trụ 28/15 Bến Mương tuyến 477TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp, thu hồi trụ trung áp, TBA từ trụ 28/2 đến trụ 28/15, nâng công suất TBA 50kVA lên 2x50kVA trụ 28/12, lắp TBA 50kVA trụ 28/13/4 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 28/1 Bến Mương tuyến 477TĐ	362	3,0410	0,0060	0,0011	0,0000	0,396	5.830	
5	04-08-26	07h30	04-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 3x50kVA Thạnh Đức 24 trụ 30/1 tuyến 474TĐ	TBA 3x50kVA Thanh Đức 24 trụ 30/1 tuyến 474TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp, thu hồi trụ trung áp, TBA trụ 30/1 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA Thạnh Đức 24 trụ 30/1, tháo 3hotlne trụ 30 tuyến 474TĐ	123	1,0333	0,0020	0,0001	0,0000	0,119	1.750	

6	04-08-26	07h30	04-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	04-08-26	07h30	04-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	04-08-26	07h30	04-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/100/1 đến trụ 42/100/81 Đồng Mỹ - Man Chà tuyến 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42/100/1 đến trụ 42/100/81 Đồng Mỹ - Man Chà tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/100/1 đến trụ 42/100/81 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	04-08-26	07h30	04-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/99/4 đến trụ 42/99/28 Đồng Mỹ tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/99/4 đến trụ 42/99/28 Đồng Mỹ tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/99/4 đến trụ 42/99/28 tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 91 đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN và các nhánh rẽ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN, từ trụ 133/32 đến trụ 133/54 Âu Cơ tuyến 471TN, từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN, từ trụ 137 đến trụ 164/2, từ trụ 136 đến trụ 141 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và các nhánh rẽ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

12	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN đến trụ 147 Phạm Hùng tuyến 482TN, từ trụ 147 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH và các nhánh rẽ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Phân đoạn 22kV từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 267 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ, từ trụ 1 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ và các nhánh rẽ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 60B đến trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Từ trụ 60B đến trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Kiểm tra lưới điện hạ cao áp từ trụ 60B đến trụ 92 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH và các nhánh rẽ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	XNDV Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 67B đến trụ 67B/17 An Dương Vương tuyến 474TN	Trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	Thí nghiệm định Rec và thiết bị trụ 67B/1 An Dương Vương tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt 03LTD trụ 67B Cửa Số 10 tuyến 474TN - Cắt DS trụ 67B/2 Cửa Số 10 tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	XNDV Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 115 đến trụ 115/60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trụ 115/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thí nghiệm định LBS và thiết bị trụ 115/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt DS trụ 115/1 Trường Đồng tuyến 474TN - Cắt DS trụ 115/2B Trường Đồng tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
17	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 135 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 475TN	Trụ 147 Phạm Hùng tuyến 475TN	Thí nghiệm định LBS và thiết bị trụ 147 Phạm Hùng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Cắt DS trụ 146B Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 482TN - Cắt DS trụ 147B Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 100kVA CTY TNHH Phú Khang trụ 190/10/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 100kVA CTY TNHH Phú Khang trụ 190/10/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 100kVA CTY TNHH Phú Khang trụ 190/10/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt 02CB, 01FCO Trạm 100kVA CTY TNHH Phú Khang trụ 190/10/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,000	0	
19	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Viết Xuân trụ 52/1B/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Viết Xuân trụ 52/1B/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Viết Xuân trụ 52/1B/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thay định kỳ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Trường TH Nguyễn Viết Xuân trụ 52/1B/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
20	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 25kVA Nguyễn Phước Lộc trụ 151/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 25kVA Nguyễn Phước Lộc trụ 151/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 25kVA Nguyễn Phước Lộc trụ 151/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO Trạm 25kVA Nguyễn Phước Lộc trụ 151/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
21	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA Đặng Minh Hải trụ 190/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA Đặng Minh Hải trụ 190/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA Đặng Minh Hải trụ 190/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO Trạm 50kVA Đặng Minh Hải trụ 190/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	

22	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 50kVA HKD Lê Duy Tân trụ 167/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 50kVA HKD Lê Duy Tân trụ 167/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 50kVA HKD Lê Duy Tân trụ 167/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO Trạm 50kVA HKD Lê Duy Tân trụ 167/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	363	
23	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 25kVA Nguyễn Thị Định trụ 167B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 25kVA Nguyễn Thị Định trụ 167B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 25kVA Nguyễn Thị Định trụ 167B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO Trạm 25kVA Nguyễn Thị Định trụ 167B/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
24	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 400kVA Võ Thanh Liêm trụ 47/1T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Trạm 400kVA Võ Thanh Liêm trụ 47/1T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 400kVA Võ Thanh Liêm trụ 47/1T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Thay định kỳ	7	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 03FCO Trạm 400kVA Võ Thanh Liêm trụ 47/1T Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,131	1.047	
25	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 3x25kVA CTY TNHH Khí Hóa Lông Việt Nam - VT Gas trụ 34B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trạm 3x25kVA CTY TNHH Khí Hóa Lông Việt Nam - VT Gas trụ 34B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thay hệ thống đo đếm trạm 3x25kVA CTY TNHH Khí Hóa Lông Việt Nam - VT Gas trụ 34B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 03CO Trạm 3x25kVA CTY TNHH Khí Hóa Lông Việt Nam - VT Gas trụ 34B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,023	181	
26	04-08-26	08h30	04-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 50kVA HTT Lê Tuấn Anh trụ 162/2P/35/1 tuyến 479TBI	Trụ 162/2P/35/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ lịch thời gian TBA 50kVA HTT Lê Tuấn Anh trụ 162/2P/35/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Lê Tuấn Anh	Cắt FCO TBA 50kVA HTT Lê Tuấn Anh trụ 162/2P/35/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
27	04-08-26	09h30	04-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA TT nước sạch và VSMT nông thôn trụ 162/3AP/1 tuyến 479TBI	Trụ 162/3AP/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ TBA 3x25kVA TT nước sạch và VSMT nông thôn trụ 162/3AP/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tây Ninh	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA TT nước sạch và VSMT nông thôn trụ 162/3AP/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
28	04-08-26	10h30	04-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Khu Căn Cứ Chính Phủ trụ 182B/68 tuyến 479TBI	Trụ 182B/68 tuyến 479TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 25kVA Khu Căn Cứ Chính Phủ trụ 182B/68 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	BQL các khu di tích lịch sử CMMN	Cắt FCO TBA 25kVA Khu Căn Cứ Chính Phủ trụ 182B/68 tuyến 479TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
29	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA trụ 156 tuyến 478TBI	Trụ 156 tuyến 478TBI	Nâng công suất TBA từ 25kVA lên 37,5kVA tại trụ 156 tuyến 478TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Thanh Lợi xã Thanh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 58B/15 tuyến 472TBI	98	1,2697	0,0024	0,0491	0,0001	0,014	126	
30	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA trụ 92/124/28 tuyến 476TH	Trụ 92/124/28 tuyến 476TH	Nâng công suất TBA từ 25kVA lên 2x25kVA tại trụ 92/124/28 tuyến 476TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Đồng Dài xã Thanh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 92/124/28 tuyến 476TH	101	1,3086	0,0024	0,0506	0,0001	0,008	73	
31	04-08-26	08h00	04-08-26	11h30	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 479 trạm 110kV Suối Ngõ	Thí công ộp đà từ trụ 173/117/24A đến trụ 173/117/31 tuyến 479SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	100	Áp 4 xã Tân Hòa	- Cắt Recloser và DS trụ 173/117/1 Sóc Tà Em tuyến 479SN	480	1,7872	0,0085	0,0935	0,0004	3,429	12.003	
32	04-08-26	08h00	04-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 479 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/37 đến trụ 173/155 tuyến 479SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	04-08-26	08h00	04-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chạm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

34	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 473TN	Từ trụ 53 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 53 đến trụ 80 và các nhánh rẽ đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN, 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
36	04-08-26	07h30	04-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 195	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 57/3 Hiệp Lễ tuyến 472TN; trạm 3x50kVA trụ 86T/4 Nguyễn Trọng Cát - B, 250kVA trụ 86T/7B/1 Nguyễn Trọng Cát - C, trạm 3x75kVA trụ 86T/15 Nguyễn Trọng Cát - D, trạm 75kVA trụ 86A/15 Cơ Thánh Vệ - A tuyến 482TN	Từ trụ 86A/1 đến trụ 86A/15 đường Cơ Thánh Vệ tuyến 482TN	Bản giao đơn vị ngoài lắp trạm biến áp ép lèo chuyển tải từ trụ 86A/1 đến trụ 86A/15 đường Cơ Thánh Vệ tuyến 482TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố Hiệp Lễ phường Tân Ninh	Cắt CB trạm trạm 400kVA trụ 57/3 Hiệp Lễ tuyến 472TN; trạm 3x50kVA trụ 86T/4 Nguyễn Trọng Cát - B, 250kVA trụ 86T/7B/1 Nguyễn Trọng Cát - C, trạm 3x75kVA trụ 86T/15 Nguyễn Trọng Cát - D, trạm 75kVA trụ 86A/15 Cơ Thánh Vệ - A tuyến 482TN	956	8,9854	0,0158	0,5055	0,0009	0,514	4.887
37	04-08-26	08h00	04-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 141/18/18 Thanh Bình 6 tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 141/18/18 Thanh Bình 6 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/18/18 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp An Bình xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x25kVA trụ 141/18/18 Thanh Bình 6 tuyến 476SD	39	0,1362	0,0006	0,0076	0,0000	0,011	40
38	04-08-26	08h00	04-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 141/18/28 Thanh Bình 2A tuyến 476SD	Trạm biến áp 75kVA trụ 141/18/28 Thanh Bình 2A tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/18/28 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp An Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA trụ 141/18/28 Thanh Bình 2A tuyến 476SD	65	0,2270	0,0011	0,0127	0,0001	0,011	40
39	04-08-26	08h00	04-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA trụ 141/18/33 Thanh Bình 5 tuyến 476SD	Trạm biến áp 75kVA trụ 141/18/33 Thanh Bình 5 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/18/33 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp An Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 75kVA trụ 141/18/33 Thanh Bình 5 tuyến 476SD	89	0,3108	0,0015	0,0173	0,0001	0,011	40
40	04-08-26	08h00	04-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/35/5 Thanh Bình 3 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/35/5 Thanh Bình 3 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/18/35/5 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp An Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/35/5 Thanh Bình 3 tuyến 476SD	16	0,0559	0,0003	0,0031	0,0000	0,011	40
41	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279 đến trụ 279/81, từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Từ trụ 279 đến trụ 279/81, từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 16 đến trụ 40 tuyến 478SD-479SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	04-08-26	13h30	04-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/35/15 Thanh Bình 7 tuyến 476SD	Trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/35/15 Thanh Bình 7 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/18/35/15 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp An Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA trụ 141/18/35/15 Thanh Bình 7 tuyến 476SD	26	0,0908	0,0004	0,0051	0,0000	0,011	40
43	04-08-26	13h30	04-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 141/18/28/9 Bầu Đưng 2 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 141/18/28/9 Bầu Đưng 2 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/18/28/9 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp An Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA trụ 141/18/28/9 Bầu Đưng 2 tuyến 476SD	59	0,2060	0,0010	0,0115	0,0001	0,011	40

44	04-08-26	13h30	04-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA trụ 141/18/28/17 Bầu Đưng 3 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA trụ 141/18/28/17 Bầu Đưng 3 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/18/28/17 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp An Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA trụ 141/18/28/17 Bầu Đưng 3 tuyến 476SD	53	0,1851	0,0009	0,0103	0,0000	0,011	40
45	04-08-26	13h30	04-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 141/18/28/22 Bến Thốt Nốt 2 tuyến 476SD	Trạm biến áp 37,5kVA trụ 141/18/28/22 Bến Thốt Nốt 2 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ, lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/18/28/22 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp An Bình xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 37,5kVA trụ 141/18/28/22 Bến Thốt Nốt 2 tuyến 476SD	55	0,1920	0,0009	0,0107	0,0001	0,011	40
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
	Không có																				
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/76B/4 đến trụ 104/1/76B/16; lưới điện hạ áp từ trụ 104/29/57/15(HA) đến trụ 104/29/57/26(HA); từ trụ 104/29/44B/13(HA) đến trụ 104/29/44B/14(HA) Xóm Khuất tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76B/4 đến trụ 104/1/76B/16; từ trụ 104/29/57/15(HA) đến trụ 104/29/57/26(HA); từ trụ 104/29/44B/13(HA) đến trụ 104/29/44B/14(HA) nhánh rẽ 12,7kV Xóm Khuất tuyến 479BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, phát quang lưới điện trung hạ áp, tháp đà U, nâng độ cao dây hạ áp, dây sau điện kế vượt đường từ trụ 104/1/76B/4 đến trụ 104/1/76B/16; từ trụ 104/29/57/15(HA) đến trụ 104/29/57/26(HA); từ trụ 104/29/44B/13(HA) đến trụ 104/29/44B/14(HA) Xóm Khuất tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Ấp Bến Đình xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 104/1/76B/3 Xóm Khuất tuyến 479BC	120	1,5512	0,0029	0,0601	0,0001	0,137	1.235	
2	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 197/11 Thuận Tân-E tuyến 471TĐ	Tại trụ 197/11/12 Ba Bầu tuyến 471TĐ	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư tại trụ 197/11/12 Ba Bầu tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Ấp Thuận Tân xã Truông Mít	Cắt CB trạm 75kVA trụ 197/11 Thuận Tân-E tuyến 471TĐ	74	0,7150	0,0013	0,0371	0,0001	0,034	306	
3	04-08-26	08h00	04-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	Từ trụ 234/67 đến trụ 234/67/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Lắp vật tư, phụ kiện, thay dây xử lý điện áp yếu từ trụ 234/67 đến trụ 234/67/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Ấp Phước Hội xã Cầu Khởi	Cắt CB trạm 250kVA trụ 234/63A Phước Tân-D tuyến 471HT	171	1,6523	0,0031	0,0857	0,0002	0,206	1.854	
4	04-08-26	08h00	04-08-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 253/8/36B/1 Tuổi tiêu Nguyễn Anh Cường tuyến 477HT	Trạm 25kVA trụ 253/8/36B/1 Tuổi tiêu Nguyễn Anh Cường tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Anh Cường trạm 25kVA trụ 253/8/36B/1 Tuổi tiêu Nguyễn Anh Cường tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Nguyễn Anh Cường	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 253/8/36B/1 Tuổi tiêu Nguyễn Anh Cường tuyến 477HT	1	0,0017	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51	
5	04-08-26	09h30	04-08-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 162/1 Hộ tưới Nguyễn Thị Nhân tuyến 471HT	Trạm 37,5kVA trụ 162/1 Hộ tưới Nguyễn Thị Nhân tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Thị Nhân trạm 37,5kVA trụ 162/1 Hộ tưới Nguyễn Thị Nhân tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ tưới Nguyễn Thị Nhân	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 162/1 Hộ tưới Nguyễn Thị Nhân tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,023	23	

6	04-08-26	08h00	04-08-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	Trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Cơ khí Mạnh Thắm trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở Mạnh Thắm	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
7	04-08-26	10h30	04-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 471/2/7/17 Hộ chăn nuôi Trần Mạnh Hùng tuyến 475TĐ	Trạm 25kVA trụ 471/2/7/17 Hộ chăn nuôi Trần Mạnh Hùng tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trần Mạnh Hùng trạm 25kVA trụ 471/2/7/17 Hộ chăn nuôi Trần Mạnh Hùng tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trần Mạnh Hùng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 471/2/7/17 Hộ chăn nuôi Trần Mạnh Hùng tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
8	04-08-26	13h30	04-08-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 118/138/14/12 Đèn đường Bến Cùi 1 tuyến 475TĐ	Trạm 15kVA trụ 118/138/14/12 Đèn đường Bến Cùi 1 tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh trạm 15kVA trụ 118/138/14/12 Đèn đường Bến Cùi 1 tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Bến Cùi 1	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 118/138/14/12 Đèn đường Bến Cùi 1 tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
9	04-08-26	14h30	04-08-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 138/14/25/1/18 Đèn đường Bến Cùi 2 tuyến 475TĐ	Trạm 15kVA trụ 138/14/25/1/18 Đèn đường Bến Cùi 2 tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh trạm 15kVA trụ 138/14/25/1/18 Đèn đường Bến Cùi 2 tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Bến Cùi 2	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 118/138/14/25/1/18 Đèn đường Bến Cùi 2 tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
10	04-08-26	15h30	04-08-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 118/84/5/1 Tháp sáng thanh long Nguyễn Văn Tuấn tuyến 475TĐ	Trạm 25kVA trụ 118/84/5/1 Tháp sáng thanh long Nguyễn Văn Tuấn tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Tuấn trạm 25kVA trụ 118/84/5/1 Tháp sáng thanh long Nguyễn Văn Tuấn tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tháp sáng thanh long Nguyễn Văn Tuấn	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 118/84/5/1 Tháp sáng thanh long Nguyễn Văn Tuấn tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
11	04-08-26	07h30	04-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 75kVA Xóm Mía 15 trụ 126/22B/4 tuyến 477TĐ	TBA 75kVA Xóm Mía 15 trụ 126/22B/4 tuyến 477TĐ	Nâng công suất TBA trụ 126/22B/4 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Xóm Mía xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline TBA 75kVA Xóm Mía 15 trụ 126/22B/4 tuyến 477TĐ	87	0,7308	0,0014	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
12	04-08-26	07h30	04-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 50kVA Thạnh Đức 33 trụ 47/16 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Thạnh Đức 33 trụ 47/16 tuyến 472TĐ	Nâng công suất TBA trụ 47/16 tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Thạnh Đức 33 trụ 47/16 tuyến 472TĐ	61	0,5124	0,0010	0,0000	0,0000	0,079	670	
13	04-08-26	07h30	04-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	TBA 50kVA Thạnh Đức 15 trụ 49/8 tuyến 472TĐ	TBA 50kVA Thạnh Đức 15 trụ 49/8 tuyến 472TĐ	Nâng công suất TBA trụ 49/8 tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	Cắt FCO, tháo hotline TBA 50kVA Thạnh Đức 15 trụ 49/8 tuyến 472TĐ	72	0,6048	0,0012	0,0000	0,0000	0,079	670	
14	04-08-26	08h00	04-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	Công ty TNHH Thái Dương TN	Nhánh Rẽ 22kV trụ 139/1 Chăn Nuôi Nguyễn Minh Cảnh tuyến 477TH	Nhánh Rẽ 22kV trụ 139/1 Chăn Nuôi Nguyễn Minh Cảnh tuyến 477TH	Thi công di dời trụ hạ áp từ trụ 139/2T đến trụ 139/10/5T tuyến 477TH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	15	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	Cắt 3LBFCO trụ 139/1T nhánh rẽ 22kV Nguyễn Minh Cảnh tuyến 477TH	36	0,3064	0,0006	0,0160	0,0000	0,514	4.115	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cố lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CĐS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc