

Số: 2524/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 11 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 14 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Giải Bơi - Lặn Vô địch các Câu lạc bộ quốc gia năm 2026 tại Hồ bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao (đường Trưng Nữ Vương, xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) từ 12/8/2026 đến 15/8/2026.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.358.741	3.470.266	0	7.200
2	Pmax (MW)	2184,9	462,8	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1427,6	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 14/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	14-08-26	09h00	14-08-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ ngày bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	14-08-26	09h00	14-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	14-08-26	09h00	14-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	14-08-26	16h00	14-08-26	18h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off các CB nguồn hạ áp DC, AC tại tủ điện NLĐMT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	14-08-26	18h30	14-08-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	14-08-26	18h00	14-08-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	14-08-26	08h00	14-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	14-08-26	18h00	14-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Độc.	Trạm 110kV Suối Độc.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 336/30/14 đến trụ 336/30/17; trụ 336/44/9 thuộc trạm 50kVA trụ 336/44/12 Long Hòa 2-10 tuyến 479MB	Lưới điện hạ áp từ trụ 336/30/14 đến trụ 336/30/17; trụ 336/44/9 thuộc trạm 50kVA trụ 336/44/12 Long Hòa 2-10 tuyến 479MB	Tháp dâ U nâng độ cao, phát quang hạ áp, xử lý mối nổi phi kỹ thuật, căng lại dây hạ áp bị chùng và sang lưới hạ áp từ trụ 336/30/14 đến trụ 336/30/17; trụ 336/44/9 thuộc trạm 50kVA trụ 336/44/12 Long Hòa 2-10 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Long Hòa 2 xã Long Chữ	Cắt CB trạm 50kVA trụ 336/44/12 Long Hòa 2-10 tuyến 479MB	32	0,4136	0,0008	0,0160	0,0000	0,069	617

2	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/21 Bàu Tép 3 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/21 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tép 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/61 đến trụ 104/1/61/21 Bàu Tép 3 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/61/23/1 đến trụ 104/1/61/23/7 Miếu Ông Đá tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/61/23/1 đến trụ 104/1/61/23/7 nhánh rẽ 12,7kV Miếu Ông Đá tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/61/23/1 đến trụ 104/1/61/23/7 Miếu Ông Đá tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 80 Bến Mương 3 tuyến 473TĐ	Từ trụ 130/8 đến trụ 130/10, từ trụ 130/52/7 đến trụ 130/52/10, từ trụ 130/51 đến trụ 130/51/3, từ trụ 123 đến trụ 123/10 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 130/8 đến trụ 130/10, từ trụ 130/52/7 đến trụ 130/52/10, từ trụ 130/51 đến trụ 130/51/3, từ trụ 123 đến trụ 123/10 Thanh Đức - Bàu Năng tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/19 đến trụ 471/2/31B Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo từ trụ 471/2/19 đến trụ 471/2/31B Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/92/2PB/1 đến trụ 118/92/2PB/5, từ trụ 118/58/26P/14 đến trụ 118/58/26P/22 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo từ trụ 118/92/2PB/1 đến trụ 118/92/2PB/5, từ trụ 118/58/26P/14 đến trụ 118/58/26P/22 Truong Mít - Bến Cui tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80/5 Suối Cao tuyến 471PĐC	Sang lưới, thu hồi dây hạ áp, nâng công suất trạm biến áp từ 2x25kVA lên 3x50kVA trụ 80/5 lắp đặt TBA và HTĐĐ hoàn chỉnh, nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	20	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt 3LBFCO trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PĐC	225	1,8901	0,0037	0,0007	0,0000	0,396	5.830	
8	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bề, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

9	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Phước Trạch 10 trụ 137A/3 tuyến 472TĐ	TBA 25kVA Phước Trạch 10 trụ 137A/3 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 25kVA Phước Trạch 10 trụ 137A/3 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bàu Vừng xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 25kVA Phước Trạch 10 trụ 137A/3 tuyến 472TĐ	33	0,2772	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500
11	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Hiệp Thanh 7 trụ 107A/1 tuyến 472TĐ	TBA 250kVA Hiệp Thanh 7 trụ 107A/1 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 250kVA Hiệp Thanh 7 trụ 107A/1 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Giữa xã Phước Thạnh	Cắt 2FCO TBA 250kVA Hiệp Thanh 7 trụ 107A/1 tuyến 472TĐ	235	1,9741	0,0039	0,0002	0,0000	0,119	1.010
12	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Trạch 1 trụ 135 tuyến 472TĐ	TBA 250kVA Phước Trạch 1 trụ 135 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 250kVA Phước Trạch 1 trụ 135 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Áp Bàu Vừng xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 250kVA Phước Trạch 1 trụ 135 tuyến 472TĐ	245	2,0581	0,0040	0,0002	0,0000	0,119	1.010
13	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA XX 1 Phước Trạch trụ 134 tuyến 472TĐ	TBA 37,5kVA XX 1 Phước Trạch trụ 134 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM TBA 37,5kVA XX 1 Phước Trạch trụ 134 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bàu Vừng xã Phước Thạnh	Cắt FCO TBA 37,5kVA XX 1 Phước Trạch trụ 134 tuyến 472TĐ	8	0,0672	0,0001	0,0000	0,0000	0,059	500
14	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/17B/1 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/17B/1 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/17B/1 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/43A/1 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/43A/1 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/43A/1 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 92/90/1 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 92/90/1 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 92/90/1 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 92/118/1 tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 92/118/1 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 92/118/1 tuyến 472TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 21B/1 đến trụ 21B/38 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Từ trụ 21B/1 đến trụ 21B/38 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 21B/1 đến trụ 21B/38 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 263 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ 263 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Vệ sinh, xịt cỏ gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 263 đến trụ 316 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	14-08-26	14h00	14-08-26	15h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD và LBS trụ 164B Hiệp Trường tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 164B Quốc Lộ 22B	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/2 Cầu Nôi tuyến 472SD - Cắt LBS trụ 164B Hiệp Trường tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 400kVA Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 400kVA Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 400kVA Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố 2 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 400kVA Bảo Quốc Từ B trụ 28/1 Hùng Vương tuyến 476TN	248	2,1230	0,0044	0,1104	0,0002	0,131	1.047

22	14-08-26	08h30	14-08-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 48/27/2 Cơ sở cửa xe gỗ Nguyễn Văn Bé tuyến 477TBI	Trụ 48/27/2 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA trụ 48/27/2 Cơ sở cửa xe gỗ Nguyễn Văn Bé tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Công ty TNHH Gỗ Nhật Hòa	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 48/27/2 Cơ sở cửa xe gỗ Nguyễn Văn Bé tuyến 477TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,009	9	
23	14-08-26	09h30	14-08-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 15kVA trụ 46/1 Phòng tài chính TB tuyến 475TBI	Trụ 46/1 tuyến 475TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm trạm 15kVA trụ 46/1 Phòng tài chính TB tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực 7	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 46/1 Phòng tài chính TB tuyến 475TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
24	14-08-26	10h30	14-08-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 42D/1 Chi cục thuế huyện Tân Biên tuyến 474TBI	Trụ 42D/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA Chi cục thuế huyện Tân Biên trụ 42D/1 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Thuế cơ sở 10 tỉnh Tây Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 42D/1 Chi cục thuế huyện Tân Biên tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,006	6	
25	14-08-26	14h00	14-08-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 3x25kVA trụ 45A/1 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tuyến 474TBI	Trụ 45A/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 45A/1 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - Chi nhánh Tây Ninh	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 45A/1 Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
26	14-08-26	15h00	14-08-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 250kVA trụ 117/2 Cty TNHH SXTM Thép Việt Thái tuyến 474TBI	Trụ 117/2 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 250kVA trụ 117/2 Cty TNHH SXTM Thép Việt Thái tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Công ty TNHH SX TM Thép Việt Thái - Tại Tây Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 117/2 Cty TNHH SXTM Thép Việt Thái tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,006	6	
27	14-08-26	16h00	14-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Trạm 3x50kVA trụ 212/4/1 Công ty TNHH Yên Tri tuyến 474TBI	Trụ 212/4/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ trạm 3x50kVA trụ 212/4/1 Công ty TNHH Yên Tri tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Công ty trách nhiệm hữu hạn Yên Tri	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 212/4/1 Công ty TNHH Yên Tri tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	3	
28	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 110/1 Ấp Cầu tuyến 474TBI	Từ trụ 110/4 đến trụ 110/23 tuyến 474TBI	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 110/4 đến trụ 110/23 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Ấp Cầu xã Thanh Bình	Cắt LBFCO trụ 110/1 Ấp Cầu tuyến 474TBI	23	0,2980	0,0006	0,0115	0,0000	0,008	73	
29	14-08-26	08h00	14-08-26	21h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 471, 473, 475 trạm 110kV Suối Ngó	Tuyến 471, 473, 475 trạm 110kV Suối Ngó	Đo điện trung áp giờ thấp điểm, cao điểm tuyến 471SN, 473SN, 475SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
30	14-08-26	08h00	14-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Phú, Tân Hội Tân Đông, Tân Hòa, Tân Thành	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTC	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472SD	Từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	14-08-26	08h00	14-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 29/1B Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	Trạm 50kVA trụ 13/2/3 Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 50kVA trụ 13/2/3 Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 13/2/3 Cửa sắt Việt Thu tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	

34	14-08-26	08h00	14-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 19B/70/19/6 KH Đặng Văn Phong tuyển 473TN	Trạm 15kVA trụ 19B/70/19/6 KH Đặng Văn Phong tuyển 473TN	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 15kVA trụ 19B/70/19/6 KH Đặng Văn Phong tuyển 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 19B/70/19/6 KH Đặng Văn Phong tuyển 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
35	14-08-26	08h00	14-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 13/21B/38/1 Trường tiểu học Bình Minh tuyển 479TN	Trạm 50kVA trụ 13/21B/38/1 Trường tiểu học Bình Minh tuyển 479TN	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 50kVA trụ 13/21B/38/1 Trường tiểu học Bình Minh tuyển 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 13/21B/38/1 Trường tiểu học Bình Minh tuyển 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
36	14-08-26	08h00	14-08-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 45/5/1 Chiếu sáng đường Nguyễn Hữu Thọ - 1 tuyển 472TN	Trạm 15kVA trụ 45/9/1T Chiếu sáng đường Nguyễn Hữu Thọ - 1 tuyển 472TN	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 15kVA trụ 45/9/1T Chiếu sáng đường Nguyễn Hữu Thọ - 1 tuyển 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 45/9/1T Chiếu sáng đường Nguyễn Hữu Thọ - 1 tuyển 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
37	14-08-26	13h30	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 25/143/32/8 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 6 tuyển 479CM	Trạm 37,5kVA trụ 25/143/32/8 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 6 tuyển 479CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 37,5kVA trụ 25/143/32/8 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 6 tuyển 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 25/143/32/8 Hộ tưới tiêu Đỗ Hiếu Nghĩa 6 tuyển 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
38	14-08-26	13h30	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 53/170/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 9 tuyển 471CM	Trạm 15kVA trụ 53/170/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 9 tuyển 471CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 15kVA trụ 53/170/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 9 tuyển 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 53/170/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 9 tuyển 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
39	14-08-26	13h30	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 53/118/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 6 tuyển 471CM	Trạm 15kVA trụ 53/118/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 6 tuyển 471CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 15kVA trụ 53/118/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 6 tuyển 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 53/118/1 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 6 tuyển 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
40	14-08-26	13h30	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 53/147 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 7 tuyển 471CM	Trạm 15kVA trụ 53/147 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 7 tuyển 471CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha khách hàng trạm 15kVA trụ 53/147 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 7 tuyển 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 53/147 Ban QLDA ĐTXD ngành GT 7 tuyển 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
41	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Xí Nghiệp DVĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/83/1 đường Trần Văn Trà tuyển 473TN	Từ trụ 19B/83/6 đến trụ 19B/83/8 đường Trần Văn Trà tuyển 473TN	Bản giao Xí Nghiệp DV Tây Ninh dời trụ trung áp từ trụ 19B/83/6 đến trụ 19B/83/8 đường Trần Văn Trà tuyển 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Khu phố Giồng Tre phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/83/1 đường Trần Văn Trà tuyển 473TN	324	2,8850	0,0053	0,1623	0,0003	0,343	3.087	
42	14-08-26	07h30	14-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 15/24B/1 Bời Lồi tuyển 478TN	Từ trụ 15/24B/2 đến trụ 15/24B/38, từ trụ 15/24B/38 đến trụ 15/24B/38/12 đường Bời Lồi tuyển 478TN	- Bản giao đơn vị ngoài kéo dây nâng cấp lên 3 pha, đầu nối cáp ngầm trung thế, sang lưới nhỏ trụ thu hồi vật tư di dời TBA từ trụ 15/24B/2 đến trụ 15/24B/38, từ trụ 15/24B/38 đến trụ 15/24B/38/12 đường Bời Lồi tuyển 478TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu đường dây và trạm biến áp, kết hợp tháo trạm biến áp từ trụ 15/24B/5 đến trụ 15/24B/38/1 đường Bời Lồi tuyển 478TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	15	Khu phố Ninh Phúc, Ninh Lợi phường Ninh Thạnh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 15/24B/1 Bời Lồi tuyển 478TN	424	3,9852	0,0070	0,2242	0,0004	0,514	4.887	
43	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51, 186/162/44B đến trụ 186/162/44B/13 tuyển 473SD	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51, 186/162/44B đến trụ 186/162/44B/13 tuyển 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51, 186/162/44B đến trụ 186/162/44B/13 tuyển 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

44	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/162/23 đến trụ 186/162/23/15, từ trụ 186/51/1 đến trụ 186/51/30 tuyến 473SD	Từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/162 đến trụ 186/162/51 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
45	14-08-26	13h30	14-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 106/8/1 Lộc Hoà tuyến 473TB	Từ trụ 106/8/1 đến trụ 106/8/37 tuyến 473TB	Hạ công suất trạm biến áp, phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	15	Khu phố Lộc Hoà phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 106/8/1 Lộc Hoà tuyến 475TB	612	1,5323	0,0102	0,0843	0,0006	0,181	452	
46	14-08-26	08h00	14-08-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 90/4/5/1 Suối Sâu tuyến 476TB	Từ trụ 90/4/5/1 đến trụ 90/4/5/15 tuyến 476TB	Nâng công suất trạm biến áp, phát quang bảo trì lưới	Sửa chữa thường xuyên	8	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 90/4/5/1 Suối Sâu tuyến 476TB	210	1,6825	0,0035	0,0925	0,0002	0,097	772	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Trạm 110kV An Hội.	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết giãn thanh cái C41 và C42. - Đầu nối mạch dòng, nhậ thứ role 87B.	Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Mở DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Trụ 63B, trụ 64B Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 477HT	Đào lỗ trụ 63B, trụ 64B Thanh Đức - Bầu Nặng tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
2	14-08-26	08h00	14-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Thái Dương TN	Lưới hạ áp từ trụ 184/3T đến trụ 184/3T/2P Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Từ trụ 184/3T đến trụ 184/3T/2P Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Xử lý kiểm khuyết từ trụ 184/3T đến trụ 184/3T/2P Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB trạm 560kVA Cao Thượng Phẩm A trụ 18/7 Hùng vương tuyến 476TN	468	4,0063	0,0083	0,2084	0,0004	0,262	2.094	
3	14-08-26	06h00	14-08-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 238B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 238B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp điện tuyến 471TB đến trụ 51 Hòa Bình	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	0	Không mất điện	Đóng LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ Cắt REC trụ 51 Hòa Bình và 3LTD trụ 50B tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

4	14-08-26	07h00	14-08-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Từ trụ 34/40 đến trụ 34/51B đường dây 2 mạch tuyến 471/475TB; từ trụ 34/51B đến trụ 34/63 tuyến 471TB; từ trụ 34/51B đến trụ 34/51B/13 tuyến 475TB	Từ trụ 34/40 đến trụ 34/51B đường dây 2 mạch tuyến 471/475TB; từ trụ 34/51B đến trụ 34/63 tuyến 471TB; từ trụ 34/51B đến trụ 34/51B/13 tuyến 475TB	Thay dây trung thế từ trụ 34/40 đến trụ 34/51B đường dây 2 mạch tuyến 471/475TB; từ trụ 34/51B đến trụ 34/63 tuyến 471TB; từ trụ 34/51B đến trụ 34/51B/13 tuyến 475TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	60	Khu phố Lộc An, Hòa Bình, An Quới, An Hội phường Trảng Bàng	Cắt MC 471TB và đóng dao tiếp địa 471-76TB Cắt REC trụ 34/52 và DS trụ 34/53 An Hội tuyến 475TB Cắt DS trụ 34/64 tuyến 480TC Cắt 3LTD trụ 34/39 tuyến 475TB Cắt 3LTD trụ 50B tuyến 471TB	1470	14,8545	0,0248	0,8175	0,0014	2,058	20.577
5	14-08-26	17h00	14-08-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 238B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 238B tuyến 476TĐ đến trụ 51 Hòa Bình tuyến 471TB	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	0	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 50B và REC trụ 51 Hòa Bình tuyến 471TB Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Hồ Hữu Ngọc