

Số: 2604/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 18 tháng 8 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 19 THÁNG 08 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 (Từ ngày 14/8/2026 đến ngày 23/8/2026).

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.191.003	3.320.732	0	7.440
2	Pmax (MW)	2285,3	461,2	0,000	0,310
3	Pmin (MW)	1565,1	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 19/08/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	19-08-26	05h00	24-08-26	18h00	XNLTĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	Thí nghiệm thử tải PDA cọc khoan nhồi (cọc thử) và thí công cọc khoan nhồi (cọc đại trà) cho tại vị trí VT37-XDM.	Thí công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch	0	Đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2 (Ranh giới Trụ 91).	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	19-08-26	08h00	19-08-26	14h00	XNLTĐTN	(Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	19-08-26	16h00	19-08-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Bảo dưỡng và vệ sinh hệ thống NLĐMT áp mái tại mái nhà và phòng điều hành trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off các CB nguồn hạ áp DC, AC tại tủ điện NLĐMT	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	19-08-26	18h00	19-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	19-08-26	18h30	19-08-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	19-08-26	07h00	19-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	19-08-26	09h00	19-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn đẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Suối Ngô.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	19-08-26	09h00	19-08-26	16h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hưng	TBA 110kV Tân Hưng	Kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng gián tự bù TBN402.	Công tác kiểm tra, vệ sinh, bảo dưỡng định kỳ	0	Ngăn T402 trạm 110kV Tân Hưng.	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	19-08-26	08h00	19-08-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	19-08-26	18h00	19-08-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	19-08-26	07h00	19-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 05 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	19-08-26	07h00	19-08-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 BourBon	Từ trụ 40 đến trụ 84	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33/1 đến trụ 53/142/33/34/7 Phước Dân tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33/1 đến trụ 53/142/33/34/7 nhánh rẽ 12,7kV Phước Dân tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/142/33/1 đến trụ 53/142/33/34/7 Phước Dân tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12/1P đến trụ 53/100/12/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12/1P đến trụ 53/100/12/53P nhánh rẽ 22kV Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/100/12/1P đến trụ 53/100/12/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12/1T đến trụ 53/100/12/13T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12/1T đến trụ 53/100/12/13T nhánh rẽ 22kV Nam Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53/100/12/1T đến trụ 53/100/12/13T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Từ trụ 53 đến trụ 53/142/6 nhánh rẽ 22kV Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ trung áp từ trụ 53 đến trụ 53/142/6 Ba xã Cánh Tây tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 53/100/10B/1 Công ty CPĐT XD Cấp thoát nước Waseco Ban Quản lý Dự án GMS Tây Ninh tuyến 480BC	Trạm 3x25kVA trụ 53/100/10B/1 Công ty CPĐT XD Cấp thoát nước Waseco Ban Quản lý Dự án GMS Tây Ninh tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x25kVA trụ 53/100/10B/1 Công ty CPĐT XD Cấp thoát nước Waseco Ban Quản lý Dự án GMS Tây Ninh tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 53/100/10B/1 Công ty CPĐT XD Cấp thoát nước Waseco Ban Quản lý Dự án GMS Tây Ninh tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
6	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 53/122B Cửa hàng Sắt thép Cường Phát tuyến 480BC	Trạm 3x15kVA trụ 53/122B Cửa hàng Sắt thép Cường Phát tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 53/122B Cửa hàng Sắt thép Cường Phát tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Cửa hàng Sắt thép Cường Phát	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 53/122B Cửa hàng Sắt thép Cường Phát tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
7	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 560kVA trụ 53/100/12P/13/1 Phan Thị Kim Nhuận tuyến 480BC	Trạm 560kVA trụ 53/100/12P/13/1 Phan Thị Kim Nhuận tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ trạm 560kVA trụ 53/100/12P/13/1 Phan Thị Kim Nhuận tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Phan Thị Kim Nhuận	Cắt CB và 3FCO trạm 560kVA trụ 53/100/12P/13/1 Phan Thị Kim Nhuận tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	

8	19-08-26	13h30	19-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 28/1 Cty TNHH Anh Cầm tuyển 473BC	Trạm 25kVA trụ 28/1 Cty TNHH Anh Cầm tuyển 473BC	Thay CT định kỳ trạm 25kVA trụ 28/1 Cty TNHH Anh Cầm tuyển 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Cty TNHH Anh Cầm	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 28/1 Cty TNHH Anh Cầm tuyển 473BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
9	19-08-26	13h30	19-08-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 Lò bánh mì Lê Hoàng Thắm tuyển 473BC	Trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 Lò bánh mì Lê Hoàng Thắm tuyển 473BC	Thay công tơ định kỳ trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 Lò bánh mì Lê Hoàng Thắm tuyển 473BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Khách hàng Nguyễn Văn Ghi	Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 47/9/1 Lò bánh mì Lê Hoàng Thắm tuyển 473BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
10	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Truong Mít tuyển 471TĐ	Từ trụ 202 đến trụ 207, từ trụ 174 đến trụ 174/21, từ trụ 183/2 đến trụ 183/12, từ trụ 184B/4 đến trụ 184B/6, từ trụ 221 đến trụ 221/6, từ trụ 227/4 đến trụ 227/15, từ trụ 207/14/3 đến trụ 207/14/9 Thạnh Đức - Truong Mít tuyển 471TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 202 đến trụ 207, từ trụ 174 đến trụ 174/21, từ trụ 183/2 đến trụ 183/12, từ trụ 184B/4 đến trụ 184B/6, từ trụ 221 đến trụ 221/6, từ trụ 227/4 đến trụ 227/15, từ trụ 207/14/3 đến trụ 207/14/9 Thạnh Đức - Truong Mít tuyển 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 24 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyển 471HT, 477HT	Trụ 24 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyển 471HT, 477HT	Thay TI định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Cao Su Thành Lễ trụ 24 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyển 471HT, 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cao su Thành Lễ	Cắt 3LBFCO và tháo 3 hotline trụ 24 Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyển 471HT, 477HT	1	0,0037	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	721	
12	19-08-26	13h30	19-08-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 43 Khởi Hà-4 tuyển 476HT	TTrạm 15kVA trụ 43 Khởi Hà-4 tuyển 476HT	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Trần Quang Trường trạm 15kVA trụ 43 Khởi Hà-4 tuyển 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	8	Trạm chuyên dùng khách hàng: Khởi Hà-4	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 43 Khởi Hà-4 tuyển 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,274	274	
13	19-08-26	15h00	19-08-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 186/1 Hàn tiện Quang Điện tuyển 471TĐ	Trạm 15kVA trụ 186/1 Hàn tiện Quang Điện tuyển 471TĐ	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Bùi Quang Điện trạm 15kVA trụ 186/1 Hàn tiện Quang Điện tuyển 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Quang Điện	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 186/1 Hàn tiện Quang Điện tuyển 471TĐ	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	17	
14	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA tại trụ 305/2/20B/4 Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hải Âu tuyển 477HT	Trạm 3x25kVA tại trụ 305/2/20B/4 Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hải Âu tuyển 477HT	Di dời thùng CB tổng trạm 3x25kVA tại trụ 305/2/20B/4 Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hải Âu tuyển 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hải Âu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA tại trụ 305/2/20B/4 Công ty Cổ phần Phát triển Nông Nghiệp Hải Âu tuyển 477HT	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	0,206	1.854	
15	19-08-26	17h00	19-08-26	18h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/7B/1 đến trụ 270/7B/18 Xóm Đồng tuyển 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/7B/1 đến trụ 270/7B/18 Xóm Đồng tuyển 471PĐC	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư thiết bị các nhánh rẽ Lưới điện hạ áp Nhánh rẽ 22kV từ 270/7B-270/7B/19/10, từ trụ 270/7B/3 đến trụ 270/7B/3/4, từ trụ 270/7B/5 đến trụ 270/7B/5/7 tuyển 471PĐC	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Trâm Vàng 3, Xóm Mới phường Gò Dầu	Cắt 3LBFCO trụ 270/7B/1 Xóm Đồng tuyển 471PĐC	344	2,8898	0,0057	0,0005	0,0000	0,000	0	
16	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/52/9B Bầu Sen tuyển 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/52/9B Bầu Sen tuyển 471PĐC	Lắp đa U nâng độ cao dây trung áp, tạo khoán hồ lắp kẹp quai, lắp phụ kiện lắp TBA trụ 270/52/9B tuyển 471PĐC và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/52/9 Bầu Sen tuyển 471PĐC	416	3,4946	0,0069	0,0006	0,0000	0,198	2.910	

17	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
18	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
19	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu, XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 42/104 tuyến 472TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 42/104 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 42/104 tuyến 472TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 42/104 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
20	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu, XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 477TĐ	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 477TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x200kVAr trụ 42/32 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
21	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu, XNDVTN	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 81 tuyến 471PĐC	Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 81 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 81 tuyến 471PĐC	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 3VS, 4FCO, tháo 3hotline Giàn tụ bù trung áp ứng động 3x100kVAr trụ 81 tuyến 471PĐC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
22	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 270/1 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
23	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103/13P/1 đến trụ 103/13P/14, từ trụ 105 đến trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 103/13P/1 đến trụ 103/13P/14, từ trụ 105 đến trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Vệ sinh, xit cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103/13P/1 đến trụ 103/13P/14, từ trụ 105 đến trụ 105/13 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
24	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98 đến trụ 123 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trụ 119B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Căng dây hạ áp bị chùng trụ 119B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Giang Tân phường Hòa Thành	- Cắt CB trạm 250kVA Long Thành Nam T trụ 117B tuyến 475TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Long Thành Nam Q trụ 120B tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

25	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới hạ áp từ trụ 254B/13/3bP đến trụ 254B/13/2bP/1 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Từ trụ 254B/13/3bP đến trụ 254B/13/2bP/1 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng, căng dây hạ áp bị chùng từ trụ 254B/13/3bP đến trụ 254B/13/2bP/1 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 122 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trụ 84 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Dựng trụ BTLT 14m, lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư trụ 84 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Long Khương, Giang Tân phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97/1C Long Hải tuyến 482TN - Cắt DS trụ 97B Long Hải tuyến 475TN - Cắt DS trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	1731	14,8184	0,0309	0,7708	0,0016	0,524	4.189	
27	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 122 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trụ 95 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Dựng trụ BTLT 14m, lắp vật tư, phụ kiện và thu hồi vật tư trụ 95 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Khu phố Long Khương, Giang Tân phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97/1C Long Hải tuyến 482TN - Cắt DS trụ 97B Long Hải tuyến 475TN - Cắt DS trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
28	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1 Trụ 104/106/45C/1 tuyến 475TBI	Trụ 104/106/45C/1 tuyến 475TBI	Thay CT, VT định kỳ nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1 Trụ 104/106/45C/1 tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Trang Trại Xanh 1	Cắt 3LBFCO Trụ 104/106/45C/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1 tuyến 475TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,098	884	
29	19-08-26	07h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVĐL Tây Ninh; Công ty Phước Mai	Phân đoạn 22kV trụ 104/106/1, trụ 104/106/1B và trụ 104/106 Hòa Lợi tuyến 475TBI Phân đoạn 22kV trụ 341/30C/74 Trảng Dâu tuyến 478SD	Từ trụ 104/106/1 đến trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Thí nghiệm Recloser trụ 104/106/1, LBS trụ 104/106/60 tuyến 475TBI, thi công trồng trụ xen lưới, lắp dây chống sét từ trụ 104/106/1 đến trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	40	Áp Hòa Đông B xã Phước Vinh	Cắt REC trụ 104/106/1, DS trụ 104/106/1B và 3LTD trụ 104/106 Hòa Lợi tuyến 475TBI - Cắt Recloser Trảng Cây trụ 341/30CP/17 và 3 LTD trụ 341/30CP/16 tuyến 478SD (ĐL Thái Bình đăng ký).	217	3,1240	0,0052	0,1208	0,0002	0,624	6.235	
30	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 157 đến trụ 112/20/40 tuyến 480SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 173/232/1 TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH tuyến 474SN	Trạm 3x15 kVA trụ 173/232/1 TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH tuyến 474SN	Tháo thu hồi HTĐĐ hạ áp Trạm 3x15 kVA trụ 173/232/1 TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH tuyến 474SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 173/232/1 tuyến 474SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	108	

32	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 173/36/63A/1 TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH tuyển 476SN	Trạm 3x25 kVA trụ 173/36/63A/1 TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH tuyển 476SN	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 173/36/63A/1 TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH tuyển 476SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	TRUNG TÂM THỦY LỢI VÀ NƯỚC SẠCH	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 173/36/63A/1 tuyển 476SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,022	180	
33	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 320 kVA trụ 125B/1 Công ty TNHH Một Thành Viên Nông trại Bình An tuyển 478SN	Trạm 320 kVA trụ 125B/1 Công ty TNHH Một Thành Viên Nông trại Bình An tuyển 478SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 320 kVA trụ 125B/1 Công ty TNHH Một Thành Viên Nông trại Bình An tuyển 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	8	Công ty TNHH Một Thành Viên Nông trại Bình An	Cắt 02 CB tổng, 03 FCO trụ 125B/1 tuyển 478SN	2	0,0170	0,0000	0,0009	0,0000	0,096	768	
34	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 37.5 kVA trụ 162/1 Giáo xứ Suối Dây tuyển 478SN	Trạm 37.5 kVA trụ 162/1 Giáo xứ Suối Dây tuyển 478SN	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 37.5 kVA trụ 162/1 Giáo xứ Suối Dây tuyển 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Giáo xứ Suối Dây	Cắt CB tổng, FCO trụ 162/1 tuyển 478SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,019	156	
35	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 25 kVA trụ 173/8/1 Kỳ Quang tuyển 478SN	Trạm 25 kVA trụ 173/8/1 Kỳ Quang tuyển 478SN	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 25 kVA trụ 173/8/1 Kỳ Quang tuyển 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Kỳ Quang	Cắt CB tổng, FCO trụ 173/8/1 tuyển 478SN	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	104	
36	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 320 kVA trụ 42/6A/2 Công ty TNHH SAPUS tuyển 474TH	Trạm 320 kVA trụ 42/6A/2 Công ty TNHH SAPUS tuyển 474TH	Thay TI hạ thế định kỳ Trạm 320 kVA trụ 42/6A/2 Công ty TNHH SAPUS tuyển 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	8	Công ty TNHH SAPUS	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 42/6A/2 tuyển 474TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,096	768	
37	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x50 kVA trụ 92/50B Lê Trọng Hiếu tuyển 476TH	Trạm 3x50 kVA trụ 92/50B Lê Trọng Hiếu tuyển 476TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x50 kVA trụ 92/50B Lê Trọng Hiếu tuyển 476TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Lê Trọng Hiếu	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 92/50B tuyển 476TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	360	
38	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50 kVA trụ 92/115/1 Nguyễn Anh Hùng tuyển 476TH	Trạm 50 kVA trụ 92/115/1 Nguyễn Anh Hùng tuyển 476TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 50 kVA trụ 92/115/1 Nguyễn Anh Hùng tuyển 476TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Nguyễn Anh Hùng	Cắt CB tổng, FCO trụ 92/115/1 tuyển 476TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,026	208	
39	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 400 kVA trụ 29B Tô Quốc Huệ tuyển 479TH	Trạm 400 kVA trụ 29B Tô Quốc Huệ tuyển 479TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 400 kVA trụ 29B Tô Quốc Huệ tuyển 479TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	10	Tô Quốc Huệ	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 29B tuyển 479TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,120	960	
40	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x50 kVA trụ 17/5 Lâm Thị Ngọc Lành tuyển 474TH	Trạm 3x50 kVA trụ 17/5 Lâm Thị Ngọc Lành tuyển 474TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x50 kVA trụ 17/5 Lâm Thị Ngọc Lành tuyển 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Lâm Thị Ngọc Lành	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 17/5 tuyển 474TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,045	360	
41	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 12/1 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TÂN CHÂU TÂY NINH tuyển 471TH	Trạm 3x25 kVA trụ 12/1 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TÂN CHÂU TÂY NINH tuyển 471TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 12/1 NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TÂN CHÂU TÂY NINH tuyển 471TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM-CHI NHÁNH TÂN CHÂU TÂY NINH	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 12 tuyển 471TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,022	180	
42	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x15 kVA trụ 30B/1T BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ TÂN CHÂU tuyển 471TH	Trạm 3x15 kVA trụ 30B/1T BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ TÂN CHÂU tuyển 471TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x15 kVA trụ 30B/1T BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ TÂN CHÂU tuyển 471TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	BẢO HIỂM XÃ HỘI CƠ SỞ TÂN CHÂU	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 30B/1T tuyển 471TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	108	

43	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x37.5 kVA trụ 37B Dương Minh Diệp tuyến 471TH	Trạm 3x37.5 kVA trụ 37B Dương Minh Diệp tuyến 471TH	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x37.5 kVA trụ 37B Dương Minh Diệp tuyến 471TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	3	Dương Minh Diệp	Cắt CB tổng, 3FCO trụ 37B tuyến 471TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,034	270	
44	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 50 kVA trụ 42B/1 Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyến 471TH	Trạm 50 kVA trụ 42B/1 Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyến 471TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 50 kVA trụ 42B/1 Phòng Giáo dục và Đào tạo tuyến 471TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Phòng Giáo dục và Đào tạo	Cắt 02 CB tổng, FCO trụ 42B/1 tuyến 471TH	4	0,0340	0,0001	0,0018	0,0000	0,026	208	
45	19-08-26	08h00	19-08-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x25 kVA trụ 31/IP Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và máy sấy Đạt Phúc tuyến 473TH	Trạm 3x25 kVA trụ 31/IP Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và máy sấy Đạt Phúc tuyến 473TH	Thay công tơ và TI hạ thế định kỳ Trạm 3x25 kVA trụ 31/IP Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và máy sấy Đạt Phúc tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Công ty TNHH Thiết bị Công nghiệp và máy sấy Đạt Phúc	Cắt CB tổng, FCO trụ 31/IP tuyến 473TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,022	180	
46	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 22kV trụ 68B/1 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Lắp mới TBA 3x50kVA trụ 68B/3, ép lều chuyển tải từ trụ 68B/1 đến trụ 68B/6 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Lắp mới TBA 3x50kVA trụ 68B/3, ép lều chuyển tải từ trụ 68B/1 đến trụ 68B/6 đường Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	6	Khu phố 22 phường Tân Ninh	- Cắt LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 68B/1 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	96	0,8548	0,0016	0,0481	0,0001	0,206	1.852	
49	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 630kVA trụ Cty Cấp thoát nước Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 04 tuyến 473TN	Tại tủ PP hạ áp: TPP-04.1A, TPP-04.2A, TPP-04.3A, TPP-04.1B, TPP-04.2B, TPP-04.3B, TPP-04.4B, TPP-04.5B đường 30/4 tuyến 473TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công SCL bổ sung 2026 thay tủ PP bị rỉ sét: TPP-04.1A, TPP-04.2A, TPP-04.3A, TPP-04.1B, TPP-04.2B, TPP-04.3B, TPP-04.4B, TPP-04.5B đường 30/4 tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Khu phố 22 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 630kVA trụ Cty Cấp thoát nước Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 04 tuyến 473TN	260	2,3151	0,0043	0,1302	0,0002	0,549	4.938	
50	19-08-26	07h00	19-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30CP/17b đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30CP/17b đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện lưới điện, kéo dây chống sét, thu hồi vật tư và thu hồi trụ cũ từ trụ 341/30CP/17b đến trụ 341/30CP/74 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	60	Áp Phước Hưng xã Phước Vinh	- Cắt Recloser Trảng Cây trụ 341/30CP/17 và 3 LTD trụ 341/30CP/16 tuyến 478SD. - Cắt REC trụ 104/106/1, DS trụ 104/106/1B và 3LTD trụ 104/106 Hòa Lợi tuyến 475TBI (ĐL Tân Biên đăng ký).	152	1,5164	0,0025	0,0846	0,0001	2,057	20.574	

51	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Ninh Điền-11 trụ 128/46/3 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA Ninh Điền-11 trụ 128/46/3 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/46/3 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Ninh Điền-11 trụ 128/46/3 tuyến 477SD	28	0,0978	0,0005	0,0055	0,0000	0,011	40	
52	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Xóm Mía trụ 128/46/34 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA Xóm Mía trụ 128/46/34 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/46/34 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Xóm Mía trụ 128/46/34 tuyến 477SD	29	0,1013	0,0005	0,0056	0,0000	0,011	40	
53	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Đồn Biên Phòng Ninh Điền (845) trụ 128/46/36/93/5 tuyến 477SD	Trạm biến áp 50kVA Đồn Biên Phòng Ninh Điền (845) trụ 128/46/36/93/5 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/46/36/93/5 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khách hàng: Công Ty Đồn Biên Phòng Ninh Điền (845)	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 50kVA Đồn Biên Phòng Ninh Điền (845) trụ 128/46/36/93/5 tuyến 477SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40	
54	19-08-26	08h00	19-08-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 37.5kVA Làng Thanh Niên 2 trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Trạm biến áp 37.5kVA Làng Thanh Niên 2 trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 37.5kVA Làng Thanh Niên 2 trụ 128/46/36/97 tuyến 477SD	34	0,1187	0,0006	0,0066	0,0000	0,011	40	
55	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 31 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 31 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 31 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
56	19-08-26	08h00	19-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 31 đến trụ 60 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 60 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện trung, hạ áp từ trụ 60 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	19-08-26	13h30	19-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 25kVA Ninh Điền-6A trụ 128/65B/7 tuyến 477SD	Trạm biến áp 25kVA Ninh Điền-6A trụ 128/65B/7 tuyến 477SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 128/65B/7 tuyến 477SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm biến áp 25kVA Ninh Điền-6A trụ 128/65B/7 tuyến 477SD	20	0,0698	0,0003	0,0039	0,0000	0,011	40	
58	19-08-26	13h30	19-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Long Châu 5 trụ 294/6/28/6 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Long Châu 5 trụ 294/6/28/6 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 294/6/28/6 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Long Châu xã Long Chữ	Cắt 1 LBFCO trụ 294/6/28 tuyến 476SD	281	0,9812	0,0047	0,0547	0,0003	0,011	40	
59	19-08-26	13h30	19-08-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 250kVA Long Châu 14 trụ 309B tuyến 476SD	Trạm biến áp 250kVA Long Châu 14 trụ 309B tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 309B tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Áp Long Châu xã Long Chữ	Cắt CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 250kVA Long Châu 14 trụ 309B tuyến 476SD	224	0,7821	0,0037	0,0436	0,0002	0,103	360	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				

1	09-08-26	06h00	23-08-26	18h00	XNLĐTN (CSI)	Công ty TNHH TM DV Thanh Bình Electric; Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Trạm 110kV An Hội.	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Thi công lắp đặt các thiết bị ngăn 112: MC, DCL, TI. - Thi công lắp đặt DCL 131-1. - Đầu nối cáp ngầm kết giãn thanh cái C41 và C42. - Đầu nối mạch dòng, nhị thứ role 87B.	Thi công công trình Lắp máy biến áp thứ 2 TBA 110kV Thành Công 2 (Trạm 110kV An Hội)	0	- Ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - DCL 412-2 trạm 110kV An Hội.	- Cắt điện cô lập ngăn 171, C11 trạm 110kV An Hội. - Mở DCL 412-2 trạm 110kV An Hội ra khỏi vị trí vận hành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Chí B trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 250kVA Long Chí B trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay máy biến áp vận hành lâu năm trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Khương, Giang Tân phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97/1C Long Hải tuyến 482TN - Cắt DS trụ 97B Long Hải tuyến 475TN - Cắt DS trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	19-08-26	07h30	19-08-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 82 đến trụ 122 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Trụ 82B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Thay DS 3 pha có dấu hiệu phóng điện trụ 82B Tôn Đức Thắng tuyến 475TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Khương, Giang Tân phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 97/1C Long Hải tuyến 482TN - Cắt DS trụ 97B Long Hải tuyến 475TN - Cắt DS trụ 82 Tôn Đức Thắng tuyến 475TN - Cắt DS trụ 122 Giang Tân tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	19-08-26	08h00	19-08-26	16h30	ĐL Thái Bình	Công ty TNHH Phước Mai	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169 đến trụ 169/9 tuyến 478SD	Từ trụ 169 đến trụ 169/9 tuyến 478SD	Sang lưới trung hạ áp, sang thùng công tơ và kéo lại dây sau công tơ, thu hồi vật tư từ trụ 169 đến trụ 169/9 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	5	Ấp Trường xã Hào Đức	Cắt 1 LBFCO trụ 169/2 và tháo 1 hotline trụ 169 tuyến 478SD	410	3,4768	0,0068	0,1940	0,0004	0,057	486	
C. HOTLINE																					
1	19-08-26	08h00	19-08-26	15h00	ĐL Thái Bình	Xi nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 156 đến trụ 299 tuyến 478SD	Trụ 169 tuyến 478SD	Kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp 3 pha tại trụ 169 tuyến 478SD	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 478SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser Hào Đức trụ 42, Recloser Bến Trường trụ 156 tuyến 478SD. - Cắt 1 LBFCO trụ 169/2 tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc