

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 05 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho Lễ Khai giảng năm học 2026-2027.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.231.539	2.992.133	0	7.920
2	Pmax (MW)	2293,5	456,4	0,000	0,330
3	Pmin (MW)	1539,5	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 05/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	05-09-26	08h00	05-09-26	12h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày, Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng họp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	05-09-26	12h00	05-09-26	18h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở giàn Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	05-09-26	19h00	05-09-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	05-09-26	18h00	05-09-26	22h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bom PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	05-09-26	08h00	05-09-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	05-09-26	18h00	05-09-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	05-09-26	08h00	05-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/85/2 Bầu Găng tuyến 476HT	Từ trụ 234/85/4 đến trụ 234/85/65, từ trụ 234/85/27B đến trụ 234/85/27B/9 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/85/4 đến trụ 234/85/65, từ trụ 234/85/27B đến trụ 234/85/27B/9 Phước Ninh tuyến 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	05-09-26	08h00	05-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT - Nhánh rẽ 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/76 đến trụ 234/96, từ trụ 234/107 đến trụ 234/182, từ trụ 234/182 đến trụ 234/182/5, từ trụ 234/134/10 đến trụ 234/134/14 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 234/76 đến trụ 234/96, từ trụ 234/107 đến trụ 234/182, từ trụ 234/182 đến trụ 234/182/5, từ trụ 234/134/10 đến trụ 234/134/14 Phước Ninh tuyến 471HT, 476HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	05-09-26	08h00	05-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xay Đá tuyến 477HT	Từ trụ 253/7 đến trụ 253/39, từ trụ 253/8 đến trụ 253/8/14 Xay Đá tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 253/7 đến trụ 253/39, từ trụ 253/8 đến trụ 253/8/14 Xay Đá tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	05-09-26	08h00	05-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 182/57T Sơn Đỉnh tuyến 471HT	Từ trụ 253/40 đến trụ 253/55 Đại Đội Công Bình tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 253/40 đến trụ 253/55 Đại Đội Công Bình tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	05-09-26	08h30	05-09-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 83/18/10 Thuận Hòa- 5 tuyến 473TĐ	Trạm 50kVA trụ 83/18/10 Thuận Hòa-5 tuyến 473TĐ	Thay công tơ hòng màn hình trạm 50kVA trụ 83/18/10 Thuận Hòa-5 tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Thuận Hòa xã Trưởng Mít	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 83/18/10 Thuận Hòa-5 tuyến 473TĐ	57	0,0609	0,0010	0,0032	0,0001	0,034	34
6	05-09-26	09h30	05-09-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 172/5/1 Xay đậu Hoàng Hân tuyến 471TĐ	Trạm 50kVA trụ 172/5/1 Xay đậu Hoàng Hân tuyến 471TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Hoàng Hân trạm 50kVA trụ 172/5/1 Xay đậu Hoàng Hân tuyến 471TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay đậu Hoàng Hân	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 172/5/1 Xay đậu Hoàng Hân tuyến 471TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34

7	05-09-26	10h30	05-09-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 118/120 Đèn đường Bến Cui 5 tuyến 475TĐ	Trạm 15kVA trụ 118/120 Đèn đường Bến Cui 5 tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh trạm 15kVA trụ 118/120 Đèn đường Bến Cui 5 tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đèn đường Bến Cui 5	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 118/120 Đèn đường Bến Cui 5 tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
8	05-09-26	13h30	05-09-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x50kVA trụ 118/138/14/53B/1 Xay xát Roan Ngoc Ánh tuyến 475TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 118/138/14/53B/1 Xay xát Roan Ngoc Ánh tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Roan Ngoc Ánh trạm 2x50kVA trụ 118/138/14/53B/1 Xay xát Roan Ngoc Ánh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay xát Roan Ngoc Ánh	Cắt 2FCO trạm 2x50kVA trụ 118/138/14/53B/1 Xay xát Roan Ngoc Ánh tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	69	
9	05-09-26	14h30	05-09-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/138/14/54/1 Xay xát Roan Ngoc Ánh 2 tuyến 475TĐ	Trạm 50kVA trụ 118/138/14/54/1 Xay xát Roan Ngoc Ánh 2 tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Roan Ngoc Ánh trạm 50kVA trụ 118/138/14/54/1 Xay xát Roan Ngoc Ánh 2 tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay xát Roan Ngoc Ánh 2	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 118/138/14/54/1 Xay xát Roan Ngoc Ánh 2 tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
10	05-09-26	07h30	05-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bề, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	05-09-26	07h30	05-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	05-09-26	07h30	05-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 560kVA Trần Hưng Đạo B trụ 230 tuyến 476TĐ	TBA 560kVA Trần Hưng Đạo B trụ 230 tuyến 476TĐ	Thay MBA để bảo trì sửa chữa TBA 560kVA Trần Hưng Đạo B trụ 230 tuyến 476TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Nội Ô phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline TBA 560kVA Trần Hưng Đạo B trụ 230 tuyến 476TĐ	349	2,9318	0,0057	0,0003	0,0000	0,000	0	
13	05-09-26	07h30	05-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160kVA Thạnh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	TBA 160kVA Thạnh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	Lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây hạ áp, sang cáp muller từ trụ 43/1/1 đến trụ 44/1, từ trụ 44/1 đến trụ 44/3 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Áp Trà Vỡ xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 160kVA Thạnh Đức 23 trụ 43/1 tuyến 474TĐ	81	0,6804	0,0013	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	05-09-26	07h30	05-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Bầu Cối 7 trụ 72/17 tuyến 473TĐ	TBA 50kVA Bầu Cối 7 trụ 72/17 tuyến 473TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50kVA Bầu Cối 7 trụ 72/17 tuyến 473TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện		Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	Cắt CB TBA 50kVA Bầu Cối 7 trụ 72/17 tuyến 473TĐ	37	0,3108	0,0006	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	05-09-26	07h30	05-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 110 tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 110 tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 110, từ trụ 110 đến trụ 110/43, từ trụ 110 đến trụ 110/13 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

16	05-09-26	07h30	05-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Hệ thống đo đếm trung áp công ty cổ phần đầu tư VRG trụ 30/1 tuyến 477TĐ	Hệ thống đo đếm trung áp công ty cổ phần đầu tư VRG trụ 30/1 tuyến 477TĐ	Thay hệ thống đo đếm trung áp công ty cổ phần đầu tư VRG trụ 30/1 tuyến 477TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	20	Công ty cổ phần đầu tư VRG	Cắt 3LBFCO hệ thống đo đếm trung áp công ty cổ phần đầu tư VRG trụ 30/1, tháo 3hotline trụ 30 tuyến 477TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,396	5.830	
17	05-09-26	08h00	05-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
18	05-09-26	08h00	05-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 93/1 đến trụ 93/13 và các nhánh rẽ đường Võ Văn Truyến tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 93/1 đến trụ 93/13 và các nhánh rẽ đường Võ Văn Truyến tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
19	05-09-26	07h30	05-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 93/34P Tua Hai - G tuyến 473TN	- Bàn giao đơn vị ngoài lắp mới TBA 250kVA trụ 33, ép lèo chuyển tải sang lưới hạ áp từ trụ 93/33P đến trụ 93/36P đường Tua Hai tuyến 473TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu TBA 250kVA trụ 33 đường Tua Hai tuyến 473TN	Bàn giao đơn vị ngoài lắp mới TBA 250kVA trụ 33, ép lèo chuyển tải sang lưới hạ áp từ trụ 93/33P đến trụ 93/36P đường Tua Hai tuyến 473TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 93/34P Tua Hai - G tuyến 473TN	30	0,2820	0,0005	0,0159	0,0000	0,069	652	
20	05-09-26	08h00	05-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 73/16 DNTN Anh Chí Anh - KS Chí Trung tuyến 472TN	Trạm 37,5kVA trụ 73/16 DNTN Anh Chí Anh - KS Chí Trung tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm 37,5kVA trụ 73/16 DNTN Anh Chí Anh - KS Chí Trung tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 73/16 DNTN Anh Chí Anh - KS Chí Trung tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
21	05-09-26	08h00	05-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 84/11/1BT/1 Nhà khách Công an tuyến 481TN	Trạm 50kVA trụ 84/11/1BT/1 Nhà khách Công an tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm 50kVA trụ 84/11/1BT/1 Nhà khách Công an tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 84/11/1BT/1 Nhà khách Công an tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
22	05-09-26	08h00	05-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 14/14/1 CN Cty TNHH Nguyễn Gia Phát _Xưởng Cơ Khí tuyến 481TN	Trạm 15kVA trụ 14/14/1 CN Cty TNHH Nguyễn Gia Phát _Xưởng Cơ Khí tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm 15kVA trụ 14/14/1 CN Cty TNHH Nguyễn Gia Phát _Xưởng Cơ Khí tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 14/14/1 CN Cty TNHH Nguyễn Gia Phát _Xưởng Cơ Khí tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
23	05-09-26	08h00	05-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 19B/70/51b/1 Viễn thông Giồng Cà tuyến 473TN	Trạm 25kVA trụ 19B/70/51b/1 Viễn thông Giồng Cà tuyến 473TN	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm 25kVA trụ 19B/70/51b/1 Viễn thông Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 19B/70/51b/1 Viễn thông Giồng Cà tuyến 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
24	05-09-26	08h00	05-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 56 Ban QLDA ĐT & XD ngành Giao Thông 1 tuyến 474TN	Trạm 25kVA trụ 56 Ban QLDA ĐT & XD ngành Giao Thông 1 tuyến 474TN	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm 25kVA trụ 56 Ban QLDA ĐT & XD ngành Giao Thông 1 tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 56 Ban QLDA ĐT & XD ngành Giao Thông 1 tuyến 474TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	

25	05-09-26	13h30	05-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 23/126/1 Trạm xăng dầu Thanh Tân - Bộ tham mưu Quân Khu 7 tuyển 479CM	Trạm 25kVA trụ 23/126/1 Trạm xăng dầu Thanh Tân - Bộ tham mưu Quân Khu 7 tuyển 479CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm 25kVA trụ 23/126/1 Trạm xăng dầu Thanh Tân - Bộ tham mưu Quân Khu 7 tuyển 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 23/126/1 Trạm xăng dầu Thanh Tân - Bộ tham mưu Quân Khu 7 tuyển 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
26	05-09-26	13h30	05-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 23/143/32/11/14/1 Khách hàng Võ Văn Cường tuyển 479CM	Trạm 25kVA trụ 23/143/32/11/14/1 Khách hàng Võ Văn Cường tuyển 479CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm 25kVA trụ 23/143/32/11/14/1 Khách hàng Võ Văn Cường tuyển 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 23/143/32/11/14/1 Khách hàng Võ Văn Cường tuyển 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
27	05-09-26	13h30	05-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 59/9 Tỉnh lộ 4 - 6 tuyển 473CM	Trạm 50kVA trụ 59/9 Tỉnh lộ 4 - 6 tuyển 473CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm 50kVA trụ 59/9 Tỉnh lộ 4 - 6 tuyển 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 59/9 Tỉnh lộ 4 - 6 tuyển 473CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
28	05-09-26	13h30	05-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 12/40/10B Chiếu sáng đường Liên xã Thanh Tân tuyển 473CM	Trạm 15kVA trụ 12/40/10B Chiếu sáng đường Liên xã Thanh Tân tuyển 473CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm 15kVA trụ 12/40/10B Chiếu sáng đường Liên xã Thanh Tân tuyển 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 12/40/10B Chiếu sáng đường Liên xã Thanh Tân tuyển 473CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
29	05-09-26	08h00	05-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 21A/1 Hộ KD Ngân Giang tuyển 479TN	Trạm 3x15kVA trụ 21A/1 Hộ KD Ngân Giang tuyển 479TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x15kVA trụ 21A/1 Hộ KD Ngân Giang tuyển 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 21A/1 Hộ KD Ngân Giang tuyển 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
30	05-09-26	08h00	05-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyển 477CM	Trạm 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyển 477CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyển 477CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 34 Kênh Tây - 1 tuyển 477CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
31	05-09-26	08h00	05-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 3B/1 Cty Đinh Cao - 2 tuyển 479TN	Trạm 560kVA trụ 3B/1 Cty Đinh Cao - 2 tuyển 479TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 560kVA trụ 3B/1 Cty Đinh Cao - 2 tuyển 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 3B/1 Cty Đinh Cao - 2 tuyển 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,480	1.680	
32	05-09-26	08h00	05-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 1000kVA trụ 22B/2 Cty TNHH Tân Ngọc Lục 1 tuyển 479TN	Trạm 1000kVA trụ 22B/2 Cty TNHH Tân Ngọc Lục 1 tuyển 479TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 1000kVA trụ 22B/2 Cty TNHH Tân Ngọc Lục 1 tuyển 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 1000kVA trụ 22B/2 Cty TNHH Tân Ngọc Lục 1 tuyển 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,686	2.401	
33	05-09-26	08h00	05-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 14B/5 DNTN Thanh Vinh tuyển 479TN	Trạm 560kVA trụ 14B/5 DNTN Thanh Vinh tuyển 479TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 560kVA trụ 14B/5 DNTN Thanh Vinh tuyển 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 14B/5 DNTN Thanh Vinh tuyển 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,480	1.680	
34	05-09-26	13h30	05-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 15/31/1A Trung tâm giới thiệu việc làm tuyển 478TN	Trạm 3x15kVA trụ 15/31/1A Trung tâm giới thiệu việc làm tuyển 478TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x15kVA trụ 15/31/1A Trung tâm giới thiệu việc làm tuyển 478TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 15/31/1A Trung tâm giới thiệu việc làm tuyển 478TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
35	05-09-26	13h30	05-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x75kVA trụ 15/41/47/1P Cty TNHH MTV Hồ Ngọc Thắng tuyển 475CM	Trạm 3x75kVA trụ 15/41/47/1P Cty TNHH MTV Hồ Ngọc Thắng tuyển 475CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x75kVA trụ 15/41/47/1P Cty TNHH MTV Hồ Ngọc Thắng tuyển 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x75kVA trụ 15/41/47/1P Cty TNHH MTV Hồ Ngọc Thắng tuyển 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,137	480	
36	05-09-26	13h30	05-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 15/41/81/1 tuyển 475CM	Trạm 3x25kVA trụ 15/41/81/1 tuyển 475CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x25kVA trụ 15/41/81/1 tuyển 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 15/41/81/1 tuyển 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
37	05-09-26	13h30	05-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 4 BTS Tây Ninh trạm tuyển 473TN	Trạm 3x15kVA trụ 4 BTS Tây Ninh trạm tuyển 473TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x15kVA trụ 4 BTS Tây Ninh trạm tuyển 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB trạm 3x15kVA trụ 4 BTS Tây Ninh trạm tuyển 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	

38	05-09-26	13h30	05-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 5B Xây chà Ninh Trung-1 tuyến 473TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 5B Xây chà Ninh Trung-1 tuyến 473TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x37,5kVA trụ 5B Xây chà Ninh Trung-1 tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 5B Xây chà Ninh Trung-1 tuyến 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
39	05-09-26	08h00	05-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44, từ trụ 186/92/1 đến trụ 186/92/14 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	05-09-26	08h00	05-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/1 đến trụ 186/92 tuyến 473SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLTĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tìm 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	05-09-26	08h00	05-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Lưới hạ áp trạm 630kVA trụ Nhà thờ Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 13 tuyến 471TN	Tại tủ PP hạ áp: TPP-13.3A, TPP-13.4A, TPP-13.6A, TPP-13.1B, TPP-13.2B, TPP-13.3B, TPP-13.4B đường 30/4 tuyến 471TN	Bản giao đơn vị ngoài thi công SCL bổ sung 2026 thay tủ PP bị rỉ sét: TPP-13.3A, TPP-13.4A, TPP-13.6A, TPP-13.1B, TPP-13.2B, TPP-13.3B, TPP-13.4B đường 30/4 tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Khu phố 3 phường Tân Ninh	Cát CB 630kVA trụ Nhà thờ Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 13 tuyến 471TN	151	1,3445	0,0025	0,0756	0,0001	0,183	1.646	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

- Nơi nhận:**
- Phòng Điều độ (để thực hiện);
 - Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
 - XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
 - XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
 - Các Điện lực (để thực hiện);
 - Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc