

Số: 2853/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 08 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 09 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	49.041.245	3.015.200	0	8.160
2	Pmax (MW)	2413,3	485,8	0,000	0,340
3	Pmin (MW)	1638,7	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 09/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	09-09-26	08h00	09-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	09-09-26	18h00	09-09-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	09-09-26	18h00	09-09-26	21h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	09-09-26	09h00	09-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	09-09-26	09h00	09-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn đẹp cỏ rác sân ngắt, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Tân Biên.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	09-09-26	08h00	09-09-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	09-09-26	18h00	09-09-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nhiệt độ môi nổi thiết bị	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	09-09-26	07h00	09-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đồng, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bãi, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức	Từ trụ 04 đến trụ 44	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

9	09-09-26	07h00	09-09-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thạnh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trạm 220kV Bầu Đồn đến trụ 62A (62B)/1	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	09-09-26	07h00	09-09-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Hòa Thành	Trạm 110kV Hòa Thành	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Hòa Thành	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	09-09-26	13h00	09-09-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN	Trạm 110kV Thạnh Đức	Trạm 110kV Thạnh Đức	- Thí nghiệm CBM cấp độ 1 2026: Đo PD online toàn trạm 110kV Thạnh Đức	TNĐK	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	09-09-26	08h00	09-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 274B/1A đến trụ 274B/9/1 Long Thanh 2 tuyến 479MB	Từ trụ 274B/1A đến trụ 274B/9/1 nhánh rẽ 12,7kV Long Thanh 2 tuyến 479MB	Dựng trụ BTLT, lắp phụ kiện từ trụ 274B/1A đến trụ 274B/1; tháp dà U nâng độ cao dây hạ áp từ trụ 274B/9 đến trụ 274B/9/1 Long Thanh 2 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Áp Long Thanh xã Long Chữ	Cắt LBFCO trụ 274B/1 và tháo hotline trụ 274B Long Thanh 2 tuyến 479MB	94	1,2074	0,0022	0,0471	0,0001	0,171	1.543	
2	09-09-26	08h00	09-09-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 471/55/19T Áp 4-1 tuyến 475TD	Trạm 15kVA trụ 471/55/19T Áp 4-1 tuyến 475TD	Thay công tơ khai thác đo xa khách hàng: Đỗ Văn Dân trạm 15kVA trụ 471/55/19T Áp 4-1 tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đỗ Văn Dân	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 471/55/19T Áp 4-1 tuyến 475TD	2	0,0032	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	17	
3	09-09-26	08h00	09-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 118/91/1 Trương Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Từ trụ 118/91/2 đến trụ 118/91/14 Trương Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Bảo trì, phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/91/2 đến trụ 118/91/14 Trương Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	10	Áp Suối Hùng, Lộc Thuận xã Lộc Ninh	Cắt 3LBFCO trụ 118/91/1 Trương Mít - Bến Cui tuyến 475TD	108	0,9799	0,0019	0,0511	0,0001	0,343	2.916	
4	09-09-26	08h00	09-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2x50kVA trụ 118/91/7 (Lộc Hiệp-5 + Lộc Hiệp-6) tuyến 475TD	Trạm 2x50kVA trụ 118/91/7 (Lộc Hiệp-5 + Lộc Hiệp-6) tuyến 475TD	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 2x50kVA trụ 118/91/7 (Lộc Hiệp-5 + Lộc Hiệp-6) tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Áp Suối Hùng, Lộc Thuận xã Lộc Ninh	Cắt 2FCO và tháo 2hotline trạm 2x50kVA trụ 118/91/7 (Lộc Hiệp-5 + Lộc Hiệp-6) tuyến 475TD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	09-09-26	08h00	09-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 118/71/29/11 Lộc Tân K1 tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 118/71/29/11 Lộc Tân K1 tuyến 475TD	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 25kVA trụ 118/71/29/11 Lộc Tân K1 tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Áp Suối Hùng xã Lộc Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 118/71/29/11 Lộc Tân K1 tuyến 475TD	18	0,1633	0,0003	0,0085	0,0000	0,011	94	
6	09-09-26	08h00	09-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 2xs37,5kVA trụ 118/84/43 Lộc Hiệp-T.84/43 tuyến 475TD	Trạm 2xs37,5kVA trụ 118/84/43 Lộc Hiệp-T.84/43 tuyến 475TD	Thay ống HDPE thành ống PVC tại trụ 118/84/43 Trương Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Áp Lộc Thuận xã Lộc Ninh	Cắt 2FCO trạm 2xs37,5kVA trụ 118/84/43 Lộc Hiệp-T.84/43 tuyến 475TD	54	0,4899	0,0010	0,0255	0,0001	0,046	391	
7	09-09-26	07h30	09-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trương Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

8	09-09-26	07h30	09-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	09-09-26	07h30	09-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Cây Trắc 15 trụ 54/21B tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Cây Trắc 15 trụ 54/21B tuyến 471PĐC	Dời trụ hạ áp từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/2 tuyến 471PĐC theo chiết tính khách hàng số 96 Nguyễn Văn Đầy	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	6	Khu phố Cây Trắc phường Gai Lộc	Cắt CB TBA 250kVA Cây Trắc 15 trụ 54/21B tuyến 471PĐC Cắt CB TBA 3x37,5kVA Công ty Hiệp Nhon trụ 54/19A tuyến 471PĐC	145	1,2181	0,0024	0,0001	0,0000	0,119	1.750
10	09-09-26	07h30	09-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/65/1 Cây Xoài tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/65/1 Cây Xoài tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/65/1 Cây Xoài tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	09-09-26	07h30	09-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77/1 Xóm Mới tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77/1 Xóm Mới tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 54/77/1 Xóm Mới tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	09-09-26	07h30	09-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Nguyễn Văn Hiếu trụ 42/29/5/1 tuyến 471PĐC	TBA 50kVA Nguyễn Văn Hiếu trụ 42/29/5/1 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 50kVA Nguyễn Văn Hiếu trụ 42/29/5/1 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Nguyễn Văn Hiếu	Cắt FCO TBA 50kVA Nguyễn Văn Hiếu trụ 42/29/5/1 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
13	09-09-26	07h30	09-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 37,5kVA karaoke Thái Thanh Minh trụ 42/36A/1 tuyến 471PĐC	TBA 37,5kVA karaoke Thái Thanh Minh trụ 42/36A/1 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 37,5kVA karaoke Thái Thanh Minh trụ 42/36A/1 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Thái Thanh Minh	Cắt FCO TBA 37,5kVA karaoke Thái Thanh Minh trụ 42/36A/1 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
14	09-09-26	07h30	09-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Nguyễn Thị Huệ trụ 42/2/1 tuyến 471PĐC	TBA 25kVA Nguyễn Thị Huệ trụ 42/2/1 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA Nguyễn Thị Huệ trụ 42/2/1 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Nguyễn Thị Huệ	Cắt FCO TBA 25kVA Nguyễn Thị Huệ trụ 42/2/1 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
15	09-09-26	07h30	09-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Đặng Mai Khanh trụ 15 tuyến 471PĐC	TBA 25kVA Đặng Mai Khanh trụ 15 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA Đặng Mai Khanh trụ 15 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	Đặng Mai Khanh	Cắt FCO TBA 25kVA Đặng Mai Khanh trụ 15 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
16	09-09-26	07h30	09-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐỒ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC trụ 51 tuyến 471PĐC	TBA 25kVA PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐỒ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC trụ 51 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐỒ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC trụ 51 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐỒ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC	Cắt FCO TBA 25kVA PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐỒ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC trụ 51 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
17	09-09-26	07h30	09-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐỒ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC trụ 42/8 tuyến 471PĐC	TBA 25kVA PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐỒ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC trụ 42/8 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐỒ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC trụ 42/8 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐỒ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC	Cắt FCO TBA 25kVA PHÒNG KINH TẾ, HẠ TẦNG VÀ ĐỒ THỊ PHƯỜNG GIA LỘC trụ 42/8 tuyến 471PĐC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870

18	09-09-26	07h30	09-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Bưu Cục Phước Đông trụ 54/2 tuyến 471PĐC	TBA 25kVA Bưu Cục Phước Đông trụ 54/2 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA Bưu Cục Phước Đông trụ 54/2 tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	3	VNPT Tây Ninh Bưu Điện Tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA 25kVA Bưu Cục Phước Đông trụ 54/2 tuyến 471PĐC	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
19	09-09-26	07h30	09-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 254B/1 đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Từ trụ 254B/1 đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 254B/1 đến trụ 254B/34 Nguyễn Chí Thanh tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
20	09-09-26	08h00	09-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 247/7P đến trụ 247/7P/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Từ trụ 247/7P đến trụ 247/7P/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Dụng trụ hạ áp, kéo dây hạ áp, sang lưới hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 247/7P đến trụ 247/7P/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	09-09-26	08h00	09-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 64/1T/1P Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 64/1T/1P Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Nhỏ, dụng trụ hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 64/1T/1P Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	09-09-26	08h30	09-09-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x15kVA HTS Quách Văn Thiện trụ 48/23/1 tuyến 477TBI	Trụ 48/23/1 tuyến 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x15kVA HTS Quách Văn Thiện trụ 48/23/1 tuyến 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Quách Văn Thiện SĐT 0988141061	Cắt 3FCO TBA 3x15kVA HTS Quách Văn Thiện trụ 48/23/1 tuyến 477TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
23	09-09-26	09h30	09-09-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA Hàn điện Nguyễn Văn Công trụ 32 tuyến 471TBI	Trụ 32 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA Hàn điện Nguyễn Văn Công trụ 32 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Nguyễn Văn Công SĐT 0918834385	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Hàn điện Nguyễn Văn Công trụ 32 tuyến 471TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
24	09-09-26	10h30	09-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA HKD Nguyễn Văn Tài trụ 58B/20/1 tuyến 472TBI	Trụ 58B/20/1 tuyến 472TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA HKD Nguyễn Văn Tài trụ 58B/20/1 tuyến 472TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Nguyễn Văn Tài SĐT 0832137268	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA HKD Nguyễn Văn Tài trụ 58B/20/1 tuyến 472TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
25	09-09-26	14h00	09-09-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 15kVA HTT Nguyễn Đức Cảnh trụ 125/19/31/28 tuyến 478TBI	Trụ 125/19/31/28 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 15kVA HTT Nguyễn Đức Cảnh trụ 125/19/31/28 tuyến 478TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Nguyễn Đức Cảnh SĐT 0982656262	Cắt FCO TBA 15kVA HTT Nguyễn Đức Cảnh trụ 125/19/31/28 tuyến 478TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
26	09-09-26	15h00	09-09-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Trại giam Cây Cỏ trụ 149B/7 tuyến 478TBI	Trụ 149B/7 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Trại giam Cây Cỏ trụ 149B/7 tuyến 478TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Phòng Hậu cần - Công an tỉnh Tây Ninh SĐT 0909015030	Cắt FCO TBA 25kVA Trại giam Cây Cỏ trụ 149B/7 tuyến 478TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
27	09-09-26	16h00	09-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Hộ tưới tiêu Lê Huy Minh trụ 92/55A/17/1 tuyến 476TH	Trụ 92/55A/17/1 tuyến 476TH	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Hộ tưới tiêu Lê Huy Minh trụ 92/55A/17/1 tuyến 476TH	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Lê Cảnh Thông SĐT 0941954910	Cắt FCO TBA 25kVA Hộ tưới tiêu Lê Huy Minh trụ 92/55A/17/1 tuyến 476TH	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
28	09-09-26	07h30	09-09-26	08h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 471CM Phân đoạn 22kV trụ 48 thị trấn tuyến 474TBI	Từ trụ 231B/97 đến trụ 48 tuyến 474TBI	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 471CM từ trụ 231B/97 đến trụ 48 tuyến 474TBI	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng REC trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 471CM Cắt REC trụ 48 và DS trụ 47B thị trấn tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	09-09-26	08h00	09-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVĐL Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 57 Thị trấn tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 57 Thị trấn tuyến 474TBI	Trụ 48 tuyến 474TBI	Thí nghiệm Recloser trụ 48 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Áp Thạnh Sơn xã Tân Biên	Cắt 3LBFCO trụ 57 Thị trấn tuyến 474TBI Cắt 3LTD trụ 57 Thị trấn tuyến 474TBI	197	0,9926	0,0047	0,0384	0,0002	0,082	286	

30	09-09-26	11h30	09-09-26	12h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 57, trụ 47B và trụ 48 thị trấn tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 471CM	Trụ 231B/97 tuyến 474TBI, 471CM	Chuyển điện tuyến 474TBI, 477CM về vị trí giao lưới trụ 231B/97 tuyến 474TBI, 471CM	Chuyển điện	150	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 57, DS trụ 47B và REC trụ 48 thị trấn tuyến 474TBI Cắt REC trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
31	09-09-26	09h00	09-09-26	10h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	FCO MBA cấp nguồn REC trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 477CM	Trụ 171B/63/136/1 tuyến 477CM; trụ 171B/1 tuyến 474TBI	Di dời tủ điều khiển Recloser trụ 171B/63/136/1 tuyến 477CM đến trụ 171B/1 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn REC trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 477CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
32	09-09-26	11h30	09-09-26	14h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVDL Tây Ninh	Tụ bù trung áp 2x300kVAr trụ 283/1 tuyến 473TBI	Trụ 283/1 tuyến 473TBI	Thí nghiệm tụ bù trung áp 2x300kVAr trụ 283/1 tuyến 473TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt 4FCO và tháo 3 hotline tụ bù trung áp 2x300kVAr trụ 283/1 tuyến 473TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
33	09-09-26	14h30	09-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 171B/2 Ấp Dinh tuyến 477CM	Trụ 171B/1B tuyến 474TBI	Lắp đặt tủ điều khiển và thí nghiệm Recloser trụ 171B/1B tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt DS trụ 171B/2 Ấp Dinh tuyến 477CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
34	09-09-26	08h00	09-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 63/1 Công ty TNHH Hưng Thịnh Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 63/1 Công ty TNHH Hưng Thịnh Tây Ninh	Thi công tháp đà U nâng độ cao, thu hồi trụ từ trụ 63/9 đến trụ 63/10 tuyến 473TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	1	Công ty TNHH Hưng Thịnh	Cắt Recloser và DS trụ 63/1 công ty TNHH Hưng Thịnh tuyến 473TH	1	0,0085	0,0000	0,0004	0,0000	0,013	108	
35	09-09-26	08h00	09-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473, 478 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 10 đến trụ 112 tuyến 473TH, 478TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
36	09-09-26	08h00	09-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
37	09-09-26	08h00	09-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
38	09-09-26	08h00	09-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 15/24B/26/1 Hộ KD Đoàn Thắng tuyến 478TN	Trạm 25kVA trụ 15/24B/26/1 Hộ KD Đoàn Thắng tuyến 478TN	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm 25kVA trụ 15/24B/26/1 Hộ KD Đoàn Thắng tuyến 478TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 15/24B/26/1 Hộ KD Đoàn Thắng tuyến 478TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
39	09-09-26	08h00	09-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 15/40/21/1 Hộ tưới tiêu Lê Văn Thao tuyến 475CM	Trạm 25kVA trụ 15/40/21/1 Hộ tưới tiêu Lê Văn Thao tuyến 475CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm 25kVA trụ 15/40/21/1 Hộ tưới tiêu Lê Văn Thao tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 15/40/21/1 Hộ tưới tiêu Lê Văn Thao tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
40	09-09-26	08h00	09-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 15/40/17P/1P Ninh Lợi - 3 tuyến 475CM	Trạm 15kVA trụ 15/40/17P/1P Ninh Lợi - 3 tuyến 475CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm 15kVA trụ 15/40/17P/1P Ninh Lợi - 3 tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 15/40/17P/1P Ninh Lợi - 3 tuyến 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
41	09-09-26	08h00	09-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x15kVA trụ 41/1 Trường tiểu học Duy Tân tuyến 474TN	Trạm 3x15kVA trụ 41/1 Trường tiểu học Duy Tân tuyến 474TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x15kVA trụ 41/1 Trường tiểu học Duy Tân tuyến 474TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x15kVA trụ 41/1 Trường tiểu học Duy Tân tuyến 474TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	

42	09-09-26	08h00	09-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 42B/4 Công ty TNHH Điện mặt trời Tuấn Phát tuyển 472TN	Trạm 400kVA trụ 42B/4 Công ty TNHH Điện mặt trời Tuấn Phát tuyển 472TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 400kVA trụ 42B/4 Công ty TNHH Điện mặt trời Tuấn Phát tuyển 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cất FCO trạm 400kVA trụ 42B/4 Công ty TNHH Điện mặt trời Tuấn Phát tuyển 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200	
43	09-09-26	13h30	09-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 100kVA trụ 15/69/89/66 Cấp Treo tuyển 475CM	Trạm 100kVA trụ 15/69/89/66 Cấp Treo tuyển 475CM	Thay TI và điện kế định kỳ 1 pha trạm 100kVA trụ 15/69/89/66 Cấp Treo tuyển 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cất FCO trạm 100kVA trụ 15/69/89/66 Cấp Treo tuyển 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,137	480	
44	09-09-26	13h30	09-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/69/87 Chùa Bà - 2 tuyển 475CM	Trạm 50kVA trụ 15/69/87 Chùa Bà - 2 tuyển 475CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm 50kVA trụ 15/69/87 Chùa Bà - 2 tuyển 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cất FCO trạm 50kVA trụ 15/69/87 Chùa Bà - 2 tuyển 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
45	09-09-26	13h30	09-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/70/6/58 KH Nguyễn Thành Hương tuyển 475CM	Trạm 50kVA trụ 15/70/6/58 KH Nguyễn Thành Hương tuyển 475CM	Thay điện kế định kỳ 1 pha trạm 50kVA trụ 15/70/6/58 KH Nguyễn Thành Hương tuyển 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cất FCO trạm 50kVA trụ 15/70/6/58 KH Nguyễn Thành Hương tuyển 475CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
46	09-09-26	08h00	09-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26 tuyển 476SD	Từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26 tuyển 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26 tuyển 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
47	09-09-26	08h00	09-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/18/6 đến trụ 314/18/6/12 tuyển 476SD	Từ trụ 314/18/6 đến trụ 314/18/6/12 tuyển 476SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 314/18/6 đến trụ 314/18/6/12 tuyển 476SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
48	09-09-26	08h00	09-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 81/1 đến trụ 81/33 tuyển 472SD	Từ trụ 81/1 đến trụ 81/33 tuyển 472SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 81/1 đến trụ 81/33 tuyển 472SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
49	09-09-26	08h00	09-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 81/22B/1 đến trụ 81/22B/6 tuyển 472SD	Từ trụ 81/22B/1 đến trụ 81/22B/6 tuyển 472SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 81/22B/1 đến trụ 81/22B/6 tuyển 472SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
50	09-09-26	08h00	09-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 81/14A/1 đến trụ 81/14A/2 tuyển 472SD	Từ trụ 81/14A/1 đến trụ 81/14A/2 tuyển 472SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 81/14A/1 đến trụ 81/14A/2 tuyển 472SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	09-09-26	08h00	09-09-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 169/41/8P/9/1 tuyển 473TB	Nhánh rẽ 22kV trụ 169/41/8P/9/1 tuyển 473TB	Vệ sinh, bảo trì phát quang lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	20	Áp Cầu Xe xã Hưng Thuận	Cất 03LBFCO trụ 169/41/8P/9/1 tuyển 473TB	88	0,7053	0,0015	0,0392	0,0001	0,724	5.792	
52	09-09-26	08h00	09-09-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/62/1 tuyển 473TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/62/1 tuyển 473TB	Vệ sinh, bảo trì phát quang lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	15	Áp Thuận Lợi xã Hưng Thuận	Cất LBFCO trụ 169/62/1 tuyển 473TB	247	1,9797	0,0041	0,1100	0,0002	0,543	4.344	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
															Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				

1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	09-09-26	08h00	09-09-26	09h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 253/47/1 Tuổi tiêu Mai Thủy Linh tuyến 477HT	Trạm 25kVA trụ 253/47/1 Tuổi tiêu Mai Thủy Linh tuyến 477HT	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Mai Thủy Linh trạm 25kVA trụ 253/47/1 Tuổi tiêu Mai Thủy Linh tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Mai Thủy Linh	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 253/47/1 Tuổi tiêu Mai Thủy Linh tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
2	09-09-26	09h30	09-09-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 560kVA trụ 234/44/7/1 Công ty TNHH SX Năng Lượng Đại Nghĩa tuyến 471HT	Trạm 560kVA trụ 234/44/7/1 Công ty TNHH SX Năng Lượng Đại Nghĩa tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH SX Năng Lượng Đại Nghĩa trạm 560kVA trụ 234/44/7/1 Công ty TNHH SX Năng Lượng Đại Nghĩa tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH SX Năng Lượng Đại Nghĩa	Cắt 3FCO trạm 560kVA trụ 234/44/7/1 Công ty TNHH SX Năng Lượng Đại Nghĩa tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,480	480	
3	09-09-26	15h00	09-09-26	16h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 49/4P Cơ sở Hàn điện Đặng Thanh Vũ tuyến 471HT	Trạm 15kVA trụ 49/4P Cơ sở Hàn điện Đặng Thanh Vũ tuyến 471HT	Thay công tơ lịch thời gian khách hàng: Đặng Thanh Vũ trạm 15kVA trụ 49/4P Cơ sở Hàn điện Đặng Thanh Vũ tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở Hàn điện Đặng Thanh Vũ	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 49/4P Cơ sở Hàn điện Đặng Thanh Vũ tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
4	09-09-26	07h30	09-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114B/1B đến trụ 114/29/10T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 114B/18 đến trụ 114/29/10T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Dựng trụ, kéo dây, tháo lắp vật tư phụ kiện và thu hồi vật tư từ trụ 114B/18 đến trụ 114/29/10T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	28	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	Cắt 03LBFCO trụ 114B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	582	4,9823	0,0104	0,2592	0,0005	0,302	2.418	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc