

Số: 2908/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 15 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 17 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Không có.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	48.382.675	2.523.450	0	8.400
2	Pmax (MW)	2419,7	324,4	0,000	0,350
3	Pmin (MW)	1655,7	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 17/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	17-09-26	18h00	17-09-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	17-09-26	08h00	17-09-26	18h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh công nghiệp các tủ thiết bị: Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	17-09-26	18h00	17-09-26	21h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm các tủ thiết bị: Phòng điều hành, Phòng Hợp bộ, Phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	17-09-26	18h00	17-09-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	17-09-26	08h00	17-09-26	11h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	17-09-26	18h00	17-09-26	19h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	17-09-26	07h00	17-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 05 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	17-09-26	07h00	17-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 BourBon	Từ trụ 40 đến trụ 84	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103 đến trụ 103B/21 Nối tuyến 479BC - 481MB	Từ trụ 103 đến trụ 103B/21 Nối tuyến 479BC - 481MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103 đến trụ 103B/21 Nối tuyến 479BC - 481MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
2	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/3/1 đến trụ 103B/3/4 VP UBND huyện Bến Cầu tuyến 479BC	Từ trụ 103B/3/1 đến trụ 103B/3/4 VP UBND huyện Bến Cầu tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/3/1 đến trụ 103B/3/4 VP UBND huyện Bến Cầu tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/1 Hàn Tiệp Tân Phát tuyến 479BC	Từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/1 nhánh rẽ 12,7kV Hàn Tiệp Tân Phát tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/6 đến trụ 103B/6/1 Hàn Tiệp Tân Phát tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 103B/8/1 Nước Sạch Bến Cầu 2 tuyến 479BC	Trụ 103B/8/1 Nước Sạch Bến Cầu 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/8/1 Nước Sạch Bến Cầu 2 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 103B/9 đến trụ 103B/9/1 Công ty CP Tập Đoàn Tôn Hoa Sen tuyến 479BC	Từ trụ 103B/9 đến trụ 103B/9/1 nhánh rẽ 22kV Công ty CP Tập Đoàn Tôn Hoa Sen tuyến 479BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 103B/9 đến trụ 103B/9/1 Công ty CP Tập Đoàn Tôn Hoa Sen tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

6	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113 đến trụ 113/1 BCH QS huyện Bến Cầu tuyến 476BC	Từ trụ 113 đến trụ 113/1 nhánh rẽ 22kV BCH QS huyện Bến Cầu tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 113 đến trụ 113/1 BCH QS huyện Bến Cầu tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/2 đến trụ 471/2/30 Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/2 đến trụ 471/2/30 Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bê, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đại thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Trâm Vàng 30 trụ 161/20/8 tuyến 477TB	TBA 50kVA Trâm Vàng 30 trụ 161/20/8 tuyến 477TB	Sang lưới hạ áp, sang thùng công tơ từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ trụ 161/20/8/2 tuyến 477TB theo CT 109 khách hàng Mai Vũ Quỳnh	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Khu phố Xóm Mới phường Gò Dầu	Cắt FCO TBA 50kVA Trâm Vàng 30 trụ 161/20/8 tuyến 477TB	54	0,4536	0,0009	0,0000	0,0000	0,059	500	
11	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1A đến trụ 54/112/26 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1A đến trụ 54/112/26 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1A đến trụ 54/112/26 Hùng Vương tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1T đến trụ 54/112/26T Hùng Vương tuyến 471PĐC	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1T đến trụ 54/112/26T Hùng Vương tuyến 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1T đến trụ 54/112/26T Hùng Vương tuyến 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 25kVA Trường Trung Học Cơ Sở Thanh Phước trụ 151/6/1 tuyến 477TB	TBA 25kVA Trường Trung Học Cơ Sở Thanh Phước trụ 151/6/1 tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ khách hàng TBA 25kVA Trường Trung Học Cơ Sở Thanh Phước trụ 151/6/1 tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ	1	Trường THCS Thanh Phước	Cắt FCO TBA 25kVA Trường Trung Học Cơ Sở Thanh Phước trụ 151/6/1 tuyến 477TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170	
14	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 15kVA Đội K/Tra QLTT số 1 trụ 264/1 tuyến 476TĐ	TBA 15kVA Đội K/Tra QLTT số 1 trụ 264/1 tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng Đội Quản lý Thị Trường Số 8 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh trụ 264/1 tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	1	Đội Quản lý Thị Trường Số 8 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO TBA 15kVA Đội K/Tra QLTT số 1 trụ 264/1 tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170	

15	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cảng Thanh Phước trụ 241A/27 tuyến 476TĐ	TBA 50kVA Cảng Thanh Phước trụ 241A/27 tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng CTy CP Cảng và Dịch Vụ Logistics VRG Thanh Phước trụ 241A/27 tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	2	CTy CP Cảng và Dịch Vụ Logistics VRG Thanh Phước	Cắt FCO TBA 50kVA Cảng Thanh Phước trụ 241A/27 tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
16	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x25kVA Xưởng tole Thanh Phước trụ 131A/1 tuyến 477TB	TBA 3x25kVA Xưởng tole Thanh Phước trụ 131A/1 tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ khách hàng Công Ty TNHH Phước Thành trụ 131A/1 tuyến 477TB	Thay công tơ định kỳ	3	Công Ty TNHH Phước Thành	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Xưởng tole Thanh Phước trụ 131A/1 tuyến 477TB	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870	
17	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Phước Đông 30 trụ 42/4I tuyến 471PĐC	TBA 250kVA Phước Đông 30 trụ 42/4I tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ khách hàng Nguyễn Văn Dũng trụ 42/4I tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	6	Nguyễn Văn Dũng	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline TBA 250kVA Phước Đông 30 trụ 42/4I tuyến 471PĐC	139	1,1677	0,0023	0,0001	0,0000	0,119	1.750	
18	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x50kVA Hiệp Trường C trụ 153/6B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 2x50kVA Hiệp Trường C trụ 153/6B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay MCCB, hệ thống đo đếm trạm và kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 153/6B/4b đến trụ 153/6B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA Hiệp Trường C trụ 153/6B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	88	0,7533	0,0016	0,0392	0,0001	0,076	605	
19	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 2x50kVA Hiệp Trường F trụ 162B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Trạm 2x50kVA Hiệp Trường F trụ 162B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay hệ thống đo đếm trạm 2x50kVA Hiệp Trường F trụ 162B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	7	Khu phố Hiệp Trường phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO trạm 2x50kVA Hiệp Trường F trụ 162B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	76	0,6506	0,0014	0,0338	0,0001	0,076	605	
20	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 20/1 đến trụ 20/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 20/1 đến trụ 20/19 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Vệ sinh, xịt cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 20/1 đến trụ 20/19 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
21	17-09-26	07h30	17-09-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 76/1 đến trụ 76/25 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 76/12 đến trụ 76/25, từ trụ 76/25/4/1 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Vệ sinh, xịt cò gốc trụ, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 76/12 đến trụ 76/25, từ trụ 76/25/4/1 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
22	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 4BT đến trụ 50 tuyến 477TBI, từ trụ 6 đến trụ 46 tuyến 471TBI	Từ trụ 4BT đến trụ 50 tuyến 477TBI, từ trụ 6 đến trụ 46 tuyến 471TBI	Phát quang, chặt tia cây xanh từ trụ 4BT đến trụ 50 tuyến 477TBI, từ trụ 6 đến trụ 46 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
23	17-09-26	08h00	18-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Quyền Linh Tây Ninh Trụ 173/175 tuyến 479TBI	Trụ 173/175 tuyến 479TBI	Thay CT, VT định kỳ Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Quyền Linh Tây Ninh Trụ 173/175 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	13	Công ty cổ phần nông nghiệp BAF Việt Nam	Cắt 3LBFCO Trụ 173/175 Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Quyền Linh Tây Ninh tuyến 479TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,182	1.641	
24	17-09-26	08h00	17-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/82 đến trụ 85/146 tuyến 474TH	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

26	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16/32 đến trụ 41/16/11 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	17-09-26	08h00	17-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 37,5kVA trụ 15/3 Ninh Sơn - AF tuyến 478TN	Tại trạm 37,5kVA trụ 15/3 Ninh Sơn - AF tuyến 478TN	Nâng công suất TBA 37,5kVA lên 50 kVA trụ 15/3 Ninh Sơn - AF tuyến 478TN (TTr 41)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Ninh Tân phường Ninh Thạnh	Cắt FCO tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 15/3 Ninh Sơn - AF tuyến 478TN	38	0,1316	0,0006	0,0074	0,0000	0,103	360	
28	17-09-26	13h30	17-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 19B/24 Tân Hòa - T tuyến 475TN	Tại trạm 50kVA trụ 19B/24 Tân Hòa - T tuyến 475TN	Thay MBA bị ri sét trạm 50kVA trụ 19B/24 Tân Hòa - T tuyến 475TN (TTr 41)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/24 Tân Hòa - T tuyến 475TN	10	0,0346	0,0002	0,0019	0,0000	0,103	360	
29	17-09-26	08h00	17-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 13/24B Huân Luyện Khuyến - 1 tuyến 479TN	Trạm 160kVA trụ 13/24B Huân Luyện Khuyến - 1 tuyến 479TN	Thay TI định kỳ trạm 160kVA trụ 13/24B Huân Luyện Khuyến - 1 tuyến 479TN(3 khách hàng)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 13/24B Huân Luyện Khuyến - 1 tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
30	17-09-26	08h00	17-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 80/25/1 Phòng Hậu Cần kỹ thuật - CATN tuyến 481TN	Trạm 50kVA trụ 80/25/1 Phòng Hậu Cần kỹ thuật - CATN tuyến 481TN	Thay TI định kỳ trạm 50kVA trụ 80/25/1 Phòng Hậu Cần kỹ thuật - CATN tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 80/25/1 Phòng Hậu Cần kỹ thuật - CATN tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
31	17-09-26	08h00	17-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 180kVA trụ 80/26/34/4T DNTN KS Mỹ Mỹ tuyến 481TN	Trạm 180kVA trụ 80/26/34/4T DNTN KS Mỹ Mỹ tuyến 481TN	Thay TI định kỳ trạm 180kVA trụ 80/26/34/4T DNTN KS Mỹ Mỹ tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 180kVA trụ 80/26/34/4T DNTN KS Mỹ Mỹ tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
32	17-09-26	13h30	17-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 97/12/18/1T Hộ KD Phan Thị Thanh Tuyết tuyến 471TN	Trạm 3x50kVA trụ 97/12/18/1T Hộ KD Phan Thị Thanh Tuyết tuyến 471TN	Thay TI định kỳ trạm 3x50kVA trụ 97/12/18/1T Hộ KD Phan Thị Thanh Tuyết tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 97/12/18/1T Hộ KD Phan Thị Thanh Tuyết tuyến 471TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
33	17-09-26	13h30	17-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 99/2/13B/1 Trụ sở làm việc Hội luật gia tuyến 481TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 99/2/13B/1 Trụ sở làm việc Hội luật gia tuyến 481TN	Thay TI định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 99/2/13B/1 Trụ sở làm việc Hội luật gia tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 99/2/13B/1 Trụ sở làm việc Hội luật gia tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
34	17-09-26	13h30	17-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 113B/4/1 Cty TNHH MTV Phương Nguyên Đạt tuyến 472SD	Trạm 3x50kVA trụ 113B/4/1 Cty TNHH MTV Phương Nguyên Đạt tuyến 472SD	Thay TI + thay điện kế định kỳ trạm 3x50kVA trụ 113B/4/1 Cty TNHH MTV Phương Nguyên Đạt tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 113B/4/1 Cty TNHH MTV Phương Nguyên Đạt tuyến 472SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
35	17-09-26	05h30	17-09-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 163 tuyến 476SD	Từ trụ 83 đến trụ 163 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 472SD về đến Recloser Sư Đoàn 5 trụ 83 tuyến 476SD	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS Thanh Điền trụ 163 tuyến 472SD-476SD. - Cắt Recloser Sư Đoàn 5 trụ 83 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
36	17-09-26	05h30	17-09-26	06h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 81/1 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Từ trụ 81/1 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD nhận điện tuyến 473TN về đến LBS Trảng Lớn trụ 81/1 tuyến 472SD	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS Võ Duy Dương trụ 81/33 tuyến 472SD-473TN. - Cắt LBS Trảng Lớn trụ 81/1 tuyến 472SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

37	17-09-26	08h00	17-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Recloser Sư Đoàn 5 trụ 83 tuyến 476SD	Recloser Sư Đoàn 5 trụ 83 tuyến 476SD	Kiểm định Recloser và phụ kiện tại trụ 83 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Cắt Recloser Sư Đoàn 5 trụ 83 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 82 tuyến 476SD. - Cắt DS 3 pha trụ 84 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	17-09-26	08h00	17-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS Trảng Lớn trụ 81/1 tuyến 472SD	LBS Trảng Lớn trụ 81/1 tuyến 472SD	Kiểm định LBS và phụ kiện tại trụ 81/1 tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khách hàng: Hàn tiện Trảng Lớn	- Cắt LBS Trảng Lớn và 3 LTD trụ 81/1 tuyến 472SD. - Cắt CB và FCO trạm 25kVA Hàn tiện Trảng Lớn tuyến 472SD. - Cắt 3 LTD trụ 81 tuyến 472SD.	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120
39	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 2 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Từ trụ 2 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 2 đến trụ 38 tuyến 472SD-474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49B đến 49B/19 tuyến 474SD	Từ trụ 49B đến 49B/19 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 49B đến 49B/19 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 38 đến 103 tuyến 474SD	Từ trụ 38 đến trụ 38/103 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 38 đến trụ 38/103 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/61 đến 38/61/4 tuyến 474SD	Từ trụ 38/61 đến T.38/61/4 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 38/61 đến T.38/61/4 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
43	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/76 đến 38/76/12/30 tuyến 474SD	Từ trụ 38/76 đến 38/76/12/30 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 38/76 đến 38/76/12/30 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
44	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 38 đến trụ 53 tuyến 474SD	Từ trụ 38 đến trụ 53 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 38 đến trụ 53 tuyến 474SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không mất điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
45	17-09-26	11h30	17-09-26	12h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 163 tuyến 476SD	Từ trụ 83 đến trụ 163 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng Recloser Sư Đoàn 5 trụ 83 tuyến 476SD. - Cắt LBS Thanh Điền trụ 163 tuyến 472SD-476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
46	17-09-26	13h30	17-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD	LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD	Kiểm định LBS và phụ kiện tại trụ 164/36 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Cắt LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD-471TN. - Cắt 3 LTD trụ 164/36 tuyến 476SD-471TN. - Cắt 3 LTD trụ 164/35 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
47	17-09-26	18h00	17-09-26	18h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 81/1 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Từ trụ 81/1 đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	- Đóng LBS Trảng Lớn trụ 81/1 tuyến 472SD. - Cắt LBS Võ Duy Dương trụ 81/33 tuyến 472SD-473TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
48	17-09-26	06h00	17-09-26	07h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 25C/53 tuyến 478TB đến trụ 116/1 tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 25C/53 tuyến 478TB đến trụ 116/1 tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 478TB cấp điện tuyến 473TB đến trụ 25C/54	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	120	Không mất điện	Đóng REC trụ 116/1 Chà Rầy tuyến 473TB Cắt LBS trụ 25C/53 và DS trụ 25C/54 tuyến 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

49	17-09-26	08h00	17-09-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 25C/3 đến trụ 25C/52 tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 25C/3 đến trụ 25C/52 tuyến 478TB	Thay trụ trung thế 25C/19B, dựng trụ xen lưới 25C/7B, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	50	Khu phố An Bình, An Thới, An Đước, Tịnh Phong, Suối Sâu, Lộc Chánh phường An Tịnh	Cắt REC trụ 25C/2 và 3LTD trụ 25C/2B An Bình tuyến 478TB Cắt DS trụ 25C/54 tuyến 478TB	2561	20,6099	0,0429	1,1285	0,0024	1,810	14.480	
50	17-09-26	08h00	17-09-26	16h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 25C/51/2 đến trụ 25C/51/36 tuyến 478TB	Đường dây 22kV từ trụ 25C/51/2 đến trụ 25C/51/36 tuyến 478TB	Dựng trụ xen lưới trung thế từ trụ 25C/51/2 đến trụ 25C/51/36, phát quang hành lang	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	0	Khu phố Lộc Chánh phường An Tịnh	Cắt 3LBFCO trụ 25C/51/1 tuyến 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
51	17-09-26	17h00	17-09-26	18h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 25C/53 tuyến 478TB đến trụ 116/1 tuyến 473TB	Đường dây 22kV từ trụ 25C/53 tuyến 478TB đến trụ 116/1 tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 478TB cấp điện trở lại	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	120	Không mất điện	Đóng DS trụ 25C/54 và LBS trụ 25C/53 tuyến 478TB Cắt REC trụ 116/1 Chà Rầy tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	17-09-26	08h00	17-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT - Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Củi tuyến 475TĐ	Từ trụ 306 đến trụ 360 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT, 475TĐ	Ôp tôn thân trụ từ trụ 306 đến trụ 360 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 477HT, 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
2	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Minh Ngọc	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/53/20 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 75/53/20 đến trụ 75/53/41 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Trồng trụ, lắp xà, sứ, kéo dây trung áp từ trụ 75/53/20 đến trụ 75/53/41 Áp Rộc tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Áp Rộc B xã Thanh Đức	Cắt 3LBFCO trụ 75/53/20 Áp Rộc tuyến 472TĐ	71	0,5964	0,0012	0,0001	0,0000	0,119	1.010
3	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Tụ bù trung thế trụ 42/65/54B tuyến 477TĐ	Tụ bù trung thế trụ 42/65/54B tuyến 477TĐ	Lắp tụ bảo vệ tụ điều khiển tụ bù trung áp trụ 42/65/54B tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp trụ 42/65/54B tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Tụ bù trung thế trụ 42/107B/15 tuyến 472TĐ	Tụ bù trung thế trụ 42/107B/15 tuyến 472TĐ	Lắp tụ bảo vệ tụ điều khiển tụ bù trung áp trụ 42/107B/15 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp trụ 42/107B/15 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Tụ bù trung thế trụ 92/65 tuyến 472TĐ	Tụ bù trung thế trụ 92/65 tuyến 472TĐ	Lắp tụ bảo vệ tụ điều khiển tụ bù trung áp trụ 92/65 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp trụ 92/65 tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	Công ty Phước Mai	Tụ bù trung thế trụ 68 tuyến 477TĐ	Tụ bù trung thế trụ 68 tuyến 477TĐ	Lắp tụ bảo vệ tụ điều khiển tụ bù trung áp trụ 68 tuyến 477TĐ	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Cắt FCO MBA cấp nguồn tụ bù trung áp trụ 68 tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	17-09-26	13h30	17-09-26	14h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH	Rec trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471SD cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 207 Phạm Hùng	Chuyển điện khép vòng	70	Không mất điện	- Đóng Rec trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	17-09-26	16h00	17-09-26	16h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 477LH	Rec trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN và LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 136B Quốc Lộ 22B	Chuyển điện khép vòng	70	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 207 Long Bình tuyến 482TN - Cắt Rec trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	17-09-26	14h30	17-09-26	15h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 147 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 97B/5C Ngô Quyền tuyến 477LH-479LH	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 471TN và Rec trụ 97B/5C Ngô Quyền tuyến 477LH-479LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 97B/5C Ngô Quyền	Chuyển điện khép vòng	49	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 471TN - Cắt Rec trụ 97B/5C Ngô Quyền tuyến 477LH-479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	17-09-26	16h30	17-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 147 Phạm Hùng tuyến 475TN đến trụ 97B/5C Ngô Quyền tuyến 477LH-479LH	LBS trụ 147 Bệnh Viện Hòa Thành tuyến 471TN và Rec trụ 97B/5C Ngô Quyền tuyến 477LH-479LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành	Chuyển điện khép vòng	49	Không mất điện	- Đóng Rec trụ 97B/5C Ngô Quyền tuyến 477LH-479LH - Cắt LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	17-09-26	15h00	17-09-26	16h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV XDM từ trụ 20C/1 Ngô Quyền tuyến 477LH đến trụ 89 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 20C/1 Ngô Quyền tuyến 477LH đến trụ 89 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Nghiệm thu đóng điện đưa đường dây và thiết bị vào vận hành từ trụ 20C/1 Ngô Quyền tuyến 477LH đến trụ 89 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	14	Khu phố Long Khương phường Hòa Thành	Cắt MC 477LH	119	0,1273	0,0021	0,0066	0,0001	0,262	262

12	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/70P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Trụ 267/1/12P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, lắp vật phụ kiện trụ 267/1/12P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 3x25kVA DNTN Đức Thành trụ 259/3, tháo 3 hotline trụ 259 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,039	314	
13	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/70P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Trụ 267/1/14P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, lắp vật phụ kiện trụ 267/1/14P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt 3LBFCO trụ 257B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,105	838	
14	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/70P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/22P đến trụ 267/1/23P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, lắp vật phụ kiện từ trụ 267/1/22P đến trụ 267/1/23P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, 3FCO trạm 3x25kVA Xưởng Cưa Giang Tân trụ 252/1, tháo 3 hotline trụ 252 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,039	314	
15	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV XDM từ trụ 267/1 đến trụ 267/1/70P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Từ trụ 267/1/27P đến trụ 267/1/28P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Dựng trụ, lắp vật phụ kiện từ trụ 267/1/27P đến trụ 267/1/28P Quốc Lộ 22B tuyến 479LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	4	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt 3LBFCO trụ 246B/1, tháo 3 hotline trụ 246B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	177	1,5152	0,0032	0,0788	0,0002	0,079	628	
16	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Lưới hạ áp 75kVA trụ 17B Tân Hòa - C, trạm 2x37,5kVA trụ 16/1 Tân Hoà - B tuyến 479TN	Từ trụ 16/1 đến trụ 16/10, từ trụ 17B/1 đến trụ 17B/10 đường Trần Phú tuyến 479TN	- Bàn giao đơn vị ngoài hoàn chỉnh TBA trụ 17A/1, sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 16/1 đến trụ 16/10, từ trụ 17B/1 đến trụ 17B/10 đường Trần Phú tuyến 479TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu TBA	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Khu phố Ninh Thành phường Bình Minh	Cắt CB trạm 75kVA trụ 17B Tân Hòa - C, trạm 2x37,5kVA trụ 16/1 Tân Hoà - B tuyến 479TN	118	1,1091	0,0019	0,0624	0,0001	0,069	652	
17	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH xây lắp 19/5	Lưới hạ áp 75kVA trụ 13/41 Trà Phí - H, trạm 250kVA trụ 13/36B Trần Phú - E tuyến 479TN	Từ trụ 13/36B/1 đến trụ 13/36B/1/5P, từ trụ 13/36B/1 đến trụ 13/36B/1/5T, từ trụ 13/41/1 đến trụ 13/41/10 đường Trần Phú tuyến 479TN	- Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 13/36B/1 đến trụ 13/36B/1/5P, từ trụ 13/36B/1 đến trụ 13/36B/1/5T, từ trụ 13/41/1 đến trụ 13/41/10 đường Trần Phú tuyến 479TN - ĐL Tân Ninh đóng điện nghiệm thu TBA	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Ninh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO, tháo hotline trạm 75kVA trụ 13/41 Trà Phí - H, trạm 250kVA trụ 13/36B Trần Phú - E tuyến 479TN	116	1,0903	0,0019	0,0613	0,0001	0,114	1.086	
18	17-09-26	07h30	17-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	Công ty TNHH Xây lắp 19-5	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 23/133/1 đường 785 tuyến 479CM	Từ trụ 23/133/1 đến trụ 23/133/3 đường 785 tuyến 479CM	- Bàn giao đơn vị ngoài kéo dây dẫn nổi, sang lưới hạ áp thu hồi vật tư 23/133/1 đến trụ 23/133/3 đường 785 tuyến 479CM + Lắp mới 02 TBA 160kVA trên trụ BTLT 18m ghép T.133/9, T.133/28 + Hoàn chỉnh Recloser tại trụ 133/1, DS trụ 133/2 để bảo vệ đường dây nổi tuyến xây dựng mới + Lắp đặt đường dây chống sét cho đường dây trung áp xây dựng mới	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	10	Khu phố Thanh Đông phường Bình Minh	- Cắt LBFCO trụ 23/133/1, tháo hotline nhánh rẽ 12,7kV trụ 23/133 đường 785 tuyến 479CM - Cắt 3LBFCO trụ 23/143/16 đường 785 tuyến 479CM	321	3,0171	0,0053	0,1697	0,0003	0,114	1.086	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc