

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 23 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Điện lực Tân Ninh thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 (Từ 22/9/2026 đến 26/9/2026) tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.
- Điện lực Tân Ninh thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Hội nghị “Giới thiệu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, thương mại điện tử và ứng dụng giải pháp số trong phát triển sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm đặc trưng tỉnh Tây Ninh năm 2026” vào ngày 23/9/2026 tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	46.943.985	3.007.800	0	8.640
2	Pmax (MW)	2235,1	442,6	0,000	0,360
3	Pmin (MW)	1600,6	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 23/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phân tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	23-09-26	08h00	23-09-26	18h00	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	23-09-26	18h00	23-09-26	22h30	XNLTĐTN	XNLTĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

Trang 1

3	23-09-26	09h00	23-09-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Hung	TBA 110kV Tân Hung	Đo kiểm tra điện áp accu, máy nạp accu. Kiểm tra định kỳ ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	23-09-26	09h00	23-09-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Vệ sinh các tủ điều khiển, bảo vệ, RTU, tủ rack hệ thống Camera giám sát PCCC, tủ TTL trong nhà điều hành, đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong nhà hợp bộ. Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và nội trở accu. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, phương tiện PCCC và CNCH, nhà bơm PCCC, vệ sinh lưới lọc máy điều hòa, vệ sinh dọn đẹp cỏ rác sân ngất, đường nội bộ và xung quanh hàng rào trạm tại các trạm biến áp 110kV Suối Ngô.	Công tác kiểm tra, vệ sinh định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	23-09-26	09h00	23-09-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Suối Ngô	TBA 110kV Suối Ngô	Lắp lại Camera HR2 trạm 110kV Suối Ngô.	Bảo dưỡng, sửa chữa	0	Không mất điện	Không cắt điện.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	23-09-26	08h00	23-09-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nội trở accu	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	23-09-26	18h00	23-09-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	23-09-26	08h00	23-09-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh công nghiệp các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Xử lý Camera mất kết nối.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
9	23-09-26	18h00	23-09-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra định kỳ đêm các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngất, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

10	23-09-26	07h00	23-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 82 đến trụ 115	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	23-09-26	07h00	23-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 20 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	23-09-26	07h00	23-09-26	17h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 368, từ trụ 428 đến trụ 568	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 305B/1 đến trụ 305B/21 Long Hòa 1- 1 tuyến 479MB	Từ trụ 305B/1 đến trụ 305B/21 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 1-1 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 305B/1 đến trụ 305B/21 Long Hòa 1-1 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 289 đến trụ 289/2/9 Long Giao 3 tuyến 479MB	Từ trụ 289 đến trụ 289/2/9 nhánh rẽ 12,7kV Long Giao 3 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 289 đến trụ 289/2/9 Long Giao 3 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 309 đến trụ 309/33 Long Hòa 5 tuyến 479MB	Từ trụ 309 đến trụ 309/33 nhánh rẽ 12,7kV Long Hòa 5 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 309 đến trụ 309/33 Long Hòa 5 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 283 đến trụ 283/12 Long Thạnh 6 tuyến 479MB	Từ trụ 283 đến trụ 283/12 nhánh rẽ 12,7kV Long Thạnh 6 tuyến 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 283 đến trụ 283/12 Long Thạnh 6 tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/38/5 Bàu Tép 12 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/38/5 Bàu Tép 12 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng và bảo trì trạm 50kVA trụ 104/1/38/5 Bàu Tép 12 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bàu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 104/1/38/5 Bàu Tép 12 tuyến 479BC	39	0,5009	0,0009	0,0195	0,0000	0,103	926	
6	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 104/1/38/22/8 thuộc trạm 25kVA trụ 104/1/38/26 Bàu Tép 47 tuyến 479BC	Lưới hạ áp trụ 104/1/38/22/8 thuộc trạm 25kVA trụ 104/1/38/26 Bàu Tép 47 tuyến 479BC	Chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng và thay neo hạ áp bị đứt trụ 104/1/38/22/8 thuộc trạm 25kVA trụ 104/1/38/26 Bàu Tép 47 tuyến 479BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Bàu Tép xã Bến Cầu	Cắt CB trạm 25kVA trụ 104/1/38/26 Bàu Tép 47 tuyến 479BC	17	0,2184	0,0004	0,0085	0,0000	0,103	926	
7	23-09-26	08h00	23-09-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 53/42B/4B Hồ Công Lý tuyến 480BC	Trạm 25kVA trụ 53/42B/4B Hồ Công Lý tuyến 480BC	Thay điện kế định kỳ trạm 25kVA trụ 53/42B/4B Hồ Công Lý tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khách hàng Hồ Công Lý	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 53/42B/4B Hồ Công Lý tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
8	23-09-26	08h00	23-09-26	11h30	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 15kVA trụ 53/142/6/24B/1 Trạm cấp nước Phước Hòa tuyến 480BC	Trạm 15kVA trụ 53/142/6/24B/1 Trạm cấp nước Phước Hòa tuyến 480BC	Thay điện kế định kỳ trạm 15kVA trụ 53/142/6/24B/1 Trạm cấp nước Phước Hòa tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và FCO trạm 15kVA trụ 53/142/6/24B/1 Trạm cấp nước Phước Hòa tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	

9	23-09-26	13h30	23-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 2x25kVA trụ 26 Nguyễn Văn Phol và Đèn đường Bến Cầu tuyến 477MB	Trạm 2x25kVA trụ 26 Nguyễn Văn Phol và Đèn đường Bến Cầu tuyến 477MB	Thay điện kế định kỳ trạm 2x25kVA trụ 26 Nguyễn Văn Phol và Đèn đường Bến Cầu tuyến 477MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	- Khách hàng VNPT Tây Ninh; - Khách hàng Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh; - Khách hàng Công Ty TNHH Chợ Cửa Khẩu Mộc Bài - Khách hàng Nguyễn Công Thành - Khách hàng Huỳnh Văn Trừ - Khách hàng Trần Phong Vinh	Cất 6CB và 2FCO trạm 2x25kVA trụ 26 Nguyễn Văn Phol và Đèn đường Bến Cầu tuyến 477MB	6	0,0300	0,0001	0,0012	0,0000	0,069	240	
10	23-09-26	13h30	23-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/72/35 Nguyễn Văn Sen tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/72/35 Nguyễn Văn Sen tuyến 479MB	Thay điện kế định kỳ trạm 25kVA trụ 234/72/35 Nguyễn Văn Sen tuyến 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Khách hàng Nguyễn Văn Sen	Cất CB và FCO trạm 25kVA trụ 234/72/35 Nguyễn Văn Sen tuyến 479MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
11	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cui tuyến 475TD	Từ trụ 426 đến trụ 492 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Ôp tôn thân trụ từ trụ 426 đến trụ 492 Bàu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
12	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD	Từ trụ 118/83 đến trụ 118/138 Truông Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 118/83 đến trụ 118/138 Truông Mít - Bến Cui tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
13	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TD	Từ trụ 471/2/28 đến trụ 471/2/56 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 471/2/28 đến trụ 471/2/56 Cao Su Bến Cui tuyến 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
14	23-09-26	08h00	23-09-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 253/40/1T Tuổi tiêu Trần Tấn Phát tuyến 477HT	Trạm 3x25kVA trụ 253/40/1T Tuổi tiêu Trần Tấn Phát tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trần Tấn Phát trụ 253/40/1T Tuổi tiêu Trần Tấn Phát tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tuổi tiêu Trần Tấn Phát	Cất 3FCO trạm 3x25kVA trụ 253/40/1T Tuổi tiêu Trần Tấn Phát tuyến 477HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51	
15	23-09-26	08h00	23-09-26	09h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 750kVA trụ 305/42B/1 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT	Trạm 750kVA trụ 305/42B/1 Khoai mì Thị Bông tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: DNTN Lò mì Tư Bông trạm 750kVA trụ 305/42B/1 Khoai mì Thị Bông 1 tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	19	Trạm chuyên dùng khách hàng: Khoai mì Thị Bông	Cất 3LBFCO trạm 750kVA Khoai mì Thị Bông trụ 305/42B/1 tuyến 477HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,652	978	
16	23-09-26	09h30	23-09-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x37,5kVA trụ 299 Xưởng cưa Thị Trấn tuyến 477HT	Trạm 3x37,5kVA trụ 299 Xưởng cưa Thị Trấn tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Đỗ Văn Kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 299 Xưởng cưa Thị Trấn tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xưởng cưa Thị Trấn	Cất 3FCO trạm 3x37,5kVA trụ 299 Xưởng cưa Thị Trấn tuyến 477HT	2	0,0021	0,0000	0,0001	0,0000	0,069	69	
17	23-09-26	09h30	23-09-26	10h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471HT	Trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471HT	Thay công tơ hông trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khu phố Ninh Hưng phường Ninh Thạnh	Cất FCO trạm 75kVA trụ 49/7T Ninh Hưng I-M tuyến 471HT	98	0,1045	0,0017	0,0055	0,0001	0,057	57	
18	23-09-26	10h30	23-09-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	Trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	Thay công tơ hông trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	5	Khu phố Ninh Hưng phường Ninh Thạnh	Cất FCO trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 471HT	103	0,1098	0,0018	0,0057	0,0001	0,057	57	
19	23-09-26	10h30	23-09-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x50kVA trụ 305/1T Cơ sở SX nước đá Lê Thanh Phong tuyến 477HT	Trạm 3x50kVA trụ 305/1T Cơ sở SX nước đá Lê Thanh Phong tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Lê Thanh Phong trạm 3x50kVA trụ 305/1T Cơ sở SX nước đá Lê Thanh Phong tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở SX nước đá Lê Thanh Phong	Cất 3FCO trạm 3x50kVA trụ 305/1T Cơ sở SX nước đá Lê Thanh Phong tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,103	103	

20	23-09-26	13h30	23-09-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 265 Bưu điện Dương Minh Châu tuyến 477HT	Trạm 3x25kVA trụ 265 Bưu điện Dương Minh Châu tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Bưu điện tỉnh Tây Ninh - Tổng công ty Bưu điện Việt Nam trạm 3x25kVA trụ 265/1 Bưu điện DMC tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Bưu điện Dương Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 265 Bưu điện Dương Minh Châu tuyến 477HT	2	0,0021	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
21	23-09-26	13h30	23-09-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 234/83/1 Trường THCS Phước Ninh tuyến 471HT	Trạm 3x25kVA trụ 234/83/1 Trường THCS Phước Ninh tuyến 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trường Trung học cơ sở Cầu Khởi trạm 3x25kVA trụ 234/83/1 Trường THCS Phước Ninh tuyến 471HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trường THCS Phước Ninh	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 234/83/1 Trường THCS Phước Ninh tuyến 471HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
22	23-09-26	15h30	23-09-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 305/59/1 Hàn tiện Văn Minh Châu tuyến 477HT	Trạm 3x25kVA trụ 305/59/1 Hàn tiện Văn Minh Châu tuyến 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Văn Minh Châu trạm 3x25kVA trụ 305/59/1 Hàn tiện Văn Minh Châu tuyến 477HT	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Văn Minh Châu	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 305/59/1 Hàn tiện Văn Minh Châu tuyến 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34	
23	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
24	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc có gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
25	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Cẩm Long 13 T.149/8B tuyến 478TĐ	TBA 250 kVA Cẩm Long 13 T.149/8B tuyến 478TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Cẩm Long 13 T.149/8B tuyến 478TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Cẩm Thắng xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Cẩm Long 13 T.149/8B tuyến 478TĐ		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
26	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Cẩm Long 7 T.149/9 tuyến 478TĐ	TBA 250 kVA Cẩm Long 7 T.149/9 tuyến 478TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Cẩm Long 7 T.149/9 tuyến 478TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Cẩm Thắng xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Cẩm Long 7 T.149/9 tuyến 478TĐ		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
27	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Cẩm Giang 13 T.156 tuyến 478TĐ	TBA 250 kVA Cẩm Giang 13 T.156 tuyến 478TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Cẩm Giang 13 T.156 tuyến 478TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Cẩm Thắng xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Cẩm Giang 13 T.156 tuyến 478TĐ		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
28	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Cẩm Giang 21 T.173/1 tuyến 478TĐ	TBA 250 kVA Cẩm Giang 21 T.173/1 tuyến 478TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Cẩm Giang 21 T.173/1 tuyến 478TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Cẩm Thắng xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Cẩm Giang 21 T.173/1 tuyến 478TĐ		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
29	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 400 kVA Cẩm Giang T.526 T.174 tuyến 478TĐ	TBA 400 kVA Cẩm Giang T.526 T.174 tuyến 478TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 400 kVA Cẩm Giang T.526 T.174 tuyến 478TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	6	Áp Cẩm Thắng xã Thạnh Đức	Cắt 3FCO TBA 400 kVA Cẩm Giang T.526 T.174 tuyến 478TĐ		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.750	

30	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Cẩm Thăng 5 T.177/3B/3/1 tuyển 478TĐ	TBA 250 kVA Cẩm Thăng 5 T.177/3B/3/1 tuyển 478TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Cẩm Thăng 5 T.177/3B/3/1 tuyển 478TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Cẩm Thăng xã Thanh Đức	Cất 3FCO TBA 250 kVA Cẩm Thăng 5 T.177/3B/3/1 tuyển 478TĐ		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
31	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/114/23/1 Áp 3 tuyển 471PĐC	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/114/23/1 Áp 3 tuyển 471PĐC	Thay giáp buộc sứ đứng trung áp, phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/114/23/1 đến trụ 42/114/23/8 tuyển 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp 3 xã Truong Mít	Cất LBFCO trụ 42/114/23/1 Áp 3 tuyển 471PĐC		0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
32	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/56 nổi tuyển Xóm Bó - Áp 3 tuyển 471PĐC	Đường dây 22kV từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/56 nổi tuyển Xóm Bó - Áp 3 tuyển 471PĐC	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/56, từ trụ 42/114/14 đến trụ 42/114/14/9/6, từ trụ 42/114/14 đến trụ 42/114/14/9P tuyển 471PĐC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
33	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh 22kV từ trụ 10 đến trụ 30 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TN	Từ trụ 10 đến trụ 30 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 10 đến trụ 30 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
34	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh 22kV từ trụ 113/1 đến trụ 133/16 Lạc Long Quân tuyển 471TN	Từ trụ 113/1 đến trụ 133/16 Lạc Long Quân tuyển 471TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113/1 đến trụ 133/16 Lạc Long Quân tuyển 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
35	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 215 đến trụ 215B Quốc Lộ 22B tuyển 471TN	Từ trụ 215 đến trụ 215B Quốc Lộ 22B tuyển 471TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi trụ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 215 đến trụ 215B Quốc Lộ 22B tuyển 471TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Khu phố Long Yên phường Hòa Thanh	Cất CB trạm 75kVA Long Yên C trụ 213 Quốc Lộ 22B tuyển 471TN	72	0,6164	0,0013	0,0321	0,0001	0,060	484	
36	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5	Đường dây 22kV từ trụ 21 đến trụ 30/8 Ngô Quyền tuyển 474TN, từ trụ 20C/4 (XDM) đến trụ 20C/68 (XDM) Ngô Quyền tuyển 477LH	Từ trụ 21 đến trụ 30/8 Ngô Quyền tuyển 474TN, từ trụ 20C/4 (XDM) đến trụ 20C/68 (XDM) Ngô Quyền tuyển 477LH	Sang lưới trung hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 21 đến trụ 30/8 Ngô Quyền tuyển 474TN, từ trụ 20C/4 (XDM) đến trụ 20C/68 (XDM) Ngô Quyền tuyển 477LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	21	Khu phố Trường An, Trường Cửu phường Long Hoa	- Cất 3LBFCO trụ 20D Ngô Quyền tuyển 474TN - Cất LBFCO 90/7B/1, tháo hohline trụ 90/7B Nguyễn Văn Linh tuyển 474TN - Cất Rec trụ 20C/2, DS trụ 20C/3 Trường An tuyển 477LH - Cất DS trụ 20C/69 Trường Cửu tuyển 477LH	1305	11,1716	0,0233	0,5811	0,0012	0,393	3.142	
37	23-09-26	08h30	23-09-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 25kVA Cơ sở Thành Hải trụ 30/18C/1 tuyển 477TBI	Trụ 30/18C/1 tuyển 477TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Cơ sở Thành Hải trụ 30/18C/1 tuyển 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Nguyễn Thị Ngọc Nhung SĐT 0377255552	Cất FCO TBA 25kVA Cơ sở Thành Hải trụ 30/18C/1 tuyển 477TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
38	23-09-26	09h30	23-09-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 320kVA Chế biến cồn An Đức trụ 104/44/3 tuyển 475TBI	Trụ 104/44/3 tuyển 475TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA Chế biến cồn An Đức trụ 104/44/3 tuyển 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Trịnh Phi Hùng SĐT 0918743509	Cất 3FCO TBA 320kVA Chế biến cồn An Đức trụ 104/44/3 tuyển 475TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
39	23-09-26	10h30	23-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH chăn nuôi Thành Thái tuyển 477TBI	Trụ 104/127/24 tuyển 477TBI	Thay công tơ định kỳ Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH chăn nuôi Thành Thái tuyển 477TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Công ty TNHH Linkfarm SĐT 0336732150	Cất 3LBFCO Trụ 104/127/24 Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH chăn nuôi Thành Thái tuyển 477TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,016	16	

40	23-09-26	13h30	23-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Cao Su Hòa Hiệp Hưng Trụ 104/581 tuyến 475TBI	Trụ 104/58/10, 104/58/10B tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ Nhánh rẽ 22kV Cao Su Hòa Hiệp Hưng Trụ 104/58/10, 104/58/10B tuyến 475TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	20	Áp Hòa Đông B, xã Phước Vĩnh	Cắt REC và DS Trụ 104/58/1 Nhánh rẽ 22kV Cao Su Hòa Hiệp Hưng tuyến 475TBI	103	0,4448	0,0025	0,0172	0,0001	0,094	281	
41	23-09-26	06h30	23-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; Công ty Lê Quốc Vinh	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 471TBI, 473TBI Đường dây 22kV trụ 46 và trụ 47 Thanh Tây A tuyến 471TBI Đường dây 22kV trụ 43 và trụ 42B Cầu Cẩn Đăng tuyến 473TBI	Từ trụ 6C đến trụ 16 tuyến 471TBI, 473TBI	Di dời trụ điện trung, hạ áp từ trụ 6C đến trụ 16 tuyến 471TBI, 473TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	250	Xã Tân Biên	Cắt MC 471TBI và đóng DTĐ 471-76TBI Cắt MC 473TBI và đóng DTĐ 473-76TBI Cắt REC trụ 46 và DS trụ 47 Thanh Tây A tuyến 471TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đăng tuyến 473TBI	3608	54,5381	0,0866	2,1087	0,0033	4,092	42.966	
42	23-09-26	06h30	23-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên; XNDVĐL Tây Ninh; Công ty Ngân Anh	Phân đoạn 22kV trụ 52 Thanh Tây tuyến 479TBI Phân đoạn 22kV trụ 43 và trụ 42B Cầu Cẩn Đăng tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 283/5 và trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Phân đoạn 22kV trụ 146 Thanh Trung tuyến 471TBI	Từ trụ 53 đến trụ 283/5 tuyến 479TBI, 473TBI	Thu hồi trụ trung áp xen lưới, di dời trạm biến áp, từ trụ 53 đến trụ 269 tuyến 479TBI, 473TBI; bảo trì DS trụ 283/5 tuyến 473TBI	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	400	Áp Thanh Tân, Cẩn Đăng xã Tân Biên; xã Tân Lập	Cắt REC và DS trụ 52 Thanh Tây tuyến 479TBI Cắt REC trụ 43 và DS trụ 42B Cầu Cẩn Đăng tuyến 473TBI Cắt REC trụ 283/5 và DS trụ 283/4B Xa Mát tuyến 473TBI Cắt 3LTD trụ 146 Thanh Trung tuyến 471TBI	5356	80,9607	0,1285	3,1303	0,0050	6,547	68.745	
43	23-09-26	08h00	23-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x50kVA trụ 140 Suối Dây 28 tuyến 478SN	Trạm 3x50kVA trụ 140 Suối Dây 28 tuyến 478SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 3x50kVA trụ 140 Suối Dây 28 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	6	Áp Tân Phú xã Tân Thành	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 3x50kVA trụ 140 Suối Dây 28 tuyến 478SN	50	0,4255	0,0009	0,0223	0,0000	0,069	549	
44	23-09-26	08h00	23-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 142/1 Suối Dây 30 tuyến 478SN	Trạm 250kVA trụ 142/1 Suối Dây 30 tuyến 478SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 250kVA trụ 142/1 Suối Dây 30 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Áp Tân Phú xã Tân Thành	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 142/1 Suối Dây 30 tuyến 478SN	18	0,1532	0,0003	0,0080	0,0000	0,023	183	
45	23-09-26	08h00	23-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 146/9T Suối Dây 38 tuyến 478SN	Trạm 250kVA trụ 146/9T Suối Dây 38 tuyến 478SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 250kVA trụ 146/9T Suối Dây 38 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Phú xã Tân Thành	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 146/9T Suối Dây 38 tuyến 478SN	71	0,6043	0,0013	0,0316	0,0001	0,046	366	
46	23-09-26	08h00	23-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 147 Suối Dây 16 tuyến 478SN	Trạm 250kVA trụ 147 Suối Dây 16 tuyến 478SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 250kVA trụ 147 Suối Dây 16 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Phú xã Tân Thành	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 147 Suối Dây 16 tuyến 478SN	83	0,7064	0,0015	0,0370	0,0001	0,046	366	
47	23-09-26	08h00	23-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 151/1 Suối Dây 32 tuyến 478SN	Trạm 250kVA trụ 151/1 Suối Dây 32 tuyến 478SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 250kVA trụ 151/1 Suối Dây 32 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	4	Áp Tân Phú xã Tân Thành	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 151/1 Suối Dây 32 tuyến 478SN	68	0,5787	0,0012	0,0303	0,0001	0,046	366	
48	23-09-26	08h00	23-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Trạm 3x75kVA trụ 156 Suối Dây 4 tuyến 478SN	Trạm 3x75kVA trụ 156 Suối Dây 4 tuyến 478SN	Thí nghiệm định kỳ CBM trạm 3x75kVA trụ 156 Suối Dây 4 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Áp Tân Phú xã Tân Thành	Cắt 3FCO và tháo 03 hotline trạm 3x75kVA trụ 156 Suối Dây 4 tuyến 478SN	29	0,2468	0,0005	0,0129	0,0000	0,023	183	
49	23-09-26	08h00	23-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 478 trạm 110kV Suối Ngõ	Tuyến 478 trạm 110kV Suối Ngõ	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 84 đến trụ 84/21 tuyến 478SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

50	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò rỉ điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
51	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 473TN	Từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 19B/70 đến trụ 19B/107 và các nhánh rẽ đường Giồng Cà tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
52	23-09-26	06h00	23-09-26	06h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- LBS 02 từ RMU 05 Sở Ngoại Vụ tuyến 473TN - LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhận điện tuyến 475TN đến LBS 02 từ RMU 05 Sở Ngoại Vụ tuyến 473TN	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt LBS 02 từ RMU 05 Sở Ngoại Vụ tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
53	23-09-26	17h00	23-09-26	17h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- LBS 02 từ RMU 05 Sở Ngoại Vụ tuyến 473TN - LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện khép vòng về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	30	Không mất điện	- Đóng LBS 02 từ RMU 05 Sở Ngoại Vụ tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
54	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV cáp ngầm đường 30/4 tuyến 473TN	Từ LBS 02 từ RMU 05 Sở Ngoại Vụ đến từ RMU 09 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM định kỳ cáp ngầm và từ RMU năm 2026 từ LBS 02 từ RMU 05 Sở Ngoại Vụ đến từ RMU 09 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	12	Khu phố 22 phường Tân Ninh	- Cắt LBS 01, 02, 03, 04, 05 từ RMU 09 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 473TN - Cắt DS trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 473TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU-08 Trần Hưng Đạo 1 tuyến 471TN - Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU-07 Mũi Tàu tuyến 473TN - Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01, 02, 03, 04, 05 từ RMU 09 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 473TN - Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 02 từ RMU 05 Sở Ngoại Vụ tuyến 473TN	222	1,9767	0,0037	0,1112	0,0002	0,412	3.704
55	23-09-26	08h00	23-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 63/2 Hộ KD Trương Thị Kim Dung tuyến 471CM	Trạm 400kVA trụ 63/2 Hộ KD Trương Thị Kim Dung tuyến 471CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha 400kVA trụ 63/2 Hộ KD Trương Thị Kim Dung tuyến 471CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 63/2 Hộ KD Trương Thị Kim Dung tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200
56	23-09-26	08h00	23-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 13/20/1 Trường THPT Dân Tộc Nội Trú TN tuyến 479TN	Trạm 320kVA trụ 13/20/1 Trường THPT Dân Tộc Nội Trú TN tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 320kVA trụ 13/20/1 Trường THPT Dân Tộc Nội Trú TN tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 13/20/1 Trường THPT Dân Tộc Nội Trú TN tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,274	960

57	23-09-26	08h00	23-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 13/40C Công ty TNHH MTV Huỳnh Quý Điền 1 tuyến 479TN	Trạm 630kVA trụ 13/40C Công ty TNHH MTV Huỳnh Quý Điền 1 tuyến 479TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 630kVA trụ 13/40C Công ty TNHH MTV Huỳnh Quý Điền 1 tuyến 479TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 13/40C Công ty TNHH MTV Huỳnh Quý Điền 1 tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,549	1.920	
58	23-09-26	08h00	23-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 9 Xay chà Ninh Sơn-2 tuyến 473TN	Trạm 3x25kVA trụ 9 Xay chà Ninh Sơn-2 tuyến 473TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x25kVA trụ 9 Xay chà Ninh Sơn-2 tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 9 Xay chà Ninh Sơn-2 tuyến 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
59	23-09-26	08h00	23-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 9 Xay chà Ninh Sơn-2 tuyến 473TN	Trạm 3x25kVA trụ 9 Xay chà Ninh Sơn-2 tuyến 473TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x25kVA trụ 9 Xay chà Ninh Sơn-2 tuyến 473TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 9 Xay chà Ninh Sơn-2 tuyến 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
60	23-09-26	08h00	23-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 14/3/1T Trường mẫu giáo Vành Khuyên tuyến 472TN	Trạm 3x25kVA trụ 14/3/1T Trường mẫu giáo Vành Khuyên tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x25kVA trụ 14/3/1T Trường mẫu giáo Vành Khuyên tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 14/3/1T Trường mẫu giáo Vành Khuyên tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
61	23-09-26	08h00	23-09-26	11h30	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 41/15/49/1B/1 Trung tâm kiểm nghiệm được phẩm - mỹ phẩm - thực phẩm tuyến 472TN	Trạm 3x50kVA trụ 41/15/49/1B/1 Trung tâm kiểm nghiệm được phẩm - mỹ phẩm - thực phẩm tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x50kVA trụ 41/15/49/1B/1 Trung tâm kiểm nghiệm được phẩm - mỹ phẩm - thực phẩm tuyến 472TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 41/15/49/1B/1 Trung tâm kiểm nghiệm được phẩm - mỹ phẩm - thực phẩm tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
62	23-09-26	13h30	23-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 80/26/9/1 Trường THPT Trần Đại Nghĩa tuyến 481TN	Trạm 160kVA trụ 80/26/9/1 Trường THPT Trần Đại Nghĩa tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 160kVA trụ 80/26/9/1 Trường THPT Trần Đại Nghĩa tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 80/26/9/1 Trường THPT Trần Đại Nghĩa tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
63	23-09-26	13h30	23-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x50kVA trụ 80/26/10/1 Trường tiểu học Nguyễn Hiền tuyến 481TN	Trạm 3x50kVA trụ 80/26/10/1 Trường tiểu học Nguyễn Hiền tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x50kVA trụ 80/26/10/1 Trường tiểu học Nguyễn Hiền tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 80/26/10/1 Trường tiểu học Nguyễn Hiền tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
64	23-09-26	13h30	23-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 80/5/1T Sờ KH & Đầu tư TN tuyến 481TN	Trạm 3x25kVA trụ 80/5/1T Sờ KH & Đầu tư TN tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x25kVA trụ 80/5/1T Sờ KH & Đầu tư TN tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 80/5/1T Sờ KH & Đầu tư TN tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
65	23-09-26	13h30	23-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 84/15 Trần Quốc Toàn - 1 tuyến 481TN	Trạm 160kVA trụ 84/15 Trần Quốc Toàn - 1 tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 160kVA trụ 84/15 Trần Quốc Toàn - 1 tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 84/15 Trần Quốc Toàn - 1 tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
66	23-09-26	13h30	23-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 84/11/2T/1 Ngân Hàng Tinh tuyến 481TN	Trạm 3x25kVA trụ 84/11/2T/1 Ngân Hàng Tinh tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x25kVA trụ 84/11/2T/1 Ngân Hàng Tinh tuyến 481TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 84/11/2T/1 Ngân Hàng Tinh tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
67	23-09-26	13h30	23-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 23/128/1 Trường tiểu học Thanh Tân B tuyến 479CM	Trạm 3x25kVA trụ 23/128/1 Trường tiểu học Thanh Tân B tuyến 479CM	Thay điện kế định kỳ 3 pha trạm 3x25kVA trụ 23/128/1 Trường tiểu học Thanh Tân B tuyến 479CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x25kVA trụ 23/128/1 Trường tiểu học Thanh Tân B tuyến 479CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
68	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/30CP/19 đến trụ 341/30CP/19/31 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30CP/19 đến trụ 341/30CP/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341/30CP/19 đến trụ 341/30CP/19/31 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

69	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30CP/59/3 đến trụ 341/30CP/59/8 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30CP/59/3 đến trụ 341/30CP/59/8 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341/30CP/59/3 đến trụ 341/30CP/59/8 tuyến 478SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
70	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 341 đến trụ 419, từ trụ 369/1 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Từ trụ 341 đến trụ 419, từ trụ 369/1 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 341 đến trụ 419, từ trụ 369/1 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
71	23-09-26	08h00	23-09-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty CPXD Thăng Long ĐL Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 312/2T đến trụ 312/2/51; từ trụ 312/2T đến trụ 286 tuyến 473TB	Từ trụ 312/2 Sóc Lào - Bà Nhã tuyến 473TB	- Dựng trụ trồng xen, thay chi nhánh rẽ - Thay MBA, phát quang và bảo trì lưới điện	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	80	Áp Đôn Thuận, Thuận Lợi, Bà Nhã xã Hưng Thuận	- Cắt 3LBFCO trụ 312/2T Sóc Lào tuyến 473TB - Cắt 3LTD trụ 285 tuyến 473TB	2211	18,8214	0,0369	1,0351	0,0020	2,896	24.616
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	-Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	23-09-26	08h00	23-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	- Trạm 37,5kVA trụ 349 Phước An-A tuyển 475TD - Trạm 37,5kVA trụ 353 Phước An-T.353 tuyển 475TD	Từ trụ 346 đến trụ 461 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyển 475TD	Ôp tôn thân trụ từ trụ 346 đến trụ 461 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyển 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	4	Áp Phước Hội, Phước An xã Cầu Khởi	- Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 349 Phước An-A tuyển 475TD - Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 353 Phước An-T.353 tuyển 475TD	20	0,1922	0,0004	0,0100	0,0000	0,046	414	
2	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV từ trụ 98 Trần Phú tuyển 474TN đến trụ 267/1 Quốc Lộ 22B tuyển 479LH	Từ trụ 98 Trần Phú tuyển 474TN đến trụ 267/1 Quốc Lộ 22B tuyển 479LH	Dựng trụ, kéo dây đầu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 98 Trần Phú tuyển 474TN đến trụ 267/1 Quốc Lộ 22B tuyển 479LH và đóng điện đưa vào vận hành	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	56	Khu phố Trường Ân, Trường Huệ phường Long Hoa	- Cắt Rec, 3LTD trụ 316 Cẩm Giang tuyển 474TD - Cắt LBS, 3LTD trụ 97 Trần Phú tuyển 474TN - Cắt LBS trụ 264B, DS trụ 264 Trường Tây 471TN - Cắt Rec trụ 60, DS trụ 59B Thiên Thọ Lộ tuyển 474TN	1351	11,5653	0,0241	0,6016	0,0013	1,047	8.378	
3	23-09-26	07h30	23-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 28/1T đến trụ 28/10T, từ trụ 28/4T đến trụ 28/4T/2T/1P, từ trụ 28/6B/1T đến trụ 28/6BT/6P, từ trụ 28/9T đến trụ 28/9T/14P, từ trụ 20C/17BT đến trụ 20B/17BT/6P, từ trụ 20C/18T/2 đến trụ 20C/18T/2/5P, từ trụ 28/9T đến trụ 28/9T/3T, từ trụ 28/9T/2P đến trụ 28/9T/2P/6T, từ trụ 28/9T/2P đến trụ 28/9T/2P/4P Ngô Quyền tuyển 474TN	Từ trụ 28/1T đến trụ 28/10T, từ trụ 28/4T đến trụ 28/4T/2T/1P, từ trụ 28/6B/1T đến trụ 28/6BT/6P, từ trụ 28/9T đến trụ 28/9T/14P, từ trụ 20C/17BT đến trụ 20B/17BT/6P, từ trụ 20C/18T/2 đến trụ 20C/18T/2/5P, từ trụ 28/9T đến trụ 28/9T/3T, từ trụ 28/9T/2P đến trụ 28/9T/2P/6T, từ trụ 28/9T/2P đến trụ 28/9T/2P/4P Ngô Quyền tuyển 474TN	Kéo dây hạ áp, sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 28/1T đến trụ 28/10T, từ trụ 28/4T đến trụ 28/4T/2T/1P, từ trụ 28/6B/1T đến trụ 28/6BT/6P, từ trụ 28/9T đến trụ 28/9T/14P, từ trụ 20C/17BT đến trụ 20B/17BT/6P, từ trụ 20C/18T/2 đến trụ 20C/18T/2/5P, từ trụ 28/9T đến trụ 28/9T/3T, từ trụ 28/9T/2P đến trụ 28/9T/2P/6T, từ trụ 28/9T/2P đến trụ 28/9T/2P/4P Ngô Quyền tuyển 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	6	Khu phố Trường An phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO trạm 2x50kVA Long Hải L trụ 28/8T Ngô Quyền tuyển 474TN - Cắt CB, FCO trạm 50kVA Long Hải N trụ 28/4T Ngô Quyền tuyển 474TN - Cắt CB trạm 75kVA Bàu Éch C trụ 20C/18 Ngô Quyền tuyển 474TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Lng Hải 2 trụ 29 Ngô Quyền tuyển 474TN	121	1,0358	0,0022	0,0539	0,0001	0,060	484	
4	23-09-26	17h00	23-09-26	17h30	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 2 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyển 474TN	LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyển 473LH và Rec trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyển 478TD	Chuyển điện khép vòng tuyến 478TD cấp điện cho tuyến 473LH đến trụ 115/2 Trường Đông	Chuyển tải trung thế	70	Không mất điện	- Đóng DS trụ 59B, Rec trụ 60 Thiên Thọ Lộ tuyển 474TN - Cắt LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyển 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
1	23-09-26	08h00	23-09-26	12h00	ĐL Trảng Bàng	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV Trảng Bàng- Gò Dầu trụ số 62 tuyển 471TB.	Trụ số 62 tuyển 471TB.	Dựng trụ xen lưới 3 pha và lắp các phụ kiện trụ 62 tuyển 471TB	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Khoá chế độ tự đóng lại MC 471TB - Khoá chế độ tự đóng lại REC trụ 51 Hòa Bình tuyển 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	23-09-26	12h00	23-09-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	Đường dây 22kV Trảng Bàng- Suối Sầu trụ số 69B tuyến 476TB.	Trụ số 69 tuyến 476TB.	Thi công thay cách điện đứng bằng cảm biến dòng chân sứ 69B tuyến 476TB	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	0	Không mất điện	- Khoá chế độ tự đóng lại MC 476TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
---	----------	-------	----------	-------	---------------	-------------------------------------	---	------------------------	---	------------------------------	---	----------------	------------------------------------	---	--------	--------	--------	--------	-------	---	--

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc