

Số: 3064/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 22 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)
NGÀY 24 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Điện lực Tân Ninh thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 (Từ 22/9/2026 đến 26/9/2026) tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	47.921.445	3.165.400	0	8.640
2	Pmax (MW)	2273,3	499,7	0,000	0,360
3	Pmin (MW)	1637,9	0	0,000	0,000

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 24/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	24-09-26	18h00	24-09-26	22h30	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	24-09-26	18h00	24-09-26	22h00	XNLĐTN	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tân Châu)	TBA 110kV Tân Biên	TBA 110kV Tân Biên	Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.	Công tác kiểm tra định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	24-09-26	08h00	24-09-26	11h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nội trở accu	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	24-09-26	18h00	24-09-26	19h30	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	24-09-26	08h00	24-09-26	18h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh công nghiệp các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh. Kiểm tra, chạy máy phát 100KVA.	- Kiểm tra bảo đưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	24-09-26	18h00	24-09-26	21h00	XNLDTN	XNLDTN (Tổ TTLĐ Bến Cầu)	Trạm 110kV An Hội	Trạm 110kV An Hội	Kiểm tra định kỳ đêm các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hộp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	24-09-26	07h00	24-09-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Từ trụ 88A/10 đến trụ 88A/20	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	24-09-26	07h00	24-09-26	17h00	XNLDTN	XNLDTN (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành	Từ trụ 90 đến trụ 119	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	24-09-26	13h30	24-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/117/10/52/4/5 đến trụ 53/117/10/52/4/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/3/13 Phước Lập 6 - 1 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/117/10/52/4/5 đến trụ 53/117/10/52/4/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/3/1 3 Phước Lập 6 - 1 tuyến 480BC	Lắp dà U nâng độ cao dây hạ áp từ trụ 53/117/10/52/4/5 đến trụ 53/117/10/52/4/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/3/13 Phước Lập 6 - 1 tuyến 480BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	2	Áp Phước Hội xã Phước Chi	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/117/10/52/3/13 Phước Lập 6 - 1 tuyến 480BC	41	0,2048	0,0010	0,0080	0,0000	0,069	240	
2	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 78/1 đến trụ 78/51 Thuận Hòa tuyến 476BC	Từ trụ 78/1 đến trụ 78/51 nhánh rẽ 22kV Thuận Hòa tuyến 476BC	Đo độ cao dây hạ áp vượt đường từ trụ 78/1 đến trụ 78/51 nhánh rẽ 22kV Thuận Hòa tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 194/7/5B/8 Mô Côi tuyến 476BC	Trụ 194/7/5B/8 nhánh rẽ 12,7kV Mô Côi tuyến 476BC	Di dời trụ trung áp và phụ kiến trụ 194/7/5B/8 nhánh rẽ 12,7kV Mô Côi tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	Cắt LBFCO trụ 194/7/5B/1 nhánh rẽ 12,7kV Mô Côi tuyến 476BC	65	0,8349	0,0015	0,0326	0,0001	0,103	926	

4	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Đường dây 2 mạch 22kV từ trụ 194 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC - 479MB	Từ trụ 194 đến trụ 234 đường dây 2 mạch 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC - 479MB	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 194 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC - 479MB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 160/1 đến trụ 160/11T Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Từ trụ 160/1 đến trụ 160/11T nhánh rẽ 12,7kV Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 160/1 đến trụ 160/11T Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Bến Cầu	ĐL Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 160/1 đến trụ 160/11/19 Ban chỉ huy QS xã Bến Cầu tuyến 476BC	Từ trụ 160/1 đến trụ 160/11/19 nhánh rẽ 22kV Ban chỉ huy QS xã Bến Cầu tuyến 476BC	Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 160/1 đến trụ 160/11/19 Ban chỉ huy QS xã Bến Cầu tuyến 476BC	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	24-09-26	09h00	24-09-26	10h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN1 Công ty TNHH Vũ Thành Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN1 Công ty TNHH Vũ Thành Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Vũ Thành Năng Lượng Xanh trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN1 Công ty TNHH Vũ Thành Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	26	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Vũ Thành Năng Lượng Xanh	Cắt MC từ RMU trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN1 Công ty TNHH Vũ Thành Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,892	892
8	24-09-26	10h00	24-09-26	11h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN2 Công ty TNHH Vũ Hạo Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN2 Công ty TNHH Vũ Hạo Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Vũ Hạo Năng Lượng Xanh trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN2 Công ty TNHH Vũ Hạo Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	26	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Vũ Hạo Năng Lượng Xanh	Cắt MC từ RMU trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN2 Công ty TNHH Vũ Hạo Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,892	892
9	24-09-26	11h00	24-09-26	11h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN3 Công ty TNHH Đại Vũ Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN3 Công ty TNHH Đại Vũ Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Đại Vũ Năng Lượng Xanh trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN3 Công ty TNHH Đại Vũ Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	26	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Đại Vũ Năng Lượng Xanh	Cắt MC từ RMU trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN3 Công ty TNHH Đại Vũ Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,892	446
10	24-09-26	13h30	24-09-26	14h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 800kVA trụ 118/12B/1/TN4 Công ty TNHH Đại Dương Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Trạm 800kVA trụ 118/12B/1/TN4 Công ty TNHH Đại Dương Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Đại Dương Năng Lượng Xanh trạm 800kVA trụ 118/12B/1/TN4 Công ty TNHH Đại Dương Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	21	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Đại Dương Năng Lượng Xanh	Cắt MC từ RMU trạm 800kVA trụ 118/12B/1/TN4 Công ty TNHH Đại Dương Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,720	720
11	24-09-26	14h30	24-09-26	15h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN5 Công ty TNHH Hưng Vũ Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN5 Công ty TNHH Hưng Vũ Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Hưng Vũ Năng Lượng Xanh trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN5 Công ty TNHH Hưng Vũ Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	26	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Hưng Vũ Năng Lượng Xanh	Cắt MC từ RMU trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN5 Công ty TNHH Hưng Vũ Năng Lượng Xanh tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,892	892

12	24-09-26	15h30	24-09-26	16h30	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN6 Công ty Cổ Phần Chí Ninh Năng Lượng Xanh tuyển 475TD	Trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN6 Công ty Cổ Phần Chí Ninh Năng Lượng Xanh tuyển 475TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty Cổ phần Chí Ninh Năng Lượng Xanh trụ 1000kVA trụ 118/12B/1/TN6 Công ty Cổ Phần Chí Ninh Năng Lượng Xanh tuyển 475TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	26	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cổ phần Chí Ninh Năng Lượng Xanh	Cắt MC từ RMU trạm 1000kVA trụ 118/12B/1/TN6 Công ty Cổ Phần Chí Ninh Năng Lượng Xanh tuyển 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,892	892	
13	24-09-26	16h30	24-09-26	17h00	ĐL Dương Minh Châu	ĐL Dương Minh Châu	Trạm 1000kVA trụ 121B/2/TN7 Công ty TNHH SINOMA POWER Việt Nam tuyển 471TD	Trạm 1000kVA trụ 121B/2/TN7 Công ty TNHH SINOMA POWER Việt Nam tuyển 471TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH SINOMA POWER Việt Nam trạm 1000kVA trụ 121B/2/TN7 Công ty TNHH SINOMA POWER Việt Nam tuyển 471TD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	26	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH SINOMA POWER Việt Nam Năng Lượng Xanh	Cắt MC từ RMU trạm 1000kVA trụ 121B/2/TN7 Công ty TNHH SINOMA POWER Việt Nam tuyển 471TD	1	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,892	446	
14	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, lắp DCU, bảm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
15	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
16	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Bông Trang 1 T.68/14B/16 tuyển 474TD	TBA 50 kVA Bông Trang 1 T.68/14B/16 tuyển 474TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Bông Trang 1 T.68/14B/16 tuyển 474TD	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Bông Trang xã Thanh Đức	Cắt 3FCO TBA 50 kVA Bông Trang 1 T.68/14B/16 tuyển 474TD	61	0,5124	0,0010	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
17	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50 kVA Bến Chò 10 T.68/42/12 tuyển 474TD.	TBA 50 kVA Bến Chò 10 T.68/42/12 tuyển 474TD.	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 50 kVA Bến Chò 10 T.68/42/12 tuyển 474TD.	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Bến Chò xã Thanh Đức	Cắt 3FCO TBA 50 kVA Bến Chò 10 T.68/42/12 tuyển 474TD.	54	0,4536	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	1.170	
18	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Thạnh Đức 35 T.46B/1 tuyển 474TD	TBA 250 kVA Thạnh Đức 35 T.46B/1 tuyển 474TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Thạnh Đức 35 T.46B/1 tuyển 474TD	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Bông Trang xã Thanh Đức	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Thạnh Đức 35 T.46B/1 tuyển 474TD	163	1,3693	0,0027	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
19	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250kVA Cẩm Giang 10 T.82B tuyển 474TD	TBA 250kVA Cẩm Giang 10 T.82B tuyển 474TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250kVA Cẩm Giang 10 T.82B tuyển 474TD	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Cẩm An xã Thanh Đức	Cắt 3FCO TBA 250kVA Cẩm Giang 10 T.82B tuyển 474TD	141	1,1845	0,0023	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
20	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 160kVA Cẩm Giang 6 T.125A tuyển 474TD	TBA 160kVA Cẩm Giang 6 T.125A tuyển 474TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 160kVA Cẩm Giang 6 T.125A tuyển 474TD	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Cẩm Bình xã Thanh Đức	Cắt 3FCO TBA 160kVA Cẩm Giang 6 T.125A tuyển 474TD	125	1,0501	0,0021	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
21	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 250 kVA Cẩm Giang 8 T.127A/1 tuyển 474TD	TBA 250 kVA Cẩm Giang 8 T.127A/1 tuyển 474TD	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Cẩm Giang 8 T.127A/1 tuyển 474TD	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Cẩm Bình xã Thanh Đức	Cắt 3FCO TBA 250 kVA Cẩm Giang 8 T.127A/1 tuyển 474TD	202	1,6969	0,0033	0,0001	0,0000	0,079	1.170	

22	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA Cẩm Bình 3 trụ 127A/6 tuyến 474TĐ	TBA 3x50kVA Cẩm Bình 3 trụ 127A/6 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 3x50kVA Cẩm Bình 3 trụ 127A/6 tuyến 474TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Cẩm Bình xã Thanh Đức	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Cẩm Bình 3 trụ 127A/6 tuyến 474TĐ	119	0,9997	0,0020	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
23	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 3x50kVA Cẩm Giang 24 trụ 129B tuyến 474TĐ	TBA 3x50kVA Cẩm Giang 24 trụ 129B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 3x50kVA Cẩm Giang 24 trụ 129B tuyến 474TĐ	Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp	4	Áp Cẩm Bình xã Thanh Đức	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Cẩm Giang 24 trụ 129B tuyến 474TĐ	131	1,1005	0,0022	0,0001	0,0000	0,079	1.170	
24	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	TBA 50kVA Cẩm Giang 5 trụ 108 tuyến 474TĐ	TBA 50kVA Cẩm Giang 5 trụ 108 tuyến 474TĐ	Kiểm dây hạ áp, lắp gong cáp quang, làm gọn cáp quang trên trụ, lắp rack, nâng độ cao cáp quang và dây hạ áp từ trụ 94B đến trụ 109 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	3	Áp Cẩm An xã Thanh Đức	Cắt FCO TBA 50kVA Cẩm Giang 5 trụ 108 tuyến 474TĐ	37	0,3108	0,0006	0,0000	0,0000	0,059	500	
25	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/14B/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/14B/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/14B/1 đến trụ 68/14B/16 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
26	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Gò Dầu	ĐL Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/42/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/42/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/42/1 đến trụ 68/42/12 tuyến 474TĐ	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
27	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH Xây Lắp 19/5	Lưới điện hạ áp từ trụ 26 (cũ) đến trụ 26 (mới), từ trụ 26 (mới) đến trụ 26/11 (trụ 16 Nguyễn Chí Thanh) Trần Phú - Phạm Hùng tuyến 475LH	Từ trụ 26 (cũ) đến trụ 26 (mới), từ trụ 26 (mới) đến trụ 26/11 (trụ 16 Nguyễn Chí Thanh) Trần Phú - Phạm Hùng tuyến 475LH	Sang lưới hạ áp, thu hồi từ trụ 26 (cũ) đến trụ 26 (mới), từ trụ 26 (mới) đến trụ 26/11 (trụ 16 Nguyễn Chí Thanh) Trần Phú - Phạm Hùng tuyến 475LH	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	14	Khu phố Long Kim phường Hòa Thành	- Cắt CB trạm 250kVA Trần Phú J trụ 30B Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương I trụ 27B/1 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Lộ Bình Dương F trụ 23 Trần Phú tuyến 474TN - Cắt CB trạm 160kVA Nguyễn Chí Thanh A trụ 17B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Cao Thương Phẩm H trụ 14B Nguyễn Chí Thanh tuyến 476TN	377	3,2273	0,0067	0,1679	0,0003	0,262	2.094	
28	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh 22kV từ trụ 30 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Từ trụ 30 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 30 đến trụ 60 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
29	24-09-26	08h30	24-09-26	09h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 37,5kVA Chi Nhánh DNTN T/Mại Thanh Đông 1 trụ 46 tuyến 474TBI	Trụ 46 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 37,5kVA Chi Nhánh DNTN T/Mại Thanh Đông 1 trụ 46 tuyến 474TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Công ty TNHH Thương mại Thạnh Đông SĐT 0986995929	Cắt FCO TBA 37,5kVA Chi Nhánh DNTN T/Mại Thanh Đông 1 trụ 46 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
30	24-09-26	09h30	24-09-26	10h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 180kVA HKD Nguyễn Văn Tinh trụ 140/20/3 tuyến 471TBI	Trụ 140/20/3 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 180kVA HKD Nguyễn Văn Tinh trụ 140/20/3 tuyến 471TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tinh SĐT 0987572952	Cắt 3FCO TBA 180kVA HKD Nguyễn Văn Tinh trụ 140/20/3 tuyến 471TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	

31	24-09-26	10h30	24-09-26	11h30	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 320kVA Cơ sở Đỗ Thị Huệ trụ 148/7/8/1 tuyến 479TBI	Trụ 148/7/8/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 320kVA Cơ sở Đỗ Thị Huệ trụ 148/7/8/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Hộ kinh doanh Đỗ Thị Huệ SĐT 0946135079	Cất 3FCO TBA 320kVA Cơ sở Đỗ Thị Huệ trụ 148/7/8/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
32	24-09-26	14h00	24-09-26	15h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x25kVA Vựa rau Phan Thị Hồng Ngọc trụ 162/1BP tuyến 479TBI	Trụ 162/1BP tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA Vựa rau Phan Thị Hồng Ngọc trụ 162/1BP tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Nguyễn Ngọc Minh Phương SĐT 0975865809	Cất 3FCO TBA 3x25kVA Vựa rau Phan Thị Hồng Ngọc trụ 162/1BP tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
33	24-09-26	15h00	24-09-26	16h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 3x37,5kVA HGĐ Nguyễn Văn Đợi trụ 175/1 tuyến 479TBI	Trụ 175/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 3x37,5kVA HGĐ Nguyễn Văn Đợi trụ 175/1 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Nguyễn Văn Minh SĐT 0978204231	Cất 3FCO TBA 3x37,5kVA HGĐ Nguyễn Văn Đợi trụ 175/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
34	24-09-26	16h00	24-09-26	17h00	ĐL Tân Biên	ĐL Tân Biên	TBA 250kVA Cơ sở Quyết Tâm trụ 188/3 tuyến 479TBI	Trụ 188/3 tuyến 479TBI	Thay công tơ định kỳ TBA 250kVA Cơ sở Quyết Tâm trụ 188/3 tuyến 479TBI	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Hộ Kinh Doanh Trần Văn Hôn SĐT 0976777778	Cất 3FCO TBA 250kVA Cơ sở Quyết Tâm trụ 188/3 tuyến 479TBI	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	2	
35	24-09-26	08h00	24-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 286/22/17 Nước Trong tuyến 473SN	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 286/22/17 Nước Trong tuyến 473SN	Thay dây trung áp từ trụ 286/22/17/18 đến trụ 286/22/17/21 tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	2	Tươi tiêu Nước Trong	Cất LBFCO trụ 286/22/17/1 Nhánh rẽ 12,7kV Nước Trong tuyến 473SN	29	0,2468	0,0005	0,0129	0,0000	0,023	183	
36	24-09-26	08h00	24-09-26	16h00	ĐL Tân Châu	ĐL Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 242 đến trụ 242/36/8, từ trụ 210 đến trụ 210/59 tuyến 473SN	Bảo trì sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
37	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dời điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
38	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN	Từ trụ 41/16/11 đến trụ 41/16/32 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 41/16/11 đến trụ 41/16/32 và các nhánh rẽ đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
39	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 41/16/32 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Tại trụ 41/16/29 đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	Nâng công suất trạm 3x50kVA lên 3x75kVA trụ 41/16/29 đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN (TTr SCTX 11)	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	15	Khu phố 3, 4 phường Tân Ninh	Cất 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 41/16/29 đường Nguyễn Thái Học tuyến 471TN	509	4,5323	0,0084	0,2550	0,0005	0,514	4.630	
40	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 15/55B Ninh Phú - E tuyến 475CM	Trạm 250kVA trụ 15/55B Ninh Phú - E tuyến 475CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 250kVA trụ 15/55B Ninh Phú - E tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	7	Khu phố Ninh Phú phường Bình Minh	Cất FCO tháo hotline trạm 250kVA trụ 15/55B Ninh Phú - E tuyến 475CM	90	0,8014	0,0015	0,0451	0,0001	0,240	2.161	
41	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 9 Thanh Trung - Q tuyến 473CM	Trạm 50kVA trụ 9 Thanh Trung - Q tuyến 473CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 9 Thanh Trung - Q tuyến 473CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Thanh Trung phường Bình Minh	Cất FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 9 Thanh Trung - Q tuyến 473CM	7	0,0623	0,0001	0,0035	0,0000	0,069	617	
42	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/41/55 Ninh Tân - F tuyến 475CM	Trạm 50kVA trụ 15/41/55 Ninh Tân - F tuyến 475CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 15/41/55 Ninh Tân - F tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh	Cất FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/41/55 Ninh Tân - F tuyến 475CM	7	0,0623	0,0001	0,0035	0,0000	0,069	617	

43	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/41/58 Ninh Tân - N tuyến 475CM	Trạm 50kVA trụ 15/41/58 Ninh Tân - N tuyến 475CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 15/41/58 Ninh Tân - N tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/41/58 Ninh Tân - N tuyến 475CM	12	0,1069	0,0002	0,0060	0,0000	0,069	617	
44	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/41/63 Ninh Tân - P tuyến 475CM	Trạm 50kVA trụ 15/41/63 Ninh Tân - P tuyến 475CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 15/41/63 Ninh Tân - P tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/41/63 Ninh Tân - P tuyến 475CM	15	0,1336	0,0002	0,0075	0,0000	0,069	617	
45	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/41/68 Ninh Tân - J tuyến 475CM	Trạm 50kVA trụ 15/41/68 Ninh Tân - J tuyến 475CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 15/41/68 Ninh Tân - J tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/41/68 Ninh Tân - J tuyến 475CM	16	0,1425	0,0003	0,0080	0,0000	0,069	617	
46	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Tân Ninh	ĐL Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 15/41/79 Ninh Tân - S tuyến 475CM	Trạm 50kVA trụ 15/41/79 Ninh Tân - S tuyến 475CM	Thí nghiệm CBM định kỳ TBA năm 2026 trạm 50kVA trụ 15/41/79 Ninh Tân - S tuyến 475CM	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	2	Khu phố Ninh Tân phường Bình Minh	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 15/41/79 Ninh Tân - S tuyến 475CM	24	0,2137	0,0004	0,0120	0,0000	0,069	617	
47	24-09-26	08h00	24-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Bình Phong-15 trụ 62/12 tuyến 472SD	Trạm biến áp 75kVA Bình Phong-15 trụ 62/12 tuyến 472SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 62/12 tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Suối Muồn xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 75kVA Bình Phong-15 trụ 62/12 tuyến 472SD	94	0,3282	0,0016	0,0183	0,0001	0,011	40	
48	24-09-26	08h00	24-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bình Phong-19 trụ 62/23 tuyến 472SD	Trạm biến áp 50kVA Bình Phong-19 trụ 62/23 tuyến 472SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 62/13 tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Suối Muồn xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 50kVA Bình Phong-19 trụ 62/23 tuyến 472SD	48	0,1676	0,0008	0,0094	0,0000	0,011	40	
49	24-09-26	08h00	24-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bình Phong-11 trụ 101 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Bình Phong-11 trụ 101 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 101 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp Bình Long xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 50kVA Bình Phong-11 trụ 101 tuyến 476SD	32	0,1117	0,0005	0,0062	0,0000	0,011	40	
50	24-09-26	08h00	24-09-26	11h30	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Thanh Sơn-2 trụ 131/8 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Thanh Sơn-2 trụ 131/8 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 131/8 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	3	Áp Bình Long xã Châu Thành	Cắt 3 LBFCO trụ 131/1 tuyến 476SD	172	0,6006	0,0029	0,0335	0,0002	0,103	360	
51	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 132/24B/1 đến trụ 132/24B/13, từ trụ 128/37/1 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Từ trụ 132/24B/1 đến trụ 132/24B/13, từ trụ 128/37/1 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 132/24B/1 đến trụ 132/24B/13, từ trụ 128/37/1 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
52	24-09-26	08h00	24-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
53	24-09-26	13h30	24-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 50kVA Bến Thốt Nốt-1 trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Trạm biến áp 50kVA Bến Thốt Nốt-1 trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Áp An Bình xã Châu Thành	Cắt 1 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 50kVA Bến Thốt Nốt-1 trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	127	0,4435	0,0021	0,0247	0,0001	0,011	40	
54	24-09-26	13h30	24-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 75kVA Thanh Phước - 4 trụ 151/7/6/3 tuyến 472SD	Trạm biến áp 75kVA Thanh Phước - 4 trụ 151/7/6/3 tuyến 472SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 151/7/6/3 tuyến 472SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu Phố Thanh Phước phường Thanh Điền	Cắt 1 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 75kVA Thanh Phước - 4 trụ 151/7/6/3 tuyến 472SD	64	0,2235	0,0011	0,0125	0,0001	0,011	40	

55	24-09-26	13h30	24-09-26	17h00	ĐL Thái Bình	ĐL Thái Bình	Trạm biến áp 2x15+25kVA Xay Chà Thanh Trung trụ 165 tuyến 476SD	Trạm biến áp 2x15+25kVA Xay Chà Thanh Trung trụ 165 tuyến 476SD	Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 165 tuyến 476SD	Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp	1	Khu Phố Thanh Phước phường Thanh Điện	Cắt 1 CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 2x15+25kVA Xay Chà Thanh Trung trụ 165 tuyến 476SD	4	0,0140	0,0001	0,0008	0,0000	0,034	120	
56	24-09-26	05h00	24-09-26	06h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 286B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 286B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 471TB	Chuyển điện tuyến 476TĐ cấp điện tuyến 471TB đến trụ 51	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	100	Không mất điện	Đóng REC trụ 286B Bình Nguyên tuyến 476TĐ Cắt REC trụ 51 và 3LTD trụ 50B Hoà Bình tuyến 471TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
57	24-09-26	07h00	24-09-26	07h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 44 tuyến 480TC đến trụ 34/64 tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 44 tuyến 480TC đến trụ 34/64 tuyến 471TB	Đề thao tác cắt DS trụ 34/64 tuyến 471TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	100	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	Cắt REC trụ 45 Cầu Quan tuyến 480TC Cắt DS trụ 34/64 tuyến 471TB Đóng REC trụ 45 Cầu Quan tuyến 480TC	509	0,5120	0,0085	0,0283	0,0005	3,620	3.620	
58	24-09-26	07h00	24-09-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	Công ty MNHH Minh Ngọc ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 34/1 đến trụ 34/63 tuyến 471TB,475TB	Đường dây 22kV từ trụ 34/1 đến trụ 34/63 tuyến 471TB,475TB	Thay trụ, thay dây trung thế từ trụ 34/1 đến trụ 34/63	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	200	Khu phố Lộc An, Hoà Bình, An Phú phường Trảng Bàng	- Cắt DS trụ 34/64 tuyến 471TB - Cắt REC trụ 34/1 và 03 LTD trụ 34 tuyến 475TB - Cắt REC trụ 34/52 và DS trụ 34/53 tuyến 475TB - Cắt DS trụ 24 Lộc An tuyến 471TB - Cắt 03LTD trụ 50B tuyến 471TB	5756	54,7632	0,0961	3,0119	0,0053	7,240	68.780	
59	24-09-26	16h00	24-09-26	16h30	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 44 tuyến 480TC đến trụ 34/64 tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 44 tuyến 480TC đến trụ 34/64 tuyến 471TB	Đề thao tác đóng DS trụ 34/64 tuyến 471TB	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	100	Khu phố An Quới phường Trảng Bàng	Cắt REC trụ 45 Cầu Quan tuyến 480TC Đóng DS trụ 34/64 tuyến 471TB Đóng REC trụ 45 Cầu Quan tuyến 480TC	509	0,2560	0,0085	0,0142	0,0005	3,620	1.810	
60	24-09-26	16h30	24-09-26	17h00	ĐL Trảng Bàng	ĐL Trảng Bàng	Đường dây 22kV từ trụ 286B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 480TC	Đường dây 22kV từ trụ 286B tuyến 476TĐ đến trụ 51 tuyến 480TC	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp	100	Không mất điện	Đóng 3LTD trụ 50B và REC trụ 51 Hoà Bình tuyến 480TC Cắt REC trụ 286B Bình Nguyên tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cò lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				

1	03-09-26	06h00	07-10-26	18h00	XNLĐTN	Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng. -Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. -Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH). -Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí). -Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng. -Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A. -Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.	Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Cù Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM	0	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện liên tục 35 ngày
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Lưới điện hạ áp từ trụ 19/8BP/3BT đến trụ 19/8BP/3T/2T, từ trụ 19/8BP/3BT đến trụ 75B/27 Trần Phú tuyến 474TN, từ trụ 19/8BP/4BT đến trụ 19/8BP/4BT/3T, từ trụ 19/8BP/4BT đến trụ 19/8BP/4BT/7P, từ trụ 19/8BP/5BT đến trụ 19/8BP/5BT/3T, từ trụ 19/8BP/5BT đến trụ 19/8BP/5BT/10P, từ trụ 19/8BP/9T đến trụ 19/8BP/9T/2T, từ trụ 19/8BP/9T đến trụ 19/8BP/9T/10P, từ trụ 19/8BP/10T đến trụ 19/8BP/10T/5P, Từ trụ 19/8BP/10T/2 đến trụ 19/8BP/10T/2/3T, từ trụ 19/8BP đến trụ 19/8BP/2P, từ trụ 19/8BP đến trụ 19/8BP/10T/2 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Từ trụ 19/8BP/3BT đến trụ 19/8BP/3T/2T, từ trụ 19/8BP/3BT đến trụ 75B/27 Trần Phú tuyến 474TN, từ trụ 19/8BP/4BT đến trụ 19/8BP/4BT/3T, từ trụ 19/8BP/4BT đến trụ 19/8BP/4BT/7P, từ trụ 19/8BP/5BT đến trụ 19/8BP/5BT/3T, từ trụ 19/8BP/5BT đến trụ 19/8BP/5BT/10P, từ trụ 19/8BP/9T đến trụ 19/8BP/9T/2T, từ trụ 19/8BP/9T đến trụ 19/8BP/9T/10P, từ trụ 19/8BP/10T đến trụ 19/8BP/10T/5P, Từ trụ 19/8BP/10T/2 đến trụ 19/8BP/10T/2/3T, từ trụ 19/8BP đến trụ 19/8BP/2P, từ trụ 19/8BP đến trụ 19/8BP/10T/2 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Kéo dây hạ áp, sang lưới hạ áp, thu hồi dây hạ áp từ trụ 19/8BP/3BT đến trụ 19/8BP/3T/2T, từ trụ 19/8BP/3BT đến trụ 75B/27 Trần Phú tuyến 474TN, từ trụ 19/8BP/4BT đến trụ 19/8BP/4BT/3T, từ trụ 19/8BP/4BT đến trụ 19/8BP/4BT/7P, từ trụ 19/8BP/5BT đến trụ 19/8BP/5BT/3T, từ trụ 19/8BP/5BT đến trụ 19/8BP/5BT/10P, từ trụ 19/8BP/9T đến trụ 19/8BP/9T/2T, từ trụ 19/8BP/9T đến trụ 19/8BP/9T/10P, từ trụ 19/8BP/10T đến trụ 19/8BP/10T/5P, Từ trụ 19/8BP/10T/2 đến trụ 19/8BP/10T/2/3T, từ trụ 19/8BP đến trụ 19/8BP/2P, từ trụ 19/8BP đến trụ 19/8BP/10T/2 Ngõ Quyền tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng trung, hạ áp	11	Khu phố Trường Huệ phường Long Hoa	- Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x50kVA Long Hải G trụ 19/8B Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 50kVA Long Hải R trụ 19/8B/2B Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Hải F trụ 19/8B/4 Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Hải X trụ 19/8B/6 Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 75kVA Long Hải K trụ 19/8B/7 Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB trạm 50kVA Long Hải G1 trụ 19/8B/3P Ngõ Quyền tuyến 474TN - Cắt CB, FCO trạm 250kVA Trần Phú H trụ 71B/26 Trần Phú tuyến 474TN	580	4,9651	0,0103	0,2583	0,0005	0,113	907

C. HOTLINE																				
1	24-09-26	08h30	24-09-26	11h30	ĐL Bến Cầu	Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Tây Ninh	ĐD 22kV trụ 19/T16/T5 KCN TMTC tuyến 471BC	Trụ 19/T16/T5 ĐD 22kV KCN TMTC tuyến 471BC	Lắp 03 kẹp quai bằng phương pháp hotline	Thi công hotline	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại: MC 471BC - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 19/T KCN TMTC tuyến 471BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Trạm 160kVA Cao Thương Phẩm E trụ 254/12 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN	Trạm 160kVA Cao Thương Phẩm E trụ 254/12 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN	Thay máy biến áp vận hành lâu năm trụ 254/12 Nguyễn Chí Thanh tuyến 471TN	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Long Khương, Giang Tân phường Hòa Thành	- Cắt LBS trụ 254/2, DS trụ 254/2B Hóc Trâm tuyến 471TN - Cắt DS Trụ 254/34B Long Thành 474TĐ	Do chưa có vật tư để thi công.					
2	24-09-26	07h30	24-09-26	17h00	ĐL Hòa Thành	ĐL Hòa Thành	Nhánh 12,7kV từ trụ 114B/11 đến trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Từ trụ 114B/11/3 đến trụ 114B/11/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Lắp mới trạm biến áp 50kVA, cắt dùng lưới hạ áp từ trụ 114B/11/3 đến trụ 114B/11/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN và đóng điện đưa vào vận hành	Bảo trì và sửa chữa lưới điện	0	Khu phố Trường Lưu phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 50kVA Trường Lưu M trụ 114B/11/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Do chưa có vật tư để thi công.					

IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:


- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thếTây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc