

Số: 3137/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 24 tháng 9 năm 2026

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (CƠ SỞ 2)  
NGÀY 25 THÁNG 09 NĂM 2026

I. ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN SỰ KIỆN:

- Điện lực Tân Ninh thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Lễ hội Nông sản đặc trưng và sản phẩm OCOP tỉnh Tây Ninh lần thứ I năm 2026 (Từ 22/9/2026 đến 26/9/2026) tại Khu du lịch Quốc gia Núi Bà Đen.
- Điện lực Hòa Thành và Điện lực Tân Ninh thực hiện đảm bảo cung cấp điện phục vụ Đại lễ Hội Yến Diêu Trì Cung vào ngày 25/9/2026 tại Nội Ô chùa Tòa Thánh - Tây Ninh.

II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

| STT | Dự báo phụ tải  | PC Tây Ninh | Mặt trời áp mái | Nhà máy thủy điện<br>Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW) | Nhà máy thủy điện<br>Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW) |
|-----|-----------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1   | Sản lượng (kWh) | 47.923.150  | 2.187.700       | 0                                           | 8.640                                       |
| 2   | Pmax (MW)       | 2273,2      | 407,3           | 0,000                                       | 0,360                                       |
| 3   | Pmin (MW)       | 1638,0      | 0               | 0,000                                       | 0,000                                       |

III. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Lưới điện 110kV: Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản HTĐ Quốc gia năm 2026 theo Quyết định số 984/QĐ-NSMO ngày 21/11/2025 và thực hiện thay đổi kết lưới 110kV theo lệnh của Điều độ viên - A2 (nếu có).
- Lưới điện 22kV: Vận hành sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2026 theo Quyết định số 2497/QĐ-PCTN ngày 22/12/2025 và sơ đồ kết dây lưới điện 22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

IV. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 25/09/2026, không gây ảnh hưởng làm đầy tải, quá tải của các phần tử mang điện liên quan.

V. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

| STT | Thiết bị, đường dây | Thời điểm đóng điện |         |          | Nội dung | Ghi chú |
|-----|---------------------|---------------------|---------|----------|----------|---------|
|     |                     | Ngày                | Bắt đầu | Kết thúc |          |         |
| A.  | Lưới điện 110kV:    |                     |         |          |          |         |
|     | Không có            |                     |         |          |          |         |
| B.  | Lưới điện 22kV:     |                     |         |          |          |         |
|     | Không có            |                     |         |          |          |         |

VI. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

| STT     | Thời điểm cắt điện/cô lập |       | Thời điểm đóng điện/tái lập |       | Đơn vị QL.VH | Đơn vị công tác             | Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp | Địa điểm công tác     | Nội dung công tác                                                                                                                                                                                  | Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm                        | Imax (A) | Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Độ tin cậy (dự kiến) |        |         |        | CS mất (MW) | SL mất (KWH) | Ghi chú |
|---------|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|--------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|--------|---------|--------|-------------|--------------|---------|
|         | Ngày                      | Giờ   | Ngày                        | Giờ   |              |                             |                                       |                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |          |                                       |                   |                | Đơn vị               |        | Công ty |        |             |              |         |
|         |                           |       |                             |       |              |                             |                                       |                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |          |                                       |                   |                | SAIDI                | SAIFI  | SAIDI   | SAIFI  |             |              |         |
| (1)     | (2)                       | (3)   | (4)                         | (5)   | (6)          | (7)                         | (8)                                   | (9)                   | (10)                                                                                                                                                                                               | (11)                                                         | (12)     | (13)                                  | (14)              | (15)           | (16)                 | (17)   | (18)    | (19)   | (20)        | (21)         | (22)    |
| A.      | LƯỚI ĐIỆN 110KV           |       |                             |       |              |                             |                                       |                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |          |                                       |                   |                |                      |        |         |        |             |              |         |
| 1       | 25-09-26                  | 09h00 | 25-09-26                    | 16h00 | XNLĐTN       | XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng) | Trạm 110kV Trảng Bàng                 | Trạm 110kV Trảng Bàng | - Vệ sinh công nghiệp trạm và phát quang xung quanh hàng rào trạm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, xung quanh hàng rào và tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. | - Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ | 0        | Không mất điện                        | Không cắt điện    | 0              | 0,0000               | 0,0000 | 0,0000  | 0,0000 | 0,000       | 0            |         |
| 2       | 25-09-26                  | 18h00 | 25-09-26                    | 22h30 | XNLĐTN       | XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng) | Trạm 110kV Phước Đông                 | Trạm 110kV Phước Đông | - Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.                                           | -Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.               | 0        | Không mất điện                        | Không cắt điện    | 0              | 0,0000               | 0,0000 | 0,0000  | 0,0000 | 0,000       | 0            |         |
| Trang 1 |                           |       |                             |       |              |                             |                                       |                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                              |          |                                       |                   |                |                      |        |         |        |             |              |         |

|                   |          |       |          |       |            |                                |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |   |                |                |   |        |        |        |        |       |   |  |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|----------------|----------------|---|--------|--------|--------|--------|-------|---|--|
| 3                 | 25-09-26 | 18h00 | 25-09-26 | 22h00 | XNLĐTN     | XNLĐTN<br>(Tổ TTLĐ Tân Châu)   | TBA 110kV Tân Hưng                                                     | TBA 110kV Tân Hưng                                                     | Kiểm tra định kỳ đêm tại phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Nhà bơm PCCC.                                                                                                                                                                                                  | Công tác kiểm tra định kỳ                                    | 0 | Không mất điện | Không cắt điện | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |  |
| 4                 | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 11h00 | XNLĐTN     | XNLĐTN<br>(Tổ TTLĐ Tây Ninh)   | Trạm 110kV Suối Dộp                                                    | Trạm 110kV Suối Dộp                                                    | Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày, vệ sinh công nghiệp trạm tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị và đo nội trở accu                                                                                                                                                                                    | Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.                       | 0 | Không mất điện | Không cắt điện | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |  |
| 5                 | 25-09-26 | 18h00 | 25-09-26 | 19h30 | XNLĐTN     | XNLĐTN<br>(Tổ TTLĐ Tây Ninh)   | Trạm 110kV Hòa Thành.                                                  | Trạm 110kV Hòa Thành.                                                  | Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV tại phòng điều hành, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.                                                                                                                                                                                                                  | Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV                 | 0 | Không mất điện | Không cắt điện | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |  |
| 6                 | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 18h00 | XNLĐTN     | XNLĐTN<br>(Tổ TTLĐ Bến Cầu)    | Trạm 110kV Bến Cầu                                                     | Trạm 110kV Bến Cầu                                                     | Kiểm tra định kỳ ngày thiết bị toàn trạm. Vệ sinh công nghiệp các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị. Vệ sinh lưới lọc máy lạnh.                                                                                                                                  | - Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ | 0 | Không mất điện | Không cắt điện | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |  |
| 7                 | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 18h00 | XNLĐTN     | XNLĐTN<br>(Tổ TTLĐ Bến Cầu)    | Trạm 110kV An Hội                                                      | Trạm 110kV An Hội                                                      | Phát quang, vệ sinh xung quanh hàng rào, cổng trạm và sân ngắt. Vệ sinh công nghiệp, kiểm tra điện trở sụt, chiếu sáng và bịt kín các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ, tủ thiết bị sân ngắt. Sơn đường ống và kiểm tra vệ sinh Hệ thống PCCC. Xử lý Camera mất kết nối. | - Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ | 0 | Không mất điện | Không cắt điện | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |  |
| 8                 | 25-09-26 | 18h00 | 25-09-26 | 21h00 | XNLĐTN     | XNLĐTN<br>(Tổ TTLĐ Bến Cầu)    | Trạm 110kV KCN Trảng Bàng                                              | Trạm 110kV KCN Trảng Bàng                                              | Kiểm tra định kỳ đêm các tủ thiết bị: phòng điều hành, phòng hợp bộ, phòng Accu 110VDC, sân ngắt, tủ bảng điện điều khiển, bảo vệ thiết bị.                                                                                                                                                                                            | -Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.               | 0 | Không mất điện | Không cắt điện | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |  |
| 9                 | 25-09-26 | 07h00 | 25-09-26 | 17h00 | XNLĐTN     | XNLĐTN<br>(Đội QLVH đường dây) | Đường dây 110kV 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên                          | Từ trụ 02 đến trụ 68                                                   | Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV                 | 0 | Không mất điện | Không cắt điện | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |  |
| 10                | 25-09-26 | 07h00 | 25-09-26 | 17h00 | XNLĐTN     | XNLĐTN<br>(Đội QLVH đường dây) | Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp                            | Từ trụ 23/14 đến trụ 23/20                                             | Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV                 | 0 | Không mất điện | Không cắt điện | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |  |
| B. LƯỚI ĐIỆN 22KV |          |       |          |       |            |                                |                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |   |                |                |   |        |        |        |        |       |   |  |
| 1                 | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Bến Cầu | ĐL Bến Cầu                     | Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 98/22B đến trụ 98/22B/15/9 Láng Cát tuyến 476BC | Từ trụ 98/22B đến trụ 98/22B/15/9 nhánh rẽ 12,7kV Láng Cát tuyến 476BC | Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 98/22B đến trụ 98/22B/15/9 Láng Cát tuyến 476BC                                                                                                                                                                                                                                                | Bảo trì và sửa chữa lưới điện                                | 0 | Không mất điện | Không cắt điện | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0 |  |

|    |          |       |          |       |                    |                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                      |                               |    |                         |                                                                                                                                     |    |        |        |        |        |       |     |  |
|----|----------|-------|----------|-------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|--------|-------|-----|--|
| 2  | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Bến Cầu         | ĐL Bến Cầu         | Nhánh rẽ 22kV từ trụ 98/1 đến trụ 98/8 Thị Trấn 1 tuyến 476BC                                                           | Từ trụ 98/1 đến trụ 98/8 nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 1 tuyến 476BC                                                                                                                                  | Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 98/1 đến trụ 98/8 Thị Trấn 1 tuyến 476BC                                                                                                                                                     | Bảo trì và sửa chữa lưới điện | 0  | Không mất điện          | Không cắt điện                                                                                                                      | 0  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0   |  |
| 3  | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Bến Cầu         | ĐL Bến Cầu         | Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/23/11 đến trụ 104/1/23/22 Thị Trấn 2 tuyến 479BC                                             | Từ trụ 104/1/23/11 đến trụ 104/1/23/22 nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 2 tuyến 479BC                                                                                                                    | Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/1/23/11 đến trụ 104/1/23/22 Thị Trấn 2 tuyến 479BC                                                                                                                                       | Bảo trì và sửa chữa lưới điện | 0  | Không mất điện          | Không cắt điện                                                                                                                      | 0  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0   |  |
| 4  | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Bến Cầu         | ĐL Bến Cầu         | Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/27B/2 đến trụ 104/27B/2/14 Thị Trấn 14 tuyến 479BC                                             | Từ trụ 104/27B/2 đến trụ 104/27B/2/14 nhánh rẽ 22kV Thị Trấn 14 tuyến 479BC                                                                                                                    | Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/27B/2 đến trụ 104/27B/2/14 Thị Trấn 14 tuyến 479BC                                                                                                                                       | Bảo trì và sửa chữa lưới điện | 0  | Không mất điện          | Không cắt điện                                                                                                                      | 0  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0   |  |
| 5  | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Bến Cầu         | ĐL Bến Cầu         | Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/30B đến trụ 104/29/30B/22 Áp B1 tuyến 479BC                                               | Từ trụ 104/29/30B đến trụ 104/29/30B/22 nhánh rẽ 12,7kV Áp B1 tuyến 479BC                                                                                                                      | Phát quang lưới điện trung hạ áp từ trụ 104/29/30B đến trụ 104/29/30B/22 Áp B1 tuyến 479BC                                                                                                                                           | Bảo trì và sửa chữa lưới điện | 0  | Không mất điện          | Không cắt điện                                                                                                                      | 0  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0   |  |
| 6  | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Dương Minh Châu | ĐL Dương Minh Châu | - Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nặng tuyến 474TN<br>- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 Bầu Nặng tuyến 471HT         | Từ trụ 95 đến trụ 120 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 474TN                                                                                                                            | Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 95 đến trụ 120 Bầu Nặng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 474TN                                                                                                                  | Bảo trì và sửa chữa lưới điện | 0  | Không mất điện          | Không cắt điện                                                                                                                      | 0  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0   |  |
| 7  | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Dương Minh Châu | ĐL Dương Minh Châu | - Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 Bầu Nặng tuyến 471HT<br>- Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT           | Từ trụ 24 đến trụ 52, từ trụ 37 đến trụ 37/1, từ trụ 22/5 đến trụ 22/24, từ trụ 43/2 đến trụ 43/9/17, từ trụ 43/9/17C/1 đến trụ 43/9/17C/11T đường dây Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT | Phát quang lưới điện, vệ sinh gốc trụ, mé nhánh từ trụ 24 đến trụ 52, từ trụ 37 đến trụ 37/1, từ trụ 22/5 đến trụ 22/24, từ trụ 43/2 đến trụ 43/9/17, từ trụ 43/9/17C/1 đến trụ 43/9/17C/11T Thạnh Đức - Bầu Nặng tuyến 471HT, 477HT | Bảo trì và sửa chữa lưới điện | 0  | Không mất điện          | Không cắt điện                                                                                                                      | 0  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0   |  |
| 8  | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Dương Minh Châu | ĐL Dương Minh Châu | Trạm 50kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 476HT                                                                       | Trạm 50kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 476HT                                                                                                                                              | Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 50kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 476HT                                                                                                                                                    | Bảo trì và sửa chữa lưới điện | 3  | Áp Phước Lễ xã Cầu Khởi | Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 234/134/5 Phước Ninh 3 tuyến 476HT                                                           | 35 | 0,3358 | 0,0006 | 0,0175 | 0,0000 | 0,034 | 306 |  |
| 9  | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Dương Minh Châu | ĐL Dương Minh Châu | Trạm 50kVA trụ 234/134/20 Phước Lễ-B tuyến 476HT                                                                        | Trạm 50kVA trụ 234/134/20 Phước Lễ-B tuyến 476HT                                                                                                                                               | Thay ống HDPE thành ống PVC tại trạm 50kVA trụ 234/134/20 Phước Lễ-B tuyến 476HT                                                                                                                                                     | Bảo trì và sửa chữa lưới điện | 3  | Áp Phước Lễ xã Cầu Khởi | Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/134/20 Phước Lễ-B tuyến 476HT                                                                            | 47 | 0,4509 | 0,0008 | 0,0235 | 0,0000 | 0,034 | 306 |  |
| 10 | 25-09-26 | 14h00 | 25-09-26 | 14h30 | ĐL Dương Minh Châu | ĐL Hòa Thành       | - Nhánh rẽ 22kV từ trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471HT<br>- Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/2 Trường Thiện tuyến 471LH | Từ trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471HT đến trụ 54/2 Trường Thiện tuyến 471LH                                                                                                          | Chuyển điện khép vòng tuyến 471HT cấp điện tuyến 471LH từ trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471HT đến trụ 54/2 Trường Thiện tuyến 471LH                                                                                         | Chuyển tải trung, hạ thế      | 30 | Không mất điện          | - Đóng LBS trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471HT<br>- Cắt LBS trụ 54/2 Trường Thiện tuyến 471LH (Điện lực Hòa Thành đăng ký) | 0  | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 1,029 | 515 |  |

|    |          |       |          |       |              |              |                                                                                                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |    |                          |                                                                                                                               |     |        |        |        |        |        |       |  |
|----|----------|-------|----------|-------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|
| 11 | 25-09-26 | 07h30 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Gò Dầu    | ĐL Gò Dầu    | Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít | Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít | Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, mất đo xa, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bề, lắp DCU, bấm cosse pin rỗng, xử lý đo ghi xa, cân bằng pha hạ áp | Bảo trì và sửa chữa lưới điện   | 0  | Không mất điện           | Không cắt điện                                                                                                                | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0     |  |
| 12 | 25-09-26 | 07h30 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Gò Dầu    | ĐL Gò Dầu    | Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít | Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít | Kiểm tra lưới điện, đo tải trung áp, hạ áp, bứt dây leo, bứt dây thép ông HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim; vệ sinh, phát quang và phun thuốc cỏ gốc trụ, móng neo                                                                                | Bảo trì và sửa chữa lưới điện   | 0  | Không mất điện           | Không cắt điện                                                                                                                | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0     |  |
| 13 | 25-09-26 | 07h30 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Gò Dầu    | ĐL Gò Dầu    | TBA 160 kVA Cẩm Long 8 T.139/6T tuyến 478TĐ                                                           | TBA 160 kVA Cẩm Long 8 T.139/6T tuyến 478TĐ                                                           | Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 160 kVA Cẩm Long 8 T.139/6T tuyến 478TĐ                                                                                                                                                                                                                                             | Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp | 4  | Áp Cẩm Long xã Thạnh Đức | Cắt 3FCO TBA 160 kVA Cẩm Long 8 T.139/6T tuyến 478TĐ                                                                          | 227 | 1,9069 | 0,0037 | 0,0001 | 0,0000 | 0,079  | 1.170 |  |
| 14 | 25-09-26 | 07h30 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Gò Dầu    | ĐL Gò Dầu    | TBA 250 kVA Cẩm Giang 9 T.138 tuyến 478TĐ                                                             | TBA 250 kVA Cẩm Giang 9 T.138 tuyến 478TĐ                                                             | Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Cẩm Giang 9 T.138 tuyến 478TĐ                                                                                                                                                                                                                                               | Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp | 4  | Áp Cẩm Long xã Thạnh Đức | Cắt 3FCO TBA 250 kVA Cẩm Giang 9 T.138 tuyến 478TĐ                                                                            | 187 | 1,5709 | 0,0031 | 0,0001 | 0,0000 | 0,079  | 1.170 |  |
| 15 | 25-09-26 | 07h30 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Gò Dầu    | ĐL Gò Dầu    | TBA 250 kVA Cẩm Long 17 T.139/8PB tuyến 478TĐ                                                         | TBA 250 kVA Cẩm Long 17 T.139/8PB tuyến 478TĐ                                                         | Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Cẩm Long 17 T.139/8PB tuyến 478TĐ                                                                                                                                                                                                                                           | Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp | 4  | Áp Cẩm Long xã Thạnh Đức | Cắt 3FCO TBA 250 kVA Cẩm Long 17 T.139/8PB tuyến 478TĐ                                                                        | 131 | 1,1005 | 0,0022 | 0,0001 | 0,0000 | 0,079  | 1.170 |  |
| 16 | 25-09-26 | 07h30 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Gò Dầu    | ĐL Gò Dầu    | TBA 250 kVA Cẩm Long 2 T.139/9 tuyến 478TĐ                                                            | TBA 250 kVA Cẩm Long 2 T.139/9 tuyến 478TĐ                                                            | Thí nghiệm định kỳ CBM, bảo trì TBA 250 kVA Cẩm Long 2 T.139/9 tuyến 478TĐ                                                                                                                                                                                                                                              | Thí nghiệm sửa chữa trung hạ áp | 4  | Áp Cẩm Long xã Thạnh Đức | Cắt 3FCO TBA 250 kVA Cẩm Long 2 T.139/9 tuyến 478TĐ                                                                           | 282 | 2,3689 | 0,0046 | 0,0002 | 0,0000 | 0,079  | 1.170 |  |
| 17 | 25-09-26 | 07h30 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Gò Dầu    | ĐL Gò Dầu    | Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/77 tuyến 472TĐ                                                 | Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/77 tuyến 472TĐ                                                 | Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/77 và các nhánh rẽ đầu nối trụ 128/26, 128/29, 128/45, 128/61, 128/72 tuyến 472TĐ                                                                                                                                                                     | Bảo trì và sửa chữa lưới điện   | 0  | Không mất điện           | Không cắt điện                                                                                                                | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0     |  |
| 18 | 25-09-26 | 14h00 | 25-09-26 | 14h30 | ĐL Hòa Thành | ĐL Hòa Thành | Đường dây 22kV từ trụ 20 đến trụ 20/36 Cầu Trường Long tuyến 471LH                                    | LBS trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471HT và LBS trụ 54/2 Trường Thiện tuyến 471LH             | Chuyển điện khép vòng tuyến 471HT cấp điện cho tuyến 471LH đến trụ 54/2 Trường Thiện                                                                                                                                                                                                                                    | Chuyển điện khép vòng           | 21 | Không mất điện           | - Đóng LBS trụ 43/9/17C Sơn Trang Tiên Cảnh tuyến 471HT (Điện lực DMC đăng ký)<br>- Cắt LBS trụ 54/2 Trường Thiện tuyến 471LH | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0     |  |
| 19 | 25-09-26 | 13h30 | 25-09-26 | 14h00 | ĐL Hòa Thành | ĐL Hòa Thành | Đường dây 22kV từ trụ 146/1 Phạm Hùng tuyến 482TN đến trụ 82A Tôn Đức Thắng tuyến 475LH               | LBS trụ 82A Long Chí tuyến 475LH và LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN                        | Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 146/1 Long Thành Trung                                                                                                                                                                                                                               | Chuyển điện khép vòng           | 21 | Không mất điện           | - Đóng LBS trụ 82A Long Chí tuyến 475LH<br>- Cắt LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN                                   | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0     |  |

|    |          |       |          |       |              |                                                |                                                                                                        |                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                             |     |                                                            |                                                                                                                                                                          |       |          |        |        |        |       |        |  |
|----|----------|-------|----------|-------|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| 20 | 25-09-26 | 10h30 | 25-09-26 | 11h30 | ĐL Hòa Thành | ĐL Hòa Thành                                   | Đường dây 22kV từ trụ 57 đến trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN                                          | LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN           | Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 97 Phạm Văn Đồng                                                                                                     | Chuyển điện khép vòng                       | 70  | Không mất điện                                             | - Đóng LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN                                                                                           | 0     | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |  |
| 21 | 25-09-26 | 08h30 | 25-09-26 | 09h30 | ĐL Tân Biên  | ĐL Tân Biên                                    | TBA 37,5kVA Hộ sử dụng điện Nguyễn Văn Thanh trụ 17/3B/4 tuyến 476TBI                                  | Trụ 17/3B/4 tuyến 476TBI                                                       | Thay công tơ định kỳ TBA 37,5kVA Hộ sử dụng điện Nguyễn Văn Thanh trụ 17/3B/4 tuyến 476TBI                                                                                              | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 1   | Nguyễn Văn Thanh SĐT 0918457975                            | Cắt FCO TBA 37,5kVA Hộ sử dụng điện Nguyễn Văn Thanh trụ 17/3B/4 tuyến 476TBI                                                                                            | 1     | 0,0014   | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,001 | 1      |  |
| 22 | 25-09-26 | 09h30 | 25-09-26 | 10h30 | ĐL Tân Biên  | ĐL Tân Biên                                    | TBA 3x25kVA Nhà làm việc Điện lực Tân Biên trụ 23C tuyến 474TBI                                        | Trụ 23C tuyến 474TBI                                                           | Thay công tơ định kỳ TBA 3x25kVA Nhà làm việc Điện lực Tân Biên trụ 23C tuyến 474TBI                                                                                                    | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 1   | Công ty Điện lực Tây Ninh SĐT 0833445858                   | Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Nhà làm việc Điện lực Tân Biên trụ 23C tuyến 474TBI                                                                                                 | 1     | 0,0014   | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,002 | 2      |  |
| 23 | 25-09-26 | 10h30 | 25-09-26 | 11h30 | ĐL Tân Biên  | ĐL Tân Biên                                    | TBA 3x50kVA Huyện ủy Tân Biên trụ 33/1 tuyến 474TBI                                                    | Trụ 33/1 tuyến 474TBI                                                          | Thay công tơ định kỳ TBA 3x50kVA Huyện ủy Tân Biên trụ 33/1 tuyến 474TBI                                                                                                                | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 1   | Văn phòng Đảng uỷ xã Tân Biên SĐT 0983326254               | Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Huyện ủy Tân Biên trụ 33/1 tuyến 474TBI                                                                                                             | 2     | 0,0029   | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,002 | 2      |  |
| 24 | 25-09-26 | 14h00 | 25-09-26 | 15h00 | ĐL Tân Biên  | ĐL Tân Biên                                    | TBA 50kVA Trang trại Lưu Việt Dũng trụ 21/6/13/1 tuyến 478TBI                                          | Trụ 21/6/13/1 tuyến 478TBI                                                     | Thay công tơ định kỳ TBA 50kVA Trang trại Lưu Việt Dũng trụ 21/6/13/1 tuyến 478TBI                                                                                                      | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 1   | Nguyễn Thị Rôi SĐT 0335696953                              | Cắt FCO TBA 50kVA Trang trại Lưu Việt Dũng trụ 21/6/13/1 tuyến 478TBI                                                                                                    | 1     | 0,0014   | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,001 | 1      |  |
| 25 | 25-09-26 | 15h00 | 25-09-26 | 16h00 | ĐL Tân Biên  | ĐL Tân Biên                                    | TBA 25kVA Cơ sở Lê Thị Hồng Thắm trụ 42/1 tuyến 478TBI                                                 | Trụ 42/1 tuyến 478TBI                                                          | Thay công tơ định kỳ TBA 25kVA Cơ sở Lê Thị Hồng Thắm trụ 42/1 tuyến 478TBI                                                                                                             | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 1   | Hộ kinh doanh Hà Thị Hiền SĐT 0961056678                   | Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở Lê Thị Hồng Thắm trụ 42/1 tuyến 478TBI                                                                                                           | 1     | 0,0014   | 0,0000 | 0,0001 | 0,0000 | 0,001 | 1      |  |
| 26 | 25-09-26 | 16h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Tân Biên  | ĐL Tân Biên                                    | TBA 50kVA Hộ tưới tiêu Võ Xuân Thắng trụ 171B/63/56/1 tuyến 474TBI                                     | Trụ 171B/63/56/1 tuyến 474TBI                                                  | Thay công tơ định kỳ TBA 50kVA Hộ tưới tiêu Võ Xuân Thắng trụ 171B/63/56/1 tuyến 474TBI                                                                                                 | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 1   | Võ Xuân Thắng SĐT 0902962261                               | Cắt FCO TBA 50kVA Hộ tưới tiêu Võ Xuân Thắng trụ 171B/63/56/1 tuyến 474TBI                                                                                               | 11    | 0,0158   | 0,0003 | 0,0006 | 0,0000 | 0,001 | 1      |  |
| 27 | 25-09-26 | 07h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Tân Biên  | ĐL Tân Biên; XNDVĐL Tây Ninh; Công ty Ngân Anh | Đường dây 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI Phân đoạn 22kV trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 477CM, 474TBI | Từ trụ 110 đến trụ 258 tuyến 474TBI                                            | Trồng trụ trung áp xen lưới 196B, thí nghiệm định kỳ LBS trụ 196, thay MBA cấp nguồn trụ 231B/2, xử lý kiểm tra khuyết lưới điện từ trụ 110 đến trụ 258 tuyến 474TBI                    | Đầu tư xây dựng trung, hạ áp                | 200 | Áp Mỏ Công, Vườn Tiêu, Suối Ông Đình, Thanh An Xã Trà Vong | Cắt REC trụ 106B và DS trụ 106A Tân Phong tuyến 474TBI Cắt DS trụ 231B/97 Cầu Máng tuyến 477CM, 474TBI Cắt 3LTD trụ 134/47 Bình Lương tuyến 471SD (ĐL Thái Bình đăng ký) | 12186 | 175,4307 | 0,2924 | 6,7830 | 0,0113 | 3,118 | 31.177 |  |
| 28 | 25-09-26 | 16h30 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Tân Biên  | ĐL Tân Biên                                    | MBA cấp nguồn LBS trụ 231B/2 Suối Ông Đình tuyến 474TBI                                                | Trụ 231B/2 tuyến 474TBI                                                        | Đóng điện MBA cấp nguồn sau khi thay thế trụ 231B/2 tuyến 474TBI                                                                                                                        | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 0   | Không mất điện                                             | Đóng FCO MBA cấp nguồn LBS trụ 231B/2 Suối Ông Đình tuyến 474TBI                                                                                                         | 0     | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |  |
| 29 | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 11h30 | ĐL Tân Biên  | ĐL Tân Biên                                    | Trạm 25kVA trụ 171B/49B Nguyễn Văn Dương tuyến 474TBI                                                  | Trụ 171B/49B tuyến 474TBI                                                      | Thay dây tiếp đất trạm trụ 171B/49B tuyến 474TBI                                                                                                                                        | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 0   | Nguyễn Văn Dương                                           | Cắt FCO trạm 25kVA trụ 171B/49B Nguyễn Văn Dương tuyến 474TBI                                                                                                            | 0     | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |  |
| 30 | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 16h00 | ĐL Tân Châu  | ĐL Tân Châu                                    | Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ                                                                          | Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ                                                  | Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 184 đến trụ 243/94 tuyến 480SN                                                                                                                    | Bảo trì sửa chữa lưới điện                  | 0   | Không mất điện                                             | Không cắt điện                                                                                                                                                           | 0     | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |  |
| 31 | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Tân Ninh  | ĐL Tân Ninh                                    | Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh                         | Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh | Gắn điện kế mới, thay định kỳ, dò điện kế từ nhà ra trụ, thay điện kế không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể khu vực quản lý ĐLTN | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 0   | Không mất điện                                             | Không cắt điện                                                                                                                                                           | 0     | 0,0000   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |  |

|    |          |       |          |       |              |                           |                                                                |                                                                                   |                                                                                                                            |                                             |     |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |        |        |        |        |       |        |  |
|----|----------|-------|----------|-------|--------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--|
| 32 | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Tân Ninh  | ĐL Tân Ninh               | Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 472SD                     | Từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD | Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 113/1 đến trụ 113/10 và các nhánh rẽ đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472SD | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 0   | Không mất điện                 | Không cắt điện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |  |
| 33 | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Tân Ninh  | Công ty TNHH Xây lắp 19-5 | Nhánh rẽ 22kV trụ 73/27/1 Võ Thị Sáu tuyến 472TN               | Từ trụ 49 đến trụ 55 đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN                                 | Bàn giao đơn vị ngoài sang lưới thu hồi vật tư từ trụ 49 đến trụ 55 đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN                           | Đầu tư xây dựng trung, hạ áp                |     | Khu phố 11, 13 phường Tân Ninh | Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV trụ 73/27/1, tháo 3 hotline trụ 73/27 đường Võ Thị Sáu tuyến 472TN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 123 | 1,0952 | 0,0020 | 0,0616 | 0,0001 | 0,000 | 0      |  |
| 34 | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Tân Ninh  | ĐL Tân Ninh               | Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 41/15/45 Võ Thị Sáu - B tuyến 472TN | Từ trụ 45 đến trụ 45/3 đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN                               | Di dời điện kế, sang lưới hạ áp, sửa trụ hạ áp bị nghiêng từ trụ 45 đến trụ 45/3 đường Võ Thị Sáu tuyến 471TN              | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 148 | Khu phố 11, 13 phường Tân Ninh | Cắt CB, FCO trạm 400kVA trụ 41/15/45 Võ Thị Sáu - B tuyến 472TN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 148 | 1,3178 | 0,0024 | 0,0741 | 0,0001 | 5,076 | 45.680 |  |
| 35 | 25-09-26 | 06h00 | 25-09-26 | 06h30 | ĐL Tân Ninh  | ĐL Tân Ninh               | Đường dây 22kV tuyến 471TN                                     | Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN                                         | Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD đến Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo                                  | Chuyển điện                                 | 40  | Không mất điện                 | - Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký)<br>- Cắt Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |  |
| 36 | 25-09-26 | 17h00 | 25-09-26 | 17h30 | ĐL Tân Ninh  | ĐL Tân Ninh               | Đường dây 22kV tuyến 471TN                                     | Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN                                         | Chuyển điện khép vòng về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất                                                             | Chuyển điện                                 | 40  | Không mất điện                 | - Đóng Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo 471TN<br>- Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (ĐL Thái Bình đăng ký)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |  |
| 37 | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Tân Ninh  | ĐL Tân Ninh               | Đường dây 22kV cáp ngầm đường 30/4 tuyến 471TN                 | Từ LBS 04 từ RMU 02 Lâm Vô đến từ RMU 08 Trần Hưng Đạo 1 tuyến 471TN              | Thí nghiệm CBM định kỳ cáp ngầm và từ RMU năm 2026 từ LBS 04 từ RMU 02 Lâm Vô đến từ RMU 08 Trần Hưng Đạo 1 tuyến 471TN    | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 0   | Không mất điện khách hàng      | - Cắt LBS 04 từ RMU 02 Lâm Vô tuyến 471TN<br>- Cắt DS trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN<br>- Cắt LBS 01, 02, 03, 04, 05 từ RMU 08 Trần Hưng Đạo 1 tuyến 471TN<br>- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU-07 Mũi Tàu tuyến 471TN<br>- Cắt LBS và đóng DTĐ ngăn lộ LBS 03 từ RMU-09 Trần Hưng Đạo 3 tuyến 473TN<br>- Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 01, 02, 03, 04, 05 từ RMU 08 Trần Hưng Đạo 1 tuyến 471TN<br>- Đóng DTĐ ngăn lộ LBS 04 từ RMU 02 Lâm Vô tuyến 471TN | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |  |
| 38 | 25-09-26 | 06h00 | 25-09-26 | 06h30 | ĐL Thái Bình | ĐL Thái Bình              | LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD                         | Trụ 164/36 tuyến 476SD                                                            | Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD về đến Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN                   | Bảo trì và sửa chữa lưới điện               | 0   | Không mất điện                 | - Đóng LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD.<br>- Cắt Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0      |  |

|            |          |       |          |       |               |               |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                              |                                             |   |                                       |                                                                                                                          |     |        |        |        |        |       |       |  |
|------------|----------|-------|----------|-------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--|
| 39         | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 11h30 | ĐL Thái Bình  | ĐL Thái Bình  | Trạm biến áp 2x50kVA Thanh Hòa-5 trụ 141/53 tuyến 476SD                                                                 | Trạm biến áp 2x50kVA Thanh Hòa-5 trụ 141/53 tuyến 476SD                      | Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 141/53 tuyến 476SD        | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 1 | Khu Phó Thanh Hòa phường Thanh Điền   | Cắt 1 CB, 2 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 2x50kVA Thanh Hòa-5 trụ 141/53 tuyến 476SD                                | 116 | 0,4050 | 0,0019 | 0,0226 | 0,0001 | 0,011 | 40    |  |
| 40         | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 11h30 | ĐL Thái Bình  | ĐL Thái Bình  | Trạm biến áp 75kVA Thanh Trung-2A trụ 182/1A tuyến 476SD                                                                | Trạm biến áp 75kVA Thanh Trung-2A trụ 182/1A tuyến 476SD                     | Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 182/1A tuyến 476SD        | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 1 | Khu Phó Thanh Trung phường Thanh Điền | Cắt 1 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 75kVA Thanh Trung-2A trụ 182/1A tuyến 476SD                               | 67  | 0,2339 | 0,0011 | 0,0131 | 0,0001 | 0,011 | 40    |  |
| 41         | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 11h30 | ĐL Thái Bình  | ĐL Thái Bình  | Trạm biến áp 250kVA Thanh Trung-4 trụ 197 tuyến 476SD                                                                   | Trạm biến áp 250kVA Thanh Trung-4 trụ 197 tuyến 476SD                        | Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 197 tuyến 476SD           | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 2 | Khu Phó Thanh Trung phường Thanh Điền | Cắt 1 CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 250kVA Thanh Trung-4 trụ 197 tuyến 476SD                                  | 304 | 1,0615 | 0,0051 | 0,0592 | 0,0003 | 0,069 | 240   |  |
| 42         | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Thái Bình  | ĐL Thái Bình  | Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/1 đến trụ 141/61, từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/10/16T tuyến 476SD                              | Từ trụ 141/1 đến trụ 141/61, từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/10/16T tuyến 476SD | Phát quang lưới điện cao, hạ áp từ trụ 141/1 đến trụ 141/61, từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/10/16T tuyến 476SD | Bảo trì và sửa chữa lưới điện               | 0 | Không mất điện                        | Không cắt điện                                                                                                           | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0     |  |
| 43         | 25-09-26 | 13h30 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Thái Bình  | ĐL Thái Bình  | Trạm biến áp 25+37.5kVA Gò Chai trụ 266 tuyến 476SD                                                                     | Trạm biến áp 25+37.5kVA Gò Chai trụ 266 tuyến 476SD                          | Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 266 tuyến 476SD           | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 1 | Khu Phó Thanh Trung phường Thanh Điền | Cắt 1 CB trụ 266/1, cắt 1CB, 2 FCO và tháo 2 hotline trạm biến áp 25+37.5kVA Gò Chai trụ 266 tuyến 476SD                 | 28  | 0,0978 | 0,0005 | 0,0055 | 0,0000 | 0,011 | 40    |  |
| 44         | 25-09-26 | 13h30 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Thái Bình  | ĐL Thái Bình  | Trạm biến áp 250kVA Long Châu 14 trụ 309B tuyến 476SD                                                                   | Trạm biến áp 250kVA Long Châu 14 trụ 309B tuyến 476SD                        | Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 309B tuyến 476SD          | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 2 | Ấp Long Châu xã Long Chữ              | Cắt 1 CB, 3 FCO và tháo 3 hotline trạm biến áp 250kVA Long Châu 14 trụ 309B tuyến 476SD                                  | 226 | 0,7891 | 0,0038 | 0,0440 | 0,0002 | 0,069 | 240   |  |
| 45         | 25-09-26 | 13h30 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Thái Bình  | ĐL Thái Bình  | Trạm biến áp 25kVA Long Chữ 1 trụ 324/9 tuyến 476SD                                                                     | Trạm biến áp 25kVA Long Chữ 1 trụ 324/9 tuyến 476SD                          | Kiểm định trạm biến áp, vệ sinh thùng công tơ và lắp lưới chống chuột cho trạm trụ 324/9 tuyến 476SD         | Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung, hạ áp | 1 | Ấp Long Hòa xã Long Chữ               | Cắt 1 CB, 1 FCO và tháo 1 hotline trạm biến áp 25kVA Long Chữ 1 trụ 324/9 tuyến 476SD                                    | 11  | 0,0384 | 0,0002 | 0,0021 | 0,0000 | 0,011 | 40    |  |
| 46         | 25-09-26 | 17h00 | 25-09-26 | 17h30 | ĐL Thái Bình  | ĐL Thái Bình  | LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD                                                                                  | Trụ 164/36 tuyến 476SD                                                       | Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu                                                                    | Bảo trì và sửa chữa lưới điện               | 0 | Không mất điện                        | - Đóng Recloser Trần Hưng Đạo trụ 53 tuyến 471TN (ĐL Tân Ninh đăng ký).<br>- Cắt LBS Thanh Thuận trụ 164/36 tuyến 476SD. | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0     |  |
| 47         | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 16h00 | ĐL Trảng Bàng | ĐL Trảng Bàng | Lưới hạ từ trụ 106/8 đến trụ 106/12; 100B/8 đến trụ 100B/13 tuyến 471TB thuộc trạm 250kVA trụ 108B Gia Bình tuyến 471TB | Từ trụ 100B/8 đến trụ 100B/13 tuyến 471TB                                    | Kéo dây tăng cường lưới hạ áp và bảo trì lưới điện                                                           | Bảo trì và sửa chữa lưới điện trung, hạ áp  | 4 | Khu phó Gia Bình phường Gò Dầu        | Cắt CB trạm 250kVA trụ 108B Gia Bình tuyến 471TB                                                                         | 52  | 0,4185 | 0,0009 | 0,0232 | 0,0000 | 0,145 | 1.158 |  |
| C. HOTLINE |          |       |          |       |               |               |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                              |                                             |   |                                       |                                                                                                                          |     |        |        |        |        |       |       |  |
|            | Không có |       |          |       |               |               |                                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                              |                                             |   |                                       |                                                                                                                          |     |        |        |        |        |       |       |  |

VII. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

| STT | Thời điểm cắt điện/có lập |     | Thời điểm đóng điện/tái lập |     | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác | Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp | Địa điểm công tác | Nội dung công tác | Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm | Imax (A) | Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện | Biện pháp an toàn | Số KH mất điện | Độ tin cậy (dự kiến) |       |         |       | CS mất (MW) | SL mất (KWH) | Ghi chú |
|-----|---------------------------|-----|-----------------------------|-----|-------------|-----------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|-------|---------|-------|-------------|--------------|---------|
|     |                           |     |                             |     |             |                 |                                       |                   |                   |                                       |          |                                       |                   |                | Đơn vị               |       | Công ty |       |             |              |         |
|     |                           |     |                             |     |             |                 |                                       |                   |                   |                                       |          |                                       |                   |                | SAIDI                | SAIFI | SAIDI   | SAIFI |             |              |         |
| (1) | (2)                       | (3) | (4)                         | (5) | (6)         | (7)             | (8)                                   | (9)               | (10)              | (11)                                  | (12)     | (13)                                  | (14)              | (15)           | (16)                 | (17)  | (18)    | (19)  | (20)        | (21)         | (22)    |
| A.  | LƯỚI ĐIỆN 110KV           |     |                             |     |             |                 |                                       |                   |                   |                                       |          |                                       |                   |                |                      |       |         |       |             |              |         |

|                   |          |       |          |       |              |                                            |                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |   |                                                                                     |                                                                                                                        |     |        |        |        |        |       |       |                           |
|-------------------|----------|-------|----------|-------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|---------------------------|
| 1                 | 03-09-26 | 06h00 | 07-10-26 | 18h00 | XNLĐT        | Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp điện 2 | Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.                                     | Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.                          | -Tháo thu hồi đoạn dây dẫn từ T15A qua T121 và đến cột công ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng.<br>-Thu hồi trụ T121 hiện hữu, phá vỡ móng T121 hiện hữu, thi công cọc khoan nhồi, đào móng và lắp dựng cột T16-XDM (trùng tim 121HH).<br>-Thi công móng và lắp dựng cột từ VT17-XDM đến VT29-XDM (13 vị trí).<br>-Thi công sang dây hiện hữu sang trụ XDM, kéo dây mới từ vị trí T16-XDM đến T102B.<br>-Ôp thanh gia cường mặt cắt điện, lắp xà chống sét tại 102B, 102B/3 và thay phụ kiện, xà dây dẫn từ 102B đến trụ công ngăn 171 KCN Trảng Bàng.<br>-Ôp thanh gia cường mặt cắt điện từ T1A đến T15A.<br>-Kéo lại dây dẫn 2xACSR185 cho đoạn từ T15A qua T16 và đến cột công Ngăn 172 trạm 110kV Trảng Bàng. | Thi công công trình Cải tạo tuyến dây Trảng Bàng - Củ Chi từ 01 mạch lên 02 mạch, đoạn tiếp theo Quy hoạch điện lực TPHCM | 0 | Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.             | Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.                                | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0     | Cắt điện liên tục 35 ngày |
| B. LƯỚI ĐIỆN 22KV |          |       |          |       |              |                                            |                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |   |                                                                                     |                                                                                                                        |     |        |        |        |        |       |       |                           |
| 1                 | 25-09-26 | 08h00 | 25-09-26 | 11h30 | ĐL Bến Cầu   | ĐL Bến Cầu                                 | Trạm 3x15kVA trụ 2/1/19 Ban QLDA phát triển Đô thị hành lang tiểu vùng Sông Mekong 3 tuyến 477MB            | Trạm 3x15kVA trụ 2/1/19 Ban QLDA phát triển Đô thị hành lang tiểu vùng Sông Mekong 3 tuyến 477MB | Thay công tơ và CT định kỳ trạm 3x15kVA trụ 2/1/19 Ban QLDA phát triển Đô thị hành lang tiểu vùng Sông Mekong 3 tuyến 477MB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bảo trì và sửa chữa lưới điện                                                                                             | 1 | Khách hàng Ban Quản lý Dự án Phát triển các Đô thị Hành lang Tiểu vùng sông Mê Kông | Cắt CB và 3FCO trạm 3x15kVA trụ 2/1/19 Ban QLDA phát triển Đô thị hành lang tiểu vùng Sông Mekong 3 tuyến 477MB        | 1   | 0,0050 | 0,0000 | 0,0002 | 0,0000 | 0,034 | 120   |                           |
| 2                 | 25-09-26 | 13h30 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Bến Cầu   | ĐL Bến Cầu                                 | Trạm 50kVA trụ 194/7/59B/18T Long An 9 tuyến 476BC                                                          | Trạm 50kVA trụ 194/7/59B/18T Long An 9 tuyến 476BC                                               | Thay công tơ hư hỏng trạm 50kVA trụ 194/7/59B/18T Long An 9 tuyến 476BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Bảo trì và sửa chữa lưới điện                                                                                             | 2 | Áp Long An xã Long Thuận                                                            | Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 194/7/59B/18T Long An 9 tuyến 476BC                                                       | 28  | 0,1399 | 0,0007 | 0,0055 | 0,0000 | 0,023 | 80    |                           |
| 3                 | 25-09-26 | 13h30 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Bến Cầu   | ĐL Bến Cầu                                 | Trạm 25kVA trụ 221/41/3 Long Cường 25 tuyến 476BC                                                           | Trạm 25kVA trụ 221/41/3 Long Cường 25 tuyến 476BC                                                | Thay công tơ hư hỏng trạm 25kVA trụ 221/41/3 Long Cường 25 tuyến 476BC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bảo trì và sửa chữa lưới điện                                                                                             | 1 | Áp Long Thịnh xã Long Thuận                                                         | Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 221/41/3 Long Cường 25 tuyến 476BC                                                        | 21  | 0,1049 | 0,0005 | 0,0041 | 0,0000 | 0,011 | 40    |                           |
| 4                 | 25-09-26 | 07h30 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Tân Ninh  | Công ty TNHH Xây lắp 19-5                  | Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 73/23 Nguyễn Văn Rốp - C, trạm 3x50kVA trụ 73/25 Nguyễn Văn Rốp - D tuyến 472TN | Từ trụ 73/23 đến trụ 73/26 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN                                      | Bản giao đơn vị ngoài hoàn chỉnh TBA mới trụ 73/26 và tháo trạm 73/23, trạm 73/25, ép lèo chuyển tải từ trụ 73/23 đến trụ 73/26 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Đầu tư xây dựng trung, hạ áp                                                                                              | 5 | Khu phố 13 phường Tân Ninh                                                          | Cắt FCO, tháo hotline trạm 3x50kVA trụ 73/23 Nguyễn Văn Rốp - C, trạm 3x50kVA trụ 73/25 Nguyễn Văn Rốp - D tuyến 472TN | 129 | 1,2125 | 0,0021 | 0,0682 | 0,0001 | 0,171 | 1.629 |                           |
| 5                 | 25-09-26 | 07h00 | 25-09-26 | 17h00 | ĐL Thái Bình | ĐL Tân Biên                                | 3 LTD trụ 134/47 tuyến 471SD-474TBi                                                                         | Trụ 134/47 tuyến 471SD-474TBi                                                                    | Cắt điện bản giao Điện lực Tân Biên làm biện pháp an toàn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bảo trì và sửa chữa lưới điện                                                                                             | 0 | Không mất điện                                                                      | Cắt 3 LTD trụ 134/47 tuyến 471SD-474TBi                                                                                | 0   | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,000 | 0     |                           |
| C. HOTLINE        |          |       |          |       |              |                                            |                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |   |                                                                                     |                                                                                                                        |     |        |        |        |        |       |       |                           |
|                   | Không có |       |          |       |              |                                            |                                                                                                             |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |   |                                                                                     |                                                                                                                        |     |        |        |        |        |       |       |                           |

VIII. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

| STT | Thời điểm cắt điện/cô lập |       | Thời điểm đóng điện/tái lập |       | Đơn vị QLVH | Đơn vị công tác             | Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp        | Địa điểm công tác             | Nội dung công tác                                                                                | Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm | Imax (A) | Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện        | Biện pháp an toàn                                              | Lý do hủy kế hoạch                                                                                     | Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại) |      | Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại) |      | Ghi chú |
|-----|---------------------------|-------|-----------------------------|-------|-------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------|------|---------|
|     | Ngày                      | Giờ   | Ngày                        | Giờ   |             |                             |                                              |                               |                                                                                                  |                                       |          |                                              |                                                                |                                                                                                        | Ngày                                    | Giờ  | Ngày                                      | Giờ  |         |
| (1) | (2)                       | (3)   | (4)                         | (5)   | (6)         | (7)                         | (8)                                          | (9)                           | (10)                                                                                             | (11)                                  | (12)     | (13)                                         | (14)                                                           | (15)                                                                                                   | (16)                                    | (17) | (18)                                      | (19) | (20)    |
| 1   | 25-09-26                  | 07h00 | 25-09-26                    | 17h00 | XNLDTN      | XNLDTN (Đội QLVH đường dây) | Đường dây 110kV 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu | Từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34 | Kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn, dây chống sét, thay chuỗi sứ đỡ trụ 24/64/04 - 24/64/06. | Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ            | 0        | Đường dây 110kV 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu | Cắt điện, cô lập Đường dây 110kV 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu. | Do trùng lịch cắt điện để Thi công Dự án: Đường dây 500kV Đức Hòa - Chơn Thành gây mất điện NMĐMT HTG. |                                         |      |                                           |      |         |


IX. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng KHCN-CDS (để cập nhật trên Website);
- XN Lưới điện cao thế Tây Ninh (để thực hiện);
- XN Dịch vụ Điện lực Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Điện lực (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hồ Hữu Ngọc