

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.732.215	1.976.410	16.800	31.200
2	Pmax (MW)	2312,9	304,4	0,700	1,300
3	Pmin (MW)	1706,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 30/10/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	30-10-25	08h00	30-10-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	30-10-25	19h00	30-10-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	30-10-25	18h00	30-10-25	21h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	30-10-25	08h00	30-10-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	30-10-25	18h00	30-10-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	30-10-25	07h00	30-10-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 81 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	30-10-25	08h00	30-10-25	12h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	- Đường dây 110kV 171 Thạnh Đức - 173 Bàu Đồn.	Trụ 88A/12A	- Thay sứ trụ 80A/12A bị phóng điện và vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn, dây chống sét, dây liên kết thoát sét của đường dây 110kV 171 Thạnh Đức - 173 Bàu Đồn.	Thay sứ trụ 80A/12A bị phóng điện và bảo trì đường dây 110kV định kỳ.	0	- Đường dây 110kV 171 Thạnh Đức - 173 Bàu Đồn.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Thạnh Đức - 173 Bàu Đồn.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	30-10-25	12h00	30-10-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	- Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Trụ 88A/12A	- Thay sứ trụ 80A/12A bị phóng điện, kiểm tra bộ chống sét van trụ 80A/12A và vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn, dây chống sét, dây liên kết thoát sét của đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Thay sứ trụ 80A/12A bị phóng điện và bảo trì đường dây 110kV định kỳ.	0	- Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41 Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/41 Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

2	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 260 đến trụ 282, từ trụ 265 đến trụ 265/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 260 đến trụ 282, từ trụ 265 đến trụ 265/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	30-10-25	07h30	30-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/41 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 156/41/3 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Gọt dây, lắp kẹp quai, lắp trạm biến áp 2x25kVA, cắt dừng dây hạ áp từ 156/41/3 tuyến 471TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	15	Áp Rộc B xã Thanh Đức	Cắt LBFCO trụ 156/41 Thuận Bình tuyến 471TĐ	154	1,1811	0,0023	0,0003	0,0000	0,297	2.520
4	30-10-25	07h30	30-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Phước Hội 8 trụ 42/65/94/8 tuyến 477TĐ	Trạm 50kVA Phước Hội 8 trụ 42/65/94/8 tuyến 477TĐ	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 42/65/94/8 tuyến 477TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Áp Phước Hội A, Phước Hội B xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Phước Hội 8 trụ 42/65/94/8 tuyến 477TĐ	48	0,3681	0,0007	0,0000	0,0000	0,079	670
5	30-10-25	07h30	30-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Áp Rộc 16 trụ 75/48/12 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA Áp Rộc 16 trụ 75/48/12 tuyến 472TĐ	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 75/48/12 tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Áp Rộc A, Rộc B xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Áp Rộc 16 trụ 75/48/12 tuyến 472TĐ	65	0,4985	0,0010	0,0000	0,0000	0,079	670
6	30-10-25	07h30	30-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 25kVA Áp Rộc 3 trụ 75/64 tuyến 472TĐ	Trạm 25kVA Áp Rộc 3 trụ 75/64 tuyến 472TĐ	Nâng công suất TBA từ 25kVA lên 2x25kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 75/64 tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	2	Áp Rộc B xã Thanh Đức	Cắt FCO, tháo hotline trạm 25kVA Áp Rộc 3 trụ 75/64 tuyến 472TĐ	23	0,1764	0,0003	0,0000	0,0000	0,040	340
7	30-10-25	07h30	30-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 161/20/4 Trâm Vàng 16 tuyến 477TB	Trạm 75kVA trụ 161/20/4 Trâm Vàng 16 tuyến 477TB	Thay MBA để bảo trì sửa chữa Trạm 75kVA trụ 161/20/4 Trâm Vàng 16 tuyến 477TB, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Trâm Vàng 3, Xóm Mới 1 phường Gò Dầu	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 75kVA trụ 161/20/4 Trâm Vàng 16 tuyến 477TB	82	0,6289	0,0012	0,0000	0,0000	0,059	500
8	30-10-25	07h30	30-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ hạ áp đầu nối trụ 155 tuyến 477TĐ	Từ trụ 155 đến trụ 155/9 tuyến 477TB	Thu hồi dây hạ áp đang cô lập không sử dụng từ trụ 155 đến trụ 155/9 tuyến 477TB	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 160kVA trụ 152B Trâm Vàng 26 tuyến 477TB	153	1,1735	0,0023	0,0001	0,0000	0,119	1.750
9	30-10-25	07h30	30-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 161/1 Công ty Hồng Phúc tuyến 477TB	Từ trụ 161/1 đến trụ 161/20/21, từ trụ 161/4B đến trụ 161/4B/7, từ trụ 161/5A đến trụ 161/5A/11, từ trụ 161/9 đến trụ 161/9/5/11, từ trụ 161/9/5/11/3T đến trụ 161/9/5/11/4P, từ trụ 161/10 đến trụ 161/10/9, từ trụ 161/15 đến trụ 161/15/10 tuyến 477TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 161/1 đến trụ 161/20/21, từ trụ 161/4B đến trụ 161/4B/7, từ trụ 161/5A đến trụ 161/5A/11, từ trụ 161/9 đến trụ 161/9/5/11, từ trụ 161/9/5/11/3T đến trụ 161/9/5/11/4P, từ trụ 161/10 đến trụ 161/10/9, từ trụ 161/15 đến trụ 161/15/10 tuyến 477TB	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	30-10-25	07h30	30-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

11	30-10-25	07h30	30-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
12	30-10-25	07h30	30-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 75/48/29 Ấp Rộc 17 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA trụ 75/48/29 Ấp Rộc 17 tuyến 472TĐ	Thay MBA để bảo trì sửa chữa Trạm 50kVA trụ 75/48/29 Ấp Rộc 17 tuyến 472TĐ, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Ấp Rộc A xã Thạnh Đức	Cắt LBFCO trụ 75/48/21 ấp Rộc tuyến 472TĐ	61	0,4679	0,0009	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500	
13	30-10-25	07h30	30-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 2x50kVA trụ 270/7B/18 Xóm Đồng 14 tuyến 476TĐ	Trạm 2x50kVA trụ 270/7B/18 Xóm Đồng 14 tuyến 476TĐ	Thay MBA để bảo trì sửa chữa Trạm 2x50kVA trụ 270/7B/18 Xóm Đồng 14 tuyến 476TĐ, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 270/7B/10 Xóm Đồng tuyến 476TĐ	162	1,5305	0,0027	0,0856	0,0002	0,103	977		
14	30-10-25	05h30	30-10-25	06h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 82A Long Chí tuyến 477LH đến LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	LBS trụ 82A Long Chí tuyến 477LH và LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 146/1 Long Thành Trung	Chuyển điện	21	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 82A Long Chí tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
15	30-10-25	17h30	30-10-25	18h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 82A Long Chí tuyến 477LH đến LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	LBS trụ 82A Long Chí tuyến 477LH và LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 82A Long Chí	Chuyển điện	21	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 146/1 Long Thành Trung tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 82A Long Chí tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
16	30-10-25	06h00	30-10-25	06h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 476TN đến LBS 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 476TN và LBS 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 97 Phạm Văn Đồng	Chuyển điện	35	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 476TN - Cắt LBS 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
17	30-10-25	18h00	30-10-25	18h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN đến LBS 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN và LBS 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 59 Ao Hồ	Chuyển điện	35	Không mất điện	- Đóng LBS 97 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 59 Ao Hồ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
18	30-10-25	07h30	30-10-25	07h40	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN và LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 477LH	DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN và LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 477LH	Chuyển điện tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 482TN đến trụ 115 Lý Thường Kiệt	Chuyển điện	42	Khu phố 3 phường Long Hoa	- Cắt REC trụ 90A, DS trụ 89 Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN - Đóng LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 477LH	3770	4,0342	0,0672	0,2098	0,0035	0,785	785		
19	30-10-25	07h40	30-10-25	07h50	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 477LH đến LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	Đường dây 22kV từ LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 477LH đến LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	Chuyển điện tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện	80	Khu phố 3 phường Long Hoa	- Đóng LBS trụ 97 Phạm Văn Đồng tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	3770	4,0342	0,0672	0,2098	0,0035	0,785	785	<b>Thực hiện trước khi cắt điện Rec trụ 90B Cửa số 2 tuyến 476TN</b>	

20	30-10-25	17h00	30-10-25	17h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN và LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 477LH	DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN và LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 477LH	Chuyển điện tuyến 482TN cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành	Chuyển điện	42	Khu phố 3 phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 147 Bệnh viện Hòa Thành tuyến 477LH - Đóng DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN - Đóng DS trụ 89, REC trụ 90A Hiệp Ninh tuyến 482TN	3770	4,0342	0,0672	0,2098	0,0035	0,785	785
21	30-10-25	17h00	30-10-25	17h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN và LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH	Chuyển điện tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471LH đến trụ 28/5 Long Thành Bắc	Chuyển điện	42	Khu phố 4 phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 28/5 Long Thành Bắc tuyến 471LH - Đóng 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Đóng DS trụ 89, REC trụ 90B Cửa số 2 tuyến 476TN	4279	4,5788	0,0763	0,2382	0,0040	0,785	785
22	30-10-25	07h30	30-10-25	17h30	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Đường dây 22kV trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 482TN	Trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 482TN	Thay LBS, lắp 3LTD, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 114 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN, 482TN	ĐTXD BS 2025	28	Khu phố Hiệp Định, Hiệp An phường Hòa Thành	- Cắt REC trụ 90A, DS trụ 89 Hiệp Ninh tuyến 482TN - Cắt REC trụ 90B, DS trụ 89 Cửa số 2 tuyến 476TN - Cắt 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Cắt DS trụ 115 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN - Cắt LBS trụ 54, DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 471TN	479	4,1005	0,0085	0,2133	0,0004	0,524	4.189
23	30-10-25	07h30	30-10-25	17h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Đào lều trung áp trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Xử lý kiểm khuyết	0	Khu phố Hiệp Định, Hiệp An phường Hòa Thành	- Cắt REC trụ 90B, DS trụ 89 Cửa số 2 tuyến 476TN - Cắt 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 54, DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
24	30-10-25	07h30	30-10-25	17h30	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm TNĐ Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thí nghiệm REC Cửa số 2 trụ 90B Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Thí nghiệm định kỳ	0	Khu phố Hiệp Định, Hiệp An phường Hòa Thành	- Cắt REC trụ 90B, DS trụ 89 Cửa số 2 tuyến 476TN - Cắt 3LTD trụ 113/1T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 54, DS trụ 53 Âu Cơ tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	30-10-25	08h00	30-10-25	17h30	Đội QLD Hòa Thành	Trung tâm TNĐ Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 472SD	Trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 472SD	Thí nghiệm REC Quốc Lộ 22B trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 472SD	Thí nghiệm định kỳ	0	Không mất điện	- Cắt REC, 3LTD trụ 136B, DS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN, 472SD - Cắt DS trụ 136 Quốc Lộ 22B tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	30-10-25	07h30	30-10-25	17h30	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113/3P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 91/13T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 113/3P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 91/13T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Dựng trụ, kéo dây trung áp, đào lều trung áp, đào lều trung áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 113/3P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN đến trụ 91/13T Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	11	Khu phố Hiệp Long phường Hòa Thành	- Cắt 3LBFCO trụ 113/1P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Cắt 3LBFCO trụ 91/1T Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	120	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,000	0

27	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên Xa Mát tuyến 479TBI	Từ trụ 52 đến trụ 283 tuyến 479TBI	Chặt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 25kVA trụ 173/194/119 Suối Bà Chiêm tuyến 477SN	Trụ 173/194/119 tuyến 477SN	Thi công lắp trạm 2x25kVA trụ 173/194/119 chuyển đầu nối vận hành 1 pha 3 dây tuyến 477SN	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/194/119 Suối Bà Chiêm tuyến 477SN	40	0,3830	0,0007	0,0200	0,0000	0,034	309
29	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 50/13T Cư Trú - B tuyến 474TN	Tại trụ 50/13/14T đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp nhỏ trụ thu hồi vật tư từ trụ 50/13/14T cũ qua trụ mới đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 47B/12B Trường Chinh - J tuyến 474TN	Từ trụ 47B/13/6 đến trụ 47B/13/7 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp từ trụ 47B/13/6 đến trụ 47B/13/7 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
34	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 47B/23 Trường Chinh - K tuyến 474TN	Trụ 47B/18C/7 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp nhỏ trụ thu hồi vật tư từ trụ 47B/18C/7 cũ qua trụ mới đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
35	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 73/17 Nguyễn Văn Rốp - F tuyến 472TN, trạm 3x75kVA trụ 133/28 Cửa Số 7 F tuyến 471TN	Từ trụ 73/17B đến trụ 73/17B/10, từ trụ 73/16B đến trụ 73/16B/10 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Cắt lều, ép lều sang tải trạm biến áp từ trụ 73/17B đến trụ 73/17B/10, từ trụ 73/16B đến trụ 73/16B/10 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Công trình ĐTXD 2025	2	Khu phố 13 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 73/17 Nguyễn Văn Rốp - F tuyến 472TN, CB trụ 133/27 Lạc Long Quân tuyến 471TN (trạm 3x75kVA trụ 133/28 Cửa Số 7 F đường Lạc Long Quân)	160	1,4247	0,0026	0,0802	0,0001	0,069	617

36	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 73/21 Nguyễn Văn Rốp - B, trạm 250kVA trụ 73/22B/1 Nguyễn Văn Rốp - L tuyến 472TN tuyến 472TN	Từ trụ 73/19/9 đến trụ 73/21B/1 đến trụ 73/21B/10 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Cắt lèo, ép lèo sang tải trạm biến áp từ trụ 73/19/9, từ trụ 73/21B/1 đến trụ 73/21B/10 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Công trình ĐTXD 2025	20	Khu phố 11, 13 phường Tân Ninh	- Cắt CB trạm 400kVA trụ 73/21 Nguyễn Văn Rốp - B, trạm 250kVA trụ 73/22B/1 Nguyễn Văn Rốp - L tuyến 472TN	457	4,0693	0,0075	0,2289	0,0004	0,686	6.173	
37	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 73/25 Nguyễn Văn Rốp - D tuyến 472TN	Từ trụ 73/24B đến trụ 73/24B/10 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Cắt lèo, ép lèo sang tải trạm biến áp từ trụ 73/24B đến trụ 73/24B/10 đường Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	Công trình ĐTXD 2025	2	Khu phố 11, 13 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 73/25 Nguyễn Văn Rốp - D tuyến 472TN	137	1,2199	0,0023	0,0686	0,0001	0,069	617	
38	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Công ty Phước Mai	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 73 CMT8 - N, trạm 250kVA trụ 62/11/6P Huỳnh Công Giản - C tuyến 472TN	Từ trụ 62/11/6 đến trụ 62/11/13 đường Huỳnh Công Giản, từ trụ 70/1 đến trụ 70/15 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Cắt lèo chuyển tải sang tải các trạm ĐTXD 2025 từ trụ 62/11/6 đến trụ 62/11/13 đường Huỳnh Công Giản, từ trụ 70/1 đến trụ 70/15 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	Công trình ĐTXD 2025	20	Khu phố 8, Hiệp Bình phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 00kVA trụ 73 CMT8 - N, trạm 250kVA trụ 62/11/6P Huỳnh Công Giản - C tuyến 472TN	259	2,3062	0,0043	0,1297	0,0002	0,686	6.173	
39	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/121B đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Từ trụ 186/121B đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/121B đến trụ 186/121B/58P tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
40	30-10-25	08h00	30-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/131 đến trụ 186/131/5 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

#### V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù cây (đơn kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A.</b>	<b>LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																				
1	21-10-25	07h00	30-10-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Lắp đặt dựng trụ CT BTLT: 23/17, 23/44, 23/45, 23/46, 23/56. - Thu hồi trụ 23/21 cũ và lắp đặt xây dựng mới trụ 23/21 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộp.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Cắt điện 10 ngày liên tục, không mất điện phụ tải.
10																					
<b>B.</b>	<b>LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																				
1	30-10-25	07h30	30-10-25	11h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Từ trụ 34/61B tuyến 471TB đến trụ 34/51/5/1 tuyến 475TB	Từ trụ 34/61B tuyến 471TB đến trụ 34/51/5/1 tuyến 475TB	Sang tải hạ áp từ trụ 34/51/10 đến trụ 34/61 (xử lý MBA quá tải trụ 34/51/5/1)	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố An Quới, An Hội phường Trảng Bàng	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 34/61B tuyến 471TB Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/51/5/1 tuyến 475TB	116	0,4763	0,0020	0,0258	0,0001	0,362	1.448	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**