

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 31 THÁNG 10 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.015,461	1.887,781	16.800	31.200
2	Pmax (MW)	2254,3	304,4	0,700	1,300
3	Pmin (MW)	1686,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 31/10/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	31-10-25	09h00	31-10-25	18h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	31-10-25	09h00	31-10-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hộp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	31-10-25	19h00	31-10-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	31-10-25	18h00	31-10-25	21h00	LĐCT Tây Ninh (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	31-10-25	08h00	31-10-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hộp bộ. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	31-10-25	18h00	31-10-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	31-10-25	07h00	31-10-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 tây Ninh 2 - 172 Suối Dộp	Từ trụ 01 đến trụ 23/45	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	31-10-25	07h00	31-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 428	Rong cành, mé nhánh và chặt đọt cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 31 Thuận Tây 20 tuyến 471MB	Trạm 250kVA trụ 31 Thuận Tây 20 tuyến 471MB	Cần pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 31 Thuận Tây 20 tuyến 471MB	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 29/7 Thuận Tây 14 tuyến 477MB	Trạm 50kVA trụ 29/7 Thuận Tây 14 tuyến 477MB	Cần pha hạ áp trạm công cộng trạm 29/7 Thuận Tây 14 tuyến 477MB	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 29/13 Thuận Tây 11 tuyến 477MB	Trạm 50kVA trụ 29/13 Thuận Tây 11 tuyến 477MB	Cần pha hạ áp trạm công cộng trạm 29/13 Thuận Tây 11 tuyến 477MB	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 38B Thuận Tây 21 tuyến 475BC	Trạm 250kVA trụ 38B Thuận Tây 21 tuyến 475BC	Cần pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 38B Thuận Tây 21 tuyến 475BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 221B Long Châu 12 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 221B Long Châu 12 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 221B Long Châu 12 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 191/2 Long Phi 18 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 191/2 Long Phi 18 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp trạm công cộng trạm 250kVA trụ 191/2 Long Phi 18 tuyến 476BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp trạm công cộng trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/25B/15 Thị Trấn 14 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/25B/15 Thị Trấn 14 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/1/25B/15 Thị Trấn 14 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/67 Bàu Tép 27 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/67 Bàu Tép 27 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/1/67 Bàu Tép 27 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/5 Bàu Tép 26 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/5 Bàu Tép 26 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/1/61/5 Bàu Tép 26 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/12B/8 Bàu Tép 15 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/12B/8 Bàu Tép 15 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/29/12B/8 Bàu Tép 15 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/76/4 Bàu Tép 28 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/76/4 Bàu Tép 28 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/29/76/4 Bàu Tép 28 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/76B/8 Bàu Tép 23 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/76B/8 Bàu Tép 23 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/29/76B/8 Bàu Tép 23 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/20 Bàu Tép 19 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/20 Bàu Tép 19 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/1/61/20 Bàu Tép 19 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/13 Bàu Tép 2 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/13 Bàu Tép 2 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/29/13 Bàu Tép 2 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

16	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/29/30B/22 Áp B4 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/29/30B/22 Áp B4 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/29/30B/22 Áp B4 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 104/1/32B Bàu Tép 22 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 104/1/32B Bàu Tép 22 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE bảo vệ cáp lực bị hỏng trạm 50kVA trụ 104/1/32B Bàu Tép 22 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/102 đến trụ 118/102/7/13, từ trụ 118/138/15 đến trụ 118/138/82 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 118/102 đến trụ 118/102/7/13, từ trụ 118/138/15 đến trụ 118/138/82 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/23B đến trụ 471/2/23B/7, từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/43/44 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 471/2/23B đến trụ 471/2/23B/7, từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/43/44 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	31-10-25	07h30	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Đá Hàng 8 trụ 85/4/24 tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA Đá Hàng 8 trụ 85/4/24 tuyến 472TĐ	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 85/4/24 tuyến 472TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	4	Áp Đá Hàng xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Đá Hàng 8 trụ 85/4/24 tuyến 472TĐ	62	0,4755	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	670
21	31-10-25	07h30	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 190/53B, 190/63B Tầm Lanh tuyến 471TĐ	Gọt dây, lắp kẹp quai, lắp trạm biến áp 75kVA, cắt dừng dây hạ áp trụ 190/53B, 190/63B tuyến 471TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	30	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 190/17 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	838	6,4273	0,0126	0,0035	0,0000	0,594	5.050
22	31-10-25	07h30	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 75kVA Tầm Lanh 4 trụ 190/41 tuyến 471TĐ	Trạm 75kVA Tầm Lanh 4 trụ 190/41 tuyến 471TĐ	Nâng công suất TBA từ 75kVA lên 2x75kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 190/41 tuyến 471TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	0	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline trạm 75kVA Tầm Lanh 4 trụ 190/41 tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	31-10-25	07h30	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty năng lượng sạch Sơn Anh	Trạm 50kVA Tầm Lanh 7 trụ 190/27/7B tuyến 471TĐ	Trạm 50kVA Tầm Lanh 7 trụ 190/27/7B tuyến 471TĐ	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA, cải tạo trạm biến áp trụ 190/27/7B tuyến 471TĐ và nghiệm thu đóng điện	Đầu tư xây dựng năm 2025	0	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline trạm 50kVA Tầm Lanh 7 trụ 190/27/7B tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	31-10-25	07h30	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiên tuyến 476TĐ	Trạm 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiên tuyến 476TĐ	Thay phụ kiện, cáp lực, hệ thống đo đếm cải tạo trạm 37,5kVA trụ 168 tuyến 476TĐ vận hành 1 pha 3 dây và nghiệm thu đóng điện, kiểm tra hạ áp từ trụ 160 đến trụ 170 tuyến 472TĐ, 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Chánh xã Phước Thạnh	Cắt FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 168 Quán Kim Tiên tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 15kVA trụ 167 tuyến 476TĐ	21	0,1611	0,0003	0,0000	0,0000	0,059	500
25	31-10-25	07h30	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 477TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

26	31-10-25	07h30	31-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/33 đến trụ 42/65/33/18 tuyến 477TĐ	Từ trụ 42/65/33 đến trụ 42/65/33/18, từ trụ 42/65/33/13 đến trụ 42/65/33/13/10 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 42/65/33 đến trụ 42/65/33/18, từ trụ 42/65/33/13 đến trụ 42/65/33/13/10 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	31-10-25	07h30	31-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/51 đến trụ 42/65/51/10 tuyến 477TĐ	Từ trụ 42/65/51 đến trụ 42/65/51/10 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 42/65/51 đến trụ 42/65/51/10 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	31-10-25	07h30	31-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	31-10-25	07h30	31-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	31-10-25	07h30	31-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA Cây Da 7 trụ 128/65/5 tuyến 477TĐ	Trụ 128/65/4/5 tuyến 477TĐ	Đời trụ hạ áp trụ 128/65/4/5 tuyến 477TĐ	Theo chiết tính số 133 khách hàng Phạm Tuấn An	4	Áp Cây Da xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 50kVA Cây Da 7 trụ 128/65/5 tuyến 477TĐ	40	0,3068	0,0006	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670
31	31-10-25	07h30	31-10-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA Tầm Lanh 11 trụ 190/27/26 tuyến 471TĐ	Trạm 50kVA Tầm Lanh 11 trụ 190/27/26 tuyến 471TĐ	Thay MBA để bảo trì sửa chữa Trạm 50kVA trụ 190/27/26 Tầm Lanh 11 tuyến 471TĐ, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tầm Lanh xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 190/27/21 Tầm Lanh tuyến 471TĐ	79	0,6059	0,0012	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
32	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Sân Cu L trụ 20/28B/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA Sân Cu L trụ 20/28B/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 50kVA Sân Cu L trụ 20/28B/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 119/1 đến trụ 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ từ trụ 119/1 đến trụ 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 119/1 đến trụ 119/17, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trụ 18/7T/3T/1P (184/3T/1P) Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Trụ 18/7T/3T/1P (184/3T/1P) Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Nhỏ, dựng trụ, sang lưới hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 18/7T/3T/1P (184/3T/1P) Nguyễn Huệ tuyến 476TN	Chiết tính 133/CT-DHT	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cảnh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 482TN	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cảnh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cảnh Bắc trụ 35/1 Hùng Vương tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

36	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3P, từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3T Phạm Hùng tuyến 482TN	Từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3P, từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3T Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3P, từ trụ 133B/1T đến trụ 133B/1T/3T Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên Hòa Hiệp tuyến 475TBI	Từ trụ 104/21 đến trụ 104/121 tuyến 475TBI	Chặt tia cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	31-10-25	07h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty cổ phần xây lắp điện Quang Nam - Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 176/20 đến trụ 176/20/2 tuyến 477TH	- Thi công kéo dây chống sét từ trụ 176/20 đến trụ 176/20/1 tuyến 477TH - Thay sứ phông từ trụ 176/58/2 đến trụ 176/58/2/24 tuyến 477TH	- Đầu tư xây dựng - Sửa chữa thường xuyên	100	Áp Tân Thanh, Tân Lợi B xã Tân Phú	- Cắt REC và DS trụ 176/2 Bourbon tuyến 477TH - Cắt LBS và DS nối tuyến trụ 176/58/2/26 tuyến 477TH	2488	26,4681	0,0441	1,3849	0,0023	3,429	34,295	
39	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dòi trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
40	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
41	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 266 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Từ trụ 266 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 266 đến trụ 266/16/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
42	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 264/4B đến trụ 264/4B/3 tuyến 471SD	Từ trụ 264/4B đến trụ 264/4B/3 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 264/4B đến trụ 264/4B/3 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
43	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/17 tuyến 471SD	Từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
44	31-10-25	08h00	31-10-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 80/16/30b/1 đến trụ 80/16/30b/4 tuyến 475SD	Từ trụ 80/16/30b/1 đến trụ 80/16/30b/4 tuyến 475SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 80/16/30b/1 đến trụ 80/16/30b/4 tuyến 475SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Cây Xiêng xã Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 80/16/25 Đồng Khới 4A tuyến 475SD	83	0,2917	0,0014	0,0162	0,0001	0,011	40	
45	31-10-25	13h30	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 244B/19 đến trụ 244B/21 tuyến 471SD	Từ trụ 244B/19 đến trụ 244B/21 tuyến 471SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 244B/19 đến trụ 244B/21 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đức	Cắt CB trạm 25kVA trụ 244B Sa Nghe 16 tuyến 471SD	31	0,1090	0,0005	0,0060	0,0000	0,011	40	

46	31-10-25	13h30	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 229B/1 đến trụ 229B/6 tuyến 471SD	Từ trụ 229B/1 đến trụ 229B/6 tuyến 471SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 229B/1 đến trụ 229B/6 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đức	Cắt CB trạm 50kVA trụ 235 Sa Nghe 13 tuyến 471SD	46	0,1617	0,0008	0,0090	0,0000	0,011	40
47	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 369 đến trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
48	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/30C/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341/30C/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
49	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
50	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 342 đến trụ 419 tuyến 471SD	Từ trụ 342 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 342 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
51	31-10-25	07h30	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đường dây 22kV tuyến 471TB	Từ trụ 52 đến trụ 131 tuyến 471TB	Thí nghiệm cấp ngắt khoảng trụ 95-96, 120-120A tuyến 471TB; phát quang hành lang	Thí nghiệm định kỳ	80	Khu phố Hoà Bình, Hoà Hưng, An Lợi, Hoà Lợi phường Trảng Bàng. Khu phố Chánh, Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gò Dầu.	Cắt Recloser trụ 51 và DS trụ 51B Hoà Bình tuyến 471TB Cắt DS trụ 88/1B An Lợi tuyến 475TB Cắt 3LTD trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471TB (Đội QLĐ Gò Dầu đăng ký)	1154	11,2537	0,0197	0,6102	0,0011	2,896	27.512
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tư duy (chi tiết)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	31-10-25	06h00	31-10-25	18h00	XNLD TN (CS1)	Công ty TND Miền Nam và Xi nghiệp LĐCT Tây Ninh	- Trạm 110kV Hòa Thành.	- Ngăn C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành.	- Thay MC 132 trạm 110kV Hòa Thành. - Thí nghiệm, cài đặt và đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành MC 132 trạm 110kV Hòa Thành - Kiểm tra và vệ sinh, bảo dưỡng thiết bị ngăn C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành.	- Thay MC 132 trạm 110kV Hòa Thành	0	- Ngăn C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành.	- Cắt điện có lập ngăn C12, 132, MBA T2, 432 trạm 110kV Hòa Thành.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Chuyển điện C41 cấp điện C42 trạm 110kV Hòa Thành
2	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	XNLD TN (CS1)	Công ty CP Ứng Dụng và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin	- Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Ngăn MC 472 trạm 110kV Thạnh Đức.	- Thay màn hình relay P14DL/GE ngăn 472 trạm 110kV Thạnh Đức.	- Thay màn hình relay P14DL/GE ngăn 472 trạm 110kV Thạnh Đức.	0	- Ngăn MC 472 trạm 110kV Thạnh Đức.	- Cắt điện MC 472 và đóng DTD 472-76 trạm 110kV Thạnh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	Đội QLĐ Gò Dầu thực hiện chuyển điện đến DS trụ 1 Lộ ra
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	31-10-25	07h30	31-10-25	08h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV tuyến 472TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TĐ cấp điện tuyến 472TĐ đến MC 472TĐ	Chuyển điện	140	Không mất điện	- Đóng REC trụ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ - Cắt MC 472TĐ và DS trụ 1 Lộ ra tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	31-10-25	17h00	31-10-25	17h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV tuyến 472TĐ	Chuyển điện khép vòng về giao lưới ban đầu	Chuyển điện	140	Không mất điện	- Đóng DS trụ 1 Lộ ra tuyến 472TĐ và MC 472TĐ. - Cắt REC trụ 234 Bàu Đôn tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	31-10-25	08h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH Lê Quốc Vinh	Lưới điện hạ áp từ trụ 181 đến trụ 194 Phạm Hùng tuyến 477LH	Từ trụ 181 đến trụ 194 Phạm Hùng tuyến 477LH	Di dời trạm biến áp, sang lưới hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 181 đến trụ 194 Phạm Hùng tuyến 477LH	Công trình di dời mở rộng đường của Ban QLDA khu vực 2	11	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Ca Bảo Đạo R trụ 186A tuyến 477LH - Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Ca Bảo Đạo K trụ 190 tuyến 477LH - Cắt CB trạm 250kVA Ca Bảo Đạo C1 trụ 198B tuyến 477LH	210	1,7977	0,0037	0,0935	0,0002	0,196	1,571
4	31-10-25	07h00	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Châu	Trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 477TH	Trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 477TH	Đảm bảo an toàn cho Đội QLĐ Tân Châu công tác	Đảm bảo an toàn cho Đội QLĐ Tân Châu công tác	0	Không mất điện	- Cắt 3LTD trụ 171B/63/136/1 Lâm Văn tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	31-10-25	07h30	31-10-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đường dây 22kV tuyến 471TB	Từ trụ 52 đến trụ 131 tuyến 471TB	Thí nghiệm cấp ngắt khoảng trụ 95-96, 120-120A tuyến 471TB; phát quang hành lang	Thí nghiệm định kỳ	80	Khu phố Hoà Bình, Hoà Hưng, An Lợi, Hoà Lợi phường Trảng Bàng, Khu phố Chánh, Bình Nguyên 1, Bình Nguyên 2 phường Gò Dầu.	Cắt Recloser trụ 51 và DS trụ 51B Hoà Bình tuyến 471TB Cắt DS trụ 88/1B An Lợi tuyến 475TB Cắt 3LTD trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471B	Do Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh chưa bố trí được kế hoạch thi công.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên