

Số: 1658/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 12 tháng 11 năm 2025

**PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2025**

**I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:**

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	33.636.764	1.239.456	19.200	36.000
2	Pmax (MW)	1705,6	550,5	0,800	1,500
3	Pmin (MW)	1331,7	0	0,000	0,000

**II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:**

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

**III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:**

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 16/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

**IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:**

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	16-11-25	08h00	16-11-25	18h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLE Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Off CB nguồn AC máy sạc 1, 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	16-11-25	08h00	16-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	- Công ty Truyền tải điện 4	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công	Đảm bảo an toàn điện cho Truyền tải điện 4 công tác	Đảm bảo an toàn điện cho Truyền tải điện 4 công tác	0	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công	Cắt điện, cô lập đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	16-11-25	06h00	16-11-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	- XNLĐTN (CS1) - TNDMN - TTTND Tây Ninh - Công ty truyền tải Điện 4	- Trạm 110kV Tây Ninh - Đường dây 110kV 171 Tây Ninh - 179 Tây Ninh 2	- Ngăn 171, 173, 112, C11, 131, MBA T1, 431, 421, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 trạm 110kV Tây Ninh. - Đường dây 110kV 171 Tây Ninh - 179 Tây Ninh 2	- Thí nghiệm CBM năm 2025 thiết bị ngăn 171, 173, 112, C11, 131, MBA T1, 431, 421, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 trạm 110kV Tây Ninh. - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng, thay khí SF6 MC 112 và tháo đèn chiếu sáng sân ngắt ngăn 171, 173, 131, MBA T1 trạm 110kV Tây Ninh. - Vệ sinh sứ, kiểm tra bảo dưỡng các phụ kiện của đường dây 110kV 171 Tây Ninh - 179 Tây Ninh 2. - Công ty truyền tải Điện 4 kết hợp công tác kiểm tra thí nghiệm định kỳ thiết bị ngăn 179 trạm 220kV Tây Ninh 2.	- Thí nghiệm CBM năm 2025 - Vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng.	250	- Ngăn 171, 173, 112, C11, 131, MBA T1, 431, 421, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 trạm 110kV Tây Ninh. - Đường dây 110kV 171 Tây Ninh - 179 Tây Ninh 2	- Cắt điện cô lập ngăn 171, 173, 112, C11, 131, MBA T1, 431, 421, C41 và các phát tuyến trên C41, T401, TD41 trạm 110kV Tây Ninh. - Cắt điện cô lập đường dây 171 Tây Ninh - 179 Tây Ninh 2	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	47,300	567,600	Chuyển điện kết lưới 22kV
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	16-11-25	08h00	16-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/49B Hòa Lợi tuyến 475TB	Từ trụ 34/49B đến trụ 34/49B/13 tuyến 475TB	Kéo dây nâng cấp 3P từ trụ 34/49B đến trụ 34/49B/13	Đầu tư xây dựng	6	Khu phố Hoà Lợi, An Lợi phường Trảng Bàng	Cắt LBFCO trụ 34/49B/1 và tháo hotline trụ 34/49B tuyến 475TB. - Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/49/1 tuyến 475TB.	211	1,9494	0,0036	0,1057	0,0002	0,072	652	
<b>C. HOTLINE</b>																					
	Không có																				

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán (đơn vị tiền)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																					
	Không có																				
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																					
1	16-11-25	05h00	16-11-25	06h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 195 Long Thuận tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 195 Long Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện tuyến 476SD cấp điện tuyến 476BC từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 195 Long Thuận	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476SD - Cắt LBS trụ 195 Long Thuận tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	16-11-25	18h00	16-11-25	19h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 195 Long Thuận tuyến 476BC	Đường dây 22kV từ trụ 341B Long Vĩnh đến trụ 195 Long Thuận tuyến 476BC	Chuyển điện về vị trí ban đầu trụ 341B Long Vĩnh	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 195 Long Thuận tuyến 476BC - Cắt Recloser trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	16-11-25	07h00	16-11-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 160 đến trụ 160/1 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Từ trụ 160 đến trụ 160/1 đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Dung trụ trung áp, đấu nối nhánh rẽ XDM, thu hồi từ cũ nhánh rẽ XDM từ trụ 160 đến trụ 160/1 tuyến 476BC-479MB	Đầu tư xây dựng	250	- Áp Bảo, áp xóm Khách, áp Long Tân, áp Cao Su, áp Long Thịnh, áp Long Phi, áp Ngã Tắc, áp Long An, áp Long Hưng xã Long Thuận - Áp Phước Đông, áp Long Bình, áp Phước Trung, áp Phước Tây xã Long Chữ - Áp Xóm Lò, áp Rừng Dầu, áp Tân Lập xã Bến Cầu - Một phần áp Gò Nổi xã Ninh Điền	- Cắt Recluser và 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB - Cắt DS trụ 234/2 Long Giang tuyến 479MB - Cắt Recluser và 3LTD trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt DS trụ 195B Long Thuận tuyến 476BC	9824	155,2086	0,2352	6,0151	0,0091	8,574	94.310	
4	16-11-25	07h00	16-11-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/79A đến trụ 234/103B; từ trụ 234/114 đến trụ 234/115 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/79A đến trụ 234/103B; từ trụ 234/114 đến trụ 234/115 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Thay xà sứ, lắp dây chống sét từ trụ 234/79A đến trụ 234/103B; từ trụ 234/114 đến trụ 234/115 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Đầu tư xây dựng	0	- Áp Bảo, áp xóm Khách, áp Long Tân, áp Cao Su, áp Long Thịnh xã Long Thuận - Áp Phước Đông, áp Long Bình, áp Phước Trung, áp Phước Tây xã Long Chữ	- Cắt Recluser và 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB - Cắt DS trụ 234/2 Long Giang tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	16-11-25	07h00	16-11-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 136 đến trụ 194 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Từ trụ 136 đến trụ 194 đường dây 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 136 đến trụ 194 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479MB	Xử lý khiếm khuyết	0	- Áp Xóm Lò, áp Rừng Dầu, áp Tân Lập xã Bến Cầu - Áp Long Phi, áp Ngã Tắc, áp Long An, áp Long Hưng xã Long Thuận	- Cắt Recluser và 3LTD trụ 135 Tiên Thuận tuyến 476BC - Cắt DS trụ 195B Long Thuận tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	16-11-25	07h00	16-11-25	18h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/3 đến trụ 234/180 Long Phước tuyến 479MB	Từ trụ 234/3 đến trụ 234/180 nhánh rẽ 22kV Long Phước tuyến 479MB	Vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 234/3 đến trụ 234/180 nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 479MB	Xử lý khiếm khuyết	0	- Áp Bảo, áp xóm Khách, áp Long Tân, áp Cao Su, áp Long Thịnh xã Long Thuận - Áp Phước Đông, áp Long Bình, áp Phước Trung, áp Phước Tây xã Long Chữ	- Cắt Recluser và 3LTD trụ 103B/14/2 Tây Nam tuyến 479MB - Cắt DS trụ 234/2 Long Giang tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	16-11-25	05h30	16-11-25	06h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 97/22 Trưng Quyền	Chuyển điện	91	Không mất điện	Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	16-11-25	18h00	16-11-25	18h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện	0	Không mất điện	Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	16-11-25	08h00	16-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 80/36/1 Nhà LV ĐLTPTN, trạm 560kVA trụ 80/36/1/2B Ngân hàng Nông Nghiệp tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Từ trụ 80/36/1 đến trụ 80/36/1/1P đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Xử lý cáp bọc trung áp bị hỏng cách điện từ trụ 80/36/1 đến trụ 80/36/1/1P đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	20	Khu phố 3 phường Tân Ninh	Cắt LBS trụ 80/36/1P, cắt FCO trạm 80/36/1 Nhà LV ĐLTPTN, tháo hotline nhánh rẽ trụ 80/36 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	130	0,4502	0,0021	0,0253	0,0001	0,686	2.401	

10	16-11-25	05h00	16-11-25	05h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 41/1 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	- LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN - LBS trụ 41/21 Bọng Dầu tuyến 472TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 472TN đến trụ LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 41/21 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	16-11-25	18h30	16-11-25	19h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 41/1 đường Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	- LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN - LBS trụ 41/21 Bọng Dầu tuyến 472TN	Chuyển điện khép vòng về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 41/21 Bọng Dầu tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	16-11-25	05h00	16-11-25	06h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN Đường dây 22kV tuyến 475TN	Đường dây 22kV tuyến 473TN Đường dây 22kV tuyến 475TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN, 475TN nhận điện tuyến 475SD đến MC 473TN, MC 475TN	Chuyển điện	300	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 475SD (Đội QLĐ Thái Bình đăng ký) - Cắt MC 473TN - Cắt DS trụ 04 tuyến 473TN - Đóng LBS trụ 19B/62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt MC 475TN - Cắt DS trụ 01 tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	16-11-25	18h00	16-11-25	19h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN Đường dây 22kV tuyến 475TN	Đường dây 22kV tuyến 473TN Đường dây 22kV tuyến 475TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	300	Không mất điện	- Đóng DS trụ 01 tuyến 475TN - Đóng MC 475TN - Cắt LBS trụ 19B/62 Kinh Tế tuyến 475TN - Đóng DS trụ 04 tuyến 473TN - Đóng MC 473TN - Cắt LBS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 475SD (Đội QLĐ Thái Bình đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	16-11-25	05h30	16-11-25	06h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 477TN	- MC 477TN - DS trụ 01 tuyến 477TN	Chuyển điện tuyến 477TN nhận điện tuyến 471CM đến MC 477TN	Chuyển điện	10	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 25/1 Trần Phú tuyến 471CM - Cắt MC 477TN - Cắt DS trụ 01 tuyến 477TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	16-11-25	18h00	16-11-25	18h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 477TN	- MC 477TN - DS trụ 01 tuyến 477TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	10	Không mất điện	- Đóng DS trụ 01 tuyến 477TN - Đóng MC 477TN - Cắt Recloser trụ 25/1 Trần Phú tuyến 471CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	16-11-25	05h00	16-11-25	05h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479TN	- Recloser trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN - MC 479TN - DS trụ 01 tuyến 479TN	Chuyển điện tuyến 479TN nhận điện tuyến 477CM đến MC 479TN	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN - Cắt MC 479TN - Cắt DS trụ 01 tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

17	16-11-25	18h00	16-11-25	18h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 479TN	- Recloser trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN - MC 479TN - DS trụ 01 tuyến 479TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng DS trụ 01 tuyến 479TN - Đóng MC 479TN - Cắt Recloser trụ 23/1 Kênh Tây tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	16-11-25	05h30	16-11-25	06h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	- MC 471TN - DS trụ 05 tuyến 471TN	Chuyển điện cấp ngầm đường 30/4 tuyến 471TN nhận điện tuyến 476TN đến trụ 97/22 Trương Quyền và đến MC 471TN qua LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (Đội QLĐ Hoà Thành đăng ký) - Cắt MC 471TN - Cắt DS trụ 05 tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	16-11-25	18h00	16-11-25	18h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	- MC 471TN - DS trụ 05 tuyến 471TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	130	Không mất điện	- Đóng DS trụ 05 tuyến 471TN - Đóng MC 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (Đội QLĐ Hoà Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	16-11-25	05h00	16-11-25	05h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 481TN	- MC 480TN - DS trụ 05 tuyến 481TN - MC 481TN	Chuyển điện tuyến 481TN nhận điện tuyến 480TN	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng MC 480TN - Cắt MC 481TN - Cắt DS trụ 05 tuyến 481TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	16-11-25	18h00	16-11-25	18h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 481TN	- MC 480TN - DS trụ 05 tuyến 481TN - MC 481TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	150	Không mất điện	- Đóng DS trụ 05 tuyến 481TN - Đóng MC 481TN - Cắt MC 480TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	16-11-25	05h00	16-11-25	06h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Trụ 80/43 tuyến 475SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN, 475TN nhận điện tuyến 475SD đến trụ 93/1P Tủa Hai tuyến 473TN và DS trụ 01 tuyến 475TN	Chuyển điện khép vòng	150	Không mất điện	Đóng LBS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 475SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	16-11-25	18h00	16-11-25	19h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80 đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Trụ 80/43 tuyến 475SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	150	Không mất điện	Cắt LBS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 475SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>C. HOTLINE</b>																				
1	16-11-25	08h00	16-11-25	16h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trung tâm TND Tây Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475TB	Từ trụ 34/49B đến trụ 34/49B/1 tuyến 475TB	Kéo dây đầu nối trung thế từ trụ 34/49B đến trụ 34/49B/1 tuyến 475TB	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	- Khoá chế độ tự đóng lại MC 471TB - Khoá chế độ tự đóng lại MC 475TB - Khoá chế độ tự đóng lại REC trụ 34/1 An Hoà tuyến 475TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)

1	16-11-25	06h30	16-11-25	18h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Tuyển 480HT - Tuyển 472HT - Tuyển 474HT - Tuyển 476HT - Tuyển 477HT - Tuyển 478HT	- Từ sau MC480HT đến trụ 1E tuyến 480HT - Từ sau MC472HT đến trụ 1D tuyến 472HT - Từ sau MC474HT đến trụ 1C tuyến 474HT - Từ sau MC476HT đến trụ 1B tuyến 476HT - Từ sau MC478HT đến trụ 1A tuyến 478HT	- Thí nghiệm cáp ngầm từ sau MC480HT đến trụ 1E tuyến 480HT - Thí nghiệm cáp ngầm từ sau MC472HT đến trụ 1D tuyến 472HT - Thí nghiệm cáp ngầm từ sau MC474HT đến trụ 1C tuyến 474HT - Thí nghiệm cáp ngầm từ sau MC476HT đến trụ 1B tuyến 476HT - Thí nghiệm cáp ngầm từ sau MC478HT đến trụ 1A tuyến 478HT	Thí nghiệm thiết bị định kỳ	350	Khu phố Bình Linh phường Ninh Thạnh; khu phố Trường Xuân phường Long Hoa.	- Cắt MC480HT và đóng DTĐ 480-76HT - Cắt MC472HT và đóng DTĐ 472-76HT - Cắt MC474HT và đóng DTĐ 474-76HT - Cắt MC476HT và đóng DTĐ 476-76HT - Cắt MC475HT và đóng DTĐ 475-76HT - Cắt MC478HT và đóng DTĐ 478-76HT - Cắt MC477HT và đóng DTĐ 477-76HT - Cắt LBS và DS trụ 10 Bình Linh tuyến 476HT - Cắt REC và DS trụ 44 Chà Là tuyến 477HT	Do Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh chưa bố trí nhân lực để thi công						
---	----------	-------	----------	-------	-------------------------------	-------------------------------	--	--	---	--------------------------------	-----	---	--	--	--	--	--	--	--	--

#### VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

##### Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**