

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	42.876.551	1.727.952	21.600	36.000
2	Pmax (MW)	2249,3	550,3	0,900	1,500
3	Pmin (MW)	1458,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 24/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	24-11-25	08h00	24-11-25	13h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	24-11-25	13h30	24-11-25	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	24-11-25	19h00	24-11-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	24-11-25	08h00	24-11-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh lưới lọc gió máy điều hòa. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	24-11-25	08h00	24-11-25	11h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	24-11-25	18h00	24-11-25	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	24-11-25	07h00	24-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kv 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	24-11-25	07h00	24-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Cầu Máng 171 BourBon	Đường dây 110kV 171 Cầu Máng 171 BourBon	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/13/2 đến trụ 41/13/3 Áp Voi 4 tuyến 473BC	Từ trụ 41/13/2 đến trụ 41/13/3 nhánh rẽ 12,7kV Áp Voi 4 tuyến 473BC	Cây trạm 50kVA trụ 41/13/2 Áp Voi 40 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt CB trụ 41/13/3 trạm 75kVA Áp Voi 22 tuyến 473BC	138	1,7838	0,0033	0,0691	0,0001	0,046	411
2	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới hạ áp hỗn hợp trụ 41/11/4/4 thuộc trạm 75kVA trụ 41/13/3 Áp Voi 22 tuyến 473BC	Lưới hạ áp hỗn hợp trụ 41/11/4/4 thuộc trạm 75kVA trụ 41/13/3 Áp Voi 22 tuyến 473BC	Cắt dừng dây trụ 41/11/4/4 thuộc trạm 75kVA trụ 41/13/3 Áp Voi 22 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Voi xã Bến Cầu	Cắt CB trụ 41/13/3 trạm 75kVA Áp Voi 22 tuyến 473BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	24-11-25	08h00	24-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 2x50kVA trụ 18/16 Giồng Kết 2 tuyến 480BC	Trạm 2x50kVA trụ 18/16 Giồng Kết 2 tuyến 480BC	Bảo trì trạm biến áp bị rỉ dầu và lắp HTĐĐ trạm 2x50kVA Giồng Kết 2 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Thuận Tây xã Bến Cầu	Cắt CB và 2FCO trụ 18/16 trạm 2x50kVA Giồng Kết 2 tuyến 480BC	67	0,3368	0,0016	0,0131	0,0001	0,103	360
4	24-11-25	08h00	24-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/59/1 DNTN Bích Tuyền tuyến 479BC	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/59/1 DNTN Bích Tuyền tuyến 479BC	Thay công tơ 3 pha định kỳ trạm 3x25kVA trụ 104/1/59/1 DNTN Bích Tuyền tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng DNTN Bích Tuyền	Cắt CB và 3FCO trụ 104/1/59/1 trạm 3x25kVA DNTN Bích Tuyền tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
5	24-11-25	08h00	24-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/1B/1 DNTN Phi Thuyền 3 tuyến 479BC	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/1B/1 DNTN Phi Thuyền 3 tuyến 479BC	Thay công tơ 3 pha định kỳ trạm 3x25kVA trụ 104/1/38/1B/1 DNTN Phi Thuyền 3 tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng DNTN Phi Thuyền 3	Cắt CB và 3FCO trụ 104/1/38/1B/1 trạm 3x25kVA DNTN Phi Thuyền 3 tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
6	24-11-25	13h30	24-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/45 Công ty CP Mai Linh tuyến 479BC	Trạm 3x25kVA trụ 104/1/45 Công ty CP Mai Linh tuyến 479BC	Thay công tơ 3 pha định kỳ trạm 3x25kVA trụ 104/1/45 Công ty CP Mai Linh tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Công ty CP Mai Linh	Cắt CB và 3FCO trụ 104/1/45 trạm 3x25kVA Công ty CP Mai Linh tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
7	24-11-25	13h30	24-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 103B/8/1 Nước Sạch Bến Cầu 2 tuyến 479BC	Trạm 3x15kVA trụ 103B/8/1 Nước Sạch Bến Cầu 2 tuyến 479BC	Thay công tơ 3 pha định kỳ trạm 3x15kVA trụ 103B/8/1 Nước Sạch Bến Cầu 2 tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Nước Sạch Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trụ 103B/8/1 trạm 3x15kVA Nước Sạch Bến Cầu 2 tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
8	24-11-25	08h00	24-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 73B/1 Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Trạm 3x25kVA trụ 73B/1 Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Thay công tơ 3 pha định kỳ trạm 3x25kVA trụ 73B/1 Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trụ 73B/1 trạm 3x25kVA Trung tâm Thủy lợi và Nước sạch tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
9	24-11-25	08h00	24-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 23/2 Trung tâm Viettel Bến Cầu tuyến 473MB	Trạm 3x15kVA trụ 23/2 Trung tâm Viettel Bến Cầu tuyến 473MB	Thay công tơ 3 pha định kỳ trạm 3x15kVA trụ 23/2 Trung tâm Viettel Bến Cầu tuyến 473MB	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Trung tâm Viettel Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trụ 23/2 trạm 3x15kVA Trung tâm Viettel Bến Cầu tuyến 473MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
10	24-11-25	08h00	24-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 18/2/1 Công Ty TNHH Phước Thành tuyến 471MB	Trạm 3x15kVA trụ 18/2/1 Công Ty TNHH Phước Thành tuyến 471MB	Thay công tơ 3 pha định kỳ trạm 3x15kVA trụ 18/2/1 Công Ty TNHH Phước Thành tuyến 471MB	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Công Ty TNHH Phước Thành	Cắt CB và 3FCO trụ 18/2/1 trạm 3x15kVA Công Ty TNHH Phước Thành tuyến 471MB	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
11	24-11-25	13h30	24-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 24 Nguyễn Văn Lượ tuyến 479BC	Trạm 3x15kVA trụ 24 Nguyễn Văn Lượ tuyến 479BC	Thay công tơ 3 pha định kỳ trạm 3x15kVA trụ 24 Nguyễn Văn Lượ tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Nguyễn Văn Lượ	Cắt CB và 3FCO trụ 24 trạm 3x15kVA Nguyễn Văn Lượ tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240

12	24-11-25	13h30	24-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 53/100 thuộc trạm 400kVA trụ 53/100/1P Bình Thạnh 5 tuyến 480BC	Lưới hạ áp trụ 53/100 thuộc trạm 400kVA trụ 53/100/1P Bình Thạnh 5 tuyến 480BC	Thay công tơ 3 pha định kỳ khách hàng Trương Văn Thắng (số công tơ: 17507246) tại trụ 53/100 thuộc trạm 400kVA trụ 53/100/1P Bình Thạnh 5 tuyến 480BC	Thay công tơ định kỳ	0	Khách hàng Trương Văn Thắng	Cô lập đầu trên cáp Muller khách hàng Trương Văn Thắng (số công tơ: 17507246) tại trụ 53/100 thuộc trạm 400kVA trụ 53/100/1P Bình Thạnh 5 tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,0000	0	0
13	24-11-25	13h30	24-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 76/1 Chi nhánh DNTN Kim Dung - Năm Bàn tuyến 473BC	Trạm 3x15kVA trụ 76/1 Chi nhánh DNTN Kim Dung - Năm Bàn tuyến 473BC	Thay công tơ 3 pha định kỳ trạm 3x15kVA trụ 76/1 Chi nhánh DNTN Kim Dung - Năm Bàn tuyến 473BC	Thay công tơ định kỳ	2	- Khách hàng Chi nhánh DNTN Kim Dung - Năm Bàn - Khách hàng Trần Văn Một	Cắt CB và 3FCO trụ 76/1 trạm 3x15kVA Chi nhánh DNTN Kim Dung - Năm Bàn tuyến 473BC	2	0,0101	0,0000	0,0004	0,0000	0,069	240	
14	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 195 Thuận Tân tuyến 471TĐ	Từ trụ 197 đến trụ 208, từ trụ 197 đến trụ 197/10 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 197 đến trụ 208, từ trụ 197 đến trụ 197/10 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
15	24-11-25	07h30	24-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 42/65/77/25 Phước Đông 2 (P.T) tuyến 477TĐ	Trạm 75kVA trụ 42/65/77/25 Phước Đông 2 (P.T) tuyến 477TĐ	Thay thùng công tơ trạm hạ áp, xử lý mối nối dây hạ áp phi kỹ thuật, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm 75kVA trụ 42/65/77/25 Phước Đông 2 (P.T) tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	4	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 42/65/77/25 Phước Đông 2 (P.T) tuyến 477TĐ	73	0,6132	0,0012	0,0000	0,0000	0,079	670	
16	24-11-25	07h30	24-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/65/51/1 Phước Hòa 7 tuyến 477TĐ	Từ trụ 42/65/51/2 đến trụ 42/65/51/10 tuyến 477TĐ	Sửa trụ trung áp nghiêng trụ 42/65/51/2A, phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/51/2 đến trụ 42/65/51/10 tuyến 477TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	6	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	Cắt LBFCO trụ 42/65/51/1 Phước Hòa 7 tuyến 477TĐ	95	0,7980	0,0016	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
17	24-11-25	07h30	24-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B Phước Thạnh tuyến 477TĐ	Từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B, từ trụ 42/65/106B đến trụ 42/65/106B/12 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/1 đến trụ 42/65/106B, từ trụ 42/65/106B đến trụ 42/65/106B/12 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
18	24-11-25	07h30	24-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
19	24-11-25	07h30	24-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bịt lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

20	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Dương B1 trụ 65B/6 Trần Phú tuyến 479LH	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Dương B1 trụ 65B/6 Trần Phú tuyến 479LH	Phát quang lưới điện hạ áp, kiêng lai dây hạ áp bị đứt kiêng trạm 250kVA Lộ Bình Dương B1 trụ 65B/6 Trần Phú tuyến 479LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phú P1 trụ 103/15B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phú P1 trụ 103/15B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Phú P1 trụ 103/15B Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 46/3T/1 đến trụ 46/3T/7, từ trụ 46/4T đến trụ 46/4T/7 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Từ trụ 46/3T/1 đến trụ 46/3T/7, từ trụ 46/4T đến trụ 46/4T/7 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 46/3T/1 đến trụ 46/3T/7, từ trụ 46/4T đến trụ 46/4T/7 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 75kVA Trường THCS Trung Vương trụ 64B/6 Phạm Văn Đông tuyến 482TN	Trạm 75kVA Trường THCS Trung Vương trụ 64B/6 Phạm Văn Đông tuyến 482TN	Thay TI trạm 75kVA Trường THCS Trung Vương trụ 64B/6 Phạm Văn Đông tuyến 482TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 75kVA Trường THCS Trung Vương trụ 64B/6 Phạm Văn Đông tuyến 482TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,060	484	
24	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 560kVA Bệnh viện Cao Văn Chí trụ 59/1T Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 560kVA Bệnh viện Cao Văn Chí trụ 59/1T Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay TI trạm 560kVA Bệnh viện Cao Văn Chí trụ 59/1T Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay định kỳ	21	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 560kVA Bệnh viện Cao Văn Chí trụ 59/1T Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,393	3.142	
25	24-11-25	18h30	24-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Trạm 250kVA Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tôn Sắt Thép Long Sơn trụ 97C Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Trạm 250kVA Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tôn Sắt Thép Long Sơn trụ 97C Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Thay TI trạm 250kVA Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tôn Sắt Thép Long Sơn trụ 97C Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	Thay định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 250kVA Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tôn Sắt Thép Long Sơn trụ 97C Tôn Đức Thắng tuyến 477LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,157	1.257	
26	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 400kVA Công ty Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Trạm 400kVA Công ty Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Thay TI trạm 400kVA Công ty Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Thay định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt CB, FCO trạm 400kVA Công ty Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,262	2.094	
27	24-11-25	08h00	24-11-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 2x25kVA Thanh Tây 10 trụ 50/44 tuyến 479TBI	Trụ 50/44 tuyến 479TBI	Thay đo đếm, ghép trạm 2x25kVA Thanh Tây 10 trụ 50/44 tuyến 479TBI vận hành 1 pha 3 dây	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thanh Tây xã Tân Biên	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Thanh Tây 10 trụ 50/44 tuyến 479TBI	148	0,7457	0,0036	0,0288	0,0001	0,006	22	
28	24-11-25	13h30	24-11-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 37,5kVA trụ 17/35B/12/1T/6 tuyến 476TBI	Trụ 17/35B/12/1T/6 tuyến 476TBI	Thay cáp lực, đo đếm trạm 37,5kVA trụ 17/35B/12/1T/6 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thanh An xã Tân Biên	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 17/35B/12/1T/6 tuyến 476TBI	68	0,3426	0,0016	0,0132	0,0001	0,003	11	
29	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV từ trụ 110 đến trụ 258 tuyến 474TBI	Từ trụ 110 đến trụ 258 tuyến 474TBI	Chặt tia cây xanh từ trụ 110 đến trụ 258 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
30	24-11-25	07h00	24-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 66/1 đến trụ 66/14 tuyến 477TH	Thi công sang lưới, thu hồi trạm biến áp từ trụ 66/1 đến trụ 66/14 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	15	Áp Tân Tiến xã Tân Phú	Cắt 3LBFCO trụ 66/1A và tháo 03 hotline 66 nhánh rẽ 22kV Tân Tiến tuyến 477TH	607	6,4574	0,0108	0,3379	0,0006	0,171	1.715	

31	24-11-25	07h00	24-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 9B đến trụ 112/20 tuyến 480TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 9B đến trụ 112/20 tuyến 480TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờ trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dờ trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	24-11-25	08h00	24-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/1 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Từ trụ 279/8 đến trụ 279/50 tuyến 471SD	Di dờ trụ trung áp, thùng công tơ và kéo lại dây sau công tơ khách hàng trụ 279/8, thay toppin, giáp buộc đầu sứ từ trụ 279/22 đến trụ 279/50 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cắt 01LBFCO trụ 279/1 tuyến 471SD	534	1,8768	0,0089	0,1040	0,0005	0,011	40
35	24-11-25	08h00	24-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/48/1 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Từ trụ 279/48/1 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện trụ 279/48/8 và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 279/48/1 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cắt 01LBFCO trụ 279/48/1 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	24-11-25	13h30	24-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 337 đến trụ 11HT và từ trụ 11HT đến trụ 12HT tuyến 471SD	Từ trụ 337 đến trụ 11HT và từ trụ 11HT đến trụ 12HT tuyến 471SD	Tháp đà U2m, chuyển đầu nối nhánh rẽ, sang thùng công tơ và nhỏ trụ thu hồi theo chiết tính khách hàng Nguyễn Hoàng Sơn từ trụ 337 đến trụ 11HT và từ trụ 11HT đến trụ 12HT tuyến 471SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Phước Lợi xã Phước Vinh	Cắt CB, 03FCO và tháo 03 hotline trạm 160kVA trụ 337 Phước Lợi B tuyến 471SD	103	0,3620	0,0017	0,0201	0,0001	0,034	120
37	24-11-25	13h30	24-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 143/1 đến trụ 143/16 tuyến 471SD	Từ trụ 143/1 đến trụ 143/16 tuyến 471SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 143/1 đến trụ 143/16 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 153 Đồng Khởi 2 tuyến 471SD	57	0,2003	0,0010	0,0111	0,0001	0,011	40
38	24-11-25	13h30	24-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 207/13/6T đến trụ 207/13/10P tuyến 471SD	Từ trụ 207/13/6T đến trụ 207/13/10P tuyến 471SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 207/13/6T đến trụ 207/13/10P tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Chòm Dừa xã Châu Thành	Cắt CB trạm 25kVA trụ 207/13 Đồng Khởi 13 tuyến 471SD	32	0,1125	0,0005	0,0062	0,0000	0,011	40
39	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 280 đến trụ 341 tuyến 471SD	Từ trụ 280 đến trụ 341 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 280 đến trụ 341 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
40	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 341/1 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Từ trụ 341/1 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/55 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

41	24-11-25	08h00	24-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ 25C/51/1 Lộc Bình tuyến 478TB	Từ trụ 25C/51/1 đến trụ 25C/51/34 tuyến 478TB	Nâng công suất TBA từ 25C/51/10 từ 37,5kVA lên 75kVA, thay HTĐĐ trung thế từ 51/13B/3, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố Lộc Bình phường An Tịnh	Cắt 03LBFCO từ 25C/51/1 Lộc Bình tuyến 478TB.	444	4,1020	0,0076	0,2224	0,0004	1,086	9.774
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự án cấp (đề xuất)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					
1	24-11-25	07h30	24-11-25	11h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 207 phạm Hùng tuyến 477LH đến trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Trụ 236A Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Dùng trụ 12m đơn, lắp xà, toppin, lắp 3 kẹp quai, lắp vật tư phụ kiện trụ 236A Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 477LH - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 97B/5C Ngõ Quyền tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	24-11-25	13h30	24-11-25	15h30	Đội QLĐ Gò Dầu	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1T Hùng Vương tuyến 476TĐ.	Tại trụ 54/112/17T Hùng Vương tuyến 476TĐ.	Lắp 3 kẹp quai tại trụ 54/112/17T tuyến 476TĐ	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại MC 476 trạm 110kV Thạnh Đức, Recloser trụ 69 Vên Vên, Recloser trụ 178 Rach Sơn tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên