

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.533.977	1.061.539	21.600	36.000
2	Pmax (MW)	2263,0	550,3	0,900	1,500
3	Pmin (MW)	1629,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 25/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	25-11-25	08h00	25-11-25	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	25-11-25	18h00	25-11-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	25-11-25	19h30	25-11-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	25-11-25	08h00	25-11-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh lưới lọc gió máy điều hòa. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	25-11-25	07h00	25-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh) - TTTN điện Tây Ninh	Trạm 110kV Tây Ninh	Ngăn 421, TD42, T402 Trạm 110kV Tây Ninh	- Thí nghiệm CBM năm 2025 cấp ngăn ngăn 421, TD42, T402 - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra vệ sinh bảo dưỡng.	Thí nghiệm CBM năm 2025	0	Ngăn 421, TD42, T402 Trạm 110kV Tây Ninh	Cắt điện, cô lập ngăn 421, TD42, T402 Trạm 110kV Tây Ninh	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	25-11-25	09h00	25-11-25	11h30	LĐCT Tây Ninh (CS1)	LĐCT Tây Ninh (CS1)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cáp ngoài sân ngắt và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngắt 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	25-11-25	18h00	25-11-25	19h30	LĐCT Tây Ninh (CS1)	LĐCT Tây Ninh (CS1)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	25-11-25	07h00	25-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 01 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

9	25-11-25	07h00	25-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến trụ 396	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	25-11-25	08h00	25-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	- Công ty Truyền tải điện 4 - XNLDTN (CS1)	- Trạm 110kV Tân Hưng - Đường dây 110kV 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng	- Ngăn 171 Trạm 110kV Tân Hưng. - Đường dây 110kV 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng	- Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác. - XNLD Tây Ninh kết hợp thực hiện kiểm tra bảo dưỡng xử lý cơ khí DTĐ 171-75 Trạm 110kV Tân Hưng.	Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác và bảo dưỡng định kỳ	0	- Ngăn 171 Trạm 110kV Tân Hưng. - Đường dây 110kV 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng	- Cắt điện cô lập ngăn 171 Trạm 110kV Tân Hưng. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tân Biên 2 - 171 Tân Hưng.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	25-11-25	08h00	25-11-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 234/161A/5 Nguyễn Hoàng Dũng tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 234/161A/5 Nguyễn Hoàng Dũng tuyến 476BC	Thay công tơ 3 pha định kỳ trạm 3x25kVA trụ 234/161A/5 Nguyễn Hoàng Dũng tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	3	Khách hàng Nguyễn Hoàng Dũng	Cắt CB và 3FCO trụ 234/161A/5 trạm 3x25kVA Nguyễn Hoàng Dũng tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
2	25-11-25	08h00	25-11-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 234/34/1 Công ty thuốc lá Hữu Nghị tuyến 479MB	Trạm 160kVA trụ 234/34/1 Công ty thuốc lá Hữu Nghị tuyến 479MB	Thay CT định kỳ trạm 160kVA trụ 234/34/1 Công ty thuốc lá Hữu Nghị tuyến 479MB	Thay CT định kỳ	4	- Khách hàng Ngô Bá Huy - Khách hàng Cty TNHH Thuốc Lá Hữu Nghị - Khách hàng Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghệ giấy D&D	Cắt CB và 3FCO trụ 234/34/1 trạm 160kVA Công ty thuốc lá Hữu Nghị tuyến 479MB	3	0,0151	0,0001	0,0006	0,0000	0,137	480	
3	25-11-25	08h00	25-11-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 221/94/1 Võ Trọng Siêu tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 221/94/1 Võ Trọng Siêu tuyến 476BC	Thay CT định kỳ trạm 3x15kVA trụ 221/94/1 Võ Trọng Siêu tuyến 476BC	Thay CT định kỳ	2	Khách hàng Võ Trọng Siêu	Cắt CB và 3FCO trụ 221/94/1 trạm 3x15kVA Võ Trọng Siêu tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
4	25-11-25	13h30	25-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 180B/1 Trại cửa gỗ gia công Long Phi tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 180B/1 Trại cửa gỗ gia công Long Phi tuyến 476BC	Thay CT định kỳ trạm 3x15kVA trụ 180B/1 Trại cửa gỗ gia công Long Phi tuyến 476BC	Thay CT định kỳ	2	Khách hàng Trại cửa gỗ gia công Long Phi	Cắt CB và 3FCO trụ 180B/1 Trại cửa gỗ gia công Long Phi tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
5	25-11-25	13h30	25-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 630kVA trụ 103B/17/5 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Trạm 630kVA trụ 103B/17/5 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Thay CT định kỳ trạm 630kVA trụ 103B/17/5 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Thay CT định kỳ	3	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trụ 103B/17/5 trạm 630kVA Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
6	25-11-25	08h00	25-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/138/14/2 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/25/7, từ trụ 118/138/14/25/7 đến trụ 118/138/14/25/7/32, từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/40 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/25/7, từ trụ 118/138/14/25/7/32, từ trụ 118/138/14/25 đến trụ 118/138/14/40 Bến Lầy 2 tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

7	25-11-25	08h00	25-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 118/14 Thuận Hòa tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/71/2 đến trụ 118/71/34/35, từ 118/91 đến trụ 118/91/14 Truong Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 118/71/2 đến trụ 118/71/34/35, từ 118/91 đến trụ 118/91/14 Truong Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	25-11-25	07h30	25-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 209/C/4 Thanh Hà 6 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 209/C/4 Thanh Hà 6 tuyến 476TĐ	Xử lý nâng độ cao và xoay hướng lắp thùng trạm vào trong, làm gọn cáp lực hạ áp trạm trụ 209/C/4 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 209/C/4 Thanh Hà 6 tuyến 476TĐ	197	1,6549	0,0032	0,0002	0,0000	0,119	1,750	
9	25-11-25	07h30	25-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV Hùng Vương tuyến 476TĐ	Từ trụ 54/1 đến trụ 54/120, từ trụ 54/112 đến trụ 54/112/26, từ trụ 54/112 đến trụ 54/112/26T tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 54/1 đến trụ 54/120, từ trụ 54/112 đến trụ 54/112/26, từ trụ 54/112 đến trụ 54/112/26T tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	25-11-25	07h30	25-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	25-11-25	07h30	25-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	25-11-25	08h00	25-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 46/6T/1 đến trụ 46/6T/6 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN, từ trụ 7 đến trụ 7/5P Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Từ trụ 46/6T/1 đến trụ 46/6T/6 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN, từ trụ 7 đến trụ 7/5P Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 46/6T/1 đến trụ 46/6T/6 Huỳnh Thanh Mừng tuyến 482TN, từ trụ 7 đến trụ 7/5P Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	25-11-25	08h00	25-11-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Trại gà Malaysia Trụ 171B/63 tuyến 471TBI	Trụ 171B/63 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ, nâng thùng công tơ nhánh rẽ 22kV Trại gà Malaysia Trụ 171B/63 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ, nâng thùng công tơ	25	Cty TNHH QL VN agrosources	Cắt REC và DS Trụ 171B/63 nhánh rẽ 22kV Trại gà Malaysia tuyến 471CM	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,136	477	
14	25-11-25	13h30	25-11-25	15h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 25kVA Hộ tưới tiêu Đặng Văn Hùng trụ 171B/63/67/1/21 tuyến 471CM	Trụ 171B/63/67/1/21 tuyến 471CM	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Hộ tưới tiêu Đặng Văn Hùng trụ 171B/63/67/1/21 tuyến 471CM	Thay CT định kỳ	1	Đặng Văn Hùng	Cắt FCO TBA 25kVA Hộ tưới tiêu Đặng Văn Hùng trụ 171B/63/67/1/21 tuyến 471CM	2	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,001	2	
15	25-11-25	15h00	25-11-25	16h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 37,5kVA Xay lúa Trà Vong 2 trụ 243/1 tuyến 474TBI	Trụ 243/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 37,5kVA Xay lúa Trà Vong 2 trụ 243/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Lê Thành Danh	Cắt FCO TBA 37,5kVA Xay lúa Trà Vong 2 trụ 243/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	

16	25-11-25	16h00	25-11-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Phong C trụ 160/1 tuyến 474TBI	Trụ 160/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Phong C trụ 160/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Trường tiểu học Tân Phong	Cắt FCO TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Phong C trụ 160/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
17	25-11-25	07h00	25-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 176/20/1 đến trụ 176/20/79 tuyến 477TH	Thi công sang lưới hạ áp từ trụ 176/20/1 đến trụ 176/20/79 tuyến 477TH	Đầu tư xây dựng	30	Áp Tân Thạnh xã Tân Phú	Cắt 3LBFco trụ 176/20/1 và tháo 03 hotline 176/20 nhánh rẽ 22kV Tân Thạnh tuyến 477TH	904	9,6170	0,0160	0,5032	0,0008	0,343	3.429
18	25-11-25	07h00	25-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 7 đến trụ 71 tuyến 471TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 7 đến trụ 71 tuyến 471TH	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	25-11-25	08h00	25-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dòi trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dòi trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	25-11-25	08h00	25-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	25-11-25	08h00	25-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 84/11/3T Trần Hưng Đạo - A tuyến 481TN	Tại trạm 25kVA trụ 84/11/3T Trần Hưng Đạo - A tuyến 481TN	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 84/11/3T Trần Hưng Đạo - A tuyến 481TN	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 17 phường Tân Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 84/11/3T Trần Hưng Đạo - A tuyến 481TN	34	0,1177	0,0006	0,0066	0,0000	0,034	120
22	25-11-25	08h00	25-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 41/19/1 Hoàng Lê Kha - G tuyến 472TN	Tại trạm 250kVA trụ 41/19/1 Hoàng Lê Kha - G tuyến 472TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 41/19/1 Hoàng Lê Kha - G tuyến 472TN	Thí nghiệm định kỳ	5	Khu phố 4 phường Tân Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 41/19/1 Hoàng Lê Kha - G tuyến 472TN	152	0,5263	0,0025	0,0296	0,0001	0,171	600
23	25-11-25	08h00	25-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25/7B Tân Bình tuyến 471CM	Từ trụ 25/7B/1 đến trụ 25/7B/7 đường Trần Phú tuyến 471CM	Thí nghiệm CBM bảo trì trạm 50kVA trụ 25/7B/7 Tân Phước - J, phát quang hành lang an toàn lưới điện từ trụ 25/7B/1 đến trụ 25/7B/7 đường Trần Phú tuyến 471CM tuyến 471CM	Thí nghiệm định kỳ	2	Khu phố Tân Phước phường Bình Minh	Cắt LBFco nhánh rẽ 12,7kV trụ 25/7B Tân Bình tuyến 471CM	54	0,1870	0,0009	0,0105	0,0001	0,069	240
24	25-11-25	08h00	25-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/39/7 đến trụ 38/39/7/12/30 tuyến 474SD	Từ trụ 38/39/7 đến trụ 38/39/7/12/30 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 38/39/7 đến trụ 38/39/7/12/30 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	25-11-25	08h00	25-11-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49B đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Từ trụ 49B đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 49B đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

26	25-11-25	08h00	25-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 41B/1 đến trụ 41B/5, từ trụ 23/11 đến trụ 23/11/7HT, từ trụ 21/15/1 đến trụ 21/15/10, từ trụ 38/19/10 đến trụ 38/19/10/8, từ trụ 38/36B/8/1P đến trụ 38/36B/8/15P, từ trụ 49B/12/1 đến trụ 49B/12/5 tuyến 474SD	Từ trụ 41B/1 đến trụ 41B/5, từ trụ 23/11 đến trụ 23/11/7HT, từ trụ 21/15/1 đến trụ 21/15/10, từ trụ 38/19/10 đến trụ 38/19/10/8, từ trụ 38/36B/8/1P đến trụ 38/36B/8/15P, từ trụ 49B/12/1 đến trụ 49B/12/5 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 41B/1 đến trụ 41B/5, từ trụ 23/11 đến trụ 23/11/7HT, từ trụ 21/15/1 đến trụ 21/15/10, từ trụ 38/19/10 đến trụ 38/19/10/8, từ trụ 38/36B/8/1P đến trụ 38/36B/8/15P, từ trụ 49B/12/1 đến trụ 49B/12/5 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	25-11-25	08h00	25-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 184/2 Trung Trị Thuận tuyến 473TB	Từ trụ 184/3 đến trụ 184/41 tuyến 473TB	Thay HTĐĐ trung áp trụ 184/30, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Lộc Trung, Lộc Trị xã Hưng Thuận	Cắt 03LBFCO trụ 184/2 Trung Trị Thuận tuyến 473TB Cắt DS trụ 184/42 tuyến 473TB	768	7,0953	0,0131	0,3847	0,0007	0,181	1.629	
28	25-11-25	08h00	25-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trụ 184/43/7/4 tuyến 478TB	Trụ 184/43/7/4 tuyến 478TB	Thay HTĐĐ trung thế định kỳ DNTN Trường Đạt	Thay HTĐĐ định kỳ	3	DNTN Trường Đạt	Cắt 3LBFCO trụ 184/43/7/1 DNTN Trường Đạt tuyến 478TB	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,109	977	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán (đồng)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	25-11-25	06h00	25-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	- Đường dây 110kV 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc (Ranh giới Trụ 13).	- Đường dây 110kV 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc (Ranh giới Trụ 13).	- Thay chuỗi sứ Polymer bị phóng điện từ trụ 09 đến trụ 12 đường dây 110kV 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc.	Thay chuỗi sứ Polymer bị phóng điện	0	- Đường dây 110kV 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc (Ranh giới Trụ 13).	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc (Ranh giới Trụ 13).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
Không có																					
C. HOTLINE																					
1	25-11-25	07h30	25-11-25	11h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 59B đến trụ 59B/11 Ngô Quyền tuyến 477/479LH	Trụ 22 (hạ áp) Ngô Quyền tuyến 477/479LH	Dùng trụ ghép 8,5m, lắp vật tư phụ kiện trụ 22 (hạ áp) Ngô Quyền tuyến 477/479LH	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 477LH - Khóa chế độ tự đóng lại MC 479LH - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 59B/11 Long Hoa tuyến 479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Không có																			

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên