

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.979.652	1.366.971	21.600	36.000
2	Pmax (MW)	2221,7	550,3	0,900	1,500
3	Pmin (MW)	1659,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 26/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	26-11-25	08h00	26-11-25	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	26-11-25	19h00	26-11-25	21h00	XNLĐTN (CS1) TTLĐ Tràng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tràng Bàng)	Trạm 110kV Tràng Bàng	Trạm 110kV Tràng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	26-11-25	09h00	26-11-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh lưới lọc gió máy điều hòa. Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	26-11-25	09h00	26-11-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	26-11-25	08h00	26-11-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	26-11-25	18h00	26-11-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	26-11-25	07h00	26-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 428 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	bảo dưỡng định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	26-11-25	07h00	26-11-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 80 đến trụ 137	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33 đến trụ 53/142/33/25/4HT Phước Hưng T25 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33 đến trụ 53/142/33/25/4HT T nhánh rẽ 12,7kV Phước Hưng T25 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/33 đến trụ 53/142/33/25/4HT Phước Hưng T25 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/78/1 đến trụ 53/78/41 Cấp nước Phước Lưu tuyến 480BC	Từ trụ 53/78/1 đến trụ 53/78/41 nhánh rẽ 22kV Cấp nước Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/78/1 đến trụ 53/78/41 Cấp nước Phước Lưu tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/78/1P đến trụ 53/78/9P/14 Gò Ngải tuyến 480BC	Từ trụ 53/78/1P đến trụ 53/78/9P/14 nhánh rẽ 12,7kV Gò Ngải tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/78/1P đến trụ 53/78/9P/14 Gò Ngải tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12P/1T đến trụ 53/100/12P/20T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12P/1T đến trụ 53/100/12P/20T nhánh rẽ 22kV Nam Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/100/12P/1T đến trụ 53/100/12P/20T Nam Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	26-11-25	08h00	26-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 86/1 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Trạm 3x15kVA trụ 86/1 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Thay CT định kỳ trạm 3x15kVA trụ 86/1 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Thay CT định kỳ	3	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trụ 86/1 trạm 3x15kVA Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
6	26-11-25	08h00	26-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 15kVA trụ 104/5/1 Nguyễn Thị Hát tuyến 479BC	Trạm 15kVA trụ 104/5/1 Nguyễn Thị Hát tuyến 479BC	Thay CT định kỳ trạm 15kVA trụ 104/5/1 Nguyễn Thị Hát tuyến 479BC	Thay CT định kỳ	3	Khách hàng Nguyễn Thị Hát	Cắt CB và FCO trụ 104/5/1 trạm 15kVA Nguyễn Thị Hát tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
7	26-11-25	08h00	26-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 476BC	Trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Thay CT định kỳ trạm 3x15kVA trụ 107B/2 Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	Thay CT định kỳ	3	Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch	Cắt CB và 3FCO trụ 107B/2 trạm 3x15kVA Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
8	26-11-25	13h30	26-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 133/1 Cái Văn Chi tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 133/1 Cái Văn Chi tuyến 476BC	Thay công tơ 3 pha định kỳ trạm 3x25kVA trụ 133/1 Cái Văn Chi tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ	2	Khách hàng Cái Văn Chi	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 133/1 Cái Văn Chi tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
9	26-11-25	13h30	26-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 103B/6/2T Cơ sở hàn tiện Tấn Phát tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 103B/6/2T Cơ sở hàn tiện Tấn Phát tuyến 476BC	Thay CT định kỳ trạm 25kVA trụ 103B/6/2T Cơ sở hàn tiện Tấn Phát tuyến 476BC	Thay CT định kỳ	3	Khách hàng Cơ sở hàn tiện Tấn Phát	Cắt CB và FCO trụ 103B/6/2T trạm 25kVA Cơ sở hàn tiện Tấn Phát tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
10	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 48B/141 Phước Hiệp tuyến 476HT	Từ trụ 234/105 đến trụ 234/172 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 234/105 đến trụ 234/172 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

11	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 305 đến trụ 305/40, từ trụ 305/38B đến trụ 305/38B/17 Bầu Vuông tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 305 đến trụ 305/40, từ trụ 305/38B đến trụ 305/38B/17 Bầu Vuông tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	26-11-25	07h30	26-11-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 59B/3 đến trụ 59B/3/2, từ trụ 59B/3/2 đến trụ 59B/6/3T/2T, từ trụ 59B/6/3T/2T đến trụ 59B/1 đến trụ 59B/3, từ trụ 20 (hạ áp) đến trụ 24 (hạ áp) Trần Phú tuyến 479LH	Từ trụ 59B/3 đến trụ 59B/3/2, từ trụ 59B/6/3T đến trụ 59B/6/3T/2T, từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/3, từ trụ 20 (hạ áp) đến trụ 24 (hạ áp) Trần Phú tuyến 479LH	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 59B/3 đến trụ 59B/3/2, từ trụ 59B/6/3T đến trụ 59B/6/3T/2T, từ trụ 59B/1 đến trụ 59B/3, từ trụ 20 (hạ áp) đến trụ 24 (hạ áp) Ngô Quyền tuyến 479LH	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/69/14 đến trụ 91/69/14/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 91/69/14 đến trụ 91/69/14/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Kéo dây đầu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 91/69/14 đến trụ 91/69/14/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	ĐTXD BS 2025	7	Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 91/69/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	57	0,4880	0,0010	0,0254	0,0001	0,076	605	
15	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/31B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Trụ 54/31B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Thay TI trung áp HKD Lê Anh Tuấn trụ 54/31B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Thay định kỳ	14	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	- Cắt 3LBFCO, tháo 3 hotline 54/31B Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH - Cắt CB trạm 50kVA Cầu Trường Long B1 trụ 54/31 Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,262	2.094	
16	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV từ trụ 104/94 đến trụ 104/121 tuyến 475TBI	Từ trụ 104/94 đến trụ 104/121 tuyến 475TBI	Chặt tia cây xanh Từ trụ 104/94 đến trụ 104/121 tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
17	26-11-25	08h00	26-11-25	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 25kVA HTT Nguyễn Văn Thanh 2 trụ 21/6/30/1 tuyến 478TBI	Trụ 21/6/30/1 tuyến 478TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA HTT Nguyễn Văn Thanh 2 trụ 21/6/30/1 tuyến 478TBI	Thay CT định kỳ	1	Nguyễn Văn Thanh	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Nguyễn Văn Thanh 2 trụ 21/6/30/1 tuyến 478TBI	2	0,0043	0,0000	0,0002	0,0000	0,001	2	
18	26-11-25	09h30	26-11-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA Thanh Hoà 5 trụ 17/110 tuyến 476TBI	Trụ 17/110 tuyến 476TBI	Thay CT định kỳ TBA 50kVA Thanh Hoà 5 trụ 17/110 tuyến 476TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình	Cắt FCO TBA 50kVA Thanh Hoà 5 trụ 17/110 tuyến 476TBI	67	0,0965	0,0016	0,0037	0,0001	0,001	1	
19	26-11-25	10h30	26-11-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 15kVA HKD Minh Tông trụ 17/158 tuyến 476TBI	Trụ 17/158 tuyến 476TBI	Thay CT định kỳ TBA 15kVA HKD Minh Tông trụ 17/158 tuyến 476TBI	Thay CT định kỳ	1	Hộ kinh doanh Minh Tông	Cắt FCO TBA 15kVA HKD Minh Tông trụ 17/158 tuyến 476TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
20	26-11-25	13h30	26-11-25	15h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 25kVA HTT Phạm Thanh Trí trụ 85/94B/43B tuyến 474TH	Trụ 85/94B/43B tuyến 474TH	Thay CT định kỳ TBA 25kVA HTT Phạm Thanh Trí trụ 85/94B/43B tuyến 474TH	Thay CT định kỳ	1	Phạm Thanh Trí	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Phạm Thanh Trí trụ 85/94B/43B tuyến 474TH	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2	

21	26-11-25	15h00	26-11-25	16h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 25kVA HTT Nguyễn Thị Chợ trụ 85/136B/51B/20P tuyến 479TH	Trụ 85/136B/51B/20P tuyến 479TH	Thay CT định kỳ TBA 25kVA HTT Nguyễn Thị Chợ trụ 85/136B/51B/20P tuyến 479TH	Thay CT định kỳ	1	Nguyễn Thị Chợ	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Nguyễn Thị Chợ trụ 85/136B/51B/20P tuyến 479TH	2	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
22	26-11-25	16h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 25kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa trụ 58B/92/30 tuyến 472TBI	Trụ 58B/92/30 tuyến 472TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm TBA 25kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa trụ 58B/92/30 tuyến 472TBI	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	1	Nguyễn Hoàng Nghĩa	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Nguyễn Hoàng Nghĩa trụ 58B/92/30 tuyến 472TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
23	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 157/78 đến trụ 157/103/40 tuyến 480SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 157/78 đến trụ 157/103/40 tuyến 480SN	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	
24	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 157/78 đến trụ 157/103/40 tuyến 480SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 157/78 đến trụ 157/103/40 tuyến 480SN	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
25	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dòi trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dòi trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	26-11-25	08h00	26-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 41/23/1 Công ty Cổ phần Phú Thành Tây Ninh tuyến 471TN	400kVA trụ 41/23/1 Công ty Cổ phần Phú Thành Tây Ninh tuyến 471TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 400kVA trụ 41/23/1 Công ty Cổ phần Phú Thành Tây Ninh tuyến 471TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 41/23/1 Công ty Cổ phần Phú Thành Tây Ninh tuyến 471TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200
28	26-11-25	08h00	26-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 41/16/14/1 Trường tiểu học Kim Đồng tuyến 472TN	250kVA trụ 41/16/14/1 Trường tiểu học Kim Đồng tuyến 472TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 250kVA trụ 41/16/14/1 Trường tiểu học Kim Đồng tuyến 472TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 41/16/14/1 Trường tiểu học Kim Đồng tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	720
29	26-11-25	08h00	26-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 41/8/1T Khách hàng Nguyễn Văn Hành tuyến 472TN	400kVA trụ 41/8/1T Khách hàng Nguyễn Văn Hành tuyến 472TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 400kVA trụ 41/8/1T Khách hàng Nguyễn Văn Hành tuyến 472TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 41/8/1T Khách hàng Nguyễn Văn Hành tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200
30	26-11-25	13h30	26-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 99/2/7B/3 Bệnh viện Thị xã TN tuyến 481TN	560kVA trụ 99/2/7B/3 Bệnh viện Thị xã TN tuyến 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 560kVA trụ 99/2/7B/3 Bệnh viện Thị xã TN tuyến 481TN	Thay định kỳ	15	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 99/2/7B/3 Bệnh viện Thị xã TN tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,514	1.800

31	26-11-25	13h30	26-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 560kVA trụ 93/13BT/4 Cty CP TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân tuyến 471TN	560kVA trụ 93/13BT/4 Cty CP TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân tuyến 471TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 560kVA trụ 93/13BT/4 Cty CP TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân tuyến 471TN	Thay định kỳ	15	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 560kVA trụ 93/13BT/4 Cty CP TV-TM-DV địa ốc Hoàng Quân tuyến 471TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,514	1.800
32	26-11-25	13h30	26-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/70/16/2 Cty Trường Thành tuyến 473TN	250kVA trụ 19B/70/16/2 Cty Trường Thành tuyến 473TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 250kVA trụ 19B/70/16/2 Cty Trường Thành tuyến 473TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 19B/70/16/2 Cty Trường Thành tuyến 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	720
33	26-11-25	08h00	26-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 2x75kVA trụ 91 Bình Phong 10 tuyến 476SD	Trạm 2x75kVA trụ 91 Bình Phong 10 tuyến 476SD	Hạ công suất trạm biến áp từ 2x75kVA xuống 2x50kVA trạm trụ 91 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Bình Phong xã Châu Thành	Cắt CB, 2FCO và tháo 2hotline trạm 2x75kVA trụ 91 Bình Phong 10 tuyến 476SD	60	0,2109	0,0010	0,0117	0,0001	0,011	40
34	26-11-25	08h00	26-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 2x50kVA trụ 73B/5/2 Bình Phong 5 tuyến 476SD	Trạm 2x50kVA trụ 73B/5/2 Bình Phong 5 tuyến 476SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 2x50kVA lên 2x75kVA trạm trụ 73B/5/2 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Bình Long xã Châu Thành	Cắt 1LBFCO trụ 73B/1 tuyến 476SD	206	0,7240	0,0034	0,0401	0,0002	0,011	40
35	26-11-25	13h30	26-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 75kVA trụ 101 Bình Phong 11 tuyến 476SD	Trạm 75kVA trụ 101 Bình Phong 11 tuyến 476SD	Hạ công suất trạm biến áp từ 75kVA xuống 50kVA trạm trụ 101 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Bình Phong xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 101 Bình Phong 11 tuyến 476SD	31	0,1090	0,0005	0,0060	0,0000	0,011	40
36	26-11-25	13h30	26-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 115/15 An Điền 1 tuyến 476SD	Trạm 50kVA trụ 115/15 An Điền 1 tuyến 476SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trạm trụ 115/15 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp An Điền xã Châu Thành	Cắt 1LBFCO trụ 115/15 tuyến 476SD	176	0,6186	0,0029	0,0343	0,0002	0,011	40
37	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 95 đến trụ 95/3, từ trụ 99B đến trụ 99B/15, từ trụ 108 đến trụ 108/8P, từ trụ 108/1 đến trụ 108/4/3/13 tuyến 476SD	Từ trụ 95 đến trụ 95/3, từ trụ 99B đến trụ 99B/15, từ trụ 108 đến trụ 108/8P, từ trụ 108/1 đến trụ 108/4/3/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 95 đến trụ 95/3, từ trụ 99B đến trụ 99B/15, từ trụ 108 đến trụ 108/8P, từ trụ 108/1 đến trụ 108/4/3/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 206/2 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Từ trụ 206/2 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 206/2 đến trụ 206/11/14 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
40	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179 đến trụ 179/28 tuyến 471SD	Từ trụ 179 đến trụ 179/28 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/28 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
41	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/17 tuyến 471SD	Từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 266/7/2 đến trụ 266/7/2/9/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
42	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 61A Lộc Trát tuyến 475TB	Từ trụ đến trụ 184/41 tuyến 473TB	Nâng công suất TBA trụ 61A/5 từ 75kVA lên 100kVA, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	Cắt LBFCO trụ 61A/1 Lộc Trát tuyến 475TB	249	2,3004	0,0043	0,1247	0,0002	0,060	543
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán (đơn vị tiền)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	26-11-25	06h00	26-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	- Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi (Ranh giới Trụ 13).	- Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi (Ranh giới Trụ 13).	- Thay chuỗi sứ Polymer bị phóng điện từ trụ 09 đến trụ 12 đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi.	Thay chuỗi sứ Polymer bị phóng điện	0	- Đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi (Ranh giới Trụ 13).	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi (Ranh giới Trụ 13).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 59B/3 đến trụ 59B/4C Ngô Quyền tuyến 479LH	Từ trụ 59B/3 đến trụ 59B/4C Ngô Quyền tuyến 479LH	Kéo đầu nối, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 59B/3	ĐTXD BS 2025	8	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Long Hải U trụ 59B/4C Trần Phú tuyến 479LH	47	0,4023	0,0008	0,0209	0,0000	0,157	1.257	
2	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 59B/3 đến trụ 59B/3/2, từ trụ 59B/6/3T đến trụ 59B/6/3T/2T Trần Phú tuyến 479LH	Từ trụ 59B/3 đến trụ 59B/3/2, từ trụ 59B/6/3T đến trụ 59B/6/3T/2T Trần Phú tuyến 479LH	Kéo đầu nối, thu hồi dây, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 59B/3 đến trụ 59B/3/2, từ trụ 59B/6/3T đến trụ 59B/6/3T/2T Ngô Quyền tuyến 479LH	ĐTXD BS 2025	0	Khu phố Long Hải phường Long Hoa	- Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương Y trụ 58B/5 Trần Phú tuyến 479LH - Cắt CB trạm 250kVA Long Hải U trụ 59/4C Trần Phú tuyến 479LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
3	26-11-25	08h00	26-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 26B/4 Thanh Hòa tuyến 473TH	Từ trụ 26B/4/10 đến trụ 26B/4/11 tuyến 473TH	Thi công di dời đường dây trung áp từ trụ 26B/4/10 đến trụ 26B/4/11 tuyến 473TH	Chiết tính sửa chữa (đi dời làm đường)	10	Áp Thanh Hòa xã Tân Châu	Cắt LBFCO trụ 26B/4 nhánh rẽ 12,7kV Thanh Hòa tuyến 473TH	164	1,5702	0,0029	0,0822	0,0002	0,114	1.029	
4	26-11-25	07h30	16-11-25	08h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV tuyến 473TN	- LBS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN - LBS trụ 19B/62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhận điện tuyến 475TN đến LBS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 19B/62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt LBS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	26-11-25	08h30	16-11-25	09h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV tuyến 473TN	- LBS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN - LBS trụ 19B/62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 19B/113 Bình Minh tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 19B/62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	26-11-25	08h00	26-11-25	08h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 93/1 Tua Hai tuyến 473TN	- Recloser trụ 93/IP Tua Hai tuyến 473TN	Cắt điện bàn giao Đội Quản lý Điện Thái Bình cắt DS 3pha, 03 LTD trụ 80/43 tuyến 473TN	Bàn giao Đội Quản lý Điện Thái Bình	20	Khu phố 20, 21 phường Tân Ninh; khu phố Bình Trung phường Bình Minh	- Cắt Recloser trụ 93/IP Tua Hai tuyến 473TN	3624	1,7927	0,0598	0,1009	0,0034	0,686	343	

7	26-11-25	08h00	26-11-25	08h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80/3 đến 80/43 tuyến 473TN	Trụ 80/43 tuyến 473TN	Cột DS 3pha, 03 LTD trụ 80/43 tuyến 473TN	Xử lý khiếm khuyết	40	Áp Cây Xiêng, Tua Hai xã Châu Thành	- Cắt REC trụ 93/1 Tua Hai tuyến 473TN (Đội QLĐ Tân Ninh đăng ký). - Cắt DS 3pha, 03 LTD trụ 80/43 Bình Trung tuyến 473TN. - Đóng REC trụ 93/1 Tua Hai tuyến 473TN (Đội QLĐ Tân Ninh đăng ký). - Đóng REC trụ 80/3 Cây Xiêng tuyến 475SD.	1953	0,9806	0,0327	0,0544	0,0018	1,372	686
8	26-11-25	08h30	26-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 80/3 đến 80/43 tuyến 473TN	Trụ 80/43 tuyến 473TN	Bảo trì, lắp lại cần LBS trụ 80/43 tuyến 473TN	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	- Cắt DS 3pha và 03 LTD trụ 80/43 Bình Trung tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cột lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cột lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyền