

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 27 THÁNG 11 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.392.219	736.231	21.600	36.000
2	Pmax (MW)	2243,1	550,3	0,900	1,500
3	Pmin (MW)	1657,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 27/11/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI		SAIDI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	27-11-25	08h00	27-11-25	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	(Tổ TTLD Tráng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	27-11-25	19h00	27-11-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
3	27-11-25	18h00	27-11-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	27-11-25	06h00	27-11-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	- XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh) - TNDMN - TTTND Tây Ninh	- Ngăn 171, C11,112, 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Suối Dộp - Đường dây 171 Suối Dộp - 172 Tân Biên	- Ngăn 171, C11,112, 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Suối Dộp - Đường dây 171 Suối Dộp - 172 Tân Biên	- Thí nghiệm CBM năm 2025 ngăn 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Suối Dộp - Tháo lắp thiết bị phục vụ thí nghiệm, kiểm tra, bảo dưỡng.	- Thí nghiệm CBM năm 2025 - Vệ sinh, kiểm tra bảo dưỡng.	0	- Ngăn 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Suối Dộp - Đường dây 171 Suối Dộp - 172 Tân Biên	- Cắt điện, cô lập ngăn 171, C11, 112, 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Suối Dộp - Cắt điện, cô lập đường dây 171 Suối Dộp - 172 Tân Biên	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV Suối Dộp
5	27-11-25	08h00	27-11-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
6	27-11-25	18h00	27-11-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
7	27-11-25	07h00	27-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Bàu Đồn - 171 Mộc Bài, đường dây 110kV 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24/72/04 đến trụ 24/72/09	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
8	27-11-25	07h00	27-11-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 Nm ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Từ trụ 05 đến trụ 24	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 103B/22 Thuận Tây 22 tuyến 479MB	Trạm 250kVA trụ 103B/22 Thuận Tây 22 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 103B/22 Thuận Tây 22 tuyến 479MB	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
2	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 103B/30/5 Thuận Tây 9 tuyến 481MB	Trạm 75kVA trụ 103B/30/5 Thuận Tây 9 tuyến 481MB	Cân pha hạ áp trạm 75kVA trụ 103B/30/5 Thuận Tây 9 tuyến 481MB	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

3	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 103B/15/9 Tái Định Cư Địa Xù 1 tuyến 479BC	Trạm 3x25kVA trụ 103B/15/9 Tái Định Cư Địa Xù 1 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp trạm 3x25kVA trụ 103B/15/9 Tái Định Cư Địa Xù 1 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
4	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 103B/15/26 Tái Định Cư Địa Xù 2 tuyến 479BC	Trạm 3x25kVA trụ 103B/15/26 Tái Định Cư Địa Xù 2 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp trạm 3x25kVA trụ 103B/15/26 Tái Định Cư Địa Xù 2 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 103B/3/4 Thị trấn 30 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 103B/3/4 Thị trấn 30 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp trạm 250kVA trụ 103B/3/4 Thị trấn 30 tuyến 479BC	Cần pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	27-11-25	08h00	27-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 53/43/14 Trang trại Hà Gia Trang tuyến 480BC	Trạm 250kVA trụ 53/43/14 Trang trại Hà Gia Trang tuyến 480BC	Thay CT định kỳ trạm 250kVA trụ 53/43/14 Trang trại Hà Gia Trang tuyến 480BC	Thay CT định kỳ	4	- Khách hàng: Trang trại Hà Gia Trang - Khách hàng Trần Tấn Đạt - Khách hàng Trần Thanh Liêm - Khách hàng Nguyễn Thị Cốt	Cắt CB và FCO trụ 53/43/14 trạm 250kVA Trang trại Hà Gia Trang tuyến 480BC	4	0,0201	0,0001	0,0008	0,0000	0,137	480	
7	27-11-25	08h00	27-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 53/142/33P/15/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC	Trạm 75kVA trụ 53/142/33P/15/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC	Thay CT định kỳ trạm 75kVA trụ 53/142/33P/15/1 Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC	Thay CT định kỳ	3	Khách hàng: Cơ sở Phúc Thịnh	Cắt CB và FCO trụ 53/142/33P/15/1 trạm 75kVA Cơ sở Phúc Thịnh tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
8	27-11-25	08h00	27-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 53/100/12/4T/1 Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới tuyến 480BC	Trạm 37,5kVA trụ 53/100/12/4T/1 Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới tuyến 480BC	Thay CT định kỳ trạm 37,5kVA trụ 53/100/12/4T/1 Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới tuyến 480BC	Thay CT định kỳ	2	Khách hàng Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới	Cắt CB và FCO trụ 53/100/12/4/1 trạm 37,5kVA Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới tuyến 480BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,023	80	
9	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới điện hạ áp trụ 53/86B/22/16/38/14H T/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Lưới điện hạ áp trụ 53/86B/22/16/38/14HT/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Thay trụ hạ áp BLR bằng trụ BTLT tại trụ 53/86B/22/16/38/14HT/6 thuộc trạm 50kVA trụ 53/86B/22/16/38/19 Phước Giang 5 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt CB và FCO trụ 53/86B/22/16/38/19 trạm 50kVA Phước Giang 5 tuyến 480BC	61	0,7885	0,0015	0,0306	0,0001	0,103	926	
10	27-11-25	08h00	27-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 1000kVA trụ 50/1 Thẻ Ký Vàng tuyến 471MB	Trạm 1000kVA trụ 50/1 Thẻ Ký Vàng tuyến 471MB	Thay CT trung áp định kỳ trạm 1000kVA trụ 50/1 Thẻ Ký Vàng tuyến 471MB	Thay CT định kỳ	19	Khách hàng Thẻ Ký Vàng	Cắt 3LBFCO và tháo hotline trụ 50 nhánh rẽ 22kV Thẻ Ký Vàng tuyến 473MB.	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,217	760	
11	27-11-25	08h00	27-11-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/T6/1 Công ty TNHH Pyungan Việt Nam tuyến 471BC	Trụ 19/T6/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH Pyungan Việt Nam tuyến 471BC	Thay CT định kỳ trụ 19/T6/1 Công ty TNHH Pyungan Việt Nam tuyến 471BC	Thay CT định kỳ	22	Khách hàng Công ty TNHH Pyungan Việt Nam	Cắt Recloser và DS trụ 19/T6 Công ty TNHH Pyungan Việt Nam	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,754	2.641	
12	27-11-25	13h30	27-11-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 19/T8/12 Công ty TNHH AMS GLOBAL tuyến 471BC	Trụ 19/T8/12 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH AMS GLOBAL tuyến 471BC	Thay CT, VT trung áp trụ 19/T8/12 Công ty TNHH AMS GLOBAL tuyến 471BC	Thay CT, VT định kỳ	12	Khách hàng Công ty TNHH AMS GLOBAL	- Cắt 3LBFCO và tháo hotline trụ 19/T8/12 Công ty TNHH AMS GLOBAL tuyến 471BC - Cắt 3LBFCO trụ 19/T8/12/1 Công ty TNHH AMS GLOBAL tuyến 471BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,412	1.440	

13	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 76 Bầu Nắng tuyến 474TN	Từ trụ 86 đến trụ 120 Bầu Nắng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 86 đến trụ 120 Bầu Nắng - Dương Minh Châu tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	27-11-25	08h00	27-11-25	15h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 128 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ.	Tại trụ 128/1 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ.	Thay CT, VT trung áp định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ Tài nguyên Tái sinh Top Việt tại trụ 128/1 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ.	Thay thiết bị định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ Tài nguyên Tái sinh Top Việt.	Cắt 3LBFCO tại trụ 128/1 và tháo 3hotline tại trụ 128 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ.	1	0,0076	0,0000	0,0004	0,0000	0,480	3.360
15	27-11-25	07h30	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x75kVA trụ 178/1 Trần Hưng Đạo E tuyến 473BC	Trạm 3x75kVA trụ 178/1 Trần Hưng Đạo E tuyến 473BC	Thay hệ thống đo đếm, xử lý đo ghi xa trạm 3x75kVA trụ 178/1 Trần Hưng Đạo E tuyến 473BC	Thay hệ thống đo đếm, xử lý đo ghi xa	3	Khu phố Thanh Bình C phường Gò Dầu	Cắt 3FCO trạm 3x75kVA trụ 178/1 Trần Hưng Đạo E tuyến 473BC	82	0,6888	0,0014	0,0000	0,0000	0,059	870
16	27-11-25	07h30	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 238B đến trụ 286B tuyến 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	27-11-25	07h30	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 478BC	Đường dây 22kV từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 478BC	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	27-11-25	07h30	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Trường Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH XL Vĩnh Phúc	Lưới điện hạ áp từ trụ 7/2P/1P đến trụ 7/2P/5P, từ trụ 7/2P/5P, từ trụ 7/2P/1P (cũ) đến trụ 7/2P/4P (cũ), từ trụ 7/2P/4P (cũ), từ trụ 7/2P/1T/1 đến trụ 7/2P/1T/6, từ trụ 7/2P/1T (cũ) đến trụ 7/2P/TP (cũ) Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Từ trụ 7/2P/1P đến trụ 7/2P/5P, từ trụ 7/2P/1P (cũ) đến trụ 7/2P/4P (cũ), từ trụ 7/2P/4P (cũ), từ trụ 7/2P/1T/1 đến trụ 7/2P/1T/6, từ trụ 7/2P/1T (cũ) đến trụ 7/2P/TP (cũ) Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Sang thùng công tơ, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 7/2P/1P đến trụ 7/2P/5P, từ trụ 7/2P/1P (cũ) đến trụ 7/2P/4P (cũ), từ trụ 7/2P/4P (cũ), từ trụ 7/2P/1T/1 đến trụ 7/2P/1T/6, từ trụ 7/2P/1T (cũ) đến trụ 7/2P/TP (cũ) Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	ĐTXD BS 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 175B Phạm Hùng tuyến 477LH	Trụ 175B Phạm Hùng tuyến 477LH	Thay TI trung áp Công ty TNHH Nhon Phước Lợi trụ 175B Phạm Hùng tuyến 477LH	Thay định kỳ	21	Khu phố Long Chí phường Hòa Thành	-Cắt 3LBFCO, tháo 3 hotline 175B Phạm Hùng tuyến 477LH - Cắt CB trạm 3x37,5kVA Ca Bảo Đạo L trụ 175 Phạm Hùng tuyến 477LH	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,393	3.142
21	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Đường dây 22kV từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Chặt tia cây xanh từ trụ 104/122 đến trụ 104/165 tuyến 477TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

22	27-11-25	08h00	27-11-25	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 25kVA HTS Huỳnh Văn Mừng trụ 140/47/1 tuyến 471TBI	Trụ 140/47/1 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA HTS Huỳnh Văn Mừng trụ 140/47/1 tuyến 471TBI	Thay CT định kỳ	1	Huỳnh Văn Mừng	Cắt FCO TBA 25kVA HTS Huỳnh Văn Mừng trụ 140/47/1 tuyến 471TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2
23	27-11-25	09h30	27-11-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 25kVA HTT Trần Văn Thâm trụ 180/18/1 tuyến 479TBI	Trụ 180/18/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA HTT Trần Văn Thâm trụ 180/18/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ	1	HTT Trần Văn Thâm	Cắt FCO TBA 25kVA HTT Trần Văn Thâm trụ 180/18/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
24	27-11-25	10h30	27-11-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA HTT Võ Văn Hoa trụ 180/33/110/7T tuyến 479TBI	Trụ 180/33/110/7T tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ TBA 50kVA HTT Võ Văn Hoa trụ 180/33/110/7T tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ	1	Võ Văn Hoa	Cắt FCO TBA 50kVA HTT Võ Văn Hoa trụ 180/33/110/7T tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
25	27-11-25	13h30	27-11-25	15h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 25kVA Cơ sở Phạm Quý Hiếu trụ 194 tuyến 479TBI	Trụ 194 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Cơ sở Phạm Quý Hiếu trụ 194 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ	1	Phạm Quý Hiếu	Cắt FCO TBA 25kVA Cơ sở Phạm Quý Hiếu trụ 194 tuyến 479TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	2
26	27-11-25	15h00	27-11-25	16h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 15kVA Chiếu sáng Tân Lập 1 trụ 219 tuyến 479TBI	Trụ 219 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ TBA 15kVA Chiếu sáng Tân Lập 1 trụ 219 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ	1	Phòng Kinh tế xã Tân Lập (Đền đường)	Cắt FCO TBA 15kVA Chiếu sáng Tân Lập 1 trụ 219 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
27	27-11-25	16h00	27-11-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 25kVA Công ty TNHH Huỳnh Long Phụng trụ 241/1 tuyến 479TBI	Trụ 241/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ TBA 25kVA Công ty TNHH Huỳnh Long Phụng trụ 241/1 tuyến 479TBI	Thay CT định kỳ	1	Cty TNHH Huỳnh Long Phụng	Cắt FCO TBA 25kVA Công ty TNHH Huỳnh Long Phụng trụ 241/1 tuyến 479TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1
28	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 473, 471 tram 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 167 đến trụ 167/129 tuyến 471SN, 473SN	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/129 tuyến 473SN, 471SN	Phát quang hành lang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dòi trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dòi trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN tram 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	27-11-25	08h00	27-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 25/38/45/6 DNTN Minh Toàn tuyến 473CM	250kVA trụ 25/38/45/6 DNTN Minh Toàn tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 250kVA trụ 25/38/45/6 DNTN Minh Toàn tuyến 473CM	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 25/38/45/6 DNTN Minh Toàn tuyến 473CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	720
32	27-11-25	08h00	27-11-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 25/38/45/6 DNTN Minh Toàn tuyến 473CM	250kVA trụ 25/38/45/6 DNTN Minh Toàn tuyến 473CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 250kVA trụ 25/38/45/6 DNTN Minh Toàn tuyến 473CM	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 25/38/45/6 DNTN Minh Toàn tuyến 473CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	720

33	27-11-25	08h00	27-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 25/16A/136/13/1 (45/38/1) Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm -1 tuyến 471CM	400kVA trụ 25/16A/136/13/1 (45/38/1) Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm -1 tuyến 471CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 400kVA trụ 25/16A/136/13/1 (45/38/1) Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm -1 tuyến 471CM	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 25/16A/136/13/1 (45/38/1) Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm -1 tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200
34	27-11-25	08h00	27-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 25/16A/136/13/1B Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	630kVA trụ 25/16A/136/13/1 B Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 630kVA trụ 25/16A/136/13/1B Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	Thay định kỳ	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 25/16A/136/13/1B Công ty TNHH -XNK Hàn Lâm - 3 tuyến 471CM	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,549	1.920
35	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/53 đến trụ 186/53/44 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
36	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/31/30 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/31/30 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/189/31/30 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
37	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
38	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169 đến trụ 169/8A/14 tuyến 478SD	Từ trụ 169 đến trụ 169/8A/14 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 169 đến trụ 169/8A/14 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
39	27-11-25	08h00	27-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 75kVA trụ 240 Hào Đức 3 tuyến 471SD	Trạm 75kVA trụ 240 Hào Đức 3 tuyến 471SD	Hạ công suất trạm biến áp từ 75kVA xuống 50kVA trạm trụ 240 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 240 Hào Đức 3 tuyến 471SD	51	0,1792	0,0009	0,0099	0,0000	0,011	40
40	27-11-25	08h00	27-11-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 240/8/14 Sa Nghe 9 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 240/8/14 Sa Nghe 9 tuyến 471SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trạm trụ 240/8/14 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Sa Nghe xã Hào Đức	Cắt 1LBFCO trụ 240/8/14 tuyến 471SD	87	0,3058	0,0015	0,0169	0,0001	0,011	40
41	27-11-25	07h00	27-11-25	07h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Từ trụ 284 tuyến 475TB đến trụ 169/92C/1 tuyến 473TB	Từ trụ 284 tuyến 475TB đến trụ 169/92C/1 tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 475TB cấp điện tuyến 473TB đến trụ 169/92C	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Sóc Lào, Bà Nhã xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 tuyến 473TB Đóng LBS trụ 284 tuyến 475TB	2475	1,2703	0,0423	0,0689	0,0023	0,181	90
42	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 169 Trảng Cò tuyến 473TB	Từ trụ 169/2 đến trụ 169/117/39 tuyến 473TB	Bảo trì đầu cáp ngầm trụ 169/35-169/36, dựng trụ trung thế 169/111, thay giáp niu trụ 169/41/8, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Trảng Sa, Trảng Cò, Thuận Lợi, Bến Kinh, Tân Thuận, Xóm Suối xã Hưng Thuận	Cắt Recloser trụ 169/1 và DS trụ 169/1B Trảng Cò tuyến 473TB Cắt DS trụ 107B/36/2 Bến Sắn tuyến 473TB Cắt 3LBFCO trụ 169/92C/1 tuyến 473TB	3131	28,9263	0,0536	1,5685	0,0029	0,181	1.629
43	27-11-25	16h30	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Từ trụ 284 tuyến 475TB đến trụ 169/92C/1 tuyến 473TB	Từ trụ 284 tuyến 475TB đến trụ 169/92C/1 tuyến 473TB	Chuyển điện tuyến 473TB cấp điện trở lại	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Sóc Lào, Bà Nhã xã Hưng Thuận	Cắt LBS trụ 284 tuyến 475TB Đóng 3LBFCO trụ 169/92C/1 tuyến 473TB	2475	1,2703	0,0423	0,0689	0,0023	0,181	90
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đề xuất)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	27-11-25	08h00	27-11-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; TTTND Tây Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 180/1 Tân Lập 4 tuyến 479TBI	Từ trụ 181 đến trụ 180/1, từ trụ 180 đến trụ 180/1 tuyến 479TBI	Làm biện pháp an toàn thi công đấu nối nhánh rẽ 3 pha bằng phương pháp hotline từ trụ 181 đến trụ 180/1, thu hồi dây trung áp hiện hữu từ trụ 180 đến trụ 180/1 tuyến 479TBI	Thi công đấu nối công trình ĐTXD bổ sung năm 2025	4	Áp Tân Đông 1 xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 180/1 Tân Lập 4 tuyến 479TBI	324	1,6325	0,0078	0,0631	0,0003	0,137	480	
C. HOTLINE																					
1	27-11-25	08h00	27-11-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	TTTND Tây Ninh	- Trạm 110kV Tân Biên tuyến 473TBI, 479TBI - Đường dây 22kV Thanh Tây trụ 52 tuyến 479TBI - Đường dây 22kV Cầu Càn Đăng trụ 43 tuyến 473TBI	Từ trụ 180 đến trụ 181, từ trụ 180 đến trụ 180/1 tuyến 479TBI; trụ 85B tuyến 473TBI, 479TBI	Đấu nối nhánh rẽ 3 pha bằng phương pháp hotline từ trụ 181 đến trụ 180/1, thu hồi dây trung áp hiện hữu từ trụ 180 đến trụ 180/1 tuyến 479TBI; trồng trụ trung áp xen lưới trụ 85B tuyến 473TBI, 479TBI	Thi công đấu nối công trình ĐTXD bổ sung năm 2025	0	Không mất điện	Khóa chế độ tự đóng lại: + MC 473TBI, MC 479TBI trạm 110kV Tân Biên + REC Thanh Tây trụ 52 tuyến 479TBI + REC Cầu Càn Đăng trụ 43 tuyến 473TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ				
																	(16)	(17)		(18)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Đảm bảo cung cấp điện Giải Vô địch Lân Sư Rồng toàn quốc lần thứ XI năm 2025 từ ngày 27/11/2025 đến ngày 02/12/2025.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên