

Số: 1879/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 09 tháng 12 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 10 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.241.136	1.848.106	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2299,2	558,1	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1693,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 10/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	10-12-25	08h00	10-12-25	18h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sản ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra các vị trí chọn F81, F79 và giá trị cài đặt trong rơ le so với bảng trị số cài đặt của các cấp điều độ ban hành tại Trạm 110kV.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	10-12-25	19h00	10-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	10-12-25	09h00	10-12-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	10-12-25	09h00	10-12-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tư các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	10-12-25	08h00	10-12-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU Gateway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ TTLL trong phòng điều hành. Đầu tư các thiết bị C41 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	10-12-25	18h00	10-12-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Long Hoa.	Trạm 110kV Long Hoa.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	10-12-25	07h00	10-12-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trụ 97/51 đến TBA 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	10-12-25	07h00	10-12-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 260 đến 300	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/39/9B/6 Long Cường 20 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/39/9B/6 Long Cường 20 tuyến 476BC	Nâng công suất trạm 25kVA lên 37,5kVA trụ 221/39/9B/6 Long Cường 20 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	15	Áp Long Cường xã Long Thuận	- Cắt LBFCO trụ 221/39/1 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Nỏ tuyến 476BC	598	7,7300	0,0143	0,2996	0,0006	0,171	1.543	
2	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	Cây hoàn chỉnh trạm 25kVA, cắt đứt dây và đóng điện nghiệm thu trụ 221/39/43 Long Cường 8 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp Long Cường xã Long Thuận	- Cắt LBFCO trụ 221/39/1 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Nỏ tuyến 476BC - Cắt LBFCO trụ 221/39/43/1 Bến Búng tuyến 476BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 1 đến trụ 92 Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 476BC - 479BC	Từ trụ từ trụ 1 đến trụ 92 đường dây 22kV 2 mạch Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 476BC-479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 92 Nối tuyến 479BC - 474TĐ tuyến 476BC-479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
4	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 476BC	Từ trụ 72 đến trụ 72/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 72 đến trụ 72/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Tâm tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
5	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 78/4 đến trụ 72/51 Thuận Hòa tuyến 476BC	Từ trụ 78/4 đến trụ 72/51 từ trụ Thuận Hòa tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 78/4 đến trụ 72/51 Thuận Hòa tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
6	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Đường dây 2 mạch 22kV từ trụ 135 đến 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC - 479MB	Từ trụ 135 đến 234 đường dây 2 mạch 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC - 479MB	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 135 đến 234 đường dây 2 mạch 22kV Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC - 479MB	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
7	10-12-25	07h30	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 30 Thanh Đức 30 tuyến 472TĐ	Trạm 75kVA trụ 30 Thanh Đức 30 tuyến 472TĐ	Dựng trụ hạ áp, đồ bê tông móng trụ từ trụ 30/5b đến trụ 30/6 tuyến 472TĐ	Chiết tính số 169 khách hàng trường THCS Thanh Đức	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
8	10-12-25	07h30	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 126/6A Bàu Vũng 7 tuyến 472TĐ	Trạm 250kVA trụ 126/6A Bàu Vũng 7 tuyến 472TĐ	Di dời trụ hạ áp 126/6/9 tuyến 472TĐ	Chiết tính số 172 khách hàng Võ Minh Vương	6	Áp Bàu Vũng, Cây Ninh xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 126/6A Bàu Vũng 7 tuyến 472TĐ	175	1,4701	0,0029	0,0002	0,0000	0,119	1.750	
9	10-12-25	07h30	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/1 đến trụ 68/44, từ trụ 68/14B đến trụ 68/14B/16, từ trụ 68/42 đến trụ 68/42/10 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
10	10-12-25	07h30	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đông 26 tuyến 471PĐC	Trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đông 26 tuyến 471PĐC	Dựng trụ hạ áp, đồ bê tông móng trụ từ trụ 42/38/13/8 đến trụ 42/38/13/9 tuyến 471PĐC	Chiết tính số 181 khách hàng Lê Văn Toán	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
11	10-12-25	07h30	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 126/1 Xóm Mía tuyến 472TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 126/1 Xóm Mía tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 126/1 đến trụ 126/37, từ trụ 126/6A đến trụ 126/6A/10, từ trụ 126/11 đến trụ 126/11/9 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

12	10-12-25	07h30	10-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, có lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	10-12-25	07h30	10-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bít lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
14	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 27 đến trụ 38 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Từ trụ 27 đến trụ 38 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 27 đến trụ 38 Nguyễn Chí Thanh tuyến 477LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 9 đến trụ 13, từ trụ 9/4t đến trụ 9/9p, từ trụ 10 đến trụ 10/2 Ngô Quyền tuyến 479LH	Từ trụ 9 đến trụ 13, từ trụ 9/4t đến trụ 9/9p, từ trụ 10 đến trụ 10/2 Ngô Quyền tuyến 479LH	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 9 đến trụ 13, từ trụ 9/4t đến trụ 9/9p, từ trụ 10 đến trụ 10/2 Ngô Quyền tuyến 479LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	10-12-25	08h00	10-12-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 75kVA trụ 54 tuyến 478TBI	Trụ 54 tuyến 478TBI	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 2x50kVA trụ 54 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thanh Phú xã Thanh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 54 tuyến 478TBI	124	0,6248	0,0030	0,0242	0,0001	0,006	22	
17	10-12-25	13h30	10-12-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 2x25kVA trụ 91/6 tuyến 471TBI	Trụ 91/6 tuyến 471TBI	Nâng công suất TBA từ 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 91/6 tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thanh Trung xã Tân Biên	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x25kVA trụ 91/6 tuyến 471TBI	98	0,4938	0,0024	0,0191	0,0001	0,006	22	
18	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV Thanh Bình Tân Biên tuyến 476TBI, 478TBI	Từ trụ 38 đến trụ 159 tuyến 478TBI, từ trụ 17/12 đến trụ 17/169 tuyến 476TBI	Phát quang, chặt tia cây xanh tuyến 476TBI, 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	10-12-25	08h00	10-12-25	09h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA Đồng Dài 2 trụ 92/124/61 tuyến 476TH	Trụ 92/124/61 tuyến 476TH	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA Đồng Dài 2 trụ 92/124/61 tuyến 476TH	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp Đồng Dài xã Thanh Bình	Cắt FCO TBA 50kVA Đồng Dài 2 trụ 92/124/61 tuyến 476TH	24	0,0518	0,0006	0,0020	0,0000	0,001	2	
20	10-12-25	09h30	10-12-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA Hộ tưới tiêu Nguyễn Tài Anh trụ 171B/63/67/1/21 tuyến 471CM	Trụ 171B/63/67/1/21 tuyến 471CM	Thay CT định kỳ TBA 50kVA Hộ tưới tiêu Nguyễn Tài Anh trụ 171B/63/67/1/21 tuyến 471CM	Thay CT định kỳ	1	Nguyễn Tài Anh	Cắt FCO TBA 50kVA Hộ tưới tiêu Nguyễn Tài Anh trụ 171B/63/67/1/21 tuyến 471CM	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
21	10-12-25	10h30	10-12-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 37,5kVA Cơ sở Trương Hữu Phú trụ 178B/2C/1 tuyến 474TBI	Trụ 178B/2C/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 37,5kVA Cơ sở Trương Hữu Phú trụ 178B/2C/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Trương Hữu Phú	Cắt FCO TBA 37,5kVA Cơ sở Trương Hữu Phú trụ 178B/2C/1 tuyến 474TBI	1	0,0014	0,0000	0,0001	0,0000	0,001	1	
22	10-12-25	13h30	10-12-25	15h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 50kVA áp 4 Trà Vong 5 trụ 212/11/1 tuyến 474TBI	Trụ 212/11/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian TBA 50kVA áp 4 Trà Vong 5 trụ 212/11/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ lệch thời gian	1	Áp 4 xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 50kVA áp 4 Trà Vong 5 trụ 212/11/1 tuyến 474TBI	53	0,1144	0,0013	0,0044	0,0000	0,001	2	
23	10-12-25	15h00	10-12-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	TBA 3x37,5kVA Trang trại Lê Thị Trúc Thu trụ 231B/91/1 tuyến 474TBI	Trụ 231B/91/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ TBA 3x37,5kVA Trang trại Lê Thị Trúc Thu trụ 231B/91/1 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	1	Lê Thị Trúc Thu	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA Trang trại Lê Thị Trúc Thu trụ 231B/91/1 tuyến 474TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	6	

24	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 286/6 Tân Kiên tuyến 473SN	Từ trụ 286/5 đến trụ 286/6/4T tuyến 473SN	Thi công sang lưới đi dờ công tơ khách hàng cân pha lưới hạ áp từ trụ 286/5 đến trụ 286/6/4T tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000		
25	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 185 Đông Hiệp 5 tuyến 473SN	Trụ 185 tuyến 473SN	Thu hồi vật tư phụ kiện máy biến áp không mang tải trụ 185 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Đông Hiệp xã Tân Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 185 Đông Hiệp 5 tuyến 473SN	65	0,6223	0,0012	0,0326	0,0001	0,034	309	
26	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 183A Đông Hiệp 17 tuyến 473SN	- Thu hồi vật tư phụ kiện máy biến áp không mang tải trụ 185 tuyến 473SN - Ép lều cân pha lưới hạ áp từ trụ 179B đến trụ 185B/5, từ trụ 185B đến trụ 185B/5, từ trụ 185 đến trụ 185/12, từ trụ 186 đến trụ 186/6T, từ trụ 189 đến trụ 189/9T tuyến 473SN	- Thu hồi vật tư phụ kiện máy biến áp không mang tải trụ 185 tuyến 473SN - Ép lều cân pha lưới hạ áp từ trụ 179B đến trụ 190, từ trụ 179B đến trụ 179B/5, từ trụ 185B đến trụ 185B/5, từ trụ 185 đến trụ 185/12, từ trụ 186 đến trụ 186/6T, từ trụ 189 đến trụ 189/9T tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Đông Hiệp xã Tân Đông	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 183A Đông Hiệp 17 tuyến 473SN	172	1,6468	0,0030	0,0862	0,0002	0,206	1.852	
27	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 291A tuyến 473SN	Trụ 291/2P tuyến 473SN	Thu hồi trạm biến áp 25kVA trụ 291/2P tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Tân Kiên xã Tân Hà	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 291A tuyến 473SN	151	1,4457	0,0027	0,0756	0,0001	0,069	617	
28	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 288 Tân Kiên 5 tuyến 473SN	Trụ 288 tuyến 473SN	Thay máy biến áp 50kVA trụ 288 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tân Kiên xã Tân Hà	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 288 Tân Kiên 5 tuyến 473SN	49	0,4691	0,0009	0,0245	0,0000	0,034	309	
29	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 285 Tân Hà 8 tuyến 473SN	Trụ 288 tuyến 473SN	Thay máy biến áp 50kVA trụ 288 tuyến 473SN	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Tân Kiên xã Tân Hà	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 285 Tân Hà 8 tuyến 473SN	52	0,4979	0,0009	0,0260	0,0000	0,069	617	
30	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờ trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dờ trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
31	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
32	10-12-25	08h00	10-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 141/18/35/4 Thanh Bình 9 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/35/4 đến trụ 141/18/43 tuyến 476SD	Di dờ trạm biến áp từ trụ 141/18/35/4 đến trụ 141/18/43 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 141/18/35/4 Thanh Bình 9, tháo 01 hotline trụ 141/18/39 tuyến 476SD	32	0,1125	0,0005	0,0062	0,0000	0,011	40	

33	10-12-25	08h00	10-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 2x25kVA trụ 141/18/35/8 Thanh Bình 8 tuyến 476SD	Trụ 141/18/35/8 tuyến 476SD	Tháo thu hồi trạm biến áp trụ 141/18/35/8 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 141/18/35/4 Thanh Bình 9, tháo 01 hotline trụ 141/18/39 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	10-12-25	13h30	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 118/13/7T đến trụ 118/13/12 tuyến 476SD	Từ trụ 118/13/7T đến trụ 118/13/12 tuyến 476SD	Thay trụ, căng dây hạ áp bị chùng, di dời thùng công tơ, kéo lại dây sau công tơ khách hàng và thu hồi vật tư từ trụ 118/13/7T đến trụ 118/13/12 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khu phố Thanh Thuận phường Thanh Điện	Cắt CB trạm 50kVA trụ 118/13 Trảng Thò 1A tuyến 476SD	54	0,1898	0,0009	0,0105	0,0001	0,011		40
35	10-12-25	13h30	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 118/1B đến trụ 118/7 tuyến 476SD	Từ trụ 118/1B đến trụ 118/7 tuyến 476SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 118/1B đến trụ 118/7 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Khu phố Thanh Thuận phường Thanh Điện	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 118/4 Thanh Thuận 15 tuyến 476SD	18	0,0633	0,0003	0,0035	0,0000	0,011		40
36	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 95 đến trụ 95/3, từ trụ 99B đến trụ 99B/15, từ trụ 108 đến trụ 108/8P, từ trụ 108/1 đến trụ 108/4/3/13 tuyến 476SD	Từ trụ 95 đến trụ 95/3, từ trụ 99B đến trụ 99B/15, từ trụ 108 đến trụ 108/8P, từ trụ 108/1 đến trụ 108/4/3/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 95 đến trụ 95/3, từ trụ 99B đến trụ 99B/15, từ trụ 108 đến trụ 108/8P, từ trụ 108/1 đến trụ 108/4/3/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	10-12-25	08h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 115/13 đến trụ 115/13/9, từ trụ 115/15/1 đến trụ 115/15/13 tuyến 476SD	Từ trụ 115/13 đến trụ 115/13/9, từ trụ 115/15/1 đến trụ 115/15/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 115/13 đến trụ 115/13/9, từ trụ 115/15/1 đến trụ 115/15/13 tuyến 476SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	10-12-25	07h00	10-12-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Công ty Sơn Anh	Đường dây 22kV tuyến 479KCNBTB	Tại khoan MC 479KCNBTB	Đầu nối cáp ngầm, đường dây 22kV trung thế tuyến 479KCNBTB và đóng điện nghiệm thu	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Cắt MC 479KCNBTB và đóng dao tiếp địa 479-76KCNBTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù cắt (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	Tuyến 479 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Bàn giao Đội QLĐ Trảng Bàng đầu nối cáp ngầm tuyến 479KCNBTB, thí nghiệm, đóng điện đưa vào vận hành	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Cắt MC 479KCNBTB và đóng DTĐ 479-76KCNBTB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	10-12-25	13h30	10-12-25	15h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV Đồng Mỹ - Man Chà từ trụ 42/100/82 đến trụ 106 tuyến 482PĐ	Đường dây 22kV Đồng Mỹ - Man Chà từ trụ 42/100/82 đến trụ 106 tuyến 482PĐ	Nghiệm thu đóng điện từng phần đưa đường dây 22kV từ trụ 42/100/82 đến trụ 106 tuyến 482PĐ, đường dây cáp ngầm từ trụ 111 đến từ RMU Thuận Lợi	Đầu tư xây dựng năm 2025	0	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại Recloser trụ 42/100/1 Đồng Mỹ tuyến 477TĐ Đóng 3LTD trụ 42/100/82, đóng LBS trụ 42/100/81 Man Chà tuyến 477TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

2	10-12-25	06h00	10-12-25	06h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 474TN đến MC 475LH	REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 474TN và MC 475LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TN cấp điện cho tuyến 475LH đến trụ MC 475LH	Chuyển điện cho Công ty S-POWER công tác	42	Không mất điện	- Đóng REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 474TN - Cắt MC 475LH - Cắt DS trụ 1C Bàu Éch tuyến 475LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	10-12-25	11h00	10-12-25	11h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 474TN đến MC 475LH	REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 474TN và MC 475LH	Chuyển điện khép vòng tuyến 475LH cấp điện cho tuyến 474TN đến trụ 67B/1 Cửa Số 10	Chuyển điện sau khi Công ty S-POWER công tác xong	0	Không mất điện	- Đóng DS trụ 1C Bàu Éch tuyến 475LH - Đóng MC 475LH - Cắt REC trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 474TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	10-12-25	07h00	10-12-25	11h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty S-POWER	Đường dây 22kV từ trụ 67B/1 Cửa Số 10 tuyến 474TN đến MC 475LH	Trụ 1C Bàu Éch tuyến 475LH	Xử lý hồ cáp ngầm lộ ra 475LH trạm 110kV Long Hoa trụ 1C Bàu Éch tuyến 475LH	Bàn giao Công ty S-POWER	0	Không mất điện	- Cắt MC 475LH - Đóng DTĐ 475-76LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																				
1	10-12-25	07h30	10-12-25	12h30	Đội QLD Tân Ninh	Trung tâm TND Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Trụ 80/26/12/6B đường Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Thi công tháo lắp các phụ kiện tháp dâ U nâng dây 3 pha, lắp 3 kẹp quai trụ 80/26/12/6B tuyến 481TN	Thi công hotline	20	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại: MC 481TN trạm 110kV Tây Ninh, Recloser trụ 28B Bời Lòi, Recloser trụ 80/13 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Đảm bảo cung cấp điện Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Hội trường A Tỉnh ủy Tây Ninh (cơ sở 2) vào các ngày 09/12/2025-10/12/2025.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên