

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.819.662	1.632.211	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2247,7	558,1	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1702,6	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 12/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	12-12-25	09h00	12-12-25	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	XNLĐTN (CS1)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	12-12-25	09h00	12-12-25	16h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	12-12-25	19h00	12-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	12-12-25	18h00	12-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ đêm, đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	12-12-25	08h00	12-12-25	11h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	12-12-25	18h00	12-12-25	19h30	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	12-12-25	07h00	12-12-25	11h30	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QL VH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trụ 97/74 đến trụ 97/112	Kiểm tra đo điện trở tiếp địa định kỳ	Đo điện trở tiếp địa định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	12-12-25	07h00	12-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài	Từ trụ 24 đến trụ 38	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	12-12-25	18h00	12-12-25	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	12-12-25	18h00	12-12-25	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	12-12-25	18h00	12-12-25	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	12-12-25	18h00	11-12-25	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đôn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đôn - 171 Hòa Thành, 179 Bầu Đôn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đôn - 171 Gia Lộc	Đường dây 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đôn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đôn - 171 Hòa Thành, 179 Bầu Đôn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đôn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	12-12-25	18h00	12-12-25	23h45	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	Kiểm tra định kỳ đếm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					

1	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/22/1 đến trụ 104/29/22/3 Bàu Tép tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/22/1 đến trụ 104/29/22/3 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tép tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/22/1 đến trụ 104/29/22/3 Bàu Tép tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/25/1 đến trụ 104/29/25/9 Ấp B 3 tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/25/1 đến trụ 104/29/25/9 nhánh rẽ 12,7kV Ấp B 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/25/1 đến trụ 104/29/25/9 Ấp B 3 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/30B đến trụ 104/29/30B/22 Ấp B 2 tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/30B đến trụ 104/29/30B/22 nhánh rẽ 12,7kV Ấp B 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/30B đến trụ 104/29/30B/22 Ấp B 2 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/76/9/1 đến trụ 104/1/76/9/8 Bàu Tép 4 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76/9/1 đến trụ 104/1/76/9/8 nhánh rẽ 12,7kV Bàu Tép 4 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/76/9/1 đến trụ 104/1/76/9/8 Bàu Tép 4 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/12 Trạm bơm Bến Đình tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/12 nhánh rẽ 22kV Trạm bơm Bến Đình tuyến 479BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/12 Trạm bơm Bến Đình tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/22; 103B/38; 103B/39 nhánh rẽ 22kV Mộc Bài - Địa Xù tuyến 481MB - 479MB	Từ trụ 103B/22; 103B/38; 103B/39 nhánh rẽ 22kV Mộc Bài - Địa Xù tuyến 481MB - 479MB	Lắp bảng số trụ các vị trí từ trụ 103B/22; 103B/38; 103B/39 nhánh rẽ 22kV Mộc Bài - Địa Xù tuyến 481MB - 479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/15/57 đến trụ 103B/15/63 Cầu Địa Xù tuyến 479BC	Từ trụ 103B/15/57 đến trụ 103B/15/63 nhánh rẽ 22kV Cầu Địa Xù tuyến 479BC	Lắp bảng số trụ từ trụ 103B/15/57 đến trụ 103B/15/63 nhánh rẽ 22kV Cầu Địa Xù tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 Thuận Đông tuyến 476BC	Từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 nhánh rẽ 22kV Thuận Đông tuyến 476BC	Lắp bảng số trụ từ trụ 69B/1 đến trụ 69B/9 nhánh rẽ 22kV Thuận Đông tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/8/4 đến trụ 78/8/6 Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Từ trụ 78/8/4 đến trụ 78/8/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Lắp bảng số trụ từ trụ 78/8/4 đến trụ 78/8/6 nhánh rẽ 12,7kV Thuận Hòa 3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 78/34 đến trụ 78/42 Thuận Hòa tuyến 476BC	Từ trụ 78/34 đến trụ 78/42 nhánh rẽ 22kV Thuận Hòa tuyến 476BC	Lắp bảng số trụ từ trụ 78/34 đến trụ 78/42 nhánh rẽ 22kV Thuận Hòa tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/70/1 Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/70/1 Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

12	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/43/44 Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/43/44 Cao Su Bến Cui tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	12-12-25	08h00	12-12-25	11h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 560kVA trụ 152/1B Xay xác Mi Ninh Hòa 2 tuyến 471HT	Trạm 560kVA trụ 152/1B Xay xác Mi Ninh Hòa 2 tuyến 471HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Xay xác mì Thịnh Phước Hưng trạm 560kVA tại trụ 152/1B Xay xác Mi Ninh Hòa 2 tuyến 471HT	Thay thiết bị định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: Xay xác mì Thịnh Phước Hưng	Cắt 3FCO trạm 560kVA tại trụ 152/1B Xay xác Mi Ninh Hòa 2 tuyến 471HT	1	0,0038	0,0000	0,0002	0,0000	0,480	1.680
14	12-12-25	13h30	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 560kVA trụ 118/42B/1 DNTN Bảo Ngọc tuyến 475TĐ	Trạm 560kVA trụ 118/42B/1 DNTN Bảo Ngọc tuyến 475TĐ	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: DNTN Bảo Ngọc trạm 560kVA tại trụ 118/42B/1 DNTN Bảo Ngọc tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	14	Trạm chuyên dùng khách hàng: DNTN Bảo Ngọc	Cắt 3FCO trạm 560kVA tại trụ 118/42B/1 DNTN Bảo Ngọc tuyến 475TĐ	1	0,0038	0,0000	0,0002	0,0000	0,480	1.680
15	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 305/6 Bầu Vuông tuyến 477HT	Từ trụ 305/38B/10 đến trụ 305/38B/33, từ trụ 305/80/1 đến trụ 305/80/24 Bầu Vuông tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo từ trụ 305/38B/10 đến trụ 305/38B/33, từ trụ 305/80/1 đến trụ 305/80/24 Bầu Vuông tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	12-12-25	07h30	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/73 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/73 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/73 đến trụ 68/116/26/20, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/33 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	12-12-25	07h30	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung tuyến 473BC	Trạm 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung tuyến 473BC	Thay TI định kỳ Trường THPT Quang Trung	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Trường THPT Trần Quốc Đại Trường THPT Quang Trung	Cắt 3FCO Trạm 3x50kVA trụ 183/12/1/1 Trường THPT Quang Trung tuyến 473BC	2	0,0168	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	580
18	12-12-25	07h30	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 15kVA trụ 78A Lê Văn Xí tuyến 472TĐ	Trạm 15kVA trụ 78A Lê Văn Xí tuyến 472TĐ	Thay TI định kỳ khách hàng Lê Văn Xí	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng Lê Văn Xí	Cắt FCO Trạm 15kVA trụ 78A Lê Văn Xí tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170
19	12-12-25	07h30	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đông 26 tuyến 471PĐC	Trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đông 26 tuyến 471PĐC	Sang lưới hạ áp, sang thùng điện kế từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi trụ cũ từ trụ 42/38/13/8 đến trụ 42/38/13/9 tuyến 471PĐC	Chiết tính số 181 khách hàng Lê Văn Toán	3	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 42/38/8 Phước Đông 26 tuyến 471PĐC	77	0,6468	0,0013	0,0000	0,0000	0,059	870
20	12-12-25	07h30	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x15kVA trụ 42/134A Nguyễn Văn Tuệ tuyến 472TĐ	Trạm 3x15kVA trụ 42/134A Nguyễn Văn Tuệ tuyến 472TĐ	Thay TI định kỳ khách hàng Nguyễn Văn Tuệ	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Nguyễn Văn Tuệ	Cắt 3FCO Trạm 3x15kVA trụ 42/134A Nguyễn Văn Tuệ tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
21	12-12-25	07h30	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 42/65/69/1 Ngô Thị Cẩm Tú tuyến 472TĐ	Trạm 50kVA trụ 42/65/69/1 Ngô Thị Cẩm Tú tuyến 472TĐ	Thay TI định kỳ khách hàng Ngô Thị Cẩm Tú	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Khách hàng Ngô Thị Cẩm Tú	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 42/65/69/1 Ngô Thị Cẩm Tú tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
22	12-12-25	07h30	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 270/38/1 Chi nhánh Công ty TNHH Biotech Sài Gòn tuyến 476TĐ	Trạm 160kVA trụ 270/38/1 Chi nhánh Công ty TNHH Biotech Sài Gòn tuyến 476TĐ	Thay TI định kỳ khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH Biotech Sài Gòn	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng Chi nhánh Công ty TNHH Biotech Sài Gòn	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 270/38/1 Chi nhánh Công ty TNHH Biotech Sài Gòn tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870

23	12-12-25	07h30	12-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kể không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	12-12-25	07h30	12-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cấp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	12-12-25	07h30	12-12-25	08h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 29 Lâm Vồ	Theo thỏa thuận của ĐTN	56	Không mất điện	Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	12-12-25	17h30	12-12-25	18h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/1 Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 Âu Cơ	Theo thỏa thuận của ĐTN	0	Không mất điện	Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cảnh Nam C trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 250kVA Cảnh Nam C trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cảnh Nam C trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cảnh Nam F trụ 67B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 250kVA Cảnh Nam F trụ 67B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Cảnh Nam F trụ 67B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 50kVA Năm Trại C trụ 114B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Trạm 50kVA Năm Trại C trụ 114B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Hạ nấc máy biến áp trạm 50kVA Năm Trại C trụ 114B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Xử lý điện áp cao	4	Khu phố Năm Trại phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Năm Trại C trụ 114B/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	54	0,4623	0,0010	0,0240	0,0001	0,045	363	
30	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 560kVA Cao Thượng Phẩm A trụ 18/7T Hùng Vương tuyến 476TN	Trạm 560kVA Cao Thượng Phẩm A trụ 18/7T Hùng Vương tuyến 476TN	Hạ nấc máy biến áp trạm 560kVA Cao Thượng Phẩm A trụ 18/7T Hùng Vương tuyến 476TN	Xử lý điện áp cao	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 560kVA Cao Thượng Phẩm A trụ 18/7T Hùng Vương tuyến 476TN	426	3,6468	0,0076	0,1897	0,0004	0,262	2.094	
31	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngô Quyền tuyến 479LH	Trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngô Quyền tuyến 479LH	Hạ nấc máy biến áp trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngô Quyền tuyến 479LH	Xử lý điện áp cao	8	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Long Hải O trụ 23 Ngô Quyền tuyến 479LH	211	1,8063	0,0038	0,0940	0,0002	0,157	1.257	
32	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 50kVA Long Hải S trụ 30/8 Ngô Quyền tuyến 479LH	Trạm 50kVA Long Hải S trụ 30/8 Ngô Quyền tuyến 479LH	Hạ nấc máy biến áp trạm 50kVA Long Hải S trụ 30/8 Ngô Quyền tuyến 479LH	Xử lý điện áp cao	4	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, FCO trạm 50kVA Long Hải S trụ 30/8 Ngô Quyền tuyến 479LH	73	0,6249	0,0013	0,0325	0,0001	0,045	363	
33	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 160kVA Lộ Bình Dương 9 trụ 9/6 An Dương Vương tuyến 475LH	Trạm 160kVA Lộ Bình Dương 9 trụ 9/6 An Dương Vương tuyến 475LH	Hạ nấc máy biến áp trạm 160kVA Lộ Bình Dương 9 trụ 9/6 An Dương Vương tuyến 475LH	Xử lý điện áp cao	8	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 160kVA Lộ Bình Dương 9 trụ 9/6 An Dương Vương tuyến 475LH	95	0,8133	0,0017	0,0423	0,0001	0,157	1.257	

34	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Long Hải T trụ 17B Ngô Quyền tuyến 479LH	Trạm 250kVA Long Hải T trụ 17B Ngô Quyền tuyến 479LH	Hạ nấc máy biến áp trạm 250kVA Long Hải T trụ 17B Ngô Quyền tuyến 479LH	Xử lý điện áp cao	8	Khu phố Trường An phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Long Hải T trụ 17B Ngô Quyền tuyến 479LH	170	1,4553	0,0030	0,0757	0,0002	0,157	1.257	
35	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 250kVA Ngô Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trạm 250kVA Ngô Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Hạ nấc máy biến áp trạm 250kVA Ngô Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Xử lý điện áp cao	8	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Ngô Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	137	1,1728	0,0024	0,0610	0,0001	0,157	1.257	
36	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 400kVA Ngô Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trạm 400kVA Ngô Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Hạ nấc máy biến áp trạm 400kVA Ngô Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Xử lý điện áp cao	14	Khu phố 4 phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO trạm 400kVA Ngô Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	195	1,6693	0,0035	0,0868	0,0002	0,262	2.094	
37	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 42/2P/1T đến trụ 42/2P/4T, từ trụ 42/2P/1P đến trụ 42/2P/4T, từ trụ 42/2P/1P đến trụ 42/2P/3P, từ trụ 42/2P/3P, từ trụ 42/3BP đến trụ 42/3BP/3T, từ trụ 42/3BP/3T, từ trụ 42/4P/1T đến trụ 42/4P/4T, trụ 42/5BP/1P, từ trụ 42/5BP/2T đến trụ 42/5BP/4T, từ trụ 42/8BP/1T đến trụ 42/8BP/4T, từ trụ 42/8BP/1P đến trụ 42/8BP/3P, từ trụ 42/10P/1T đến trụ 42/10P/4T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Từ trụ 42/2P/1T đến trụ 42/2P/4T, từ trụ 42/2P/1P đến trụ 42/2P/3P, từ trụ 42/3BP đến trụ 42/3BP/3T, từ trụ 42/4P/1T đến trụ 42/4P/4T, trụ 42/5BP/1P, từ trụ 42/5BP/2T đến trụ 42/5BP/4T, từ trụ 42/8BP/1T đến trụ 42/8BP/4T, từ trụ 42/8BP/1P đến trụ 42/8BP/3P, từ trụ 42/10P/1T đến trụ 42/10P/4T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Tháo hộp phân pha (hộp domino) từ trụ 42/2P/1T đến trụ 42/2P/4T, từ trụ 42/2P/1P đến trụ 42/2P/3P, từ trụ 42/3BP đến trụ 42/3BP/3T, từ trụ 42/4P/1T đến trụ 42/4P/4T, trụ 42/5BP/1P, từ trụ 42/5BP/2T đến trụ 42/5BP/4T, từ trụ 42/8BP/1T đến trụ 42/8BP/4T, từ trụ 42/8BP/1P đến trụ 42/8BP/3P, từ trụ 42/10P/1T đến trụ 42/10P/4T Nguyễn Văn Linh tuyến 471LH	Xử lý khiếm khuyết lưới hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	12-12-25	08h00	12-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 49 tuyến 478TBI	Trụ 49 tuyến 478TBI	Nâng công suất trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 49 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Thanh An xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 49 tuyến 478TBI	101	0,5089	0,0024	0,0197	0,0001	0,006	22	
39	12-12-25	08h00	12-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 43 tuyến 478TBI	Trụ 43 tuyến 478TBI	Nâng công suất trạm 25kVA lên 75kVA trụ 43 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Thanh An xã Thạnh Bình	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 43 tuyến 478TBI	42	0,2116	0,0010	0,0082	0,0000	0,003	11	
40	12-12-25	13h30	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Nâng công suất trạm 50kVA lên 2x50kVA trụ 207C/55 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp 3 xã Trà Vong	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 207C/55 tuyến 474TBI	79	0,3981	0,0019	0,0154	0,0001	0,006	22	
41	12-12-25	08h00	12-12-25	10h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 3x25kVA DNTN TM DV XNK Mai Quốc Việt trụ 248/1P tuyến 479TBI	Trụ 248/1P tuyến 479TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x25kVA DNTN TM DV XNK Mai Quốc Việt trụ 248/1P tuyến 479TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	DNTN TM DV XNK Mai Quốc Việt	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA DNTN TM DV XNK Mai Quốc Việt trụ 248/1P tuyến 479TBI	1	0,0029	0,0000	0,0001	0,0000	0,003	6	
42	12-12-25	10h00	12-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 3x25kVA Doanh trại kiểm soát biên phòng trụ 283B/1 tuyến 473TBI	Trụ 283B/1 tuyến 473TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 3x25kVA Doanh trại kiểm soát biên phòng trụ 283B/1 tuyến 473TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát (Trạm kiểm soát)	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Doanh trại kiểm soát biên phòng trụ 283B/1 tuyến 473TBI	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,002	4	

43	12-12-25	13h30	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 250kVA DNTN Nhựt Kỳ trụ 252/1 tuyến 479TBI	Trụ 252/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ, CT định kỳ TBA 250kVA DNTN Nhựt Kỳ trụ 252/1 tuyến 479TBI	Thay công tơ, CT định kỳ	1	DNTN Nhựt Kỳ	Cắt 3FCO TBA 250kVA DNTN Nhựt Kỳ trụ 252/1 tuyến 479TBI	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,0005	19
44	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 75kVA trụ 46 Thạnh Đông 29 tuyến 479TH	Trạm 75kVA trụ 46 Tuyến 479TH	Thay công tơ trạm 75kVA trụ 46 tuyến 479TH	Thay công tơ hỏng	3	Tươi tiêu Hồ Thanh Tùng tuyến 473TH	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 46 Thạnh Đông 29 tuyến 479TH	79	0,7564	0,0014	0,0396	0,0001	0,034	309
45	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 48B/7 Thạnh Đông 14 tuyến 479TH	Trạm 50kVA trụ 48B/7 Tuyến 479TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 48B/7 tuyến 479TH	Thay công tơ hỏng	3	Tươi tiêu Trần Văn Nhung tuyến 473TH	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 48B/7 Thạnh Đông 14 tuyến 479TH	80	0,7660	0,0014	0,0401	0,0001	0,034	309
46	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 85/230/1 Bàu Rã 6 tuyến 474TH	Trạm 50kVA trụ 85/230/1 Tuyến 474TH	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 85/230/1 tuyến 474TH	Thay công tơ hỏng	3	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 85/230/1 Bàu Rã 6 tuyến 474TH	51	0,4883	0,0009	0,0255	0,0000	0,034	309
47	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 167/5/7/3 Đông Thành 11 tuyến 471SN	Trạm 50kVA trụ 167/5/7/3 Đông Thành 11 tuyến 471SN	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 167/5/7/3 tuyến 471SN	Thay công tơ hỏng	3	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 167/5/7/3 Đông Thành 11 tuyến 471SN	42	0,4021	0,0007	0,0210	0,0000	0,034	309
48	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 260/40 Tân Thành 5 tuyến 480SN	Trạm 50kVA trụ 260/40 Tân Thành 5 tuyến 480SN	Thay công tơ trạm 50kVA trụ 260/40 tuyến 480SN	Thay công tơ hỏng	3	Tươi tiêu Trần Minh Tân tuyến 480SN	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 260/40 Tân Thành 5 tuyến 480SN	29	0,2777	0,0005	0,0145	0,0000	0,034	309
49	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dòi trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dòi trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
50	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
51	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Tuyến 471 trạm 110kV Tây Ninh	Tại tủ hợp bộ MC 471TN	Thay dầu cấp ngầm tại tủ hợp bộ MC tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	15	Khách hàng Ngô Văn Sao	- Cắt MC 471TN và đóng DTĐ 471-76TN - Cắt Recloser và DS trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN - Cắt Recloser và DS trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	2	0,0178	0,0000	0,0010	0,0000	0,514	4.630
52	12-12-25	07h00	12-12-25	07h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD đến trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (Đội QLĐ Thái Bình đăng ký) - Cắt Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

53	12-12-25	17h00	12-12-25	17h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 53 Trần Hưng Đạo 471TN - Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD (Đội QLĐ Thái Bình đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
54	12-12-25	07h30	12-12-25	08h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	- MC 471TN - Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	Chuyển điện cấp ngầm đường 30/4 tuyến 471TN nhận điện tuyến 476TN đến Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN qua LBS trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (Đội QLĐ Hoà Thành đăng ký) - Cắt Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
55	12-12-25	17h30	12-12-25	18h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	- MC 471TN - Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	Chuyển về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN (Đội QLĐ Hoà Thành đăng ký)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
56	12-12-25	08h00	12-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 84/11/3T Trần Hưng Đạo - A tuyến 481TN	Tại trạm 25kVA trụ 84/11/3T Trần Hưng Đạo - A tuyến 481TN	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 84/11/3T Trần Hưng Đạo - A tuyến 481TN	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 17 phường Tân Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 84/11/3T Trần Hưng Đạo - A tuyến 481TN	34	0,1177	0,0006	0,0066	0,0000	0,034	120	
57	12-12-25	08h00	12-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 41/19/1 Hoàng Lê Kha - G tuyến 472TN	Tại trạm 250kVA trụ 41/19/1 Hoàng Lê Kha - G tuyến 472TN	Thí nghiệm CBM trạm 250kVA trụ 41/19/1 Hoàng Lê Kha - G tuyến 472TN	Thí nghiệm định kỳ	5	Khu phố 4 phường Tân Ninh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 250kVA trụ 41/19/1 Hoàng Lê Kha - G tuyến 472TN	152	0,5263	0,0025	0,0296	0,0001	0,171	600	
58	12-12-25	08h00	12-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 25/7B Tân Bình tuyến 471CM	Từ trụ 25/7B/1 đến trụ 25/7B/7 đường Trần Phú tuyến 471CM	Thí nghiệm CBM bảo trì trạm 50kVA trụ 25/7B/7 Tân Phước - J, phát quang hành lang an toàn lưới điện từ trụ 25/7B/1 đến trụ 25/7B/7 đường Trần Phú tuyến 471CM tuyến 471CM	Thí nghiệm định kỳ	2	Khu phố Tân Phước phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 25/7B Tân Bình tuyến 471CM	54	0,1870	0,0009	0,0105	0,0001	0,069	240	
59	12-12-25	13h30	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 68 Ninh Thạnh tuyến 474TN	Từ trụ 73 đến trụ 73/2 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp nhỏ trụ, xử lý trụ hạ áp bị nghiêng mất an toàn từ trụ 73 đến trụ 73/2 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	12	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 68 Ninh Thạnh tuyến 474TN	215	0,7445	0,0035	0,0419	0,0002	0,412	1.440	
60	12-12-25	08h00	12-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 75kVA trụ 178 Thanh Trung A tuyến 476SD	Trạm 75kVA trụ 178 Thanh Trung A tuyến 476SD	Hạ công suất trạm biến áp từ 75kVA xuống 50kVA trạm trụ 178 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Khu phố Thanh Phước phường Thanh Điện	Cắt 01LBFCO trụ 178/1, CB, FCO và tháo 02 hotline trạm 75kVA trụ 178 Thanh Trung A tuyến 476SD	93	0,3269	0,0016	0,0181	0,0001	0,011	40	
61	12-12-25	08h00	12-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 182/10T Thanh Phước 5 tuyến 476SD	Trạm 50kVA trụ 182/10T Thanh Phước 5 tuyến 476SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trạm trụ 182/10T tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Khu phố Thanh Phước phường Thanh Điện	Cắt 01LBFCO trụ 182/2T tuyến 476SD	92	0,3233	0,0015	0,0179	0,0001	0,011	40	
62	12-12-25	13h30	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 186/121B/4BT Hòa Hợp 5 tuyến 473SD	Trạm 50kVA trụ 186/121B/4BT Hòa Hợp 5 tuyến 473SD	Hạ công suất trạm biến áp từ 50kVA xuống 37,5kVA trạm trụ 186/121B/4BT tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Hòa Hợp xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 186/121B/4BT Hòa Hợp 5 tuyến 473SD	13	0,0457	0,0002	0,0025	0,0000	0,011	40	

63	12-12-25	13h30	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 37,5kVA trụ 186/18 Hòa Hội 2 tuyến 473SD	Trạm 37,5kVA trụ 186/18 Hòa Hội 2 tuyến 473SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 37,5kVA lên 50kVA trạm trụ 186/18 tuyến 473SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Bó Lớn xã Hòa Hội	Cắt 03LBFCO trụ 186/18/1, CB, FCO và tháo 04 hotline trạm 37,5kVA trụ 186/18 Hòa Hội 2 tuyến 473SD	267	0,9384	0,0045	0,0520	0,0002	0,011	40
64	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 143 đến trụ 299 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
65	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169 đến trụ 169/8A/14 tuyến 478SD	Từ trụ 169 đến trụ 169/8A/14 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 169 đến trụ 169/8A/14 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
66	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 18 đến trụ 18/6, từ trụ 19 đến trụ 19/7 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 18 đến trụ 18/6, từ trụ 19 đến trụ 19/7 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 18 đến trụ 18/6, từ trụ 19 đến trụ 19/7 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
67	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 80 đến trụ 80/2P, từ trụ 80 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Từ trụ 80 đến trụ 80/2P, từ trụ 80 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80 đến trụ 80/2P, từ trụ 80 đến trụ 134/47 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
68	12-12-25	07h00	12-12-25	07h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 164 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 476SD đến DS trụ 53 Trần Hưng Đạo tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng	50	Không mất điện	Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
69	12-12-25	17h00	12-12-25	17h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 164 đến trụ 164/36 tuyến 476SD	Trụ 164/36 tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	50	Không mất điện	Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán (đơn vị tiền)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Tuyến 471 trạm 110kV Tây Ninh	Bản giao Đội QLĐ Tân Ninh thay và thí nghiệm đầu cáp ngầm Lộ ra tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Cắt MC 471TN và đóng DTĐ 471-76TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	12-12-25	08h00	12-12-25	11h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trung tâm TND Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM	Trụ 15/40/25A đường 784 tuyến 475CM	Đội QLĐ Tân Ninh thỏa thuận: Cắt thực hiện biện pháp an toàn bản giao đơn vị ngoài thi công trình đầu tư hạ tầng khu tái định cư huyện Dương Minh Châu trồng trụ xen lưới, kéo dây đầu nối trụ 15/40/25A đường 784 tuyến 475CM	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Cắt REC và 3LTD trụ 26 Ninh Bình tuyến 471HT, 475CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	12-12-25	08h00	12-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Cty TNHH Thành Vinh	Nhánh rẽ 22kV trụ 15/40/1 đường 784 tuyến 475CM	Tại trụ 15/40/25A đường 784 tuyến 475CM	Bản giao đơn vị ngoài thi công trồng trụ xen lưới, kéo dây đầu nối trụ 15/40/25A đường 784 tuyến 475CM	Đầu tư hạ tầng khu tái định cư huyện Dương Minh Châu	20	Khu phố Ninh Lợi, Ninh Nghĩa phường Ninh Thạnh	- Cắt LBS trụ 15/40/1B Đại Đồng tuyến 475CM - Cắt DS trụ 15/40/2P Đại Đồng tuyến 475CM	145	0,5021	0,0024	0,0282	0,0001	0,229	800	

3	12-12-25	08h00	12-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 471TN	- MC 471TN - DS trụ 05 tuyến 471TN	Thí nghiệm cáp ngầm tuyến 471 trạm 110kV Tây Ninh	Thí nghiệm định cáp ngầm tuyến 471TN	15	Không mất điện	- Cắt MC 471TN và đóng DTĐ 471-76TN - Cắt DS trụ 05 tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	I _{max} (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	Không có																			

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên