

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.760.628	1.144.885	26.400	36.000
2	Pmax (MW)	2123,8	558,1	1,100	1,500
3	Pmin (MW)	1676,7	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 13/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	13-12-25	08h00	13-12-25	11h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho HVGB, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	13-12-25	18h00	13-12-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	13-12-25	18h00	13-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ đêm, đo nhiệt độ môi nổi các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	13-12-25	19h00	13-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	13-12-25	08h00	13-12-25	12h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bit kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra các vị trí chọn F81, F79 và giá trị cài đặt trong rơ le so với bảng trị số cài đặt của các cấp điều độ ban hành tại Trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	13-12-25	08h00	13-12-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	Công ty Truyền tải điện 4	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Công ty Truyền tải điện 4 kiểm tra định kỳ TU 179 (hạng mục 3 năm), TI 179 (hạng mục 6 năm), rơle F21 (7SA632), F67 (7SJ645); Kiểm định sai số đo lường TU 179, TI179, xử lý nhiệt độ ngâm DCL 179-2 pha B tăng cao.	Đảm bảo an toàn cho Công ty Truyền tải điện 4 công tác.	0	Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	Cắt điện, cô lập đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/23/5 đến trụ 104/1/23/21 Đồng Dúi tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/23/5 đến trụ 104/1/23/21 nhánh rẽ 12,7kV Đồng Dúi tuyến 479BC	Lắp bảng số trụ từ trụ 104/1/23/5 đến trụ 104/1/23/21 nhánh rẽ 12,7kV Đồng Dúi tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

2	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bầu Tép 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 nhánh rẽ 22kV Bầu Tép 1 tuyến 479BC	Lắp bảng số trụ từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 nhánh rẽ 22kV Bầu Tép 1 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/9/7 Trạm Bơm Bến Đình tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/9/7 nhánh rẽ 12,7kV Trạm Bơm Bến Đình tuyến 479BC	Lắp bảng số trụ từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/9/7 Trạm Bơm Bến Đình tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/86B/22/16/3 đến trụ 53/86B/22/16/45 Phước Giang tuyến 480BC	Từ trụ 53/86B/22/16/3 đến trụ 53/86B/22/16/45 nhánh rẽ 12,7kV Phước Giang tuyến 480BC	Vệ sinh bảo trì lưới điện, thay sứ đứng, thay LBFCO từ trụ 53/86B/22/16/3 đến trụ 53/86B/22/16/45 nhánh rẽ 12,7kV Phước Giang tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	14	Áp Phước Giang xã Phước Chi	Cắt LBFCO trụ 53/86B/22/16 nhánh rẽ 12,7kV Phước Giang tuyến 480BC	311	4,0201	0,0074	0,1558	0,0003	0,160	1,440		
5	13-12-25	08h00	13-12-25	09h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 346/12/10 Tươi tiêu Nguyễn Văn Linh tuyến 475TD	Trạm 50kVA trụ 346/12/10 Tươi tiêu Nguyễn Văn Linh tuyến 475TD	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Nguyễn Văn Linh trụ 346/12/10 Tươi tiêu Nguyễn Văn Linh tuyến 475TD	Thay thiết bị định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Tươi tiêu Nguyễn Văn Linh	Cắt FCO trạm 50kVA tại trụ 346/12/10 Tươi tiêu Nguyễn Văn Linh tuyến 475TD	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	51		
6	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 416/2/1 Bến Cui tuyến 475TD	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo từ trụ 416/7 đến trụ 416/20, từ trụ 416/20/1 đến trụ 416/20/19, từ trụ 431B/1 đến trụ 431B/7, từ trụ 433/1 đến trụ 433/9 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo từ trụ 416/7 đến trụ 416/20, từ trụ 416/20/1 đến trụ 416/20/19, từ trụ 431B/1 đến trụ 431B/7, từ trụ 433/1 đến trụ 433/9 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 58B đến trụ 58B/1, từ trụ 58B/6 đến trụ 58B/17, từ trụ 140 đến trụ 59/17 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 58B đến trụ 58B/1, từ trụ 58B/6 đến trụ 58B/17, từ trụ 140 đến trụ 59/17 Thạnh Đức - Bầu Năng tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Đường dây 22kV từ trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	Từ trụ 120 đến trụ 205 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 120 đến trụ 205 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT, 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

9	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	- Trạm 250kVA trụ 118/71 Lộc Trung 7 tuyến 475TĐ. - Trạm 15kVA trụ 118/64/1 Công ty Đồng Thuận Hà 2 tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/64 đến trụ 118/64/1B, từ trụ 118/66 đến trụ 118/66/1b Truong Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Tháp xà U, lắp vật tư, nâng độ cao, sang dây hạ áp từ trụ 118/64 đến trụ 118/64/1B, từ trụ 118/66 đến trụ 118/66/1b Truong Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Lộc Trung, Lộc Tân, Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 118/71 Lộc Trung 7 tuyến 475TĐ. - Cắt FCO trạm 15kVA trụ 118/64/1 Công ty Đồng Thuận Hà 2 và tháo hotline nhánh rẽ trụ 118/64 Công ty Đồng Thuận Hà 2 tuyến 475TĐ	201	1,9689	0,0036	0,1007	0,0002	0,206	1.854
10	13-12-25	07h30	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 75kVA trụ 30 Thanh Đức 30 tuyến 472TĐ	Trạm 75kVA trụ 30 Thanh Đức 30 tuyến 472TĐ	Kéo dây, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp, sang thùng điện kế từ trụ cũ qua trụ mới, thu hồi từ trụ cũ từ trụ 30/5 đến trụ 30/7 tuyến 472TĐ	Chiết tính số 169 khách hàng trường THCS Thanh Đức	2	Áp Bến Mương xã Thanh Đức	Cắt CB trạm 75kVA trụ 30 Thanh Đức 30 tuyến 472TĐ	45	0,3780	0,0007	0,0000	0,0000	0,040	340
11	13-12-25	07h30	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 161A tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 161A tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 161A tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	13-12-25	07h30	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 29 đến trụ 168 tuyến 480TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 29 đến trụ 168 tuyến 480TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 29 đến trụ 168 tuyến 480TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	13-12-25	07h30	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x37,5kVA trụ 209/18/1 Khách sạn Xuân Trang tuyến 476TĐ	Trạm 3x37,5kVA trụ 209/18/1 Khách sạn Xuân Trang tuyến 476TĐ	Thay điện kế, TI định kỳ Khách hàng Công ty TNHH MTV Xuân Trang Hotel	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng Công ty TNHH MTV Xuân Trang Hotel	Cắt 3FCO Trạm 3x37,5kVA trụ 209/18/1 Khách sạn Xuân Trang tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	870
14	13-12-25	07h30	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 560kVA trụ 42/16/1 Chang Minh II tuyến 471PĐC	Trạm 560kVA trụ 42/16/1 Chang Minh II tuyến 471PĐC	Thay TI định kỳ khách hàng Chi nhánh Cty TNHH Binna (Việt Nam)	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	10	Khách hàng Chi nhánh Cty TNHH Binna (Việt Nam) CÔNG TY TNHH SHANG JIA VIỆT NAM Công Ty TNHH Xin Chang Hua Công Ty TNHH Genie Fantasy (Việt Nam)	Cắt 3FCO Trạm 560kVA trụ 42/16/1 Chang Minh II tuyến 471PĐC	4	0,0336	0,0001	0,0000	0,0000	0,198	2.910
15	13-12-25	07h30	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 42/118/1 Nước đá tinh khiết - Phú Đạt 3 tuyến 472TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 42/118/1 Nước đá tinh khiết - Phú Đạt 3 tuyến 472TĐ	Thay TI định kỳ Khách hàng Hồ Quốc Việt	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Hồ Quốc Việt	Cắt 3FCO Trạm 3x50kVA trụ 42/118/1 Nước đá tinh khiết - Phú Đạt 3 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.750
16	13-12-25	07h30	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 42/83/7 Tháp sáng thanh long Nguyễn Trí Hưng 2 tuyến 477TĐ	Trạm 50kVA trụ 42/83/7 Tháp sáng thanh long Nguyễn Trí Hưng 2 tuyến 477TĐ	Thay TI định kỳ Khách hàng Nguyễn Thị Bích Liên	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Khách hàng Nguyễn Thị Bích Liên	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 42/83/7 Tháp sáng thanh long Nguyễn Trí Hưng 2 tuyến 477TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
17	13-12-25	07h30	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 54/22B/1 DNTN Phát Vy tuyến 476TĐ	Trạm 160kVA trụ 54/22B/1 DNTN Phát Vy tuyến 476TĐ	Thay TI định kỳ Khách hàng Công ty TNHH SX TM bao bì giấy Hùng Phát - 3 Nhát	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Khách hàng Công ty TNHH SX TM bao bì giấy Hùng Phát - 3 Nhát Công Ty TNHH Ích Phong Việt Nam	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 54/22B/1 DNTN Phát Vy tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.750

18	13-12-25	07h30	13-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện đo quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bệ, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	13-12-25	07h30	13-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bút dây leo, bít lưới mất cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	13-12-25	07h30	13-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Công ty TNHH Thái Dương Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1A Hùng Vương tuyến 476TĐ	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/112/1A Hùng Vương tuyến 476TĐ	Đời trụ trung áp, sang lưới trung hạ áp từ trụ 54/112/11 đến trụ 54/112/18 tuyến 476TĐ	Nâng cấp mở rộng đường Dương Văn Nốt	6	Khu phố Thanh Bình A, Thanh Bình C phường Gò Dầu	Cắt 3LBFCO trụ 54/112/1A Hùng Vương tuyến 476TĐ	1140	9,5765	0,0188	0,0011	0,0000	0,119	1.750	
21	13-12-25	07h30	13-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 15kVA trụ 42/97 Bưu cục Bàu Đồn tuyến 477TĐ	Trạm 15kVA trụ 42/97 Bưu cục Bàu Đồn tuyến 477TĐ	Thay điện kế hết pin, lệch thời gian khách hàng VNPT Tây Ninh	Thay công tơ hồng	1	Khách hàng VNPT Tây Ninh	Cắt FCO Trạm 15kVA trụ 42/97 Bưu cục Bàu Đồn tuyến 477TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,020	170	
22	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 133/2 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Từ trụ 133/2 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Tháo hộp phân pha (hộp domino) từ trụ 133/2 đến trụ 133/31 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết lưới hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
23	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Đông U trụ 29B Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Đông U trụ 29B Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Đông U trụ 29B Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
24	13-12-25	08h00	13-12-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 2x15kVA trụ 125/19/5 tuyến 478TBI	Trụ 125/19/5 tuyến 478TBI	Nâng công suất trạm 2x15kVA lên 2x25kVA trụ 125/19/5 tuyến 478TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Phước xã Thanh Bình	Cắt 2FCO và tháo hotline trạm 2x15kVA trụ 125/19/5 tuyến 478TBI	78	0,3930	0,0019	0,0152	0,0001	0,006	22	
25	13-12-25	13h30	13-12-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm 25kVA trụ 104/47/1 Nguyễn Thành Trung tuyến 475TBI	Trụ 104/47/1 tuyến 475TBI	Thay dâ FCO trạm trụ 104/47/1 tuyến 475TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Nguyễn Thành Trung	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 104/47/1 Nguyễn Thành Trung tuyến 475TBI	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,003	11	
26	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên Xa Mát tuyến 471TBI	Từ trụ 46 đến trụ 181 tuyến 471TBI	Phát quang, chặt tia cây xanh tuyến 471TBI	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
27	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Công ty TNHH Thịnh Tài	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 167/18/1 Đông Lợi tuyến 471SN	Từ trụ 167/18/1 đến trụ 167/18/72 tuyến 471SN	Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 167/18/1 đến trụ 167/18/72 tuyến 471SN	Nhận thầu thi công	3	Áp Đông Lợi xã Tân Đông	Cắt LBFCO trụ 167/18/1 và tháo nhánh rẽ 12,7kV trụ 167/18 Đông Lợi tuyến 471SN	504	4,8255	0,0089	0,2525	0,0005	0,034	309	
28	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH đầu tư thương mại xử lý môi trường Toàn Cầu	Từ trụ 173/212/27B/1 đến trụ 173/212/27/5 tuyến 477SN	Thi công kéo lại dây trung hòa từ trụ 173/212/27B/1 đến trụ 173/212/27B/5 tuyến 477SN	Chiết tính sửa chữa	30	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH đầu tư thương mại xử lý môi trường Toàn Cầu	Cắt REC trụ 173/212/27B/1 và 3LTD trụ 173/212/27B/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH đầu tư thương mại xử lý môi trường Toàn Cầu tuyến 477SN	4	0,0383	0,0001	0,0020	0,0000	0,343	3.086	

29	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	13-12-25	07h00	13-12-25	07h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475CM	- Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN - LBS trụ 15/41/3 Ninh Tân tuyến 475CM	Chuyển điện khép vòng tuyến 475CM nhận điện tuyến 478TN đến LBS trụ 15/41/3 Ninh Tân tuyến 475CM	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN - Cắt LBS trụ 15/41/3 Ninh Tân tuyến 475CM	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	13-12-25	17h00	13-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 475CM	- Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN - LBS trụ 15/41/3 Ninh Tân tuyến 475CM	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 15/41/3 Ninh Tân tuyến 475CM - Cắt Recloser trụ 15/38 Ninh Nghĩa tuyến 478TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV trụ 15/41/1 Ninh Tân tuyến 475CM	Từ trụ 15/41/40 đến trụ 15/41/60 đường 784 tuyến 475CM	Lắp mới TBA 2x25kVA trụ 15/41/60, nâng công suất trạm 2x25kVA lên 2x50kVA trụ 15/41/40 Ninh Tân- AB, ép lò, chuyển tải từ trụ 15/41/40 đến trụ 15/41/60 đường 784 tuyến 475CM	Sửa chữa thường xuyên	20	Khu phố Ninh Phú, Ninh Bình phường Bình Minh	- Cắt LBS trụ 15/41/3 Ninh Tân tuyến 475CM - Cắt DS trụ 15/41/4 Ninh Tân tuyến 475CM - Cắt LBS trụ 15/41/87 Ma Thiên Lãnh tuyến 475CM - Cắt DS trụ 15/41/86 Ma Thiên Lãnh tuyến 475CM	398	3,5439	0,0066	0,1994	0,0004	0,686	6.173	
34	13-12-25	08h00	13-12-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 284/1T/1 đến trụ 284/1T/3 tuyến 471SD	Từ trụ 284/1T/1 đến trụ 284/1T/3 tuyến 471SD	Di dời trụ hạ áp, lắp phụ kiện, thùng công, kéo dây sau công tơ và thu hồi vật tư theo chiết tính khách hàng Trường THCS Lạc Long Quân từ trụ 284/1T/1 đến trụ 284/1T/3 tuyến 471SD	Nhận thầu thi công	1	Khách hàng: Trường THCS Lạc Long Quân	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 284/1T Trường THCS Lạc Long Quân tuyến 471SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
35	13-12-25	13h30	13-12-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 80/43/1 đến trụ 80/43/1/1 tuyến 475SD	Từ trụ 80/43/1 đến trụ 80/43/1/1 tuyến 475SD	Trồng trụ BTLT 8,5m, di dời lưới hạ áp, sang thùng công tơ và kéo lại dây sau công tơ khách hàng từ trụ 80/43/1 đến trụ 80/43/1/1 tuyến 475SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Cây Xiêng xã Châu Thành	Cắt CB trạm 250kVA trụ 80/40 Cây Xiêng 10 tuyến 475SD	213	0,7486	0,0036	0,0415	0,0002	0,034	120	

36	13-12-25	13h30	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 115/3B đến trụ 115/3B/6 tuyến 476SD	Từ trụ 115/3B đến trụ 115/3B/6 tuyến 476SD	Căng dây hạ áp bị chùng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 115/3B đến trụ 115/3B/6 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp An Điền xã Châu Thành	Cắt CB trạm 25kVA trụ 115/5 An Điền 4 tuyến 476SD	28	0,0984	0,0005	0,0055	0,0000	0,011	40
37	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/39/7 đến trụ 38/39/7/12/30 tuyến 474SD	Từ trụ 38/39/7 đến trụ 38/39/7/12/30 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 38/39/7 đến trụ 38/39/7/12/30 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49B đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Từ trụ 49B đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 49B đến trụ 49B/19 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
39	13-12-25	08h00	13-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 15kVA trụ 186/189/31/49B/36 Sầm Nưon Nhứt tuyến 473SD	Trạm 15kVA trụ 186/189/31/49B/36 Sầm Nưon Nhứt tuyến 473SD	Thay ICT 75/5A hạ thế và công tơ điện tử định kỳ trạm trụ 186/189/31/49B/36 tuyến 473SD	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	1	Khách hàng: Sầm Nưon Nhứt	Cắt 01LBFCO trụ 186/189/31/49B/1, CB và FCO trạm 15kVA trụ 186/189/31/49B/36 Sầm Nưon Nhứt tuyến 473SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,011	40
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											SAIDI	SAIFI	Công ty				
																	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	13-12-25	07h00	14-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long (Ranh giới trụ 333).	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long (Ranh giới trụ 333).	- Vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn, dây chống sét và xử lý các tồn tại khiếm khuyết từ trụ 333 đến trụ 569 đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long.	Vệ sinh sứ và bảo trì đường dây 110kV định kỳ.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long (Ranh giới trụ 333).	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long (Ranh giới trụ 333).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 02 ngày liên tục, không mất điện phụ tải.
2	13-12-25	07h30	13-12-25	14h30	XNLDTN (CS1)	Công ty TND Miền Nam và Xí nghiệp LDCT Tây Ninh	- Trạm 110kV Suối Dộp.	- Ngăn 112, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, C41, C42 trạm 110kV Suối Dộp.	- Xử lý tồn tại mạch đồng nấc, mạch song song 02 MBA T1, T2 trạm 110kV Suối Dộp. - Kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị và bố gọn cáp, bịt kín tủ.	Xử lý tồn tại mạch đồng nấc, mạch song song 02 MBA T1, T2 trạm 110kV Suối Dộp và bảo trì thiết bị 110kV định kỳ.	0	- Ngăn 112, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, C41, C42 trạm 110kV Suối Dộp.	- Cắt điện cô lập ngăn 112, 131, 132, MBA T1, MBA T2, 431, 432, C41, C42 trạm 110kV Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyển điện kết lưới 22kV đến các MC 22kV và đưa MC 22kV ra khỏi vị trí vận hành, không đóng DTĐ MC 22kV
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	13-12-25	08h00	13-12-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Thay công tơ trạm hư hỏng trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 479BC	Thay công tơ hư hỏng	4	Áp Thuận Lâm xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trụ 104/29 trạm 160kVA Thị Trấn 7 tuyến 479BC	78	0,3921	0,0019	0,0152	0,0001	0,137	480	
2	13-12-25	13h30	13-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 320kVA trụ 199 Long Hòa 1 tuyến 476BC	Trạm 320kVA trụ 199 Long Hòa 1 tuyến 476BC	Lắp hoàn chỉnh phụ kiện cáp lực, hệ thống đo đếm trạm 320kVA trạm 250kVA trụ 199 Long Hòa 1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	5	Áp Long Hòa xã Long Thuận	Cắt CB và 3FCO và tháo 3hotline trạm 320kVA Long Hòa 1 trụ 199 tuyến 476BC	237	1,1914	0,0057	0,0462	0,0002	0,171	600	

3	13-12-25	13h30	13-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 400kVA trụ 103B/4/1T Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Trạm 400kVA trụ 103B/4/1T Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Thay công tơ trạm hư hỏng trạm 400kVA trụ 103B/4/1T Thị Trấn 1 tuyến 479BC	Thay công tơ hư hỏng	8	Áp Mộc Bài xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trụ 103B/4/1T trạm 400kVA Thị Trấn 1 tuyến 479BC	187	0,9400	0,0045	0,0364	0,0002	0,274	960
4	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 104/1/76B/3 Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	Trụ 104/1/76B nhánh rẽ 22kV Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	Nâng công suất hệ thống đo đếm trung thế trụ 104/1/76B tuyến 479BC	Theo yêu cầu khách hàng	6	Áp B xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 104/1/76B nhánh rẽ 22kV Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	123	1,6187	0,0030	0,0616	0,0001	0,206	1.852
5	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/76B/3 đến trụ 104/1/76B/16 Xóm Khuất tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76B/3 đến trụ 104/1/76B/16 Xóm Khuất tuyến 479BC	Phát quang, vệ sinh bảo trì lưới điện từ trụ 104/1/76B/3 đến trụ 104/1/76B/16 nhánh rẽ 12,7kV Xóm Khuất tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Áp B xã Bến Cầu	Cắt 3LBFCO trụ 104/1/76B nhánh rẽ 22kV Hải Đăng Khoa tuyến 479BC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	13-12-25	06h30	13-12-25	07h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN và REC trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 471TN đến trụ 133/2A Mít Một	Chuyển điện giảm tải tuyến 471TN	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN - Cắt REC trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	13-12-25	15h00	13-12-25	15h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 133/2A Lạc Long Quân tuyến 471TN đến trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN và REC trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 54 Âu Cơ	Chuyển điện	80	Không mất điện	- Đóng REC trụ 133/2A Mít Một tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 54 Âu Cơ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	13-12-25	06h00	13-12-25	06h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH và LBS trụ 164/2 Cầu Nổi tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 477LH cấp điện cho tuyến 472SD đến trụ 164/2 Cầu Nổi	Chuyển điện cấp điện tuyến 472SD	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH - Cắt LBS trụ 164/2 Cầu Nổi tuyến 472SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	13-12-25	15h30	13-12-25	16h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 209 Quốc Lộ 22B tuyến 477LH đến trụ 164/2 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH và LBS trụ 164/2 Cầu Nổi tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng tuyến 472SD cấp điện cho tuyến 477LH đến trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp	Chuyển điện	120	Không mất điện	- Đóng REC trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD (Đội QLD Thái Bình đăng ký) - Cắt LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	13-12-25	08h00	13-12-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	TTTND Tây Ninh; Đội QLD Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên tuyến 472TBI	Trụ 58B/1; từ trụ 58B/2 đến trụ 58B/45 tuyến 472TBI	Thí nghiệm, bảo trì Recloser trụ 58B/1 tuyến 472TBI; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 58B/2 đến trụ 58B/45 tuyến 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	120	Áp Thạnh Thọ xã Thanh Bình; áp Suối Mây, Bàu Rã xã Tân Lập	Cắt MC 472 và đóng DTĐ 472-76 trạm 110kV Tân Biên	1431	7,2103	0,0343	0,2788	0,0013	4,115	14.404
11	13-12-25	08h00	13-12-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	TTTND Tây Ninh; Đội QLD Tân Biên	Phân đoạn 22kV trụ 58B/45 Thạnh Thọ tuyến 472TBI	Trụ 58B/45 tuyến 472TBI; từ trụ 58B/46 đến trụ 58B/114 tuyến 472TBI	Thí nghiệm, bảo trì LBS trụ 58B/45 tuyến 472TBI; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 58B/46 đến trụ 58B/114 tuyến 472TBI	Sửa chữa thường xuyên	50	Áp Suối Mây, Bàu Rã xã Tân Lập	Cắt LBS trụ 58B/45 và cắt DS trụ 58B/44B Thạnh Thọ tuyến 472TBI	1348	10,6733	0,0323	0,4127	0,0013	1,715	9.431
12	13-12-25	15h00	13-12-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	TTTND Tây Ninh	Phân đoạn 22kV trụ 17/169 Thạnh Bình 6 tuyến 476TBI Trạm 2x25kVA Thạnh Bình 4 trụ 17/161 tuyến 476TBI	Trụ 17/169 tuyến 476TBI	Thí nghiệm, bảo trì Recloser trụ 17/169 tuyến 476TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Hòa xã Thanh Bình	Cắt DS trụ 17/168B và DS trụ 17/169B Thạnh Bình 6 tuyến 476TBI Cắt CB trạm 2x25kVA Thạnh Bình 4 trụ 17/161 tuyến 476TBI	18	0,0518	0,0004	0,0020	0,0000	0,069	137
13	13-12-25	06h00	13-12-25	06h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- Recloser trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN - LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 473TN nhận điện tuyến 475TN đến trụ 93/1P Tua Hai	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 19B/62 Kinh Tế tuyến 475TN - Cắt Recloser trụ 93/1P Tua Hai tuyến 473TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

14	13-12-25	15h00	13-12-25	15h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV tuyến 473TN	- Recloser trụ 93/IP Tua Hai tuyến 473TN - LBS trụ 62 Kinh Tế tuyến 475TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	90	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 93/IP Tua Hai tuyến 473TN - Cắt LBS trụ 19B/62 Kinh Tế tuyến 475TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
15	13-12-25	06h00	13-12-25	06h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV tuyến 471TN	- LBS trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 471TN nhận điện tuyến 472TN đến trụ LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - Cắt LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
16	13-12-25	15h00	13-12-25	15h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 22kV tuyến 471TN	- LBS trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN - LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN	Chuyển điện về kết lưới cũ sau khi công tác hoàn tất	Chuyển điện	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 41/23 Hoàng Lê Kha tuyến 471TN - Cắt LBS trụ 41/1 Bọng Dầu tuyến 472TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
17	13-12-25	07h00	13-12-25	07h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 471SD đến trụ 419 tuyến 471SD	Từ MC 471SD đến trụ 419 tuyến 471SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 471SD nhận điện tuyến 474TBI về đến MC tuyến 471SD	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 474TBI. - Cắt MC 471SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đội QLĐ Thái Bình thực hiện giám tài các khách hàng lớn
18	13-12-25	14h30	13-12-25	15h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 471SD đến trụ 419 tuyến 471SD	Từ MC 471SD đến trụ 419 tuyến 471SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng MC 471SD. - Cắt LBS trụ 134/47 Bình Lương tuyến 474TBI.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
19	13-12-25	07h00	13-12-25	07h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 473SD đến trụ 272 tuyến 473SD	Từ MC 473SD đến trụ 272 tuyến 473SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 473SD nhận điện tuyến 473TN về đến MC tuyến 473SD	Chuyển điện khép vòng	120	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 53 Ngã Tư Huyện tuyến 473TN. - Cắt MC 473SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đội QLĐ Thái Bình thực hiện giám tài các khách hàng lớn
20	13-12-25	14h30	13-12-25	15h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 473SD đến trụ 272 tuyến 473SD	Từ MC 473SD đến trụ 272 tuyến 473SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	120	Không mất điện	- Đóng MC 473SD. - Cắt LBS trụ 53 Ngã Tư Huyện tuyến 473TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
21	13-12-25	07h00	13-12-25	07h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 475SD đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ MC 475SD đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 475SD nhận điện tuyến 475TN về đến MC tuyến 475SD	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 475TN. - Cắt MC 475SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
22	13-12-25	14h30	13-12-25	15h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 475SD đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Từ MC 475SD đến trụ 80/43 tuyến 475SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	30	Không mất điện	- Đóng MC 475SD. - Cắt LBS trụ 80/43 Bình Trung tuyến 475TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
23	13-12-25	07h00	13-12-25	07h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 477SD đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ MC 477SD đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 477SD nhận điện tuyến 476BC về đến MC tuyến 477SD	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 476BC. - Cắt MC 477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đội QLĐ Thái Bình thực hiện giám tài các khách hàng lớn
24	13-12-25	14h30	13-12-25	15h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 477SD đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Từ MC 477SD đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng MC 477SD. - Cắt LBS trụ 128/98/1 Gò Nổi tuyến 476BC.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

25	13-12-25	07h00	13-12-25	07h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 479SD đến trụ 40 tuyến 479SD	Từ MC 479SD đến trụ 40 tuyến 479SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 479SD nhận điện tuyến 475TBI về đến MC tuyến 479SD	Chuyển điện khép vòng	20	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 17 Đường Huyện 3 tuyến 475TBI. - Cắt MC 479SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đội QLĐ Thái Bình thực hiện giám tải các khách hàng lớn
26	13-12-25	14h30	13-12-25	15h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 479SD đến trụ 40 tuyến 479SD	Từ MC 479SD đến trụ 40 tuyến 479SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	20	Không mất điện	- Đóng MC 479SD. - Cắt LBS trụ 17 Đường Huyện 3 tuyến 475TBI.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
27	13-12-25	06h30	13-12-25	07h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 472SD đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Từ MC 472SD đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 472SD nhận điện tuyến 473TN về đến MC tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng	60	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 81/33 Võ Duy Dương tuyến 473TN. - Cắt MC 472SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
28	13-12-25	14h30	13-12-25	15h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 472SD đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Từ MC 472SD đến trụ 81/33 tuyến 472SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	60	Không mất điện	- Đóng MC 472SD. - Cắt LBS trụ 81/33 Võ Duy Dương tuyến 473TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
29	13-12-25	06h00	13-12-25	07h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164/2 tuyến 472SD	Từ trụ 83 đến trụ 164/2 tuyến 472SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 472SD nhận điện tuyến 477LH về đến trụ 83 tuyến 472SD	Chuyển điện khép vòng	50	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH (Đội QLĐ Hòa Thành đăng ký). - Cắt REC trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
30	13-12-25	14h30	13-12-25	15h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164/2 tuyến 472SD	Từ trụ 83 đến trụ 164/2 tuyến 472SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	50	Không mất điện	- Đóng REC trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD. - Cắt LBS trụ 209 Trung Học Nông Nghiệp tuyến 477LH (Đội QLĐ Hòa Thành đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
31	13-12-25	07h00	13-12-25	07h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 474SD đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Từ MC 474SD đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 474SD nhận điện tuyến 473TN về đến MC tuyến 474SD	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 5 Thái Bình tuyến 473TN. - Cắt MC 474SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
32	13-12-25	14h30	13-12-25	15h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 474SD đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Từ MC 474SD đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	80	Không mất điện	- Đóng MC 474SD. - Cắt LBS trụ 5 Thái Bình tuyến 473TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
33	13-12-25	06h30	13-12-25	07h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 476SD đến trụ 277D tuyến 476SD	Từ MC 476SD đến trụ 277D tuyến 476SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 471TN về đến MC 476SD	Chuyển điện khép vòng	90	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 471TN. - Cắt MC 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
34	13-12-25	14h30	13-12-25	15h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 476SD đến trụ 277D tuyến 476SD	Từ MC 476SD đến trụ 277D tuyến 476SD	Chuyển điện kép vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	90	Không mất điện	- Đóng MC 476SD. - Cắt LBS trụ 164/36 Thanh Thuận tuyến 471TN.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
35	13-12-25	06h00	13-12-25	06h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 277D đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 277D đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện kép vòng tuyến 476SD nhận điện tuyến 476BC về đến trụ 277D tuyến 476SD	Chuyển điện khép vòng	40	Không mất điện	- Đóng REC trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC (Đội QLĐ Bến Cầu đăng ký). - Cắt LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

36	13-12-25	15h00	13-12-25	15h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 277D đến trụ 330 tuyến 476SD	Từ trụ 277D đến trụ 330 tuyến 476SD	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	40	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 277D Gò Chai tuyến 476SD. - Cắt REC trụ 341B Long Vĩnh tuyến 476BC (Đội QLĐ Bến Cầu đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
37	13-12-25	06h00	13-12-25	07h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 478SD đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ MC 478SD đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Chuyển điện kếp vòng tuyến 478SD nhận điện tuyến 475TBI về đến MC 478SD	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI (Đội QLĐ Tân Biên đăng ký). - Cắt MC 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Đội QLĐ Thái Bình thực hiện giám tài các khách hàng lớn
38	13-12-25	14h30	13-12-25	15h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ MC 478SD đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Từ MC 478SD đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Chuyển điện kếp vòng về kết lưới ban đầu	Chuyển điện khép vòng	100	Không mất điện	- Đóng MC 478SD. - Cắt LBS trụ 104/106/60 Trảng Dâu tuyến 475TBI (Đội QLĐ Tân Biên đăng ký).	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
C. HOTLINE																					
1	13-12-25	08h00	13-12-25	12h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Trung tâm Thí nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 60B đến trụ 120/25/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 473LH)	Trụ 120/11C Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 473LH)	Dùng trụ, lắp các phụ kiện và lắp 3 kẹp quai trụ 120/11C Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 473LH)	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 473LH trạm 110kV Long Hoa. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 60B Trảng Hòa tuyến 473LH.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên