

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 19 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.268.794	2.016.131	28.800	36.000
2	Pmax (MW)	2217,7	551,3	1,200	1,500
3	Pmin (MW)	1701,3	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 19/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
1	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 TBA 110kV An Hội. - Đường dây 110kV 172 TBA 110kV An Hội - 171 TBA 110kV Đức Huệ. - Trạm 110kV An Hội (Thành Công 2).	19/12/2025	17h00	22h00	Đóng điện nghiệm thu đưa vào khai thác các thiết bị tại trạm 110kV An Hội và đường dây đầu nối thuộc công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Thành Công 2 và xây dựng mới tuyến dây đầu nối trạm 110kV Thành Công 2, 2 mạch.	
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	19-12-25	07h00	19-12-25	17h00	XNLDTN (CS1)	(Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 333 đến trụ 551	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	19-12-25	07h00	19-12-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Từ trụ 01 đến trụ 23/20	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
3	19-12-25	09h00	19-12-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Vệ sinh bụi kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Vệ sinh bụi kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	19-12-25	19h00	19-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
5	19-12-25	18h00	19-12-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
6	19-12-25	08h00	19-12-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
7	19-12-25	18h00	19-12-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			

8	19-12-25	09h00	19-12-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	19-12-25	09h00	19-12-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	19-12-25	08h00	19-12-25	11h30	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 290B/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 290B/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	Hoàn chỉnh cấp lực, hệ thống đo đếm trạm 50kVA trụ 290B/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Long Giao xã Long Chữ	Cắt CB, FCO và tháo hotline trụ 290B/8 trạm 50kVA Long Giao 1 tuyến 476BC	46	0,2312	0,0011	0,0090	0,0000	0,034	120		
2	19-12-25	13h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 221/16 Long Châu 5 tuyến 476BC	Trạm 75kVA trụ 221/16 Long Châu 5 tuyến 476BC	Hoàn chỉnh cấp lực, hệ thống đo đếm trạm 75kVA trụ 221/16 Long Châu 5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Long Châu xã Long Thuận	Cắt CB, FCO và tháo hotline trụ 221/16 trạm 75kVA Long Châu 5 tuyến 476BC	97	0,4876	0,0023	0,0189	0,0001	0,046	160		
3	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/39 đến trụ 221/64 Long Khánh tuyến 476BC	Từ trụ 221/39 đến trụ 221/64 nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/39 đến trụ 221/64 nhánh rẽ 22kV Long Khánh tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		
4	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 Bến Trại tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 nhánh rẽ 12,7kV Bến Trại tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/39/9B/1 đến trụ 221/39/9B/11 nhánh rẽ 12,7kV Bến Trại tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0		

5	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/39/5B/1 đến trụ 221/39/5B/15 Gò Mò Còi tuyến 476BC	Từ trụ 221/39/5B/1 đến trụ 221/39/5B/15 nhánh rẽ 12,7kV Gò Mò Còi tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/39/5B/1 đến trụ 221/39/5B/15 nhánh rẽ 12,7kV Gò Mò Còi tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/59B/1T đến trụ 194/7/59B/33T Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B/1T đến trụ 194/7/59B/33T nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 194/7/59B/1T đến trụ 194/7/59B/33T nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng - Long An tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/59B/1P đến trụ 194/7/59B/45P; từ trụ 194/7/59B/45 đến trụ 194/7/59B/45P/10 Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/59B/1P đến trụ 194/7/59B/45P; từ trụ 194/7/59B/45 đến trụ 194/7/59B/45P/10 nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 194/7/59B/1P đến trụ 194/7/59B/45P; từ trụ 194/7/59B/45 đến trụ 194/7/59B/45P/10 Long Hưng - Long Cường tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 194/7/49 đến trụ 194/7/49/11 Long Hưng 5 tuyến 476BC	Từ trụ 194/7/49 đến trụ 194/7/49/11 nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng 5 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 194/7/49 đến trụ 194/7/49/11 nhánh rẽ 12,7kV Long Hưng 5 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 221/108/1T đến trụ 221/108/16T/32 Long Cường 4 tuyến 476BC	Từ trụ 221/108/1T đến trụ 221/108/16T/32 nhánh rẽ 12,7kV Long Cường 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/108/1T đến trụ 221/108/16T/32 nhánh rẽ 12,7kV Long Cường 4 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/70, từ trụ 471/2/70 đến trụ 471/2/70/1, từ trụ 471/2/69 đến trụ 471/2/69/4 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 471/2/43 đến trụ 471/2/70, từ trụ 471/2/70 đến trụ 471/2/70/1, từ trụ 471/2/69 đến trụ 471/2/69/4 Cao Su Bến Cùi tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cùi tuyến 475TĐ	Từ trụ 350 đến trụ 390 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 350 đến trụ 390 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyến 475TĐ	Từ trụ 471/80 đến trụ 471/80/54P, từ trụ 471/92B đến trụ 471/92B/10P, từ trụ 471/80 đến trụ 471/80/13T Phước Minh tuyến 475TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, cắm treo từ trụ 471/80 đến trụ 471/80/54P, từ trụ 471/92B đến trụ 471/92B/10P, từ trụ 471/80 đến trụ 471/80/13T Phước Minh tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

13	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT	Từ trụ 234/2 đến trụ 234/58, từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/30 Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 234/2 đến trụ 234/58, từ trụ 234/44 đến trụ 234/44/30 Phước Ninh tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
14	19-12-25	07h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/114/12 Áp 3.23 tuyến 472TĐ	Trụ 42/114/17B tuyến 472TĐ	Cây TBA 50kVA trụ 42/114/17B tuyến 472TĐ, cắt dùng dây, đầu lèo sang tải hạ áp trụ 42/114/17B, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 3 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/114/12 Áp 3.23 tuyến 472TĐ	178	1,4953	0,0029	0,0001	0,0000	0,059	500	
15	19-12-25	07h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/114/50A Áp 3.39 tuyến 472TĐ	Trụ 42/114/51 tuyến 472TĐ	Cây TBA 50kVA trụ 42/114/51 tuyến 472TĐ, cắt dùng dây, đầu lèo sang tải hạ áp trụ 42/114/51, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 3 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/114/50A Áp 3.39 tuyến 472TĐ	114	0,9577	0,0019	0,0001	0,0000	0,059	500	
16	19-12-25	07h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/114/40 Áp 3.26 tuyến 472TĐ	Trụ 42/114/41 tuyến 472TĐ	Cây TBA 50kVA trụ 42/114/41 tuyến 472TĐ, cắt dùng dây, đầu lèo sang tải hạ áp trụ 42/114/41, nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 3 xã Truong Mít	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/114/40 Áp 3.26 tuyến 472TĐ	151	1,2685	0,0025	0,0001	0,0000	0,059	500	
17	19-12-25	07h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Lộ ra 22kV từ trụ 01 đến trụ 80 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Lộ ra 22kV từ trụ 01 đến trụ 80 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 80 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
18	19-12-25	07h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hỏng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cò lạp, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
19	19-12-25	07h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh góc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
20	19-12-25	07h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 37,5kVA trụ 54/110 Đèn led chợ đêm Hùng Vương tuyến 476TĐ	Trạm 37,5kVA trụ 54/110 Đèn led chợ đêm Hùng Vương tuyến 476TĐ	Thay điện kế định kỳ Khách hàng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh	Cắt FCO Trạm 37,5kVA trụ 54/110 Đèn led chợ đêm Hùng Vương tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
21	19-12-25	07h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 54/86/1 Trường TH Xóm Mới tuyến 476TĐ	Trạm 50kVA trụ 54/86/1 Trường TH Xóm Mới tuyến 476TĐ	Thay điện kế định kỳ Khách hàng Trường Tiểu Học Xóm Mới	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Trường Tiểu Học Xóm Mới	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 54/86/1 Trường TH Xóm Mới tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
22	19-12-25	07h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 54/112/11A Trường TH Thanh Bình tuyến 476TĐ	Trạm 25kVA trụ 54/112/11A Trường TH Thanh Bình tuyến 476TĐ	Thay điện kế định kỳ Khách hàng Trường Tiểu học Thanh Bình	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Trường Tiểu học Thanh Bình	Cắt FCO Trạm 25kVA trụ 54/112/11A Trường TH Thanh Bình tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	

23	19-12-25	07h30	19-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 25kVA trụ 222 Nhân hàng BIDV tuyến 476TĐ	Trạm 25kVA trụ 222 Nhân hàng BIDV tuyến 476TĐ	Thay TI, điện kế định kỳ Khách hàng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Tây Ninh	Cắt FCO Trạm 25kVA trụ 222 Nhân hàng BIDV tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340
24	19-12-25	07h30	19-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 3x15kVA trụ 183/12/1P Trạm bơm Trương Vĩnh Ký tuyến 473BC	Trạm 3x15kVA trụ 183/12/1P Trạm bơm Trương Vĩnh Ký tuyến 473BC	Thay điện kế định kỳ Khách hàng Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Tây Ninh	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	3	Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Tây Ninh	Cắt 3FCO Trạm 3x15kVA trụ 183/12/1P Trạm bơm Trương Vĩnh Ký tuyến 473BC	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,059	500
25	19-12-25	07h30	19-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 400kVA trụ 241A/20A/6/5 Công ty Cổ phần Thuận Hải tuyến 476TĐ	Trạm 400kVA trụ 241A/20A/6/5 Công ty Cổ phần Thuận Hải tuyến 476TĐ	Thay TI, điện kế định kỳ Khách hàng Công Ty Cổ Phần Thuận Hải Commodities	Thay hệ thống đo đếm định kỳ	6	Công Ty Cổ Phần Thuận Hải Commodities	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 241A/20A/6/5 Công ty Cổ phần Thuận Hải tuyến 476TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010
26	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 32/40/1 đến trụ 32/40/11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Từ trụ 32/40/1 đến trụ 32/40/11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Phát quang, căng dây hạ áp bị chùng, kiểm lại dây hạ áp từ trụ 32/40/1 đến trụ 32/40/11 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp	0	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	Cắt CB trạm 75kVA trụ 32/40 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
27	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 152B đến trụ 180B Phạm Hùng tuyến 477LH	Từ trụ 152B đến trụ 180B Phạm Hùng tuyến 477LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 152B đến trụ 180B Phạm Hùng tuyến 477LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 50kVA trụ 30/8 Ngô Quyền tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 479LH)	Trạm 50kVA trụ 30/8 Ngô Quyền tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 479LH)	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA Long Hải S, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 30/8 Ngô Quyền tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 479LH)	Tờ trình SCTX số 80/TTr-DHT	11	Khu phố Trường An Phường Long Hoa	Cắt LBFCO trụ 30/1 Ngô Quyền tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 479LH)	357	3,0561	0,0064	0,1590	0,0003	0,113	907
29	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 2x25kVA Trường Thiện E trụ 58/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN (đang vận hành tuyến 473LH)	Trạm 2x25kVA Trường Thiện E trụ 58/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN (đang vận hành tuyến 473LH)	Thay MBA không đảm bảo vận hành trạm 2x25kVA bằng 50kVA Trường Thiện E trụ 58/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN (đang vận hành tuyến 473LH)	Tờ trình SCTX số 80/TTr-DHT	4	Khu phố Trường Thiện Phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 2x25kVA Trường Thiện E trụ 58/9 (15/9) Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN (đang vận hành tuyến 473LH)	55	0,4708	0,0010	0,0245	0,0001	0,045	363
30	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 37,5kVA Trường Thọ C trụ 58/2B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN (đang vận hành tuyến 473LH)	Trạm 37,5kVA Trường Thọ C trụ 58/2B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN (đang vận hành tuyến 473LH)	Nâng công suất trạm 37,5kVA lên 50kVA Trường Thọ C, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 58/2B Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN (đang vận hành tuyến 473LH)	Tờ trình SCTX số 80/TTr-DHT	2	Khu phố Trường Thiện phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 37,5kVA Trường Thọ C trụ 58/2B (15/2B) Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN (đang vận hành tuyến 473LH)	38	0,3253	0,0007	0,0169	0,0000	0,023	181
31	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Phân đoạn 22kV Sóc Thiết trụ 104/122 tuyến 477TBI	Từ trụ 104/162B đến trụ 104/162B/6BT; trụ 104/159B, từ trụ 104/123 đến trụ 104/162B tuyến 477TBI	Thay dây trung áp từ trụ 104/162B đến trụ 104/162B/6BT; thay đo đếm trung áp trụ 104/159B, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 104/123 đến trụ 104/162B tuyến 477TBI	Sửa chữa thường xuyên	200	Áp Hòa Đông A, Hòa Bình, Hòa Lợi xã Phước Vinh	Cắt LBS và DS Sóc Thiết trụ 104/122 tuyến 477TBI	1562	20,2380	0,0375	0,7825	0,0014	2,806	25.253
32	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 85/158/47/1 đến trụ 85/158/47/46/8/6 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/158/47/1 đến trụ 85/158/47/46/8/6 tuyến 479TH	Phát quang hành lang lưới điện	3	Không mất điện	Không cắt điện	46	0,4404	0,0008	0,0230	0,0000	0,034	309

33	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờ trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bê, dờ trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 19B/83/1 Bình Minh tuyến 473TN	Từ trụ 19B/83/1 đến trụ 19B/83/26, từ trụ 19B/83/6 đến trụ 19B/83/6/23 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Lắp mới TBA 50kVA trụ 19B/83/5, ép lèo, chuyển tải từ trụ 19B/83/1B/2T đến trụ 19B/83/6; phát quang hành lang an toàn lưới điện cao áp từ trụ 19B/83/1 đến trụ 19B/83/26, từ trụ 19B/83/6 đến trụ 19B/83/6/23 đường Trần Văn Trà tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	15	Khu phố Giồng Tre phường Bình Minh	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7 kV trụ 19B/83/1 Bình Minh tuyến 473TN	314	2,7959	0,0052	0,1573	0,0003	0,171	1.543	
36	19-12-25	08h00	19-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 3x25kVA trụ 30 Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2 tuyến 476SD	Trạm 3x25kVA trụ 30 Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2 tuyến 476SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 30 tuyến 476SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khách hàng: Thao trường huấn luyện trung tâm tập huấn 2	Cắt CB, 3FCO và tháo 03hotline trạm 3x25kVA trụ 30 Sư đoàn 5-4 tuyến 476SD	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
37	19-12-25	08h00	19-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 279/48/22 An Cơ 5 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 279/48/22 An Cơ 5 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 279/48/22 tuyến 475SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp An Thọ xã Hào Đước	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 279/48/22 An Cơ 5 tuyến 471SD	46	0,1617	0,0008	0,0090	0,0000	0,011	40	
38	19-12-25	13h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 293/7 Áp Vĩnh 1 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 293/7 Áp Vĩnh 1 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 293/7 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Vĩnh xã Hào Đước	Cắt 01LBFCO trụ 293/1 tuyến 471SD	66	0,2320	0,0011	0,0129	0,0001	0,011	40	
39	19-12-25	13h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 75kVA trụ 341/53 Băng Dung D tuyến 478SD	Trạm 75kVA trụ 341/53 Băng Dung D tuyến 478SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 341/53 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Phước Lộc xã Phước Vinh	Cắt 01LBFCO trụ 341/53/1, CB, FCO và tháo 02hotline trạm 75kVA trụ 341/53 Băng Dung D tuyến 478SD	369	1,2969	0,0062	0,0719	0,0003	0,011	40	
40	19-12-25	13h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 75kVA trụ 385 Phước Trung 3 tuyến 471SD	Trạm 75kVA trụ 385 Phước Trung 3 tuyến 471SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 385 tuyến 471SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 385 Phước Trung 3 tuyến 471SD	142	0,4991	0,0024	0,0277	0,0001	0,011	40	

41	19-12-25	13h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18/10T/1 đến trụ 141/18/10T/15T tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/10T/1T đến trụ 141/18/10T/15T tuyến 476SD	Lắp chụp đầu sứ, thay sứ có hiện tượng phóng điện và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 141/18/10T/1T đến trụ 141/18/10T/15T tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Khu phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền	Cắt 03LBFCO trụ 141/18/10T/1T và tháo 03 hotline trụ 141/18/10T tuyến 476SD	640	2,2493	0,0107	0,1247	0,0006	0,034	120
42	19-12-25	13h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 141/53 Thanh Hòa 5 tuyến 476SD	Trạm 50kVA trụ 141/53 Thanh Hòa 5 tuyến 476SD	Thay công tơ 1 pha điện từ không tương thích DCU trạm trụ 141/53 tuyến 476SD	Thay công tơ không tương thích DCU	1	Khu phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 141/53 Thanh Hòa 5 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
43	19-12-25	13h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 141/53/10 Bến Voi Dầu 1 tuyến 476SD	Trạm 50kVA trụ 141/53/10 Bến Voi Dầu 1 tuyến 476SD	Thay công tơ 3 pha điện từ không tương thích DCU trạm trụ 141/53/10 tuyến 476SD	Thay công tơ không tương thích DCU	1	Khu phố Thanh Hòa Phường Thanh Điền	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 141/53/10 Bến Voi Dầu 1 tuyến 476SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
44	19-12-25	08h00	19-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18/28/1b đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Từ trụ 141/18/28/1b đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Lắp chụp đầu sứ, thay sứ có hiện tượng phóng điện và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 141/18/28/1b đến trụ 141/18/28/25 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Thanh Bình xã Châu Thành	Cắt 03LBFCO trụ 141/18/28/5A, 141/18/28/6 và tháo 03 hotline trụ 141/18/28 tuyến 476SD	522	1,8346	0,0087	0,1017	0,0005	0,034	120
C. HOTLINE																				
	Không có																			

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	16-12-25	07h00	19-12-25	22h00	XNLD TN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP ĐT Phúc Dũng Nam	- Trạm 110kV Đức Huệ. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Ngăn 171 trạm 110kV Đức Huệ. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Chuyển đầu nối Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ tại trụ T25A vào TBA 110kV An Hội để hình thành tuyến đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 An Hội và 172 An Hội - 171 Đức Huệ. - Cài đặt, thí nghiệm, chỉnh định Relay tại các ngăn đối diện. - Nghiệm thu đóng điện công trình.	Thi công công trình Xây dựng mới trạm biến áp 110kV Thành Công 2 và XDM tuyến dây Đầu nối trạm 110kV Thành Công 2, 2 mạch	0	- Ngăn 171 trạm 110kV Đức Huệ. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	- Cắt điện cô lập ngăn 171 trạm 110kV Đức Huệ. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 NMD.MT TTC Số 1 - 177 Đức Hòa 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 04 ngày liên tục, không mất điện phụ tải.
B.	LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	19-12-25	05h30	19-12-25	06h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 đến trụ 234 Bầu Đôn tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 đến trụ 234 Bầu Đôn tuyến 472TĐ	Chuyển điện tuyến 471TĐ cấp điện cho tuyến 472TĐ đến trụ 92/138 tuyến 472TĐ	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 234 Bầu Đôn tuyến 471TĐ Cắt LBS trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	19-12-25	16h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 đến trụ 234 Bầu Đôn tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 92/138 đến trụ 234 Bầu Đôn tuyến 472TĐ	Chuyển điện về vị trí ban đầu	Chuyển điện	100	Không mất điện	Đóng LBS trụ 92/138 Xóm Bó tuyến 472TĐ Cắt Recloser trụ 234 Bầu Đôn tuyến 471TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

3	19-12-25	15h00	19-12-25	18h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV trụ 92/69 nối tuyến Hiệp Thanh - Bầu Đồn tuyến 472TĐ	Đường dây 22kV trụ 92/69 nối tuyến Hiệp Thanh - Bầu Đồn tuyến 472TĐ	Tháo gỡ TBA di động 560kVA và phụ kiện, thu hồi hệ thống đo đếm trụ 92/69 tuyến 472TĐ	Cấp điện cho Lễ khời công khu công Nghiệp Hiệp Thanh	6	Không mất điện	Cắt 3LBFCO, tháo 3 hotline TBA 560kVA di động trụ 92/69 tuyến 472TĐ	1	0,0084	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010
4	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Trạm 50kVA Gò Kén C trụ 169B/19 Quốc Lộ 22 tuyến 471TN (đang vận hành tuyến 472SD)	Trạm 50kVA Gò Kén C trụ 169B/19 Quốc Lộ 22 tuyến 471TN (đang vận hành tuyến 472SD)	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA Gò Kén C, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 169B/19 Quốc Lộ 22 tuyến 471TN (đang vận hành tuyến 472SD)	Tờ trình SCTX số 80/TTr-DHT	11	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	Cắt LBFCO trụ 169B/1 Quốc Lộ 22 tuyến 471TN (đang vận hành tuyến 472SD)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,113	907
5	19-12-25	08h00	19-12-25	16h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 235 Bùng Bình tuyến 475TB	Từ trụ 235/2 đến trụ 235/12 tuyến 475TB	Kéo dây đầu nối trung thể từ trụ 235/9 đến trụ 235/9/4, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	6	Ấp Bùng Bình xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 235/1 Bùng Bình tuyến 475TB	215	1,7656	0,0037	0,0957	0,0002	0,217	1.738
C. HOTLINE																				
1	19-12-25	08h00	19-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 62 đến trụ 62/23 tuyến 472SD	Trụ 62/19 tuyến 472SD	Thay sứ đứng bị bể trụ 62/19 tuyến 472SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 472SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	19-12-25	08h00	19-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/18 đến trụ 141/18/35 tuyến 476SD	Trụ 141/18/22 tuyến 476SD	Thay sứ đứng bị bể trụ 141/18/22 tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 476SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 83 Sư Đoàn 5 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	19-12-25	08h00	19-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 53 đến trụ 117 tuyến 473SD-477SD	Trụ 102 tuyến 477SD	Thay sứ đứng bị bể trụ 102 tuyến 477SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 473SD. - Khóa chế độ tự đóng lại MC 477SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 59C Xóm Ruộng tuyến 477SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 63 Bến Sỏi tuyến 473SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	19-12-25	13h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/1 đến trụ 128/99 tuyến 477SD	Trụ 128/55 tuyến 477SD	Thay sứ đứng bị bể trụ 128/55 tuyến 477SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 477SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 59C Xóm Ruộng tuyến 477SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 128/1 Ninh Điện tuyến 477SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	19-12-25	13h30	19-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 314/18 đến trụ 314/18/26T tuyến 476SD	Trụ 314/18/15T tuyến 477SD	Thay sứ đứng bị bể trụ 314/18/15T tuyến 476SD	Xử lý khiếm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 476SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 83 Sư Đoàn 5 tuyến 476SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 169 Cầu Sắt tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/có lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	19-12-25	08h00	19-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 50kVA Gò Kén C trụ 169B/19 Quốc Lộ 22 tuyến 471TN (đang vận hành tuyến 472SD)	Trạm 50kVA Gò Kén C trụ 169B/19 Quốc Lộ 22 tuyến 471TN (đang vận hành tuyến 472SD)	Nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA Gò Kén C, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 169B/19 Quốc Lộ 22 tuyến 471TN (đang vận hành tuyến 472SD)	Tờ trình SCTX số 80/TTr-ĐHT	0	Khu phố Long Trung phường Hòa Thành	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Gò Kén C trụ 169B/19 Quốc Lộ 22 tuyến 471TN (đang vận hành tuyến 472SD)	Do không đảm bảo khoảng cách an toàn đề thi công thay MBA.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Đảm bảo cung cấp điện Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh - giai đoạn 1, tỉnh Tây Ninh chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
- Đảm bảo cung cấp điện Lễ khởi công Khu phức hợp Khách sạn Hilton Garden Inn.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐD (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên