

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	41.962.068	1.871.788	28.800	36.000
2	Pmax (MW)	2142,7	551,3	1,200	1,500
3	Pmin (MW)	1520,1	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 20/12/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	20-12-25	08h00	20-12-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	20-12-25	19h00	20-12-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	20-12-25	18h00	20-12-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngô	Trạm 110kV Suối Ngô	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	20-12-25	08h00	20-12-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng họp bộ. - Vệ sinh tủ nguồn UPS cấp cho tủ HVGB, accu, đo điện áp accu. - Kiểm tra vệ sinh mương cấp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành, nhà bơm PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	20-12-25	18h00	20-12-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 41/5 Áp Voi 39 tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 41/5 Áp Voi 39 tuyến 473BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 41/5 Áp Voi 39 tuyến 473BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 41/13/2 Áp Voi 40 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 41/13/2 Áp Voi 40 tuyến 473BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 41/13/2 Áp Voi 40 tuyến 473BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 47/24 Áp Bến 33 tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 47/24 Áp Bến 33 tuyến 473BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 47/24 Áp Bến 33 tuyến 473BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 47/31/1 Áp Bến 32 tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 47/31/1 Áp Bến 32 tuyến 473BC	Cân pha hạ áp trạm 250kVA trụ 47/31/1 Áp Bến 32 tuyến 473BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 47/18 Áp Bến 4 tuyến 473BC	Trạm 50kVA trụ 47/18 Áp Bến 4 tuyến 473BC	Cân pha hạ áp trạm 50kVA trụ 47/18 Áp Bến 4 tuyến 473BC	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 118/138/14 Áp II-E tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/138/12 đến trụ 118/138/14, từ trụ 118/138/14/1t đến trụ 118/138/14/1t/3 Bến Lây tuyến 475TĐ	Lắp vật tư, phụ kiện, kéo dây, sang lưới hạ áp, di dời điện kế, thu hồi vật tư từ trụ 118/138/12 đến trụ 118/138/14, từ trụ 118/138/14/1t đến trụ 118/138/14/1t/3 Bến Lây tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp 2 xã Lộc Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 118/138/14 Áp II-E tuyến 475TĐ	180	1,7619	0,0033	0,0902	0,0002	0,206	1,854	

7	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 50kVA trụ 118/138/14/40 Áp I-D1 tuyến 475TĐ	Từ trụ 118/138/14/41/3/5/3 đến trụ 118/138/14/41/3/5/3/2 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Thay trụ, căng dây, sang lưới hạ áp từ trụ 118/138/14/41/3/5/3 đến trụ 118/138/14/41/3/5/3/2 Bến Lầy 2 tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp 1 xã Lộc Ninh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 118/138/14/40 Áp I-D1 tuyến 475TĐ	68	0,6656	0,0012	0,0341	0,0001	0,034	306
8	20-12-25	07h30	20-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/60 Xóm Bô tuyến 472TĐ	Từ trụ 128/65 đến trụ 128/65/60 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/65 đến trụ 128/65/60 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	20-12-25	07h30	20-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/122 Phước An tuyến 477TĐ	Từ trụ 128/122 đến trụ 128/122/4/36/41, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/37, từ trụ 128/122/4/2B đến trụ 128/122/4/2B/9 tuyến 472TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/122 đến trụ 128/122/4/36/41, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/37, từ trụ 128/122/4/2B đến trụ 128/122/4/2B/9 tuyến 472TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	20-12-25	07h30	20-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Gắn mới, di dời, nâng công suất, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, hồng, lệch thời gian, thay công tơ 3 giá, 2 chiều, cô lập, tái lập điện do quá hạn thanh toán, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
11	20-12-25	07h30	20-12-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra lưới điện, đo tải hạ áp, bứt dây leo, bứt lưới mắt cáo, cắt đai thép ống HDPE, che chắn cáp lực tránh chạm chập, vệ sinh gốc trụ, kiểm tra hệ thống đo đếm trung áp, gỡ tổ chim	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 54/2 (20/2) đến trụ 54/36/26 (20/62) Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 471LH)	Từ trụ 54/11B đến trụ 54/12 (20/12) Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 471LH)	Căng lại dây trung áp bị tuột giáp niu, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 54/11B đến trụ 54/12 (20/12) Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 471LH)	Xử lý khiếm khuyết lưới điện trung áp	21	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 54/2 (20/2), DS trụ 54/2B (20/2B) Trường Thiện tuyến 474TN(đang vận hành tuyến 471LH) - Cắt DS trụ 54/36/26 (20/62) Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN(đang vận hành tuyến 471LH)	795	6,8057	0,0142	0,3540	0,0007	0,393	3.142
13	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/11/4 (20/11/4) Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 471LH)	Trụ 54/11/4 (20/11/4) Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 471LH)	Lắp kẹp quai hotline, lắp vật tư phụ kiện trụ 54/11/4 (20/11/4) Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 471LH)	Xử lý khiếm khuyết lưới điện trung áp	0	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 54/11/1 (20/11/1) Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN (đang vận hành tuyến 471LH)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

14	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty TNHH Thịnh Tài - Đội QLĐ Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 167/18/1 Đông Lợi tuyến 471SN	Từ trụ 167/18/1 đến trụ 167/18/72 tuyến 471SN	- Thi công nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 167/18/1 đến trụ 167/18/72 tuyến 471SN - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/18/72 đến trụ 167/18/1	Nhận thầu thi công	30	Áp Đông Lợi xã Tân Đông	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/194/35 Trảng Trại 1 tuyến 477SN	504	4,8255	0,0089	0,2525	0,0005	0,343	3.086
15	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Nhánh rẽ 22kV trụ 63/1 Công ty Việt Mã tuyến 473TH	Từ trụ 63/10 đến trụ 63/10/1A tuyến 473TH	- Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm biến áp 2000kVA trụ từ trụ 63/10 đến trụ 63/10/1A tuyến 473TH - Đóng điện nghiệm thu trạm 2000kVA trụ 63/10/1A tuyến 473TH	Nhận thầu thi công	50	Công ty Việt Mã	Cắt REC và DS trụ 63/1 Nhánh rẽ 22kV Công ty Việt Mã tuyến 473TH	1	0,0096	0,0000	0,0005	0,0000	1,715	15.433
16	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, tháo thanh lý, kiểm tra nhanh chậm, đi dờ trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dờn trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 41/5B/1 Bảo Tầng Tỉnh Tây Ninh tuyến 472TN	Trạm 320kVA trụ 41/5B/1 Bảo Tầng Tỉnh Tây Ninh tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ trạm 320kVA trụ 41/5B/1 Bảo Tầng Tỉnh Tây Ninh tuyến 472TN	Thay định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 41/5B/1 Bảo Tầng Tỉnh Tây Ninh tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,274	960
19	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 41/12 Hồ Bơi tuyến 472TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 41/12 Hồ Bơi tuyến 472TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 41/12 Hồ Bơi tuyến 472TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 41/12 Hồ Bơi tuyến 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0
20	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 80/44 Cty TNHH MTV Mỹ phẩm Suljin tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0
21	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ UBND TP Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 10 tuyến 481TN	Trạm 630kVA trụ UBND TP Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 10 tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ trạm 630kVA trụ UBND TP Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 10 tuyến 481TN	Thay định kỳ	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ UBND TP Tây Ninh Đại Lộ 30/4 (Điện lực) - 10 tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,549	1.920
22	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 100kVA trụ 59/4/3 Cty CP Hải Đăng tuyến 481TN	Trạm 100kVA trụ 59/4/3 Cty CP Hải Đăng tuyến 481TN	Thay điện kế định kỳ trạm 100kVA trụ 59/4/3 Cty CP Hải Đăng tuyến 481TN	Thay định kỳ	4	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 59/4/3 Cty CP Hải Đăng tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0

23	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 61B/1 Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh TN tuyển 481TN	Trạm 400kVA trụ 61B/1 Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh TN tuyển 481TN	Thay điện kế định kỳ trạm 400kVA trụ 61B/1 Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh TN tuyển 481TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 61B/1 Trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh TN tuyển 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,000	0
24	20-12-25	13h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 63B/1 Ngân Hàng Á Châu - CNTN tuyển 481TN	Trạm 400kVA trụ 63B/1 Ngân Hàng Á Châu - CNTN tuyển 481TN	Thay điện kế định kỳ trạm 400kVA trụ 63B/1 Ngân Hàng Á Châu - CNTN tuyển 481TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 63B/1 Ngân Hàng Á Châu - CNTN tuyển 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200
25	20-12-25	13h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 23/1T Trường CĐSP tuyển 473TN	Trạm 320kVA trụ 23/1T Trường CĐSP tuyển 473TN	Thay điện kế định kỳ trạm 320kVA trụ 23/1T Trường CĐSP tuyển 473TN	Thay định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 23/1T Trường CĐSP tuyển 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,274	960
26	20-12-25	13h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 93/35C/1 DNTN Lê Văn Minh tuyển 473TN	Trạm 3x37,5kVA trụ 93/35C/1 DNTN Lê Văn Minh tuyển 473TN	Thay điện kế định kỳ trạm 3x37,5kVA trụ 93/35C/1 DNTN Lê Văn Minh tuyển 473TN	Thay định kỳ	2	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 3x37,5kVA trụ 93/35C/1 DNTN Lê Văn Minh tuyển 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240
27	20-12-25	13h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyển 473TN	Trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyển 473TN	Thay điện kế định kỳ trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyển 473TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 19B/75/3 Cty Liên Anh - 3 tuyển 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	720
28	20-12-25	13h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyển 479TN	Trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyển 479TN	Thay điện kế định kỳ trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyển 479TN	Thay định kỳ	8	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 13/37/2 Cty CP thiết bị cơ nhiệt TN tuyển 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,274	960
29	20-12-25	13h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 630kVA trụ 13/37/5 Cty CP cơ khí TN tuyển 479TN	Trạm 630kVA trụ 13/37/5 Cty CP cơ khí TN tuyển 479TN	Thay điện kế định kỳ trạm 630kVA trụ 13/37/5 Cty CP cơ khí TN tuyển 479TN	Thay định kỳ	16	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 630kVA trụ 13/37/5 Cty CP cơ khí TN tuyển 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,549	1.920
30	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 41/16/14/1 Trường tiểu học Kim Đồng tuyển 472TN	Trạm 250kVA trụ 41/16/14/1 Trường tiểu học Kim Đồng tuyển 472TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 250kVA trụ 41/16/14/1 Trường tiểu học Kim Đồng tuyển 472TN	Thay định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 41/16/14/1 Trường tiểu học Kim Đồng tuyển 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,206	720
31	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 41/14/2 Xí Nghiệp In - 2 tuyển 472TN	Trạm 160kVA trụ 41/14/2 Xí Nghiệp In - 2 tuyển 472TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 160kVA trụ 41/14/2 Xí Nghiệp In - 2 tuyển 472TN	Thay định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 41/14/2 Xí Nghiệp In - 2 tuyển 472TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
32	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 100kVA trụ 80/26/7P/1P Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 1 tuyển 481TN	Trạm 100kVA trụ 80/26/7P/1P Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 1 tuyển 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 100kVA trụ 80/26/7P/1P Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 1 tuyển 481TN	Thay định kỳ	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 80/26/7P/1P Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 1 tuyển 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600
33	20-12-25	13h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 19B/73/2 Hợp tác xã 27 - 7 tuyển 473TN	Trạm 160kVA trụ 19B/73/2 Hợp tác xã 27 - 7 tuyển 473TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 160kVA trụ 19B/73/2 Hợp tác xã 27 - 7 tuyển 473TN	Thay định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 19B/73/2 Hợp tác xã 27 - 7 tuyển 473TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360
34	20-12-25	13h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ RMU14 - LBS 05 NH TMCP PT TP Hồ Chí Minh tuyển 481TN	Trạm 160kVA trụ RMU14 - LBS 05 NH TMCP PT TP Hồ Chí Minh tuyển 481TN	Thay TI định kỳ khách hàng trạm 160kVA trụ RMU14 - LBS 05 NH TMCP PT TP Hồ Chí Minh tuyển 481TN	Thay định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 160kVA trụ RMU14 - LBS 05 NH TMCP PT TP Hồ Chí Minh tuyển 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360

35	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 63/29b/31 Tân Trung - L tuyến 471CM, Trạm 50kVA trụ 25/33B/15 Thanh Trung - S tuyến 471CM	Từ trụ 25/33B/15/11 đến trụ 25/33B/11/9 đường 785 tuyến 471CM, từ trụ 63/29B/31/18 đến trụ 63/29B/18/3 đường Tân Bình tuyến 471CM	Tháo thu hồi dây từ trụ 25/33B/15/11 đến trụ 25/33B/15/11/9 đường 785 tuyến 471CM, trồng trụ kéo dây sang lưới hạ áp từ trụ 63/29B/31/18 đến trụ 63/29B/31/18/3 đường Tân Bình tuyến 471CM	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Thanh Trung, Tân Trung phường Bình Minh	Cắt CB trạm 50kVA trụ 63/29b/31 Tân Trung - L, trạm 50kVA trụ 25/33B/15 Thanh Trung - S tuyến 471CM	63	0,5610	0,0010	0,0316	0,0001	0,137	1.235
36	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 3x75kVA trụ 68 Lộ Bình Dương - D tuyến 476TN, trạm 160kVA trụ 60/8 Điện Biên Phủ - Q tuyến 474TN	Từ trụ 57B/9 đến trụ 57B/11, từ trụ 60/4B đến trụ 60/4B/5 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Ép lèo chuyển tải xử lý điện áp yếu từ trụ 57B/9 đến trụ 57B/11, từ trụ 60/4B đến trụ 60/4B/5 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Ninh Phước phường Ninh Thành	Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 68 Lộ Bình Dương - D tuyến 476TN, trạm 160kVA trụ 60/8 Điện Biên Phủ - Q tuyến 474TN	314	2,7959	0,0052	0,1573	0,0003	0,343	3.087
37	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 108/1T đến trụ 108/5T tuyến 476SD	Từ trụ 108/5T đến trụ 108/6T tuyến 476SD	Kéo dây đầu nối công trình trạm biến áp 3x50kVA Trại Tạm Giã Công An Tỉnh Tây Ninh từ trụ 108/5T đến trụ 108/6T tuyến 476SD	Nhận thầu thi công	1	Áp An Điền xã Châu Thành	Cắt 03LBFCO trụ 108/4T/1, CB và FCO trạm 3x25kVA trụ 108/5T, 3FCO trụ 108/1T tuyến 476SD	67	0,2355	0,0011	0,0131	0,0001	0,034	120
38	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 560kVA trụ 81/11/1 Bình Phong tuyến 472SD	Trạm 560kVA trụ 81/11/1 Bình Phong tuyến 472SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 81/11/1 tuyến 472SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Bình Phong xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03hotline trạm 560kVA trụ 81/11/1 Bình Phong tuyến 472SD	458	1,6097	0,0077	0,0892	0,0004	0,034	120
39	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 227/4 Thành Đông 1 tuyến 473SD	Trạm 50kVA trụ 227/4 Thành Đông 1 tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 227/4 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Thành Trung xã Ninh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 227/4 Thành Đông 1 tuyến 473SD	48	0,1687	0,0008	0,0094	0,0000	0,011	40
40	20-12-25	13h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 186/189/22 Ba Châm-2A tuyến 473SD	Trạm 50kVA trụ 186/189/22 Ba Châm-2A tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/189/22 tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Tân Long xã Hòa Hội	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 186/189/22 Ba Châm-2A tuyến 473SD	56	0,1968	0,0009	0,0109	0,0001	0,011	40
41	20-12-25	13h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 2x75kVA trụ 186/189/22/55/9P Ba Châm B tuyến 473SD	Trạm 2x75kVA trụ 186/189/22/55/9P Ba Châm B tuyến 473SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 186/189/22/55/9P tuyến 473SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Áp Tân Long xã Hòa Hội	Cắt 01LBFCO trụ 186/189/22/55/1P tuyến 473SD	90	0,3163	0,0015	0,0175	0,0001	0,011	40
42	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 117/3 đến trụ 120 tuyến 477SD	Từ trụ 117/3 đến trụ 120 tuyến 477SD	Di dời trạm biến áp, kéo tăng cường lưới hạ áp từ trụ 117/3 đến trụ 120 tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Xóm Ruộng xã Hảo Đức	Cắt CB và FCO trạm 10kVA trụ 117/3 Đền Đường Bến Sỏi, tháo hotline trụ 117, CB trạm 25kVA trụ 117/1 Bến Sỏi 4 tuyến 473SD	22	0,1988	0,0004	0,0110	0,0000	0,011	103
43	20-12-25	13h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 120 đến trụ 120/4 tuyến 477SD	Từ trụ 120 đến trụ 120/4 tuyến 477SD	Chỉnh trụ, căng dây hạ áp và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 120 đến trụ 120/4 tuyến 477SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Xóm Ruộng xã Hảo Đức	Cắt CB trạm 25kVA trụ 117/1 Bến Sỏi 4 tuyến 473SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
44	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 53/4 đến trụ 53/9HT, từ trụ 53/3B/6 đến trụ 53/3B/6/5P tuyến 474SD	Từ trụ 53/4 đến trụ 53/9HT, từ trụ 53/3B/6 đến trụ 53/3B/6/5P tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/4 đến trụ 53/9HT, từ trụ 53/3B/6 đến trụ 53/3B/6/5P tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mắt điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

45	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 53/6B đến trụ 53/6B/7, từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/9, từ trụ 53/12 đến trụ 53/12/14, từ trụ 53/13C đến trụ 53/13C/14P tuyển 474SD	Từ trụ 53/6B đến trụ 53/6B/7, từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/9, từ trụ 53/12 đến trụ 53/12/14, từ trụ 53/13C đến trụ 53/13C/14P tuyển 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 53/6B đến trụ 53/6B/7, từ trụ 53/8 đến trụ 53/8/9, từ trụ 53/12 đến trụ 53/12/14, từ trụ 53/13C đến trụ 53/13C/14P tuyển 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
46	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 3/1, từ trụ 3 đến trụ 13 tuyển 471SD-475SD	Từ trụ 3 đến trụ 3/1, từ trụ 3 đến trụ 13 tuyển 471SD-475SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 3 đến trụ 3/1, từ trụ 3 đến trụ 13 tuyển 471SD-475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
47	20-12-25	08h00	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 33/2 đến trụ 33/9 tuyển 471SD	Từ trụ 33/2 đến trụ 33/9 tuyển 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 33/2 đến trụ 33/9 tuyển 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
48	20-12-25	08h00	20-12-25	12h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Từ trụ 21/14/6/1 đến trụ 21/14/6/10 tuyển 475TB	Từ trụ 21/14/6/1 đến trụ 21/14/6/10 tuyển 475TB	Bảo trì, phát quang lưới hạ thế từ trụ 21/14/6/1 đến trụ 21/14/6/10	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 560kVA trụ 21/14/6 Lộc An tuyển 475TB	219	0,8992	0,0037	0,0488	0,0002	0,109	434		
49	20-12-25	08h00	20-12-25	12h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Từ trụ 34/62 đến trụ 34/66 tuyển 475TB	Từ trụ 34/62 đến trụ 34/66 tuyển 475TB	Bảo trì, phát quang lưới hạ thế từ trụ 34/62 đến trụ 34/66	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố An Hội, Hoà Hội phường Trảng Bàng	Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/62/1 An Hội tuyển 475TB Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 34/66 An Hội tuyển 475TB	231	0,9485	0,0040	0,0514	0,0002	0,181	724		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán chi phí (đồng/tấn)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh	Trạm 250kVA trụ 234 Suối Đá-18 tuyển 471HT, 477HT	Từ trụ 237 đến trụ 237/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyển 477HT	Cho phép làm việc Công ty TNHH MTV Lê Quốc Vinh: Lắp phụ kiện và kéo dây trung áp 1 pha từ trụ 237 đến trụ 237/1 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyển 477HT	Phát triển phụ tải	6	Áp Phước Hòa, Tân Định 1 xã Dương Minh Châu	- Cắt CB trạm 250kVA trụ 234 Suối Đá-18 tuyển 471HT, 477HT - Cắt CB điện kế đèn đường trụ 234 tuyển 471HT, 477HT	160	0,6094	0,0029	0,0312	0,0001	0,206	721	
2	20-12-25	07h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Công ty TNHH Thái Dương Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 54/95 đến 54/95/1 Hùng Vương tuyển 476TD	Đường dây 22kV từ trụ 54/95 đến 54/95/1 Hùng Vương tuyển 476TD	Lắp đá, phụ kiện, lắp TBA 630kVA trụ 54/95/1, kéo dây trung áp đầu nối từ trụ 54/95 đến trụ 54/95/1 tuyển 476TD	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
C. HOTLINE																					
1	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trung tâm TND Tây Ninh	Trụ 184/43/21 nhánh rẽ Trung Trị Thuận tuyển 478TB.	Trụ 184/43/21 nhánh rẽ Trung Trị Thuận tuyển 478TB.	Lắp phụ kiện kéo dây đầu nối NR 03 pha và ép đầu nối 3 cò lèo.	Phát triển phụ tải	0	Không mất điện	- Khoá chế độ tự đóng lại MC 478TB - Khoá chế độ tự đóng lại REC trụ 25C/2 An Bình tuyển 478TB - Khoá chế độ tự đóng lại REC trụ 116/7B Lộc Tân tuyển 478TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

2	20-12-25	13h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trung tâm TND Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT.	Tại trụ 234/ 5 Phước Ninh tuyến 471HT.	Thay 02 sứ đứng bị phóng điện, táp lại dây dẫn bị khuyết (Pha B - giữa) tại trụ 234/5 Phước Ninh tuyến 471HT.	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 471HT. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 234/1 Phước Ninh tuyến 471HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
---	----------	-------	----------	-------	-------------------------	------------------------	---	--	---	-----------------------	---	----------------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 69 Thị Trấn Châu Thành F tuyến 473SD	Trạm 50kVA trụ 69 Thị Trấn Châu Thành F tuyến 473SD	Thay công tơ 3 pha điện từ không tương thích DCU trạm trụ 69 tuyến 473SD	Thay công tơ không tương thích DCU	1	Áp 3 xã Châu Thành	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 69 Thị Trấn Châu Thành F tuyến 473SD	Do chưa có vật tư thi công.					
2	20-12-25	08h00	20-12-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 81 Tủa Hai 6 tuyến 471SD	Trạm 250kVA trụ 81 Tủa Hai 6 tuyến 471SD	Thay công tơ 3 pha điện từ không tương thích DCU trạm trụ 81 tuyến 471SD	Thay công tơ không tương thích DCU	1	Áp Tủa Hai xã Châu Thành	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 81 Tủa Hai 6 tuyến 471SD	Do chưa có vật tư thi công.					
3	20-12-25	13h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 266/7/2/9/7/10 An Lộc 3 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 266/7/2/9/7/10 An Lộc 3 tuyến 471SD	Thay công tơ 3 pha điện từ không tương thích DCU trạm trụ 266/7/2/9/7/10 tuyến 471SD	Thay công tơ không tương thích DCU	1	Áp An Lộc xã Hào Đức	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 266/7/2/9/7/10 An Lộc 3 tuyến 471SD	Do chưa có vật tư thi công.					
4	20-12-25	13h30	20-12-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 278 Chợ An Cơ tuyến 471SD	Trạm 250kVA trụ 278 Chợ An Cơ tuyến 471SD	Thay công tơ 3 pha điện từ không tương thích DCU trạm trụ 278 tuyến 471SD	Thay công tơ không tương thích DCU	1	Áp An Lộc xã Hào Đức	Cắt CB và 3FCO trạm 250kVA trụ 278 Chợ An Cơ tuyến 471SD	Do chưa có vật tư thi công.					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên