

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 02 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	18.130.661	2.883.941	0	9.840
2	Pmax (MW)	940,5	425,2	0,000	0,410
3	Pmin (MW)	780,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành bình thường sơ đồ kết lưới 22kV theo Quyết định số 2318/QĐ-PCTN ngày 12/12/2024 và sơ đồ lưới điện 22kV tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh (Cơ sở 1 và cơ sở 2).

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 02/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	02-08-25	08h00	02-08-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		
2	02-08-25	08h00	02-08-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

3	02-08-25	18h00	02-08-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đếm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	02-08-25	08h00	02-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/25 đến trụ 104/29/25/9 Áp B1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/29/25 đến trụ 104/29/25/9 Áp B1 tuyến 479BC	Vệ sinh, bảo trì lưới từ trụ 104/29/25 đến trụ 104/29/25/9 Áp B1 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	15	Áp A, áp B xã Bến Cầu	Cắt LBFCO trụ 104/29/25/1 và tháo hotline trụ 104/29/25 Áp B1 tuyến 479BC	88	0,4424	0,0021	0,0171	0,0001	0,171	600	
2	02-08-25	08h00	02-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x25kVA trụ 104B/1 TT Viễn Thông Bến Cầu tuyến 476BC	Trạm 3x25kVA trụ 104B/1 TT Viễn Thông Bến Cầu tuyến 476BC	Thay công tơ định kỳ trụ 104B/1 TT Viễn Thông Bến Cầu tuyến 479BC	Thay HTĐĐ định kỳ	2	Khách hàng TT Viễn Thông Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x25kVA trụ 104B/1 TT Viễn Thông Bến Cầu tuyến 476BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,069	240	
3	02-08-25	13h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 3x50kVA trụ 104 VP Huyện Ủy Bến Cầu tuyến 479BC	Trạm 3x50kVA trụ 104 VP Huyện Ủy Bến Cầu tuyến 479BC	Thay công tơ định kỳ trụ 104 VP Huyện Ủy Bến Cầu tuyến 479BC	Thay HTĐĐ định kỳ	3	Khách hàng VP Huyện Ủy Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO trạm 3x50kVA trụ 104 VP Huyện Ủy Bến Cầu tuyến 479BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	0,103	360	
4	02-08-25	13h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 560kVA trụ 45/23 CTy TNHH TM Thế Kỳ Vàng, BQL Kinh Tế Tỉnh Tây Ninh, TT Quản lý Cửa Khẩu Tây Ninh tuyến 475BC	Trạm 560kVA trụ 45/23 CTy TNHH TM Thế Kỳ Vàng, BQL Kinh Tế Tỉnh Tây Ninh, TT Quản lý Cửa Khẩu Tây Ninh tuyến 475BC	Thay công tơ định kỳ trụ 45/23 CTy TNHH TM Thế Kỳ Vàng, BQL Kinh Tế Tỉnh Tây Ninh, TT Quản lý Cửa Khẩu Tây Ninh tuyến 475BC	Thay HTĐĐ định kỳ	10	Khách hàng CTy TNHH TM Thế Kỳ Vàng, BQL Kinh Tế Tỉnh Tây Ninh, TT Quản lý Cửa Khẩu Tây Ninh	Cắt CB và 3FCO trạm 560kVA trụ 45/23 CTy TNHH TM Thế Kỳ Vàng, BQL Kinh Tế Tỉnh Tây Ninh, TT Quản lý Cửa Khẩu Tây Ninh tuyến 475BC	3	0,0151	0,0001	0,0006	0,0000	0,343	1.200	
5	02-08-25	08g00	02-08-25	17g00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 471/90 Phước Minh tuyến 475TD	Từ trụ 471/90 đến trụ 471/120, từ trụ 471/116 đến trụ 471/116/9, từ trụ 471/116/7 đến trụ 471/116/7/10 Phước Minh tuyến 475TD	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 471/90 đến trụ 471/120, từ trụ 471/116 đến trụ 471/116/9, từ trụ 471/116/7 đến trụ 471/116/7/10 Phước Minh tuyến 475TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	02-08-25	08g00	02-08-25	17g00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 305/6 Bầu Vuông tuyến 477HT	Từ trụ 305/65 đến trụ 305/65/24, từ trụ 305/38B đến trụ 305/38B/33, từ trụ 305/38B/33 đến trụ 305/38B/33/10 Bầu Vuông tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 305/65 đến trụ 305/65/24, từ trụ 305/38B đến trụ 305/38B/33, từ trụ 305/38B/33 đến trụ 305/38B/33/10 Bầu Vuông tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	02-08-25	08g00	02-08-25	17g00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 250kVA trụ 262/5B Cơ Giới 9 tuyến 477HT	Từ trụ 262/8 đến trụ 262/10, từ 262/9 đến 262/9/1 Cơ Giới tuyến 477HT	Căng lại dây hạ áp bị chùng, phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 262/8 đến trụ 262/10, từ 262/9 đến 262/9/1 Cơ Giới tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp 1, Tân Định 2 xã Dương Minh Châu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 262/5B Cơ Giới 9 tuyến 477HT	134	1,3312	0,0025	0,0671	0,0001	0,206	1.854	
8	02-08-25	07h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 203 NHNN Gò Dầu tuyến 476TD	Trạm 50kVA trụ 203 NHNN Gò Dầu tuyến 476TD	Thay công tơ trạm trụ 203 NHNN Gò Dầu tuyến 476TD	Thay công tơ lịch thời gian	4	Agribank Chi nhánh Gò Dầu Tây Ninh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 203 NHNN Gò Dầu tuyến 476TD	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670	
9	02-08-25	07h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 167A/1 Hưng Long tuyến 473BC	Trạm 3x25kVA trụ 167A/1 Hưng Long tuyến 473BC	Thay công tơ trạm trụ 167A/1 Hưng Long tuyến 473BC	Thay công tơ định kỳ	2	Công ty TNHH SX TM DV Quan Bảo (IL SHIN)	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 167A/1 Hưng Long tuyến 473BC	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	

10	02-08-25	07h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 42/116/1 Phú Đạt 3 tuyến 472TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 42/116/1 Phú Đạt 3 tuyến 472TĐ	Thay công tơ trạm trụ 42/116/1 Phú Đạt 3 tuyến 472TĐ	Thay công tơ định kỳ	4	Khách hàng Hồ Quốc Việt	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 42/116/1 Phú Đạt 3 tuyến 472TĐ	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670	
11	02-08-25	07h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 180kVA trụ 44/4 Thành Vi tuyến 474TĐ	Trạm 180kVA trụ 44/4 Thành Vi tuyến 474TĐ	Thay công tơ trạm trụ 44/4 Thành Vi tuyến 474TĐ	Thay công tơ định kỳ	5	Công ty TNHH Thành Vi	Cắt 3FCO trạm 180kVA trụ 44/4 Thành Vi tuyến 474TĐ	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,099	840	
12	02-08-25	07h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 77/7B/5 Hoàng Ân tuyến 471PĐC	Trạm 250kVA trụ 77/7B/5 Hoàng Ân tuyến 471PĐC	Thay công tơ trạm trụ 77/7B/5 Hoàng Ân tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	6	Công ty TNHH Hoàng Ân Tây Ninh	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 77/7B/5 Hoàng Ân tuyến 471PĐC	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
13	02-08-25	07h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 54/22B/1 Phát Vi tuyến 476TĐ	Trạm 160kVA trụ 54/22B/1 Phát Vi tuyến 476TĐ	Thay công tơ trạm trụ 54/22B/1 Phát Vi tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	4	Công ty TNHH SX TM bao bì giấy Hùng Phát 3 Nhất	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 54/22B/1 Phát Vi tuyến 476TĐ	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670	
14	02-08-25	07h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 320kVA trụ 12/2 Đại Lộc Phát tuyến 471PĐC	Trạm 320kVA trụ 12/2 Đại Lộc Phát tuyến 471PĐC	Thay công tơ trạm trụ 12/2 Đại Lộc Phát tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	8	Công ty CP XD TM DV Đại Lộc Phát	Cắt 3FCO trạm 320kVA trụ 12/2 Đại Lộc Phát tuyến 471PĐC	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,158	1.350	
15	02-08-25	07h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 42/4F/1 Trường Mẫu giáo Phước Đông tuyến 471PĐC	Trạm 3x25kVA trụ 42/4F/1 Trường Mẫu giáo Phước Đông tuyến 471PĐC	Thay công tơ trạm trụ 42/4F/1 Trường Mẫu giáo Phước Đông tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	2	Trường Mẫu giáo Phước Đông	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 42/4F/1 Trường Mẫu giáo Phước Đông tuyến 471PĐC	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,040	340	
16	02-08-25	07h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 560kVA trụ 42/16/1 Chang Minh II tuyến 471PĐC	Trạm 560kVA trụ 42/16/1 Chang Minh II tuyến 471PĐC	Thay công tơ trụ 42/16/1 Chang Minh II tuyến 471PĐC	Thay công tơ định kỳ	15	Công Ty TNHH Genie Fantasy (Việt Nam). Chi nhánh Cty TNHH Binna (Việt Nam). CÔNG TY TNHH SHANG JIA VIỆT NAM	Cắt 3FCO trụ 42/16 trạm 560kVA Chang Minh II tuyến 471PĐC	3	0,0230	0,0000	0,0000	0,0000	0,297	2.520	
17	02-08-25	07h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/55/4 Vương Thị Ngọc tuyến 477TĐ	Trạm 250kVA trụ 42/55/4 Vương Thị Ngọc tuyến 477TĐ	Thay công tơ trạm trụ 42/55/4 Vương Thị Ngọc tuyến 477TĐ	Thay công tơ định kỳ	6	Khách hàng Đặng Ngọc Châu	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 42/55/4 Vương Thị Ngọc tuyến 477TĐ	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
18	02-08-25	07h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 160kVA trụ 191A/1 Bệnh Viện Gò Dầu 2 tuyến 476TĐ	Trạm 160kVA trụ 191A/1 Bệnh Viện Gò Dầu 2 tuyến 476TĐ	Thay công tơ trạm trụ 191A/1 Bệnh Viện Gò Dầu 2 tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	4	Trung Tâm Y Tế phường Gò Dầu	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 191A/1 Bệnh Viện Gò Dầu 2 tuyến 476TĐ	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670	
19	02-08-25	07h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 191/1 Bệnh Viện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 191/1 Bệnh Viện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thay công tơ trạm trụ 191/1 Bệnh Viện Gò Dầu tuyến 476TĐ	Thay công tơ định kỳ	6	Trung Tâm Y Tế phường Gò Dầu	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 191/1 Bệnh Viện Gò Dầu tuyến 476TĐ	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
20	02-08-25	07h30	02-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 209/17B đến trụ 209/17B/4 Nước đá Hiệp Nữ tuyến 476TĐ	Từ trụ 209/17B đến trụ 209/17B/4 tuyến 476TĐ	Thay 3FCO thành 3LBFCO, thay đá sắt thành đá Composit, luôn ông HDPE dây tiếp đất LA trụ 209/17B tuyến 476TĐ Thay đá sắt thành đá Composit, lắp nắp chụp LA trụ 209/17B/4 tuyến 476TĐ	Chiết tính số 55 Phan Văn Hiệp	10	Nước đá Hiệp Nữ Khu phố Thanh Hà, Rạch Sơn phường Gò Dầu	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline 209/17B Nước đá Hiệp Nữ tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 209/19B Rạch Sơn 14 tuyến 476TĐ	153	1,1735	0,0023	0,0002	0,0000	0,198	1.680	
21	02-08-25	09h00	02-08-25	10h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 238B Thanh Phước đến trụ 286B Bình nguyên tuyến 471TB	Đường dây 22kV từ trụ 238B Thanh Phước đến trụ 286B Bình nguyên tuyến 471TB	Chuyển điện tuyến 471TB cấp điện cho tuyến 476TĐ đến trụ 238B Thanh Phước giảm tải tuyến 476TĐ đưa về kết lưới ban đầu.	Chuyển điện	50	Không mất điện	Đóng Recloser trụ 286B Bình Nguyên tuyến 471TB Cắt LBS trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

22	02-08-25	08h00	02-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 59 đến trụ 60B, từ trụ 85 đến trụ 88, từ trụ 104 đến trụ 113 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 59 đến trụ 60B, từ trụ 85 đến trụ 88, từ trụ 104 đến trụ 113 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 59 đến trụ 60B, từ trụ 85 đến trụ 88, từ trụ 104 đến trụ 113 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	02-08-25	06h00	02-08-25	07h00	Đội QLĐ Tân Biên và Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Biên và Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng ngưng nhận điện tuyến 478TBI đến trụ 1C	Trụ 1C tuyến 479TH	Chuyển điện	Chuyển điện	250	Không mất điện	- Đóng Recloser trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 478TBI (Đội QLĐ Tân Biên thực hiện) - Cắt MC 479TH và DS trụ 1C tuyến 479TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	02-08-25	17h00	02-08-25	18h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 479 trạm 110kV Tân Hưng ngưng nhận điện tuyến 478TBI đến trụ 1C	Trụ 1C tuyến 479TH	Chuyển điện	Chuyển điện	250	Không mất điện	- Đóng DS trụ 1C tuyến 479TH và MC 479TH - Cắt Recloser trụ 159 Thanh Bình 8 tuyến 478TBI (Đội QLĐ Tân Biên thực hiện)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	02-08-25	06h00	02-08-25	07h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 475TH ngưng nhận điện tuyến 478SN đến trụ 74	Trụ 74 tuyến 475TH	Chuyển điện	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Cắt đóng LBS trụ 110 áp 5 tuyến 478SN - Cắt REC và DS trụ 74 475TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	02-08-25	17h00	02-08-25	18h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 475TH ngưng nhận điện tuyến 478SN đến trụ 74	- Trụ 74 tuyến 475TH - Trụ 110 tuyến 478SN	Chuyển điện	Chuyển điện	0	Không mất điện	- Đóng DS và REC trụ 74 tuyến 475TH - Cắt LBS trụ 110 478SN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	02-08-25	07h00	02-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	- Công ty Ngân Anh - Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 471TH, 473TH, 475TH, 477TH, 479TH, 472TH	- Tủ hợp bộ MC 471TH, 473TH, 475TH, 477TH, 479TH - Trụ 1A, 1B tuyến 471TH, 473TH, 475TH - Trụ 2 tuyến 472TH, 477TH - Từ trụ 42 đến trụ 179 tuyến 477TH	- Thay đầu cáp ngầm, phụ kiện, thiết bị - Thay bu long đà	Sửa chữa lớn	800	Xã Tân Châu; ấp Tân Trường, Tân Bình, Thạnh Phú, Thạnh An, Hội Thắng, Hội Thanh, Hội An xã Tân Hội; xã Tân Phú	- Cắt MC 471, 473, 475, 477, 479, 472 và đóng DTĐ 471-76TH, 473-76TH, 475-76TH, 477-76TH, 479-76TH, 472-76TH - Cắt 3LTD trụ 41 Tân Phú tuyến 477TH - Cắt DS trụ 53B nổi tuyến 473TH và tuyến 478TH - Cắt DS trụ 72/1 nổi tuyến 477TH và tuyến 480SN	25271	268,8404	0,4481	14,0663	0,0234	27,436	274.357	
28	02-08-25	06h00	02-08-25	07h00	Đội QLĐ Tân Châu và Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Châu và Đội QLĐ Tân Ninh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 181 tuyến 477TH	Chuyển điện, tuyến 477TH ngưng nhận điện tuyến 479TN đến trụ 181 tuyến 477TH	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng REC trụ 23/143C tuyến 479TN (Đội QLĐ Tân Ninh thực hiện) - Cắt LBS và DS trụ 181 Tân Trung tuyến 477TH (Đội QLĐ Tân Châu thực hiện)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	02-08-25	17h00	02-08-25	18h00	Đội QLĐ Tân Châu và Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Châu và Đội QLĐ Tân Ninh	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	Trụ 181 tuyến 477TH	Chuyển điện, tuyến 477TH ngưng nhận điện tuyến 479TN đến trụ 181 tuyến 477TH	Chuyển điện	70	Không mất điện	- Đóng DS và LBS trụ 181 Tân Trung tuyến 477TH (Đội QLĐ Tân Châu thực hiện) - Cắt REC trụ 23/143C tuyến 479TN (Đội QLĐ Tân Ninh thực hiện)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

30	02-08-25	08h00	02-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
31	02-08-25	08h00	02-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	02-08-25	08h00	02-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 72/8 khu 64 Căn tuyến 481TN	Từ trụ 72/8/4T đến trụ 72/8/4T/9, từ trụ 72/8/1/1 đến trụ 72/8/1/4 đường Phạm Tung tuyến 481TN	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư	Công trình KFW	10	Khu Phố 1 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 400kVA trụ 72/8 khu 64 Căn tuyến 481TN	193	1,7185	0,0032	0,0967	0,0002	0,343	3,087	
33	02-08-25	08h00	02-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 72/3B Phạm Tung tuyến 481TN	Từ trụ 72/6 đến trụ 72/6/6, từ trụ 72/6/5 đến trụ 72/6/5/2T, từ trụ 72/5B đến trụ 72/5B/3 đường Phạm Tung tuyến 481TN	Kéo dây sang lưới hạ áp thu hồi vật tư	Công trình KFW	6	Khu Phố 1 phường Tân Ninh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 72/3B Phạm Tung tuyến 481TN	185	1,6473	0,0031	0,0927	0,0002	0,206	1,852	
34	02-08-25	08h00	02-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	02-08-25	08h00	02-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/46/36/27 đến trụ 128/46/36/97/2 tuyến 477SD	Từ trụ 128/46/36/27 đến trụ 128/46/36/97/2 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/46/1 đến trụ 128/46/36/97/2 tuyến 477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	02-08-25	08h00	02-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 160kVA trụ 16 tuyến 475TB	Từ trụ 13 đến trụ 21 tuyến 475TB	Thay LA, FCO, xà composite, tăng cường tiếp đất trạm, thay dây hạ áp từ trụ 13 đến trụ 21	Sửa chữa lớn	2	Khu phố Lộc Thành phường Trảng Bàng	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 160kVA trụ 16 Lộc Thành tuyến 475TB	126	1,1641	0,0022	0,0631	0,0001	0,072	652	
37	02-08-25	08h00	02-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 160kVA trụ 25 tuyến 475TB	Từ trụ 24 đến trụ 28 tuyến 475TB	Thay LA, FCO, xà composite, tăng cường tiếp đất trạm, thay dây hạ áp từ trụ 24 đến trụ 28	Sửa chữa lớn	1	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 160kVA trụ 25 Lộc An tuyến 475TB	29	0,2679	0,0005	0,0145	0,0000	0,036	326	
38	02-08-25	08h00	02-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Công ty TNHH Minh Ngọc	Trạm 560kVA trụ 33 tuyến 475TB	Từ trụ 28 đến trụ 38 tuyến 475TB	Thay LA, FCO, xà composite, tăng cường tiếp đất trạm, thay dây hạ áp từ trụ 28 đến trụ 38	Sửa chữa lớn	3	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng	Cắt 3FCO và tháo 3hotline trạm 560kVA trụ 33 Lộc An tuyến 475TB	124	1,1456	0,0021	0,0621	0,0001	0,109	977	
C. HOTLINE																					
1	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI		SAIDI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)

A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	02-08-25	06h00	15-08-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA Điện lực Miền Nam và Công ty CP Điện lực Licogi 16	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Xử lý tình trạng các DCL của ngắn 171, 172 trạm 110kV Cầu Máng bị lỗi cơ khí. - Hoàn thiện xử lý tồn tại phần lắp đặt phụ kiện khoảng trụ 38 - 38A - 39 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Hoàn thiện tô trát tường rào trạm 110kV Cầu Máng.	Xử lý tồn tại công trình đấu nối trạm 110kV Cầu Máng	0	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 14 ngày.
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	02-08-25	08h00	02-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Công ty Minh Ngọc	- Trạm 25kVA trụ 207/42/8/14 Suối Nhánh-7 tuyến 471TĐ - Trạm 50kVA trụ 207/42/48 Suối Nhánh-8 tuyến 471TĐ	- Trạm 25kVA trụ 207/42/8/14 Suối Nhánh-7 tuyến 471TĐ - Trạm 50kVA trụ 207/42/48 Suối Nhánh-8 tuyến 471TĐ	Thay ống PVC, cáp lực tại trạm 25kVA trụ 207/42/8/14 Suối Nhánh-7, trạm 50kVA trụ 207/42/48 Suối Nhánh-8 tuyến 471TĐ	Đẩy nhanh tiến độ thi công Sửa chữa lớn	5	Áp Thuận Tân xã Trường Mít	- Cắt FCO trạm 25kVA trụ 207/42/8/14 Suối Nhánh-7 tuyến 471TĐ - Cắt FCO và hotline trạm 50kVA trụ 207/42/48 Suối Nhánh-8 tuyến 471TĐ	57	0,5662	0,0010	0,0286	0,0001	0,057	513	
2	02-08-25	08h00	02-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 250kVA trụ 339B Phước Lợi 5 tuyến 471SD, trạm 25kVA trụ 341/5 Phước Lợi C tuyến 478SD	Từ trụ 338 tuyến 471SD đến trụ 341/2b tuyến 478SD	Kéo dây tăng cường lưới hạ áp, tháp dả U 2m nâng cao độ vòng đường dây theo chiết tính khách hàng UBND xã Phước Vĩnh từ trụ 338 tuyến 471SD đến trụ 341/2b tuyến 478SD	Nhận thầu thi công	1	Áp Phước Lợi, Phước An xã Phước Vĩnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 339B Phước Lợi 5 tuyến 471SD, trạm 25kVA trụ 341/5 Phước Lợi C tuyến 478SD	166	0,5834	0,0028	0,0323	0,0002	0,034	120	
C. HOTLINE																					
1	Không có																				

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- XN LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên