

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN  
NGÀY 08 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.340.406	2.343.286	0	7.200
2	Pmax (MW)	2191,9	479,8	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1726,0	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành bình thường sơ đồ kết lưới 22kV theo Quyết định số 2318/QĐ-PCTN ngày 12/12/2024 và sơ đồ lưới điện 22kV tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 08/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	08-08-25	09h00	08-08-25	18h00	XNLĐTN (CS1) XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	08-08-25	09h00	08-08-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sứ và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	08-08-25	19h00	08-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	08-08-25	18h00	08-08-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	08-08-25	08h00	08-08-25	11h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thanh Đức.	Trạm 110kV Thanh Đức.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	08-08-25	18h00	08-08-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

7	08-08-25	07h00	08-08-25	11h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	08-08-25	07h00	08-08-25	11h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Kiểm tra đo nhiệt độ mỗi nối dây dẫn đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2 - 171 Tây Ninh, Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành	Kiểm tra đo nhiệt độ định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	08-08-25	18h00	08-08-25	24h45	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV 172 Củ Chi 2 - 171 KCN Trảng Bàng, đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng.	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	08-08-25	18h00	08-08-25	24h45	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 171 Thành Công - 172, 171 NM ĐMT TTC - 177 Đức Hòa 2	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	08-08-25	18h00	08-08-25	24h45	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 179 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 171 Bầu Đôn - 171 Phước Đức	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

12	08-08-25	18h00	08-08-25	24h45	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Đường dây 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 171 Bầu Đồn - 171 Phước Đức, 172 Bầu Đồn - 171 Mộc Bài, 173 Bầu Đồn - 171 Thanh Đức, 174 Bầu Đồn - 171 Hòa Thành, 179 Bầu Đồn - 172 Thuận Lợi, 180 Bầu Đồn - 171 Gia Lộc	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	08-08-25	18h00	08-08-25	24h45	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ đêm đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																				
1	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Từ trụ 72 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 72 đến trụ 72/6 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 67B đến trụ 67B/10 Thuận Tâm 1 tuyến 476BC	Từ trụ 67B đến trụ 67B/10 Thuận Tâm 1 tuyến 476BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 67B đến trụ 67B/10 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 Rừng Dầu 1 tuyến 476BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 154B/1 đến trụ 154B/6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 153/1 đến trụ 153/5 Tân Lập 1 tuyến 476BC	Từ trụ 153/1 đến trụ 153/5 Tân Lập 1 tuyến 476BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 153/1 đến trụ 153/5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 191/1 đến trụ 191/2/4 Long Phi tuyến 476BC	Từ trụ 191/1 đến trụ 191/2/4 Long Phi tuyến 476BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 191/1 đến trụ 191/2/4 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bầu Tép 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bầu Tép 1 tuyến 479BC	Lắp đặt biển số trụ từ trụ 104/1/38/1 đến trụ 104/1/38/33 Bầu Tép 1 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 114A đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 476BC-479MB	Từ trụ 114A đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vinh tuyến 476BC-479MB	Đo độ cao dây dẫn vượt đường từ trụ 114A đến trụ 234 tuyến 476BC-479MB	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/61/1 đến trụ 104/1/61/23 Bầu Tép 3 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/61/1 đến trụ 104/1/61/23 Bầu Tép 3 tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 104/1/61/1 đến trụ 104/1/61/23 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/9/8 Trạm Bơm Bến Đình tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/9/8 Trạm Bơm Bến Đình tuyến 479BC	Phát quang từ trụ 104/1/76/1 đến trụ 104/1/76/9/8 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

10	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/70 Lộc Hiệp tuyến 475TĐ	Trụ từ trụ 471/2/18 đến trụ 471/2/43, từ trụ 471/2/33B đến trụ 471/2/33B/11 Cao Su Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 471/2/18 đến trụ 471/2/43, từ trụ 471/2/33B đến trụ 471/2/33B/11 Cao Su Bến Củi tuyến 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 161/10/1 đến trụ 161/10/9 tuyến 473BC	Từ trụ 161/10/1 đến trụ 161/10/9 tuyến 473BC	Thay sứ đứng bị bể trụ 161/10/6, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 161/10/1 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	6	Khu phố Trâm Vàng 2 phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 161/10/1 tuyến 473BC	45	0,3451	0,0007	0,0000	0,0000	0,119	1.010	
12	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 473BC	Trạm 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 473BC	Xử lý MBA bị rỉ dầu Trạm 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 473BC; phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 151/13 tuyến 473BC	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	8	Khu phố Trâm Vàng 3 phường Gò Dầu	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 151/13 Trâm Vàng 18 tuyến 473BC	164	1,2578	0,0025	0,0002	0,0000	0,158	1.350	
13	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 145 đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 477TB	Từ trụ 145 đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 477TB	Phát quang hành lang an toàn lưới điện hạ cao áp từ trụ 145 đến trụ 183 Trảng Bàng - Gò Dầu tuyến 477TB	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
14	08-08-25	07h30	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 54/86A/7 Xóm Mới 11 tuyến 476TĐ	Trạm 250kVA trụ 54/86A/7 Xóm Mới 11 tuyến 476TĐ	Xử lý mối nối phi kỹ thuật, kiểm, căng lại dây hạ áp và phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 54/86B/1 đến trụ 54/86B/11, từ trụ 54/86B/10 đến trụ 54/86B/10/6 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Xóm Mới 2 phường Gò Dầu	Cắt CB trạm 250kVA trụ 54/86A/7 Xóm Mới 11 tuyến 476TĐ	85	0,6519	0,0013	0,0001	0,0000	0,119	1.010	
15	08-08-25	06h00	08-08-25	06h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 115/2 Trường Đông tuyến 476TN đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV trụ 115/2 Trường Đông tuyến 476TN đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 474TĐ đến trụ 28 Nguyễn Lương Bằng	Chuyển điện	56	Không mất điện	- Đóng LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 28, DS trụ 28B, DS trụ 27B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
16	08-08-25	11h30	08-08-25	12h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ đến trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 476TN	Đường dây 22kV trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ đến trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 476TN	Chuyển điện khép vòng tuyến 474TĐ cấp điện cho tuyến 476TN đến trụ 96 Trí Huệ Cung	Chuyển điện	84	Không mất điện	- Đóng DS trụ 27B, DS trụ 28B, LBS trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ - Cắt LBS trụ 96, DS trụ 96B, DS trụ 95B Trí Huệ Cung tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
17	08-08-25	08h00	08-08-25	11h30	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Lắp máy biến áp tự dòng, bảo trì LBS, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 28 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	SCTX theo tờ trình 34/TTr-ĐLHT	0	Khu phố Trường Đức phường Long Hoa	- Cắt LBS trụ 28, DS trụ 28B, DS trụ 27B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ - Cắt CB trạm 250kVA Trường Đông U trụ 29B Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
18	08-08-25	13h30	08-08-25	16h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	LBS Trí Huệ Cung trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Bảo trì LBS Trí Huệ Cung, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	SCTX theo tờ trình 34/TTr-ĐLHT	0	Không mất điện	Cắt LBS trụ 96, DS trụ 96B, DS trụ 95B Trí Huệ Cung tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

19	08-08-25	16h30	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 476TN đến trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TĐ	Đường dây 22kV trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 476TN đến trụ 115/2 Trường Đông tuyến 474TĐ	Chuyển điện khép vòng tuyến 476TN cấp điện cho tuyến 474TĐ đến trụ 115/2 Trường Đông	Chuyển điện	42	Không mất điện	- Đóng DS trụ 96B, DS trụ 95B, LBS trụ 96 Trí Huệ Cung tuyến 476TN - Cắt LBS trụ 115/2 Trường Đông tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
20	08-08-25	08h00	08-08-25	08h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 76/25/4 đến trụ 76/25/4/12 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
21	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 54/21 đến trụ 54/26, từ trụ 54/36/20 đến trụ 54/36/26 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Từ trụ 54/21 đến trụ 54/26, từ trụ 54/36/20 đến trụ 54/36/26 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 54/21 đến trụ 54/26, từ trụ 54/36/20 đến trụ 54/36/26 Nguyễn Văn Linh tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
22	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty TNHH-XD Điện Minh Ngọc	Lưới điện hạ áp từ trụ 41 (hạ áp) dẫn trụ 50 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Từ trụ 41 (hạ áp) dẫn trụ 50 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thay thùng Composite hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 41 (hạ áp) dẫn trụ 50 (hạ áp) Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS2 2025	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	08-08-25	08h00	08-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 125/19/31/40 tuyến 478TBI	Trụ 125/19/31/40 tuyến 478TBI	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 125/19/31/40	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Thạnh Phước xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 125/19/31/40 tuyến 478TBI	101	0,5089	0,0024	0,0197	0,0001	0,006	22	
24	08-08-25	08h00	08-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 160 tuyến 474TBI	Trụ 160 tuyến 474TBI	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 160	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Mới xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 160 tuyến 474TBI	89	0,4484	0,0021	0,0173	0,0001	0,006	22	
25	08-08-25	13h30	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 75kVA trụ 21/80 tuyến 477TN	Trụ 21/80 tuyến 477TN	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 21/80	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Gò Cát xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 21/80 tuyến 477TN	113	0,5694	0,0027	0,0220	0,0001	0,006	22	
26	08-08-25	13h30	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 50kVA trụ 126 tuyến 474TBI	Trụ 126 tuyến 474TBI	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 126	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Trại Bi xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 126 tuyến 474TBI	96	0,4837	0,0023	0,0187	0,0001	0,011	38	
27	08-08-25	13h30	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 75kVA trụ 134/72 tuyến 474TBI	Trụ 134/72 tuyến 474TBI	Thay cáp lực trạm biến áp trụ 134B/72	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Gò Cát xã Thạnh Bình	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 134/72 tuyến 474TBI	108	0,5442	0,0026	0,0210	0,0001	0,011	38	
28	08-08-25	08h00	08-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Trạm 1000kVA trụ 257/1 Công ty TNHH TMDV - XNK Mỹ Hoàng Phú tuyến 473TBI	Trụ 257/1 Công ty TNHH TMDV - XNK Mỹ Hoàng Phú tuyến 473TBI	Thay CT, VT định kỳ trụ 257/1	Thay đo đếm định kỳ	7	Công ty TNHH TMDV - XNK Mỹ Hoàng Phú	Cắt 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 257/1 Công ty TNHH TMDV - XNK Mỹ Hoàng Phú tuyến 473TBI	1	0,0058	0,0000	0,0002	0,0000	0,044	175	
29	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

30	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
31	08-08-25	08h00	08-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 123/8 Đồng Khởi 15 tuyến 471SD	Từ trụ 123/8T đến trụ 123/8T/14P tuyến 471SD	Căng dây, chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 123/8T đến trụ 123/8T/14P tuyến 471SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB trạm 50kVA trụ 123/8 Đồng Khởi 15 tuyến 471SD	28	0,0984	0,0005	0,0055	0,0000	0,011		40	
32	08-08-25	13h30	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền 2 tuyến 471SD	Từ trụ 124/18/18HT đến trụ 124/18/18HT/5 tuyến 471SD	Căng dây, chỉnh trụ hạ áp bị nghiêng và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 124/18/18HT đến trụ 124/18/18HT/5 tuyến 471SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt CB trạm 25kVA trụ 124/18/11 Gò Cây Dền 2 tuyến 471SD	35	0,1230	0,0006	0,0068	0,0000	0,011		40	
33	08-08-25	08h00	08-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/37/2 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Từ trụ 128/37/2 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện từ trụ 128/37/10 và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 128/37/2 đến trụ 128/37/19 tuyến 477SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp Bến Cừ xã Ninh Điền	Cắt 01LBFCO trụ 128/37/1 tuyến 477SD	30	0,1054	0,0005	0,0058	0,0000	0,011		40	
34	08-08-25	13h30	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 141 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	Từ trụ 141 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 141 đến trụ 141/25 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
35	08-08-25	08h00	08-08-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Lưới hạ áp từ trụ 34/55/8/4 đến trụ 34/55/8/6/7 tuyến 475TB	Lưới hạ áp từ trụ 34/55/8/4 đến trụ 34/55/8/6/7 tuyến 475TB	Đời trụ hạ áp 34/55/8/6/5, phát quang lưới hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	15	Khu phố Hoà Hội phường Trảng Bàng.	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 34/55/8/4 Hoà Hội tuyến 475TB	59	0,5451	0,0010	0,0296	0,0001	0,181	1.629		
1	Không có																					

**V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:**

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
<b>A. LƯỚI ĐIỆN 110KV</b>																						
1	02-08-25	06h00	15-08-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	Ban QLDA Điện lực Miền Nam và Công ty CP Điện lực Licogi 16	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Xử lý tình trạng các DCL của ngăn 171, 172 trạm 110kV Cầu Máng bị lỗi cơ khí. - Hoàn thiện xử lý tồn tại phần lắp đặt phụ kiện khoảng trụ 38 - 38A - 39 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Hoàn thiện tổ trát tường rào trạm 110kV Cầu Máng.	Xử lý tồn tại công trình đấu nối trạm 110kV Cầu Máng	0	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Cắt điện có lập đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Cắt điện có lập đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 14 ngày.
<b>B. LƯỚI ĐIỆN 22KV</b>																						
1	Không có																					
<b>C. HOTLINE</b>																						
1	Không có																					

**VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA, THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:**

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	-20
	Không có																		

**VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:**

- Đảm bảo cấp điện cho Hội nghị Thượng đỉnh nông nghiệp - Agri Day 2025 trong các ngày 07/8 - 08/8/2025.
- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

**Nơi nhận:**

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- XN LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Hoàng Xuân Tuyên**