

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 15 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.703.402	3.278.319	0	7.200
2	Pmax (MW)	2257,5	544,4	0,000	0,300
3	Pmin (MW)	1690,4	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành bình thường sơ đồ kết lưới 22kV theo Quyết định số 2318/QĐ-PCTN ngày 12/12/2024 và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 15/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	15-08-25	11h00	15-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	15-08-25	09h00	15-08-25	16h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ 	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	15-08-25	08h30	15-08-25	16h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Ngăn T401 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	<ul style="list-style-type: none"> Bảo dưỡng và thay 02 tụ hư hỏng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng 	<ul style="list-style-type: none"> Bảo dưỡng và thay 02 tụ hư hỏng giàn tụ bù TBN 401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng 	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	15-08-25	19h00	15-08-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. 	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	15-08-25	18h00	15-08-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. 	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. 	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	15-08-25	08h00	15-08-25	11h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành. 	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ. 	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	15-08-25	18g00	15-08-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Thạnh Đức.	Trạm 110kV Thạnh Đức.	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV. 	<ul style="list-style-type: none"> Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV 	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

8	15-08-25	07h00	15-08-25	11h45	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Chặt cây dọc hành lang tuyến đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 172 Thanh Đức - 174 Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	15-08-25	18h00	15-08-25	23h45	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên, 174 Tân Biên 2 - 172 Tân Hưng, đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
10	15-08-25	18h00	15-08-25	23h45	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh,	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh,	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh, đường dây 110kV 172 Suối Ngô - 171 XM Tây Ninh,	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
11	15-08-25	18h00	15-08-25	23h45	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp, đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
12	15-08-25	18h00	15-08-25	23h45	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng- 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng- 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng- 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt 110kV Tây Ninh 1	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
13	15-08-25	18g00	15-08-25	23h45	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Kiểm tra định kỳ đêm lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				
1	15-08-25	08h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/1 đến trụ 221/108/41P Long Khánh - Long Cường tuyến 476BC	Từ trụ 221/1 đến trụ 221/108/41P Long Khánh - Long Cường tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 221/1 đến trụ 221/108/41P Long Khánh - Long Cường tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	15-08-25	08h00	15-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 104/4 Thị Trấn 3 tuyến 479BC	Trạm 250kVA trụ 104/4 Thị Trấn 3 tuyến 479BC	Thí nghiệm CBM TBA trụ 104/4 Thị Trấn 3 tuyến 479BC	Thí nghiệm CBM	6	Khu phố 2 xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 104/4 Thị Trấn 3 tuyến 479BC	47	0,2402	0,0011	0,0092	0,0000	0,206	720

3	15-08-25	08h00	15-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 122 Thị Trấn 13 tuyến 476BC	Trạm 160kVA trụ 122 Thị Trấn 13 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM TBA trụ 122 Thị Trấn 13 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM	4	Khu phố 4 xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO và tháo 3hotline trạm 160kVA trụ 122 Thị Trấn 13 tuyến 476BC	89	0,4548	0,0022	0,0173	0,0001	0,137	480
4	15-08-25	13h30	15-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 160kVA trụ 148 Rừng Dầu 6 tuyến 476BC	Trạm 160kVA trụ 148 Rừng Dầu 6 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM TBA 160kVA trụ 148 Rừng Dầu 6 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM	4	Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO và tháo 3hotline trạm 160kVA trụ 148 Rừng Dầu 6 tuyến 476BC	203	1,0374	0,0049	0,0395	0,0002	0,137	480
5	15-08-25	13h30	15-08-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 250kVA trụ 155 Rừng Dầu 10 tuyến 476BC	Trạm 250kVA trụ 155 Rừng Dầu 10 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM TBA 250kVA trụ 155 Rừng Dầu 10 tuyến 476BC	Thí nghiệm CBM	6	Ấp Rừng Dầu xã Bến Cầu	Cắt CB và 3FCO và tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 155 Rừng Dầu 10 tuyến 476BC	135	0,6899	0,0033	0,0263	0,0001	0,206	720
6	15-08-25	07h30	15-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 160kVA Thanh Đức T.35 trụ 35 tuyến 474TĐ	Trạm 160kVA Thanh Đức T.35 trụ 35 tuyến 474TĐ	Xử lý MBA ri dàu Trạm 160kVA Thanh Đức T.35 trụ 35 tuyến 474TĐ Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng, kiểm dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 35 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	6	Ấp Trà Vò xã Thanh Đức	Cắt 3FCO Trạm 160kVA Thanh Đức T.35 trụ 35 tuyến 474TĐ	45	0,3451	0,0007	0,0000	0,0000	0,119	1.010
7	15-08-25	07h30	15-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 160kVA trụ 43/1 Thanh Đức 23 tuyến 474TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 160kVA trụ 43/1 Thanh Đức 23 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 43/1 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	15-08-25	07h30	15-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA trụ 34/2 Trà Vò 2 tuyến 474TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 50kVA trụ 34/2 Trà Vò 2 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 43/1 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	15-08-25	07h30	15-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Lưới điện hạ áp trạm 2x75kVA trụ 30/1 Thanh Đức 24 tuyến 474TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 2x75kVA trụ 30/1 Thanh Đức 24 tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 43/1 tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
10	15-08-25	08h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Cầu Trường Long H1 trụ 54/3B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Trạm 250kVA Cầu Trường Long H1 trụ 54/3B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Chụp FCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Cầu Trường Long H1 trụ 54/3B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Tờ trình số 51/TTr-ĐHT	8	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Cầu Trường Long H1 trụ 54/3B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	20	0,1712	0,0004	0,0089	0,0000	0,157	1.257
11	15-08-25	08h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 50kVA Cầu Trường Long J trụ 54/15 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Trạm 50kVA Cầu Trường Long J trụ 54/15 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Chụp FCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 50kVA Cầu Trường Long J trụ 54/15 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Tờ trình số 51/TTr-ĐHT	4	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt CB, FCO, tháo hotline trạm 50kVA Cầu Trường Long J trụ 54/15 Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	48	0,4109	0,0009	0,0214	0,0000	0,045	363
12	15-08-25	08h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/31B Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Từ trụ 54/31B Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Chụp LBFCO, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 54/31B Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	Tờ trình số 51/TTr-ĐHT	21	Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO, tháo 3hotline trụ 54/31B Nguyễn Văn Linh tuyến 471HT	1	0,0086	0,0000	0,0004	0,0000	0,393	3.142
13	15-08-25	08h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 2B/2 đến trụ 2B/3, từ trụ 8B đến trụ 9 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Từ trụ 2B/2 đến trụ 2B/3, từ trụ 8B đến trụ 9 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 2B/2 đến trụ 2B/3, từ trụ 8B đến trụ 9 Trịnh Phong Đăng tuyến 474TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	15-08-25	08h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty Sơn Anh	Trạm 250kVA Long Thành Nam G trụ 111B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 250kVA Long Thành Nam G trụ 111B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thay thùng CB trạm, thay cáp lực, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Long Thành Nam G trụ 111B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	SCL BS 2025	8	Khu phố Long Bình phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Long Thành Nam G trụ 111B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	242	2,0717	0,0043	0,1078	0,0002	0,157	1.257

15	15-08-25	08h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty Son Anh	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay thùng CB trạm, thay cáp lực trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	SCL BS 2025	8	Khu phố Trường Giang phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	76	0,6506	0,0014	0,0338	0,0001	0,157	1.257
16	15-08-25	08h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty Son Anh	Trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Thay thùng CB trạm, tháo lắp vật tư phụ kiện trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	SCL BS 2025	8	Khu phố Long Kim, Long Thành phường Hòa Thành	Cắt CB, 3FCO trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	292	2,4997	0,0052	0,1300	0,0003	0,157	1.257
17	15-08-25	08h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 243/94/1 Trà Cao tuyến 480SN	Từ trụ 243/94/2 đến trụ 243/94/34, từ trụ 243/94/23 đến trụ 243/94/23/20 tuyến 480SN	- Căng lại dây, thay giáp buộc bị gãy, thay sứ phóng từ trụ 243/94/23 đến trụ 243/94/23/20 tuyến 480SN - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 243/94/2 đến trụ 243/94/34, từ trụ 243/94/23 đến trụ 243/94/23/20 tuyến 480SN	Sửa chữa thường xuyên	10	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 243/94/1 Trà Cao tuyến 480SN	202	1,9340	0,0036	0,1012	0,0002	0,114	1.029
18	15-08-25	08h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	15-08-25	08h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang		Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	15-08-25	08h00	15-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/1 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/1 tuyến 471SD	Dựng trụ BTLT 12m và lắp phụ kiện theo chiết tính khách hàng Lê Thị Thanh Vân từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/1 tuyến 471SD	Nhận thầu thi công	1	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cắt 01LBFCO trụ 279/1 tuyến 471SD	486	1,7081	0,0081	0,0947	0,0005	0,011	40
21	15-08-25	08h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Từ trụ 279/48/1 đến trụ 279/48/3 tuyến 471SD	Di dời đường dây trung áp, lắp phụ kiện và thu hồi vật tư theo chiết tính khách hàng Lê Thị Thanh Vân từ trụ 279/48/1 đến trụ 279/48/3 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cắt 01LBFCO trụ 279/48/1 và tháo 01 hotline trụ 279/48 tuyến 471SD	45	0,4067	0,0008	0,0225	0,0000	0,011	103
22	15-08-25	08h00	15-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/1 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Trụ 279/18 tuyến 471SD	Chỉnh trụ trung áp bị ngiên trụ 279/18 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cắt 01LBFCO trụ 279/1 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	15-08-25	08h00	15-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/1 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Trụ 279/33 tuyến 471SD	Chỉnh trụ trung áp bị ngiên trụ 279/33 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cắt 01LBFCO trụ 279/1 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

24	15-08-25	08h00	15-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/1 đến trụ 279/81 tuyến 471SD	Trụ 279/29b tuyến 471SD	Thay trụ hạ áp rỗng, nút và thu hồi vật tư trụ 279/29b tuyến 471SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cắt 01LBFCO trụ 279/1 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
25	15-08-25	08h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 279/48 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Từ trụ 279/48/10 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Tháp dâ U2m trụ 279/48/18b và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 279/48/10 đến trụ 279/48/22 tuyến 471SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp An Thọ xã Hào Đức	Cắt 01LBFCO trụ 279/48/1 tuyến 471SD	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	15-08-25	13h30	15-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/25B đến trụ 341/25B/11 tuyến 478SD	Từ trụ 341/25B đến trụ 341/25B/11 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 341/25B đến trụ 341/25B/11 tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	15-08-25	13h30	15-08-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện trụ 341/30C/19/10 và kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 341/30C/19 đến trụ 341/30C/19/31 tuyến 478SD	Xử lý kiểm khuyết	1	Áp Phước Hưng xã Phước Vinh	Cắt 01LBFCO trụ 341/30C/19/1 tuyến 478SD	56	0,1968	0,0009	0,0109	0,0001	0,011	40	
28	15-08-25	08h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 16B/1 đến trụ 16B/5 Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ tuyến 473KCNTB	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 16B/1 đến trụ 16B/5 Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ tuyến 473KCNTB	Thay đo đếm trung áp (CT, VT) trụ 16B/1, 16B/2, 16B/3, 16B/4, 16B/5 Công ty Sợi Thế Kỷ tuyến 473KCNTB	Sửa chữa thường xuyên	150	Chi nhánh Công ty cổ phần Sợi Thế Kỷ	Cắt Recloser và DS trụ 8/16B Chi nhánh Công ty Sợi Thế Kỷ tuyến 473KCNTB	5	0,0462	0,0001	0,0025	0,0000	5,430	48.870	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự thốn (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
1	02-08-25	06h00	15-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Điện lực Miền Nam và Công ty CP Điện lực Licogi 16	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Xử lý tình trạng các DCL của ngăn 171, 172 trạm 110kV Cầu Máng bị lỗi cơ khí. - Hoàn thiện xử lý tồn tại phần lắp đặt phụ kiện khoảng tr 38 - 38A - 39 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng, 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Hoàn thiện tô trát tường rào trạm 110kV Cầu Máng.	Xử lý tồn tại công trình đấu nối trạm 110kV Cầu Máng	0	- Đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	- Cắt điện có lập đường dây 110kV 171 Cầu Máng - 171 Bourbon. - Cắt điện có lập đường dây 110kV 172 Cầu Máng - 174 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện liên tục 14 ngày.
2	15-08-25	09h00	15-08-25	12h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1)	- Trạm 110kV Tây Ninh. - Đường dây 110kV 172 Tây Ninh - 180 Tây Ninh 2.	- Ngăn 172 trạm 110kV Tây Ninh. - Đường dây 110kV 172 Tây Ninh - 180 Tây Ninh 2.	- Xử lý đầu cosse DCL 172-7 của trạm 110kV Tây Ninh bị quá nhiệt (73oC).	Xử lý đầu cosse DCL 172-7 của trạm 110kV Tây Ninh bị quá nhiệt (73oC).	0	- Ngăn 172 trạm 110kV Tây Ninh. - Đường dây 110kV 172 Tây Ninh - 180 Tây Ninh 2.	- Cắt điện có lập ngăn 172 trạm 110kV Tây Ninh. - Cắt điện có lập đường dây 110kV 172 Tây Ninh - 180 Tây Ninh 2.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	15-08-25	07h00	15-08-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên Công ty TNHH Quốc Bình	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 125/1 áp Mới tuyến 478TBI	Từ trụ 125/1 đến trụ 125/19/4 tuyến 478TBI	Trồng trụ xen lưới, nâng cấp nhánh rẽ từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 125/1 đến trụ 125/19/4; xử lý kiểm khuyết lưới điện	Đầu tư xây dựng	8	Áp Thạnh Phước xã Thạnh Bình	Cắt LBFCO trụ 125/1 và tháo hotline trụ 125 áp Mới tuyến 478TBI	565	8,1338	0,0136	0,3145	0,0005	0,091	914		

C. HOTLINE																			
	Không có																		

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên