

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 23 THÁNG 08 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	43.966.473	2.447.997	2.400	4.800
2	Pmax (MW)	2201,0	517,8	0,100	0,200
3	Pmin (MW)	1714,3	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 23/08/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/có lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				
1	23-08-25	08h00	23-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp nạp xả và đo nội trở gián Accu 110VDC	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	
2	23-08-25	08h00	23-08-25	21h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngó	Trạm 110kV Suối Ngó	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đem các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

3	23-08-25	08h00	23-08-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	23-08-25	18h00	23-08-25	19h30	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Tây Ninh.	Trạm 110kV Tây Ninh.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 234/161 Phước Tây 3 tuyến 479MB	Trạm 25kVA trụ 234/161 Phước Tây 3 tuyến 479MB	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA trụ 234/161 Phước Tây 3 tuyến 479MB	Thay công tơ	2	Áp Phước Tây xã Long Chữ	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 234/161 Phước Tây 3 tuyến 479MB	29	0,1458	0,0007	0,0056	0,0000	0,023	80	
2	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 234/72/8 Rừng Quynh 5 tuyến 479MB	Trạm 50kVA trụ 234/72/8 Rừng Quynh 5 tuyến 479MB	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 234/72/8 Rừng Quynh 5 tuyến 479MB	Thay công tơ	3	Áp Phước Đông xã Long Chữ	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 234/72/8 Rừng Quynh 5 tuyến 479MB	74	0,3720	0,0018	0,0144	0,0001	0,034	120	
3	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 171/56/17 Bầu Tràm Lớn 11 tuyến 479BC	Trạm 25kVA trụ 171/56/17 Bầu Tràm Lớn 11 tuyến 479BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 25kVA trụ 171/56/17 Bầu Tràm Lớn 11 tuyến 479BC	Thay công tơ	2	Áp Bầu Tràm Lớn xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 171/56/17 Bầu Tràm Lớn 11 tuyến 479BC	30	0,1508	0,0007	0,0058	0,0000	0,023	80	
4	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50KVA trụ 104/1/25B/6 Thị trấn 8 tuyến 479BC	Trạm 50KVA trụ 104/1/25B/6 Thị trấn 8 tuyến 479BC	Ép lều hạ áp bị hỏng đo trụ 104/1/25B/6 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố 3 xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50KVA trụ 104/1/25B/6 Thị trấn 8 tuyến 479BC	75	0,3770	0,0018	0,0146	0,0001	0,034	120	
5	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Lưới hạ áp trụ 191/2/6T thuộc trạm 50KVA trụ 191/2/4 Long Phi 10 tuyến 476BC	Trụ 191/2/6T thuộc trạm 50KVA trụ 191/2/4 Long Phi 10 tuyến 476BC	Ép lều hạ áp bị hỏng đo trụ 191/2/6T tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Long Phi xã Long Thuận	Cắt CB trạm 50KVA trụ 191/2/4 Long Phi 10 tuyến 476BC	84	0,4223	0,0020	0,0164	0,0001	0,034	120	
6	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	- Trạm 75kVA trụ 171/35 Bầu Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC - Trạm 37,5kVA trụ 171/35 Bầu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	- Trạm 75kVA trụ 171/35 Bầu Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC - Trạm 37,5kVA trụ 171/35 Bầu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE đỡ cáp lực và bảo trì TBA trụ 171/35 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	6	Áp Bầu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu	- Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 171/35 Bầu Tràm Nhỏ 1 tuyến 479BC - Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 171/35 Bầu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	189	0,9501	0,0045	0,0368	0,0002	0,069	240	
7	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bầu Tràm Nhỏ 3 tuyến 479BC	Trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bầu Tràm Nhỏ 3 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE đỡ cáp lực và bảo trì TBA trụ 171/35/8 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Bầu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 171/35/8 Bầu Tràm Nhỏ 3 tuyến 479BC	72	0,3619	0,0017	0,0140	0,0001	0,023	80	
8	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 1.250kVA trụ 19/T11/3 Cty CP Năng lượng Sakura White tuyến 471BC	Trạm 1.250kVA trụ 19/T11/3 Cty CP Năng lượng Sakura White tuyến 471BC	Thay CT định kỳ trụ 19/T11/3 Cty CP Năng lượng Sakura White tuyến 471BC	Thay HTĐĐ	30	Khách hàng Cty CP Năng lượng Sakura White	Cắt CB và 3LBFCO trạm 1.250kVA trụ 19/T11/3 Cty CP Năng lượng Sakura White tuyến 471BC	1	0,0050	0,0000	0,0002	0,0000	1,029	3.601	

9	23-08-25	13h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 336/4 Long Hòa 2-12 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 336/4 Long Hòa 2-12 tuyến 476BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 336/4 Long Hòa 2-12 tuyến 476BC	Thay công tơ	3	Áp Long Hòa 2 xã Long Chữ	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 336/4 Long Hòa 2-12 tuyến 476BC	68	0,3418	0,0016	0,0132	0,0001	0,034	120
10	23-08-25	13h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 336/44 Long Hòa 2-19 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 336/44 Long Hòa 2-19 tuyến 476BC	Thay công tơ để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 336/44 Long Hòa 2-19 tuyến 476BC	Thay công tơ	3	Áp Long Hòa 2 xã Long Chữ	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 336/44 Long Hòa 2-19 tuyến 476BC	57	0,2865	0,0014	0,0111	0,0001	0,034	120
11	23-08-25	13h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 37,5kVA trụ 171/68 Bàu Tràm Lớn 5 tuyến 479BC	Trạm 37,5kVA trụ 171/68 Bàu Tràm Lớn 5 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE đờ cáp lực và bảo trì TBA trụ 171/68 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 171/68 Bàu Tràm Lớn 5 tuyến 479BC	52	0,2614	0,0012	0,0101	0,0000	0,034	120
12	23-08-25	13h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 171/60B/11 Bàu Tràm Lớn 18 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 171/60B/11 Bàu Tràm Lớn 18 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE đờ cáp lực và bảo trì TBA trụ 171/60B/11 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 171/60B/11 Bàu Tràm Lớn 18 tuyến 479BC	29	0,1458	0,0007	0,0056	0,0000	0,034	120
13	23-08-25	13h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 171/56/4/2 Bàu Tràm Lớn 17 tuyến 479BC	Trạm 50kVA trụ 171/56/4/2 Bàu Tràm Lớn 17 tuyến 479BC	Xử lý ống HDPE đờ cáp lực và bảo trì TBA trụ 171/56/4/2 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	3	Bàu Tràm Lớn xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 171/56/4/2 Bàu Tràm Lớn 17 tuyến 479BC	48	0,2413	0,0011	0,0094	0,0000	0,034	120
14	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/25B/1 đến trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/25B/1 đến trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Đo độ cao dây dẫn và gờ tổ chim từ trụ 104/1/25B/1 đến trụ 104/1/25B/15 Đồng Dúi 2 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 104/1/18 đến trụ 104/1/18/11C Thị trấn 5 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/18 đến trụ 104/1/18/11C Thị trấn 5 tuyến 479BC	Đo độ cao dây dẫn và gờ tổ chim từ trụ 104/1/18 đến trụ 104/1/18/11C Thị trấn 5 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/1/23/1 đến trụ 104/1/23/22 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Từ trụ 104/1/23/1 đến trụ 104/1/23/22 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Đo độ cao dây dẫn và gờ tổ chim từ trụ 104/1/23/1 đến trụ 104/1/23/22 Đồng Dúi 1 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/16B/1 đến trụ 104/16B/6 Trường TH Thị trấn tuyến 479BC	Từ trụ 104/16B/1 đến trụ 104/16B/6 Trường TH Thị trấn tuyến 479BC	Đo độ cao dây dẫn và gờ tổ chim từ trụ 104/16B/1 đến trụ 104/16B/6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 245/1 đến trụ 245/7 Xóm Khách tuyến 476BC	Từ trụ 245/1 đến trụ 245/7 Xóm Khách tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 245/1 đến trụ 245/7 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 289/1 đến trụ 289/2/9 Long Giao 3 tuyến 476BC	Từ trụ 289/1 đến trụ 289/2/9 Long Giao 3 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 289/1 đến trụ 289/2/9 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 280B/1 đến trụ 280B/14 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Từ trụ 280B/1 đến trụ 280B/14 Long Thạnh 3 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 280B/1 đến trụ 280B/14 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
21	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 290B đến trụ 290B/14 Long Giao 1 tuyến 476BC	Từ trụ 290B đến trụ 290B/14 Long Giao 1 tuyến 476BC	Phát quang từ trụ 290B đến trụ 290B/14 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

22	23-08-25	08h00	23-08-25	09h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 15kVA tại trụ 214A Hàn tiện Thái Bình Nguyễn tuyển 471HT, 477HT	Trạm 15kVA tại trụ 214A Hàn tiện Thái Bình Nguyễn tuyển 471HT, 477HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Thái Bình Nguyễn trạm 15kVA tại trụ 214A Hàn tiện Thái Bình Nguyễn tuyển 471HT, 477HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hàn tiện Thái Bình Nguyễn	Cắt FCO trạm 15kVA Hàn tiện Thái Bình Nguyễn tại trụ 214A Hàn tiện Thái Bình Nguyễn tuyển 471HT, 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
23	23-08-25	09h00	23-08-25	10h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 250kVA tại trụ 253/8/6B/4 Công ty Cổ phần S-Core group tuyển 477HT	Trạm 250kVA tại trụ 253/8/6B/4 Công ty Cổ phần S-Core group tuyển 477HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty Cổ phần S-Core group trạm 250kVA tại trụ 253/8/6B/4 Công ty Cổ phần S-Core group tuyển 477HT	Thay thiết bị định kỳ	6	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty cổ phần S-Core group	Cắt 3FCO trạm 250kVA Công ty cổ phần S-Core group tại trụ 253/8/6B/4 Công ty cổ phần S-Core group tuyển 477HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,206	206
24	23-08-25	10h30	23-08-25	11h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 3x15kVA tại trụ 234/85/2/1T Cấp nước Phước Ninh tuyển 476HT	Trạm 3x15kVA tại trụ 234/85/2/1T Cấp nước Phước Ninh tuyển 476HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Trung tâm Nước sạch và Môi trường tỉnh Tây Ninh trạm 3x15kVA tại trụ 234/85/2/1T Cấp nước Phước Ninh tuyển 476HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cấp nước Phước Ninh	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA Cấp nước Phước Ninh tại trụ 234/85/2/1T Cấp nước Phước Ninh tuyển 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34
25	23-08-25	13h30	23-08-25	15h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 400kVA tại trụ 49/4P/2 Công ty TNHH MTV Như Anh tuyển 471HT	Trạm 400kVA tại trụ 49/4P/2 Công ty TNHH MTV Như Anh tuyển 471HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Như Anh trạm 400kVA tại trụ 49/4P/2 Công ty TNHH MTV Như Anh tuyển 471HT	Thay thiết bị định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Như Anh 2	Cắt 3FCO trạm 400kVA Công ty TNHH Như Anh 2 tại trụ 49/4P/2 Công ty TNHH Như Anh 2 tuyển 471HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,343	515
26	23-08-25	15h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 400kVA tại trụ 21/1T Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế tuyển 472HT	Trạm 400kVA tại trụ 21/1T Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế tuyển 472HT	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế trạm 400kVA tại trụ 21/1T Công ty TNHH Đầu tư Quốc tế tuyển 472HT	Thay thiết bị định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế 2	Cắt 3FCO trạm 400kVA Công ty TNHH Đầu Tư Quốc Tế 2 tại trụ 21/1T tuyển 472HT	1	0,0016	0,0000	0,0001	0,0000	0,343	515
27	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyển 477HT	Từ trụ 305 đến trụ 316 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyển 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 305 đến trụ 316 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyển 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
28	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/2/1 Bến Cúi tuyển 475TĐ	Từ trụ 370 đến trụ 416, từ trụ 416 đến trụ 416/8 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyển 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 370 đến trụ 416, từ trụ 416 đến trụ 416/8 Bầu Năng - Dương Minh Châu tuyển 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
29	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 471/4B Phước Minh tuyển 475TĐ	Từ trụ 471/55 đến trụ 471/90 Phước Minh tuyển 475TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 471/55 đến trụ 471/90 Phước Minh tuyển 475TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
30	23-08-25	07h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
31	23-08-25	07h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 68/1 Bến Chò tuyển 474TĐ	Từ trụ 68/1 đến trụ 68/116/26/20 tuyển 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ áp Từ trụ 68/1 đến trụ 68/116/26/20 tuyển 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

32	23-08-25	07h30	23-08-25	22h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
33	23-08-25	07h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 199/1 Công an GD tuyến 476TĐ	Từ trụ 199/1 đến trụ 199/3 tuyến 476TĐ	Thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện trụ 199/2, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 199/1 đến trụ 199/3 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	6	Khu phố Nội Ô A phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 199/1 Công an GD tuyến 476TĐ	48	0,3681	0,0007	0,0000	0,0000	0,119	1,010	
34	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 113/1P đến trụ 113/13P/16 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Từ trụ 113/1P đến trụ 113/13P/16 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 113/1P đến trụ 113/13P/16 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
35	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 400kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Cân pha hạ áp trạm 400kVA Cánh Nam A trụ 46 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
36	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Cân pha hạ áp trạm 400kVA Cánh Nam B trụ 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
37	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty Phương Nam	Lưới điệ hạ áp từ trụ 71/7 đến trụ 71/7/3/4 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Từ trụ 71/7 đến trụ 71/7/3/4 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Kéo dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 71/7 đến trụ 71/7/3/4 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Công trình KFW	0	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điện	- Cắt CB trạm 400kVA Ao Hồ A trụ 70 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN. - Cắt CB trạm 75kVA Hiệp Long K trụ 64B/4/8 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
38	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty Phương Nam	Lưới điện hạ áp từ trụ 113/1/3 (hạ áp) đến trụ 113/3 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Từ trụ 113/1/3 (hạ áp) đến trụ 113/3 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Kéo dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 113/1/3 (hạ áp) đến trụ 113/3 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Công trình KFW	0	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điện	- Cắt CB trạm 160kVA Châu Văn Liêm D trụ 113/4BP Lý Thường Kiệt tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Phước Đức Cù A trụ 113/2T Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
39	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Công ty Phương Nam	Lưới điện hạ áp từ trụ 117/1T/2T đến trụ 117/1T/3T Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Từ trụ 117/1T/2T đến trụ 117/1T/3T Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Tháp đà U, căng lại dây hạ áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 117/1T/2T đến trụ 117/1T/3T Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Công trình KFW	0	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điện	Cắt CB trạm 250kVA Ca Bảo Đạo O trụ 117 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0

40	23-08-25	07h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên; Công ty TNHH DV KT Ngân Anh	Đường dây 22kV trụ 106B Tân Phong tuyến 474TBI; Phân đoạn 22kV trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác)	Trụ 196 tuyến 474TBI; từ trụ 107 đến trụ 196 tuyến 474TBI	Thay DS và 3LTD trụ 196 tuyến 474TBI; chụp đá bằng ống nhựa PVC từ trụ 107 đến trụ 196; thay LBFCO nhánh rẽ, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên	140	Các áp Cầu, Sân Bay, Mới, Trại Bì, Bàu Đưng, Gò Cát xã Thanh Bình; xã Trà Vong	Cắt REC trụ 106B và DS trụ 106A Tân Phong tuyến 474TBI; Cắt DS Áp Dinh trụ 171B/1 tuyến 474TBI; Cắt LBS và 3LTD trụ 134/47 Bình Lương tuyến 475SD (Đội QLĐ Thái Bình thao tác)	12573	181,0020	0,3017	6,9984	0,0117	2,182	21.824	
41	23-08-25	10h30	19-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 50kVA trụ 126B/15 Cầu trại Bì 1A tuyến 474TBI	Trụ 126B/15 Cầu trại Bì 1A tuyến 474TBI	Thay công tơ , CT định kỳ trụ 126B/15 Cầu trại Bì 1A tuyến 474TBI	Thay công tơ , CT định kỳ	0	Áp Sân Bay, xã Thanh Bình	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 126B/15 Cầu trại Bì 1A tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
42	23-08-25	13h30	19-08-25	15h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 50kVA trụ 134B/82 áp Gò Cát 3 tuyến 474TBI	Trụ 134B/82 áp Gò Cát 3 tuyến 474TBI	Thay công tơ , CT định kỳ trạm trụ 134B/82 áp Gò Cát 3 tuyến 474TBI	Thay công tơ , CT định kỳ	0	Áp Bàu Đưng, xã Thanh Bình	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 134B/82 áp Gò Cát 3 tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
43	23-08-25	15h00	19-08-25	16h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 50kVA trụ 171B/2/15/7 Gò Đá 4 tuyến 477TH	Trụ 171B/2/15/7 Gò Đá 4 tuyến 477TH	Thay công tơ , CT định kỳ trạm trụ 171B/2/15/7 Gò Đá 4 tuyến 477TH	Thay công tơ , CT định kỳ	0	Áp Gò Đá xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 171B/2/15/7 Gò Đá 4 tuyến 477TH	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
44	23-08-25	16h00	19-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	TBA 50kVA trụ 231 áp 5 Trà Vong 2 tuyến 474TBI	Trụ 231 áp 5 Trà Vong 2 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ trạm trụ 231 áp 5 Trà Vong 2 tuyến 474TBI	Thay CT định kỳ	0	Áp Suối Ông Đình, xã Trà Vong	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 231 áp 5 Trà Vong 2 tuyến 474TBI	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
45	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 50kVA trụ 41/6 Thị trấn Tân Châu 14 tuyến 471TH	Từ trụ 41/6 đến trụ 41/6/5 tuyến 471TH	- Thi công kéo tăng cường dây hạ áp chuyển đầu nối sang vận hành 1 pha 3 dây từ trụ 41/6 đến trụ 41/6/5 tuyến 471TH	Sửa chữa thường xuyên	30	Khu phố 4 xã Tân Châu	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 41/6 Thị trấn Tân Châu 14 tuyến 471TH	27	0,2585	0,0005	0,0135	0,0000	0,343	3.086	
46	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Trạm 250kVA trụ 44A Thị trấn Tân Châu 29 tuyến 471TH	Từ trụ 41/6 đến trụ 41/6/5 tuyến 471TH	- Thi công kéo tăng cường dây hạ áp chuyển đầu nối sang vận hành 1 pha 3 dây từ trụ 41/6 đến trụ 41/6/5 tuyến 471TH	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố 4 xã Tân Châu	Cắt CB tổng trạm 250kVA trụ 44A Thị trấn Tân Châu 29 tuyến 471TH	98	0,9383	0,0017	0,0491	0,0001	0,114	1.029	
47	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 7 đến trụ 71 tuyến 471TH	Phát quang hành lang lưới điện trong và ngoài hành lang từ trụ 7 đến trụ 71 tuyến 471TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
48	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đất điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

49	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
50	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 1000kVA trụ 19B/46C/3P Công ty TNHH MTV Trung Nam Tây Ninh tuyến 475TN	Tại trạm 1000kVA trụ 19B/46C/3P Công ty TNHH MTV Trung Nam Tây Ninh tuyến 475TN	Thay hệ thống đo đếm trung thế trạm 1000kVA trụ 19B/46C/3P Công ty TNHH MTV Trung Nam Tây Ninh tuyến 475TN	Thay định kỳ	20	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt LBFCO trụ 19B/46C/1, tháo hotline trụ 19B/46C nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH MTV Trung Nam Tây Ninh tuyến 475TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,686	2.401
51	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 100kVA trụ 80/24/1/1p Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tuyến 481TN	Tại trạm 100kVA trụ 80/24/1/1p Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tuyến 481TN	Thay TI, điện kế trạm 100kVA trụ 80/24/1/1p Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tuyến 481TN	Thay định kỳ	5	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 100kVA trụ 80/24/1/1p Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,171	600
52	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ RMU 19-04/1 Ngăn Hàng TM CP Quân Đội - CNTN tuyến 481TN	Tại trạm 400kVA trụ RMU 19-04/1 Ngăn Hàng TM CP Quân Đội - CNTN tuyến 481TN	Thay TI, điện kế trạm 400kVA trụ RMU 19-04/1 Ngăn Hàng TM CP Quân Đội - CNTN tuyến 481TN	Thay định kỳ	15	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ RMU 19-04/1 Ngăn Hàng TM CP Quân Đội - CNTN tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,514	1.800
53	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 250kVA trụ 80/26/24C/28 TT điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Tại trạm 250kVA trụ 80/26/24C/28 TT điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thay TI, điện kế trạm 250kVA trụ 80/26/24C/28 TT điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	Thay định kỳ	10	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 250kVA trụ 80/26/24C/28 TT điều dưỡng người có công tỉnh Tây Ninh tuyến 481TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,343	1.200
54	23-08-25	11h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 400kVA trụ 80/26/24A/20/1P Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tuyến 481TN	Tại trạm 400kVA trụ 80/26/24A/20/1P Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tuyến 481TN	Thay TI, điện kế trạm 400kVA trụ 80/26/24A/20/1P Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tuyến 481TN	Thay định kỳ	15	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 400kVA trụ 80/26/24A/20/1P Trường THPT chuyên Hoàng Lê Kha tuyến 481TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,514	2.829
55	23-08-25	11h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 320kVA trụ 41/5B/1 Bảo Tầng Tinh Tây Ninh tuyến 472TN	Tại trạm 320kVA trụ 41/5B/1 Bảo Tầng Tinh Tây Ninh tuyến 472TN	Thay TI, điện kế trạm 320kVA trụ 41/5B/1 Bảo Tầng Tinh Tây Ninh tuyến 472TN	Thay định kỳ	12	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO trạm 320kVA trụ 41/5B/1 Bảo Tầng Tinh Tây Ninh tuyến 472TN	1	0,0054	0,0000	0,0003	0,0000	0,412	2.263
56	23-08-25	11h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây hạ áp trạm 630kVA TBA 08 tuyến 481TN	Từ trụ 08.2B.1T/1 đến trụ 08.2B.1T đường 30/4 tuyến 481TN	Đời trụ hạ áp từ trụ 08.2B.1T/1 đến trụ 08.2B.1T đường 30/4 tuyến 481TN	Chiết tính khách hàng	1	Khu phố 22 phường Tân Ninh	Cắt CB TPP 08-3B đường 30/4 tuyến 481TN	20	0,1088	0,0003	0,0061	0,0000	0,034	189
57	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 302 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 471SD	Từ trụ 302 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 302 đến trụ 302/12/9/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
58	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 370 đến trụ 419 tuyến 471SD	Từ dây 22kV từ trụ 370 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ dây 22kV từ trụ 370 đến trụ 419 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

59	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Từ dây 22kV từ trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ dây 22kV từ trụ 369/34/40 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
60	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	Trụ 106 tuyến 478SD	Nối lại dây tiếp địa trụ 106 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
61	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	Trụ 112 tuyến 478SD	Nối lại dây tiếp địa trụ 112 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
62	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	Trụ 132 tuyến 478SD	Nối lại dây tiếp địa trụ 132 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
63	23-08-25	13h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44 tuyến 478SD	Trụ 89/21/27 tuyến 478SD	Nối lại dây tiếp địa trụ 89/21/27 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
64	23-08-25	13h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 89/1 đến trụ 89/21/44 tuyến 478SD	Trụ 89/21/44/5 tuyến 478SD	Nối lại dây tiếp địa trụ 89/21/44/5 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
65	23-08-25	13h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 302/1 đến trụ 302/12/16 tuyến 471SD	Trụ 302/12/6 tuyến 471SD	Nối lại dây tiếp địa trụ 302/12/6 tuyến 471SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0			
66	23-08-25	08h00	23-08-25	13h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 141/1 đến trụ 141/43 tuyến 476SD	Từ trụ 141/1 đến trụ 141/18/35 tuyến 476SD	Thay lèo cao áp tiếp xúc không tốt, thay LBFÇO có dấu hiệu phóng điện trụ 141/18/1, thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện trụ 141/18/23 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	60	Khu phố Thanh Sơn, Thanh Hùng, Thanh Hòa, An Điền Phường Thanh Điền, ấp An Bình xã Châu Thành	Cắt 3LBFCO trụ 141/1 Thanh Hùng tuyến 476SD	4016	22,5005	0,0682	1,2284	0,0037	2,058	11,317				
67	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 1000kVA trụ 186/162/44B/27/1 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 tuyến 473SD	Trạm 1000kVA trụ 186/162/44B/27/1 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 tuyến 473SD	Thay 3CT và 3VT trung thể định kỳ trạm 1000kVA trụ 186/162/44B/27/1 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 tuyến 473SD	Thay thế hệ thống đo đếm đến hạn kiểm định	1	Khách hàng: Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4	Cắt CB và 3LBFCO trạm 1000kVA trụ 186/162/44B/27/1, tháo 3 hotline trụ 186/162/44B/27 Công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai 4 tuyến 473SD	1	0,0090	0,0000	0,0005	0,0000	0,034	309				
68	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 25C/51B/1 đến trụ 25C/51B/16 tuyến 478TB	Từ trụ 25C/51B/1 đến trụ 25C/51B/16 tuyến 478TB	Nâng công suất TBA trụ 25C/51B/12 từ 25kVA lên 50kVA, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	5	Khu phố Lộc An phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/51B/1 Lộc An tuyến 478TB	213	0,8746	0,0036	0,0474	0,0002	0,060	0				
69	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 25C/80/8P đến trụ 25C/80/17P tuyến 478TB	Từ trụ 25C/80/8P đến trụ 25C/80/17P tuyến 478TB	Nâng công suất TBA trụ 25C/80/17P từ 25kVA lên 50kVA, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	3	Khu phố Lộc Thành phường An Tịnh	Cắt LBFCO trụ 25C/80/1P Lộc Thành tuyến 478TB	111	0,4558	0,0019	0,0247	0,0001	0,036	0				
71																								
	Không có																							

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán chi phí (đồng/tấn)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú			
	Đơn vị		Công ty																					
	SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI																				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)			
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																							

1	22-08-25	06h00	29-08-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLD Trảng Bàng)	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Thực hiện dựng trụ 122A (XDM) và thu hồi trụ 122 (hiện hữu) thuộc đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức. - Đầu lèo tạm để trả điện lại đường dây 110kV hiện hữu 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức. - Cải tạo xà chống sét tại trụ 121; kéo dây cáp quang từ trụ 122A đến trụ 121 hiện hữu và hàn nối cáp quang, đo thông quang; thu hồi cáp quang ADSS từ trụ 121 đến trụ 122. - Tháo khung định vị, căng lại dây dẫn, ép khóa neo dây dẫn tại khoảng 121 - 122A và khoảng trụ 122A - 123 đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành và 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	Thi công công trình lắp trạm 110kV Hòa Thành 2 (Long Hoa) và đường dây đầu nối.	0	- Đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 171 Tây Ninh 2 - 172 Hòa Thành. - Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 08 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	23-08-25	07h30	23-08-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 128/122/4/26 Phước An 3 tuyến 477TĐ	Trụ 128/122/4/25b/8/3 tuyến 477TĐ	Sang lưới hạ áp, sang thùng điện kế từ trụ cũ sang trụ mới trụ 128/122/4/25b/8/3 tuyến 477TĐ	Chiết tính số 70 Công ty Vạn An Nguyễn	4	Áp Phước An xã Phước Thạnh	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 128/122/4/26 Phước An 3 tuyến 477TĐ	65	0,4985	0,0010	0,0000	0,0000	0,079	670		
2	23-08-25	08h00	23-08-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty S-Power	Nhánh rẽ 22kV trụ 1T Bầu Éch tuyến 475/477HT2 (đang vận hành tuyến 474TN)	Trụ 1T Bầu Éch tuyến 475/477HT2 (đang vận hành tuyến 474TN)	Đầu nối cáp ngầm lộ ra trạm 110kV Long Hoa, tháo lắp vật tư phụ kiện trụ 1T Bầu Éch tuyến 475/477HT2 (đang vận hành tuyến 474TN)	Công trình trạm 110kV Long Hoa	21	Áp Trường Thiệu, Trường An, Long Hải phường Long Hoa	Cắt 3LBFCO trụ 59B Trần Phú tuyến 474TN	1597	13,6712	0,0285	0,7111	0,0015	0,393	3.142		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 250kVA trụ 45A Khu phố 4 tuyến 474SD	Trạm 250kVA trụ 45A Khu phố 4 tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 45A tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 4 xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 45A Khu phố 4 tuyến 474SD	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					
2	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 250kVA trụ 53/13 TT Châu Thành E tuyến 474SD	Trạm 250kVA trụ 53/13 TT Châu Thành E tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/13 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 2 xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 250kVA trụ 53/13 TT Châu Thành E tuyến 474SD	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					

3	23-08-25	08h00	23-08-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 400kVA trụ 53/16/7 TT Châu Thành B tuyến 474SD	Trạm 400kVA trụ 53/16/7 TT Châu Thành B tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/16/7 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 2 xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 53/16/7 TT Châu Thành B tuyến 474SD	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					
4	23-08-25	13h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 400kVA trụ 53/24 Cao Xá 2 tuyến 474SD	Trạm 400kVA trụ 53/24 Cao Xá 2 tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/24 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 2 xã Châu Thành	Cắt CB, 3FCO và tháo 03 hotline trạm 400kVA trụ 53/24 Cao Xá 2 tuyến 474SD	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					
5	23-08-25	13h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 53/24B/18 Xóm Mới 1 tuyến 474SD	Trạm 50kVA trụ 53/24B/18 Xóm Mới 1 tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/24B/18 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 2 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 53/24B/18 Xóm Mới 1 tuyến 474SD	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					
6	23-08-25	13h30	23-08-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung tâm thí nghiệm điện Tây Ninh	Trạm 50kVA trụ 53/16/23/2B/13 Khu phố 2 tuyến 474SD	Trạm 50kVA trụ 53/16/23/2B/13 Khu phố 2 tuyến 474SD	Thí nghiệm CBM, bảo trì trạm biến áp trạm trụ 53/16/23/2B/13 tuyến 474SD	Thí nghiệm định kỳ	1	Khu phố 2 xã Châu Thành	Cắt CB, FCO và tháo 01 hotline trạm 50kVA trụ 53/16/23/2B/13 Khu phố 2 tuyến 474SD	Hủy do Trung tâm TND Tây Ninh chuyển sang công tác tập huấn nên không đủ nhân lực thi công					

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên