

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 11 THÁNG 09 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	45.486.623	1.755.890	4.800	12.000
2	Pmax (MW)	2299,5	517,7	0,200	0,500
3	Pmin (MW)	1754,9	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 11/09/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tải lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	11-09-25	08h00	11-09-25	11h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	11-09-25	18h00	11-09-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV - Đo nhiệt độ mỗi nối, đầu cosse thiết bị và các hàng kẹp mạch dòng từ MK, từ điều khiển bảo vệ.	Kiểm tra định kỳ đêm và đo nhiệt độ mỗi nối các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	11-09-25	18h00	11-09-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	11-09-25	08h00	11-09-25	18h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh bịt kín các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất, các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát - PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành. Đầu tủ các tủ điện trong phòng hợp bộ và phòng điều hành. - Kiểm tra điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV và phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh. - Vệ sinh và Sơn lại nhà PCCC, dụng cụ và phương tiện PCCC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	11-09-25	19h00	11-09-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Bến Cầu	Trạm 110kV Bến Cầu	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
6	11-09-25	07h00	11-09-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 173 Tân Hưng - 171 Suối Ngô	Từ trụ 08 đến TBA 110kV Suối Ngô	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	11-09-25	07h00	11-09-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu, đường dây 110kV 172 Bầu Đôn - 171 Mộc Bài, 172 Mộc Bài - 171 Bến Cầu	Từ trụ 24 đến TBA 110kV Mộc Bài, TBA 110kV Bến Cầu, từ trụ 24/64 đến trụ 24/64/34	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
8	11-09-25	07h00	11-09-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trạm 110kV Tân Biên đến trụ 97/51	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

11	11-09-25	09h00	11-09-25	10h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Trạm 3x50kVA trụ 466/1 Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh tuyến 475TD	Trạm 3x50kVA trụ 466/1 Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh tuyến 475TD	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh trạm 3x50kVA Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh tại trụ 466/1 tuyến 475TD	Thay thiết bị định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh trạm 3x50kVA Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh	Cắt FCO trạm 3x50kVA trụ 466/1 Công ty TNHH Hiệp Thuận Tây Ninh tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,103	103
12	11-09-25	10h30	11-09-25	11h30	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Trạm 3x25kVA trụ 492 Đập tràn tuyến 475TD.	Trạm 3x25kVA trụ 492 Đập tràn tuyến 475TD.	Thay công tơ định kỳ khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam trạm 3x25kVA tại trụ 492 Đập tràn tuyến 475TD	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi Miền Nam	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 492 Đập tràn tuyến 475TD.	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	34
13	11-09-25	13h30	11-09-25	14h30	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Trạm 15kVA trụ 118/138/14/12 Đền đường Bến Cùi 1 tuyến 475TD.	Trạm 15kVA trụ 118/138/14/12 Đền đường Bến Cùi 1 tuyến 475TD.	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Phòng kinh tế hạ tầng huyện Dương Minh Châu trạm 15kVA tại trụ 118/138/14/12 Đền đường Bến Cùi 1 tuyến 475TD	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Đền đường Bến Cùi 1	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 118/138/14/12 Đền đường Bến Cùi 1 tuyến 475TD.	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
14	11-09-25	15h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Trạm 37,5kVA trụ 471/2/21A/1 Công ty Cỏ Phần GREENFEED Việt Nam tuyến 475TD.	Trạm 37,5kVA trụ 471/2/21A/1 Công ty Cỏ Phần GREENFEED Việt Nam tuyến 475TD.	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam trạm 37,5kVA tại trụ 471/2/21A/1 Công ty Cổ Phần GREENFEED Việt Nam tuyến 475TD	Thay thiết bị định kỳ	3	Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty Cỏ phần GreenFeed Việt Nam	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 471/2/21A/1 Công ty Cỏ Phần GREENFEED Việt Nam tuyến 475TD.	1	0,0022	0,0000	0,0001	0,0000	0,034	68
15	11-09-25	07h30	11-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 80/10 Suối Cao 36 tuyến 475TB	Trạm 50kVA trụ 80/10 Suối Cao 36 tuyến 475TB	Nâng công suất Trạm 50kVA trụ 80/10 Suối Cao 36 tuyến 475TB lên 75kVA và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA trụ 80/10 Suối Cao 36 tuyến 475TB	39	0,2991	0,0006	0,0000	0,0000	0,079	670
16	11-09-25	07h30	11-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 80/14 Suối Cao 15 tuyến 475TB	Trạm 50kVA trụ 80/14 Suối Cao 15 tuyến 475TB	Nâng công suất Trạm 50kVA trụ 80/14 Suối Cao 15 tuyến 475TB lên 2x50kVA và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	4	Khu phố Suối Cao B phường Gia Lộc	Cắt FCO, tháo hotline Trạm 50kVA trụ 80/14 Suối Cao 15 tuyến 475TB	59	0,4525	0,0009	0,0000	0,0000	0,079	670
17	11-09-25	07h30	11-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/1 Suối Cao tuyến 475TB	Từ trụ 80/1 đến trụ 80/21/9/9 tuyến 475TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 80/1 đến trụ 80/21/9/9 tuyến 475TB	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	11-09-25	07h30	11-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV trụ 65/1 Công ty Nông Tín tuyến 475TB	Từ trụ 65/1 đến trụ 65/9/9, từ trụ 65/9/5 đến trụ 65/9/5/10 tuyến 475TB	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 65/1 đến trụ 65/9/9, từ trụ 65/9/5 đến trụ 65/9/5/10 tuyến 475TB	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	11-09-25	07h30	11-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 128/65/1 Xóm Bó tuyến 472TD	Từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60, từ trụ 128/65/17B đến trụ 128/65/17B/7, từ trụ 128/65/43A đến trụ 128/65/43A/7 tuyến 472TD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/65/1 đến trụ 128/65/60, từ trụ 128/65/17B đến trụ 128/65/17B/7, từ trụ 128/65/43A đến trụ 128/65/43A/7 tuyến 472TD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
20	11-09-25	07h30	11-09-25	22h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

21	11-09-25	07h30	11-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thanh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	CBM trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Thí nghiệm CBM	10	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Ngõ Tùng Châu A trụ 133/6 Lạc Long Quân tuyến 471TN	138	1,1814	0,0025	0,0615	0,0001	0,183	1,466	
23	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN (479LH)	Trạm 250kVA Lộ Bình Dương X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN (479LH)	CBM trạm 250kVA Lộ Bình Dương X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN (479LH)	Thí nghiệm CBM	10	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Lộ Bình Dương X1 trụ 67B/19B An Dương Vương tuyến 474TN (479LH)	145	1,2413	0,0026	0,0646	0,0001	0,183	1,466	
24	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 160kVA Lộ Bình Dương 10 trụ 4/5 An Dương Vương tuyến 474TN (479LH)	Trạm 160kVA Lộ Bình Dương 10 trụ 4/5 An Dương Vương tuyến 474TN (479LH)	CBM trạm 160kVA Lộ Bình Dương 10 trụ 4/5 An Dương Vương tuyến 474TN (479LH)	Thí nghiệm CBM	7	Khu phố Long Mỹ phường Long Hoa	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 160kVA Lộ Bình Dương 10 trụ 4/5 An Dương Vương tuyến 474TN (479LH)	134	1,1471	0,0024	0,0597	0,0001	0,131	1,047	
25	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Trạm 400kVA Mít Một B trụ 143 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Trạm 400kVA Mít Một B trụ 143 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	CBM trạm 400kVA Mít Một B trụ 143 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Thí nghiệm CBM	10	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt CB, 3FCO, tháo 3 hotline trạm 400kVA Mít Một B trụ 143 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	207	1,7720	0,0037	0,0922	0,0002	0,183	1,466	
26	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Công ty 19/5	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 14/1 đến trụ 14/9 Lạc Long Quân tuyến 482TN	Từ trụ 14/1 đến trụ 14/9 Lạc Long Quân tuyến 482TN	Nhỏ trụ BTLT 10,5m, dời trạm biến áp, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 14/1 đến trụ 14/9 Lạc Long Quân tuyến 482TN	Công trình KFW	11	Khu phố Hiệp Hòa phường Thanh Điền	Cắt 3LBFCO trụ 133/14/1, tháo 3hotline trụ 133/14 Lạc Long Quân tuyến 471TN	151	1,2926	0,0027	0,0672	0,0001	0,196	1,571	
27	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 221/1/6/1 đến trụ 221/1/6/3 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	Từ trụ 221/1/6/1 đến trụ 221/1/6/3 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	Sửa chữa trụ hạ áp bị nghiêng từ trụ 221/1/6/1 đến trụ 221/1/6/3 Quốc Lộ 22B tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết lưới điện hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên - Bình Lương Trụ 244B tuyến 474TBI	Trụ 244B tuyến 474TBI	Thay CT, VT định kỳ trụ 244B đường dây 22kV Tân Biên - Bình Lương tuyến 474TBI	Thay CT, VT định kỳ	1	Cơ sở Trần Đình Lệ	Cắt 3FCO trụ 244B đường dây 22kV Tân Biên - Bình Lương tuyến 474TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,014	126	
29	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 473 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 123 đến trụ 123/28/33/5 tuyến 473TH	Phát quang hành lang lưới điện lắp biển số trụ, biển nguy hiểm từ trụ 123 đến trụ 123/28/33/5 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
30	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN tram 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

31	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý kiểm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
32	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 19B/71/18 Đồng Cò Đò B tuyến 479TN	Tại trạm trụ 19B/71/18 Đồng Cò Đò B tuyến 479TN	Tháo thu hồi TBA 50kVA trụ 19B/71/18 Đồng Cò Đò B tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không có khách hàng sử dụng	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/71/18 Đồng Cò Đò B tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
33	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 19B/71/7 Đồng Cò Đò C tuyến 479TN	Tại trạm trụ 50kVA trụ 19B/71/7 Đồng Cò Đò C tuyến 479TN	Tháo thu hồi TBA 50kVA trụ 19B/71/7 Đồng Cò Đò C tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không có khách hàng sử dụng	Cắt FCO tháo hotline trạm 50kVA trụ 19B/71/7 Đồng Cò Đò C tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 19B/71/4/3/1 Đồng Cò Đò E tuyến 479TN	Tại trạm trụ 37,5kVA trụ 19B/71/4/3/1 Đồng Cò Đò E tuyến 479TN	Tháo thu hồi TBA 37,5kVA trụ 19B/71/4/3/1 Đồng Cò Đò E tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không có khách hàng sử dụng	Cắt FCO tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 19B/71/4/3/1 Đồng Cò Đò E tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 19B/71/4/5T Đồng Cò Đò E tuyến 479TN	Tại trạm trụ 37,5kVA trụ 19B/71/4/5T Đồng Cò Đò E tuyến 479TN	Tháo thu hồi TBA 37,5kVA trụ 19B/71/4/5T Đồng Cò Đò E tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không có khách hàng sử dụng	Cắt FCO tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 19B/71/4/5T Đồng Cò Đò E tuyến 479TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
36	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Trạm 3x37,5kVA trụ 38 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Tại trạm trụ 3x37,5kVA trụ 38 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Tháo thu hồi TBA 3x37,5kVA trụ 38 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không có khách hàng sử dụng	Cắt FCO tháo hotline trạm 3x37,5kVA trụ 38 đường Điện Biên Phủ tuyến 476TN	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
37	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 97/12/37/14 Trưng Nữ Vương L, trạm 160kVA trụ 97/12/37/4 Trưng Nữ Vương W tuyến 471TN	Lưới hạ áp trụ 97/12/37/6/5 hạ thế, từ trụ 97/12/37/8 đến trụ 97/12/37/14/12 đường Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư xử lý kiểm khuyết công trình KFW hạ áp trụ 97/12/37/6/5 hạ thế, từ trụ 97/12/37/8 đến trụ 97/12/37/14/12 đường Trưng Nữ Vương tuyến 471TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Cắt FCO trạm 160kVA trụ 97/12/37/14 Trưng Nữ Vương L tuyến 471TN (trạm mới chưa có khách hàng)	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
38	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/22/29 đến trụ 186/189/22/29/16, từ trụ 186/189/22/29/16/1T đến trụ 186/189/22/29/16/11T, từ trụ 186/189/22/16/1P đến trụ 186/189/22/16/10P tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/22/29 đến trụ 186/189/22/29/16, từ trụ 186/189/22/29/16/1T đến trụ 186/189/22/29/16/11T, từ trụ 186/189/22/16/1P đến trụ 186/189/22/16/10P tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/189/22/29 đến trụ 186/189/22/29/16, từ trụ 186/189/22/29/16/1T đến trụ 186/189/22/29/16/11T, từ trụ 186/189/22/16/1P đến trụ 186/189/22/16/10P tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

39	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 186/189/31/25 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Từ trụ 186/189/31/25 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 186/189/31/25 đến trụ 186/189/31/64 tuyến 473SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
40	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 184/63 đến trụ 184/109 Lộc Thuận tuyến 478TB	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 184/63 đến trụ 184/109 Lộc Thuận tuyến 478TB	Vệ sinh sứ từ trụ 184/63 đến trụ 184/109, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	15	Áp Lộc Thuận xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 184/62 Lộc Thuận tuyến 478TB	419	3,8710	0,0072	0,2099	0,0004	0,181	1.629	
41	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trạm 1000kVA trụ 8/10B/1 tuyến 472KCNBT.	Trạm 1000kVA trụ 8/10B/1 tuyến 472KCNBT.	Thay HTĐĐ trạm 1000kVA trụ 8/10B/1 tuyến 472KCNBT.	Sửa chữa thường xuyên	15	Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Tái Tạo Việt Nam	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 8/10B tuyến 472KCNBT.	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,543	4.887	
42	11-09-25	08h00	11-09-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trạm 1000kVA trụ 8/11B/1 tuyến 472KCNBT.	Trạm 1000kVA trụ 8/11B/1 tuyến 472KCNBT.	Thay HTĐĐ trạm 1000kVA trụ 8/11B/1 tuyến 472KCNBT.	Sửa chữa thường xuyên	15	Công Ty TNHH Giải Pháp Năng Lượng Tái Tạo Việt Nam	Cắt 3LBFCO và tháo 3hotline trụ 8/11B tuyến 472KCNBT.	1	0,0092	0,0000	0,0005	0,0000	0,543	4.887	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	07-09-25	07h00	18-09-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộc: - Lắp đặt dụng cụ CT BTLT: 23/2, 23/3, 23/4, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/41, 23/42, 23/43, 23/44, 23/45, 23/46, 23/47, 23/48, 23/49, 23/50, 23/52, 23/53, 23/54, 23/55, 23/56. - Lắp đặt dụng cụ CT thép: 23/7, 23/22, 23/23, 23/24, 23/25, 23/26, 23/36, 23/39, 23/40, 23/57. - Lắp đặt trụ xây dựng mới: 23/08A, 23/09A, 23/21.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộc.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	Cắt điện 12 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					
1	11-09-25	08h00	11-09-25	10h00	Đội QLĐ Thái Bình	Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 42 đến trụ 299 tuyến 478SD	Trụ 161 tuyến 478SD	Gọt tách cáp bọc và lắp 03 kẹp quai trụ 161 tuyến 478SD	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 478SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 42 Hảo Đức tuyến 478SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 156 Bến Trường tuyến 478SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

2	11-09-25	10h30	11-09-25	13h30	Đội QLĐ Thái Bình	Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV từ trụ 83 đến trụ 164 tuyến 472SD-476SD	Trụ 96 tuyến 472SD-476SD	Lắp lại nắp chụp dầu sứ trụ 96 tuyến 472SD-476SD	Xử lý kiểm khuyết	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 472SD. - Khóa chế độ tự đóng lại MC 476SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 83 Trại Gà tuyến 472SD. - Khóa chế độ tự đóng lại Recloser trụ 83 Sư Đoàn 5 tuyến 476SD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
---	----------	-------	----------	-------	-------------------	------------------------------------	--	--------------------------	--	-------------------	---	----------------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên