

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 15 THÁNG 09 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	41.718.303	2.168.251	4.800	19.200
2	Pmax (MW)	2311,4	516,1	0,200	0,800
3	Pmin (MW)	1410,5	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 15/09/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	15-09-25	08h00	15-09-25	13h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	15-09-25	13h30	15-09-25	18h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sườn và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	15-09-25	19h00	15-09-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	15-09-25	08h00	15-09-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	15-09-25	08g00	15-09-25	11g00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngắt. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ Getaway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack thông tin trong phòng điều hành -Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	15-09-25	18g00	15-09-25	19g30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	15-09-25	18h00	15-09-25	17h00	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 172 Tân Biên - 171 Suối Dộp	Từ trụ 97/51 đến TBA 110kV Suối Dộp	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	15-09-25	07h00	15-09-25	17h00	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 01A đến trụ 97 đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50 Áp A5 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50 Áp A5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6/1 đến trụ 53/142/6/50 Áp A5 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

2	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50/41 đến trụ 53/142/6/50/41/10 Áp Phước Trung 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50/41 đến trụ 53/142/6/50/41/10 Áp Phước Trung 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6/50/41 đến trụ 53/142/6/50/41/10 Áp Phước Trung 2 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50/41B đến trụ 53/142/6/50/41B/9 Áp Phước Trung 4 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50/41B đến trụ 53/142/6/50/41B/9 Áp Phước Trung 4 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6/50/41B đến trụ 53/142/6/50/41B/9 Áp Phước Trung 4 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	15-09-25	08h00	15-09-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 160/11 Rừng Dầu 16 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 160/11 Rừng Dầu 16 tuyến 476BC	Thay công tơ trạm không đọc được do xa	Thay công tơ	3	Áp Xóm Lò xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 160/11 Rừng Dầu 16 tuyến 476BC	85	0,4273	0,0020	0,0166	0,0001	0,034	120		
5	15-09-25	08h00	15-09-25	11h30	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 50kVA trụ 194/7/5B/11 Ngã Tắc 3 tuyến 476BC	Trạm 50kVA trụ 194/7/5B/11 Ngã Tắc 3 tuyến 476BC	Thay công tơ trạm không đọc được do xa	Thay công tơ	3	Áp Ngã Tắc xã Long Thuận	Cắt CB và FCO trạm 50kVA trụ 194/7/5B/11 Ngã Tắc 3 tuyến 476BC	46	0,2312	0,0011	0,0090	0,0000	0,034	120		
6	15-09-25	13h30	15-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 25kVA trụ 283/12 Long Thạnh 8 tuyến 476BC	Trạm 25kVA trụ 283/12 Long Thạnh 8 tuyến 476BC	Thay công tơ trạm không đọc được do xa	Thay công tơ	3	Áp Long Giao xã Long Chữ	Cắt CB và FCO trạm 25kVA trụ 283/12 Long Thạnh 8 tuyến 476BC	18	0,0905	0,0004	0,0035	0,0000	0,034	120		
7	15-09-25	13h30	15-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Trạm 75kVA trụ 171/35 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Trạm 75kVA trụ 171/35 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	Thay công tơ trạm không đọc được do xa	Thay công tơ	3	Áp Bàu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu	Cắt CB và FCO trạm 75kVA trụ 171/35 Bàu Tràm Nhỏ 2 tuyến 479BC	143	0,7189	0,0034	0,0279	0,0001	0,103	360		
8	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 203/1A Bàu Cát tuyến 471HT	Từ trụ 203/19/22B đến trụ 203/19/22B/3 Bàu Cát tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 203/19/22B đến trụ 203/19/22B/3 Bàu Cát tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
9	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 191/1 Nhà Vuông tuyến 471HT	Từ trụ 191/15 đến trụ 191/15/7, từ trụ 191/13A đến trụ 191/13A/8 Nhà Vuông tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 191/15 đến trụ 191/15/7, từ trụ 191/13A đến trụ 191/13A/8 Nhà Vuông tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
10	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 46B Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Từ trụ 120 đến trụ 134 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 120 đến trụ 134 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
11	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Tuyến 471HT, 473HT, 475HT, 477HT, 479HT, 478HT, 480HT, 472HT, 474HT, 476HT trạm 110kV Hòa Thành	Tại các trụ 1A, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1E, 1D, 1C, 1B Lộ ra 22kV tuyến 471HT, 473HT, 475HT, 477HT, 479HT, 478HT, 480HT, 472HT, 474HT, 476HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cấm treo tại các trụ 1A, 1F, 1G, 1H, 1I, 1J, 1E, 1D, 1C, 1B Lộ ra 22kV tuyến 471HT, 473HT, 475HT, 477HT, 479HT, 478HT, 480HT, 472HT, 474HT, 476HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
12	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 7/1 Cầu Kênh Chà Là tuyến 477HT	Từ trụ 7/1 đến trụ 7/28 Cầu Kênh Chà Là tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cấm treo từ trụ 7/1 đến trụ 7/28 Cầu Kênh Chà Là tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
13	15-09-25	07h30	15-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 135 Phước Trach 1 tuyến 477TĐ	Từ trụ cũ đến trụ mới trụ 135/4P tuyến 477TĐ	Đào lỗ, dựng trụ, sang lưới hạ áp từ trụ cũ qua trụ mới và thu hồi trụ cũ trụ 135/4P tuyến 477TĐ	Chiết tính số 87 Ngô Văn Ninh	6	Áp Bàu Vừng xã Phước Thạnh	Cắt CB trạm 250kVA trụ 135 Phước Trach 1 tuyến 477TĐ	243	1,8637	0,0037	0,0002	0,0000	0,119	1.010		

14	15-09-25	07h30	15-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 161A tuyến 472TĐ, 476TĐ	Đường dây 22kV từ trụ 01 đến trụ 161A tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 01 đến trụ 161A tuyến 472TĐ, 476TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
15	15-09-25	07h30	15-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đất điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bể, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
16	15-09-25	07h30	15-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
17	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 190/11B đến trụ 190/28, từ trụ 190/24 đến trụ 190/24/5, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 190/11B đến trụ 190/28, từ trụ 190/24 đến trụ 190/24/5, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 190/11B đến trụ 190/28, từ trụ 190/24 đến trụ 190/24/5, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Đức F trụ 42B Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 250kVA Trường Đức F trụ 42B Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Cân pha hạ áp trạm 250kVA Trường Đức F trụ 42B Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
19	15-09-25	08h00	15-09-25	06h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA Mít Một A trụ 143 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Lưới điện hạ áp trạm 400kVA Mít Một A trụ 143 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Cân pha hạ áp trạm 400kVA Mít Một A trụ 143 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	15-09-25	08h00	15-09-25	18h00	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 2x25kVA Trường Đông Q1 trụ 32/17/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 2x25kVA Trường Đông Q1 trụ 32/17/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Cân pha hạ áp trạm 2x25kVA Trường Đông Q1 trụ 32/17/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 478TĐ	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	15-09-25	08h00	15-09-25	06h30	Đội QLD Hòa Thành	Đội QLD Hòa Thành	Lưới điện hạ áp trạm 2x50kVA Trường Ân M trụ 299B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Lưới điện hạ áp trạm 2x50kVA Trường Ân M trụ 299B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Cân pha hạ áp trạm 2x50kVA Trường Ân M trụ 299B/5 Quốc Lộ 22B tuyến 478TĐ	Cân pha hạ áp	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	15-09-25	08h00	15-09-25	09h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 75kVA trụ 180/3 Tân Đông 12 tuyến 479TBI	Trụ 180/3 tuyến 479TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 75kVA trụ 180/3 Tân Đông 12 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Tân Đông 1 xã Tân Lập	Cắt FCO và tháo hotline Trạm biến áp 75kVA trụ 180/3 Tân Đông 12 tuyến 479TBI	70	0,1036	0,0017	0,0039	0,0001	0,137	137	
23	15-09-25	09h00	15-09-25	10h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 75kVA trụ 180/8 Tân Đông 1 tuyến 479TBI	Trụ 180/8 tuyến 479TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 75kVA trụ 180/8 Tân Đông 1 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Tân Đông 1 xã Tân Lập	Cắt FCO và tháo hotline Trạm biến áp 75kVA trụ 180/8 Tân Đông 1 tuyến 479TBI	73	0,1080	0,0018	0,0041	0,0001	0,137	137	

24	15-09-25	10h00	15-09-25	10h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 180/16 Tân Đông 19A tuyến 479TBI	Trụ 180/16 tuyến 479TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 180/16 Tân Đông 19A tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tân Đông 1 xã Tân Lập	Cắt FCO và tháo hotline Trạm biến áp 50kVA trụ 180/16 Tân Đông 19A tuyến 479TBI	46	0,0340	0,0011	0,0013	0,0000	0,103	51
25	15-09-25	10h30	15-09-25	11h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 2x25kVA trụ 180/18 Tân Đông 19 tuyến 479TBI	Trụ 180/18 tuyến 479TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 2x25kVA trụ 180/18 Tân Đông 19 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Tân Đông 1 xã Tân Lập	Cắt 2FCO Trạm biến áp 2x25kVA trụ 180/18 Tân Đông 19 tuyến 479TBI	21	0,0311	0,0005	0,0012	0,0000	0,069	69
26	15-09-25	10h30	15-09-25	14h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 180/21 Tân Đông 17 tuyến 479TBI	Trụ 180/18, trụ 180/21 tuyến 479TBI	Thí nghiệm CBM Trạm biến áp 50kVA trụ 180/21 Tân Đông 17 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tân Đông 1 xã Tân Lập	Cắt FCO và tháo hotline Trạm biến áp 50kVA trụ 180/21 Tân Đông 17 tuyến 479TBI	59	0,3491	0,0015	0,0131	0,0001	0,103	412
27	15-09-25	14h30	15-09-25	15h30	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 180/33 Tân Đông 3 tuyến 479TBI	Trụ 180/33 tuyến 479TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 180/33 Tân Đông 3 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Tân Đông 1 xã Tân Lập	Cắt FCO và tháo hotline Trạm biến áp 50kVA trụ 180/33 Tân Đông 3 tuyến 479TBI	42	0,0621	0,0010	0,0023	0,0000	0,103	103
28	15-09-25	15h30	15-09-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Trạm biến áp 50kVA trụ 180/33/33 Lò Than 2 tuyến 479TBI	Trụ 180/33/33 tuyến 479TBI	Thí nghiệm CBM trạm biến áp 50kVA trụ 180/33/33 Lò Than 2 tuyến 479TBI	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Tân Đông 1 xã Tân Lập	Cắt FCO và tháo hotline Trạm biến áp 50kVA trụ 180/33/33 Lò Than 2 tuyến 479TBI	13	0,0288	0,0003	0,0011	0,0000	0,034	51
29	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Tân Biên	Đội QLD Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 85/136B/1 Bàu Rã tuyến 479TH	Trạm biến áp trụ 85/136B/51; từ trụ 85/136B/1 đến trụ 85/136B/51 tuyến 479TH	Nâng công suất trạm biến áp trụ 85/136B/51 từ 25kVA lên 50kVA; xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 85/136B/1 đến trụ 85/136B/51 tuyến 479TH	Sửa chữa thường xuyên	3	Áp Bàu rã xã Tân Lập	Cắt LBFCO trụ 85/136B/1 Bàu Rã tuyến 479TH	198	2,6363	0,0049	0,0991	0,0002	0,103	926
30	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Trạm 2x50kVA trụ 260/92/9 Tà Dơ 15, Tà Dơ 4 tuyến 480SN	Trụ 260/92/9/8P tuyến 480SN	Thi công sang lưới thu hồi trụ hạ áp trụ 260/92/9/8P tuyến 480SN	chiết tính sửa chữa	3	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	Cắt CB tổng trạm 2x50kVA trụ 260/92/9 Tà Dơ 15, Tà Dơ 4 tuyến 480SN	116	1,1106	0,0021	0,0581	0,0001	0,034	309
31	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Tuyến 480 trạm 110kV Suối Ngõ	Từ trụ 260/64 đến trụ 260/148 tuyến 480SN	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang lưới điện từ trụ 260/64 đến trụ 260/148 tuyến 480SN	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
32	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
33	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Gắn điện kế mới, thay định kỳ, không truyền dữ liệu, không chạy, kiểm tra nhanh chậm, di dời trong nhà ra trụ, gắn modem đọc từ xa; thay thùng bể, dời trụ hạ áp, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực quản lý ĐTN	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

34	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
35	15-09-25	08h00	15-09-25	11h30	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 26/12/7/7T Phạm Văn Xuyên A, trạm 160kVA trụ 80/37/6 Cách Mạng Tháng Tám K, trạm 250 kVA trụ 80/41B/5 đường 3/2 A tuyến 481TN	Tại trụ 33/1, 33/9, 33/10B, 33/6 đường Phạm Văn Xuyên; từ trụ 37/4B đến trụ 37/4B/4, trụ 37/5, trụ 37/2B/3, trụ 37/6/2P, trụ 41B/5 đến trụ 41B/1, trụ 41B/12(HT), trụ 41B/18(HT) đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	*Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư xử lý khiếm khuyết công trình KFW tại trụ 33/1, 33/9, 33/10B, 33/6 đường Phạm Văn Xuyên; từ trụ 37/4B đến trụ 37/4B/4, trụ 37/5, trụ 37/2B/3, trụ 37/6/2P, trụ 41B/5 đến trụ 41B/1, trụ 41B/12(HT), trụ 41B/18(HT) đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	Công trình KFW	18	Khu phố 2 phường Tân Ninh	- Tháo hotline trạm 250 kVA trụ 80/41B/5 đường 3/2 A tuyến 481TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 26/12/7/7T Phạm Văn Xuyên A, trạm 160kVA trụ 80/37/6 Cách Mạng Tháng Tám K tuyến 481TN	450	1,5582	0,0074	0,0877	0,0004	0,617	2.161	
36	15-09-25	13h30	15-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 86/7B/1 Nguyễn Trọng Cát C, trạm 3x75kVA trụ 86/15 Nguyễn Trọng Cát D tuyến 482TN	Từ trụ 86/6/1/2P đến trụ 86/6/1/2P/5, trạm trụ trạm 3x75kVA trụ 86/15 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư xử lý khiếm khuyết công trình KFW từ trụ 86/6/1/2P đến trụ 86/6/1/2P/5, trạm trụ trạm 3x75kVA trụ 86/15 đường Nguyễn Trọng Cát tuyến 482TN	Công trình KFW	12	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Tân Ninh	-Tháo hotline trạm 3x75kVA trụ 86/15 Nguyễn Trọng Cát D tuyến 482TN - Cắt CB trạm 250kVA trụ 86/7B/1 Nguyễn Trọng Cát C tuyến 482TN	243	0,8415	0,0040	0,0473	0,0002	0,412	1.440	
37	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 40/1 đến trụ 40/1/20P, từ trụ 40/1 đến trụ 40/1/11T, từ trụ 57B/1T đến trụ 57B/12T, Từ trụ 74B/1 đến trụ 74B/1/21P, từ trụ 74B/1 đến trụ 74B/8T tuyến 472SD	Từ trụ 40/1 đến trụ 40/1/20P, từ trụ 40/1 đến trụ 40/1/11T, từ trụ 57B/1T đến trụ 57B/12T, Từ trụ 74B/1 đến trụ 74B/1/21P, từ trụ 74B/1 đến trụ 74B/8T tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 40/1 đến trụ 40/1/20P, từ trụ 40/1 đến trụ 40/1/11T, từ trụ 57B/1T đến trụ 57B/12T, Từ trụ 74B/1 đến trụ 74B/1/21P, từ trụ 74B/1 đến trụ 74B/8T tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
38	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 81/6/1 đến trụ 81/6/1/9P, từ trụ 81/6/1 đến trụ 81/6/1/6T, từ trụ 81/6/1/6T, từ trụ 81/13B/1 đến trụ 81/13B/1/15P, từ trụ 81/13B/1 đến trụ 81/13B/1/8T, từ trụ 81/28/1 đến trụ 81/28/1/10P, từ trụ 81/28/1 đến trụ 81/28/1/12T tuyến 472SD	Từ trụ 81/6/1 đến trụ 81/6/1/9P, từ trụ 81/6/1 đến trụ 81/6/1/6T, từ trụ 81/13B/1 đến trụ 81/13B/1/15P, từ trụ 81/13B/1 đến trụ 81/13B/1/8T, từ trụ 81/28/1 đến trụ 81/28/1/10P, từ trụ 81/28/1 đến trụ 81/28/1/12T tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 81/6/1 đến trụ 81/6/1/9P, từ trụ 81/6/1 đến trụ 81/6/1/6T, từ trụ 81/13B/1 đến trụ 81/13B/1/15P, từ trụ 81/13B/1 đến trụ 81/13B/1/8T, từ trụ 81/28/1 đến trụ 81/28/1/10P, từ trụ 81/28/1 đến trụ 81/28/1/12T tuyến 472SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

39	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 154 đến trụ 154/16 tuyến 471SD	Từ trụ 154 đến trụ 154/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 154 đến trụ 154/16 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
40	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 179 đến trụ 179/12 tuyến 471SD	Từ trụ 179 đến trụ 179/12 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 179 đến trụ 179/12 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
41	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 183 đến trụ 183/8 tuyến 471SD	Từ trụ 183 đến trụ 183/8 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 183 đến trụ 183/8 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
42	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 207 đến trụ 207/13 tuyến 471SD	Từ trụ 207 đến trụ 207/13 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 207 đến trụ 207/13 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
43	15-09-25	08h00	15-09-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 174 Thanh Trung 8 tuyến 476SD	Trạm 50kVA trụ 174 Thanh Trung 8 tuyến 476SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 174 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Khu phố Thanh Phước phường Thanh Điện	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 174 Thanh Trung 8 tuyến 476SD	49	0,1722	0,0008	0,0095	0,0000	0,011		40	
44	15-09-25	13h30	15-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 266/2 Hào Đức 7 tuyến 471SD	Trạm 50kVA trụ 266/2 Hào Đức 7 tuyến 471SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 75kVA trạm trụ 266/2 tuyến 471SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp An Lộc xã Hào Đức	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 266/2 Hào Đức 7 tuyến 471SD	75	0,2636	0,0013	0,0146	0,0001	0,011		40	
45	15-09-25	08h00	15-09-25	17h00	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 169/47B Tân Thuận tuyến 473TB	Từ trụ 169/47B/2 đến trụ 169/47B/20 tuyến 473TB	Vệ sinh sử từ trụ 169/47B/2 đến trụ 169/47B/20, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	9	Áp Tân Thuận, Xóm Suối xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 169/47B/1 Tân Thuận tuyến 473TB	169	1,5613	0,0029	0,0847	0,0002	0,326	2,932		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự tin cậy (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú		
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty						
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																							
1	07-09-25	07h00	18-09-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộc: - Lắp đặt dụng cụ CT BTLT: 23/2, 23/3, 23/4, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/41, 23/42, 23/43, 23/44, 23/45, 23/46, 23/47, 23/48, 23/49, 23/50, 23/52, 23/53, 23/54, 23/55, 23/56. - Lắp đặt dụng cụ CT thép: 23/7, 23/22, 23/23, 23/24, 23/25, 23/26, 23/36, 23/39, 23/40, 23/57. - Lắp đặt trụ xây dựng mới: 23/08A, 23/09A, 23/21.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộc.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	- Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộc.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 12 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																							
1	15-09-25	07h30	15-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 130/1 Bùi Văn Tắc tuyến 474TĐ	Trạm 3x25kVA trụ 130/1 Bùi Văn Tắc tuyến 474TĐ	Thay điện kế định kỳ Trạm 3x25kVA trụ 130/1 Bùi Văn Tắc tuyến 474TĐ	Thay điện kế định kỳ	4	Bùi Văn Tắc	Cắt 3FCO Trạm 3x25kVA trụ 130/1 Bùi Văn Tắc tuyến 474TĐ	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670			
2	15-09-25	07h30	15-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x50kVA trụ 149 Nguyễn Hữu Thuận tuyến 477TĐ	Trạm 3x50kVA trụ 149 Nguyễn Hữu Thuận tuyến 477TĐ	Thay điện kế định kỳ Trạm 3x50kVA trụ 149 Nguyễn Hữu Thuận tuyến 477TĐ	Thay điện kế định kỳ	6	Nguyễn Hữu Thuận	Cắt 3FCO Trạm 3x50kVA trụ 149 Nguyễn Hữu Thuận tuyến 477TĐ	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,119	1.010			

3	15-09-25	07h30	15-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 3x25kVA trụ 146/1 Công ty TNHH và SX may Nhất Phương tuyến 477TD	Trạm 3x25kVA trụ 146/1 Công ty TNHH và SX may Nhất Phương tuyến 477TD	Thay điện kế định kỳ Trạm 3x25kVA trụ 146/1 Công ty TNHH và SX may Nhất Phương tuyến 477TD	Thay điện kế định kỳ	4	Công ty TNHH và SX may Nhất Phương	Cắt CB trụ 146/1, FCO trụ 146 Công ty TNHH và SX may Nhất Phương tuyến 477TD	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670
C. HOTLINE																				
1	15-09-25	08h00	15-09-25	11h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trung Tâm Thí Nghiệm Điện Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 289 tuyến 473TB	Trụ 289 tuyến 473TB	Mỏ dây bọc, lắp 3 kẹp quai trụ 289 tuyến 473TB	Phát triển phụ tải	15	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 473TB - Khóa chế độ tự đóng lại REC Gia Lâm trụ 53 tuyến 473TB - Khóa chế độ tự đóng lại REC Trảng Cò trụ 169/1 tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên