

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	42.315.997	1.766.890	4.800	19.200
2	Pmax (MW)	2229,8	516,1	0,200	0,800
3	Pmin (MW)	1418,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 22/09/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phân tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú		
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty						
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
1	22-09-25	08h00	22-09-25	10h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp và đo nội trở accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0			

2	22-09-25	18h00	22-09-25	19h30	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tây Ninh)	Trạm 110kV Hòa Thành.	Trạm 110kV Hòa Thành.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
3	22-09-25	08h00	22-09-25	16h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	22-09-25	08h00	22-09-25	13h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	22-09-25	13h30	22-09-25	18h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Mộc Bài	Trạm 110kV Mộc Bài	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sủi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngất. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nối thiết bị định kỳ MBT T1, TD1, TBN401	- Kiểm tra định kỳ các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	22-09-25	19h00	22-09-25	21h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLĐ Trảng Bàng)	Trạm 110kV Thành Công	Trạm 110kV Thành Công	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	22-09-25	07h00	22-09-25	17h00	XNLĐTN (CS1)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kv 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 137 đến trụ 80(RG) đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Kiểm tra kỹ thuật trụ, tất cả các phụ kiện trên trụ, vệ sinh chân móng trụ và chặt cây cao dưới 5m dọc hành lang tuyến	Kiểm tra định kỳ ngày lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

8	22-09-25	07h00	22-09-25	16h30	XNLDTN (CS1) QLVH đường đây)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường đây)	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Từ trụ 1A đến trụ 261 (RG) đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	Rong cành, mé nhánh và chật ngon cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	22-09-25	07h00	22-09-25	17h00	XNLDTN (CS1) QLVH đường đây)	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường đây)	Đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Từ trụ 1A đến trụ 333(RG) đường dây 110kV 173 Bình Long - 173 Tây Ninh 2	Rong cành, mé nhánh và chật ngon cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
1	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 12,7kV từ trụ 104/29/30B/1 đến trụ 104/29/30B/22 Áp B 1 tuyến 479BC.	Từ trụ 104/29/30B/1 đến trụ 104/29/30B/22 Áp B 1 tuyến 479BC.	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 104/29/30B/1 đến trụ 104/29/30B/22 Áp B 1 tuyến 479BC.	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
2	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 12,7kV từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 104/1/76B/16 Xóm Khuất tuyến 479BC.	Từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 104/1/76B/16 Xóm Khuất tuyến 479BC.	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 104/1/76B/1 đến trụ 104/1/76B/16 Xóm Khuất tuyến 479BC.	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/22 Đường dây nối tuyến 479BC- 477BC tuyến 479BC - 481MB.	Từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/22 Đường dây nối tuyến 479BC- 477BC tuyến 479BC - 481MB.	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 103B/1 đến trụ 103B/22 Đường dây nối tuyến 479BC-477BC tuyến 479BC - 481MB.	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 22kV từ trụ 45/1 đến trụ 45/39 Giồng Két tuyến 480BC.	Từ trụ 45/1 đến trụ 45/39 Giồng Két tuyến 480BC.	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 45/1 đến trụ 45/39 Giồng Két tuyến 480BC.	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 12,7kV từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/10 Thuận Đông 1 tuyến 476BC.	Từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/10 Thuận Đông 1 tuyến 476BC.	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 67B/1 đến trụ 67B/10 Thuận Đông 1 tuyến 476BC.	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Đường dây 12,7kV từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC.	Từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC.	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 72/1 đến trụ 72/6 Thuận Tâm tuyến 479BC.	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLD Dương Mình Châu	Đội QLD Dương Mình Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 156/11/7 đến trụ 156/11/8, từ trụ 156/26 đến trụ 156/29, từ trụ 156/27 đến trụ 156/27/5, từ trụ 221 đến trụ 221/9, từ trụ 227 đến trụ 227/9 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 156/11/7 đến trụ 156/11/8, từ trụ 156/26 đến trụ 156/29, từ trụ 156/27 đến trụ 156/27/5, từ trụ 221 đến trụ 221/9, từ trụ 227 đến trụ 227/9 Thanh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

8	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLD Đương Minh Châu	Đội QLD Đương Minh Châu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 207/1 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Từ trụ 207/14 đến trụ 207/47, từ trụ 207/14 đến trụ 207/14/9, từ trụ 207/42/25 đến trụ 207/42/36 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Phát quang lưới điện, mề nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 207/14 đến trụ 207/47, từ trụ 207/14 đến trụ 207/14/9, từ trụ 207/42/25 đến trụ 207/42/36 Suối Nhánh tuyến 471TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0
9	22-09-25	07h30	22-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 94/5 Suối Cao 14 tuyến 475TB	Trạm 50kVA trụ 94/5 Suối Cao 14 tuyến 475TB	Thay điện kế điện tử lấy đo ghì từ xa, xử lý đo ghi từ xa trạm trụ 94/5 tuyến 475TB	Thay điện kế hồng	4	Khu phố Xóm Đồng phường Gò Dầu; khu phố Cây Trắc phường Gia Lộc	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 94/5 Suối Cao 14 tuyến 475TB	42	0,3221	0,0006	0,0000	0,0000	0,079	670		
10	22-09-25	07h30	22-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Từ trụ 54/44/1 đến trụ 54/44/7 tuyến 476TĐ	Từ trụ 54/44/1 đến trụ 54/44/7 tuyến 476TĐ	Thay sứ đứng có dấu hiệu phóng điện trụ 54/44/5, kết hợp phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 54/44/1 đến trụ 54/44/7 tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	6	Khu phố Cây Xoài phường Gò Dầu	Cắt LBFCO trụ 54/44/1 Hùng Vương tuyến 476TĐ	102	0,7823	0,0015	0,0001	0,0000	0,119	1.010		
11	22-09-25	07h30	22-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/4N/10/5 Phước Đông 25 tuyến 471PĐC Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC	Trạm 250kVA trụ 42/4N/10/5 Phước Đông 25 tuyến 471PĐC Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC	Đầu lèo hạ áp trụ 33, 33/1, cắt dùng dây hạ áp trụ 33/6 giảm tải trạm trụ 42/4N/10/8 tuyến 471PĐC, xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới hạ áp trạm trụ 42/4N/10/8 và trụ 35 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	10	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt CB Trạm 250kVA trụ 42/4N/10/5 Phước Đông 25 tuyến 471PĐC Cắt CB Trạm 400kVA trụ 35 Phước Đức 1 tuyến 471PĐC	329	2,5233	0,0049	0,0005	0,0000	0,198	1.680		
12	22-09-25	07h30	22-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 16/1 Phước Đức 7 tuyến 471PĐC	Trạm 250kVA trụ 16/1 Phước Đức 7 tuyến 471PĐC	Xử lý MBA ri dẫu Trạm 250kVA trụ 16/1 Phước Đức 7 tuyến 471PĐC, xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới hạ áp trạm trụ 16/1 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Phước Đức A phường Gia Lộc	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 16/1 Phước Đức 7 tuyến 471PĐC	69	0,5292	0,0010	0,0001	0,0000	0,119	1.010		
13	22-09-25	07h30	22-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bẻ, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	
14	22-09-25	07h30	22-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 15/1 nhà nghỉ Lê Vi Linh tuyến 471PĐC	Trạm 50kVA trụ 15/1 nhà nghỉ Lê Vi Linh tuyến 471PĐC	Đầu cáp Muler lắp mới hệ thống đo đếm hạ áp trụ 15/1 tuyến 471PĐC	Chiết tính khách hàng Nguyễn Trúc Lan	4	Nhà nghỉ Lê Vi Linh	Trạm 50kVA trụ 15/1 nhà nghỉ Lê Vi Linh tuyến 471PĐC	1	0,0077	0,0000	0,0000	0,0000	0,079	670		
15	22-09-25	07h30	22-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truông Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	0	

16	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 91/38 đến trụ 91/39, từ trụ 91/45/4 đến trụ 91/45/5, từ trụ 91/52 đến trụ 91/57, từ trụ 91/62 đến trụ 91/63, từ trụ 91/66 đến trụ 91/67, từ trụ 91/69/8 đến trụ 91/69/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 91/38 đến trụ 91/39, từ trụ 91/45/4 đến trụ 91/45/5, từ trụ 91/52 đến trụ 91/57, từ trụ 91/62 đến trụ 91/63, từ trụ 91/66 đến trụ 91/67, từ trụ 91/69/8 đến trụ 91/69/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 91/38 đến trụ 91/39, từ trụ 91/45/4 đến trụ 91/45/5, từ trụ 91/52 đến trụ 91/57, từ trụ 91/62 đến trụ 91/63, từ trụ 91/66 đến trụ 91/67, từ trụ 91/69/8 đến trụ 91/69/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
17	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 114B/3 đến trụ 114B/4, từ trụ 114B/22 đến trụ 114B/24, từ trụ 114B/28 đến trụ 114B/29, từ trụ 114B/29 đến trụ 114B/29 đến trụ 114B/29/1T, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Từ trụ 114B/3 đến trụ 114B/4, từ trụ 114B/22 đến trụ 114B/24, từ trụ 114B/28 đến trụ 114B/29, từ trụ 114B/29 đến trụ 114B/29 đến trụ 114B/29/1T, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 114B/3 đến trụ 114B/4, từ trụ 114B/22 đến trụ 114B/24, từ trụ 114B/28 đến trụ 114B/29, từ trụ 114B/29 đến trụ 114B/29 đến trụ 114B/29/1T, từ trụ 119/7 đến trụ 119/7/10 Nguyễn Văn Linh tuyến 473LH	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH DV KT NN BEE Trụ 51/47/1 tuyến 474TH	Trụ 51/47/1 tuyến 474TH	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm trụ 51/47/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH DV KT NN BEE tuyến 474TH	Tháo thanh lý hệ thống đo đếm	0	Công ty TNHH DV KT NN BEE	Cắt 3LBFCO trụ 51/47/1 nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH DV KT NN BEE tuyến 474TH	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0	
19	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Đường dây 22kV Tân Biên - Xa Mát từ trụ 60 đến trụ 280 tuyến 473TBI, 479TBI	Từ trụ 60 đến trụ 280 đường dây 22kV Tân Biên - Xa Mát tuyến 473TBI, 479TBI	Chặt tia cây xanh và phát quang hành lang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
20	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 471 trạm 110kV Tân Hưng	Từ trụ 100 đến trụ 100/103 tuyến 471TH	Phát quang hành lang trong và ngoài lưới điện từ trụ 100 đến trụ 100/103 tuyến 471TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
21	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

22	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
24	22-09-25	08h00	22-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 25/34B/8B ĐT.785 - I tuyến 477TN	Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 25/34B/8B ĐT.785 - I tuyến 477TN	Thay điện kế để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 25/34B/8B ĐT.785 - I tuyến 477TN	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Thanh Trung phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 25/34B/8B ĐT.785 - I tuyến 477TN	11	0,0381	0,0002	0,0021	0,0000	0,069	240	
25	22-09-25	08h00	22-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 160kVA trụ 19B/75B Bình Minh - S tuyến 473TN	Tại trạm 160kVA trụ 19B/75B Bình Minh - S tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM trạm 160kVA trụ 19B/75B Bình Minh - S tuyến 473TN	Thí nghiệm định kỳ	3	Khu phố Kinh Tế, Giồng Tre phường Bình Minh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 160kVA trụ 19B/75B Bình Minh - S tuyến 473TN	97	0,3359	0,0016	0,0189	0,0001	0,103	360	
26	22-09-25	08h00	22-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 37,5kVA trụ 93/34P Tua Hai - G tuyến 473TN	Tại trạm 37,5kVA trụ 93/34P Tua Hai - G tuyến 473TN	Thí nghiệm CBM trạm 37,5kVA trụ 93/34P Tua Hai - G tuyến 473TN	Thí nghiệm định kỳ	2	Khu phố Bình Trung phường Bình Minh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 93/34P Tua Hai - G tuyến 473TN	33	0,1143	0,0005	0,0064	0,0000	0,069	240	
27	22-09-25	13h30	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 50kVA trụ 23/21 Ninh Bình - A tuyến 479TN	Tại thùng điện kế trạm 50kVA trụ 23/21 Ninh Bình - A tuyến 479TN	Thay điện kế để khai thác đo xa trạm 50kVA trụ 23/21 Ninh Bình - A tuyến 479TN	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Ninh Bình phường Bình Minh	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 23/21 Ninh Bình - A tuyến 479TN	12	0,0416	0,0002	0,0023	0,0000	0,069	240	
28	22-09-25	13h30	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bản BCHQS tuyến 478TN	Tại trạm 25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bản BCHQS tuyến 478TN	Thí nghiệm CBM trạm 25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bản BCHQS tuyến 478TN	Thí nghiệm định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 15/41/10/11 Trường bản BCHQS tuyến 478TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
29	22-09-25	13h30	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Ninh	Đội QLĐ Tân Ninh	Trạm 15kVA trụ 23/37/1 Tân Phước - 4 tuyến 479TN	Tại trạm 15kVA trụ 23/37/1 Tân Phước - 4 tuyến 479TN	Thí nghiệm CBM trạm 15kVA trụ 23/37/1 Tân Phước - 4 tuyến 479TN	Thí nghiệm định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 23/37/1 Tân Phước - 4 tuyến 479TN	1	0,0035	0,0000	0,0002	0,0000	0,034	120	
30	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 135 đến trụ 279 tuyến 471SD	Từ trụ 135 đến trụ 279 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 135 đến trụ 279 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
31	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 15 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 15 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 15 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
32	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 51/1 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Từ trụ 51/1 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 51/1 đến trụ 51/18/17 tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

33	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 169/8A/14/1 đến trụ 169/8A/14/8, từ trụ 200/18/1 đến trụ 200/18/1/7, từ trụ 200/18/3 đến trụ 200/18/19, từ trụ 169/13/1HT đến trụ 169/13/10HT, từ trụ 218/9/10HT đến trụ 218/9/20HT tuyến 478SD	Từ trụ 169/8A/14/1 đến trụ 169/8A/14/8, từ trụ 200/18/1 đến trụ 200/18/1/7, từ trụ 200/18/3 đến trụ 200/18/19, từ trụ 169/13/1HT đến trụ 169/13/10HT, từ trụ 218/9/10HT đến trụ 218/9/20HT tuyến 478SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 169/8A/14/1 đến trụ 169/8A/14/8, từ trụ 200/18/1 đến trụ 200/18/1/7, từ trụ 200/18/3 đến trụ 200/18/19, từ trụ 169/13/1HT đến trụ 169/13/10HT, từ trụ 218/9/10HT đến trụ 218/9/20HT tuyến 478SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
34	22-09-25	08h00	22-09-25	17h00	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 293/7/1/1T đến trụ 293/7/1/15T tuyến 471SD	Từ trụ 293/7/1/1T đến trụ 293/7/1/15T tuyến 471SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 293/7/1/1T đến trụ 293/7/1/15T tuyến 471SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
35	22-09-25	08h00	22-09-25	11h30	Đội QLĐ Thái Bình	Đội QLĐ Thái Bình	Trạm 50kVA trụ 164/16/10 Thanh Thuận 18 tuyến 476SD	Trạm 50kVA trụ 164/16/10 Thanh Thuận 18 tuyến 476SD	Nâng công suất trạm biến áp từ 50kVA lên 2x50kVA trạm trụ 164/16/10 tuyến 476SD và đóng điện nghiệm thu sau khi hoàn tất	Sửa chữa thường xuyên	1	Khu phố Thanh Thuận phường Thanh Điền	Cắt CB, FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 164/16/10 Thanh Thuận 18 tuyến 476SD	58	0,2038	0,0010	0,0113	0,0001	0,011	40	
36	22-09-25	08h00	22-09-25	11h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 134B Lộc Tân tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 134B Lộc Tân tuyến 473TB	Thí nghiệm CBM TBA, thay công tơ tổng trạm	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 134B Lộc Tân tuyến 473TB	70	0,2156	0,0012	0,0117	0,0001	0,024	72	
37	22-09-25	08h00	22-09-25	11h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 169/7P Lộc Tân tuyến 473TB	Trạm 25kVA trụ 169/7P Lộc Tân tuyến 473TB	Thí nghiệm CBM TBA, thay công tơ tổng trạm	Sửa chữa thường xuyên	1	Khu phố Lộc Tân phường An Tịnh	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 169/7P Lộc Tân tuyến 473TB	43	0,1324	0,0007	0,0072	0,0000	0,012	36	
38	22-09-25	08h00	22-09-25	11h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trạm 25kVA trụ 170 Cầu Xe tuyến 473TB	Trạm 25kVA trụ 170 Cầu Xe tuyến 473TB	Thí nghiệm CBM TBA, thay LA trạm	Sửa chữa thường xuyên	1	Áp Cầu Xe xã Hưng Thuận	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 170 Cầu Xe tuyến 473TB	36	0,1109	0,0006	0,0060	0,0000	0,012	36	
39	22-09-25	08h00	22-09-25	11h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 312/7P/9 Xóm Bến tuyến 473TB	Trạm 50kVA trụ 312/7P/9 Xóm Bến tuyến 473TB	Thí nghiệm CBM TBA, thay công tơ tổng trạm	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Sóc Lào xã Hưng Thuận	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 312/7P/9 Xóm Bến tuyến 473TB	82	0,2525	0,0014	0,0137	0,0001	0,024	72	
40	22-09-25	08h00	22-09-25	11h30	Đội QLĐ Trảng Bàng	Đội QLĐ Trảng Bàng	Trạm 50kVA trụ 123/12/14 Bình Nguyên 2 tuyến 471TB	Trạm 50kVA trụ 123/12/14 Bình Nguyên 2 tuyến 471TB	Thí nghiệm CBM TBA, thay công tơ tổng trạm	Sửa chữa thường xuyên	2	Khu phố Bình Nguyên 2 phường Gò Dầu	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 123/12/14 Bình Nguyên 2 tuyến 471TB	84	0,2587	0,0014	0,0140	0,0001	0,024	72	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự thi cấp (đơn kiện)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
	Không có																				
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																					
	Không có																				
C. HOTLINE																					

1	22-09-25	08h00	22-09-25	11h30	Đội QLĐ Tráng Bàng	Trung tâm Thí nghiệm điện Tây Ninh	Đường dây 22kV trụ 285 tuyến 473TB	Trụ 285 tuyến 473TB	Tháo thu hồi vật tư nhánh rẽ 3 pha khách hàng trụ 285 tuyến 473TB.	Theo yêu cầu khách hàng	30	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 473TB - Khóa chế độ tự đóng lại REC Gia Lâm trụ 53 tuyến 473TB - Khóa chế độ tự đóng lại REC Trảng Cò trụ 169/1 tuyến 473TB	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
---	----------	-------	----------	-------	--------------------	------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--	-------------------------	----	----------------	--	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên