

Số: 1149/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 20 tháng 09 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 24 THÁNG 09 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Dầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.523.328	2.681.574	4.800	19.200
2	Pmax (MW)	2336,8	516,1	0,200	0,800
3	Pmin (MW)	1722,8	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 24/09/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A. Lưới điện 110kV:						
	Không có					
B. Lưới điện 22kV:						
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	24-09-25	08h00	24-09-25	18h00	XNLDTN (CS1)	XNLDTN (Tổ TTLĐ Tráng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở suôi và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngát. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị định kỳ MBT T1, T2, TD1, TD2, TBN401, TBN402	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0	

2	24-09-25	19h00	24-09-25	21h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Trảng Bàng	Trạm 110kV Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	24-09-25	09h00	24-09-25	16h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Hưng	Trạm 110kV Tân Hưng	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	24-09-25	09h00	24-09-25	16h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Tân Biên	Trạm 110kV Tân Biên	- Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack N-1, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, trong phòng điều hành. Đầu tư các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Vệ sinh mương cáp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang, xịt thuốc diệt cỏ xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh thiết bị PCCC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	24-09-25	08h00	24-09-25	11h00	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ RTU, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack N-1 trong phòng điều hành - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	24-09-25	18h00	24-09-25	19h30	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Suối Dộp.	Trạm 110kV Suối Dộp.	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	24-09-25	18h00	24-09-25	22h00	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV (Đội QLVH đường dây) 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Từ trụ 137 đến trụ 80(RG) đường dây 110kV 171 Bình Long - 172 XM Tây Ninh	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	24-09-25	07h00	24-09-25	17h00	XNLDTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV (Đội QLVH đường dây) 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Từ trụ 1 đến trụ 38A đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 172 Cầu Máng	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																				

1	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12P/1 đến trụ 53/100/12P/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12P/1 đến trụ 53/100/12P/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/100/12P/1 đến trụ 53/100/12P/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/40 đến trụ 53/142/40/1 Đồn Biên phòng Phước Chi tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/40 đến trụ 53/142/40/1 Đồn Biên phòng Phước Chi tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/40 đến trụ 53/142/40/1 Đồn Biên phòng Phước Chi tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
3	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33 đến trụ 53/142/33/25 Phước Hưng T. 25 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33 đến trụ 53/142/33/25 Phước Hưng T. 25 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/33 đến trụ 53/142/33/25 Phước Hưng T. 25 tuyến 480BC	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
4	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/12P/1P đến trụ 53/100/12P/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12P/1P đến trụ 53/100/12P/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 53/100/12P/1P đến trụ 53/100/12P/53P Bắc Bình Phú tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
5	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33P/1 đến trụ 53/142/33P/34/7 Phước Dân tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33P/1 đến trụ 53/142/33P/34/7 Phước Dân tuyến 480BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 53/142/33P/1 đến trụ 53/142/33P/34/7 Phước Dân tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLD Bến Cầu	Đội QLD Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/33 đến trụ 53/142/33/41/7 Phước Hưng T. 41 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/33 đến trụ 53/142/33/41/7 Phước Hưng T. 41 tuyến 480BC	Gỡ tổ chim, đo độ cao lưới hạ áp từ trụ 53/142/33 đến trụ 53/142/33/41/7 Phước Hưng T. 41 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
7	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/71/34 Lộc Tân tuyến 475TĐ	Từ trụ 182/29 đến trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 182/29 đến trụ 182/46 Phước Long tuyến 471HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
8	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 48B/141 Ấp Láng tuyến 476HT	Từ trụ 234/85 đến trụ 234/85/27B/4 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh gốc trụ từ trụ 234/85 đến trụ 234/85/27B/4 Phước Ninh tuyến 476HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
9	24-09-25	08h00	24-09-25	09h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 338B/1 Chăn nuôi Nguyễn Thanh Bình tuyến 475TĐ	Trạm 25kVA trụ 338B/1 Chăn nuôi Nguyễn Thanh Bình tuyến 475TĐ	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Nguyễn Thanh Bình trạm 25kVA trụ 338B/1 Chăn nuôi Nguyễn Thanh Bình tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Chăn nuôi Nguyễn Thanh Bình	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 338B/1 Chăn nuôi Nguyễn Thanh Bình tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
10	24-09-25	09h00	24-09-25	10h00	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	Trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Cơ khí Mạnh Thắm trạm 25kVA trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Cơ sở Mạnh Thắm	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 234/91/1 Cơ sở Mạnh Thắm tuyến 476HT	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	
11	24-09-25	10h30	24-09-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	Đội QLD Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 471/55/11T/1 Hộ chăn nuôi Trương Thị Thanh Thúy tuyến 475TĐ	Trạm 25kVA trụ 471/55/11T/1 Hộ chăn nuôi Trương Thị Thanh Thúy tuyến 475TĐ	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Trương Thị Thanh Thúy trạm 25kVA trụ 471/55/11T/1 Hộ chăn nuôi Trương Thị Thanh Thúy tuyến 475TĐ	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Hộ chăn nuôi Trương Thị Thanh Thúy	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 471/55/11T/1 Hộ chăn nuôi Trương Thị Thanh Thúy tuyến 475TĐ	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11	

12	24-09-25	13h30	24-09-25	14h30	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Trạm 25kVA trụ 118/71/22 Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung tuyến 475TD	Trạm 25kVA trụ 118/71/22 Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung tuyến 475TD	Thay TI hạ áp định kỳ khách hàng: Trần Đình Trung trạm 25kVA trụ 118/71/22 Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung tuyến 475TD	Thay thiết bị định kỳ	1	Trạm chuyên dùng khách hàng: Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung	Cắt FCO trạm 25kVA tại trụ 118/71/22 Trang trại chăn nuôi Trần Đình Trung tuyến 475TD	1	0,0011	0,0000	0,0001	0,0000	0,011	11
13	24-09-25	07h30	24-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kVA trụ 42/18B Phước Đông 29 tuyến 471PĐC Trạm 400kVA trụ 42/28 Phước Đông 5 tuyến 471PĐ	Trạm 250kVA trụ 42/18B Phước Đông 29 tuyến 471PĐC Trạm 400kVA trụ 42/28 Phước Đông 5 tuyến 471PĐ	Cắt và đấu lèo hạ áp trụ 42/21 giảm tải trạm trụ 42/18B 471PĐC, xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới hạ áp trạm trụ 42/18B tuyến 471PĐC, trụ 42/28 tuyến 471PĐ	Sửa chữa thường xuyên	8	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt CB Trạm 250kVA trụ 42/18B Phước Đông 29 tuyến 471PĐC Cắt CB Trạm 400kVA trụ 42/28 Phước Đông 5 tuyến 471PĐ	329	2,5233	0,0049	0,0004	0,0000	0,158	1.350
14	24-09-25	07h30	24-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/29/1 Phước Đức tuyến 471PĐ	Từ trụ 42/29/1 đến trụ 42/29/20 tuyến 471PĐ	Tháp đà nâng độ cao dây trung áp từ trụ 42/29/12 đến trụ 42/29/13, Phát quang lưới điện hạ cao áp nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/29/1 Phước Đức tuyến 471PĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	10	Khu phố Phước Đức B phường Gia Lộc	Cắt 3LBFCO trụ 42/29/1 Phước Đức tuyến 471PĐ Cắt CB Trạm 400kVA trụ 42/28 Phước Đông 5 tuyến 471PĐ	136	1,0431	0,0020	0,0002	0,0000	0,198	1.680
15	24-09-25	07h30	24-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 42/38/1 Phạm Văn Nụ tuyến 471PĐ	Từ trụ 42/38/1 đến trụ 42/38/8 tuyến 471PĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 42/38/1 đến trụ 42/38/8 tuyến 471PĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	24-09-25	07h30	24-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/74/1 Bầu Đôn tuyến 477TĐ	Từ trụ 42/74/1 đến trụ 42/74/15 tuyến 477TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Từ trụ 42/74/1 đến trụ 42/74/15 tuyến 477TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
17	24-09-25	07h30	24-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
18	24-09-25	07h30	24-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
19	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 60/1 đến trụ 60/4, từ trụ 60/4 (TA) đến trụ 60/4 (HA) Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Từ trụ 60/1 đến trụ 60/4, từ trụ 60/4 (TA) đến trụ 60/4 (HA) Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Kéo dây hạ áp, nhổ trụ thu hồi, tách dừng, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 60/1 đến trụ 60/4, từ trụ 60/4 (TA) đến trụ 60/4 (HA) Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Công trình KFW	7	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 160kVA Châu Văn Liêm A trụ 60/4 Châu Văn Liêm tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Hiệp Long C trụ 60 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	36	0,3448	0,0006	0,0180	0,0000	0,240	2.161

20	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Lưới điện hạ áp từ trụ 60/5 đến trụ 60/11, từ trụ 60/11 (TA) đến trụ 60/11 (HA) Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Từ trụ 60/5 đến trụ 60/11, từ trụ 60/11 (TA) đến trụ 60/11 (HA) Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Kéo dây hạ áp, nhỏ trụ thu hồi, tách dừng, tháo lắp vật tư phụ kiện từ trụ 60/5 đến trụ 60/11, từ trụ 60/11 (TA) đến trụ 60/11 (HA) Châu Văn Liêm tuyến 476TN	Công trình KFW	8	Khu phố Hiệp Long phường Thanh Điền	- Cắt CB, 3FCO, tháo 3hotline trạm 160kVA Châu Văn Liêm C trụ 60/11 Châu Văn Liêm tuyến 476TN - Cắt CB trạm 3x50kVA Châu Văn Liêm A trụ 113/13P Châu Văn Liêm tuyến 476TN - Cắt CB trạm 400kVA Cửa số 7B trụ 133/25 Lạc Long Quân tuyến 471TN	84	0,8046	0,0015	0,0420	0,0001	0,288	2.593
21	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169B/1 đến trụ 169B/12, từ trụ 155B đến trụ 155B/2, từ trụ 155B/9 đến trụ 155B/9/2/2, từ trụ 155B/9/2/2, từ trụ 155B/7B/6 đến trụ 155B/7B/7, từ trụ 114B/1P đến trụ 141B/2P, từ trụ 141B/2T đến trụ 141B/3T, từ trụ 141B/8T đến trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 169B/1 đến trụ 155B/2, từ trụ 155B/9 đến trụ 155B/9/2/2, từ trụ 155B/7B/6 đến trụ 155B/7B/7, từ trụ 114B/1P đến trụ 141B/2P, từ trụ 141B/2T đến trụ 141B/3T, từ trụ 141B/8T đến trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 169B/1 đến trụ 169B/12, từ trụ 155B đến trụ 155B/2, từ trụ 155B/9 đến trụ 155B/9/2/2, từ trụ 155B/7B/6 đến trụ 155B/7B/7, từ trụ 114B/1P đến trụ 141B/2P, từ trụ 141B/2T đến trụ 141B/3T, từ trụ 141B/8T đến trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
22	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 32/17 đến trụ 32/17/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Từ trụ 32/17 đến trụ 32/17/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 32/17 đến trụ 32/17/3 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
23	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 22kV trụ 238B/1P nhánh rẽ 22kV Cơ sở xây lưá Trần Văn Hữu Lộc tuyến 474TBI	Từ trụ 238B/4P tuyến 474TBI	Thay CT, VT định kỳ trụ 238B/4P tuyến 474TBI	Thay CT, VT định kỳ	10	Cơ sở Trần Văn Hữu Lộc	Cắt 3LBFCO trụ 238B/4P và tháo 3 hotline trụ 238B/1P nhánh rẽ 22kV Cơ sở xây lưá Trần Văn Hữu Lộc tuyến 474TBI	1	0,0130	0,0000	0,0005	0,0000	0,140	1.263
24	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Biên	Đội QLĐ Tân Biên	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 238B/1P/1 Chợ Trà Vong tuyến 474TBI	Từ trụ 238B/1P/2 đến trụ 238B/1P/15 tuyến 474TBI	Xử lý khiếm khuyết từ trụ 238B/1P/2 đến trụ 238B/1P/15 tuyến 474TBI	Sửa chữa thường xuyên	4	Áp Suối Ông Đình xã Trà Vong	Cắt LBFCO trụ 238B/1P/1 Chợ Trà Vong tuyến 474TBI	245	3,1743	0,0059	0,1227	0,0002	0,032	292
25	24-09-25	13h30	24-09-25	17h00	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Tuyến 476 trạm 110kV Tân Hưng Ngõ	Từ trụ 92/30 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Phát quang cây xanh trong và ngoài hành lang lưới điện từ trụ 92/30 đến trụ 92/174 tuyến 476TH	Phát quang hành lang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
26	24-09-25	08h00	24-09-25	11h30	Đội QLĐ Tân Châu	Đội QLĐ Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

27	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN tram 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
29	24-09-25	08h00	24-09-25	11h30	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 124/18/6 đến trụ 124/18/27 tuyến 471SD	Từ trụ 124/18/6 đến trụ 124/18/27 tuyến 471SD	Thay sứ đứng có hiện tượng phóng điện từ trụ 124/18/7, kết hợp phát quang lưới điện từ trụ 124/18/6 đến trụ 124/18/27 tuyến 471SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Tua Hai xã Châu Thành	Cắt 01LBFCO trụ 124/18/1 tuyến 471SD	224	0,7873	0,0037	0,0436	0,0002	0,011	40	
30	24-09-25	13h30	24-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Trạm 75kVA trụ 52 Cầu Da 5 tuyến 478SD	Từ trụ 51 đến trụ 58, từ trụ 56b/1 đến trụ 56b/11P tuyến 478SD	Căng, kiểm soát dây, chỉnh trụ hạ áp, kết hợp phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 51 đến trụ 58, từ trụ 56b/1 đến trụ 56b/11P tuyến 478SD	Xử lý khiếm khuyết	1	Áp Bàu Sen xã Hảo Đức	Cắt CB trạm 75kVA trụ 52 Cầu Da 5 tuyến 478SD	83	0,2917	0,0014	0,0162	0,0001	0,011	40	
31	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 38/1 đến trụ 38/39, từ trụ đến 38/30/1 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	Từ trụ 38/1 đến trụ 38/39, từ trụ đến 38/30/1 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 38/1 đến trụ 38/39, từ trụ đến 38/30/1 đến trụ 38/30/6/6 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
32	24-09-25	08h00	24-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Lưới hạ áp từ trụ 38/39/7/7B đến trụ 38/39/7B/8, từ trụ 38/39/1 đến trụ 38/39/5/3 tuyến 474SD	Từ trụ 38/39/7/7B đến trụ 38/39/7B/8, từ trụ 38/39/1 đến trụ 38/39/5/3 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 38/39/7/7B đến trụ 38/39/7B/8, từ trụ 38/39/1 đến trụ 38/39/5/3 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
33	24-09-25	08h00	24-09-25	11h30	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 169/72/2 đến trụ 169/72/16 tuyến 473TB	Từ trụ 169/72/2 đến trụ 169/72/16 tuyến 473TB	Thay LA trụ 169/72/16, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Trảng Cỏ xã Hưng Thuận	Cắt LBFCO trụ 169/72/1 Trảng Cỏ tuyến 473TB	79	0,2433	0,0014	0,0132	0,0001	0,024	72	
C. HOTLINE																					
	Không có																				

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QL VH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thử nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngưng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự toán chi phí (đồng)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty				
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																				

1	24-09-25	08h00	24-09-25	16h00	XNLDTN (CS1)	Công ty CP Cơ điện Thủ Đức	- Trạm 110kV Suối Ngõ.	- Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Suối Ngõ.	- Thay chống sét van (phía 22kV) của MBA T1 trạm 110kV Suối Ngõ.	- Thay chống sét van (phía 22kV) của MBA T1 trạm 110kV Suối Ngõ.	0	- Ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Suối Ngõ.	- Cắt điện cô lập ngăn 131, MBA T1, 431 trạm 110kV Suối Ngõ.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Chuyên điện C42 cấp điện C41 trạm 110kV Suối Ngõ
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	24-09-25	07h30	24-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 250kV Phước Đông 29 trụ 42/18B tuyến 471PDC	Trạm 250kV Phước Đông 29 trụ 42/18B tuyến 471PDC	Thay MBA sau khi bảo trì sửa chữa trạm trụ 42/18B tuyến 471PDC và nghiệm thu đóng điện	Sửa chữa thường xuyên	6	Khu phố Phước Đức A phường gia Lộc	Cắt 3FCO, tháo 3 hotline trạm 250kVA Phước Đông 29 trụ 42/18B tuyến 471PDC	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
C. HOTLINE																						
	Không có																					

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú		
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)		
	Không có																				

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LDCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên