

Số: 1229/ĐĐ

Tây Ninh, ngày 27 tháng 09 năm 2025

PHƯƠNG THỨC VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN
NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2025

I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH PHỤ TẢI VÀ KẾ HOẠCH HUY ĐỘNG NGUỒN ĐIỆN THUỘC QUYỀN ĐIỀU KHIỂN:

STT	Dự báo phụ tải	PC Tây Ninh	Mặt trời áp mái	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng DO1 (1,5 MW)	Nhà máy thủy điện Đầu Tiếng CS2 (1,5 MW)
1	Sản lượng (kWh)	44.452.712	2.171.854	4.800	19.200
2	Pmax (MW)	2325,5	516,1	0,200	0,800
3	Pmin (MW)	1689,2	0	0,000	0,000

II. KẾT DÂY CƠ BẢN HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Vận hành theo sơ đồ kết dây cơ bản lưới điện 22kV tỉnh Tây Ninh năm 2025 (Quyết định số 1243/QĐ-PCTN ngày 14/8/2025) và sơ đồ lưới điện 110/22kV (cập nhật) tại Phòng Điều độ - Công ty Điện lực Tây Ninh.

III. ĐÁNH GIÁ AN NINH HỆ THỐNG ĐIỆN:

- Các công tác dự kiến thực hiện trong Ngày 30/09/2025, không gây ảnh hưởng làm quá tải các phần tử mang điện liên quan.

IV. KẾ HOẠCH ĐƯA CÔNG TRÌNH MỚI VÀO VẬN HÀNH:

STT	Thiết bị, đường dây	Thời điểm đóng điện			Nội dung	Ghi chú
		Ngày	Bắt đầu	Kết thúc		
A.	Lưới điện 110kV:					
	Không có					
B.	Lưới điện 22kV:					
	Không có					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Độ tin cậy (dự kiến)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI	SAIDI	SAIFI				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A.	LƯỚI ĐIỆN 110KV																					
1	30-09-25	08h00	30-09-25	18h00	XNLDTN (CS1) XNLDTN (CS1)	XNLDTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	- Kiểm tra định kỳ ngày các thiết bị trạm 110kV. - Vệ sinh công nghiệp toàn trạm 110kV. - Vệ sinh dụng cụ và phương tiện PCCC, hệ thống tủ PCCC và Camera giám sát an ninh. - Kiểm tra và Xử lý 03 Camera không kết nối với hệ thống. - Kiểm tra hệ thống PCCC, điện trở sụt và đèn chiếu sáng các tủ bảng điện phòng điều hành, sân ngắt. - Vệ sinh accu, máy nạp, đo điện áp giàn accu 110VDC.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0		

2	30-09-25	18h00	30-09-25	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đông	Trạm 110kV Phước Đông	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	30-09-25	19h30	30-09-25	21h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Trảng Bàng)	Trạm 110kV Phước Đức	Trạm 110kV Phước Đức	- Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	-Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
4	30-09-25	08h00	29-09-25	16h00	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tân Châu)	Trạm 110kV Suối Ngõ	Trạm 110kV Suối Ngõ	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh máy nạp, accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	- Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
5	30-09-25	09h00	30-09-25	11h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	- Kiểm tra định kỳ thiết bị ngày. - Vệ sinh accu, đo điện áp accu. - Vệ sinh các tủ trung gian, tủ thiết bị ngoài sân ngất. Các tủ điều khiển, bảo vệ, tủ Getaway, tủ Rack hệ thống camera giám sát PCCC, tủ Rack TTL trong phòng điều hành. Đầu tủ các thiết bị C41, C42 trong phòng hợp bộ. - Kiểm tra vệ sinh mương cấp ngoài sân ngất và trong nhà điều hành. - Vệ sinh sân ngất 110kV, 22kV, phát quang xung quanh hàng rào trạm. - Vệ sinh công nghiệp nhà điều hành.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ.	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
6	30-09-25	18h00	30-09-25	19h30	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	XNLĐTN (CS1) (Tổ TTLD Tây Ninh)	Trạm 110kV Cầu Máng.	Trạm 110kV Cầu Máng.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV.	Kiểm tra định kỳ đêm các thiết bị trạm 110kV	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
7	30-09-25	07h00	30-09-25	17h00	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	XNLĐTN (CS1) (Đội QLVH đường dây)	Đường dây 110kV 175 Tân Biên 2 - 171 Tân Biên	Từ trụ 03 đến trụ 68	Rong cành, mé nhánh và chặt ngọn cây	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kv	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
1	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Công ty CP XD Thăng Long	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 160/1 đến trụ 160/11 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Từ trụ 160/1 đến trụ 160/11 nhánh rẽ 12,7kV Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Kéo dây trung áp, lắp xà sứ phụ kiện đầu trụ từ trụ 160/1 đến trụ 160/11 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	Đầu tư xây dựng	12	Áp Tân Lập xã Bến Cầu	Cát LBFCO trụ 160/2 Rừng Dầu 2 tuyến 476BC	431	5,5713	0,0103	0,2159	0,0004	0,137	1.234		

2	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Lưới điện hạ áp từ trụ 53/142/6/50/62/1 đến trụ 53/142/6/50/62/9, từ trụ 53/142/6/50/62/2 đến trụ 53/142/6/50/62/2/3P thuộc trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 480BC	Từ trụ 53/142/6/50/62/1 đến trụ 53/142/6/50/62/9, từ trụ 53/142/6/50/62/2 đến trụ 53/142/6/50/62/2/3P thuộc trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 480BC	Sửa trụ hạ áp nghiêng, ép lều, căng dây hạ áp chùng, phát quang hạ áp từ trụ 53/142/6/50/62/1 đến trụ 53/142/6/50/62/9, từ trụ 53/142/6/50/62/2 đến trụ 53/142/6/50/62/2/3P thuộc trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	2	Áp Phước Trung xã Phước Chi	Cắt CB trạm 25kVA trụ 53/142/6/50/62 Phước Long 2 tuyến 480BC	24	0,3102	0,0006	0,0120	0,0000	0,023	206
3	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/100/6P/1 đến trụ 53/100/6P/5 Phước Bình 1 tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/6P/1 đến trụ 53/100/6P/5 nhánh rẽ 12,7kV Phước Bình 1 tuyến 480BC	Lắp đặt biển số trụ 53/100/6P/1 đến trụ 53/100/6P/5 Phước Bình 1 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
4	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/100/23 đến trụ 53/100/40B Cầu Ông Sài tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/23 đến trụ 53/100/40B nhánh rẽ 12,7kV Cầu Ông Sài tuyến 480BC	Lắp đặt biển số trụ 53/100/23 đến trụ 53/100/40B Cầu Ông Sài tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
5	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Bến Cầu	Đội QLĐ Bến Cầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/100/12P/21T/1 đến trụ 53/100/12P/21T/16 Nam Bình Phú 1 tuyến 480BC	Từ trụ 53/100/12P/21T/1 đến trụ 53/100/12P/21T/16 nhánh rẽ 12,7kV Nam Bình Phú 1 tuyến 480BC	Lắp đặt biển số trụ 53/100/12P/21T/1 đến trụ 53/100/12P/21T/16 Nam Bình Phú 1 tuyến 480BC	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
6	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 253/8/67/1 đến trụ 253/8/67/8, tại trụ 262/12/9 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cắm treo từ trụ 253/8/67/1 đến trụ 253/8/67/8, tại trụ 262/12/9 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 477HT	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
7	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 143 Trường Mít tuyến 471TĐ	Từ trụ 171 đến trụ 176, từ trụ 180 đến trụ 205 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Tháo lắp bảng số trụ, bảng cắm treo từ trụ 171 đến trụ 176, từ trụ 180 đến trụ 205 Thạnh Đức - Trường Mít tuyến 471TĐ	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
8	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đội QLĐ Dương Minh Châu	Đường dây 22kV từ trụ 251 Thị trấn tuyến 477HT	Từ trụ 305/5 đến trụ 305/60 Bàu Vuông tuyến 477HT	Phát quang lưới điện, mé nhánh, vệ sinh góc trụ từ trụ 305/5 đến trụ 305/60 Bàu Vuông tuyến 477HT	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
9	30-09-25	07h30	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 180/32B/23 Cầu Sắt 6 tuyến 473TĐ	Từ trụ 180/32B/11/10 đến trụ 180/32B/11/24 tuyến 473TĐ	Xử lý mối nối phi kỹ thuật, căng kiềng dây hạ áp, phát quang lưới điện hạ áp từ trụ 180/32B/11/10 đến trụ 180/32B/11/24 tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 180/32B/23 Cầu Sắt 6 tuyến 473TĐ	31	0,2378	0,0005	0,0000	0,0000	0,059	500

10	30-09-25	07h30	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 68/71/28 Bến Rông 13 tuyến 474TĐ Trạm 50kVA trụ 68/71/39 Bến Rông 11 tuyến 474TĐ	Trạm 50kVA trụ 68/71/28 Bến Rông 13 tuyến 474TĐ Trạm 50kVA trụ 68/71/39 Bến Rông 11 tuyến 474TĐ	Đầu lèo hạ áp trụ 68/71/15/25 (trụ hạ áp), 68/71/37 (trụ trung áp), cắt dùng dây hạ áp trụ 68/71/15/15 (trụ hạ áp) tuyến 474TĐ, sang tải trạm trụ 68/71/28 qua trạm trụ 68/71/39 tuyến 474TĐ, phát quang lưới điện hạ áp trạm trụ 68/71/28, 68/71/39 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên Phát quang	3	Áp Bến Chò xã Thanh Đức	Cắt CB Trạm 50kVA trụ 68/71/28 Bến Rông 13 tuyến 474TĐ Cắt CB Trạm 50kVA trụ 68/71/39 Bến Rông 11 tuyến 474TĐ	45	0,3451	0,0007	0,0000	0,0000	0,059	500
11	30-09-25	07h30	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/71/1 đến trụ 68/71/44 Bến Chò tuyến 474TĐ	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/71/1 đến trụ 68/71/44 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang lưới điện hạ cao áp Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 68/71/1 đến trụ 68/71/44 Bến Chò tuyến 474TĐ	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
12	30-09-25	07h30	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Trạm 50kVA trụ 42/65/77/42 Phước Đông 11 (P.T) tuyến 477TĐ	Từ trụ 42/65/77/41a/1 đến trụ 42/65/77/41a/8 tuyến 477TĐ	Đào lỗ trụ hạ áp từ trụ 42/65/77/41a/1 đến trụ 42/65/77/41a/8 tuyến 477TĐ	Chiết tính số 103 khách hàng Trần Anh Tuấn	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
13	30-09-25	07h30	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Kiểm tra đường dây trung hạ áp và trạm biến áp, cân bằng pha hạ áp trạm biến áp công cộng	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
14	30-09-25	07h30	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Gò Dầu	Đội QLĐ Gò Dầu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Gò Dầu, Gia Lộc, xã Thạnh Đức, Phước Thạnh, Truong Mít	Mắc dây đặt điện khách hàng, thực hiện ứng dụng hiện trường, thay công tơ định kỳ, thu hồi điện kế không sử dụng, thay thùng công tơ bê, cân bằng pha hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
15	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 140 đến trụ 141, từ trụ 149 đến trụ 149B, từ trụ 151B đến trụ 152B, từ trụ 157 đến trụ 157B, từ trụ 161 đến trụ 162A, từ trụ 187 đến trụ 190, từ trụ 190 đến trụ 194 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Từ trụ 140 đến trụ 141, từ trụ 149 đến trụ 149B, từ trụ 151B đến trụ 152B, từ trụ 157 đến trụ 157B, từ trụ 161 đến trụ 162A, từ trụ 187 đến trụ 190, từ trụ 190 đến trụ 194 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 140 đến trụ 141, từ trụ 149 đến trụ 149B, từ trụ 151B đến trụ 152B, từ trụ 157 đến trụ 157B, từ trụ 161 đến trụ 162A, từ trụ 187 đến trụ 190, từ trụ 190 đến trụ 194 Quốc Lộ 22B tuyến 472SD	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0
16	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLĐ Hòa Thành	Đội QLĐ Hòa Thành	Đường dây 22kV từ trụ 211 đến trụ 212, từ trụ 212/10P/36 đến trụ 212/10P/38, từ trụ 214 đến trụ 216, từ trụ 233B đến trụ 227, trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Từ trụ 211 đến trụ 212, từ trụ 212/10P/36 đến trụ 212/10P/38, từ trụ 214 đến trụ 216, từ trụ 233B đến trụ 227, trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 211 đến trụ 212, từ trụ 212/10P/36 đến trụ 212/10P/38, từ trụ 214 đến trụ 216, từ trụ 233B đến trụ 227, trụ 212/3P Quốc Lộ 22B tuyến 477LH	ĐTXD BS 2024	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,000	0

17	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	Đội QLD Tân Châu	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực xã Tân Châu, Tân Hội, Tân Đông, Tân Phú, Tân Thành, Tân Hòa	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
18	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLD Tân Châu	- Công ty CP xây lắp điện Quảng Nam -Đội QLD Tân Châu	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 176/20/5 Tân Thạnh tuyến 477TH	Từ trụ 176/20/6 đến trụ 176/20/54 tuyến 477TH	- Thi công dựng trụ, lắp đặt phụ kiện nâng cấp đường dây trung áp từ 1 pha lên 3 pha từ trụ 176/20/6 đến trụ 176/20/54 tuyến 477TH - Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 176/20/6 đến trụ 176/20/54 tuyến 477TH	- Đầu tư xây dựng - Phát quang hành lang lưới điện	0	Áp Tân Thạnh xã Tân Phú	Cát LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 176/20/5 Tân Thạnh tuyến 477TH	885	8,4734	0,0157	0,4433	0,0008	0,0000	0,0000	0
19	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, công tơ không truyền dữ liệu, không chạy, di dời công tơ trong nhà ra trụ, dời trụ hạ áp, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể, cân pha hạ áp, xử lý khiếm khuyết đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực phường Tân Ninh, Bình Minh, Ninh Thạnh	Sửa chữa thường xuyên	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
20	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 473TN, 474TN, 476TN, 478TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
21	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 23 Điện Biên Phủ I tuyến 474TN	Từ trụ 24/2/5P đến trụ 24/2/5P/6, từ trụ 24/2/5P đến trụ 24/2/8P, từ trụ 24/8 đến trụ 24/8/5 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư từ trụ 24/2/5P đến trụ 24/2/5P/6, từ trụ 24/2/5P đến trụ 24/2/8P, từ trụ 24/8 đến trụ 24/8/5 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
22	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 160kVA trụ 22/6 Điện Biên Phủ - N tuyến 474TN	Tại trụ 22/2B/3T/5 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư tại trụ 22/2B/3T/5 đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
23	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLD Tân Ninh	Đội QLD Tân Ninh	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 32/4B Điện Biên Phủ - B tuyến 474TN	Tại trụ 30/5/2T đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư tại trụ 30/5/2T đường Điện Biên Phủ tuyến 474TN	Công trình KFW	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0

24	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 15 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Từ trụ 15 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 15 đến trụ 80 tuyến 471SD-475SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
25	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Đường dây 22kV từ trụ 3 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Từ trụ 3 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 3 đến trụ 75 tuyến 473SD-477SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
26	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/1 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Từ trụ 53/1 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/1 đến trụ 53/39 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
27	30-09-25	08h00	30-09-25	17h00	Đội QLD Thái Bình	Đội QLD Thái Bình	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/28/6/14A/7/1 đến trụ 53/28/6/14A/7/17 tuyến 474SD	Từ trụ 53/28/6/14A/7/1 đến trụ 53/28/6/14A/7/17 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/28/6/14A/7/1 đến trụ 53/28/6/14A/7/17 tuyến 474SD	Phát quang lưới điện	0	Không mất điện	Không cắt điện	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0
28	30-09-25	08h00	30-09-25	11h00	Đội QLD Trảng Bàng	Đội QLD Trảng Bàng	Nhánh rẽ 22kV trụ 169/47B Tân Thuận tuyến 473TB	Từ trụ 169/47B/2 đến trụ 169/47B/20 tuyến 473TB	Vệ sinh sứ từ trụ 169/47B/2 đến trụ 169/47B/20, phát quang hành lang	Sửa chữa thường xuyên	9	Áp Tân Thuận, Xóm Suối xã Hưng Thuận	Cắt 3LBFCO trụ 169/47B/1 Tân Thuận tuyến 473TB	773	2,3805	0,0132	0,1291	0,0007	0,326	977		
C. HOTLINE																						
	Không có																					

V. KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN BỔ SUNG:

STT	Thời điểm cắt điện/cố lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Số KH mất điện	Dự trù dự (đơn vị)				CS mất (MW)	SL mất (KWH)	Ghi chú	
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Đơn vị		Công ty					
															SAIDI	SAIFI		SAIDI				SAIFI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	
A. LƯỚI ĐIỆN 110KV																						
1	29-09-25	07h00	11-10-25	17h00	XNLDTN (CS1)	Ban QLDA Lưới điện Miền Nam và Công ty CP Xây lắp điện Hà Nội	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Thi công lắp đặt dựng trụ CT BTLT các vị trí trụ: 23/2, 23/15, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/41, 23/42, 23/43, 23/44, 23/45, 23/46, 23/47, 23/48, 23/49, 23/50, 23/52, 23/53, 23/54, 23/55, 23/56 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	Thi công công trình Phân pha dây dẫn đường dây 110kV từ 174 Tây Ninh 2 - Suối Dộp.	0	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	- Cắt điện cố lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	Cắt điện 13 ngày liên tục, không mất điện phụ tải
B. LƯỚI ĐIỆN 22KV																						
	Không có																					
C. HOTLINE																						
1	30-09-25	08h00	30-09-25	11h30	Đội QLD Dương Minh Châu	TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 253/2 Xây đá tuyến 477HT.	Tại trụ 253/38B Xây đá tuyến 477HT.	Dựng trụ BTLT 12 mét ghép, lắp xà sứ tại trụ 253/38B Xây đá tuyến 477HT.	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại MC477HT. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 44 Chà Là tuyến 477HT.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
2	30-09-25	13h30	30-09-25	17h00	Đội QLD Dương Minh Châu	TT TND Tây Ninh	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 118/102/1 Lộc Hiệp 2 tuyến 475TD.	Tại trụ 118/102/1B Lộc Hiệp 2 tuyến 475TD	Dựng trụ BTLT 12 mét, lắp sứ và phụ kiện tại trụ 118/102/1B Lộc Hiệp 2 tuyến 475TD	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	- Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TD. - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TD.	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	
3	30-09-25	13h30	30-09-25	17h00	Đội QLD Gò Dầu	Đội QLD Gò Dầu	Đường dây 22kV tuyến 475TD	Trụ 118/102/1B Lộc Hiệp 2 tuyến 475TD	Dựng trụ BTLT 12 mét, lắp sứ và phụ kiện tại trụ 118/102/1B Lộc Hiệp 2 tuyến 475TD	Đầu tư xây dựng	0	Không mất điện	Khóa chức năng tự đóng lại MC 475 trạm 110kV Thanh Đức	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0	

VI. HỦY KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA VÀ THỬ NGHIỆM HỆ THỐNG ĐIỆN:

STT	Thời điểm cắt điện/cô lập		Thời điểm đóng điện/tái lập		Đơn vị QLVH	Đơn vị công tác	Tên thiết bị, đường dây, Trạm biến áp	Địa điểm công tác	Nội dung công tác	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm	Imax (A)	Phạm vi ảnh hưởng ngừng cung cấp điện	Biện pháp an toàn	Lý do hủy kế hoạch	Thời điểm cắt điện/cô lập (Đăng ký lại)		Thời điểm đóng điện/tái lập (Đăng ký lại)		Ghi chú
	Ngày	Giờ	Ngày	Giờ											Ngày	Giờ	Ngày	Giờ	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	Không có																		

VII. CÁC VẤN ĐỀ LƯU Ý:

- Ca trực theo dõi tình hình phụ tải để chỉ huy vận hành, điều độ hệ thống điện đảm bảo an toàn, tin cậy, ổn định, chất lượng và kinh tế trong thời gian thực./.

Nơi nhận:

- Phòng Điều độ (để thực hiện);
- Phòng VT-CNTT (để cập nhật trên Website);
- Xí nghiệp LĐCT Tây Ninh (để thực hiện);
- Trung tâm TND Tây Ninh (để phối hợp);
- Các Đội Quản lý điện (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐĐ (PTT).

**PHÒNG ĐIỀU ĐỘ
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

Hoàng Xuân Tuyên