

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
THÁNG 06 NĂM 2021**

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	Trạm 110kV Bến Cầu	01-06-21	08g00	01-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cở khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
2	- Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - Phước Đông. - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2- 172 Hoàng Thái Gia	01-06-21	07g00	01-06-21	17g00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV Hòa Thành	01-06-21	08g00	01-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
4	Trạm 110kV Thạnh Đức	01-06-21	08g00	01-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
5	Trạm 110kV Tây Ninh	01-06-21	08g00	01-06-21	09g00	Kiểm tra, vệ sinh, đo điện áp Accu tủ UPS, phóng xả Accu.	Kiểm tra, bảo dưỡng Accu tủ UPS	Không mất điện	Đội QLLĐCT	OFF CB QS1 cấp nguồn AC220/380 cho tủ UPS	
6	Trạm 110kV Tân Hưng	01-06-21	19g00	01-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Tân Biên	01-06-21	19g00	01-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
8	Đường dây 110KV 171 Phước Đức - 171 Hoà Thành, Đường dây 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức.	02-06-21	07g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
9	Trạm 110kV Thành Công	02-06-21	08g00	02-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
10	Trạm 110kV Phước Đông	03-06-21	08g00	03-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
11	Trạm 110kV Phước Đức	03-06-21	08g00	03-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
12	- Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên - Đường dây 171 Trạm cắt Tây Ninh - 171 Tân Hưng.	03-06-21	07g00	03-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang cây trong và ngoài hành lang lưới điện 110kv	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
13	- Đường dây 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2. - Ngăn MC 172 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	04-06-21	07g00	04-06-21	17g00	- Thay công tơ ngăn 172 trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Bảo dưỡng, kiểm tra sứ, xiết lại tất cả phụ kiện dây dẫn, dây thoát sét từ trụ 91 đến DCL 172-7 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	Thay công tơ và bảo dưỡng đường dây định kỳ	- Đường dây 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2. - Ngăn MC 172 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	Đội QLLĐCT	- Cắt điện cô lập đường dây 172 KCN Trảng Bàng - 172 Cù Chi 2. - Cắt điện cô lập ngăn MC 172 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	Đóng MC 112 cấp điện cho MBA T2 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.
14	Ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	04-06-21	08g30	04-06-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ giàn tụ bù TBN 401 KCN Trảng Bàng	Ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
15	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	04-06-21	08g00	04-06-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cáp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
16	Trạm 110kV Trảng Bàng	04-06-21	18g00	04-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
17	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	04-06-21	18g00	04-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
18	Trạm 110kV Thành Công	04-06-21	18g00	04-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV Phước Đông	04-06-21	18g00	04-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Phước Đức	04-06-21	18g00	04-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Bến Cầu	04-06-21	18g00	04-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Tân Hưng	04-06-21	14g00	04-06-21	16g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Tân Biên	04-06-21	08g00	04-06-21	09g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
24	Ngăn T401 Trạm 110kV Tân Biên	04-06-21	09g00	04-06-21	11g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV Tân Biên	Vệ sinh công nghiệp thiết bị	Ngăn T401 Trạm 110kV Tân Biên	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 Trạm 110kV Tân Biên.	
25	Trạm 110kV Tây Ninh	04-06-21	18g30	04-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Suối Dộp	04-06-21	18g30	04-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Hòa Thành	04-06-21	18g30	04-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Thạnh Đức	04-06-21	18g30	04-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Ngăn 472 trạm 110kV Suối Dộp	05-06-21	07g00	05-06-21	09g00	Thay công tơ MC 472 trạm 110kV Suối Dộp.	Thay công tơ hết pin	Ngăn 472 trạm 110kV Suối Dộp	Đội QLLĐCT	- Cắt MC 472SD - Đưa MC 472SD ra khỏi vị trí vận hành	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLLĐCT	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
30	Ngăn 474 trạm 110kV Suối Dộp	05-06-21	09g00	05-06-21	11g00	Thay công tơ MC 474 trạm 110kV Suối Dộp.	Thay công tơ hết pin	Ngăn 474 trạm 110kV Suối Dộp	Đội QLLĐCT	- Cắt MC 474SD - Đưa MC 474SD ra khỏi vị trí vận hành	
31	Ngăn 476 trạm 110kV Suối Dộp	05-06-21	11g00	05-06-21	13g00	Thay công tơ MC 476 trạm 110kV Suối Dộp.	Thay công tơ hết pin	Ngăn 476 trạm 110kV Suối Dộp	Đội QLLĐCT	- Cắt MC 476SD - Đưa MC 476SD ra khỏi vị trí vận hành	
32	Ngăn 478 trạm 110kV Suối Dộp	05-06-21	13g00	05-06-21	15g00	Thay công tơ MC 478 trạm 110kV Suối Dộp.	Thay công tơ hết pin	Ngăn 478 trạm 110kV Suối Dộp	Đội QLLĐCT	- Cắt MC 478SD - Đưa MC 478SD ra khỏi vị trí vận hành	
33	Ngăn 480 trạm 110kV Suối Dộp	05-06-21	15g00	05-06-21	17g00	Thay công tơ MC 480 trạm 110kV Suối Dộp.	Thay công tơ hết pin	Ngăn 480 trạm 110kV Suối Dộp	Đội QLLĐCT	- Cắt MC 480SD - Đưa MC 480SD ra khỏi vị trí vận hành	Ngăn 480SD đang cô lập
34	- Đường dây 171 Tây Ninh - 179 Tây Ninh 2. - Ngăn 171 trạm 110kV Tây Ninh.	06-06-21	07g00	06-06-21	12g00	- Thay công tơ ngăn 171 trạm 110kV Tây Ninh. - Kiểm tra, vệ sinh ngăn 171: MC 171, CT 171 trạm 110kV Tây Ninh. - Kiểm tra, vệ sinh và siết lại các phụ kiện thoát sét đường dây 110kV 171 Tây Ninh - 179 Tây Ninh 2.	Thay công tơ hết pin và bảo dưỡng đường dây 110kV.	- Đường dây 171 Tây Ninh - 179 Tây Ninh 2. - Ngăn 171 trạm 110kV Tây Ninh.	Đội QLLĐCT	- Cắt điện cô lập đường dây 171 Tây Ninh - 179 Tây Ninh 2. - Cắt điện cô lập ngăn 171 trạm 110kV Tây Ninh.	
35	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long	06-06-21	06g00	06-06-21	17g00	Vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn, dây chống sét	Bảo dưỡng đường dây định kỳ	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long	
36	Trạm 110kV Tây Ninh	07-06-21	08g00	07-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
37	Trạm 110kV Suối Dộp	07-06-21	08g00	07-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
38	- Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức. - Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	07-06-21	07g00	07-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLLĐCT	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
39	Trạm 110kV Thành Công	07-06-21	08g00	07-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
40	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	08-06-21	07g00	08-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
41	Trạm 110kV Bến Cầu	08-06-21	08g00	08-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
42	Trạm 110kV Hòa Thành	08-06-21	08g00	08-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
43	Trạm 110kV Thạnh Đức	08-06-21	08g00	08-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
44	Trạm 110kV Tân Hưng	08-06-21	19g00	08-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
45	Trạm 110kV Tân Biên	08-06-21	19g00	08-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
46	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	09-06-21	08g00	09-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
47	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp	09-06-21	07g00	09-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
48	Trạm 110kV Phước Đông	10-06-21	08g00	10-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
49	Trạm 110kV Phước Đức	10-06-21	08g00	10-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
50	- Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon	10-06-21	07g00	10-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
51	Ngăn T401 trạm 110kV Trảng Bàng	11-06-21	08g30	11-06-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV Trảng Bàng	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Ngăn T401 trạm 110kV Trảng Bàng	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Trảng Bàng	
52	Trạm 110kV Trảng Bàng	11-06-21	08g00	11-06-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đeo thẻ cáp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
53	Trạm 110kV Trảng Bàng	11-06-21	18g00	11-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
54	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	11-06-21	18g00	11-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
55	Trạm 110kV Thành Công	11-06-21	18g00	11-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
56	Trạm 110kV Phước Đông	11-06-21	18g00	11-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
57	Trạm 110kV Phước Đức	11-06-21	18g00	11-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
58	Trạm 110kV Bến Cầu	11-06-21	18g00	11-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
59	Trạm 110kV Tây Ninh	11-06-21	18g30	11-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
60	Trạm 110kV Suối Dộp	11-06-21	18g30	11-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
61	Trạm 110kV Hòa Thành	11-06-21	18g30	11-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
62	Trạm 110kV Thạnh Đức	11-06-21	18g30	11-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
63	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	11-06-21	07g00	11-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
64	Trạm 110kV Tân Biên	11-06-21	14g00	11-06-21	16g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
65	Trạm 110kV Tân Hưng	11-06-21	08g00	11-06-21	09g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
66	Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng	11-06-21	09g00	11-06-21	11g00	Kiểm tra, vệ sinh ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị điện lực	Ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T101 trạm 110kV Tân Hưng	
67	Ngăn 171, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Thạnh Đức.	13-06-21	07g00	13-06-21	17g00	- Thay công tơ 171, 131, 431 trạm 110kV Thạnh Đức. - TNDK 2021: MC 171, 131, 431, MBA T1, TI 171, 131, TU 11, C41 kết hợp CBM.	Thí nghiệm định kỳ năm 2021	Ngăn 171, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Thạnh Đức.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn 171, C11, 131, MBA T1, 431, C41 trạm 110kV Thạnh Đức.	Chuyển điện khép vòng kết lưới 22kV
68	Trạm 110kV Tây Ninh	14-06-21	08g00	14-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
69	Trạm 110kV Suối Dộp	14-06-21	08g00	14-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
70	Ngăn MC 412 trạm 110kV Suối Dộp	14-06-21	08g00	14-06-21	09g30	Đóng điện ngăn 412 trạm 110kV Suối Dộp	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 412-2 Suối Dộp ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 412 Suối Dộp vào vị trí vận hành và đóng MC 412 Suối Dộp. - Cắt MC 412 Suối Dộp và đưa MC 412 Suối Dộp ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 412-2 Suối Dộp vào vị trí vận hành.	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
71	- Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ	14-06-21	07g00	14-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
72	Trạm 110kV Trảng Bàng	14-06-21	08g00	14-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
73	Trạm 110kV Bến Cầu	15-06-21	08g00	15-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
74	Trạm 110kV Hòa Thành	15-06-21	08g00	15-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
75	Trạm 110kV Thạnh Đức	15-06-21	08g00	15-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
76	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2- 172 Trảng Bàng, 172 Cù Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng	15-06-21	07g00	15-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
77	Trạm 110kV Tân Hưng	15-06-21	19g00	15-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
78	Trạm 110kV Tân Biên	15-06-21	19g00	15-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
79	Trạm 110kV Thành Công	16-06-21	08g00	16-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
80	- Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2- 172 Tây Ninh.	16-06-21	07g00	16-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
81	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	17-06-21	08g00	17-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
82	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp - Đường dây 172 BourBon - Trạm cắt Tây Ninh 2	17-06-21	07g00	17-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
83	Trạm 110kV Phước Đông	18-06-21	08g00	18-06-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cở phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ môi nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đeo thẻ cáp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
84	Ngăn 421 trạm 110kV Phước Đông	18-06-21	08g30	18-06-21	09g00	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Phước Đông	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Phước Đông ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Phước Đông vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Phước Đông . - Cắt MC 421 Phước Đông và đưa MC 421 Phước Đông ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Phước Đông vào vị trí vận hành.	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
85	Trạm 110kV Phước Đức	18-06-21	08g00	18-06-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cáp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
86	Ngăn 421 trạm 110kV Phước Đức	18-06-21	09g30	18-06-21	10g00	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Phước Đức	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Phước Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Phước Đức vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Phước Đức. - Cắt MC 421 Phước Đức và đưa MC 421 Phước Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Phước Đức vào vị trí vận hành.	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
87	Trạm 110kV Trảng Bàng	18-06-21	18g00	18-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
88	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	18-06-21	18g00	18-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
89	Trạm 110kV Thành Công	18-06-21	18g00	18-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
90	Trạm 110kV Phước Đông	18-06-21	18g00	18-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
91	Trạm 110kV Phước Đức	18-06-21	18g00	18-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
92	Trạm 110kV Bến Cầu	18-06-21	18g00	18-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
93	Trạm 110kV Tây Ninh	18-06-21	18g30	18-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
94	Trạm 110kV Suối Dộp	18-06-21	18g30	18-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLLĐCT	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
95	Trạm 110kV Hòa Thành	18-06-21	18g30	18-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
96	Trạm 110kV Thạnh Đức	18-06-21	18g30	18-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
97	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	18-06-21	07g00	18-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
98	Trạm 110kV Tân Hưng	18-06-21	14g00	18-06-21	16g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
99	Trạm 110kV Tân Biên	18-06-21	08g00	18-06-21	09g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
100	Ngăn 172, C12, 132, MBA T2, 432, C42, 472 trạm 110kV Thạnh Đức.	20-06-21	07g00	20-06-21	17g00	- Thay công tơ 132, 432, 472 trạm 110kV Thạnh Đức. - TNDK 2021: MC 172, 132, 432, MBA T2, TI 172, 132, TU 12, C42 kết hợp CBM.	Thí nghiệm định kỳ năm 2021	Ngăn 172, C12, 132, MBA T2, 432, C42, 472 trạm 110kV Thạnh Đức.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn 172, C12, 132, MBA T2, 432, C42, 472 trạm 110kV Thạnh Đức.	Chuyển điện khép vòng kết lưới 22kV
101	Trạm 110kV Tây Ninh	21-06-21	08g00	21-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
102	Trạm 110kV Suối Dộp	21-06-21	08g00	21-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
103	Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	21-06-21	07g00	21-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
104	Trạm 110kV Trảng Bàng	21-06-21	08g00	21-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
105	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	22-06-21	08g00	22-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
106	Trạm 110kV Hòa Thành	22-06-21	08g00	22-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
107	Trạm 110kV Thạnh Đức	22-06-21	08g00	22-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
108	- Đường dây 110KV 171 Phước Đức - 171 Hoà Thành. - Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức.	22-06-21	07g00	22-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
109	Trạm 110kV Tân Hưng	22-06-21	19g00	22-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
110	Trạm 110kV Tân Biên	22-06-21	19g00	22-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
111	Trạm 110kV Thành Công	23-06-21	08g00	23-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
112	Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	23-06-21	07g00	23-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
113	Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	24-06-21	07g00	24-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
114	Trạm 110kV Phước Đông	24-06-21	08g00	24-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
115	Trạm 110kV Phước Đức	24-06-21	08g00	24-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
116	Trạm 110kV Bến Cầu	25-06-21	08g00	25-06-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu và thay bình Accu số 31 bị hư hỏng. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cáp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
117	Ngăn 172 trạm 110kV Phước Đức.	25-06-21	07g00	25-06-21	18g00	TNĐK 2021 ngăn 172 trạm 110kV Phước Đức.	Thí nghiệm định kỳ năm 2021	Ngăn 172 trạm 110kV Phước Đức.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn 172 trạm 110kV Phước Đức.	
118	Ngăn 171 trạm 110kV Phước Đông.	25-06-21	07g00	25-06-21	18g00	TNĐK 2021 và thay bộ Saco ngăn 171 trạm 110kV Phước Đông.	Thí nghiệm định kỳ năm 2021	Ngăn 171 trạm 110kV Phước Đông.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn 171 trạm 110kV Phước Đông.	
119	Ngăn T401 trạm 110kV Bến Cầu.	25-06-21	08g30	25-06-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Ngăn T401 trạm 110kV Bến Cầu.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Bến Cầu	
120	Ngăn T402 trạm 110kV Bến Cầu.	25-06-21	08g30	25-06-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T402 trạm 110kV Bến Cầu	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Ngăn T402 trạm 110kV Bến Cầu.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV Bến Cầu	
121	Ngăn 421 trạm 110kV Bến Cầu	25-06-21	09g00	25-06-21	09g30	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Bến Cầu	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Bến Cầu ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Bến Cầu vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Bến Cầu. - Cắt MC 421 Bến Cầu và đưa MC 421 Bến Cầu ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Bến Cầu vào vị trí vận hành.	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
122	Trạm 110kV Trảng Bàng	25-06-21	18g00	25-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
123	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	25-06-21	18g00	25-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
124	Trạm 110kV Thành Công	25-06-21	18g00	25-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
125	Trạm 110kV Phước Đông	25-06-21	18g00	25-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
126	Trạm 110kV Phước Đức	25-06-21	18g00	25-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
127	Trạm 110kV Bến Cầu	25-06-21	18g00	25-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
128	Trạm 110kV Tây Ninh	25-06-21	18g30	25-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
129	Trạm 110kV Suối Dộp	25-06-21	18g30	25-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
130	Trạm 110kV Hòa Thành	25-06-21	18g30	25-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
131	Trạm 110kV Thạnh Đức	25-06-21	18g30	25-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
132	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	25-06-21	07g00	25-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
133	Trạm 110kV Tân Hưng	25-06-21	08g00	25-06-21	09g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
134	Ngăn T401 trạm 110kV Tân Hưng.	25-06-21	09g00	25-06-21	11g00	Kiểm tra và vệ sinh giàn tụ T401 trạm 110kV Tân Hưng.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Ngăn T401 trạm 110kV Tân Hưng.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Tân Hưng	
135	Trạm 110kV Tân Biên	25-06-21	14g00	25-06-21	16g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
136	Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 Hoàng Thái Gia, 171 Hoàng Thái Gia - 172 Bến Cầu.	28-06-21	07g00	28-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
137	Trạm 110kV Tây Ninh	28-06-21	08g00	28-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
138	Trạm 110kV Suối Dộp	28-06-21	08g00	28-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
139	Trạm 110kV Trảng Bàng	28-06-21	08g00	28-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
140	Trạm 110kV Bến Cầu	29-06-21	08g00	29-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
141	Trạm 110kV Hòa Thành	29-06-21	08g00	29-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
142	Trạm 110kV Thạnh Đức	29-06-21	08g00	29-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
143	Đường dây 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon	29-06-21	07g00	29-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
144	Trạm 110kV Tân Hưng	29-06-21	19g00	29-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
145	Trạm 110kV Tân Biên	29-06-21	19g00	29-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
146	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	30-06-21	08g00	30-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
147	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	30-06-21	07g00	30-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Lưới hạ áp từ trụ 92B/1 đến trụ 92B/4 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế từ trụ 92B/1 đến trụ 92B/4 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
4	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 30 Hùng Vương tuyến 476TN	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 30 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
5	Trạm 75kVA trụ 77 Lộc Hiệp -F; trạm 50kVA trụ 82 Lộc Hiệp-L; trạm 250kVA trụ 79B/1 Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt, tuyến 475TĐ	01-06-21	08g30	01-06-21	18g00	Lắp phụ kiện, xà sứ, kéo dây từ trụ 73 đến trụ 84 đường dây Trường Mít - Bến Củi, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	3_DMC	Cắt FCO+hotlineTrạm 75kVA trụ 77 Lộc Hiệp - F; trạm 50kVA trụ 82 Lộc Hiệp-L; tháo 3hotline nhánh rẽ 250kVA trụ 79B/1 Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt, tuyến 475TĐ	
6	Trạm 50kVA trụ 42/65/94/8 Phước Hội 8 tuyến 472TĐ	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Nâng cao thùng điện kế trạm trụ 42/65/94/8 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt FCO 50kVA trụ 42/65/94/8 Phước Hội 8 tuyến 472TĐ	
7	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/65/71B Phước Hòa 1 tuyến 472TĐ	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/71B đến trụ 42/65/71B/26 Phước Hòa 1 tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
8	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 472TĐ	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/77/1 đến trụ 42/65/77/51 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
9	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/65/94/1 Phước Tây tuyến 472TĐ	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/29 Phước Tây tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
10	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/65/94/1 Phước Hội tuyến 472TĐ	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/8 Phước Hội tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
11	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 45/1 đến trụ 45/39 Giồng Két tuyến 475BC.	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 45/1 đến trụ 45/39 tuyến 475BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
12	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/6/50T/1 Phước Trung - Phước Long tuyến 478BC.	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6/50T/1 đến trụ 50T/63, từ trụ 50T/21/1 đến 50T/21/10, từ trụ 50T/41/1 đến 50T/41/10 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
13	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50T/20 đến trụ 50T/63 Phước Trung - Phước Long tuyến 478BC.	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	- Thay toppin, sứ đứng 24kV trụ 53/142/6/50T/20, trụ 50T/58 tuyến 478BC - Thay neo trung thế rỉ sét trụ 53/142/6/50T/39, trụ 50T/41/5 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Trung, Pước Long xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/50T/1 Phước Trung - Phước Long tuyến 478BC	
14	Lưới hạ áp TBA 250kVA trụ 24B tuyến 477TB; TBA 560kVA trụ 33 tuyến 475TB	01-06-21	07g30	01-06-21	17g00	Thay MBA trụ 24B, sang tải hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc An, Lộc Du phường Trảng Bàng	7_TBg	Cắt 3FCO và tháo 3hotline TBA 250kVA trụ 24B tuyến 477TB Cắt 3FCO và tháo 3hotline TBA 560kVA trụ 33 tuyến 475TB	
15	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85 đến trụ 85/82 tuyến 480TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
16	Trạm 160kVA Tân Hòa 5 trụ 60 tuyến 472TH	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 64/1/16T tuyến 472TH	Di dời theo yêu cầu khách hàng	Áp Tân Hòa xã Tân Phú	8_TC	Cắt CB tổng trạm 160kVA trụ 60 Tân Hòa 5 tuyến 472TH	
17	Trạm 50kVA Thanh Đông 6 trụ 63 tuyến 480TH	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 58b tuyến 480TH	Di dời theo yêu cầu khách hàng	Áp Thạnh Quới xã Thanh Đông	8_TC	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 60 Thạnh Đông 6 tuyến 480TH	
18	Khu vực huyện Tân Biên	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Thay đo đếm định kỳ	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
19	Trạm 2x25kVA Thạnh Tây trụ 92 tuyến 471TBI	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 92	Sửa chữa lớn	Tổ 3 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Thạnh Tây trụ 92 tuyến 471TBI	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
20	Trạm 2x25kVA Thanh Tây trụ 92 tuyến 471TBI	01-06-21	09g00	01-06-21	10g30	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm Trạm 3x25kVA Ngã Tư Thanh Bắc trụ 58B/113 tuyến 478TBI	Sửa chữa lớn	ấp Thanh Thọ xã Thanh Bình	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Ngã Tư Thanh Bắc trụ 58B/113 tuyến 478TBI	
21	Trạm 50kVA Thanh Trung trụ 93 tuyến 471TBI	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Làm biện pháp an toàn thay dây SCL	Sửa chữa lớn	Tổ 3 ấp Thanh Trung, xã Thanh Tây	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA Thanh Trung trụ 93 tuyến 471TBI	
22	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Mắc dây đất điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
23	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
24	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 52/7 đến trụ 52/8 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Hoàn chỉnh trạm và cân pha hạ áp 52/7 và Tách dùng hạ áp trụ 52/8 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt 01 LBFCO trụ 52/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
25	Lưới hạ áp trạm 75kVA Trường Ân H trụ 313 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Tách dùng hạ áp trụ 313/9 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Trường Ân H trụ 313 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
26	Đường dây 22kV Trụ 77 Bến Mương 5, tuyến 475TĐ	02-06-21	07g00	02-06-21	18g00	Di dời điện kế, thùng điện kế từ trụ 73 đến trụ 84 đường dây Trường Mít - Bến Cùi, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
27	Trạm 25kVA Hòa Hội 6 trụ 186/92/14 tuyến 473SD	02-06-21	07g30	02-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 186/92/7 đến trụ 186/92/14, từ trụ 186/92/14 đến trụ 186/92/14/7, từ trụ 186/92/14 đến trụ 186/92/14/18T	Sửa chữa lớn	Áp Lưu Văn Vãng xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội 6 trụ 186/92/14 tuyến 473SD	
28	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/1 Hùng Vương tuyến 476TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
29	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 476TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/16 Cây Trắc tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
30	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/44/1 Hùng Vương tuyến 476TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/44/1 đến trụ 54/44/7 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
31	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/65/1 Hùng Vương tuyến 476TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/65/1 đến trụ 54/65/10 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
32	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/77 Xóm Mới tuyến 476TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/77 đến trụ 54/77/12/10, từ trụ 54/77/13 đến trụ 54/77/33 Xóm Mới tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
33	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/112 Xóm Bắp tuyến 476TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/112 đến trụ 54/112/21 Xóm Bắp tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
34	Nhánh rẽ 12,7kv trụ 221/108/1T đến 108/16T Long Cường 4 tuyến 476BC	02-06-21	08g00	02-06-21	11g30	Nâng công suất TBA 50kVA lên 75kVA trụ 221/108/16T tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt LBFCO trụ 221/108 Long Cường 4 tuyến 476BC.	
35	Trạm 37,5kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 476BC.	02-06-21	13g30	02-06-21	17g00	Nâng công suất TBA 37,5kVA lên 50kVA trụ 234/134 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Tây xã Long Phước	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 37,5kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 476BC.	
36	Đường dây 22kV từ trụ 296 đến trụ 324 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC.	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 296 đến trụ 324 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
37	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 169/112/15 tuyến 473TB	02-06-21	07g30	02-06-21	17g00	Sửa chữa lưới hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bến Kinh xã Đôn Thuận	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 169/112/15 tuyến 473TB	
38	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 286 đến trụ 323/29 tuyến 478TH, từ trụ 323/1 đến trụ 323/12, từ trụ 323/11 đến trụ 323/11/18P tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
39	Nhánh rẽ 12,7kV Áp 3 Trà Vong 3 trụ 207C/74/1 tuyến 474TBI	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Cây trạm 25kVA trụ 207C/74/10, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Thay do đếm định kỳ	Tổ 6 áp 3, xã Trà Vong	9_TB	Cắt LBFCO Áp 3 Trà Vong 3 trụ 207C/74/1 tuyến 474TBI	
40	Lưới điện Tân Biên	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
41	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
42	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
43	Lưới hạ áp trạm 75kVA Trường Phú A trụ 103/13/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 103/17B/5 đến trụ 103/17B/5/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Trường Phú A trụ 103/13/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
44	Lưới hạ áp trạm 75kVA Trường Phú A trụ 103/13/5, 25kVA Trường Phú E trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 103/13/6/2 đến trụ 103/13/6/2/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Trường Phú A trụ 103/13/5, 25kVA Trường Phú E trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
45	Lưới hạ áp từ trụ 48/1 đến trụ 48/3 Trần Phú tuyến 474TN	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Dựng trụ hạ áp từ trụ 48/1 đến trụ 48/3 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
46	Lưới hạ áp từ trụ 45/1 đến trụ 45/9 Trần Phú tuyến 474TN	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Dựng trụ hạ áp từ trụ 45/1 đến trụ 45/9 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
47	Lưới hạ áp từ trụ 41B/1P/1 đến trụ 41B/1P/5 Trần Phú tuyến 474TN	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Dựng trụ hạ áp từ trụ 41B/1P/1 đến trụ 41B/1P/5 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
48	Đường dây 22kV Trụ 77 Bến Mương 5, tuyến 475TĐ	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Di dời điện kế, thùng điện kế từ trụ 73 đến trụ 84 đường dây Truong Mít - Bến Củi, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
49	Trạm 50kVA Đồng Khởi 10 trụ 202 tuyến 478SD	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 196 đến trụ 204b và từ trụ 201 đến trụ 201/5 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 202, CB trạm trụ 207 tuyến 478SD	
50	Trạm 75kVA Hào Đức 4 trụ 252/1 tuyến 478SD	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 246 đến trụ 254, từ trụ 252 đến trụ 252/8, từ trụ 253b đến trụ 253b/3 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Sa Nghe xã An Cơ	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 252/1 tuyến 478SD	
51	Trụ 188/1 nhánh rẽ Thành Long - Phước Tân tuyến 473SD	03-06-21	08g00	03-06-21	11g30	Nhổ trụ hạ áp thu hồi công trình sang lưới đầu tư xây dựng 2020, từ trụ 188/4HT đến trụ 188/19HT tuyến 473SD	Sang lưới đầu tư xây dựng 2020	Áp Thành Trung, áp Thành Bắc xã Thành Long	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 188/1, cắt CB trạm Thành Long 11 trụ 187 tuyến 473SD	
52	Trụ 132/24B/1 nhánh rẽ Hòa Hội tuyến 477SD	03-06-21	11g30	03-06-21	17g00	Nhổ trụ hạ áp thu hồi công trình sang lưới đầu tư xây dựng 2020, từ trụ 132/24B/1HT đến trụ 132/24B/10HT tuyến 477SD	Sang lưới đầu tư xây dựng 2020	Áp Bung Rò xã Hòa Hội	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 132/24B/1, tháo hotline trụ 132/24B tuyến 477SD	
53	Trạm 160kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Ép lèo hạ áp trụ 270/60, kéo dây hạ áp tăng cường, cân pha xử lý điện yếu từ trụ 270/66b đến trụ 270/66b/12 tuyến 476TĐ	Theo tờ trình số 27	Áp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB trạm 160kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ	
54	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/52 Bàu Sen 1 tuyến 476TĐ	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 270/52 đến trụ 270/52/11/20 Bàu Sen 1 tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
55	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/117/10/1 Phước Lập tuyến 478BC.	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/117/10 đến trụ 53/117/10/52/53 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
56	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/3T đến trụ 100/7T NĐ Ngọc Sơn tuyến 478BC	03-06-21	08g00	03-06-21	11g30	Di dời TBA từ trụ 53/100/6T về trụ 53/100/5T tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
57	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 78A/7 tuyến 477TB	03-06-21	07g30	03-06-21	17g00	Sửa chữa lưới hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 78A/7 tuyến 477TB	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
58	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 34/33/22 tuyến 475TB	03-06-21	07g30	03-06-21	17g00	Sửa chữa lưới hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Quới phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 34/33/22 tuyến 475TB	
59	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/36 đến trụ 173/125 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
60	Lưới điện Tân Biên	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
61	TBA 50kVA Tân Đông 15 trụ 173/9 tuyến 471TBI	03-06-21	08g30	03-06-21	10g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm Trạm 50kVA Tân Đông 15 trụ 173/9 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp Tân Đông 2 xã Tân Lập	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Tân Đông 15 trụ 173/9 tuyến 471TBI	
62	TBA 50kVA Tân Đông 4 trụ 173/16 tuyến 471TBI	03-06-21	10g30	03-06-21	11g30	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm Trạm 50kVA Tân Đông 4 trụ 173/16 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	áp Tân Đông 2 xã Tân Lập	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Tân Đông 4 trụ 173/16 tuyến 471TBI	
63	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
64	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
65	Lưới hạ áp trạm 50kVA Bến Kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 222/6 đến trụ 222/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 50kVA Bến Kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
66	Lưới hạ áp trụ 239B/7/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 239B/7/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
67	Lưới hạ áp trụ 29B/1, 37/1, từ trụ 38 đến trụ 38/5 Trần Phú tuyến 474TN	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Dựng trụ hạ áp trụ 29B/1, 37/1, từ trụ 38 đến trụ 38/5 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
68	Lưới hạ áp từ trụ 89/1 đến trụ 89/5, từ trụ 108/1 đến trụ 108/2, từ trụ 118/1/1P đến trụ 118/1/3P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Dựng trụ hạ áp từ trụ 89/1 đến trụ 89/5, từ trụ 108/1 đến trụ 108/2, từ trụ 118/1/1P đến trụ 118/1/3P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
69	Nhánh rẽ 22kV trụ 341/1 Bàng Dung tuyến 478SD	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp, từ trụ 341/1 đến trụ 341/53/30 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
70	Trạm 160kVA trụ 259 Thanh Phước 10 tuyến 476TĐ	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Kéo dây hạ áp tăng cường, cân pha xử lý điện yếu từ trụ 261 đến trụ 261/155/9 tuyến 476TĐ	Theo tờ trình số 30	Áp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB trạm 250kVA trụ 259 Thanh Phước 10 tuyến 476TĐ	
71	Đường dây 22kV trụ 124 Gia Bình - 183 Cầu Gò Dầu tuyến 477TB	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 124 đến trụ 183 tuyến 477TB	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
72	Lưới hạ áp trụ 100/1 trạm 3x25kVA trụ 100 Thị Trấn 15 tuyến 478BC	04-06-21	08g00	04-06-21	11g30	Di dời trụ hạ áp và phụ kiện trụ 100/1 tuyến 479BC	Theo yêu cầu khách hàng	Khu phố 2, thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 100 Thị Trấn 15 tuyến 479BC	
73	Lưới hạ áp trụ 53/68/14/3T trạm 37,5kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 478BC	04-06-21	13g30	04-06-21	17g00	Di dời trụ hạ áp và phụ kiện trụ 53/68/14/3T tuyến 478BC	Theo yêu cầu khách hàng	Áp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 478BC	
74	Trạm 3x15kVA trụ 86/1 XDM tuyến 476BC	04-06-21	13g30	04-06-21	17g00	Lắp hoàn chỉnh TBA 3x15kVA trụ 86/1 tuyến 476BC công	Công trình nhận thầu thi công	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
75	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/1 đến trụ 78/45 Thuận Hòa tuyến 479BC.	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 78/1 đến trụ 78/45 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
76	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67/16/1 Gia Tân tuyến 473TB	04-06-21	07g30	04-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 67/16 đến trụ 67/16/15, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 67/16/1 Gia Tân tuyến 473TB	
77	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Thi công ghép trụ tại bãi trụ 173/160 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
78	Lưới điện Tân Biên	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
79	Nhánh rẽ 22kV Thạnh Hiệp trụ 94B/1 tuyến 474TH	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Bàn giao đơn vị thi công trồng trụ, kéo dây đấu nối, dựng trụ trung áp	Phát triển phụ tải	Áp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc	9_TB	Cắt 3LBFCO Thạnh Hiệp trụ 94B/1 tuyến 474TH	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
80	Phân đoạn nhánh rẽ 12,7kV Thanh Hiệp trụ 94B/16B tuyến 474TH	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Bàn giao đơn vị thi công trồng trụ, kéo dây đầu nối, dựng trụ trung áp	Phát triển phụ tải	Áp Thanh Hiệp, xã Thanh Bắc	9_TB	Cắt 3LBFCO Thanh Hiệp trụ 94B/16B tuyến 474TH	
81	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
82	Đường dây hạ áp trạm 630kVA trụ 80/56 Trảng dài C tuyến 472TN	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Thay dây hạ áp công trình SCL. Từ trụ 61/1 đến trụ 61/18 đường Nguyễn Trãi tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Bình Phường Hiệp Ninh, Khu phố 3 phường 3, Khu phố 1 phường 4	1_TP	- Cắt CB trạm trụ 80/56 cách mạng tháng 8 tuyến 472TN - Cắt CB trạm trụ 62/6B/1, 62/7 Nguyễn Trãi tuyến 472TN	
83	Lưới hạ áp trạm 37, 36B/6 Trần Phú tuyến 474TN	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 36B/5P, 36B/4T, 36B/7T, 36B/7T/7 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Giang xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 37, 36B/6 Trần Phú tuyến 474TN	
84	Lưới hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm K trụ 28/4/34B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 40B/8, 34/1/7, 37B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Long Kim, Long Thành phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm K trụ 28/4/34B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	
85	Lưới hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 28/4/27, 250kVA Cao Thượng Phẩm D 28/4/44, 250kVA Cao Thượng Phẩm K trụ 28/4/34B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Sang lưới hạ áp từ trụ 28/4/27 đến trụ 28/4/52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Long Kim, Long Trung, Long Thành phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 28/4/27, 250kVA Cao Thượng Phẩm D 28/4/44, 250kVA Cao Thượng Phẩm K trụ 28/4/34B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	
86	Đường dây 22kV Trụ 143 Trương Mít, tuyến 471TĐ	05-06-21	06g00	05-06-21	18g30	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thiết bị, đèn đường, thu hồi từ trụ 144 đến 234 đường dây Thạnh Đức - Trương Mít, tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Xã trường Mít (trừ áp Thuận Hòa, Thuận Phước)	3_DMC	Cắt LBS trụ 143, DS trụ 142 Trương Mít, tuyến 471TĐ	
87	Trạm 50kVA Hào Đức 5 trụ 264/4 tuyến 478SD	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 264/4 đến trụ 264/4/31 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp An Lộc xã An Cơ	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 264/4 tuyến 478SD	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
88	Trạm 25kVA An Cơ 1 T.279/20 tuyến 478SD	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 279/13 đến trụ 279/21, từ trụ 279/20 đến trụ 279/20/15 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 279/20 tuyến 478SD	
89	Trạm 37,5kVA An Cơ 2 T.279/29 tuyến 478SD	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 279/23 đến trụ 279/30, từ trụ 279/29 đến trụ 279/29/20 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp An Lộc xã An Cơ	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 279/29 tuyến 478SD	
90	Trạm 37,5kVA Trảng Thò 1 trụ 118/13 tuyến 476SD	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Thi công lấp tiếp đất lắp lại phần ngầm từ trụ 118/7b đến trụ 118/13, từ trụ 118/13/5P đến trụ 118/13/7T	Sửa chữa lớn	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
91	Trạm 25kVA Thanh Hòa 4 trụ 141/43/4 tuyến 476SD	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Thi công lấp tiếp đất lắp lại phần ngầm từ trụ 141/43/3 đến trụ 141/43/8b, từ trụ 141/43/4b đến trụ 141/43/4b/3T/4T	Sửa chữa lớn	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
92	Trạm 25kVA Bàu Tư Thương 1 trụ 141/43/11 tuyến 476SD	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Thi công lấp tiếp đất lắp lại phần ngầm từ trụ 141/43/8b đến trụ 141/43/12, từ trụ 141/43/9b đến trụ 141/43/9b/8, từ trụ 141/43/12 đến trụ 141/43/12/5	Sửa chữa lớn	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
93	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 107B/1 đến trụ 107B/2 XDM tuyến 478BC	05-06-21	13g30	05-06-21	17g00	Kéo dây trung áp từ trụ 107B/1 đến trụ 107B/2 và lắp hoàn chỉnh TBA 3x15kVA trụ 107B/2 tuyến 476BC công	Công trình nhận thầu thi công	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
94	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56/1 Bàu Tràm Lớn 1 tuyến 476BC.	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 117/56/1 đến trụ 171/56/17 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
95	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
96	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
97	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 113/9 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Di dời trụ hạ áp trụ 113/10/1T/4P Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	BCT số 44/CT-ĐLHT	Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 113/9 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
98	Lưới hạ áp trạm 75kVA trụ 90/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Di dời trụ hạ áp trụ 90/7/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	BCT số 57/CT-ĐLHT	Áp Trường Xuân xã Trường Hòa	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA trụ 90/8 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
99	Đường dây 22kV từ trụ 130 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 130 đến trụ 207 Phạm Hùng tuyến 482TN	Phát quang	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
100	Đường dây 22kV Trụ 77 Bến Mương 5, tuyến 475TĐ	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Di dời điện kế, thùng điện kế từ trụ 73 đến trụ 84 đường dây Trường Mít - Bến Cùi, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
101	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 230/1 Phước Hòa, tuyến 471HT	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Dựng trụ hạ áp, từ trụ 230/3b/1 đến trụ 230/3b/3 đường dây Bàu Năng - Dương Minh Châu, tuyến 471HT	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
102	Đường dây 22kV Bình Trung - Phước Vinh tuyến 478SD	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 200 đến trụ 312 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
103	Trụ 215 đường dây Thị Xã - Thanh Điền tuyến 476SD	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Cây mới trạm biến áp 75kVA trụ 215 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Trung xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB trạm 250kVA Thanh Trung 7 trụ 214 tuyến 476SD	
104	Trạm 50kVA Long Châu 2 trụ 294/6/16/6 tuyến 476SD	07-06-21	08g00	07-06-21	11g30	Thay hệ thống đo đếm bị quá tải trạm 50kVA Long Châu 2 trụ 294/6/16/6 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt 01 FCO + CB trạm 50kVA Long Châu 2 trụ 294/6/16/6 tuyến 476SD	
105	Trạm 25kVA Long Châu 12 trụ 294/6/28/6/10 tuyến 476SD	07-06-21	08g00	07-06-21	11g30	Thay hệ thống đo đếm bị quá tải trạm 25kVA Long Châu 12 trụ 294/6/28/6/10 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt 01 FCO + CB trạm 25kVA Long Châu 12, CB trạm Long Châu 9 trụ 294/6/28/6/10 tuyến 476SD	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
106	Trạm 25kVA Bình Long 1 trụ 72B/8 tuyến 472SD	07-06-21	13g30	07-06-21	17g00	Thay hệ thống đo bị quá tải trạm 25kVA Bình Long 1 trụ 72B/8 tuyến 472SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Long xã Thái Bình	4_CT	Cắt 01 FCO + CB trạm 25kVA Bình Long 1 trụ 72B/8 tuyến 472SD	
107	Trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/32 Phước An 2 tuyến 472TĐ	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Dời trụ hạ áp từ trụ 128/122/4/32/4 đến trụ 128/122/4/32/9, từ trụ 128/122/4/32/9C đến trụ 128/122/4/32/9C/1, từ trụ 128/122/4/32/10C đến trụ 128/122/4/32/10C/2 tuyến 472TĐ	Theo chiết tính 108 Trần Minh Đạo, 110 Đỗ Văn Luân	Áp Phước An xã Phước Thành	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/32 Phước An 2 tuyến 472TĐ	
108	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/122/4 Phước An tuyến 472TĐ	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/31 tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
109	- Trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC - Lưới hạ áp từ trụ 72B/4 đến 72B/22 trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây trụ 78/8/8 tuyến 479BC - Kéo dây AC 50mm2 từ trụ 72B/4 đến 72B/8 tuyến 479BC - Kéo dây AV 50mm2 từ trụ 72B/8 đến 72B/22 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 78/8/8 Thuận Hòa 9 tuyến 479BC	
110	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 71/30 Thuận Đông tuyến 476BC.	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 71/30 đến trụ 71/31 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
111	Nhánh rẽ 12,7kV Hội Thành 2 trụ 158/48 tuyến 474TH	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	- Thi công hạ công suất trạm biến áp 50kVA trụ 158/78 xuống 25kVA tuyến 474TH - Căng lại dây trung áp phát quang hành lang lưới điện từ trụ 158/52 đến trụ 158/84/32 tuyến 474TH	sửa chữa thường xuyên	áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV trụ 158/48 tuyến 474TH	
112	Nhánh rẽ 12,7kV Hội Tân 2 trụ 151/1 tuyến 478TH	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	- Thi công thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 151/3 tuyến 478TH - Kéo dây đầu nối công trình đầu tư xây dựng từ trụ 151/3 đến trụ 151/3/1 tuyến 478TH	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp - Đầu tư xây dựng	Áp Hội Tân xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO nhánh rẽ 12,7kV Hội Tân 2 trụ 151/1 tuyến 478TH	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
113	Nhánh rẽ 22kV Huy Thiện trụ 84/1 tuyến 475TH	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 84/8 tuyến 475TH - Kéo dây đầu nối công trình từ trụ 84/8 đến trụ 84/8/1 tuyến 475TH	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp - Đầu tư xây dựng	Áp 5 xã Suối Dây	8_TC	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV Huy Thiện trụ 84/1 tuyến 475TH	
114	Nhánh rẽ 12,7kV Nông trường Tân Hưng 2 trụ 121/17 tuyến 472TH	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Bảo trì thí nghiệm thiết bị và trạm biến áp trụ 121/17/7 tuyến 472TH - Thi công kéo dây đầu nối trụ 121/17/7 đến trụ 121/17/7/1 tuyến 472TH	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp - Đầu tư xây dựng	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	Cắt LBFCO nhánh rẽ 12,7kV NT Tân Hưng 2 trụ 121/17/1 tuyến 472TH	
115	Nhánh rẽ 12,7kV áp 3 Trà Vong trụ 207C/1 tuyến 474TBI	07-06-21	08g00	07-06-21	11g30	Tạo khoảng hở dây trung áp, cắt dùng lưới, sang tải hạ áp, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp 3 xã Trà Vong	9_TB	Cắt LBFCO áp 3 Trà Vong trụ 207C/1 tuyến 474TBI	
116	Nhánh rẽ 12,7kV Bàu Bung trụ 121B/2 tuyến 474TBI	07-06-21	08g00	07-06-21	11g30	Căng dây trung áp, thay sứ phóng, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Cầu xã Tân Phong	9_TB	Cắt FCO Bàu Bung trụ 121B/2 tuyến 474TBI	
117	Lưới điện Tân Biên	07-06-21	08g00	07-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
118	TBA 3x25kVA DNTN Hiếu Lệ 1 trụ 251/1 tuyến 471TBI	07-06-21	08g30	07-06-21	09g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 3x25kVA DNTN Hiếu Lệ 1 trụ 251/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	DNTN Hiếu Lệ	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA DNTN Hiếu Lệ 1 trụ 251/1 tuyến 471TBI	
119	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
120	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
121	Lưới hạ áp trụ 299/2P, từ trụ 287/1/7/1 đến trụ 287/1/7/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông trụ 299/2P, từ trụ 287/1/7/1 đến trụ 287/1/7/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
122	Lưới hạ áp từ trụ 212/9/1/4T/1/1 đến trụ 212/9/1/4T/1/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 212/9/1/4T/1/1 đến trụ 212/9/1/4T/1/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
123	Lưới hạ áp từ trụ 245/4/1 đến trụ 245/4/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 245/4/1 đến trụ 245/4/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
124	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 32 đến trụ 32/49, từ trụ 32/17 đến trụ 32/17/4 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 32 đến trụ 32/49, từ trụ 32/17 đến trụ 32/17/4 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
125	Lưới hạ áp trạm 50kVA Trường Đông J trụ 32/17 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Di dời trụ hạ áp trụ 32/17/3bt/2t Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	BCT số 58/CT- ĐLHT	Áp Trường Đức xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 50kVA Trường Đông J trụ 32/17 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
126	Nhánh rẽ 12.7kV trụ 32/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Thay kẹp quai trụ 32/17 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Xử lý khiếm khuyết đường dây cao áp	Áp Trường Đức xã Trường Đông	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 32/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
127	Nhánh rẽ 22 kV trụ 92/1 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Dựng trụ, lắp phụ kiện, sang lưới thu hồi vật tư và trụ từ trụ 92/2 đến trụ 92/4 đường dây Truong Mít - Bến Cùi, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	3_DMC	Cắt 4LBFCO trụ 92/1 + Tháo 4Hotline trụ 92 Lộc Ninh tuyến 475TĐ; cắt FCO trạm 50kVA trụ 92 Lộc Hiệp B, tuyến 475TĐ	
128	Trạm 75kVA trụ 77 Lộc Hiệp -F; trạm 50kVA trụ 82 Lộc Hiệp-L; trạm 250kVA trụ 79B/1 Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt, tuyến 475TĐ	08-06-21	08g00	08-06-21	17g30	Lắp phụ kiện, xà sứ, kéo dây từ trụ 73 đến trụ 84 đường dây Truong Mít - Bến Cùi, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	3_DMC	Cắt FCO+hotlineTrạm 75kVA trụ 77 Lộc Hiệp - F; trạm 50kVA trụ 82 Lộc Hiệp-L; tháo 3hotline nhánh rẽ 250kVA trụ 79B/1 Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt, tuyến 475TĐ	
129	Trạm 50kVA TT Châu Thành 8 trụ 76 tuyến 473SD	08-06-21	08g00	08-06-21	11g30	Thay hệ thống đo đếm bị quá tải trạm 50kVA TT Châu Thành 8 trụ 76 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	4_CT	Cắt 01 FCO + CB trạm 50kVA TT Châu Thành 8 trụ 76 tuyến 473SD	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
130	Trạm 25kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	08-06-21	08g00	08-06-21	11g30	Thay hệ thống đo đếm bị quá tải trạm 25kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bung Rò xã Hòa Hội	4_CT	Cắt 01 FCO + CB trạm 25kVA Bung Rò trụ 132/24B/13 tuyến 477SD	
131	Trạm 50kVA Puma 2, trụ 186/53/30 tuyến 473SD	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 186/53/24 đến trụ 186/53/30, từ trụ 186/53/30 đến trụ 186/53/30/21T, từ trụ 186/53/30/15T đến trụ 186/53/30/15T/25	Sửa chữa lớn	Áp Bồ Lớn xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Puma 2 trụ 186/53/30 tuyến 473SD	
132	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/107B/57/1 Áp 6 tuyến 471PĐC	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/57/1 đến trụ 42/107B/57/74, từ trụ 42/107B/57/15/1 đến trụ 42/170B/57/15/20T, từ trụ 42/107B/57/15/1P đến trụ 42/107B/57/15/38P tuyến 471PĐC.	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
133	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/35B Long Phước tuyến 476BC	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Lắp bổ sung chống sét van trụ 234/35B, trụ 234/44A, 234/63, trụ 234/82B, trụ 234/88A, trụ 234/103B tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
134	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/75B/1 Phước Đông tuyến 476BC.	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/75B/1 đến trụ 75B/8 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
135	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 33/14/12/1 Gia Huỳnh tuyến 473TB	08-06-21	07g30	08-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 33/14/12/1 đến trụ 33/14/12/10	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Huỳnh phường Trảng Bàng	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 33/14/12/1 Gia Huỳnh tuyến 473TB	
136	Nhánh rẽ 12,7kV Đông Hà trụ 167/5 tuyến 478TH	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/5 đến trụ 167/75 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
137	TBA 250kVA DNTN Tân Hung trụ 260/1 tuyến 471TBI	08-06-21	09g45	08-06-21	11g30	Thay CT, công tơ định kỳ Trạm 250kVA DNTN Tân Hưng trụ 260/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Công ty TNHH TM- XNK Tân Hưng	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA DNTN Tân Hưng trụ 260/1 tuyến 471TBI	
138	TBA 3x50kVA Cty TNHH Hoàng Thắng trụ 265/1 tuyến 471TBI	08-06-21	13g30	08-06-21	15g30	Thay CT, công tơ định kỳ Trạm 3x50kVA Cty TNHH Hoàng Thắng trụ 265/1 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Cty TNHH Hoàng Thắng	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x50kVA Cty TNHH Hoàng Thắng trụ 265/1 tuyến 471TBI	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
139	Lưới điện Tân Biên	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
140	Trạm 2x50kVA trụ 195/3 tuyến 471TBI	08-06-21	08g00	08-06-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 195/3	Sửa chữa lớn	Tổ 4 áp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	Cắt CB trạm 2x50kVA trụ 195/3 tuyến 471TBI	
141	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
142	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
143	Lưới hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Sang lưới hạ áp từ trụ 48 đến trụ 48/3, 45 đến trụ 45/9 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Giang xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	
144	Lưới hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Thay điện kế định kỳ trạm trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay định kỳ	Áp Trường Giang xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương L trụ 46B/1 Trần Phú tuyến 474TN	
145	Đường dây 22kV trụ 62 Cầu Khởi, tuyến 475HT	09-06-21	08g00	09-06-21	17g30	Sang lưới hạ áp thu hồi vật tư và trụ từ trụ 59 đến trụ 64(cũ) đường dây Thạnh Đức - Bàu Năng, tuyến 475HT	Di dời lưới điện mở rộng đường	Tổ 4, 5 áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 2x25kVA trụ 61 Khởi Hà Q; cắt CB trạm 50kVA trụ 60B Khởi Hà G, Cắt LBS trụ 63B, DS 3pha trụ 62 đường dây Thạnh Đức - Bàu Năng, tuyến 475HT	
146	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 206/1 Chòm Dừa 2 tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 206/1 đến trụ 206/11/14 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
147	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 242/1 Sa Nghe tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 242/1 đến trụ 242/29/20 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
148	Trạm 50kVA Cầu Vĩnh T.312 tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 310 đến trụ 315, từ trụ 313/1 đến trụ 313/3 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ; Áp Phước Lợi xã Phước Vĩnh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 312, CB trạm trụ 309 tuyến 478SD	
149	Trạm 50kVA An Cơ 3 T.279/40 tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 279/39 đến trụ 279/48, từ trụ 279/40b đến trụ 279/40b/6T, từ trụ 279/40b đến trụ 279/40b/24P tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp An Thọ xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 279/40, CB trạm trụ 279/37 tuyến 478SD	
150	Trạm 50kVA Hào Đức 28 T.288 tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 289b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	
151	Trạm 50kVA Hào Đức 16 T.291 tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 289b đến trụ 291b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	
152	Trạm 50kVA Bến Trường 3 T.298/51 tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 298/46 đến trụ 298/58 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 298/51, CB trạm trụ 298/46, 298/59 tuyến 478SD	
153	Trạm 50kVA Bến Trường 2 T.298/36 tuyến 478SD	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 298/33 đến trụ 298/40 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Bình Lợi xã Hào Đức	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 298/36, CB trạm trụ 298/32, 298/42 tuyến 478SD	
154	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/29 Phước Đức tuyến 471TĐ	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 42/29/3a tuyến 471TĐ	Theo chiết tính 106 Trần Thị Lê Thanh	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/29/1 Phước Đức tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/28 Phước Đông 5 tuyến 471TĐ	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
155	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/29 Phước Đức tuyến 471TĐ	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ dây trần thành dây bọc, phát quang từ trụ 42/29 đến trụ 42/29/20 tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/29/1 + tháo hotline trụ 42/29 Phước Đức tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 250kVA trụ 42/28 Phước Đông 5 tuyến 471TĐ	
156	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 30 đến trụ 49 tuyến 474BC-477BC	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Diễn tập PCTN&TKCN - Diễn tập xử lý sự cố năm 2021 từ trụ 30 đến trụ 49 đường dây 2 mạch tuyến 474BC-477BC	Diễn tập PCTT&TKCN năm 2021	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
157	Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 67/18 Gia Tân tuyến 473TB	09-06-21	07g30	09-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 67/18 đến trụ 67/18/16	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 67/18 Gia Tân tuyến 473TB	
158	Trạm 37,5kVA Suối Ngò 2 trụ 173/34 tuyến 475TH	09-06-21	08g00	09-06-21	17g00	Kéo tăng cường dây trung hòa trụ từ trụ 23 đến trụ 36 tuyến 475TH	- Sửa chữa thường xuyên	Áp 1 xã Suối Ngò	8_TC	Cắt CB tổng trạm 37,5kVA trụ 173/34 Suối Ngò 2 tuyến 475TH	
159	Trạm 75kVA trụ 136 tuyến 474TBI	09-06-21	08g00	09-06-21	11g30	Di dời trụ hạ áp 135/15	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 6 ấp Sân Bay xã Tân Phong	9_TB	Cắt CB trạm 75kVA trụ 136 tuyến 474TBI	
160	Trạm 25kVA trụ 17/35B/12/22 tuyến 476TBI	09-06-21	13g30	09-06-21	17g00	Di dời trụ hạ áp 17/35b/13/22/1BP	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 6 ấp Thanh Sơn xã Thanh Tây	9_TB	Cắt CB trạm 25kVA trụ 17/35B/12/22 tuyến 476TBI	
161	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
162	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
163	Lưới hạ áp trạm 50kVA Long Hải S trụ 30/8 Ngò Quyền tuyến 474TN	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Dựng trụ + Đồ bê tông + Sang lưới hạ áp từ trụ 30/5B đến trụ 30/9B/1, từ trụ 30/7 đến trụ 30/7/4 Ngò Quyền tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường An xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 50kVA Long Hải S trụ 30/8 Ngò Quyền tuyến 474TN	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
164	Từ trụ 221 đến trụ 234 đường dây Thanh Đức - Truông Mít, tuyến 471TĐ	10-06-21	07g00	10-06-21	18g00	Di dời điện kế, thùng điện kế, sang lưới hạ áp từ trụ 221 đến trụ 234 đường dây Thanh Đức - Truông Mít, tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Thuận Tân xã Truông Mít	3_DMC	Cắt FCO+hotline trạm 160kVA trụ 223 Thân Tân B, trạm 160kVA 227B/3/2; trạm 160kVA trụ 227B/4, tháo 3hotline nhánh rẽ 22kV trụ 227B, tuyến 471TĐ	
165	Trạm 75kVA trụ 341/56 Rạch Tre 1 tuyến 478SD	10-06-21	07g30	10-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021, từ trụ 341/56 đến trụ 341/56/23P và từ trụ 341/56/ đến trụ 341/56/17T tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 341/56 Rạch Tre 1 tuyến 478SD	
166	Đường dây 22kV từ trụ 49 đến trụ 42/146 Cây Trường - Bàu Đôn tuyến 471TĐ	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 49 đến trụ 42/146 tuyến 471TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
167	Đường dây 22kV từ trụ 51 đến trụ 121 Cây Trường - Bàu Đôn tuyến 475TB	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 51 đến trụ 121 tuyến 475TB	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
168	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/63 Long Phước tuyến 476BC	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Lắp bổ sung chống sét van trụ 234/119B, trụ 234/133, trụ 234/160B, trụ 234/177B tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
169	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/1/23/1 Thi Trán 2 tuyến 476BC.	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/23/1 đến trụ 23/22 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
170	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67/41/1P Gia Tân tuyến 473TB	10-06-21	07g30	10-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 67/41/14 đến trụ 67/41/23	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 67/41/1P Gia Tân tuyến 473TB	
171	Nhánh rẽ 22kV trại giam K48 trụ 176/58/3 tuyến 472TH	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	- Căng lại dây trung áp xử lý giáp núi không đúng kỹ thuật trụ 58/18, 58/32, 58/38 tuyến 472TH - Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 176/58/4, 176/58/7, 176/58/9/2, 176/58/9/9, 176/58/20, 176/58/29 tuyến 472TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Lợi xã Tân Hưng	8_TC	Cắt 3LBFCO trụ 176/58/3 nhánh rẽ 22kV K48 tuyến 472TH	
172	Trạm 50kVA trụ 195/7 tuyến 471TBI	10-06-21	08g00	10-06-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 195/7	Sửa chữa lớn	Tổ 5 ấp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA trụ 195/7 tuyến 471TBI	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
173	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
174	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
175	LBS và 3LTD trụ 59 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN và 59B Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thử nghiệm LBS trụ 59 và 01 DS trụ 59B Phạm Văn Đồng tuyến 471TN và tuyến 482TN	Thử nghiệm thiết bị	Không mất điện	2_HT	Cắt LBS + 03LTD trụ 59 Phạm Văn Đồng tuyến 471TN	
176	LBS và 3LTD trụ 60A và 01 DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và tuyến 476TN	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thử nghiệm LBS + 03LTD trụ 60A và 01 DS trụ 60 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN và tuyến 476TN	Thử nghiệm thiết bị	Không mất điện	2_HT	Cắt LBS + 03LTD trụ 60A Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
177	LBS trụ 122B và 01 DS trụ 122 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thử nghiệm LBS trụ 122B và 01 DS trụ 122 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Thử nghiệm thiết bị	Không mất điện	2_HT	Cắt LBS + 03LTD trụ 122B Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
178	Đường dây 22kV từ trụ 133/10 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/10 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
179	Trạm 75kVA trụ 173 Khởi Hà-L, tuyến 475HT	11-06-21	08g00	11-06-21	17g30	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 173 đến 175, từ 173 đến trụ 173/1 đường dây Thạnh Đức - Bàu Năng, tuyến 475HT	Di dời mở rộng đường	Tổ 2 áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt FCO+hotline Trạm 75kVA trụ 173 Khởi Hà-L, tuyến 475HT	
180	Nhánh rẽ 22kV trụ 369/1 Năng Rà tuyến 478SD	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369/1 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
181	Trạm 75kVA Phước Lập A T.341/40/12 tuyến 478SD	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/40/7 đến trụ 341/40/12, từ trụ 341/40/12 đến trụ 341/40/12/19P, từ trụ 341/40/12/11P đến trụ 341/40/12/11P/8, từ trụ 341/40/12 đến trụ 341/40/12/10T tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lộc xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/40/12 tuyến 478SD	
182	Trạm 25kVA Linh Quỳnh, 37,5kV Linh Quỳnh 1 T.341/15/42 tuyến 478SD	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/15/42 đến trụ 341/15/47, từ trụ 341/15/42 đến trụ 341/15/42/8C, từ trụ 341/15/40 đến trụ 341/15/42, từ trụ 341/15/42 đến trụ 341/15/42/5A tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lộc xã Phước Vinh	4_CT	Cắt 2CB+2FCO+tháo 2 hotline trạm trụ 341/15/42 tuyến 478SD	
183	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 59/1 Suối Cao tuyến 475TB	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ dây trần thành dây bọc, phát quang từ trụ 59 đến trụ 59/8 tuyến 475TB	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	áp Suối cao A xã Phước Đông	5_GD	Cắt LBFCO trụ 59/1 Suối cao + tháo hotline trụ 59 tuyến 475TB.	
184	Trạm 25kVA trụ 75/64 Áp Rộc 3 tuyến 472TĐ	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 75/64 Áp Rộc 3 tuyến 472TĐ	
185	Trạm 25kVA trụ 75/26A/15 Áp Rộc 12 tuyến 472TĐ	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 75/26A/15 Áp Rộc 12 tuyến 472TĐ	
186	Trạm 75kVA trụ 75/34 Áp Rộc 2 tuyến 472TĐ	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 75/34 Áp Rộc 2 tuyến 472TĐ	
187	Trạm 2x50kVA trụ 75/56 Áp Rộc 4 tuyến 472TĐ	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x50kVA trụ 75/56 Áp Rộc 4 tuyến 472TĐ	
188	Trạm 25kVA trụ 75/53/19 áp Rộc 11 tuyến 472TĐ	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 75/53/19 áp Rộc 11 tuyến 472TĐ	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
189	Trạm 75kVA trụ 75/48/19 Áp Rộc 10 tuyến 472TĐ	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay công tơ lệch thời gian	Thay công tơ trạm	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 75/48/19 Áp Rộc 10 tuyến 472TĐ	
190	Trạm 50kVA trụ 59/5 Suối Cao 9 tuyến 475TB	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Suối Cao A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 59/5 Suối Cao 9 tuyến 475TB	
191	Trạm 50kVA trụ 65/6 Suối Cao 12 tuyến 475TB	11-06-21	13g30	11-06-21	17g00	Thay công tơ hết pin	Thay công tơ trạm	Áp Suối Cao A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 65/6 Suối Cao 12 tuyến 475TB	
192	- Trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC - Lưới hạ áp từ trụ 221/39/33/3B đến 39/33/10/15 trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây trụ 221/39/33/10 tuyến 476BC - Kéo dây AV 70mm2 từ trụ 221/39/33/3B đến 33/10 tuyến 476BC - Kéo dây AC 50mm2 từ trụ 221/39/33/10 đến 33/10/15 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC	
193	Nhánh rẽ 12,7V trụ 54B/1 tuyến 475TB	11-06-21	07g30	11-06-21	17g00	Thay sứ phóng trụ 54B/10-11, thay dây hạ áp từ trụ 54B/11 đến trụ 54B/11/10, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 54B/1 tuyến 475TB	
194	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167 đến trụ 167/19, từ trụ 167/14 đến trụ 167/12/22 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
195	Lưới điện Tân Biên	11-06-21	08g00	11-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
196	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
197	Đường dây 22kV tuyến 482TN	12-06-21	06g00	12-06-21	18g00	Thay dây trung áp, lắp xà và phụ kiện, thu hồi vật tư công trình SCL 2021. Từ trụ 6 đến trụ 62, từ trụ 62 đến trụ 80B tuyến 472TN, 482TN. Bàn giao đơn vị ngoài Lắp Recloser tại trụ 62 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Ninh Thọ, Ninh An, Ninh Lộc phường Ninh Sơn; khu phố Ninh Hòa phường Ninh Thạnh; khu phố Hiệp Lễ, Hiệp Thạnh, Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 1, 2, 3, 4, 6 phường IV	1_TP	Cắt MC 472TN + đóng DTĐ 472-76TN; cắt MC 482TN + đóng DTĐ 482-76TN	
198	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 62/6 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Bàn giao đơn vị ngoài di dời đường dây hạ áp. Tại trụ 62/6/3 tuyến 472TN	Di dời mở rộng đường	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 250kVA trụ 62/6 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	
199	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 55 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Bàn giao đơn vị ngoài di dời đường dây hạ áp. Tại trụ 56B8 tuyến 472TN	Di dời mở rộng đường	Khu phố Hiệp Lễ, Hiệp Bình phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 400kVA trụ 55 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	
200	Đường dây hạ áp trạm 3x50kVA trụ 51 Điện Biên Phủ tuyến 474TN	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Bàn giao đơn vị ngoài di dời đường dây hạ áp. Tại trụ 50B/8 tuyến 474TN	Di dời mở rộng đường	Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 51 Điện Biên Phủ tuyến 474TN	
201	Đường dây 22kV từ trụ 48 đến trụ 182 Thạnh Đức - Cầm Giang tuyến 474TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 48 đến trụ 182 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
202	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 177 Cầm Thắng tuyến 474TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 177 đến trụ 177/10 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
203	Trạm 50kVA trụ 90/10 Bàu Trâm 7 tuyến 474TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Thay công tơ, TI định kỳ	Thay công tơ, TI trạm	Áp Cầm An xã Cầm Giang	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 90/10 Bàu Trâm 7 tuyến 474TĐ	
204	Trạm 25kVA trụ 90/24 Bàu Trâm 2 tuyến 474TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Thay TI định kỳ	Thay TI trạm	Áp Cầm An xã Cầm Giang	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 90/24 Bàu Trâm 2 tuyến 474TĐ	
205	Trạm 2x25kVA trụ 180/32B/11 Cầu Sắt 5 tuyến 473TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Thay công tơ lệch thời gian, 02 chiều	Thay công tơ trạm	Áp Cầu Sắt xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x25kVA trụ 180/32B/11 Cầu Sắt 5 tuyến 473TĐ	
206	Trạm 25kVA trụ 68/116/8 Bổ Dây Chè tuyến 474TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Thay công tơ hỏng màn hình	Thay công tơ trạm	Áp Bến Rộng xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 68/116/8 Bổ Dây Chè tuyến 474TĐ	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
207	Trạm 3x25kVA Hưng Long (Quan Bảo) trụ 167A/1 tuyến 478BC	12-06-21	13g30	12-06-21	17g00	Thay TI trạm	Thay TI trạm	Công ty TNHH SX TM DV Quan Bảo (IL SHIN)	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 3x25kVA Hưng Long (Quan Bảo) trụ 167A/1 tuyến 478BC	
208	Trạm 25kVA trụ 54/86A Trường Cửu (Hồ Thị Tiến) tuyến 476TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Thay TI trạm	Thay TI trạm	Khách hàng Hồ Thị Tiến	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 54/86A Trường Cửu (Hồ Thị Tiến) tuyến 476TĐ	
209	Trạm 25kVA trụ 42/114/14/9C/1 Trường Tiểu Học Ấp 3 tuyến 471TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Thay TI trạm	Thay TI trạm	Trường Tiểu Học Ấp 3	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 42/114/14/9C/1 Trường Tiểu Học Ấp 3 tuyến 471TĐ	
210	Trạm 25kVA trụ 42/107/1 Trần Văn An tuyến 471TĐ	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Thay TI trạm	Thay TI trạm	Khách hàng Trần Văn An	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 42/107/1 Trần Văn An tuyến 471TĐ	
211	Trạm 250kVA trụ 103B/5/4 Thị Trấn 23 tuyến 479BC	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Hạ công suất, thay đo đếm TBA 250kVA thành 160kVA trụ 103B/5/4 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt 3FCO + 3hotline trạm 250kVA trụ 103B/5/4 Thị Trấn 23 tuyến 479BC	
212	Trạm 160kVA trụ 104/27B/2 Thị Trấn 6 tuyến 476BC	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Nâng công suất, thay đo đếm TBA 160kVA thành 250kVA trụ 104/27B/2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 3 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt 3FCO + 3hotline trạm 160kVA trụ 104/27B/2 Thị Trấn 6 tuyến 476BC	
213	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Ấp Voi tuyến 478BC.	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
214	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 51/7B/1 Gia Lâm tuyến 473TB	12-06-21	07g30	12-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 51/7B đến trụ 51/7B/10	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 51/7B/1 Gia Lâm tuyến 473TB	
215	Nhánh rẽ 22kV Gõ Lý Suong trụ 21/1 tuyến 478TBI	12-06-21	08g00	12-06-21	17g00	Diễn tập phòng chống thiên tai, căng dây hạ áp, thay sứ phóng, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 2 ấp Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 3FCO Gõ Lý Suong trụ 21/1 tuyến 478TBI	
216	Tuyến 471, 473, 475 trạm 110kV Thạnh Đức	13-06-21	07g00	13-06-21	17g00	Trồng trụ xen lưới, lắp phụ kiện, thu hồi trụ cũ, bắt tổ ong và kết hợp phát quang từ trụ 1 đến trụ 76 tuyến 471TĐ, 473TĐ, 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Đường Long, Bến Rộng xã Thạnh Đức	5_GD	- Cắt MC 471TĐ và đóng DTĐ 471-76TĐ. - Cắt MC 473TĐ và đóng DTĐ 473-76TĐ. - Cắt MC 475TĐ và đóng DTĐ 475-76TĐ.	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
217	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/3 đến trụ 103B/3/2 VP UBND huyện Bến Cầu tuyến 479BC	13-06-21	08g00	13-06-21	17g00	Thay dây trung áp 3xAC35mm2 thành dây 3xACXH 24kV - 50mm2 từ trụ 103B/3 đến trụ 103B/3/2 tuyến 479BC	Sửa chữa thường xuyên	UBND huyện Bến Cầu	6_BC	Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 103B/3/2 + 3hotline trụ 103B/3 VP UBND huyện Bến Cầu tuyến 479BC	
218	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
219	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kê nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa, xử lý vị trí nguy hiểm gom thùng làm gọn dây sau công tơ	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
220	Lưới hạ áp từ trụ 71/1T đến trụ 71/3T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 71/1T đến trụ 71/3T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
221	Lưới hạ áp từ trụ 36B/2 đến trụ 36B/4 và từ trụ 36B/3 đến trụ 36B/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 36B/2 đến trụ 36B/4 và từ trụ 36B/3 đến trụ 36B/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
222	Trạm 50kVA Xóm Mồ Côi- 1 trụ 141/43/4B/3 tuyến 476SD	14-06-21	07g30	14-06-21	11g30	- Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 141/43/4B/2 đến trụ 141/43/4B/3, từ trụ 141/43/4B/3 đến trụ 141/43/4B/3/2/10T, từ trụ 141/43/4B/3/2/9T đến trụ 141/43/4B/3/2/9T/11, từ trụ 141/43/4B/3/2 đến trụ 141/43/4B/3/2/1b/15, từ trụ 141/43/4B/3/2/1b/9/1P đến trụ 141/43/4B/3/2/1b/9/7T	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hòa xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline 50kVA Xóm Mồ Côi-1 trụ 141/43/4B/3 tuyến 476SD	
223	Trạm 50kVA Thanh Hòa 7 trụ 141/43/7 tuyến 476SD	14-06-21	13g30	14-06-21	17g00	- Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 141/43/4B/3/2/1b đến trụ 141/43/4B/3/2/18P	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hòa xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 50kVA Thanh Hòa 7 trụ 141/43/7 tuyến 476SD	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
224	Nhánh rẽ 22kV trụ 270/2 Trâm Vàng 1 tuyến 476TĐ	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Thay dây trần thành dây bọc công trình SCL 2021 (đoạn nhánh rẽ vượt đường) từ trụ 270/7B đến trụ 270/7B/1, từ trụ 270/43 đến trụ 270/43/1, thay kẹp quai+ hotline trụ 270/56 tuyến 476TĐ; Xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 270/2 đến trụ 270/67A tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	ấp Trâm Vàng 1, Xóm Đông xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBS trụ 270/2 + 3 LTD trụ 270/1 Trâm Vàng 1 tuyến 476TĐ	
225	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/7B/1 Xóm Đông 4 tuyến 476TĐ	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ dây trần thành dây bọc công trình SCL trung áp 2021 từ trụ 270/7B đến trụ 270/7B/9 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	ấp Trâm Vàng 1 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 270/7B/1 + Tháo hotline trụ 270/7B Xóm Đông 4 tuyến 476TĐ	
226	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/43/1 Xóm Đông 3tuyến 476TĐ	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ dây trần thành dây bọc công trình SCL trung áp 2021 từ trụ 270/43/1 đến trụ 270/43/9 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	ấp Xóm Đông xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 270/43/1 + Tháo Hotline trụ 270/43 Xóm Đông 3 tuyến 476TĐ	
227	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/40B Xóm Đông 2 tuyến 476TĐ	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ dây trần thành dây bọc công trình SCL trung áp 2021 từ trụ 270/40B đến trụ 270/40B/12 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	ấp Xóm Đông xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO + Tháo Hotline trụ 270/40B Xóm Đông 2 tuyến 476TĐ	
228	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/119B Long Phước tuyến 476BC	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Lắp bổ sung chống sét van trụ 234/119B, trụ 234/133 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
229	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 234/48B Cao Su tuyến 476BC.	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234/48B/1 đến trụ 48B/24/21 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
230	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 51/7B/1 Gia Lâm tuyến 473TB	14-06-21	07g30	14-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 51/7B đến trụ 51/7B/10	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 51/7B/1 Gia Lâm tuyến 473TB	
231	Trạm 25kVA Tân Xuân 4 trụ 137/11 tuyến 472TH	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 137/11 tuyến 472TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Xuân 4 trụ 137/11 tuyến 472TH	
232	Trạm 50kVA Tân Xuân 11 trụ 137/15 tuyến 472TH	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 137/11 tuyến 472TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Xuân 11 trụ 137/15 tuyến 472TH	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
233	Nhánh rẽ 12,7kV Tân Xuân trụ 137 tuyến 472TH	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 137/2 đến trụ 137/15 thí nghiệm định kỳ thiết bị trạm trụ 137/4, 137/11, 137/15 tuyến 472TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Áp Tân Xuân xã Tân Phú	8_TC	Cắt LBFCO trụ 137/1 nhánh rẽ 12,7kV Tân Xuân tuyến 472TH	
234	Trạm 50KVA Tân Lập trụ 198 tuyến 471TBI	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 198	Sửa chữa lớn	Tổ 3 áp Tân Tiến, xã Tân Lập	9_TB	Cắt FCO trạm 50KVA Tân Lập trụ 198 tuyến 471TBI	
235	Trạm 50KVA Tân Lập trụ 198/4 tuyến 471TBI	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 198/4	Sửa chữa lớn	Tổ 3 áp Tân Tiến, xã Tân Lập	9_TB	Cắt FCO trạm 50KVA Tân Lập trụ 198/4 tuyến 471TBI	
236	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
237	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
238	Lưới hạ áp từ trụ 54/30B/3 đến trụ 54/30B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 54/30B/3 đến trụ 54/30B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
239	Lưới hạ áp từ trụ 54/35B/12 đến trụ 54/35B/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 54/35B/12 đến trụ 54/35B/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
240	Trạm 75kVA trụ 141B/1 Ninh Bình-H tuyến 471HT	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Thay dây hạ áp, vật tư và phụ kiện từ trụ 49 đến trụ 141B/1 thuộc trạm 75kVA trụ 141B/1 Ninh Bình-H tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Ninh Hòa xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 141B/1 Ninh Bình-H tuyến 471HT	
241	Trạm 50kVA trụ 203/19/33 Bàu Đưng-B tuyến 471HT	15-06-21	08g30	15-06-21	10g00	Thay định kỳ TI trạm 50kVA Bàu Đưng-B	Thay thiết bị định kỳ	Áp Bàu Đưng xã Phan	3_DMC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 203/19/33 Bàu Đưng- B tuyến 471HT	
242	Trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 477HT	15-06-21	10g00	15-06-21	11g30	Thay định kỳ TI trạm 75kVA Ninh Hưng I-K	Thay thiết bị định kỳ	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I- K tuyến 477HT	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
243	Trạm 75kVA trụ 43/8 Ninh Hưng I-E tuyến 477HT	15-06-21	13g30	15-06-21	15g00	Thay định kỳ TI trạm 75kVA Ninh Hưng I-E	Thay thiết bị định kỳ	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 43/8 Ninh Hưng I-E tuyến 477HT	
244	Trạm 25kVA trụ 43/9/12 Ninh Hưng I-N tuyến 477HT	15-06-21	15g00	15-06-21	16g30	Thay định kỳ TI trạm 25kVA Hưng I-N	Thay thiết bị định kỳ	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 43/9/12 Ninh Hưng I-N tuyến 477HT	
245	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 28/1 Bến Mương 1 tuyến 474TĐ	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Cho phép Công ty Thăng Long thi công kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 28/15, trụ 28/12 tuyến 474TĐ, kết hợp xử lý khiếm khuyết lưới điện, phát quang hạ cao áp từ trụ 28/1 đến trụ 28/15 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	áp Bến Đình xã Thanh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 28/1 Bến Mương 1 tuyến 474TĐ	
246	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/1 Bến Đình 2 tuyến 474TĐ	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Cho phép Công ty Ngân Anh thi công kéo dây đầu nối lắp mới TBA trụ 34/2 tuyến 474TĐ.	Đầu tư xây dựng 2021	áp Bến Đình xã Thanh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 34/1 Bến Đình 1 tuyến 474TĐ	
247	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/1 Bến Đình 2 tuyến 474TĐ	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 34/1 đến trụ 34/9 tuyến 474TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
248	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 28/1 Bến Mương 1 tuyến 474TĐ	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 28/1 đến trụ 28/15 tuyến 474TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
249	Nhánh rẽ 22kV trụ 234/160B Long Phước tuyến 476BC	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Lắp bổ sung chống sét van trụ 234/160B, trụ 234/177B tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
250	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/117/10/1 Phước Lập 1 tuyến 478BC.	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/117/10/1 đến trụ 53/117/10/52, từ trụ 10/52/1 đến trụ 52/63 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
251	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 268 đến trụ 283/20 tuyến 474TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
252	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
253	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
254	Lưới hạ áp từ trụ 188 đến trụ 188/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 188 đến trụ 188/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
255	Lưới hạ áp từ trụ 189/1 đến trụ 189/3 Phạm Hùng tuyến 482TN	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 189/1 đến trụ 189/3 Phạm Hùng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
256	Lưới hạ áp từ trụ 191/1 đến trụ 191/4, 191/4/1T, 191/4/2P Phạm Hùng tuyến 482TN	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 191/1 đến trụ 191/4, 191/4/1T, 191/4/2P Phạm Hùng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
257	Đường dây 22kV trụ 80 Bến Mương 1, tuyến 471TĐ	16-06-21	06g00	16-06-21	18g30	Sang lưới thu hồi vật tư trung hạ áp từ trụ 119 đến trụ 234 đường dây 22kV Thạnh Đức-Truong Mít tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	- Huyện Dương Minh Châu: xã Truong Mít (trừ áp Thuận Phước). - Huyện Gò Dầu: Một phần áp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh; áp Rộc B xã Thạnh Đức và áp 2 xã Bàu Đôn.	3_DMC	Cắt Recloser+DS trụ 80 Bến Mương 1, tuyến 471TĐ	
258	Trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng H tuyến 471HT	16-06-21	08g00	16-06-21	11g30	Thay định kỳ TI, thay công tơ 2 chiều trạm 400kVA Bàu Năng H kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Nguyễn Thiện Nhân, Công ty TNHH tôn Long Phú, Công ty TNHH MTV SX - TM Thép Kim Lý	Thay thiết bị định kỳ	Áp Ninh Thuận xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng H tuyến 471HT	
259	Trạm 250kVA trụ 98/4B Bàu Năng-T.98/4B tuyến 471HT	16-06-21	13g30	16-06-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm 250kVA Bàu Năng-T.98/4B kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Nguyễn Văn Mang, Trương Hoài Phong Bảo, Nguyễn Hồng Thạnh	Thay thiết bị định kỳ	Áp Ninh Hiệp xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 98/4B Bàu Năng-T.98/4B tuyến 471HT	
260	Trạm 25kVA Rạch Tre-1, trụ 341/56 tuyến 478SD	16-06-21	07g30	16-06-21	17g00	- Thi công trồng trụ, đào lỗ trụ để chuẩn bị thay dây trạm Rạch Tre 1 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
261	Trạm 25kVA Rạch Tre-2, trụ 341/67 tuyến 478SD	16-06-21	07g30	16-06-21	17g00	- Thi công trồng trụ, đào lỗ trụ để chuẩn bị thay dây trạm Rạch Tre 2 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
262	Trạm 250kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471PĐC	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ TBA trụ 42/38 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	ấp Phước Đức B xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB+ 3 FCO trạm 250kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471PĐC	
263	Trạm 250kVA trụ 42/54 Bàu Đồn 15 tuyến 471PĐC	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ TBA trụ 42/54 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	ấp 4 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB + 3 FCO trạm 250kVA trụ 42/54 Bàu Đồn 15 tuyến 471PĐC	
264	Trạm 3x25kVA trụ 302 Long Giao 6 tuyến 476BC	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 294/7, trụ 298, trụ 299/7 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
265	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/15/1 đến trụ 15/63 Đĩa Xù tuyến 479BC.	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/15/1 đến trụ 15/63 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
266	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
267	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
268	Lưới hạ áp từ trụ 30/7/1 đến trụ 30/7/4, 30/5B, 30/6B, 30/9B/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 30/7/1 đến trụ 30/7/4, 30/5B, 30/6B, 30/9B/1 Ngô Quyền tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
269	Lưới hạ áp từ trụ 91B/1 đến trụ 91B/1/3, 88/1, 94/7 Trần Phú tuyến 474TN	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 91B/1 đến trụ 91B/1/3, 88/1, 94/7 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
270	Trạm 250kVA trụ 98/8 Bàu Năng-G tuyến 471HT	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Thay dây hạ áp, vật tư và phụ kiện từ trụ 98/7 đến trụ 98/9, từ trụ 98/9 đến trụ 98/11, từ trụ 98/8 đến trụ 98/10p, từ trụ 98/8/3p đến trụ 98/8/3p/5, từ trụ 98/8/1 đến trụ 98/8/1/9, từ trụ 98/9 đến trụ 98/9/7, từ trụ 98/11 đến trụ 98/11/7, từ trụ 98/11/3 đến trụ 98/11/3/5, thuộc trạm 250kVA trụ 98/8 Bàu Năng-G tuyến 471HT	Sửa chữa lớn	Áp Ninh An, Ninh Hiệp xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 98/8 Bàu Năng-G tuyến 471HT	
271	Trạm 250kVA trụ 98/8 Bàu Năng-G tuyến 471HT	17-06-21	13g30	17-06-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm 250kVA Bàu Năng-G kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Nguyễn Văn Tiết, Lưu Phần Huy	Thay thiết bị định kỳ	Áp Ninh An, Ninh Hiệp xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 98/8 Bàu Năng-G tuyến 471HT	
272	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 75/48/1 Áp Rộc 3 tuyến 472TĐ	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Cho phép Công ty Ngân Anh thi công kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 75/48/19, Lắp TBA trụ 75/48/12 tuyến 472TĐ, kết hợp xử lý tháp đà nâng cao độ võng dây trung áp trụ 75/48/2B, phát quang hạ cao áp từ trụ 75/48/1 đến trụ 75/48/19 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Rộc A xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 75/48/1 Áp Rộc 3 tuyến 472TĐ	
273	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 75/53/1 Áp Rộc 5 tuyến 472TĐ	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Cho phép Công ty Thăng Long thi công kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 75/53/19 tuyến 472TĐ, kết hợp phát quang hạ cao áp từ trụ 75/53/1 đến trụ 75/53/19 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 75/53/1 Áp Rộc 5 tuyến 472TĐ	
274	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ dây trần thành dây bọc công trình SCL trung áp 2021 từ trụ 156/32 đến trụ 156/41/13 tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	
275	Trạm 3x25kVA trụ 279 Long Thạnh 6 tuyến 476BC	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 275 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
276	Đường dây 22kV từ trụ 274 đến trụ 296 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC.	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 274 đến trụ 296 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
277	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 64B Gia Lâm tuyến 473TB	17-06-21	07g30	17-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 64B đến trụ 64B/23	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 64B Gia Lâm tuyến 473TB	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
278	Nhánh rẽ Đồn biên phòng 815 trụ 173/212/1 tuyến 475TH	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 212/1 đến trụ 212/51 tuyến 475TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
279	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
280	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
281	Lưới hạ áp từ trụ 10B/3/1T đến trụ 10B/3/3T, 10B/3/1P An Dương Vương tuyến 474TN	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 10B/3/1T đến trụ 10B/3/3T, 10B/3/1P An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
282	Trạm 250kVA trụ 114 Bàu Năng-F tuyến 471HT	18-06-21	08g00	18-06-21	11g30	Thay định kỳ TI, thay công tơ 2 chiều trạm 250kVA Bàu Năng-F kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Viettel Tây Ninh - Chi nhánh Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông Quân đội, CN Công ty TNHH Hoàng Dung, Nguyễn Tân Trạng	Thay thiết bị định kỳ	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 114 Bàu Năng-F tuyến 471HT	
283	Trạm 250kVA trụ 301 Thị trần-F tuyến 471HT	18-06-21	13g30	18-06-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều trạm 250kVA Thị trấn-F kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng BCH Quân sự huyện Dương Minh Châu, Nguyễn Xuân Thành, Cty TNHH MTV Vận tải Minh Thiên, Nguyễn Thanh Dũng, BCH Quân sự huyện DMC	Thay thiết bị định kỳ	Khu phố 3, khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 471HT	
284	Trạm 75kVA Bàng Dung C T.341/35 tuyến 478SD	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 341/29b đến trụ 341/35b; từ trụ 341/35 đến trụ 341/35/13; từ trụ 341/35a đến trụ 341/35a/23	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lập xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/35, CB trạm trụ 341/27 tuyến 478SD	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
285	Trạm 50kVA Sa Nghe 5 T.252/13 tuyến 478SD	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 252/9 đến trụ 252/13/24	Sửa chữa lớn	Áp Sa Nghe xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 252/13 tuyến 478SD	
286	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/61/1 Áp Chánh tuyến 472TĐ	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/61/1 đến trụ 128/61/24 tuyến 472TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
287	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 85/4/10 Xẽ Gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Cho phép Công ty Thăng Long thi công kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 85/4/48 tuyến 472TĐ, kết hợp phát quang hạ cao áp từ trụ 85/4/11 đến trụ 85/4/48 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	ấp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO trụ 85/4/10 Xẽ Gỗ Vên Vên tuyến 472TĐ	
288	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 190/27/1 Tầm Lanh 1tuyến 471TĐ	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Cho phép Công ty Ngân Anh thi công kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 190/27/18 tuyến 471TĐ, kết hợp phát quang hạ cao áp từ trụ 190/27/1 đến trụ 190/27/18 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	ấp Tầm Lanh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO trụ 190/27/1 Tầm Lanh 1tuyến 471TĐ	
289	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/29 Cây Da tuyến 472TĐ	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ dây trần thành dây bọc công trình SCL trung áp 2021 từ trụ 128/29 đến trụ 128/29/10/6 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO + tháo hotline trụ 128/29 Cây Da tuyến 472TĐ.	
290	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/45/1 Cây Da 2 tuyến 472TĐ	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ dây trần thành dây bọc công trình SCL trung áp 2021 từ trụ 128/45 đến trụ 128/45/8 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	ấp Cây Da xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO trụ 128/45/1 Cây Da 2 + tháo hotline trụ 128/45 tuyến 472TĐ.	
291	Trạm 160kVA trụ 104/16 Thị Trấn 15 tuyến 476BC	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 104/1/15 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
292	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100 đến trụ 53/142/6 Ba Xã Cảnh Tây tuyến 478BC.	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/100 đến trụ 53/142/6 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
293	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67/41/1P Gia Tân tuyến 473TB	18-06-21	07g30	18-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 67/41/14 đến trụ 67/41/23	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 67/41/1P Gia Tân tuyến 473TB	
294	Nhánh rẽ 12,7kV Đông Thành trụ 167/5/7 tuyến 478TH	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 167/5/7 đến trụ 167/5/7/18/27 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
295	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
296	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	19-06-21	07g00	19-06-21	17g00	Thay dây hạ áp công trình SCL từ trụ 80/26/12/1 đến trụ 80/26/12/12 tuyến 481TN. Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng tại trụ 80/26/30 tuyến 481TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 1, 2, 5 phường III; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt 3LBFCO NR trụ 80/26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	
297	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	19-06-21	07g00	19-06-21	17g00	Bàn giao Đội hotline Thay 3LBFCO NR Nguyễn Chí Thanh. Tại trụ 80/26/1 tuyến 481TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	1_TP	Khóa chế độ tự đóng lại của MC 481TN trạm 110kV Tây Ninh; Recloser trụ 28B Bờ Lồi tuyến 481TN	
298	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
299	Lưới hạ áp từ trụ 37/3/1T đến trụ 37/3/4T Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 37/3/1T đến trụ 37/3/4T Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
300	Lưới hạ áp trụ 299/2P, 287/1/7/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp trụ 299/2P, 287/1/7/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TD	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
301	Trạm 75kVA trụ 130/12 Thuận Hòa-A tuyến 473TD	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Thay dây hạ áp, vật tư và phụ kiện từ trụ 130/12/1 thuộc trạm 75kVA trụ 130/12 Thuận Hòa-A tuyến 473TD	Sửa chữa lớn	Áp Thuận Hòa xã Truong Mít	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 130/12 Thuận Hòa-A tuyến 473TD	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
302	Trạm 160kVA trụ 267 Thị Trần-A tuyến 477HT	19-06-21	08g00	19-06-21	11g30	Thay công tơ 2 chiều trạm 160kVA Thị Trần-A kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Phạm Long Nha, Trần Phú Sự, Công ty Quản lý Tài sản Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Công ty CPTM Bách Hóa Xanh, Dương Thị Thu Ba, Nguyễn Thanh Đức	Thay thiết bị định kỳ	Khu phố 1, khu phố 2 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 267 Thị Trần-A tuyến 477HT	
303	Trạm 160kVA trụ 279 Thị Trần-G tuyến 477HT	19-06-21	13g30	19-06-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều Trạm Thị Trần-G kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Lưu Phần Huy, Nguyễn Kim Hồng, Văn phòng HĐND và UBND huyện Dương Minh Châu, Ban Quản Lý Chợ DMC	Thay thiết bị định kỳ	Khu phố 1, khu phố 2 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 160kVA trụ 279 Thị Trần-G tuyến 477HT	
304	Trụ 151/1 nhánh rẽ UBND xã Thanh Điền tuyến 472SD	19-06-21	07g30	19-06-21	17g00	- Thay dây lưới hạ áp trạm Thanh Phước 1 trụ 151/6; trạm Thanh Phước 2 trụ 151/11 tuyến 472SD - Nhổ trụ thu hồi công trình sang lưới đầu tư xây dựng năm 2020	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Phước, áp Thanh Hùng xã Thanh Điền	4_CT	Cắt 03 LBFCO trụ 151/1 nhánh rẽ UBND Thanh Điền tuyến 472SD	
305	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Thi công dựng trụ trung áp từ trụ 36/51 đến trụ 36/125 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp 27 xã Suối Dây, Áp Tràng 3 Chân xã Suối Ngô	8_TC	Cắt Recloser trụ 173/2 Bỏ Túc tuyến 477TH	
306	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Thi công dựng trụ trung áp từ trụ 36/133 đến trụ 36/160 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp Tràng 3 Chân xã Suối Ngô	8_TC	Cắt 3LBFCO trụ 173/143 tuyến 475TH	
307	Nhánh rẽ 22kV Thạnh Đông trụ 83/1 tuyến 471TBI	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 83/4, đấu nối công trình ĐTXD	Sửa chữa lớn	Tổ 3 áp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 3LBFCO Thạnh Đông trụ 83/1 tuyến 471TBI	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
308	Đường dây 22kV trụ 50 Phước Đông - Trụ 121 Cây Trường tuyến 471PĐC	20-06-21	07g00	20-06-21	17g00	Đóng điện vận hành tụ bù trung áp cố định trụ 81 tuyến 471PĐC, kết hợp sửa chữa vị trí thiết bị đóng cắt trung áp và đo đếm ranh giới theo công trình SCL thiết bị 2021 từ trụ 116 đến trụ 121 tuyến 471PĐC, kết hợp thí nghiệm định kỳ LBS Cây Trường, hoán chuyển thiết bị Rec Suối Cao trụ 54/1 với LBS Hùng Vương trụ 54/120 tuyến 476TĐ.	Sửa chữa lớn Thiết bị trung áp năm 2021	ấp Suối cao A, Suối Cao B xã Phước Đông; ấp Xóm Đòng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBS + 6 LTD trụ 121 Cây Trường tuyến 471PĐC	
309	Đường dây 22kV trụ 178 Rạch Sơn - Trụ 226 Thị Trần tuyến 476TĐ.	20-06-21	07g00	20-06-21	17g00	Hoán chuyển thiết bị Rec Suối Cao trụ 54/1 với LBS Hùng Vương trụ 54/120 tuyến 476TĐ theo tờ trình SCTX	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn, Thanh Bình A, C, Thanh Hà thị trấn Gò Dầu; ấp Xóm Mới, Cây Xoài xã Thanh Phước; ấp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt Rec +3 LTD trụ 178 Rạch Sơn tuyến 476TĐ	
310	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 43 đến trụ 45/23 tuyến 475BC.	20-06-21	08g00	20-06-21	11g30	Thay MBA 10kVA thành MBA 15kVA trụ 45/11 tuyến 473BC	Theo yêu cầu khách hàng	Áp Thuận Tây xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt Rec trụ 43 + DS trụ 43B Hải Quan tuyến 475BC.	
311	Nhánh rẽ 22kV trụ 45/9A/25 Công ty CP Việt Nam Mộc Bài tuyến 475BC	20-06-21	08g00	20-06-21	11g30	Phá bỏ tổ ong tại trụ 45/9A/25 tuyến 475BC	Theo đề nghị khách hàng	Công ty CP Việt Nam Mộc Bài	6_BC	- Cắt Rec + DS 3pha trụ 45/9A/25 Cty CP Việt Nam - Mộc Bài tuyến 475BC - Cắt FCO trụ 45/9A/25 MBA cấp nguồn tuyến 475BC	
312	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 475TBI	20-06-21	07g00	20-06-21	18g00	Thay dây trung áp từ trụ 41 đến trụ 57, xử lý khiếm khuyết lưới điện tuyến 474TBI, tuyến 475TBI	Sửa chữa lớn	Khu phố 3, 7 thị trấn; ấp Cầu xã Tân Phong	9_TB	Cắt MC 475 + đóng DNĐ 475-76 trạm 110/22kV Tân Biên	
313	Nhánh rẽ 22kV Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	20-06-21	05g30	20-06-21	06g00	Cô lập phân đoạn, bàn giao Châu Thành thao tác 3LTD trụ 341/30C/17 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	Áp Phước Hưng, xã Phước Vinh (huyện Châu Thành)	9_TB	Cắt LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	
314	- Nhánh rẽ 22kV Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Phân đoạn 22kV Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	20-06-21	06g00	20-06-21	06g30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/37	Sửa chữa lớn	Không mất điện	9_TB	- Đóng LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Cắt REC + 3LTD Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
315	- Nhánh rẽ 22kV Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Phân đoạn 22kV Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	20-06-21	17g00	20-06-21	17g30	Chuyển điện lại kết lưới ban đầu	Sửa chữa lớn	Không mất điện	9_TB	- Đóng 3LTD + REC Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI - Cắt LBS + 3LTD Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	
316	Nhánh rẽ 22kV Dương Minh Tuyền trụ 104/56B/1 tuyến 475TBI	20-06-21	07g00	20-06-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	Cơ sở Dương Minh Tuyền	9_TB	Cắt REC Dương Minh Tuyền trụ 104/56B/1 tuyến 475TBI	
317	Nhánh rẽ 22kV DNTN Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	20-06-21	07g00	20-06-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Hồng Cúc	9_TB	Cắt REC DNTN Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	
318	Nhánh rẽ 22kV DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	20-06-21	07g00	20-06-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Sầm Nhất	9_TB	Cắt REC DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	
319	Nhánh rẽ 22kV Sầm Nhất trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	20-06-21	07g00	20-06-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Sầm Nhất	9_TB	Cắt 3LBFCO Sầm Nhất trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	
320	Nhánh rẽ 22kV Cầu Máng trụ 231B/96 tuyến 474TBI - Đường dây 22kV Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	20-06-21	05g30	20-06-21	06g00	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 479TN đến trụ 106B	Sửa chữa lớn	Không mất điện	9_TB	- Đóng 3LTD Cầu Máng trụ 231B/96 + đóng LBS trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Cắt REC + DS Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	
321	Nhánh rẽ 22kV Cầu Máng trụ 231B/96 tuyến 474TBI - Đường dây 22kV Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	20-06-21	17g00	20-06-21	17g30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Sửa chữa lớn	Không mất điện	9_TB	- Đóng DS + REC Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI - Cắt LBS Cầu Máng trụ 231B/97 + Cắt 3LTD trụ 231B/96 tuyến 474TBI	
322	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 474TBI	20-06-21	07g00	20-06-21	18g00	Thi công thay dây trung áp từ trụ 41 đến trụ 57 tuyến 474TBI; bàn giao đơn vị thi công thay trụ trung áp 30/11; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa lớn	Khu phố 3, 4, 5, 6, 7 thị trần; ấp Thạnh Nam, Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt MC 474 đóng DND 474-76 trạm 110/22kV Tân Biên	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
323	Nhánh rẽ 22kV Trại gà Malaysia trụ 171B/63 tuyến 474TBI	20-06-21	07g00	20-06-21	18g00	Giảm tải tuyến 474TBI	Giảm tải	Trại gà Malaysia	9_TB	Cắt REC Trại gà Malaysia trụ 171B/63 tuyến 474TBI	
324	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
325	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
326	Lưới hạ áp từ trụ 247/2 đến trụ 247/3/4T, từ trụ 247/5/2T đến trụ 247/5/3T, 246B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp trụ từ trụ 247/2 đến trụ 247/3/4T, từ trụ 247/5/2T đến trụ 247/5/3T, 246B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
327	Trạm 37,5kVA trụ 471/2/25B áp I-F tuyến 475TĐ	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Thay dây hạ áp, vật tư và phụ kiện từ trụ 471/2/15 đến trụ 471/2/30 thuộc trạm 37,5kVA trụ 471/2/25B áp I-F tuyến 475TĐ	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Bến Củi	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 37,5kVA trụ 471/2/25B áp I-F tuyến 475TĐ	
328	Đường dây 22kV trụ 48 Thanh Đức- Cẩm Giang tuyến 474TĐ	21-06-21	07g00	21-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 48 đến trụ 182 tuyến 474TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
329	Trạm 160kVA trụ 104/27B/2 Thị Trấn 6 tuyến 476BC	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 104/27B/2/5/5, trụ 104/27B/2/17T, 104/27B/2/6P, trụ 104/27B/2/13P tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
330	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/1 đến trụ 47/31 Áp Bến tuyến 478BC.	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 47/1 đến trụ 47/31 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
331	Tuyến 475 trạm 110kVA Tân Hưng	21-06-21	08g00	21-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173 đến trụ 173/117 tuyến 475TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
332	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
333	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
334	Lưới hạ áp từ trụ 245/4/1 đến trụ 245/4/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp trụ từ trụ 245/4/1 đến trụ 245/4/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
335	Trạm 2x25kVA trụ 274/9P Thị Trấn-J tuyến 477HT	22-06-21	08g00	22-06-21	09g15	Thay định kỳ TI trạm 2x25kVA Thị Trấn-J	Thay thiết bị định kỳ	Khu phố 1 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	Cắt FCO trạm 2x25kVA trụ 274/9P Thị Trấn-J tuyến 477HT	
336	Trạm 2x25kVA trụ 234/33 Tân Định-G tuyến 471HT	22-06-21	09g30	22-06-21	10g30	Thay định kỳ TI trạm 2x25kVA Tân Định-G	Thay thiết bị định kỳ	Áp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt FCO trạm 2x25kVA trụ 234/33 Tân Định-G tuyến 471HT	
337	Trạm 50kVA trụ 234/37 Tân Định-D tuyến 471HT	22-06-21	10g30	22-06-21	11g30	Thay định kỳ TI trạm 50kVA Tân Định-D	Thay thiết bị định kỳ	Áp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 234/37 Tân Định-D tuyến 471HT	
338	Trạm 25kVA trụ 234/37B/7 Tân Định-H tuyến 471HT	22-06-21	13g30	22-06-21	14g00	Thay định kỳ TI trạm 25kVA Tân Định-H	Thay thiết bị định kỳ	Áp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 234/37B/7 Tân Định-H tuyến 471HT	
339	Trạm 50kVA trụ 416/2 Phước An-I tuyến 475TĐ	22-06-21	14g30	22-06-21	16g00	Thay định kỳ TI trạm 50kVA Phước An-I	Thay thiết bị định kỳ	Áp Phước An xã Phước Ninh	3_DMC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 416/2 Phước An-I tuyến 475TĐ	
340	Trạm 50kVA trụ 471/102 áp AI-A tuyến 475TĐ	22-06-21	08g00	22-06-21	09g15	Thay định kỳ TI trạm 50kVA áp AI-A	Thay thiết bị định kỳ	Áp Phước Bình xã Phước Ninh	3_DMC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/102 áp AI-A tuyến 475TĐ	
341	Trạm 25kVA trụ 118/116/6 áp III-3 tuyến 475TĐ	22-06-21	09g30	22-06-21	10g30	Thay định kỳ TI trạm 25kVA áp III-3	Thay thiết bị định kỳ	Áp 3 xã Bến Cùi	3_DMC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 118/116/6 áp III-3 tuyến 475TĐ	
342	Trạm 50kVA trụ 60B Khởi Hà-G tuyến 471TĐ	22-06-21	10g30	22-06-21	11g30	Thay định kỳ TI trạm 50kVA Khởi Hà-G	Thay thiết bị định kỳ	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 60B Khởi Hà-G tuyến 471TĐ	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
343	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/56/1 Xóm Đồng 1 tuyến 471PĐC	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ dây trần thành dây bọc công trình SCL trung áp 2021 từ trụ 270/56 đến trụ 270/56/6 tuyến 471PĐC	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 270/56/1 Xóm Đồng 1 + tháo hotline trụ 270/56 tuyến 471PĐC. + Cắt CB trạm 160kVA trụ 70/59B Xóm Đồng 6 tuyến 471PĐC. + Cắt CB trạm trụ 270/57/1 tuyến 471PĐC.	
344	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/52/1 Bàu Sen 1 tuyến 471PĐC	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ dây trần thành dây bọc công trình SCL trung áp 2021 từ trụ 270/52/11 đến trụ 270/52/11/20 tuyến 471PĐC	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 270/52/1 Bàu Sen 1 tuyến 471PĐC.	
345	Trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 476BC	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 104/1/24, trụ 104/25B tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
346	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 104/29/25/1 Ấp B3 tuyến 476BC.	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/25 đến trụ 25/9 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
347	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67/58B/1 Lộc Khê tuyến 473TB	22-06-21	07g30	22-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 67/58B/1 đến trụ 67/58B/8	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 67/58B/1 Lộc Khê tuyến 473TB	
348	Nhánh rẽ 12,7kV Tân Tiến trụ 66 tuyến 472TH	22-06-21	08g00	22-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 66 đến trụ 66/14/22 tuyến 472TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
349	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
350	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
351	Lưới hạ áp từ trụ 212/9P/4/1 đến trụ 212/9P/4/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 212/9P/4/1 đến trụ 212/9P/4/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
352	Trạm 25kVA trụ 346/12/9 Phước An-K tuyến 475TĐ	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Thay dây hạ áp, vật tư và phụ kiện từ trụ 346/12/7 đến trụ 346/12/23 thuộc trạm 25kVA trụ 346/12/9 Phước An-K tuyến 475TĐ	Thi công Sửa chữa lớn	Áp Phước Hội xã Phước Ninh	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 25kVA trụ 346/12/9 Phước An-K tuyến 475TĐ	
353	Trạm 75kVA trụ 416/8B/1 Hộ chăn nuôi Võ Văn Cao tuyến 475TĐ	23-06-21	08g00	23-06-21	09g15	Thay định kỳ TI trạm 75kVA khách hàng Võ Văn Cao	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 416/8B/1 Hộ chăn nuôi Võ Văn Cao tuyến 475TĐ	
354	Trạm 50kVA trụ 438B/1 Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Mẹo tuyến 475TĐ	23-06-21	09g30	23-06-21	10g30	Thay định kỳ TI trạm 50kVA khách hàng Nguyễn Văn Mẹo	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 438B/1 Hộ chăn nuôi Nguyễn Văn Mẹo tuyến 475TĐ	
355	Trạm 50kVA trụ 471/55/10P/9 Trại gà Phước Minh tuyến 475TĐ	23-06-21	10g30	23-06-21	11g30	Thay định kỳ TI trạm 50kVA khách hàng Nguyễn Văn Vinh	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 471/55/10P/9 Trại gà Phước Minh tuyến 475TĐ	
356	Trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TĐ	23-06-21	13g30	23-06-21	14g00	Thay định kỳ TI trạm 250kVA Doanh Nghiệp Tư Nhân Liên Phát	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 250kVA trụ 118/79B/1A Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt tuyến 475TĐ	
357	Trạm 25kVA trụ 118/2B/1 Cơ sở Karaoke Kim Ngân tuyến 475TĐ	23-06-21	14g30	23-06-21	16g00	Thay định kỳ TI trạm 25kVA khách hàng Hồ Thị Thu	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 118/2B/1 Cơ sở Karaoke Kim Ngân tuyến 475TĐ	
358	Trạm 25kVA Băng Dung 1A T.341/16 tuyến 478SD	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 341/16 đến trụ 341/19; từ trụ 341/17 đến trụ 341/17/4	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lập xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/16, 341/21, 341/27, CB trạm trụ 341/14B tuyến 478SD	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
359	Trạm 50kVA Băng Dung B T.341/21 tuyến 478SD	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện; từ trụ 341/19 đến trụ 341/25; từ trụ 341/20b đến trụ 341/20b/8; từ trụ 341/20b/2 đến trụ 341/20b/2/10; từ trụ 341/22b đến trụ 341/22b/4; từ trụ 341/24 đến trụ 341/24/5	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lập xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/16, 341/21, 341/27, CB trạm trụ 341/14B tuyến 478SD	
360	Trạm 25kVA Băng Dung E T.341/27 tuyến 478SD	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 341/25 đến trụ 341/29; từ trụ 341/26 đến trụ 341/26/4	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lập xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/16, 341/21, 341/27, CB trạm trụ 341/14B tuyến 478SD	
361	Đường dây 22kV trụ 127 Gò Dầu- Trảng Bàng tuyến 477TB	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 477TB	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
362	Trạm 25kVA trụ 310B Long Giao 10 tuyến 476BC	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 310B/5, trụ 310B/6/3P tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
363	Đường dây 22kV từ trụ 296 đến trụ 324 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC.	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 296 đến trụ 324 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
364	Trạm 37,5kVA trụ 33 Thạnh Nghĩa 1 tuyến 472TH	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Bảo trì trạm thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 33 tuyến 472TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 33 Thạnh Nghĩa 1 tuyến 472TH	
365	Trạm 50kVA trụ 33/5 Thạnh Nghĩa 2 tuyến 472TH	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Bảo trì trạm thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 33/5 tuyến 472TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 33/5 Thạnh Nghĩa 2 tuyến 472TH	
366	Trạm 25kVA trụ 33/8 Thạnh Nghĩa 7 tuyến 472TH	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Bảo trì trạm thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 33/8 tuyến 472TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 33/8 Thạnh Nghĩa 7 tuyến 472TH	
367	Trạm 75kVA trụ 33/11 Thạnh Nghĩa 3 tuyến 472TH	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Bảo trì trạm thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 33/11 tuyến 472TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 33/11 Thạnh Nghĩa 3 tuyến 472TH	
368	Trạm 50kVA trụ 33/13 Thạnh Nghĩa 3 tuyến 472TH	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Bảo trì trạm thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 33/13 tuyến 472TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 33/13 Thạnh Nghĩa 3 tuyến 472TH	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
369	Nhánh rẽ 12,7kV Thanh Hiệp trụ 94B/16B tuyến 474TH	23-06-21	08g00	23-06-21	17g00	Bàn giao đơn vị thi công trồng trụ, kéo dây đầu nối, dựng trụ trung áp	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hiệp, xã Thanh Bắc	9_TB	Cắt 3LBFCO Thanh Hiệp trụ 94B/16B tuyến 474TH	
370	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
371	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
372	Lưới hạ áp từ trụ 163/1 đến trụ 163/8 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 163/1 đến trụ 163/8 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
373	Trạm 15kVA trụ 253/40B/1 Tươi tiêu Nguyễn Thị Phăng tuyến 477HT	24-06-21	08g30	24-06-21	10g00	Thay định kỳ TI trạm 15kVA khách hàng Nguyễn Thị Phăng	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt FCO trạm 15kVA trụ 253/40B/1 Tươi tiêu Nguyễn Thị Phăng tuyến 477HT	
374	Trụ 182/33/10 Phước Long tuyến 471HT	24-06-21	10g00	24-06-21	11g30	Thay định kỳ TI Trung tâm Viễn thông Dương Minh Châu - Viễn thông Tây Ninh	Thay thiết bị định kỳ	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
375	Trạm 25kVA trụ 92 Đền đường Bà Năng 1 tuyến 471HT	24-06-21	13g30	24-06-21	15g00	Thay định kỳ TI trạm 25kVA Phòng Kinh tế và Hạ tầng (Đền đường)	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 92 Đền đường Bà Năng 1 tuyến 471HT	
376	Trạm 25kVA trụ 63 Bưu cục Cầu Khởi tuyến 475HT	24-06-21	15g00	24-06-21	16g30	Thay định kỳ TI trạm 25kVA Trung tâm Viễn thông Dương Minh Châu - Viễn thông Tây Ninh	Thay thiết bị định kỳ	Trạm chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 63 Bưu cục Cầu Khởi tuyến 475HT	
377	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 126/11/1 Xóm Mía 1 tuyến 472TĐ	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Cho phép Công ty Thăng Long thi công kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 26/11/7 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	ấp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt LBFCO trụ 126/11/1 Xóm Mía 1 tuyến 472TĐ	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
378	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/61/1 Áp Chánh tuyến 472TĐ	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Cho phép Công ty Ngân Anh thi công kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 128/61/15 tuyến 472TĐ, Cty Thăng Long thi công kéo dây đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 128/61/24 tuyến 472TĐ.	Đầu tư xây dựng 2021	ấp Chánh xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO trụ 128/61/1 Áp Chánh tuyến 472TĐ	
379	Trạm 25kVA trụ 306B/5 Long Hòa 1-2 tuyến 476BC	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 306B/3P, trụ 306B/5/3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
380	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/86B Phước Lưu tuyến 478BC.	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/37 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
381	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 70/1 Gia Lâm tuyến 473TB	24-06-21	07g30	24-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 70 đến trụ 70/8	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 70/1 Gia Lâm tuyến 473TB	
382	Nhánh rẽ 12,7kV Tầm Phô trụ 242 tuyến 478TH	24-06-21	08g00	24-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 242 đến trụ 242/36/8 tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
383	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
384	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
385	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 190/8 đến trụ 190/8/7, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Thay cáp bọc 24kV từ trụ 190/8 đến trụ 190/8/7, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 190/8/1, 190/15/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
386	Đường dây 22kV trụ 80 Bến Mương 1, tuyến 471TĐ	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Sang lưới, thu hồi vật tư trung hạ áp từ trụ 119 đến trụ 159 đường dây 22kV Thanh Đức-Trông Mít tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	- Huyện Dương Minh Châu: xã Trông Mít (trừ áp Thuận Phước). - Huyện Gò Dầu: Một phần áp Tầm Lanh xã Hiệp Thanh; áp Rộc B xã Thanh Đức và áp 2 xã Bàu Đôn.	3_DMC	Cắt Recloser+DS trụ 80 Bến Mương 1, tuyến 471TĐ	
387	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/99/1 Áp 7 tuyến 471TĐ	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/99/1 đến trụ 42/99/28 tuyến 471TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
388	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/114/1 Áp 3 tuyến 471TĐ	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/43 tuyến 471TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
389	Trạm 25kVA trụ 306B/10 Long Hòa 1-1 tuyến 476BC	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 306B/10/11, trụ 306B/10/18 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
390	Trạm 25kVA trụ 33/15 Thanh Nghĩa 10 tuyến 472TH	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Bảo trì trạm, thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 33/15 tuyến 472TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 33/15 Thanh Nghĩa 10 tuyến 472TH	
391	Trạm 25kVA trụ 33/23 Thanh Nghĩa 6 tuyến 472TH	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Bảo trì trạm, thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 33/23 tuyến 472TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 33/23 Thanh Nghĩa 6 tuyến 472TH	
392	Trạm 75kVA trụ 33/25B Thanh Nghĩa 8 tuyến 472TH	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Bảo trì trạm, thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 33/25B tuyến 472TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 33/25B Thanh Nghĩa 8 tuyến 472TH	
393	Trạm 25kVA trụ 33/28B Thanh Nghĩa 8 tuyến 472TH	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Bảo trì trạm, thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 33/28B tuyến 472TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 33/28B Thanh Nghĩa 8 tuyến 472TH	
394	Trạm 25kVA trụ 33/30 Thanh Nghĩa 5-2 tuyến 472TH	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Bảo trì trạm, thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 33/30 tuyến 472TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 33/30 Thanh Nghĩa 5-2 tuyến 472TH	
395	Trạm 75kVA trụ 33/31 Thanh Nghĩa 5 tuyến 472TH	25-06-21	08g00	25-06-21	17g00	Bảo trì trạm, thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 33/31 tuyến 472TH	Thí nghiệm định kỳ thiết bị	Áp Thanh Nghĩa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 33/31 Thanh Nghĩa 5 tuyến 472TH	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
396	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
397	Đường dây hạ áp trạm 560kVA trụ 80/36 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Thay dây hạ áp công trình SCL, thu hồi vật tư. Từ trụ 80/35/1 đến trụ 80/35/6, từ trụ 80/35/1/2P đến trụ 80/35/1/2P/8 tuyến 481TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 2, 3 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 560kVA trụ 80/36 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	
398	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bệ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
399	Lưới hạ áp trạm trụ 113/1, 113/2, 113/9, 113/17, 113/26, 113/29 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	26-06-21	07g00	26-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 113 đến trụ 113/28 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB + 03FCO trạm trụ 113/1, 113/2, 113/9, 113/17, 113/26, 113/29 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
400	Trạm 37,5kVA trụ 84/16 Lộc Hiệp-D tuyến 475TĐ	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Thay dây hạ áp, vật tư và phụ kiện từ trụ 84/16 đến trụ 84/23, từ trụ 84/17 đến trụ 84/17/3, từ trụ 84/17/3 đến trụ 84/17/3p, từ trụ 84/17/3 đến trụ 84/17/3t thuộc trạm 37,5kVA trụ 84/16 Lộc Hiệp-D tuyến 475TĐ	Thi công nhận thầu thi công	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 37,5kVA trụ 84/16 Lộc Hiệp-D tuyến 475TĐ	
401	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/107B/57/1 Áp 6 tuyến 471PĐC	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/107B/57/1 đến trụ 42/107B/57/74, từ trụ 42/107B/57/15/1 đến trụ 42/107B/57/15/20T, từ trụ 42/107B/57/15/1P đến trụ 42/107B/57/15/38P tuyến 471PĐC.	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
402	Trạm 25kVA trụ 290B/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	26-06-21	08g00	26-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 290B/4, trụ 290B/8/7 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
403	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 475TBI	27-06-21	07g00	27-06-21	18g00	Thay dây trung áp từ trụ 41 đến trụ 57, xử lý khiếm khuyết lưới điện tuyến 474TBI, tuyến 475TBI	Sửa chữa lớn	Khu phố 3, 7 thị trấn; ấp Cầu xã Tân Phong	9_TB	Cắt MC 475 + đóng DNĐ 475-76 trạm 110/22kV Tân Biên	
404	- Nhánh rẽ 22kV Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Phân đoạn 22kV Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	27-06-21	06g00	27-06-21	06g30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/37	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng 3LTD + LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Cắt REC + 3LTD Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	
405	- Nhánh rẽ 22kV Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Phân đoạn 22kV Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	27-06-21	17g00	27-06-21	17g30	Chuyển điện lại kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng 3LTD + REC Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI - Cắt LBS + 3LTD Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	
406	Nhánh rẽ 22kV Dương Minh Tuyền trụ 104/56B/1 tuyến 475TBI	27-06-21	07g00	27-06-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	Cơ sở Dương Minh Tuyền	9_TB	Cắt REC Dương Minh Tuyền trụ 104/56B/1 tuyến 475TBI	
407	Nhánh rẽ 22kV DNTN Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	27-06-21	07g00	27-06-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Hồng Cúc	9_TB	Cắt REC DNTN Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	
408	Nhánh rẽ 22kV DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	27-06-21	07g00	27-06-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Sầm Nhất	9_TB	Cắt REC DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	
409	Nhánh rẽ 22kV Sầm Nhất trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	27-06-21	07g00	27-06-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Sầm Nhất	9_TB	Cắt 3LBFCO Sầm Nhất trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	
410	- Nhánh rẽ 22kV Cầu Máng trụ 231B/96 tuyến 474TBI - Phân đoạn 22kV Mỏ Công trụ 196 tuyến 474TBI	27-06-21	05g30	27-06-21	06g00	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 479TN đến trụ 196	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng 3LTD Cầu Máng trụ 231B/96 + đóng LBS trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Cắt LBS + DS Mỏ Công trụ 196 tuyến 474TBI	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
411	- Nhánh rẽ 22kV Cầu Máng trụ 231B/96 tuyến 474TBI - Phân đoạn 22kV Mỏ Công trụ 196 tuyến 474TBI	27-06-21	17g00	27-06-21	17g30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng DS + LBS Mỏ Công trụ 196 tuyến 474TBI - Cắt LBS Cầu Máng trụ 231B/97 + Cắt 3LTD trụ 231B/96 tuyến 474TBI	
412	Đường dây 22kV Thị trấn trụ 48 tuyến 474TBI	27-06-21	07g00	27-06-21	18g00	Thi công thay dây trung áp từ trụ 57 đến trụ 106B; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa lớn	Khu phố 4, 5 thị trấn; áp Thanh Nam, Thanh Sơn xã Thanh Tây; xã Tân Phong, Mỏ Công	9_TB	Cắt REC + DS Thị trấn trụ 48 tuyến 474TBI	
413	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
414	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
415	Trạm 50kVA trụ 212/22 Phước Tân I-S tuyến 471HT	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Thay dây hạ áp, vật tư và phụ kiện từ trụ 212/21 đến trụ 212/23, từ trụ 212/22b đến trụ 212/22b/13 thuộc trạm 50kVA trụ 212/22 Phước Tân I-S tuyến 471HT	Thi công Sửa chữa lớn	Áp Phước Tân II xã Phan	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 212/22 Phước Tân I-S tuyến 471HT	
416	Trạm 50kVA Phước Hòa G T.400/1 tuyến 478SD	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 395b đến trụ 400/1	Sửa chữa lớn	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 400, 400/1, CB trạm trụ 395, 406 tuyến 478SD	
417	Trạm 25kVA Phước Hòa F T.400 tuyến 478SD	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 400 đến trụ 404	Sửa chữa lớn	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 400, 400/1, CB trạm trụ 395, 406 tuyến 478SD	
418	Trạm 25kVA Bến Cây Sao T.414/6 tuyến 478SD	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 414 đến trụ 414/10	Sửa chữa lớn	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 414/6, CB trạm trụ 419, 414/13 tuyến 478SD	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
419	Trạm 75kVA Hào Đức 3A T.240/8 tuyến 478SD	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 240 đến trụ 240/8	Sửa chữa lớn	Áp Sa Nghe xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 240/5, 240/14, CB trạm trụ 240, 240/20 tuyến 478SD	
420	Trạm 25kVA Sa Nghe 7 T.240/14 tuyến 478SD	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 240/9 đến trụ 240/20	Sửa chữa lớn	Áp Sa Nghe xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 240/5, 240/14, CB trạm trụ 240, 240/20 tuyến 478SD	
421	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 68/5 Bến Chò tuyến 474TĐ	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/5 đến trụ 68/116/26/20, từ trụ 68/71 đến trụ 68/71/39, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/30 tuyến 474TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
422	Trạm 25kVA trụ 280B/14 Long Thanh 5 tuyến 476BC	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 280B/121, trụ 280B/14/6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
423	Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 104 đến trụ 234 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC.	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104 đến trụ 234 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
424	Trạm 50kVA trụ 230/8 Phước Hòa-I tuyến 471HT	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Thay dây, trụ hạ áp, vật tư và phụ kiện từ trụ 230/1 đến trụ 230/8, từ trụ 230/3b đến trụ 230/3b/3, từ trụ 230/8 đến trụ 230/8/6p, từ trụ 230/8 đến trụ 230/8/9t, từ trụ 230/8/3b đến trụ 230/8/3b/3 thuộc trạm 50kVA trụ 230/8 Phước Hòa- I tuyến 471HT	Thi công Sửa chữa lớn	Áp Phước Tân 2 xã Phan	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 230/8 Phước Hòa-I tuyến 477HT	
425	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/1 đến trụ 90/77, từ trụ 90/71 đến trụ 90/71/11 tuyến 474TĐ.	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
426	Trạm 50kVA trụ 234/43 Long Tân 5 tuyến 476BC	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 234/32B/5, trụ 234/33/9 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
427	Nhánh rẽ 22kV trụ 34/51B An Hòa tuyến 475TB	29-06-21	07g30	29-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/52 đến trụ 34/62	Sửa chữa lớn	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt 3LBFCO trụ 34/51B An Hòa tuyến 475TB	

ST T	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
428	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ trụ 173/51 đến trụ 173/70 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp 7 xã Suối Dây, áp Trảng Ba Chân xã Suối Ngô	8_TC	Cắt Recloser và DS trụ 173/2 Bỏ tấc tuyến 477TH	
429	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
430	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bể theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
431	Lưới hạ áp trạm trụ 13, 9B, 9, 7B/5, 5, 1B An Dương Vương tuyến 474TN	30-06-21	07g00	30-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 1 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB + 03FCO trạm trụ 13, 9B, 7B/5, 5, 1B và CB + 01FCO trụ 9 An Dương Vương tuyến 474TN	
432	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/44/1 Hùng Vương T.225/77 tuyến 476TĐ	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ dây trần thành dây bọc công trình SCL trung áp 2021 từ trụ 54/44 đến trụ 54/44/7 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	ấp Cây Xoài xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 54/44/1 Hùng Vương T.225/77 + Tháo Hotline trụ 54/44 tuyến 476TĐ.	
433	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/20 Cây Trắc tuyến 476TĐ	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Thay dây trung áp từ dây trần thành dây bọc công trình SCL trung áp 2021 từ trụ 54/20 đến trụ 54/20/16 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn trung áp năm 2021	ấp Cây Trắc, xã Phước Đông	5_GD	Cắt LBFCO trụ 54/20/1 Cây Trắc + Tháo Hotline trụ 54/20 tuyến 476TĐ.	
434	Trạm 50kVA trụ 234/52B/12 Long Tân 7 tuyến 476BC	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 234/52B/30, trụ 234/53B/33/2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.