

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
THÁNG 09 NĂM 2021**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	Trạm 110kV Phước Đông	01-09-21	08g00	01-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
2	Trạm 110kV Phước Đức	01-09-21	08g00	01-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
3	- Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 1 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 172 Củ Chi 2- 172 KCN Trảng Bàng. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon.	01-09-21	07g00	01-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm từ trụ 1A-15A-102B/3 đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 1 - 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Trảng Bàng 2 - 171 Trảng Bàng. - Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm kỳ từ trụ 91 - 102B/3 đường dây 110kV 172 Củ Chi 2- 172 KCN Trảng Bàng. - Phát quang hành lang an toàn đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon.	Kiểm tra và phát quang hanh lang lưới điện 110kV	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
4	Trạm 110kV Tân Hưng	03-09-21	07g00	03-09-21	13g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Trạm 110kV Tân Biên	03-09-21	07g00	03-09-21	13g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Tây Ninh	03-09-21	08g00	03-09-21	16g00	Vệ sinh công nghiệp sân ngắt, xung quanh hàng rào trạm 110kV Tây Ninh	Vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Tây Ninh	03-09-21	18g30	03-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Suối Dộp	03-09-21	18g30	03-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Hòa Thành	03-09-21	18g30	03-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Thạnh Đức	03-09-21	18g30	03-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Trảng Bàng	03-09-21	08g30	03-09-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh có phát quang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đeo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
12	Trạm 110kV Trảng Bàng	03-09-21	18g00	03-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
13	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	03-09-21	18g00	03-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
14	Trạm 110kV Thành Công	03-09-21	18g00	03-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
15	Trạm 110kV Phước Đông	03-09-21	18g00	03-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
16	Trạm 110kV Phước Đức	03-09-21	18g00	03-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
17	Trạm 110kV Bến Cầu	03-09-21	18g00	03-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
18	Ngăn 475 trạm 110kV Hòa Thành	05-09-21	10g05	05-09-21	10g25	Đóng điện ngăn MC 475 trạm 110kV Hòa Thành	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLĐCT	Đóng MC 475 trạm 110kV Hòa Thành	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
19	Trạm 110kV Tây Ninh	06-09-21	08g00	06-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Suối Dộp	06-09-21	08g00	06-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
21	- Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ, 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công. - Đường dây 171 Thành công - 172 NM ĐMT TTC. - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 Bourbon.	06-09-21	06g00	06-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện từ trụ 01-35 Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2- 171 Đức Huệ, 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công. - Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện từ trụ 22A-22/12 đường dây 110kV 171 Thành công - 172 NM ĐMT TTC. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 Bourbon.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV Trảng Bàng	06-09-21	08g00	06-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
23	Trạm 110kV Bến Cầu	07-09-21	08g00	07-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
24	Trạm 110kV Tân Hưng	07-09-21	19g00	07-09-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Tân Biên	07-09-21	19g00	07-09-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
26	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 179 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	07-09-21	07g00	07-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 110kV từ trụ 04-55 Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 Phước Đông, 179 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Hòa Thành	07-09-21	08g00	07-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Thạnh Đức	07-09-21	08g00	07-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	08-09-21	07g00	08-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 110kV từ trụ 55-79, 103-127 Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Thành Công	08-09-21	08g00	08-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
31	Trạm 110kV Phước Đức	09-09-21	08g00	09-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cở khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
32	Trạm 110kV Phước Đông	09-09-21	08g00	09-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cở khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
33	- Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	09-09-21	07g00	09-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 110kV từ trụ 79-103, 127-159 Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
34	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	10-09-21	07g00	10-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang lưới điện 110kV từ trụ 80-137 đường dây 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh. - Phát quang hành lang.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
35	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	10-09-21	08g30	10-09-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cở phát quang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đeo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
36	Ngăn MC 112 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	10-09-21	08g30	10-09-21	14g00	Đóng điện ngăn MC 112 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Đóng điện vận hành thiết bị (tránh quá hạn 90 ngày).	Không mất điện	Đội QLĐCT	Đóng MC 112 Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	
37	Ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	10-09-21	08g30	10-09-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Đội QLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	
38	Ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	10-09-21	09g30	10-09-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Đội QLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T402 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	
39	Trạm 110kV Trảng Bàng	10-09-21	18g00	10-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
40	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	10-09-21	18g00	10-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
41	Trạm 110kV Thành Công	10-09-21	18g00	10-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
42	Trạm 110kV Phước Đông	10-09-21	18g00	10-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
43	Trạm 110kV Phước Đức	10-09-21	18g00	10-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
44	Trạm 110kV Bến Cầu	10-09-21	18g00	10-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
45	Trạm 110kV Tân Biên	10-09-21	07g00	10-09-21	11g00	- Kiểm tra, sửa chữa hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài trời. - Thay hạt Silicagen, bộ thử MBA T1.	Kiểm tra, sửa chữa hệ thống chiếu sáng.	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn hệ thống chiếu sáng	
46	Trạm 110kV Tân Hưng	10-09-21	07g00	10-09-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
47	Trạm 110kV Tân Biên	10-09-21	07g00	10-09-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
48	Trạm 110kV Hòa Thành	10-09-21	08g00	10-09-21	16g00	Vệ sinh công nghiệp sân ngắt, xung quanh hàng rào trạm 110kV Hòa Thành.	Vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
49	Trạm 110kV Tây Ninh	10-09-21	18g30	10-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
50	Trạm 110kV Suối Dộp	10-09-21	18g30	10-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
51	Trạm 110kV Hòa Thành	10-09-21	18g30	10-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
52	Trạm 110kV Thanh Đức	10-09-21	18g30	10-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
53	Trạm 110kV Tây Ninh	13-09-21	08g00	13-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
54	Trạm 110kV Suối Dộp	13-09-21	08g00	13-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
55	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức.	13-09-21	07g00	13-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 110kV trụ 260-316 Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
56	Trạm 110kV Trảng Bàng	13-09-21	08g00	13-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
57	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	14-09-21	08g00	14-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
58	Trạm 110kV Tân Hưng	14-09-21	19g00	14-09-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
59	Trạm 110kV Tân Biên	14-09-21	19g00	14-09-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
60	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 1171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	14-09-21	07g00	14-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện trụ 316 - 380 đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Phát quang hành lang an toàn Đường dây 110kV 1171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
61	Trạm 110kV Hòa Thành	14-09-21	08g00	14-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
62	Trạm 110kV Thạnh Đức	14-09-21	08g00	14-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
63	Ngăn 412 trạm 110kV Suối Dộp	14-09-21	09g00	14-09-21	09g30	Đóng điện ngăn 412 trạm 110kV Suối Dộp	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLĐCT	- Đưa DCL 412-2 Suối Dộp ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 412 Suối Dộp vào vị trí vận hành và đóng MC 412 Suối Dộp. - Cắt MC 412 Suối Dộp và đưa MC 412 Suối Dộp ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 412-2 Suối Dộp vào vị trí vận hành	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
64	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, đường dây 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh - Đường dây 110kV 1171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	15-09-21	07g00	15-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 110kV trụ 380-1A đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2, trụ 1B-420 đường dây 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh, trụ trụ 88A-88A/25 ĐD 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 1171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
65	Trạm 110kV Thành Công	15-09-21	08g00	15-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
66	Trạm 110kV Phước Đức	16-09-21	08g00	16-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
67	Ngăn 421 trạm 110kV Phước Đức	16-09-21	09g20	16-09-21	09g40	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Phước Đức	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Phước Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Phước Đức vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Phước Đức. - Cắt MC 421 Phước Đức và đưa MC 421 Phước Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Phước Đức vào vị trí vận hành.	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
68	Trạm 110kV Phước Đông	16-09-21	09g30	16-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
69	Ngăn 421 trạm 110kV Phước Đông	16-09-21	11g00	16-09-21	11g20	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Phước Đông	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Phước Đông ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Phước Đông vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Phước Đông. - Cắt MC 421 Phước Đông và đưa MC 421 Phước Đông ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Phước Đông vào vị trí vận hành.	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
70	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	16-09-21	06g00	16-09-21	18g00	- Lắp dây tăng cường liên kết thoát sét từ dây chống sét xuống cọc tiếp địa tủ trụ 88A/14A-88/24A, 131, 146 đường dây 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh - Lắp tăng cường bát sứ thủy tinh cho chuỗi polymer các vị trí trụ 88A/20A, 139, 140, 142, 145 đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Tăng cường thoát sét đường dây 110kV	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	Đội QLĐCT	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
71	- Đường dây 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2- 172 NM ĐMT HTG, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức. - Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	16-09-21	07g00	16-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 84-84/16 Đường dây 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh, từ trụ 1A-14A-142 ĐĐ 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. từ trụ 24/25-24/60 Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2- 172 NM ĐMT HTG, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
72	Trạm 110kV Thạnh Đức	17-09-21	08g30	17-09-21	11g30	Vệ sinh công nghiệp sân ngắt, xung quanh hàng rào trạm 110kV Thạnh Đức.	Vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT		
73	Ngăn 421 trạm 110kV Thạnh Đức	17-09-21	09g00	17-09-21	09g30	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Thạnh Đức	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Thạnh Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Thạnh Đức vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Thạnh Đức. - Cắt MC 421 Thạnh Đức và đưa MC 421 Thạnh Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Thạnh Đức vào vị trí vận hành.	Đấu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
74	Trạm 110kV Tây Ninh	17-09-21	18g30	17-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
75	Trạm 110kV Suối Dộp	17-09-21	18g30	17-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
76	Trạm 110kV Hòa Thành	17-09-21	18g30	17-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
77	Trạm 110kV Thạnh Đức	17-09-21	18g30	17-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
78	Trạm 110kV Bến Cầu	17-09-21	08g30	17-09-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cô phát quang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đeo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
79	Trạm 110kV Thành Công	17-09-21	09g30	17-09-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cô phát quang toàn trạm 110kV. - Đo nhiệt độ mối nối thiết bị, gỡ tổ chim. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đeo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
80	Ngăn 421 Trạm 110kV Bến Cầu	17-09-21	09g00	17-09-21	09g30	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Bến Cầu	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Bến Cầu ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Bến Cầu vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Bến Cầu. - Cắt MC 421 Bến Cầu và đưa MC 421 Bến Cầu ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Bến Cầu vào vị trí vận hành.	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
81	Trạm 110kV Trảng Bàng	17-09-21	18g00	17-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
82	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	17-09-21	18g00	17-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
83	Trạm 110kV Thành Công	17-09-21	18g00	17-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
84	Trạm 110kV Phước Đông	17-09-21	18g00	17-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
85	Trạm 110kV Phước Đức	17-09-21	18g00	17-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
86	Trạm 110kV Bến Cầu	17-09-21	18g00	17-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
87	Trạm 110kV Tân Hưng	17-09-21	07g00	17-09-21	11g00	Kiểm tra, sửa chữa hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài trời.	Kiểm tra, sửa chữa hệ thống chiếu sáng.	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn hệ thống chiếu sáng	
88	Trạm 110kV Tân Hưng	17-09-21	07g00	17-09-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
89	Trạm 110kV Tân Biên	17-09-21	07g00	17-09-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
90	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	17-09-21	06g00	17-09-21	18g00	- Lắp dây tăng cường liên kết thoát sét từ dây chống sét xuống cọc tiếp địa từ trụ 88A-88A/13A đường dây 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh - Lắp tăng cường bát sứ thủy tinh cho chuỗi polymer từ trụ 88A-88A/18A đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh.	Tăng cường thoát sét đường dây 110kV	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	Đội QLĐCT	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 174 Tây Ninh - 172 Thạnh Đức.	
91	- Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu. - Đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh	20-09-21	07g00	20-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 110kV 24 - 24/25, 24/60-24/72, 24/64 - 24/64/34 Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 NM ĐMT HTG, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức, 171 NM ĐMT HTG - 172 Bến Cầu. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV đường dây 110kV 172 Thạnh Đức - 174 Tây Ninh, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVD	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
92	Trạm 110kV Trảng Bàng	20-09-21	08g00	20-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
93	Trạm 110kV Tây Ninh	20-09-21	08g00	20-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh, phóng xả Accu tủ UPS.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB QS1 cấp nguồn 3 pha 220/380VAC cho tủ UPS.	
94	Trạm 110kV Suối Dộp	20-09-21	08g00	20-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
95	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	21-09-21	08g00	21-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
96	Trạm 110kV Tân Hưng	21-09-21	19g00	21-09-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
97	Trạm 110kV Tân Biên	21-09-21	19g00	21-09-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
98	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp - Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 Trạm cắt Tây Ninh 1	21-09-21	07g00	21-09-21	17g00	- Kiểm tra lưới điện 110kV định kỳ 01-23/05, 23/33-23/58 Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 Trạm cắt Tây Ninh 1.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
99	Trạm 110kV Hòa Thành	21-09-21	08g00	21-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
100	Trạm 110kV Thanh Đức	21-09-21	08g00	21-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
101	- Đường dây 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh, 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2- 172 NM ĐMT HTG, 171 Bến Cầu - 171 Thanh Đức. - Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	22-09-21	07g00	22-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 84-84/16 Đường dây 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh, từ trụ 1A-14A-142 ĐĐ 110kV 172 Hòa Thành - 171 Tây Ninh 2. từ trụ 24/25-24/60 Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2- 172 NM ĐMT HTG, 171 Bến Cầu - 171 Thanh Đức. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
102	Trạm 110kV Thành Công	22-09-21	08g00	22-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
103	Trạm 110kV Bến Cầu	23-09-21	08g00	23-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cỏ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
104	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp. Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon. Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	23-09-21	07g00	23-09-21	16g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 110kV khoảng trụ 23/05-23/30 đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, khoảng trụ 01-41 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
105	Trạm 110kV Phước Đức	24-09-21	08g30	24-09-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cô phát quang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đeo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
106	Trạm 110kV Phước Đông	24-09-21	08g30	24-09-21	18g00	- Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cô phát quang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ mỗi nôi thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đeo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
107	Trạm 110kV Trảng Bàng	24-09-21	18g00	24-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
108	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	24-09-21	18g00	24-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
109	Trạm 110kV Thành Công	24-09-21	18g00	24-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
110	Trạm 110kV Phước Đông	24-09-21	18g00	24-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
111	Trạm 110kV Phước Đức	24-09-21	18g00	24-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
112	Trạm 110kV Bến Cầu	24-09-21	18g00	24-09-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
113	Trạm 110kV Tân Hưng	24-09-21	07g00	24-09-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
114	Trạm 110kV Tân Biên	24-09-21	07g00	24-09-21	13g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVDH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
115	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	24-09-21	07g00	24-09-21	17g00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
116	Trạm 110kV Suối Dộp	24-09-21	08g30	24-09-21	11g30	Vệ sinh công nghiệp sân ngắt, xung quanh hàng rào trạm 110kV Suối Dộp	Vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
117	Trạm 110kV Tây Ninh	24-09-21	18g30	24-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
118	Trạm 110kV Suối Dộp	24-09-21	18g30	24-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
119	Trạm 110kV Hòa Thành	24-09-21	18g30	24-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
120	Trạm 110kV Thạnh Đức	24-09-21	18g30	24-09-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
121	Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ	26-09-21	06g00	26-09-21	17g00	Thay đoạn dây chống sét từ trụ công ngăn lộ 173 TBA 220kV Trảng Bàng đến trụ 01.	Thay dây chống sét bị rỉ sét	Mất điện đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, Mất điện đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ	Đội QLĐCT	Cắt điện đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công, Cắt điện đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ	
122	Trạm 110kV Trảng Bàng	27-09-21	08g00	27-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
123	Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2- 171 BourBon. Đường dây 110kV 171 Trạm cắt Tây Ninh 1 - 171 Tân Hưng. Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành	27-09-21	07g00	27-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 110kV khoảng trụ 41-71 đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, khoảng trụ 102-134 đường dây 110kV 171 Trạm cắt Tây Ninh 1 - 171 Tân Hưng. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
124	Trạm 110kV Tây Ninh	27-09-21	08g00	27-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
125	Trạm 110kV Suối Dộp	27-09-21	08g00	27-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
126	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	28-09-21	08g00	28-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
127	Trạm 110kV Tân Hưng	28-09-21	19g00	28-09-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
128	Trạm 110kV Tân Biên	28-09-21	19g00	28-09-21	21g00	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	
129	- Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt tây Ninh 1. - Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên - Đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2- 171 Tây Ninh, 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh	28-09-21	07g00	28-09-21	17g00	- Kiểm tra phát quang định kỳ ngày và đêm lưới điện 110kV khoảng trụ 71-84/03 - 102 Đường dây 110kV 174 Tây Ninh 2 - 171 BourBon, 172 BourBon - 172 trạm cắt Tây Ninh 1, khoảng trụ 67-97 đường dây 110kV 171 Tân Hưng - 172 Tân Biên. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV 179 Tây Ninh 2- 171 Tây Ninh, 180 Tây Ninh 2 - 172 Tây Ninh.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
130	Trạm 110kV Hòa Thành	28-09-21	08g00	28-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
131	Trạm 110kV Thạnh Đức	28-09-21	08g00	28-09-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Kiểm tra, vệ sinh các tủ MK, tủ thiết bị ngoài sân ngất 110kV và các tủ CRP trong phòng điều hành.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
132	Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên. Đường dây 110kV 173 tây Ninh - 172 Suối Dộp	29-09-21	07g00	29-09-21	17g00	- Kiểm tra định kỳ ngày và đêm lưới điện khoảng trụ 01-67 Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên. - Phát quang hành lang an toàn lưới điện Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp.	Kiểm tra phát quang hành lang	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
133	Trạm 110kV Bến Cầu	29-09-21	08g00	29-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cở khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
134	Trạm 110kV Phước Đông	30-09-21	08g00	30-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cở khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
135	Trạm 110kV Phước Đức	30-09-21	08g00	30-09-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
136	- Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên. - Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2	30-09-21	07g00	30-09-21	17g00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Đường dây hạ áp trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương A tuyến 474TN	01-09-21	07g30	01-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 74 đến trụ 74/7; từ trụ 76B đến trụ 76B/7 tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Nghĩa phường Hiệp Ninh; khu phố Ninh Phước phường Ninh Thạnh	1_TP	Cắt FCO + tháo 3 hotline trạm 560kVA trụ 74 Lộ Bình Dương A, cắt CB trạm 3x25kVA trụ 76B tuyến 474TN	
4	Lưới hạ áp từ trụ 10 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	01-09-21	06g00	01-09-21	17g00	Bản giao XNDV Thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 10 đến trụ 17 An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Mỹ, Long Đại, Long Tân phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trụ 13; cắt CB trạm 10B/2, cắt FCO + tháo 03 hotline trụ 10B; cắt CB trạm 9, 9B An Dương Vương tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Lưới hạ áp từ trụ 15 đến trụ 26B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	01-09-21	06g00	01-09-21	17g00	Bản giao XNDV Thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 15 đến trụ 26B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Mỹ, Long Đại, Long Tân phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trụ 17, 24B; CB + FCO trụ 18; Cắt CB trụ 23C/1; cắt FCO + 01 hotline trụ 23 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
6	Lưới hạ áp trạm trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 103/17B/5 đến trụ 103/17B/5/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
7	Lưới hạ áp trạm 3x50 kVA Trường Đông H trụ 16; 11B, 11B/1, 12/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 12/5B đến trụ 12/8/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 3x50 kVA Trường Đông H trụ 16, 11B, 11B/1, 12/2 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
8	Lưới hạ áp trụ 103/6/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 103/6/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 103/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
9	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 103/10 đến trụ 103/10/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Bản giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công kéo dây đầu nối từ trụ 103/10 đến trụ 103/10/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 103/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
10	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 49/1T Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Di dời trụ mở rộng đường, kết hợp lắp vật tư, phụ kiện, lắp mới MBA 50kVA xử lý quá tải tại trụ 49/8T Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	Cắt LBFCO trụ 49/1T Ninh Hưng 1 tuyến 471HT	
11	Trạm 37,5kVA Bình Linh-G trụ 7/13; trạm 50kVA ĐTXD trụ 13/6 Cầu Kênh tuyến 477HT	01-09-21	07g30	01-09-21	17g00	Phát quang, lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp từ trụ 7/13/1 đến trụ 7/13/6, từ trụ 7/13/6 đến trụ 7/13/6/10 Cầu Kênh tuyến 477HT	Sang lưới ĐTXD	Tổ 8 ấp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	Cắt CB trạm 37,5kVA Bình Linh-G trụ 7/13; cắt FCO+hotline trạm 50kVA ĐTXD trụ 13/6 Cầu Kênh tuyến 477HT	
12	Trạm 50kVA Hào Đức 28 T.288 tuyến 478SD	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Bản giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ (trừ tổ 16, 17, 18, 19)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	
13	Trạm 50kVA Hào Đức 16 T.291 tuyến 478SD	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Bản giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 283 đến trụ 3291b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Vĩnh xã An Cơ (trừ tổ 16, 17, 18, 19)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, 288, 291, CB trạm trụ 280, 294 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	Trạm 37,5 kVA TT Châu Thành 12A, trụ 88/1/7 tuyến 474SD	01-09-21	08g00	01-09-21	11g30	Hoán chuyển máy biến áp theo tờ trình số 39, trụ 88/1/7 tuyến 474SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA + 50kVA TT Châu Thành 12A, TT Châu Thành 12 trụ 88/1/7 tuyến 474SD	
15	Trạm 25kVA Bến Sỏi 2 trụ 94 tuyến 473SD	01-09-21	08g00	01-09-21	11g30	Hoán chuyển máy biến áp theo tờ trình số 39, trụ 94 tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Ruộng xã Trí Bình	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Bến Sỏi 2 trụ 94 tuyến 473SD	
16	Trụ 192B/4 nhánh rẽ 12,7kV Thanh Trung 10 tuyến 476SD	01-09-21	13g30	01-09-21	17g00	Lắp mới trạm biến áp theo tờ trình số 39, trụ 192B/4 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
17	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 476TĐ	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Gọt kẹp quai đầu nối trạm trụ 54/20/15, thu hồi TBA trụ 54/20/16, ép cáp lực trạm trụ 54/20/15, tháo lều trụ 54/20/16, lắp kẹp IPC cân pha trạm biến áp trụ 54/20/15 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt LBFCO trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 476TĐ	
18	Trạm 25kVA trụ 54/3 Cây Trắc 6 tuyến 476TĐ Trạm 75kVA trụ 54/9 Phước Đông 14 tuyến 476TĐ	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Bổ sung vật tư tách dùm lưới hạ áp qua trụ trung áp tại trụ 54/8A, lắp kẹp IPC cân pha tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng 2021	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 54/3 Cây Trắc 6 tuyến 476TĐ Cắt FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 54/9 Phước Đông 14 tuyến 476TĐ	
19	Trạm 75kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 472TĐ	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 42/65/94/5/5/3/7 tuyến 472TĐ	Chiết tính 124 Lê Ngọc Dũng	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 75kVA trụ 42/65/94/5/5 Phước Hội 9 tuyến 472TĐ	
20	Trạm 37,5kVA trụ 65/9/5 Suối Cao 7 tuyến 475TB	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 65/9/5/2 tuyến 475TB	Chiết tính 123 Võ Thành Phương Di	Áp Suối Cao A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 65/9/5 Suối Cao 7 tuyến 475TB	
21	Trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 472TĐ	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Dời trụ hạ áp trụ 128/122/4/8/1 tuyến 472TĐ	Chiết tính 125 Nguyễn Minh Dũng	Áp Phước Bình xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/5 Phước Bình 2 tuyến 472TĐ	
22	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/52B đến trụ 104/1/83 nối tuyến 476BC-474TĐ tuyến 476BC	01-09-21	08g00	01-09-21	11g30	- Thay kẹp quai cộng hotline trụ 104/1/52B tuyến 476BC - Lắp bổ sung neo trung áp trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 2 thị trấn Bến Cầu, ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt LBS + DS 3P trụ 104/1/1 Thị Trấn tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
23	Đường dây 22kV từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 nối tuyến 476BC-474TB tuyến 476BC	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/1/1 đến trụ 104/1/83 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
24	- Nhánh rẽ 12,7kV trụ 221/39/22 Bàu Nỏ tuyến 476BC Trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 Long Cường 19 tuyến 476BC	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	- Di dời trụ trung áp và phụ kiện trụ 221/39/22 tuyến 476BC - Chuyển đầu nối trạm 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm 50kVA trụ 221/39/33/10 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt LBFCO trụ 221/39/1 Bàu Nỏ tuyến 476BC	
25	Lưới hạ áp từ trụ 104/27B/2 đến 104/27B 2/22 thuộc trạm 160kVA trụ 104/27B/2 Thị Trấn 16 tuyến 476BC	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 104/27B/2 đến 104/27B 2/22 tuyến 476BC.	Sửa chữa lớn	Khu phố 3 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt CB+3FCO trạm 160kVA trụ 104/27B/2 Thị Trấn 16 tuyến 476BC.	
26	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 312/2 Sóc Lào tuyến 473TB	01-09-21	07g30	01-09-21	17g00	Cây TBA 37,5kVA trụ 312/2/4P	Sửa chữa thường xuyên	Áp Sóc Lào xã Đôn Thuận	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 312/2/7P và tháo hotline trụ 312/2 Sóc Lào tuyến 473TB	
27	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 210/5 tuyến 473TB	01-09-21	07g30	01-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 210/5 đến trụ 210/5/4B/19	Sửa chữa lớn	Áp Xóm Suối xã Hưng Thuận	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 210/5 tuyến 473TB	
28	Trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B đến trụ 171b tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thanh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	
29	Trạm 2x25kVA Thanh Tây 10A trụ 50/44 tuyến 471TBI.	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44	Sửa chữa lớn	Tổ 6 ấp Thanh Tây, xã Thanh Tây	9_TB	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Thanh Tây 10A trụ 50/44 tuyến 471TBI.	
30	Trạm 25kVA Thanh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI.	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 50/44/7	Sửa chữa lớn	Tổ 6 ấp Thanh Tây, xã Thanh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thanh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI.	
31	TBA 2x50kVA Thanh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	01-09-21	08g00	01-09-21	09g00	Thay CT định kỳ Trạm 2x50kVA Thanh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 1 ấp Thanh Tây xã Thanh Tây	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x50kVA Thanh Tây 14 trụ 50/10 tuyến 471TBI	
32	TBA 2x25kVA Thanh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	01-09-21	09g10	01-09-21	10g10	Thay CT định kỳ Trạm 2x25kVA Thanh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 1 ấp Thanh Tây xã Thanh Tây	9_TB	Cắt 2FCO TBA 2x25kVA Thanh Tây 6 trụ 50/16 tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
33	TBA 25kVA Thanh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	01-09-21	10g30	01-09-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Thanh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 6 áp Thanh Tây xã Thanh Tây	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Thanh Tây 11A trụ 50/44/6/6/15 tuyến 471TBI	
34	TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	01-09-21	14g00	01-09-21	16g00	Thay CT định kỳ Trạm 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Tân Hòa xã Tân Lập	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA Tân Hòa 1 trụ 173 tuyến 471TBI	
35	Khu vực huyện Tân Biên	01-09-21	08g00	01-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
36	Lưới hạ áp từ trụ 114B/28/2 đến trụ 114B/28/2/8, từ trụ 114B/29/6/2 đến trụ 114B/29/6/2/7; từ trụ 120/14B/17/9 đến trụ 120/14B/17/9/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	03-09-21	08g00	03-09-21	17g00	Nhỏ, Dụng trụ + Đổ bê tông và sang lưới từ trụ 114B/28/2 đến trụ 114B/28/2/8, từ trụ 114B/29/6/2 đến trụ 114B/29/6/2/7; từ trụ 120/14B/17/9 đến trụ 120/14B/17/9/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
37	Trạm 75kVA trụ 92/171 Ấp Thanh Xuân 1 tuyến 476TH	03-09-21	08g00	03-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa trạm	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
38	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dụng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
39	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
40	Lưới hạ áp trạm 221/1/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp + Nhỏ trụ thu hồi từ trụ 221/1/12 đến trụ 221/1/12/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết lưới hạ áp	Không mất điện	2_HT	Không mất điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
41	Trạm biến áp khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trường THPT Lý Thường Kiệt trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 126/1 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	
42	Trạm biến áp khách hàng Huỳnh Văn Lồng trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Huỳnh Văn Lồng trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Khách hàng Huỳnh Văn Lồng trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 212/3BP/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
43	Trạm biến áp khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trường THPT Nguyễn Trung Trực trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 152B/4 Phạm Hùng tuyến 482TN	
44	Trạm biến áp khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Khách hàng CN Cty TNHH TMDVVT XNK Trần Quốc trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 190/15/7/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
45	Trạm biến áp khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	Thay định kỳ	Khách hàng Ban chỉ huy quân sự thị xã Hòa Thành trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 55C/1 Trần Phú tuyến 474TN	
46	Trạm biến áp khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trần Thị Nhi trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 141B/8T/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
47	Trạm biến áp khách hàng Văn phòng HỖND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Văn phòng HỖND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	Thay định kỳ	Khách hàng Văn phòng HỖND - UBND thị xã Hòa Thành trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 27/1 Hùng Vương tuyến 476TN	
48	Trạm biến áp khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Chi cục thuế khu vực Hòa Thành-Dương Minh Châu trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 134C/7C/2 Phạm Hùng tuyến 482TN	
49	Trạm biến áp khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	Thay định kỳ	Khách hàng Phạm Văn Chi trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 136A Phạm Hùng tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
50	Trạm biến áp khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay định kỳ	Khách hàng Cty TNHH Lê Vũ Kiến Tường trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 20/23A Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
51	Trạm biến áp khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay định kỳ	Khách hàng Trường Tiểu Học Trường Đông trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	2_HT	Cắt CB + FCO trạm trụ 119B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
52	Trạm 75kV Khởi Trung-C1 trụ 146/1, trạm 75kVA Khởi Hà-L trụ 173 Thạnh Đức - Bà Nằng tuyến 473TĐ	04-09-21	07g30	04-09-21	17g00	Dựng trụ, sang lưới trung hạ áp, thu hồi trụ, phát quang từ trụ 173/1 đến trụ 173/1/5t, từ trụ 155 đến trụ 155/1, từ 157 đến trụ 157/1, từ trụ 151A đến trụ 151A/1, từ trụ 146 đến trụ 146/1, từ trụ 146/1 đến trụ 146/1/7p Thạnh Đức - Bà Nằng tuyến 473TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường giao thông	Áp Khởi Trung, Khởi Hà xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt FCO trạm 75kV Khởi Trung-C1 trụ 146/1, tháo hotline trụ 146, cắt CB trạm 75kVA Khởi Hà-L trụ 173 Thạnh Đức - Bà Nằng tuyến 473TĐ	
53	- Lưới hạ áp từ trụ 103B/29/2 đến 103B/29/25 thuộc Trạm 37,5kVA trụ 103B/30/5 Thuận Tây 9 tuyến 477BC - Trạm 75kVA trụ 103B/30/5 Thuận Tây 9 tuyến 477BC	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm trụ 103B/30/5 tuyến 477BC - Kéo bổ sung lưới hạ áp AC 50mm2 từ trụ 103B/29/2 đến 103B/29/25 tuyến 477BC - Cắt dùng dây ABC 2x70mm2 trụ 103B/29/10(HT), thay đoạn cáp ABC 2x70mm từ trụ 103B/30/5(TT) đến trụ 103B/29/10(HT) tuyến 477BC	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 4 ấp Thuận Tây xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt LBFCO trụ 103B/30B/5 Thuận Tây tuyến 477BC	
54	Lưới hạ áp từ trụ 117/1 đến trụ 117/5, trụ 117/5 đến trụ 117/5/7P, trụ 117/5 đến trụ 117/5/5 thuộc trạm 50kVA trụ 117/5 Thị trấn 18 tuyến 476BC	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 117/1 đến trụ 117/5, trụ 117/5 đến trụ 117/5/7P, trụ 117/5 đến trụ 117/5/5 tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt FCO + Hotline trạm 50kVA trụ 117/5 Thị trấn 18 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
55	Lưới hạ áp từ trụ 117/5/5 đến trụ 117/5/5/10, từ trụ 117/5/5/10 đến 103B/15/24 thuộc trạm 3x25kVA trụ 103B/15/26 Trạm TĐC Địa Xù 2 tuyến 479BC	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 117/5/5 đến trụ 117/5/5/10, từ trụ 117/5/5/10 đến 103B/15/24 tuyến 479BC.	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 103B/15/26 Trạm TĐC Địa Xù 2 tuyến 479BC.	
56	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42A Gia Lâm tuyến 473TB	04-09-21	07g30	04-09-21	17g00	Thay MBA quá tải trụ 42A/7	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 42A Gia Lâm tuyến 473TB	
57	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 88B/6 Suối Sâu tuyến 476TB	04-09-21	07g30	04-09-21	17g00	Cây TBA 75kVA trụ 88B/6/4	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 88B/6 Suối Sâu tuyến 476TB	
58	Trạm 37,5kVA Suối Ngõ 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	
59	Trạm 25kVA Suối Ngõ 25 trụ 173/42 tuyến 475TH	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Suối Ngõ 25 trụ 173/42 tuyến 475TH	
60	Trạm 37,5kVA Suối Ngõ 19 trụ 173/47 tuyến 475TH	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/40 đến trụ 173/50 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngõ 19 trụ 173/47 tuyến 475TH	
61	Trạm 50kVA trụ 172 tuyến 474TBI.	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 172	Sửa chữa lớn	Tổ 4 ấp Gò Đá, xã Mỏ Công	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 172 tuyến 474TBI.	
62	TBA 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	04-09-21	09g00	04-09-21	10g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 4 ấp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Hòa Hiệp 3 trụ 104/94 tuyến 475TBI	
63	TBA 50kVA Cụm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	04-09-21	10g30	04-09-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Cụm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 4 ấp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Cụm dân cư số 1 xã Hòa Hiệp trụ 104/101/16 tuyến 475TBI	
64	TBA 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	04-09-21	13g30	04-09-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 4 ấp Hòa Đông A xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Hòa Đông 1A trụ 104/123 tuyến 475TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
65	TBA 50kVA áp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	04-09-21	14g45	04-09-21	15g45	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA áp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 3 áp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA áp Hòa Lợi 5 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	
66	TBA 37.5kVA Áp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	04-09-21	15g45	04-09-21	16g45	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA Áp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 3 áp Hòa Lợi xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37.5kVA Áp Hòa Lợi 2 trụ 104/162B/38T tuyến 475TBI	
67	Khu vực huyện Tân Biên	04-09-21	08g00	04-09-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang cây xanh	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
68	Đường dây 22kV 3 mạch trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	05-09-21	07g00	05-09-21	17g00	Dựng trụ trung áp, sang lưới, lắp phụ kiện trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	Sửa chữa lớn	Tổ 3 áp Thuận Tây, Thuận Đông xã Lợi Thuận	6_BC	- Cắt MC 471 + DTĐ 471-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 472 + DTĐ 472-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 474 + DTĐ 474-76BC trạm 110kV Bến Cầu	
69	- Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 15B đến trụ 23 Bến cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC	05-09-21	07g00	05-09-21	17g00	- Dựng trụ trung áp, lắp phụ kiện trụ 15B, trụ 16B tuyến 476-479BC - Nâng công suất TBA 25kVA thành TBA 37,5kVA trụ 23 tuyến 476BC-479BC	Sửa chữa lớn	Áp Thuận Đông xã Lợi Thuận	6_BC	- Cắt MC 476 + DTĐ 476-76BC trạm 110kV Bến Cầu - Cắt MC 479 + DTĐ 479-76BC trạm 110kV Bến Cầu	
70	Lưới hạ áp từ trụ 103B/4/1 đến 103B/4/1/7T thuộc trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 477BC	05-09-21	07g00	05-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 103B/4/1 đến 103B/4/1/7T ĐD 22kV Bến Cầu-Long Vĩnh tuyến 477BC.	Sửa chữa lớn	Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt 3FCO + 3Hotline trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 477BC	
71	Đường dây 22kV tuyến 476, 478KCN TB	05-09-21	07g00	05-09-21	18g00	Thay dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 15B tuyến 476, 478KCN TB	Sửa chữa lớn	Khu chế xuất Linh Trung 3, khu tái định cư KCN Trảng Bàng	7_TBg	Cắt MC 476, 478KCN TB và đóng dao tiếp địa 476, 478-76KCN TB	
72	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
73	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
74	Đường dây hạ áp trạm 250kVA trụ 81 Trảng Dài F tuyến 482TN	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 81/1 đến trụ 81/7 tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 2 phường IV	1_TP	Cắt CB trạm 250kVA trụ 81 Trảng Dài F tuyến 482TN	
75	Lưới hạ áp từ trụ 80 đến trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 80 đến trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung, Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 96, 92, 91 90A, 85; CB trạm 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
76	Lưới hạ áp trụ 81 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công trạm 81 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
77	Lưới hạ áp trụ 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	06-09-21	06g00	06-09-21	17g00	Di dời trụ hạ áp trụ 48 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	BCT số 81/CT-ĐLHT	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 85 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
78	Lưới hạ áp trụ 28/4/27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	06-09-21	06g00	06-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhỏ trụ thu hồi từ trụ 28/5/2 đến trụ 28/5/3B, 28/5/2B đến trụ 28/5/2B/2 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 28/4/27 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	
79	Trạm 75 kVA trụ 471/94 Phước Minh tuyến 475TĐ	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Trồng trụ, kéo dây, sang lưới hạ áp từ trụ 471/90 đến trụ 471/97 Phước Minh tuyến 475TĐ	Thi công Sửa chữa lớn	Áp A 2 xã Phước Minh	3_DMC	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 75 kVA trụ 471/94 Phước Minh tuyến 475TĐ	
80	Trụ 115/3b/1 nhánh rẽ hạ áp trạm Tàu Hụp 1 tuyến 476SD	06-09-21	08g30	06-09-21	16g30	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng, từ trụ 115/3b đến trụ 115/3b/6 tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
81	Trụ 115/3b nhánh rẽ hạ áp trạm Tàu Hụp 1 tuyến 476SD	06-09-21	08g00	06-09-21	08g30	Cô lập lèo hạ áp tại trụ 115/3b tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Tổ 2 ấp Thanh Thuận xã Thanh Điền; Ấp An Điền xã An Bình	4_CT	Cắt CB trạm 2x25kVA Tàu Hụp 1 trụ 118 tuyến 476SD	
82	Trụ 115/3b nhánh rẽ hạ áp trạm Tàu Hụp 1 tuyến 476SD	06-09-21	16g30	06-09-21	17g00	Đầu nối lèo hạ áp tại trụ 115/3b tuyến 476SD	Thi công chiết tính khách hàng	Tổ 2 ấp Thanh Thuận xã Thanh Điền; Ấp An Điền xã An Bình	4_CT	Cắt CB trạm 2x25kVA Tàu Hụp 1 trụ 118 tuyến 476SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
83	Trạm 250kVA trụ 208/3 Bãi hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, thay thùng điện kế mục, tăng cường Tiếp địa trạm 250kVA trụ 208/3 Bãi hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	Khu phố Nội Ô A thị trấn Gò Dầu	5_GD	Cắt CB + 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 250kVA trụ 208/3 Bãi hát Gò Dầu tuyến 476TĐ	
84	Trạm 400kVA trụ 205 Nhà VH Gò Dầu tuyến 476TĐ	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa, Bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 400kVA Nhà VH Gò Dầu tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu	5_GD	Cắt CB + 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 400kVA trụ 205 Nhà VH Gò Dầu tuyến 476TĐ	
85	Trạm 400kVA trụ 221/2B Chi nhánh cũ tuyến 476TĐ	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 400kVA Chi nhánh cũ tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	Khu phố Nội Ô A thị trấn Gò Dầu	5_GD	Cắt CB + 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 400kVA trụ 221/2B Chi nhánh cũ tuyến 476TĐ	
86	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/10 đến 171/35 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	- Trồng trụ, di dời trụ trung áp từ trụ 171/20 đến trụ 171/21 tuyến 476BC - Tháp đà U nâng độ cao trụ 171/10B tuyến 476BC - Nâng công suất TBA 50kVA thành 75kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 171/35 tuyến 476B - Chỉnh trụ nghiêng trụ 171/27 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Lò, Bàu Tràm Nhỏ, Bàu Tràm Lớn xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt LBFCO trụ 194/1 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	
87	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 171/56/1 Bàu Tràm Lớn 1 tuyến 476BC.	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 171/56/1 đến trụ 171/56/17 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
88	Trạm 75kVA trụ 53/100/9P/1 Bình Hòa 10 tuyến 478BC	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Hạ công suất TBA 75kVA thành TBA 50kVA trụ 53/100/6P/1 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt LBFCO trụ 53/100/6P Bình Hòa tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
89	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 72 tuyến 474TB	06-09-21	07g30	12-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 76 đến trụ 76/10	Sửa chữa lớn	Khu phố An Thành phường An Tịnh	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 72 tuyến 474TB	
90	Trạm 75kVA trụ 33/28B Thạnh Nghĩa 9 Tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay LA, FCO trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 33/28B Thạnh Nghĩa 9 Tuyến 472TH	
91	Trạm 25kVA trụ 33/23 Thạnh Nghĩa 6 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 33/23 Thạnh Nghĩa 6 tuyến 472TH	
92	Trạm 75kVA Thạnh Nghĩa 3 trụ 33/11 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA Thạnh Nghĩa 3 trụ 33/11 tuyến 472TH	
93	Trạm 37,5kVA trụ 33 Thạnh Nghĩa 1 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Nghĩa xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 33 Thạnh Nghĩa 1 tuyến 472TH	
94	Trạm 25kVA trụ 254/8 Tân Trung 23 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 254/8 Tân Trung 23 tuyến 472TH	
95	Trạm 75kVA trụ 254/14 Tân Trung 12 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 254/14 Tân Trung 12 tuyến 472TH	
96	Trạm 25kVA trụ 251 Tân Trung 11 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 251 Tân Trung 11 tuyến 472TH	
97	Trạm 50kVA trụ 230/18 Tân Trung 22 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 230/18 Tân Trung 22 tuyến 472TH	
98	Trạm 50kVA trụ 230/12 Tân Trung 6 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 230/12 Tân Trung 6 tuyến 472TH	
99	Trạm 25kVA trụ 222 Tân Trung 5 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 222 Tân Trung 5 tuyến 472TH	
100	Trạm 25kVA trụ 214 Tân Trung 21 tuyến 472TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 214 Tân Trung 21 tuyến 472TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
101	Trạm 25kVA Hội Thành 8 trụ 158/47/27A tuyến 474TH	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, phụ kiện từ trụ 158/47/27A đến trụ 158/47/27A/17, từ trụ 158/27A/13 đến trụ 158/47/27A/3 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/47/27A Hội Thành 8 tuyến 474TH	
102	Nhánh rẽ 12,7kV Tân Tiến trụ 198/1 tuyến 471TBI	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 198/4	Sửa chữa lớn	Tổ 6 áp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	Cắt LBFCO Tân Tiến trụ 198/1 tuyến 471TBI	
103	Trạm 37,5kV Tân Tiến 6 trụ 198 tuyến 471TBI	06-09-21	08g00	06-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 198	Sửa chữa lớn	Tổ 6 áp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	Cắt FCO trạm 37,5kV Tân Tiến 6 trụ 198 tuyến 471TBI	
104	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
105	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
106	Đường dây hạ áp trạm 560kVA trụ 80/56 Trảng Dài C tuyến 472TN	07-09-21	07g00	07-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 80/56/1 đến trụ 80/56/8, từ trụ 80/60 đến trụ 80/60/12 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 2 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 560kVA trụ 80/56 Trảng Dài C tuyến 472TN	
107	Lưới hạ áp trạm 54/31, 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	07-09-21	07g00	07-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhỏ trụ thu hồi từ trụ 54/30b/4 đến trụ 54/30b/5; 54/35B/12 đến trụ 54/35B/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Thọ xã Trường Hòa	2_HT	Cắt CB trạm 54/31, 54/35B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
108	trạm 50kVA trụ 7/13/6 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 477HT	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 7/13/6 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng năm 2021	Tổ 3 áp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 7/13/6 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 477HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
109	Trạm 25kVA Long Châu 5 T.294/6/28/6 tuyến 476SD	07-09-21	07g30	07-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 294/6/28/4 đến trụ 294/6/28/6, từ trụ 294/6/28/6 đến trụ 294/6/28/6/20T tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Áp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB 25kVA Long Châu 5 T.294/6/28/6 tuyến 476SD	
110	Trạm 50kVA Long Châu 6 T.294/6/28/6/2/9 tuyến 476SD	07-09-21	13g30	07-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 294/6/28/6/28/8B/10 đến trụ 294/6/28/6/8B/17 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Áp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Long Châu 6 T.294/6/28/6/2/9 tuyến 476SD	
111	Trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471PĐC	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ TBA trụ 42/10/1 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	ấp Phước Đức B xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB+ 3FCO trạm 400kVA trụ 42/10/1 Phước Đông 16 tuyến 471PĐC	
112	Trạm 315kVA trụ 42/4 Phước Đông T.170 tuyến 471PĐC	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường tiếp địa, bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 315kVA Phước Đông T.170 tuyến 471PĐ.	Sửa chữa thường xuyên	ấp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB + 3 FCO trạm 315kVA trụ 42/4 Phước Đông T.170 tuyến 471PĐC	
113	Trạm 250kVA trụ 42/4M/1 Phước Đông 8 tuyến 471PĐC	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Bảo trì, thí nghiệm định kỳ TBA trụ 42/4M/1 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	ấp Phước Đức B xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB+ 3FCO trạm 250kVA trụ 42/4M/1 Phước Đông 8 tuyến 471PĐC	
114	- Lưới hạ áp từ trụ 98/22B/12/7(HT) đến trụ 98/22B/12/25(HT), từ trụ 98/22B/15 đến 15/5 thuộc trạm 75kVA trụ 98/22B/15 Láng Cát 4 tuyến 476BC	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm trụ 98/22B/15 tuyến 478BC - Kéo bổ sung AV 70mm2 từ trụ 98/22B/12/7 (HT) đến 98/22B/25 (HT), từ trụ 98/22B/15 đến 98/22B/15/5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thuận Hòa xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt FCO + Hotline trạm 75kVA trụ 98/22B/15 Láng Cát 4 tuyến 476BC	
115	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 98/1 Láng Cát tuyến 476BC.	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 98 đến trụ 98/22B/15 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
116	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 63B An Phú tuyến 474TB	07-09-21	07g30	07-09-21	17g00	Kéo dây nâng cấp 3pha từ trụ 63B đến trụ 63B/3B tuyến 474TB	Phát triển phụ tải	Khu phố An Phú phường An Tịnh	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 63B An Phú tuyến 474TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
117	Trạm 50kVA trụ 164B/19 Thanh Hiệp 3 tuyến 474TH	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B/9 đến trụ 164B/27 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hiệp xã Thanh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 164B/19 tuyến 474TH	
118	Trạm 50kVA Thanh Tây trụ 90 tuyến 474TBI	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 90	Sửa chữa lớn	Tổ 3 áp Thanh Nam xã Thanh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA Thanh Tây trụ 90 tuyến 474TBI	
119	Trạm 250kVA Sản xuất gạch ngói trụ 95B tuyến 474TBI.	07-09-21	08g00	07-09-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Sửa chữa lớn	Sản xuất gạch ngói Thành Lợi	9_TB	Cắt 3FCO trạm 250kVA Sản xuất gạch ngói trụ 95B tuyến 474TBI.	
120	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
121	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
122	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 85 Cửa Hòa Viện tuyến 476TN	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Thay dây hạ áp công trình SCL. Từ trụ 86A/1 đến trụ 86A/14 Cơ Thánh Vệ tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Nghĩa, Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 400kVA trụ 85 Cửa Hòa Viện tuyến 476TN	
123	Lưới hạ áp từ trụ 2 đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	08-09-21	06g00	08-09-21	17g00	Bản giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 2 đến trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 2, 9, 17, 26, 29; CB trụ 4/1, 01FCO trụ 4; CB + FCO + tháo 01 hotline trụ 14; 03LBFCO trụ 18; CB 20/1; FCO trụ 20; CB + FCO + hotline trụ 27/1; CB trụ 29 Hùng Vương tuyến 476TN	
124	Lưới hạ áp Trạm 18/2P và 18/4T Hùng Vương tuyến 476TN	08-09-21	06g00	08-09-21	17g00	Bản giao Cty Xây lắp 19/5 thi công lắp trạm 18/2P và 18/4T Hùng Vương tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 18, CB trạm 17 Hùng Vương tuyến 476TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
125	Trạm 50kVA trụ 22/24 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 22/24 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng năm 2021	Tổ 6 ấp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 22/24 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	
126	Trạm 400kVA trụ 54/114 Hùng Vương 1 tuyến 476TĐ	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA, FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 400kVA Hùng Vương 1 tuyến 476TĐ.	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	Khu phố Thanh Bình A, Thanh Hà thị trấn Gò Dầu	5_GD	Cắt CB + 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 400kVA trụ 54/114 Hùng Vương 1 tuyến 476TĐ. + Cắt CB + 3 FCO trạm 15kVA trụ 54/114 Hàn tiện 8 GD tuyến 476TĐ	
127	Trạm 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 476TĐ	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA, FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 250kVA Xóm Mới 9 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	ấp Xóm Mới xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB + 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 250kVA trụ 54/92 Xóm Mới 9 tuyến 476TĐ	
128	Trạm 250kVA trụ 273 Thanh Phước 9 tuyến 476TĐ	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA, FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 250kVA trụ 273 Thanh Phước 9 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	ấp Trâm Vàng 1 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB + 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 250kVA trụ 273 Thanh Phước 9 tuyến 476TĐ	
129	Lưới hạ áp từ trụ 53/7 đến 53/9B, từ trụ 53/7 đến 53/7/10 thuộc trạm 50kVA trụ 53/8 Ấp Voi 2 tuyến 478BC.	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	- Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm trụ 53/8 tuyến 478BC - Kéo bổ sung AV 70mm2 từ trụ 53/7 đến 53/9B, từ trụ 53/7 đến 53/7/10 tuyến 478BC	Sửa chữa lớn	Tổ 2 Ấp Voi xã An Thạnh	6_BC	Cắt FCO + Hotline trạm 50kVA trụ 53/8 Ấp Voi 2 tuyến 478BC.	
130	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 Ấp Voi tuyến 478BC.	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 41/1 đến trụ 41/23 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
131	Trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 164B đến trụ 171b tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/166 Bàu Rã 10 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
132	Trạm 15kVA Cấp nước Hoà Lợi trụ 104/162B/5T/1 tuyến 475TBI	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Tháo gỡ trạm biến áp trụ 104/162B/5T, sang lưới hạ áp, kéo dây hạ áp vượt đường	Thay đo đếm định kỳ	Cấp nước xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt FCO trạm 15kVA Cấp nước Hoà Lợi trụ 104/162B/5T/1 + tháo hotline trụ 104/162B/5T tuyến 475TBI	
133	Trạm 75kVA Hòa Hiệp trụ 104/162 tuyến 475TBI	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp trạm 104/162	Đầu tư xây dựng	Tổ 2 ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt FCO trạm 75kVA Hòa Hiệp trụ 104/162 tuyến 475TBI	
134	Trạm 15kVA Hàn điện Phan Bá Đạt trụ 104/157 tuyến 475TBI	08-09-21	08g00	08-09-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Đầu tư xây dựng	Hàn điện Phan Bá Đạt	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 15kVA Hàn điện Phan Bá Đạt trụ 104/157 tuyến 475TBI	
135	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	09-09-21	08g00	09-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
136	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	09-09-21	08g00	09-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
137	Lưới hạ áp trạm 400kVA trụ 77 Trảng Dài A tuyến 472TN	09-09-21	07g00	09-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 76/1 đến trụ 76/12; từ trụ 78/1 đến trụ 78/10 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 2 phường IV	1_TP	Cắt CB trạm 400kVA trụ 77 Trảng Dài A; trạm trụ 72/3, 72/8 đường Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	
138	Lưới hạ áp trạm 254B/12 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	09-09-21	08g00	09-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế từ trụ 254B/2 đến trụ 254B/12 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Long Khương xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 254B/12 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
139	Trạm 50kVA trụ 51, 63 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 472HT	09-09-21	08g00	09-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 51, 63 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 472HT	Đầu tư xây dựng năm 2021	Tổ 1, 2 ấp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 22/24 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
140	Trạm 25kVA Hòa Hội B T.132/55 tuyến 477SD	09-09-21	13g30	09-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 132/53 đến trụ 132/62 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn	Áp Bung Rò xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội B T.132/55 tuyến 477SD	
141	Trạm 25kVA Hòa Hội G, trụ 132/102/21 tuyến 477SD	09-09-21	07g30	09-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 132/102/21 đến trụ 132/10/21/26, từ trụ 132/102/21/11 đến trụ 132/102/21/11/7 tuyến 477SD	Sửa chữa lớn	Áp Hòa Bình xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội G, trụ 132/102/21 tuyến 477SD	
142	Trạm 160kVA trụ 135 Phước Trạch 1 tuyến 472TĐ	09-09-21	08g00	09-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 160kVA Phước Trạch 1 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	áp Bàu Vừng, xã Phước Trạch	5_GD	Cắt CB + 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 160kVA trụ 135 Phước Trạch 1 tuyến 472TĐ	
143	Trạm 250kVA trụ 82 Vên Vên 1 tuyến 472TĐ	09-09-21	08g00	09-09-21	17g00	Thay đà đỡ sứ đứng, đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 250kVA Vên Vên 1 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	+Cắt CB+ 3 FCO+ Tháo 3 hotline trạm 250kVA trụ 82 Vên Vên 1 tuyến 472TĐ. + Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV Vên Vên trụ 82/1 + tháo 3 hotline trụ 82 tuyến 472TĐ.	
144	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 194/7/11 đến trụ 194/7/12 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC	09-09-21	08g00	09-09-21	11g30	Tháp đà U-2m nâng độ cao lưới trung áp từ trụ 194/7/11 đến 194/7/12 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Ngã Tắc, Long Hưng, Long An xã Long Thuận	6_BC	Cắt 03LBFCO trụ 194 Ngã tắc - Long Hưng tuyến 476BC	
145	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 194/1 Ngã Tắc - Long Hưng tuyến 476BC.	09-09-21	08g00	09-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 194/1 đến trụ 194/7/86 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
146	Lưới hạ áp trạm 250kVA trụ 34/62/1 tuyến 475TB	09-09-21	07g30	09-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/59b đến trụ 34/59b/9	Sửa chữa lớn	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 250kVA trụ 34/62/1 tuyến 475TB	
147	Lưới hạ áp trạm 3x50kVA trụ 34/67 tuyến 475TB	09-09-21	07g30	09-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/65 đến trụ 34/65/7	Sửa chữa lớn	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 34/67 tuyến 475TB	
148	Trạm 25kVA trụ 85/174 Bàu Rã 13 tuyến 474TH	09-09-21	08g00	09-09-21	17g00	Thay dây phụ kiện hạ áp từ trụ 171b đến trụ 177 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/171 Bàu Rã 13 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
149	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
150	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
151	Đường dây hạ áp trạm 160kVA trụ 51 Võ Thị Sáu C tuyến 472TN	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 42 đến trụ 56, từ trụ 49 đến trụ 49/3 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4, 5, 6 phường IV	1_TP	Cắt FCO + tháo hotline trạm 160kVA trụ 51 Võ Thị Sáu C, cắt CB trạm trụ 73/25 Nguyễn Văn Rốp tuyến 472TN	
152	Nhánh rẽ 22kV trụ 90B/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	10-09-21	07g00	10-09-21	17g00	Bản giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 90B/3 đến trụ 90B/27 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Định, Hiệp An phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 90B/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
153	Nhánh rẽ 22kV trụ 90B/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	10-09-21	07g00	10-09-21	17g00	Bản giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công lắp kẹp quai và tháp đà trụ 90B/24 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	Đầu tư xây dựng	Khu phố Hiệp Định, Hiệp An phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 90B/2 Lý Thường Kiệt tuyến 476TN	
154	Trạm 50kVA trụ 471/2/43/40 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471/2/43/40 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp A 1 xã Phước Minh	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 471/2/43/40 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	
155	Trạm 150kVA trụ 107 Hiệp Thạnh T.107 tuyến 472TĐ	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Thay LA, FCO, thay đà đỡ sứ đứng, đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, lắp nắp chụp LA, FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 150kVA trụ 107 Hiệp Thạnh T.107 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	áp Giữa xã Hiệp Thạnh	5_GD	+Cắt CB+ 3 FCO+ Tháo 3 hotline trạm 150kVA trụ 107 Hiệp Thạnh T.107 tuyến 472TĐ. + Cắt CB đèn đường trụ 97 tuyến 472TĐ.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
156	Trạm 160kVA trụ 96 Hiệp Thạnh 312 tuyến 472TĐ	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Thay LA, FCO, thay đà đỡ sứ đứng, đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, lắp nắp chụp LA, FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 160kVA trụ 96 Hiệp Thạnh 312 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	ấp Giữa xã Hiệp Thạnh	5_GD	+ Cắt CB+ 3 FCO+ Tháo 3 hotline trạm 160kVA trụ 96 Hiệp Thạnh 312 tuyến 472TĐ. + Cắt CB đèn đường trụ 97 tuyến 472TĐ.	
157	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 90/1 đến trụ 90/77, từ trụ 90/71 đến trụ 90/71/11 tuyến 474TĐ.	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
158	Lưới hạ áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/2/3 đến trụ 3/3 thuộc trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Áp A 4 2 tuyến 478BC	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Thay trụ và thay dây hạ áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/2/3 đến trụ 3/3 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hội xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Áp A 4 2 tuyến 478BC	
159	- Trạm 37,5kVA trụ 53/100/5T tuyến 478BC - Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/1T đến 53/100/2T NĐ Ngọc Sơn tuyến 478BC - Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/106 đến trụ 53/106C/1 tuyến 478BC - Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/105C đến trụ 53/105C/1 tuyến 478BC - Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/31P đến trụ 53/142/33P tuyến 478BC	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	- Cây và lắp hoàn chỉnh TBA trụ 53/100/5T tuyến 478BC - Cắt lều hạ áp trụ 53/100/5T hướng về trụ 100/6T chuyển sanh nhận nguồn TBA cây mới trụ 53/100/5T tuyến 478BC - Thay dây trung thế và thu hồi trụ từ trụ 53/100 đến 53/100/2 tuyến 478BC - Thay dây hiện hữu thành dây ACXH 50mm từ trụ 106 đến trụ 106C/1 tuyến 478BC - Thay dây hiện hữu thành dây ACXH 50mm từ trụ 105 đến trụ 105/1 tuyến 478BC	- Sửa chữa thường xuyên - Công trình di dời Cầu An Hòa - Công trình di dời đường An Thành - Phước Chi	Áp Bình Hòa, Bình Phước, Bình Thuận, Bình Phú xã Phước Bình; xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt LBS + 3LTD trụ 53/99 Bình Thạnh tuyến 478BC	
160	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 72 tuyến 471TB	10-09-21	07g30	10-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 72 đến trụ 72/4	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Hưng phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 72 tuyến 471TB	
161	Lưới hạ áp trạm 25kVA trụ 83 tuyến 471TB	10-09-21	07g30	10-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 84b đến trụ 84b/6	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Hưng phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 25kVA trụ 83 tuyến 471TB	
162	Trạm 37,5kVA Suối Ngô 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngô 17 trụ 173/39 tuyến 475TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
163	Trạm 25kVA Suối Ngô 25 trụ 173/42 tuyến 475TH	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/36 đến trụ 173/40 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Suối Ngô 25 trụ 173/42 tuyến 475TH	
164	Trạm 37,5kVA Suối Ngô 19 trụ 173/47 tuyến 475TH	10-09-21	08g00	10-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện, kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173/40 đến trụ 173/50 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA Suối Ngô 19 trụ 173/47 tuyến 475TH	
165	Trạm 50kVA Tân Phong 6 trụ 160 tuyến 474TBI.	10-09-21	08g00	10-09-21	18g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 160	Sửa chữa lớn	Áp Sân Bay, xã Tân Phong	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA Tân Phong 6 trụ 160 tuyến 474TBI.	
166	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
167	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
168	Đường dây hạ áp trạm 320kVA trụ 62/14 Nguyễn Trãi A tuyến 472TN	11-09-21	07g00	11-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 38/1 đến trụ 38/15 Nguyễn Trãi tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 phường IV; khu phố 7 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 320kVA trụ 62/14 Nguyễn Trãi A tuyến 472TN	
169	Lưới hạ áp trạm trụ 46B/1, 40B, 37, 36B/6, 34 Trần Phú tuyến 474TN	11-09-21	07g00	11-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhỏ trụ thu hồi từ trụ 48 đến trụ 48/3, từ trụ 45 đến trụ 45/5, từ trụ 42B/1 đến trụ 42B/8; từ trụ 38 đến trụ 38/5, từ trụ 35 đến trụ 35/5 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung; khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc; áp Trường Giang xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 46B/1, 40B, 37, 36B/6, 34 Trần Phú tuyến 474TN	
170	Lưới hạ áp trạm trụ 37, 36B/6 Trần Phú tuyến 474TN	11-09-21	07g00	11-09-21	17g00	Tháo, Lắp tụ bù hạ áp trụ 36b/5P, 36b/4T, 36b/7T, 36b/7T/7 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Long Tân phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB trạm 37, 36B/6 Trần Phú tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
171	Trạm 50kVA trụ 471/44/40 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471/44/40 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Phước Nghĩa xã Phước Minh	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 471/44/40 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	
172	Trạm 250kVA Thanh Phước 2, trụ 151/11 tuyến 472SD	11-09-21	07g30	11-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 151/7 đến trụ 151/7/9TA, từ trụ 151/8 đến trụ 151/8/7P, từ trụ 151/9B đến trụ 151/9B/7P, từ trụ 151/11 đến trụ 151/11/7P, từ trụ 151/13 đến trụ 151/13/7P tuyến 472SD	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Phước xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 250kVA Thanh Phước 2, trụ 151/11 tuyến 472SD	
173	Trạm 250kVA trụ 19 Phước Đức 2 tuyến 471PĐC	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 250kVA Phước Đức 2 tuyến 471PĐC	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB + 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 250kVA trụ 19 Phước Đức 2 tuyến 471PĐC	
174	Trạm 250kVA trụ 45 Phước Đông 12 tuyến 471TĐ	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 250kVA Phước Đông 12 tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB + 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 250kVA trụ 45 Phước Đông 12 tuyến 471TĐ.	
175	Trạm 25kVA Tân Tây 12 trụ 187 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Tân Tây 12 trụ 187 tuyến 472TH	
176	Trạm 25kVA trụ 179 Tân Tây 13 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 179 Tân Tây 13 tuyến 472TH	
177	Trạm 15kVA trụ 177 Trạm xăng dầu Hưng Thịnh tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay giá T và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 177 Trạm xăng dầu Hưng Thịnh tuyến 472TH	
178	Trạm 25kVA trụ 176/58/46 Bãi Rác Tân Hưng tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lợi xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/46 Bãi Rác Tân Hưng tuyến 472TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
179	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/22 áp Thanh Xuân 4 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/22 áp Thanh Xuân 4 tuyến 472TH	
180	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/16 áp Thanh Xuân 6 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/16 áp Thanh Xuân 6 tuyến 472TH	
181	Trạm 25kVA trụ 176/58/2/14 áp Thanh Xuân tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Xuân xã Mỏ Công	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 176/58/2/14 áp Thanh Xuân tuyến 472TH	
182	Trạm 50kVA trụ 176/42A Tân Tây 11 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay giá T	Sửa chữa lớn	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 176/42A Tân Tây 11 tuyến 472TH	
183	Trạm 50kVA trụ 169/15B/22 Tân Tây 19 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 169/15B/22 Tân Tây 19 tuyến 472TH	
184	Trạm 50kVA trụ 169/12 Tân Đông 8 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 169/12 Tân Đông 8 tuyến 472TH	
185	Trạm 25kVA Tân Tây 19 trụ 176/20/36/1 tuyến 472TH	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Thạnh xã Tân Hưng	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA Tân Tây 19 trụ 176/20/36/1 tuyến 472TH	
186	Trạm 75kVA Mỏ Công 1 trụ 200 tuyến 474TBI.	11-09-21	08g00	11-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 200	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Trà Vong	9_TB	Cắt FCO trạm 75kVA Mỏ Công 1 trụ 200 tuyến 474TBI.	
187	Đường dây 22kV trụ 48 Bông Trang - Trụ 111 Cầu Bàu Nâu tuyến 474TĐ	12-09-21	08g00	12-09-21	17g00	Lắp LBS trụ 110/1, thí nghiệm CBM Rec trụ 48 Bông Trang, bảo trì, vệ sinh lưới, thay sứ phóng điện, chụp bổ sung LA từ trụ 48 đến trụ 111 tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bến Chò, Bến Rộng, Bến Đình, Bông Trang Xã Thạnh Đức; áp Cẩm An, Cẩm Bình xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt Rec + 6 LTD trụ 48 Bông Trang tuyến 474TĐ	
188	Đường dây 22kV trụ 8 3 mạch tuyến 471BC-472BC-474BC	12-09-21	08g00	12-09-21	17g00	Dựng trụ ghép 16 mét trụ 8 tuyến 471BC-472BC-474BC	Sửa chữa lớn	Áp Thuận Tây xã Lợi Thuận	6_BC	- Cắt MC 471BC, 472BC, 474BC trạm 110kV Bến Cầu và 3 DS trụ 1 tuyến 471BC, 472BC, 474BC - Cắt Rec + DS 3P trụ 58 Hữu Nghị tuyến 474BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
189	Đường dây 22kV tuyến 472, 473, 476, 478KCNTB	12-09-21	07g00	12-09-21	18g00	Thay dây trung áp từ trụ 01 đến trụ 15B tuyến 476, 478KCNTB; từ trụ 01 đến trụ 02 tuyến 472, 473KCNTB	Sửa chữa lớn	Khu chế xuất Linh Trung 3, đường số 8 KCN Trảng Bàng; khu phố Suối Sâu phường An Tịnh	7_TBg	Cắt MC 472, 473, 476, 478KCNTB và đóng dao tiếp địa 472, 473, 476, 478-76KCNTB	
190	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
191	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
192	Đường dây hạ áp trạm 630kVA trụ 57/3 Hiệp Lễ tuyến 472TN	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 57 đến trụ 57/3, từ trụ 57/3 đến trụ 57/3/6 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Lễ phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt 3 LBFCO NR trụ 57 Huỳnh Tấn Phát tuyến 472TN	
193	Lưới hạ áp trạm 38 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, di dời thùng điện kế, nhỏ trụ thu hồi từ trụ 38/6 đến trụ 38/6/4 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 38 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
194	Lưới hạ áp từ trụ 133B/16 đến trụ 133B/18 Phạm Hùng tuyến 482TN	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Nhỏ, dựng trụ và di dời thùng điện kế trụ 133B/16 đến trụ 133B/18 Phạm Hùng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết đường dây hạ áp	Khu phố 3 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB trạm 91/7 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
195	Trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/23/22 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 234/104B/50B/23/22 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Láng xã Chà Là	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 234/104B/50B/23/22 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	
196	Trạm 50kVA Bến Trường 12 T.298/65 tuyến 478SD	13-09-21	08g00	13-09-21	11g30	Nâng công suất TBA từ 50kVA lên 75kVA	SCTX	Áp Trường xã Hào Đức	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 298/65 tuyến 478SD	
197	Trạm 37,5kVA Nàng Rà G T.369/15 tuyến 478SD	13-09-21	08g00	13-09-21	11g30	Nâng công suất TBA từ 37,5kVA lên 50kVA	SCTX	Áp Phước Hòa xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 369/15 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
198	Trạm 75kVA T.305 Hào Đức 26 tuyến 478SD	13-09-21	13g30	13-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 305 đến trụ 305/4T tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Tổ 16, 17 ấp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA trụ 305 Hào Đức 26 tuyến 478SD	
199	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/1 Suối Cao tuyến 471PĐ	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 80/1 đến trụ 80/21/9/9 tuyến 471PĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
200	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 94/1 Cây Trắc tuyến 471PĐC	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 94/1 đến trụ 94/17 tuyến 471PĐC	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
201	Lưới hạ áp từ trụ 53/42B/18 (HA) đến 53/42B/5/6 (TA), từ trụ 53/42B/5/6 đến 53/42B/5/24 thuộc trạm 37,5kVA trụ 53/42B/13 Vòm Cây Sao tuyến 478BC	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	- Thay dây trung hòa 2xAV 35mm ² , dây pha AV 35mm ² thành AV+AC 50mm ² từ trụ 53/42B/18 (HA) đến 53/42B/5/6 (TA) tuyến 478BC - Thay dây pha AV 35mm ² thành AV 50mm ² từ trụ 53/42B/5/6 đến 53/42B/5/24 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 3 Ấp Voi xã An Thạnh	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 37,5kVA trụ 53/42B/13 Vòm Cây Sao tuyến 478BC	
202	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 47/1 đến trụ 47/31 Ấp Bến tuyến 478BC.	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 47/1 đến trụ 47/31 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
203	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 34/45B/3 tuyến 475TB	13-09-21	07g30	13-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/45B/3 đến trụ 3/8/5	Sửa chữa lớn	Khu phố Hòa Hưng phường An Hòa	7_TBg	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 34/45B/3 tuyến 475TB	
204	Trạm 37,5kVA trụ 85/141 Bàu Rã 8 tuyến 480TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/139A đến trụ 85/146 tuyến 480TH	Sửa chữa lớn	Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/141 tuyến 480TH	
205	Trạm 25kVA trụ 152/1 Bàu Rã 3 tuyến 474TH	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/152 đến trụ 85/152/1/3t, từ trụ 85/152/1 đến trụ 85/152/1/6P tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Ấp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/152/1 tuyến 480TH	
206	Trạm 50kVA áp 3 Trà Vong 1 trụ 208; trạm 25kVA áp 3 Trà Vong 6 trụ 212 tuyến 474TBI.	13-09-21	08g00	13-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm 208, 212	Sửa chữa lớn	Ấp 3 xã Trà Vong	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA áp 3 Trà Vong 1 trụ 208; trạm 25kVA áp 3 Trà Vong 6 trụ 212 tuyến 474TBI.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
207	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
208	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
209	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 66 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	14-09-21	07g00	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 70 đến trụ 70/15, từ trụ 70/1T đến trụ 70/7T tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 2, 3 phường IV; khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 400kVA trụ 66, trạm 3x50kVA trụ 72 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	
210	Lưới hạ áp từ trụ 20/28B/6 đến trụ 20/28B/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Tháo lều hạ áp trụ 20/28B/7 và Ép lều hạ áp trụ 20/28B/6 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	BCT số 73/CT-ĐLHT	Khu phố Sân Cu phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB trạm 20/28 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
211	Lưới hạ áp từ trụ 37/3/1T đến trụ 37/3/4T Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 37/3/1T đến trụ 37/3/4T Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Thành phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
212	Trạm 50kVA trụ 118/58/46 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 118/58/46 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Lộc Trung xã Lộc Ninh	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 118/58/46 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	
213	Trạm 25kVA An Điền, trụ 108/8 tuyến 476SD	14-09-21	07g30	14-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 108/8 đến trụ 108/8/1/10, từ trụ 108/8 đến trụ 108/8/12, từ trụ 108/8/6 đến trụ 108/8/6/7 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Áp An Điền xã An Bình	4_CT	Cắt LBFCO trụ 108/1 nhánh rẽ 12,7kV Trại Heo tuyến 476SD	
214	Trạm 2x25kVA Gò Tháp C+F, trụ 186/190/33 tuyến 473SD	14-09-21	13g30	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 186/190/27 đến trụ 186/190/33, từ trụ 186/190/33 đến trụ 186/190/33/2, từ trụ 186/190/33 đến trụ 186/190/33/8P tuyến 473SD	Sửa chữa lớn	Áp Bến Cầu xã Biên Giới	4_CT	Cắt 02 CB+FCO+tháo hotline trạm 2x25kVA Gò Tháp C trụ 186/190/33 tuyến 473SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
215	Đường dây 22kV trụ 128/2 nối tuyến 472TĐ-471PĐC Hiệp Thanh Bàu Đôn tuyến 472TĐ	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/1 đến trụ 128/135 tuyến 472TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
216	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 472TĐ	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/65/77/1 đến trụ 42/65/77/51 tuyến 472TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
217	Lưới hạ áp từ trụ 41/11/14 đến trụ 41/11/16, từ trụ 41/11/14 đến trụ 41/11/14/16 thuộc trạm 50kVA trụ 41/18 Ấp Voi 21 tuyến 478BC	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	- Kéo bổ sung AV 70mm2 từ trụ 41/11/14 đến trụ 41/11/16 tuyến 478BC - Kéo bổ sung AC 50mm2 từ trụ 41/11/14 đến 41/11/14/16 tuyến 478BC - Chuyển đầu dây TBA 1 pha 2 dây thành 1 pha 3 dây và hoàn chỉnh trạm trụ 41/18 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 1 Ấp Voi xã An Thạnh	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 41/18 Ấp Voi 21 tuyến 478BC	
218	Đường dây 22kV từ trụ 6 đến trụ 98 Bến Cầu - Gò Dầu tuyến 478BC.	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 6 đến trụ 98 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
219	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 169/62/1 Trảng Cò tuyến 473TB	14-09-21	07g30	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 169/62 đến trụ 169/62/20, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Ấp Trảng Cò, Thuận Lợi xã Đôn Thuận	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 169/62/1 nhánh rẽ Trảng Cò tuyến 473TB	
220	Trạm 25kVA trụ 158/12 Hội Thành 14 tuyến 474TH	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/11 đến trụ 158/13 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/12 Hội Thành 14 tuyến 474TH	
221	Trạm 25kVA trụ 158/28 Hội Thành 9 tuyến 474TH	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/24b đến trụ 158/31 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/28 Hội Thành 9 tuyến 474TH	
222	Trạm 25kVA trụ 158/35 Hội Thành 13 tuyến 474TH	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/32 đến trụ 158/35 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/35 Hội Thành 13 tuyến 474TH	
223	Trạm 50kVA trụ 158/40 Hội Thành 1 tuyến 474TH	14-09-21	08g00	14-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp đặt phụ kiện từ trụ 158/35b đến trụ 158/43 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Ấp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 158/40 Hội Thành 1 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
224	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
225	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
226	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 45 Võ Thị Sáu B tuyến 472TN	15-09-21	07g00	15-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 38 đến trụ 49 Võ Thị Sáu tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 5, 6 phường IV	1_TP	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 400kVA trụ 45 Võ Thị Sáu B tuyến 472TN	
227	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 42/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	15-09-21	06g00	15-09-21	17g00	Bàn giao Cty TNHH Xây Lắp 19/5 thi công dựng trụ, đổ bê tông, tháp đũa và lắp phụ kiện từ trụ 42/1 đến trụ 42/9 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 42/1, tháo 01 hotline nhánh rẽ trụ 42 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
228	Lưới hạ áp trạm trụ 39, 47B, 52 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	15-09-21	06g00	15-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 27 đến trụ 55 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo 03 hotline trạm trụ 39, 47B, 52; CB + 01FCO + tháo 01 hotline trạm trụ 47A, 32 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
229	Lưới hạ áp từ trụ 36B/2 đến trụ 36B/4 và từ trụ 36B/3 đến trụ 36B/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	15-09-21	06g00	15-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 36B/2 đến trụ 36B/4 và từ trụ 36B/3 đến trụ 36B/2T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 39 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
230	Lưới hạ áp trạm 75kVA Trường Phước C trụ 42/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	15-09-21	06g00	15-09-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 42/7/3, 42/7/5/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phước xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Trường Phước C trụ 42/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
231	Trạm 50kVA trụ 116/10 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 116/10 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp II xã Bến Cùi	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 116/10 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
232	Trạm 400kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa, bảo trì, thi nghiệm định kỳ trạm 400kVA Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	ấp Phước Đức B xã Phước Đông	5_GD	+ Cắt CB + 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 400kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	
233	Trạm 160kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 160kVA Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	ấp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB + 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 160kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ.	
234	Trạm 37,5kVA trụ 104/29/25/9 Ấp B 3 tuyến 476BC	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Nâng công suất TBA 37,5kVA thành TBA 75kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 104/29/25/9 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Bàu Tép xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt LBFCO trụ 104/29/25/1 Ấp B 3 tuyến 476BC	
235	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 104/29/25/1 đến trụ 25/9 Ấp B 3 tuyến 476BC.	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 104/29/25/1 đến trụ 25/9 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
236	Trạm 37,5kVA trụ 173/52B Suối Ngõ 23 tuyến 475TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 173/50 đến trụ 173/55 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Ấp 3 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO trạm 37,5kVA Suối Ngõ 23 trụ 173/52B tuyến 475TH	
237	Trạm 25kVA trụ 173/58B Suối Ngõ 3 tuyến 475TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện, thiết bị từ trụ 173/55 đến trụ 173/60 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Ấp 3 xã Suối Ngõ	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/58B tuyến 475TH	
238	Trạm 50kVA Cao su Tân Hiệp 8 trụ 61/60 tuyến 473TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao	Sửa chữa lớn	Ấp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	Cắt FCO trạm 50kVA Cao su Tân Hiệp 8 trụ 61/60 tuyến 473TH	
239	Trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 5 trụ 61/53 tuyến 473TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao	Sửa chữa lớn	Ấp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	Cắt CB tổng trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 5 trụ 61/53 tuyến 473TH	
240	Trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 3 trụ 61/44 tuyến 473TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay LA, FCO, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Ấp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 3 trụ 61/44 tuyến 473TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
241	Trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 6 trụ 61/27 tuyến 473TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trường xã Tân Hiệp	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA Cao su Tân Hiệp 6 trụ 61/27 tuyến 473TH	
242	Trạm 25kVA Thanh Hòa trụ 26B/4/10 tuyến 473TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hòa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA Thanh Hòa trụ 26B/4/10 tuyến 473TH	
243	Trạm 37,5kVA trụ 10B/3 Thị trấn Tân Châu 15 tuyến 473TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Khu phố 1 thị trấn Tân Châu	8_TC	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 10B/3 Thị trấn Tân Châu 15 tuyến 473TH	
244	Trạm 25kVA trụ 100/35 áp 5 Suối Dây - 3 tuyến 471TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
245	Trạm 25kVA trụ 41/6 Thị trấn Tân Châu 14 tuyến 471TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	không cắt điện	
246	Trạm 15kVA trụ 113 Cao su Thanh Niên tuyến 475TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay nắp chụp MBA và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Nông Trường Cao Su Thanh Niên	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 15kVA trụ 113 Cao su Thanh Niên tuyến 475TH	
247	Trạm 25kVA trụ 173/19 Suối Ngô 10 tuyến 475TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/19 Suối Ngô 10 tuyến 475TH	
248	Trạm 25kVA trụ 173/65 Suối Ngô 18 tuyến 475TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
249	Trạm 75kVA trụ 173/75 Suối Ngô 4 tuyến 475TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
250	Trạm 25kVA trụ 173/97 Suối Ngô 11 tuyến 475TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp 4 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 173/97 Suối Ngô 11 tuyến 475TH	
251	Trạm 25kVA trụ 173/120 Suối Ngô 14 tuyến 475TH	15-09-21	08g00	15-09-21	17g00	Thay ống dẫn tiếp địa, và kẹp bu lông chẻ	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
252	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
253	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
254	Đường dây hạ áp trạm 3x75kVA trụ 41/20 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	16-09-21	07g00	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 41/20 đến trụ 41/20/15, từ trụ 41/20/12 đến trụ 41/20/12/3 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 4 phường III	1_TP	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 3x75kVA trụ 41/20 Hoàng Lê Kha tuyến 472TN	
255	Lưới hạ áp từ trụ 112/5 đến trụ 112/5/7P và 112/5/4T/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 112/5 đến trụ 112/5/7P và 112/5/4T/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Lưu xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 112/4, 112/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
256	Lưới hạ áp từ trụ 71/1T đến trụ 71/3T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 70/1T đến trụ 70/3T Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Cửu xã Trường Hòa	2_HT	Cắt CB trạm 63 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
257	Trạm 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Tổ 8 ấp Thuận Hòa xã Truông Mít	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	
258	Trạm 50+15kVA Long Châu 3+3A T.294/6/28 tuyến 476SD	16-09-21	07g30	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 294/6/19 đến trụ 294/6/28, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/5C, từ trụ 294/6/28/5C đến trụ 294/28/6/5C/18, từ trụ 294/6/28/5C/24 đến trụ 294/28/6/5C/24/9, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/8A, từ trụ 294/6/28 đến trụ 294/6/28/9B tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Áp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB trạm 50+15kVA Long Châu 3+3A trụ 294/6/28 tuyến 476SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
259	Nhánh rẽ 22kV trụ 104 XN Dép Xốp 30/4 tuyến 472TĐ	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thay dây trần thành dây bọc, thay trụ BLR thành trụ BTLT, thay đà, sứ từ trụ 104 đến trụ 104/5 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	ấp Giữa xã Hiệp Thanh	5_GD	+ Cắt 3 LBFCO+ tháo 3 hotline trụ 104 XN Dép Xốp 30/4 tuyến 472TĐ. + Cắt CB trạm 150 kVA trụ 107 tuyến 472TĐ. + Cắt CB đèn đường trụ 97 tuyến 472TĐ	
260	Trạm 320kVA trụ 104/5XN nước đá Vên Vên tuyến 472TĐ	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thay LA, FCO, thay đà đỡ sứ đứng, đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường tiếp địa, bảo trì, thí nghiệm định kỳ trạm 320kVA trụ 104/5 XN nước đá Vên Vên tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	XN nước Đá Vên Vên	5_GD	+Cắt CB+ 3 FCO+ Tháo 3 hotline trạm 320kVA trụ 104/5 XN nước đá Vên Vên tuyến 472TĐ.	
261	Trạm 75kVA trụ 53/100/6P/1 Bình Hòa 10 tuyến 478BC	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Sang thùng điện kế và thu hồi trụ từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 53/100/6P/2 đến 53/100/6P/3 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 75kVA trụ 53/100/6P/1 Bình Hòa 10 tuyến 478BC	
262	Trạm 50kVA trụ 53/100/6P/5 Bình Hòa tuyến 478BC	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Sang thùng điện kế và thu hồi trụ từ trụ cũ qua trụ mới từ trụ 53/100/6P/4 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/100/6P/5 Bình Hòa tuyến 478BC	
263	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/86B Phước Lưu tuyến 478BC.	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/86B/1 đến trụ 53/86B/37 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
264	Nhánh rẽ 22kV trụ 56B/1T tuyến 474TB	16-09-21	07g30	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 56B/1T đến trụ 56B/10T	Sửa chữa lớn	Khu phố An Khương, An Phú phường An Tịnh	7_TBg	Cắt 3LBFCO trụ 56B/1T tuyến 474TB	
265	Trạm 37,5kVA trụ 85/153 Bàu Rã 2 tuyến 474TH	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 85/146 đến trụ 85/158 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 85/153 Bàu Rã 2 tuyến 474TH	
266	Trạm 50kVA Hội Thành 1 trụ 85/158/40 tuyến 474TH	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 85/158/35b đến trụ 85/158/43 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/158/40 tuyến 474TH	
267	Trạm 25kVA trụ 158/44 Hội Thành 15 tuyến 474TH	16-09-21	08g00	16-09-21	17g00	Thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 158/43 đến trụ 158/49b tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/158/44 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
268	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
269	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
270	Đường dây hạ áp trạm 400kVA trụ 77 Trảng Dài A tuyến 472TN	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL. Từ trụ 79/1 đến trụ 79/10 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh; khu phố 2 phường IV	1_TP	Cắt CB trạm 400kVA trụ 77 Trảng Dài A tuyến 472TN, cắt LBF CO NR trụ 79/1 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	
271	Lưới hạ áp từ trụ 113 đến trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	17-09-21	06g00	17-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 113 đến trụ 128 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 3, 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB + 03FCO trạm trụ 117, 123/1T, 125, 126/1; CB + 03FCO + 03 hotline trụ 120B, CB + 01FCO trụ 127; tháo 04 hotline trụ 123, 127; CB trạm 123/1P, FCO trụ 123; CB trạm 113/2 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN; CB trạm 130 Phạm Hùng tuyến 482TN	
272	Trạm 50kVA trụ 234/134/36 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 234/134/36 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Phước Lễ xã Phước Ninh	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 234/134/36 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
273	Trạm 400kVA trụ 183/10 Trương Vĩnh Ký tuyến 477TB	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, thay thùng cầu dao trạm bị mục, tăng cường Tiếp địa trạm 400kVA Trương Vĩnh Ký tuyến 477TB	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	Khu phố Nội Ô B thị trấn Gò Dầu	5_GD	Cắt CB + 3 FCO+ Tháo 3 Hotline trạm 400VA trụ 183/10 Trương Vĩnh Ký tuyến 477TB	
274	Lưới hạ áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/2/3 đến trụ 3/3 thuộc trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Áp A 4 2 tuyến 478BC	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay trụ và thay dây hạ áp từ trụ 53/117/10/52/38/5/2/3 đến trụ 3/3 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hội xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 53/117/10/52/38/5 Áp A 4 2 tuyến 478BC	
275	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/117/10/1 Phước Lập tuyến 478BC.	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/117/10 đến trụ 53/117/10/52/53 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
276	Nhánh rẽ 22kV trụ 34/51B An Hòa tuyến 475TB	17-09-21	07g30	17-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/52 đến trụ 34/62	Sửa chữa lớn	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt 3LBFCO trụ 34/51B An Hòa tuyến 475TB	
277	Trạm 25kVA trụ 173/194/108/27 Suối Bà Chiêm 3 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay LA, FCO trạm	Sửa chữa lớn	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/194/108/27 Suối Bà Chiêm 3 tuyến 475TH	
278	Trạm 25kVA trụ 194/108/32 Suối Bà Chiêm 5 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay nắp chụp FCO và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 194/108/32 Suối Bà Chiêm 5 tuyến 475TH	
279	Trạm 15kVA trụ 194/108/59 Bắc Suối Bà Chiêm 1 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
280	Trạm 25kVA trụ 194/125 Suối Bà Chiêm 7 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
281	Trạm 37,5kVA trụ 194/141 Suối Bà Chiêm 4 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay LA, FCO và nắp chụp thiết bị trạm	Sửa chữa lớn	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 194/141 Suối Bà Chiêm 4 tuyến 475TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
282	Trạm 25kVA trụ 194/77 Trảng Trai 5 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 194/77 Trảng Trai 5 tuyến 475TH	
283	Trạm 25kVA trụ 194/84 Suối Bà Chiêm 6 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 194/84 Suối Bà Chiêm 6 tuyến 475TH	
284	Trạm 25kVA trụ 194/92 Suối Bà Chiêm 1 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Suối Bà Chiêm xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 194/92 Suối Bà Chiêm 1 tuyến 475TH	
285	Trạm 25kVA trụ 173/230 Tân Hòa tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Thuận xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 173/230 Tân Hòa tuyến 475TH	
286	Trạm 25kVA trụ 233/26 Cây Khế 2 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay mới tiếp địa	Sửa chữa lớn	Áp Cây Khế xã Tân Hòa	8_TC	Không cắt điện	
287	Trạm 25kVA trụ 233/40 Cây Khế 3 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Cây Khế xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 233/40 Cây Khế 3 tuyến 475TH	
288	Trạm 25kVA trụ 233/55 Cây Khế 4 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Cây Khế xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 233/55 Cây Khế 4 tuyến 475TH	
289	Trạm 50kVA trụ 233/86 Cây Khế 5 tuyến 475TH	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay giá T trạm	Sửa chữa lớn	Áp Cây Khế xã Tân Hòa	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 233/86 Cây Khế 5 tuyến 475TH	
290	Trạm 50kVA áp 4 Trà Vong 1 trụ 216, trạm 50kVA áp 5 Trà Vong 6 trụ 228 tuyến 474TBI.	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 216, 228	Sửa chữa lớn	Áp 4 xã Trà Vong	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA áp 4 Trà Vong 1 trụ 216, trạm 50kVA áp 5 Trà Vong 6 trụ 228 tuyến 474TBI.	
291	Trạm 25kVA trụ 231, trạm 37,5kVA trụ 233, trạm 50kVA trụ 238, trạm 50kVA trụ 240 tuyến 474TBI.	17-09-21	08g00	17-09-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 231, 233, 238, 240	Sửa chữa lớn	Suối Ông Đình, xã Trà Vong	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 231, trạm 37,5kVA trụ 233, trạm 50kVA trụ 238, trạm 50kVA trụ 240 tuyến 474TBI.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
292	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
293	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
294	Đường dây hạ áp trạm 320kVA trụ 62/14 Nguyễn Trãi A tuyến 472TN	18-09-21	07g00	18-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL hạ áp. Từ trụ 62/8 đến trụ 62/14, từ trụ 62/14 đến trụ 62/14/12 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 1, 6 phường IV; khu phố 7 phường III	1_TP	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 320kVA trụ 62/14 Nguyễn Trãi A; cắt CB trạm 3x25kVA trụ 62/15 DNTN Trang Lâm Khang, trạm 3x37,5kVA trụ 62/16 Trường TNPT Tôn Thất Tùng tuyến 472TN	
295	Lưới hạ áp từ trụ 91B/1 đến trụ 91B/1/3, 88/1, 94/7 Trần Phú tuyến 474TN	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 91B/1 đến trụ 91B/1/3, 87/8/4 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Huệ xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 92, 87B Trần Phú tuyến 474TN	
296	Lưới hạ áp các vị trí trụ 114B/23/4/1, 114B/23/4/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN, 163/3, 163/5, 163/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Đổ bê tông trụ 114B/23/4/1, 114B/23/4/7 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN, 163/3, 163/5, 163/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
297	Đường dây 22 kV trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	18-09-21	06g00	18-09-21	18g30	Dựng trụ, sang lưới trung hạ áp, thu hồi trụ, cáp quang, phát quang từ trụ 118/5 đến trụ 118/15, từ trụ 118/55 đến trụ 118/73 Trường Mít - Bến Cùi tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Tổ 10 ấp Thuận Phước xã Trường Mít và ấp Lộc Trung, Lộc Tân xã Lộc Ninh	3_DMC	- Cắt Rec+ DS trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ; - Cắt Rec+ DS trụ 118/76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
298	Trạm 50kVA Long Châu 9 T.294/6/28/6/10 tuyến 476SD	18-09-21	07g30	18-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 294/6/28/6/2P(HT) đến trụ 294/6/28/6/10/1T, từ trụ 294/6/28/6/10/1T đến trụ 294/6/28/6/14P(HT), từ trụ 294/6/28/6/10/1P đến trụ 294/6/28/6/10/11P, từ trụ 294/6/28/6/10/6P đến trụ 294/6/28/6/10/6P/2 tuyến 476SD	Sửa chữa lớn	Áp Long Châu xã Long Vĩnh	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Long Châu 9 trụ 294/6/28/6/10 tuyến 476SD	
299	Trạm 37,5kVA trụ 85/164B/27 Thạnh Hiệp 2 tuyến 474TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp lắp phụ kiện từ trụ 164B/27 đến trụ 164B/27/18, từ trụ 164B/27/6/1 đến trụ 164B/27/6/17, từ trụ 164B/27/17 đến trụ 164B/27/17/11 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Hiệp xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 164B/27 tuyến 474TH	
300	Trạm 25kVA trụ 134 Suối Dây 11 tuyến 475TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp 5 xã Suối Dây	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 134 Suối Dây 11 tuyến 475TH	
301	Trạm 75kVA trụ 157/103 Cầu Sập 3 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp 6 xã Suối Dây	8_TC	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 157/103 Cầu Sập 3 tuyến 477TH	
302	Trạm 37,5kVA trụ 157/103/18 Cầu Sập 7 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp 6 xã Suối Dây	8_TC	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 157/103/18 Cầu Sập 7 tuyến 477TH	
303	Trạm 25kVA trụ 157/103/40 Cầu Sập 8 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp 6 xã Suối Dây	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 157/103/40 Cầu Sập 8 tuyến 477TH	
304	Trạm 25kVA trụ 36/11 Bồ Túc 1 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và nắp chụp thiết bị trạm	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 36/11 Bồ Túc 1 tuyến 477TH	
305	Trạm 25kVA trụ 36/27 Bồ Túc 2 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và nắp chụp thiết bị trạm	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 36/27 Bồ Túc 2 tuyến 477TH	
306	Trạm 25kVA trụ 36/31 Bồ Túc 11 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 36/31 Bồ Túc 11 tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
307	Trạm 25kVA trụ 36/47 Bồ Túc 12 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 36/47 Bồ Túc 12 tuyến 477TH	
308	Trạm 3x25kVA trụ 36/74 Bồ Túc 14 tuyến 477TH	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt 3FCO trạm 3x25kVA trụ 36/74 Bồ Túc 14 tuyến 477TH	
309	Nhánh rẽ 12,7kV Tháp Chóp Mạt trụ 137/1 + tháo hotline trụ 137 tuyến 474TBI	18-09-21	08g00	18-09-21	17g00	Kéo dây hạ áp trạm trụ 137/8, hoán chuyển TBA trụ 137/1, trụ 137/8	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Tháp, xã Tân Phong	9_TB	Cắt LBFCO Tháp Chóp Mạt trụ 137/1 + tháo hotline trụ 137 tuyến 474TBI	
310	Trạm 50kVA trụ 234/174/10/13 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	19-09-21	08g00	19-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 234/174/10/13 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Phước Lộc B xã Phước Minh	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 234/174/10/13 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	
311	Trạm 50kVA trụ 203/19/33 Bàu Đưng-B tuyến 471HT	19-09-21	08g30	19-09-21	10g00	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA Bàu Đưng-B	Thay thiết bị định kỳ	Áp Bàu Đưng xã Phan	3_DMC	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 203/19/33 Bàu Đưng-B tuyến 471HT	
312	Trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 477HT	19-09-21	10g00	19-09-21	11g30	Thay định kỳ TI Trạm 75kVA Ninh Hưng I-K	Thay thiết bị định kỳ	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	Cắt 1FCO Trạm 75kVA trụ 49/10T Ninh Hưng I-K tuyến 477HT	
313	Trạm 75kVA trụ 43/8 Ninh Hưng I-E tuyến 477HT	19-09-21	13g30	19-09-21	15g00	Thay định kỳ TI Trạm 75kVA Ninh Hưng I-E	Thay thiết bị định kỳ	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	Cắt 1FCO Trạm 75kVA trụ 43/8 Ninh Hưng I-E tuyến 477HT	
314	Trạm 25kVA trụ 43/9/12 Ninh Hưng I-N tuyến 477HT	19-09-21	15g00	19-09-21	16g30	Thay định kỳ TI Trạm 25kVA Ninh Hưng I-N	Thay thiết bị định kỳ	Áp Ninh Hưng 1 xã Chà Là	3_DMC	Cắt 1FCO Trạm 25kVA trụ 43/9/12 Ninh Hưng I-N tuyến 477HT	
315	- Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 15B đến trụ 102B Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC - Đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	19-09-21	07g00	19-09-21	18g00	- Thay dây trung áp từ trụ 114A đến trụ 135 tuyến 476BC - Dựng, thay thế trụ trung áp bị rã nứt từ trụ 74 đến trụ 124B tuyến 476BC - Dựng trụ trung áp trụ 8 tuyến 471BC, 472BC, 474BC	Sửa chữa lớn	Lợi Thuận trừ áp Thuận Tây, thị trấn Bến Cầu, Tiên Thuận, Long Thuận trừ áp Long Hòa	6_BC	- Cắt Rec + DS 3P trụ 68 Thuận Đông tuyến 476BC - Cắt Rec + DS 3P trụ 72 Lợi Thuận tuyến 479BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
316	- Nhánh rẽ 22kV Cầu Máng trụ 231B/96 + đóng LBS trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Đường dây 22kV Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	19-09-21	05g30	19-09-21	06g00	Thao tác từ xa, nghiệm thu SCADA, chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 479TN đến trụ 106B	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng 3LTD Cầu Máng trụ 231B/96 + đóng LBS trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Cắt REC + DS Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	
317	- Nhánh rẽ 22kV Cầu Máng trụ 231B/96 + đóng LBS trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Đường dây 22kV Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	19-09-21	17g00	19-09-21	17g30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng DS + REC Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI - Cắt LBS Cầu Máng trụ 231B/97 + cắt 3LTD trụ 231B/96 tuyến 474TBI	
318	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 475TBI	19-09-21	06g30	19-09-21	18g00	Thay dây trung áp từ trụ 57 đến trụ 106, xử lý khiếm khuyết lưới điện tuyến 474TBI, tuyến 475TBI	Sửa chữa lớn	Khu phố 3, 7 thị trấn; áp Cầu xã Tân Phong	9_TB	Cắt MC 475 + đóng DND 475-76 trạm 110/22kV Tân Biên	
319	- Phân đoạn 22kV Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Đường dây 22kV Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	19-09-21	06g00	19-09-21	06g30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/37	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Cắt REC + 3LTD Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	
320	- Phân đoạn 22kV Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Đường dây 22kV Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	19-09-21	17g30	19-09-21	18g00	Chuyển điện lại kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng 3LTD + REC Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI - Cắt LBS + 3LTD Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	
321	Nhánh rẽ 22kV Dương Minh Tuyền trụ 104/56B/1 tuyến 475TBI	19-09-21	06g00	19-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	Cơ sở Dương Minh Tuyền	9_TB	Cắt REC Dương Minh Tuyền trụ 104/56B/1 tuyến 475TBI	
322	Nhánh rẽ 22kV Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	19-09-21	06g00	19-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Hồng Cúc	9_TB	Cắt REC DNTN Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	
323	Nhánh rẽ 22kV DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	19-09-21	06g00	19-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Sầm Nhất	9_TB	Cắt REC DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
324	Cắt 3LBFCO Sầm Nhất trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	19-09-21	06g00	19-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Sầm Nhất	9_TB	Cắt 3LBFCO Sầm Nhất trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	
325	Đường dây 22kV Thị trấn trụ 48 tuyến 474TBI	19-09-21	06g30	19-09-21	18g00	Thi công thay dây trung áp từ trụ 57 đến trụ 106B tuyến 474TBI, 475TBI	Sửa chữa lớn	Khu phố 5, 6, 7 thị trấn; ấp Thanh Nam, xã Thanh Tây, ấp Cầu xã Tân Phong	9_TB	Cắt REC Thị trấn trụ 48 + cắt DS trụ 47B tuyến 474TBI	
326	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bề theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
327	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
328	Lưới hạ áp từ trụ 212/9P/4/1 đến trụ 212/9P/4/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 212/9P/4/1 đến trụ 212/9P/4/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 212/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
329	Lưới hạ áp từ trụ 35 Hùng Vương tuyến 476TN đến trụ 55 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	20-09-21	06g00	20-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 35 Hùng Vương tuyến 476TN đến trụ 55 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 2, 3 phường Long Hòa	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 35/1, 35/4, 41, 46 Huyện Thanh Mừng tuyến 476TN; 49 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN	
330	Trụ 107/5 nhánh rẽ hạ áp trạm Bình Phong 13 tuyến 476SD	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Di dời trụ hạ áp theo tờ trình 33, trụ 107/5 tuyến 476SD	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Hòa xã Thái Bình	4_CT	Cắt CB trạm 37,5kVA Bình Phong 13 trụ 105 tuyến 476SD	
331	Trụ 71b lưới hạ áp trạm TT Châu Thành F tuyến 473SD	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Di dời trụ hạ áp theo tờ trình 33, trụ 71b tuyến 473SD	Sửa chữa thường xuyên	Khi phố 3 Thị trấn Châu Thành	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA TT Châu Thành F trụ 69 tuyến 473SD	
332	Trụ 74B/1/4P/8 nhánh rẽ hạ áp trạm Bình Phong A tuyến 472SD	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng, trụ 74B/1/4P/8 tuyến 472SD	Thi công chiết tính khách hàng	Áp Bình Long xã Thái Bình	4_CT	Cắt CB trạm 320kVA Bình Phong A trụ 74 tuyến 472SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
333	Trụ 25/3 nhánh rẽ hạ áp trạm Cầu Da 6 tuyến 471SD	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng, trụ 25/3 tuyến 471SD	Thi công chiết tính khách hàng	Áp Suối Dộc xã Thái Bình	4_CT	Cắt CB trạm 15kVA Cầu Da 6 trụ 25 tuyến 471SD	
334	Nhánh rẽ 22kV trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay LBFCO, thay đà, thay toppin, thay sứ, chụp đầu sứ tăng cường cách điện đường dây từ trụ 85/1 đến trụ 85/13 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	Công ty Cao su Tây Ninh	5_GD	+ Cắt 3 LBFCO trụ 85/1 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ. + Tháo 3 hotline trụ 85 nhánh rẽ Cty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	
335	Trạm 2x800kVA trụ 85/13 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay đà lắp LA, FCO bị gỉ sét, thay LA, FCO không đảm bảo vận hành, lắp nắp chụp LA,FCO, MBA, thay cáp bọc 24kV từ hotline xuống MBA, tăng cường Tiếp địa trạm 2x800kVA trụ 85/13 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn bổ sung 2021	Công ty Cao su Tây Ninh	5_GD	Cắt 3CB + 6 FCO+ Tháo 6 Hotline trạm 2x800VA trụ 85/13 Công ty Cao su Tây Ninh tuyến 472TĐ	
336	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/31 đến 53/142/41 Phước Trung - Phước Chi tuyến 478BC	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay dây trung thế từ trụ 53/142/31P đến 53/142/33P tuyến 478BC	Công trình di dời đường An Thành - Phước Chi	Áp hức Trung xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt LBFCO trụ 53/142/7 Phước Trung - Phước Chi tuyến 478BC	
337	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/31 đến 53/142/41 Phước Trung - Phước Chi tuyến 478BC	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/7 đến trụ 53/142/41 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
338	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 184/90 tuyến 473TB	20-09-21	07g30	20-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 184/84 đến trụ 84/6, từ trụ 184/92 đến trụ 92/8	Sửa chữa lớn	Áp Lộc Thuận xã Hưng Thuận	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 184/90 tuyến 473TB	
339	Trạm 25kVA trụ 243/22 Tân Thuận 6 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Hiệp xã Tân Thành	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 243/22 Tân Thuận 6 tuyến 477TH	
340	Trạm 25kVA trụ 243/94/15 Trà Cao 3 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp MBA	Sửa chữa lớn	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 243/94/15 Trà Cao 3 tuyến 477TH	
341	Trạm 25kVA trụ 243/94/23/20 Trà Cao 4 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp LA và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Hòa xã Tân Thành	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 243/94/23/20 Trà Cao 4 tuyến 477TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
342	Trạm 25kVA trụ 250C/20 Tân Trung 3 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp FCO	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Thành	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 250C/20 Tân Trung 3 tuyến 477TH	
343	Trạm 25kVA trụ 250C/4 Tân Trung 4 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Tân Trung xã Tân Thành	8_TC	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 250C/4 Tân Trung 4 tuyến 477TH	
344	Trạm 25kVA trụ 260/124 Tà Dơ 7 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp FCO và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 260/124 Tà Dơ 7 tuyến 477TH	
345	Trạm 25kVA trụ 260/24 Tân Thành 6 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 260/24 Tân Thành 6 tuyến 477TH	
346	Trạm 25kVA trụ 260/40 Tân Thành 5 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị trạm	Sửa chữa lớn	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 260/40 Tân Thành 5 tuyến 477TH	
347	Trạm 25kVA trụ 260/60 Tân Thành 7 tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 260/60 Tân Thành 7 tuyến 477TH	
348	Trạm 25kVA trụ 260/64 Đồng Kèn tuyến 477TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay nắp chụp thiết bị và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Đồng Kèn xã Tân Thành	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 260/64 Đồng Kèn tuyến 477TH	
349	Trạm 3x10kVA trụ 75/4 Dự án tưới tự chảy Tân Châu tuyến 471TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thay LA, FCO, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Xí nghiệp thủy Lợi Tân Châu	8_TC	Cắt 3FCO và tháo 3Hotline trạm 3x10kVA trụ 75/4 Dự án tưới tự chảy Tân Châu tuyến 471TH	
350	Trạm 25kVA trụ 85/168/1 Bàu Rã 15 tuyến 474TH	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, lắp phụ kiện từ trụ 168/1 đến trụ 168/9P/5, từ trụ 168/1 đến trụ 168/16t tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/168/1 Bàu Rã 15 tuyến 474TH	
351	Trạm (50kVA + 37,5kVA) Rừng 35 Mô Công 4 trụ 190/50 tuyến 474TBI.	20-09-21	08g00	20-09-21	17g00	Trông trụ, thay dây hạ áp trạm trụ 190/50	Sửa chữa lớn	Tổ 4 ấp Thanh An, xã Mô Công	9_TB	Cắt 2FCO trạm (50kVA + 37,5kVA) Rừng 35 Mô Công 4 trụ 190/50 tuyến 474TBI.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
352	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
353	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
354	Đường dây hạ áp trạm 3x50kVA trụ 62/3 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL. Từ trụ 66/1 đến trụ 66/11 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 62/3 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	
355	Lưới hạ áp từ trụ 133/1 đến trụ 133/25 Lạc Long Quân tuyến 471TN	21-09-21	06g00	21-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 133/1 đến trụ 133/25 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Hòa phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt LBS + 03LTD trụ 133/2 Lạc Long quân tuyến 471TN	
356	Đường dây 22kV từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	21-09-21	07g00	21-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 133/1 đến trụ 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Phát quang	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
357	Trạm 50kVA trụ 471/72B/7 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471/72B/7 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Phước Bình xã Phước Minh	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 471/72B/7 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	
358	Trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng H tuyến 471HT	21-09-21	08g00	21-09-21	11g30	Thay định kỳ TI, thay công tơ 2 chiều Trạm Bàu Năng H kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Nguyễn Thiện Nhân, Công ty TNHH tôn Long Phú, Công ty TNHH MTV SX - TM Thép Kim Lý	Thay thiết bị định kỳ, thay công tơ đo đếm 2 chiều	Áp Ninh Thuận xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt 3FCO Trạm 400kVA trụ 82 Bàu Năng H tuyến 471HT	
359	Trạm 250kVA trụ 98/4B Bàu Năng-T.98/4B tuyến 471HT	21-09-21	13g30	21-09-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều Trạm Bàu Năng-T.98/4B kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Nguyễn Văn Mang, Trương Hoài Phong Bảo, Nguyễn Hồng Thanh	Thay thiết bị định kỳ, thay công tơ đo đếm 2 chiều	Áp Ninh Hiệp xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 98/4B Bàu Năng-T.98/4B tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
360	Trạm 37,5kVA Thái Bình 1, trụ 27/1 tuyến 478SD	21-09-21	07g30	21-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 27/16 đến trụ 27/25, từ trụ 27/1 đến trụ 27/1/13P tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	Áp Suối Dộp xã Thái Bình	4_CT	Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA Thái Bình 1 trụ 27/1 tuyến 478SD	
361	Trạm 50kVA Suối Dộp 1, trụ 21 tuyến 478SD	21-09-21	07g30	21-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 27/1/13P đến trụ 27/1/22P tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	Áp Suối Dộp xã Thái Bình	4_CT	Cắt CB+FCO trạm 50kVA Suối Dộp 1, trụ 21 tuyến 478SD	
362	Trạm 25kVA Đồng Khởi 7, trụ 154/9 tuyến 478SD	21-09-21	13g30	21-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 154 đến trụ 154/11 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt LBFCO trụ 154/1 nhánh rẽ 12,7kV Cống tà Đé tuyến 478SD	
363	Đường dây 22kV trụ 41 Phước Đức tuyến 471PĐC	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị Rec trụ 41 Phước Đức tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	5_GD	Cắt 3LTD trụ 41 Phước Đức tuyến 471PĐC.	
364	Đường dây 22kV trụ 50 Phước Đông tuyến 471PĐC	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị LBS trụ 50 Phước Đông tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	5_GD	- Cắt CB+FCO trạm 15kVA trụ 51 đèn đường tuyến 471PĐC. - Cắt DS 3 pha trụ 53 tuyến 471PĐC.	
365	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/107B/2 Áp 6 tuyến 471PĐC	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thí nghiệm định kỳ thiết bị Rec trụ 42/107B/2 Áp 6 tuyến 471PĐC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	5_GD	- Cắt Rec + DS 3 pha trụ 42/107B/2 Áp 6 tuyến 471PĐC. - Cắt 3 LTD trụ 42/107B/1 tuyến 471PĐC.	
366	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/52 đến trụ 53/57 Ba xã Cánh Tây tuyến 478BC	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Tăng cường dây trung hòa từ trụ 53/52 đến trụ 53/57 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 50kVA trụ 53/53 Phước Lưu 10 tuyến 478BC	
367	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/1 đến trụ 53/142 Ba xã Cánh Tây tuyến 478BC	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/1 đến trụ 53/142 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
368	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 170 tuyến 473TB	21-09-21	07g30	21-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 169 đến trụ 169/20	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộc Tân phường Lộc Hưng	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 170 tuyến 473TB	
369	Trạm 25kVA trụ 193 Bàu Rã 12 tuyến 474TH	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, lắp đặt phụ kiện từ trụ 193 đến trụ 193/9T, từ trụ 193/1 đến 193/1/3P, từ trụ 193/1/2P đến trụ 193/1/2P/8 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 193 Bàu Rã 12 tuyến 474TH	
370	Trạm 25kVA trụ 193 Bàu Rã 12-1 tuyến 474TH	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, lắp đặt phụ kiện từ trụ 85/190 đến trụ 85/197 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 193 Bàu Rã 12-1 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
371	Trạm 50kVA Hòa Hiệp 4 trụ 104/107, trạm 75kVA Hoà Đông A trụ 104/112 tuyến 475TBI	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Trông trụ, thay dây hạ áp trạm trụ 104/107, 104/112	Sửa chữa lớn	Tổ 3 ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA Hòa Hiệp 4 trụ 104/107, trạm 75kVA Hoà Đông A trụ 104/112 tuyến 475TBI	
372	Trạm 50kVA Hòa Đông 1 trụ 104/111 tuyến 475TBI.	21-09-21	08g00	21-09-21	17g00	Trông trụ, thay dây hạ áp trạm trụ 104/111	Sửa chữa lớn	Tổ 3 ấp Hòa Đông B, xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 50kVA Hòa Đông 1 trụ 104/111 tuyến 475TBI.	
373	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bệ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
374	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
375	Lưới hạ áp từ trụ 143/1 đến trụ 143/7/2 từ trụ 143/6/1 đến trụ 143/6/3, từ trụ 143/3/1 đến trụ 143/3/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	22-09-21	07g00	22-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ và đổ bê tông từ trụ 143/1 đến trụ 143/7/2 từ trụ 143/6/1 đến trụ 143/6/3, từ trụ 143/3/1 đến trụ 143/3/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
376	Trạm 3x50kVA trụ 129 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 3x50kVA trụ 129 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng năm 2021	Ấp Ninh Bình xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt 3FCO trạm 3x50kVA trụ 129 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	
377	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/61/1 Ấp Chánh tuyến 472TĐ	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/61/1 đến trụ 128/61/24 tuyến 472TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
378	Nhánh rẽ 22kV trụ 53/90 Ba xã Cánh Tây tuyến 478BC	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Lắp tụ bù trung áp trụ 53/90 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
379	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm 37,5kVA trụ 9B/17/104 tuyến 480TH	Nhận thầu thi công	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
380	Trạm 25kVA trụ 210/40 Đông Biên 2 tuyến 478TH	22-09-21	08g00	22-09-21	17g00	Thi công lắp đặt hoàn chỉnh trạm, kéo dây đầu nối từ trụ 210/49 đến trụ 210/49/1 tuyến 478TH	Nhận thầu thi công	Áp Đông Biên xã Tân Đông	8_TC	Cắt CB tổng trạm 25kVA trụ 210/40 Đông Biên 2 tuyến 478TH	
381	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bệ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
382	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
383	Đường dây hạ áp trạm 100kVA trụ 63B/1 Khu dân cư số 1 tuyến 481TN	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Thay tủ phân phối hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL. Từ TPP 01 đến TPP 05 đường Đặng Ngọc Chính tuyến 481TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 5 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 100kVA trụ 63B/1 Khu dân cư số 1 tuyến 481TN	
384	Lưới hạ áp từ trụ 80 đến trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	23-09-21	06g00	23-09-21	17g00	Bản giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 80 đến trụ 98 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung, Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung; áp Long Khương xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 96, 92, 91 90A, 85; CB trạm 77 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
385	Lưới hạ áp từ trụ 146/1B, 153/13/5/1, 155/6B/1B, 155/7B/7/7/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ và đổ bê tông từ trụ 146/1B, 153/13/5/1, 155/6B/1B, 155/7B/7/7/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
386	Trạm 250kVA trụ 114 Bàu Năng-F tuyến 471HT	23-09-21	08g00	23-09-21	11g30	Thay định kỳ TI, thay công tơ 2 chiều Trạm Bàu Năng-F kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Viettel Tây Ninh - Chi nhánh Tập đoàn Công Nghiệp - Viễn thông Quân đội, CN Công ty TNHH Hoàng Dung, Nguyễn Tân Trọng	Thay thiết bị định kỳ, thay công tơ đo đếm 2 chiều	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 114 Bàu Năng-F tuyến 471HT	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
387	Trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 471HT	23-09-21	13g30	23-09-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều Trạm Thị trấn-F kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng BCH Quân sự huyện Dương Minh Châu, Nguyễn Xuân Thành, Cty TNHH MTV Vận tải Minh Thiên, Nguyễn Thanh Dũng, BCH Quân sự huyện DMC	Thay thiết bị định kỳ, thay công tơ đo đếm 2 chiều	Khu phố 3, khu phố 4 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	Cắt 3FCO Trạm 250kVA trụ 301 Thị trấn-F tuyến 471HT	
388	Trạm 37,5kVA Công Tà Đê, trụ 154/16 tuyến 478SD	23-09-21	07g30	23-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 154/11B đến trụ 154/16, từ trụ 154/16/1 đến trụ 154/16/24 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB+FCO trạm trụ 154/9+154/16 tuyến 478SD	
389	Trạm 25kVA Suối Ông Đình 1, trụ 231B/20/28 tuyến 478SD	23-09-21	13g30	23-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 231B/20/28/30 đến trụ 231B/20/28/41 tuyến 478SD	Sửa chữa lớn	Áp Bình Lương xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB trạm 25kVA Suối Ông Đình 1, trụ 231B/20/28 tuyến 478SD	
390	Đường dây 22kV trụ 127 Gò Dầu- Trảng Bàng tuyến 477TB	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 127 đến trụ 183 tuyến 477TB	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
391	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/24 đến trụ 53/43B Ba Xã Cảnh Tây tuyến 478BC	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Tăng cường dây trung hòa từ trụ 53/24 đến trụ 53/43B tuyến 478BC	Công trình mở rộng đường An Thạnh - Phước Chỉ	Áp Voi xã An Thạnh	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 25kVA trụ 53/42 Áp Voi 3 tuyến 478BC	
392	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/68/1 đến trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 478BC.	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/68/1 đến trụ 53/68/14 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
393	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 184/109 tuyến 473TB	23-09-21	07g30	23-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 184/109 đến trụ 109/5P, từ trụ 184/109 đến trụ 109/14T	Sửa chữa lớn	Áp Lộc Thuận xã Hưng Thuận	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 184/109 tuyến 473TB	
394	Nhánh rẽ 22kV Công ty Trường Hưng trụ 85/7A/1 tuyến 480TH	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Thi công di dời đường dây trung áp từ trụ 85/7A/1 đến trụ 85/7A/3/1/3 tuyến 480TH	Nhận thầu thi công	Công ty Trường Hưng	8_TC	Cắt Recloser+3LTD trụ 85/7A/1 tuyến 480TH	
395	Trạm 50kVA trụ 231B/49 tuyến 474TBI	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Áp 5 xã Trà Vong	9_TB	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 231B/49 tuyến 474TBI	
396	Trạm 50kVA trụ 231B/66 tuyến 474TBI	23-09-21	08g00	23-09-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Áp 5 xã Trà Vong	9_TB	Cắt FCO Trạm 50kVA trụ 231B/66 tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
397	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
398	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
399	Lưới hạ áp từ trụ 202/1T đến trụ 202/2T, 212/2BT, 156/1, 158/1, 160B/4 đến trụ 160B/5B, 162/2, 162B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	24-09-21	07g00	24-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ và đổ bê tông từ trụ 202/1T đến trụ 202/2T, 212/2BT, 156/1, 158/1, 160B/4 đến trụ 160B/5B, 162/2, 162B/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
400	Trạm 50kVA trụ 91/7 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 91/7 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 91/7 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	
401	Trạm 160kVA trụ 267 Thị Trấn-A tuyến 477HT	24-09-21	08g00	24-09-21	11g30	Thay công tơ 2 chiều Trạm Thị Trấn-A kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Phạm Long Nha, Trần Phú Sự, Công ty Quản lý Tài sản Viettel - Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Công ty CPTM Bách Hóa Xanh, Dương Thị Thu Ba, Nguyễn Thanh Đức	Thay thiết bị định kỳ, thay công tơ đo đếm 2 chiều	Khu phố 1, khu phố 2 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 267 Thị Trấn-A tuyến 477HT	
402	Trạm 160kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT	24-09-21	13g30	24-09-21	17g00	Thay công tơ 2 chiều Trạm Thị Trấn-G kết hợp thay định kỳ công tơ khách hàng Lưu Phần Huy, Nguyễn Kim Hồng, Văn phòng HĐND và UBND huyện Dương Minh Châu, Ban Quản Lý Chợ DMC	Thay thiết bị định kỳ, thay công tơ đo đếm 2 chiều	Khu phố 1, khu phố 2 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 279 Thị Trấn-G tuyến 477HT	
403	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/99/1 Áp 7 tuyến 471TĐ	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ áp từ trụ 42/99/1 đến trụ 42/99/28 tuyến 471TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
404	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/114/1 Áp 3 tuyến 471TĐ	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/114/1 đến trụ 42/114/43 tuyến 471TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	không cắt điện	
405	Lưới hạ áp trụ 53/100/2T/2P và trụ 53/101B/2 thuộc trạm 400kVA trụ 53/100 Bình Thạnh 5 tuyến 478BC	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Di dời trụ hạ áp từ trụ 53/100/2T/2P và trụ 53/101B/2 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 400kVA trụ 53/100 Bình Thạnh 5 tuyến 478BC	
406	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/58/1 đến trụ 53/58/26 Bình Quới tuyến 478BC.	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/58/1 đến trụ 53/58/26 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
407	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 34/55/1 An Hòa tuyến 475TB	24-09-21	07g30	24-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 34/55/2 đến trụ 34/55/8	Sửa chữa lớn	Khu phố An Hội, Hòa Hội phường An Hòa	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 34/55/1 An Hòa tuyến 475TB	
408	Trạm 25kVA trụ 100/35 Áp 5 Suối Dây tuyến 471TH	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp từ trụ 100/31 đến trụ 100/41 tuyến 471TH	Sửa chữa lớn	Áp 5 xã Suối Dây	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 100/35 Áp 5 Suối Dây tuyến 471TH	
409	Trạm 50kVA trụ 58B/114/17T tuyến 476TBI	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 3 ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 58B/114/17T tuyến 476TBI	
410	Trạm 50kVA trụ 137/54 tuyến 474TBI	24-09-21	08g00	24-09-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 6 ấp Xóm Tháp, xã Tân Phong	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 137/54 tuyến 474TBI	
411	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
412	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
413	Đường dây hạ áp trạm 3x50kVA trụ 68 Trảng Dài R tuyến 472TN	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Thay dây hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL. Từ trụ 68/1 đến trụ 68/17 tuyến 472TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Bình phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 3x50kVA trụ 62/6, 68 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 472TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
414	Lưới hạ áp từ trụ 63 đến trụ 80 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	25-09-21	06g00	25-09-21	17g00	Bản giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 63 đến trụ 80 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung, Long Thành, Long Chí phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 77; 63; CB trạm 85, 58 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
415	Lưới hạ áp từ trụ 196B/2 đến trụ 196B/2/3, 206B/3 đến trụ 206B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ và đổ bê tông từ trụ 196B/2 đến trụ 196B/2/3, 206B/3 đến trụ 206B/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
416	Lưới hạ áp từ trụ 212/3BP/1, 212/3BP/8B, 212/10/6/1 đến trụ 212/10/6/3, 212/10/6/6/1 đến trụ 212/10/6/6/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ và đổ bê tông từ trụ 212/3BP/1, 212/3BP/8B, 212/10/6/1 đến trụ 212/10/6/3, 212/10/6/6/1 đến trụ 212/10/6/6/2 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
417	Trạm 50kVA trụ 471/80/13T Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471/80/13T Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Phước Bình xã Phước Minh	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 471/80/13T Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	
418	Trạm 50kVA Thanh An A, trụ 38/30/6 tuyến 474SD	25-09-21	07g30	25-09-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/13, từ trụ 38/30/6/3HT đến trụ 38/30/6/3/9, từ trụ 38/30/6/3 đến trụ 38/30/6/3/8, từ trụ 38/30/6 đến trụ 38/30/6/5B/8 tuyến 474SD	Sửa chữa lớn	Áp Thanh An xã An Bình	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Thanh An A, trụ 38/30/6 tuyến 474SD	
419	Trạm 50kVA Thanh An 5, trụ 38/39/7 tuyến 474SD	25-09-21	13g30	25-09-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 38/39/4 đến trụ 38/39/7, từ trụ 38/39/7 đến trụ 38/39/7/9, từ trụ 38/39/7/5 đến trụ 38/39/7/5/10 tuyến 474SD	Sửa chữa lớn	Áp Thanh An xã An Bình	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Thanh An 5, trụ 38/39/7 tuyến 474SD	
420	Đường dây 22kV trụ 226 Thị Trấn- trụ 238B Thanh Phước tuyến 476TĐ	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Bảo trì, xử lý khiếm khuyết lưới điện từ trụ 229 đến trụ 235, kết hợp thí nghiệm định kỳ TBA, thay LA, FCO, đà lắp LA, FCO trạm trụ 229, 235/1 tuyến 476TĐ (Sửa chữa lớn bổ sung 2021)	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố thanh Bình A, B thị trấn Gò Dầu	5_GD	Cắt LBS + 3 LTD trụ 226 Thị trấn tuyến 476TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
421	Trạm 25kVA trụ 85/184/1 Bàu Rã 14 tuyến 474TH	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp từ trụ 184/1 đến trụ 184/16P, từ trụ 184/1 đến trụ 184/8T tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Bền xã Thanh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/184/1 Bàu Rã 14 tuyến 474TH	
422	Trạm 25kVA trụ 180/33 tuyến 471TBI	25-09-21	08g00	25-09-21	17g00	Thay cáp lực trạm biến áp	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Đông 2 xã Tân Lập	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA trụ 180/33 tuyến 471TBI	
423	- Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 15B đến trụ 102B Bến cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC-479BC - Đường dây 22kV 2 mạch Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC	26-09-21	07g00	26-09-21	18g00	- Thay dây trung áp từ trụ 72 đến trụ 103B tuyến 479BC - Thu hồi trụ trung áp trụ 74, trụ 85, trụ 102B, trụ 79A, trụ 93, trụ 100B tuyến 476BC-479BC - Dựng trụ trung áp trụ 15B, trụ 16B tuyến 476BC-479BC	Sửa chữa lớn	Lợi Thuận, thị trấn Bến Cầu	6_BC	- Cắt MC 476, MC479, trạm 110kV Bến Cầu	
424	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bệ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
425	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
426	Lưới hạ áp từ trụ 133/25 đến trụ 133/43 Lạc Long Quân tuyến 471TN	27-09-21	06g00	27-09-21	17g00	Bản giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 133/25 đến trụ 133/43 Lạc Long Quân tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 133/27, 133/32 Lạc Long Quân tuyến 471TN; 133/40B, 133/39B Âu Cơ tuyến 471TN	
427	Lưới hạ áp từ trụ 214/1 đến trụ 214/2, 219/1 đến trụ 219/3, 221/1/1 đến trụ 221/1/2, 224/1/1 đến trụ 224/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ và đổ bê tông trụ 214/1 đến trụ 214/2, 219/1 đến trụ 219/3, 221/1/1 đến trụ 221/1/2, 224/1/1 đến trụ 224/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
428	Lưới hạ áp trụ 227B/3/1, từ trụ 228/5 đến trụ 228/5/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ và đổ bê tông trụ 227B/3/1, từ trụ 228/5 đến trụ 228/5/5 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
429	Trạm 50kVA trụ 471/80/54 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 471/80/54 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Phước Lộc xã Phước Minh	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 471/80/54 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 475TĐ	
430	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 180/12 Cầu Sắt tuyến 473TĐ	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 180/12 đến trụ 180/52, từ trụ 180/32B đến trụ 180/32B/11 tuyến 473TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
431	Trạm 25kVA trụ 194/7/59B/18T Trạm cây mới tuyến 476BC	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Cây TBA 25kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 194/7/59B/18T tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
432	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 103B/15/1 đến trụ 15/63 Địa Xù tuyến 479BC.	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 103B/15/1 đến trụ 15/63 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
433	Trạm 50kVA trụ 233/6T Tân Trung 31 tuyến 472TH	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 233/6T tuyến 472TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Trung xã Tân Hưng	8_TC	Cắt LBFCO trụ 233/1T nhánh rẽ Tân Trung tuyến 472TH	
434	Trạm 50kVA trụ 210/12 Đông Biên 6 tuyến 478TH	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên 50kVA trụ 210/12 tuyến 478TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Đông Biên xã Tân Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 210/12 tuyến 478TH	
435	Trạm 25kVA trụ 97B Hội Thắng 6 tuyến 473TH	27-09-21	08g00	27-09-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 25kVA lên trạm 2x25kVA trụ 97B tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 97B Hội Thắng 6 tuyến 478TH	
436	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bệ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
437	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
438	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 47B/1 Điện Biên Phủ tuyến 474TN	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Hạ công suất TBA 100kVA xuống 75kVA, lắp TBA 50kVA theo tờ trình SCTX. Từ trụ 47B/8 đến trụ 47B/9 tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Đức, Ninh Lợi phường Ninh Thanh	1_TP	Cắt LBFCO trụ 47B/1 Điện Biên Phủ tuyến 474TN	
439	Lưới hạ áp từ trụ 54 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN đến trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	28-09-21	06g00	28-09-21	17g00	Bàn giao XNDV thi công thay dây hạ áp + Tháo, Lắp vật tư phụ kiện + Tháo, Ép lèo hạ áp từ trụ 54 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN đến trụ 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 2 phường Long Hoa; Khu phố Long Thới phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB + 03FCO + tháo hotline trạm trụ 58, 57/1, 49 Tôn Đức Thắng tuyến 476TN; CB trạm 63 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	
440	Lưới hạ áp từ trụ 236/2, 238/1, 239/1, từ trụ 245/1 đến trụ 245/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ và đổ bê tông trụ 236/2, 238/1, 239/1, từ trụ 245/1 đến trụ 245/3 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
441	Lưới hạ áp từ trụ 248/1, 257/1, 261/2, 263/1 đến trụ 263/3, 264/1/1, 264/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ và đổ bê tông trụ 248/1, 257/1, 261/2, 263/1 đến trụ 263/3, 264/1/1, 264/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
442	Trạm 250kVA trụ 234/83B Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 250kVA trụ 234/83B Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Phước Tân xã Phước Ninh	3_DMC	Cắt 3FCO TBA 250kVA trụ 234/83B Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 471HT	
443	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 68/5 Bến Chò tuyến 474TĐ	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 68/5 đến trụ 68/116/26/20, từ trụ 68/71 đến trụ 68/71/39, từ trụ 68/98 đến trụ 68/98/30 tuyến 474TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
444	Trạm 25kVA trụ 171/10/10 Xóm Lò 5 tuyến 476BC	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Nâng công suất TBA 25kVA thành TBA 37,5kVA và hoàn chỉnh trạm trụ 171/10/10 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Xóm Lò xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt LBFCO trụ 171/10/1 Xóm Lò - Bàu Tràm tuyến 476BC	
445	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 342/1 Long Hòa 3 tuyến 476BC.	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 324/1 đến trụ 324/16 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
446	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91/19/1 Lộ Chánh tuyến 473TB	28-09-21	07g30	28-09-21	17g00	Thay trụ trung áp 91/19/14, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộ Chánh phường Lộ Hưng	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 91/19/1 Lộ Chánh tuyến 473TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
447	Trạm 50kVA trụ 26B/4/1 Thanh Hưng 2 tuyến 473TH	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 26B/4/1 tuyến 473TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thanh Hòa xã Thanh Đông	8_TC	Cắt FCO trạm 75kVA trụ 26B/4/1 Thanh Hòa 2 tuyến 473TH	
448	Trạm 50kVA Tân Xuân 7 trụ 142 tuyến 472TH	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 50kVA lên 75kVA trụ 142 tuyến 472TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Lợi xã Tân Phú	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Tân Xuân 7 trụ 142 tuyến 472TH	
449	Trạm 75kVA Tân Đông 3 trụ 169/12/7 tuyến 472TH	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Thi công hạ công suất trạm 75kVA xuống 50kVA trụ 169/12/7 tuyến 472TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Đông xã Tân Hưng	8_TC	Cắt LBFCO trụ 169/2 nhánh rẽ Chợ Tân Hưng tuyến 472TH	
450	Trạm 3x50kVA trụ 156 Suối Dây 4 tuyến 475TH	28-09-21	08g00	28-09-21	17g00	Thay máy 75kVA tạm ứng thành máy 50kVA trụ 156 tuyến 475TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp 4 xã Suối Dây	8_TC	Cắt 3FCO và tháo 3 hotline trạm (2x50)+75kVA trụ 156 tuyến 475TH	
451	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	29-09-21	08g00	29-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
452	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	29-09-21	08g00	29-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
453	Lưới hạ áp từ trụ 268/4, 269/4 đến trụ 269/6, 277/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	29-09-21	08g00	29-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ và đổ bê tông trụ 268/4, 269/4 đến trụ 269/6, 277/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
454	Lưới hạ áp từ trụ 286/3/1 đến trụ 286/3/2, 291/1 đến trụ 291/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	29-09-21	07g00	29-09-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ và đổ bê tông trụ 286/3/1 đến trụ 286/3/2, 291/1 đến trụ 291/2 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
455	Trạm 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	29-09-21	08g00	29-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Tổ 8 ấp Thuận Hòa xã Truong Mít	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
456	Trạm 2x25kVA trụ 274/9P Thị Trấn-J tuyến 477HT	29-09-21	08g00	29-09-21	09g15	Thay định kỳ TI Trạm 2x25kVA Thị Trấn-J	Thay thiết bị định kỳ	Khu phố 1 thị trấn Dương Minh Châu	3_DMC	Cắt 1FCO Trạm 2x25kVA trụ 274/9P Thị Trấn-J tuyến 477HT	
457	Trạm 2x25kVA trụ 234/33 Tân Định-G tuyến 471HT	29-09-21	09g30	29-09-21	10g30	Thay định kỳ TI Trạm 2x25kVA Tân Định-G	Thay thiết bị định kỳ	Áp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt 1FCO Trạm 2x25kVA trụ 234/33 Tân Định-G tuyến 471HT	
458	Trạm 50kVA trụ 234/37 Tân Định-D tuyến 471HT	29-09-21	10g30	29-09-21	11g30	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA Tân Định-D	Thay thiết bị định kỳ	Áp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 234/37 Tân Định-D tuyến 471HT	
459	Trạm 25kVA trụ 234/37B/7 Tân Định-H tuyến 471HT	29-09-21	13g30	29-09-21	14g00	Thay định kỳ TI Trạm Tân Định-H	Thay thiết bị định kỳ	Áp Tân Định 2 xã Suối Đá	3_DMC	Cắt 1FCO Trạm 25kVA trụ 234/37B/7 Tân Định-H tuyến 471HT	
460	Trạm 50kVA trụ 416/2 Phước An-I tuyến 475TĐ	29-09-21	14g30	29-09-21	16g00	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA Phước An-I	Thay thiết bị định kỳ	Áp Phước An xã Phước Ninh	3_DMC	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 416/2 Phước An-I tuyến 475TĐ	
461	Nhánh rẽ 12,7kV 128/122/4 Phước An tuyến 472TĐ	29-09-21	08g00	29-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 128/122/4 đến trụ 128/122/4/32, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/31 tuyến 472TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
462	Đường dây 22kV trụ 128/1 nối tuyến 472TĐ-471PĐC Hiệp Thạnh Bàu Đồn tuyến 472TĐ	29-09-21	08g00	29-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ 128/1 đến trụ 128/135 tuyến 472TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
463	Lưới hạ áp từ trụ 160/6b đến trụ 160/11, từ trụ 160/11 đến trụ 160/11/9T, từ trụ 160/11/3T đến trụ 160/11/3T/5 thuộc trạm 37,5kVA trụ 160/11P Rừng Dầu 16 tuyến 476BC.	29-09-21	08g00	29-09-21	17g00	- Thay dây hạ áp từ trụ 160/6b đến trụ 160/11, từ trụ 160/11 đến trụ 160/11/9T, từ trụ 160/11/3T đến trụ 160/11/3T/5 tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lập xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt CB+FCO trạm 37,5kVA trụ 160/11P Rừng Dầu 16 tuyến 476BC	
464	Đường dây 22kV từ trụ 234 đến trụ 274 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC.	29-09-21	08g00	29-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 234 đến trụ 274 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
465	Nhánh rẽ 12,7kVA trụ 106/8/1 Lộc Hòa tuyến 473TB	29-09-21	07g30	29-09-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 106/8b đến trụ 106/8b/15, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộc Hòa phường Lộc Hưng	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 106/8/1 Lộc Hòa tuyến 473TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
466	Trạm 25kVA trụ 92/13A Thạnh Đông 4-1 tuyến 476TH	29-09-21	08g00	29-09-21	17g00	Thi công kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 92/9 đến trụ 92/11 tuyến 476TH	Sửa chữa thường xuyên	Áp Thạnh Tân xã Thạnh Bình	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 92/13A Thạnh Đông 4-1 tuyến 476TH	
467	Trạm 50kVA trụ 92/20 Thạnh Tân 7 tuyến 474TH	29-09-21	08g00	29-09-21	17g00	Hạ công suất trạm 50kVA xuống 25kVA trụ 92/20 tuyến 476TH	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Tân xã Thạnh Bình	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 92/20 Thạnh Tân 7 tuyến 476TH	
468	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 474TBI	29-09-21	04g30	29-09-21	17g00	Giảm tải tuyến 474TBI, thi công trồng trụ trung áp xen lưới, kéo dây trung hòa từ trụ 104 đến trụ 104/6, thu hồi trụ 104/19	Sửa chữa thường xuyên	Thị trấn Tân Biên; áp Thạnh Nam, xã Thạnh Tây; áp Cầu xã Tân Phong	9_TB	Cắt MC 474 + đóng DND 474-76 trạm 110/22kV Tân Biên	
469	- Nhánh rẽ 22kV Cầu Máng trụ 231B/96 + đóng LBS trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Đường dây 22kV Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	29-09-21	04g00	29-09-21	04g30	Thao tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA, Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 479TN đến trụ 106B	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng 3LTD Cầu Máng trụ 231B/96 + đóng LBS trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Cắt REC + DS Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	
470	- Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 474TBI - Đường dây 22kV Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI - Nhánh rẽ 22kV Cầu Máng trụ 231B/97 + Cắt 3LTD trụ 231B/96 tuyến 474TBI	29-09-21	17g30	29-09-21	18g00	Thao tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA, Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	- Đóng DS + REC Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI - Cắt LBS Cầu Máng trụ 231B/97 + Cắt 3LTD trụ 231B/96 tuyến 474TBI	
471	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 478TBI	29-09-21	04g30	29-09-21	18g00	Di dời DS, bảo trì rec trụ 37	Sửa chữa lớn	Xã Thạnh Bình, Thạnh Bắc	9_TB	Cắt MC 478 + đóng DND 478-76 trạm 110/22kV Tân Biên	
472	Đường dây 22kV, Thạnh Tây trụ 52 tuyến 471TBI	29-09-21	04g30	29-09-21	18g00	Thao tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA, Bàn giao đơn vị thi công dời trụ trung áp, thay dây hạ áp công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 1, 2, 7 thị trấn; các xã Thạnh Tây, Tân Bình, Tân Lập	9_TB	Cắt REC + DS Thạnh Tây trụ 52 tuyến 471TBI	
473	Nhánh rẽ 22kV Tân Bình trụ 140/1 tuyến 471TBI	29-09-21	04g30	29-09-21	18g00	Làm biện pháp an toàn	Giảm tải	Xã Tân Bình	9_TB	Cắt REC + DS Tân Bình trụ 140/1 tuyến 471TBI	
474	Đường dây 22kV Cầu Cắn Đàng trụ 43 tuyến 473TBI	29-09-21	04g30	29-09-21	18g00	Thao tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA, Bàn giao đơn vị thi công dời trụ trung áp, thay dây hạ áp công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Xã Tân Lập	9_TB	Cắt REC + DS Cầu Cắn Đàng trụ 43 tuyến 473TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
475	Cắt REC + DS + 3LTD Xa Mát trụ 283/5 tuyến 473TBI	29-09-21	04g30	29-09-21	18g00	Làm biện pháp an toàn, lắp đặt tủ SCADA, nghiệm thu đóng cắt thiết bị từ xa SCADA	Sửa chữa thường xuyên	Campuchia	9_TB	Cắt REC + DS + 3LTD Xa Mát trụ 283/5 tuyến 473TBI	
476	Cắt MC 475 + đóng DTĐ 475-76 trạm 110/22kV Tân Biên	29-09-21	04g30	29-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI, công tác lưới truyền tải, thay recloser trụ 104/37	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 7 thị trấn; ấp Hòa Đông B xã Hòa Hiệp	9_TB	Cắt MC 475 + đóng DTĐ 475-76 trạm 110/22kV Tân Biên	
477	- Đóng LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Cắt LBS trụ 104/101B + DS trụ 104/102 Hòa Đông B tuyến 475TBI	29-09-21	04g00	29-09-21	04g30	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/102	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Cắt LBS trụ 104/101B + DS trụ 104/102 Hòa Đông B tuyến 475TBI	
478	- Đóng DS trụ 104/102 + LBS Hòa Đông B trụ 104/101B tuyến 475TBI - Cắt LBS + 3LTD Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	29-09-21	17g30	29-09-21	18g00	Chuyển điện lại kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng DS trụ 104/102 + LBS Hòa Đông B trụ 104/101B tuyến 475TBI - Cắt LBS + 3LTD Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	
479	Cắt REC DNTN Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	29-09-21	04g00	29-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Hồng Cúc	9_TB	Cắt REC DNTN Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	
480	Cắt REC DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	29-09-21	04g00	29-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Sầm Nhất	9_TB	Cắt REC DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	
481	Cắt 3LBFCO Sầm Nhất trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	29-09-21	04g00	29-09-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Sầm Nhất	9_TB	Cắt 3LBFCO Sầm Nhất trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	
482	Cắt LBS Tân Lập trụ 162 tuyến 471TBI	29-09-21	04g30	29-09-21	17g00	Tháo tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA	Sửa chữa thường xuyên	Xã Tân Lập	9_TB	Cắt LBS Tân Lập trụ 162 tuyến 471TBI	
483	Cắt LBS Thạnh Bình trụ 58B/1 tuyến 476TBI	29-09-21	04g30	29-09-21	17g00	Tháo tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA	Sửa chữa thường xuyên	Ấp Thạnh Thọ, xã Thạnh Bình; ấp Suối Mây, xã Thạnh Bắc	9_TB	Cắt LBS Thạnh Bình trụ 58B/1 tuyến 476TBI	
484	Cắt REC Thạnh Lợi trụ 37 tuyến 478TBI	29-09-21	04g30	29-09-21	17g00	Tháo tác thiết bị từ xa, nghiệm thu tín hiệu SCADA	Sửa chữa thường xuyên	Xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt REC Thạnh Lợi trụ 37 tuyến 478TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
485	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
486	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
487	Đường dây hạ áp trạm 100kVA trụ 63B/1 Khu dân cư số 1 tuyến 481TN	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	Thay tủ phân phối hạ áp, thu hồi vật tư công trình SCL. Từ TPP 05 đến TPP 11 đường Đặng Ngọc Chinh tuyến 481TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 5 phường III	1_TP	Cắt CB trạm 100kVA trụ 63B/1 Khu dân cư số 1 tuyến 481TN	
488	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 190/8/1 đến trụ 190/8/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	30-09-21	07g00	30-09-21	17g00	Bản giao Xi nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh thi công thay cáp bọc 24kV + Dụng trụ trồng xen + Sang lưới hạ áp từ trụ 190/8/1 đến trụ 190/8/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 190/8/1 và tháo 01 hotline trụ 190/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
489	Lưới hạ áp từ trụ 297/5 đến trụ 297/3, từ trụ 297/4/2 đến trụ 297/4/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	Đào lỗ, Dụng trụ và đổ bê tông trụ 297/5 đến trụ 297/3, từ trụ 297/4/2 đến trụ 297/4/4 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
490	Lưới hạ áp từ trụ 297B/8 đến trụ 297B/3, 310/1, 311/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	Đào lỗ, Dụng trụ và đổ bê tông trụ 297B/8 đến trụ 297B/3, 310/1, 311/1 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa lớn	Không cắt điện	2_HT	Không mất điện	
491	Trạm 50kVA trụ 267/16 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 477HT	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 267/16 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 477HT	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Phước Hội xã Suối Đá	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 267/16 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 477HT	
492	Trạm 50kVA trụ 471/102 áp AI-A tuyến 475TĐ	30-09-21	08g00	30-09-21	09g15	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA áp AI-A	Thay thiết bị định kỳ	Áp Phước Bình xã Phước Ninh	3_DMC	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 471/102 áp AI-A tuyến 475TĐ	
493	Trạm 25kVA trụ 118/116/6 áp III-3 tuyến 475TĐ	30-09-21	09g30	30-09-21	10g30	Thay định kỳ TI Trạm 25kVA áp III-3	Thay thiết bị định kỳ	Áp 3 xã Bến Cùi	3_DMC	Cắt 1FCO Trạm 25kVA trụ 118/116/6 áp III-3 tuyến 475TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
494	Trạm 50kVA trụ 60B Khởi Hà-G tuyến 471TĐ	30-09-21	10g30	30-09-21	11g30	Thay định kỳ TI Trạm 50kVA Khởi Hà-G	Thay thiết bị định kỳ	Áp Khởi Hà xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt 1FCO Trạm 50kVA trụ 60B Khởi Hà-G tuyến 471TĐ	
495	Trạm 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	Sang lưới hạ áp, thu hồi vật tư lưới hạ áp thuộc trạm 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Tổ 8 áp Thuận Hòa xã Truong Mít	3_DMC	Cắt FCO TBA 50kVA trụ 117/33/13, 117/35/15, 117/36/19 Đầu tư xây dựng mới 2021 tuyến 473TĐ	
496	Đường dây 22kV trụ 42/146 Bàu Đồn tuyến 471TĐ	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện hạ cao áp từ trụ 42/1 đến trụ 42/146 tuyến 471TĐ	Phát Quang lưới điện	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
497	Lưới hạ áp từ trụ 160/6b đến trụ 160/11, từ trụ 160/11 đến trụ 160/11/9T, từ trụ 160/11/3T đến trụ 160/11/3T/5 thuộc trạm 37,5kVA trụ 160/11P Rừng Dầu 16 tuyến 476BC.	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	- Thay dây hạ áp từ trụ 160/11P đến trụ 160/11P/20 tuyến 476BC	Sửa chữa lớn	Áp Tân Lập xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt CB+FCO trạm 75kVA trụ 160/11P Rừng Dầu 9 tuyến 476BC	
498	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/108/1 Đài tưởng niệm liệt sĩ tuyến 476BC.	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/108 đến trụ 108/41P tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
499	Tuyến 480 trạm 110kV Tân Hưng	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	Thi công lắp LA chống sét trụ 23, 54, 87 tuyến 480TH	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
500	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	30-09-21	08g00	30-09-21	17g00	Thi công lắp LA chống sét trụ 173/36/25B, 173/36/38B, 173/67, 173/103 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.