

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 23 (Từ ngày 31 tháng 05 năm 2021 đến ngày 06 tháng 06 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	Trạm 110kV Trảng Bàng	31-05-21	08g00	31-05-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
2	- Đường dây 110kV 171 Dầu Tiếng - 172 Tây Ninh 2. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2- 172 Tây Ninh.	31-05-21	07g00	31-05-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV Bến Cầu	01-06-21	08g00	01-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
4	- Đường dây 110kV 179 Trảng Bàng 2 - Phước Đông. - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2- 172 Hoàng Thái Gia	01-06-21	07g00	01-06-21	17g00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
5	Trạm 110kV Hòa Thành	01-06-21	08g00	01-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
6	Trạm 110kV Thạnh Đức	01-06-21	08g00	01-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Tây Ninh	01-06-21	08g00	01-06-21	09g00	Kiểm tra, vệ sinh, đo điện áp Accu tủ UPS, phóng xả Accu.	Kiểm tra, bảo dưỡng Accu tủ UPS	Không mất điện	Đội QLLĐCT	OFF CB QS1 cấp nguồn AC220/380 cho tủ UPS	
8	Trạm 110kV Tân Hưng	01-06-21	19g00	01-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Tân Biên	01-06-21	19g00	01-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
10	Đường dây 110KV 171 Phước Đức - 171 Hoà Thành, Đường dây 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức.	02-06-21	07g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang an toàn lưới điện đường dây 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Thành Công	02-06-21	08g00	02-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ môi nối thiết bị. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
12	Trạm 110kV Phước Đông	03-06-21	08g00	03-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
13	Trạm 110kV Phước Đức	03-06-21	08g00	03-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cò khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
14	- Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên - Đường dây 171 Trạm cắt Tây Ninh - 171 Tân Hưng.	03-06-21	07g00	03-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang cây trong và ngoài hành lang lưới điện 110kv	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
15	- Đường dây 172 KCN Trảng Bàng - 172 Củ Chi 2. - Ngăn MC 172 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	04-06-21	07g00	04-06-21	17g00	- Thay công tơ ngăn 172 trạm 110kV KCN Trảng Bàng. - Bảo dưỡng, kiểm tra sứ, xiết lại tất cả phụ kiện dây dẫn, dây thoát sét từ trụ 91 đến DCL 172-7 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	Thay công tơ và bảo dưỡng đường dây định kỳ	- Đường dây 172 KCN Trảng Bàng - 172 Củ Chi 2. - Ngăn MC 172 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	Đội QLLĐCT	- Cắt điện cô lập đường dây 172 KCN Trảng Bàng - 172 Củ Chi 2. - Cắt điện cô lập ngăn MC 172 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.	Đóng MC 112 cấp điện cho MBA T2 trạm 110kV KCN Trảng Bàng.
16	Ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	04-06-21	08g30	04-06-21	16g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 KCN Trảng Bàng	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ giàn tụ bù TBN 401 KCN Trảng Bàng	Ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV KCN Trảng Bàng	
17	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	04-06-21	08g00	04-06-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cỏ phát hoang toàn trạm -Kiểm tra thiết bị ngoài sân ngất ngày theo văn bản 2991/EVNSPC-KT. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu -Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm	Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh; Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi	
18	Trạm 110kV Trảng Bàng	04-06-21	18g00	04-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
19	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	04-06-21	18g00	04-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
20	Trạm 110kV Thành Công	04-06-21	18g00	04-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
21	Trạm 110kV Phước Đông	04-06-21	18g00	04-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
22	Trạm 110kV Phước Đức	04-06-21	18g00	04-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Bến Cầu	04-06-21	18g00	04-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Tân Hưng	04-06-21	14g00	04-06-21	16g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Tân Biên	04-06-21	08g00	04-06-21	09g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Ngăn T401 Trạm 110kV Tân Biên	04-06-21	09g00	04-06-21	11g00	Kiểm tra, vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV Tân Biên	Vệ sinh công nghiệp thiết bị	Ngăn T401 Trạm 110kV Tân Biên	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 Trạm 110kV Tân Biên.	
27	Trạm 110kV Tây Ninh	04-06-21	18g30	04-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Suối Dộp	04-06-21	18g30	04-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Hòa Thành	04-06-21	18g30	04-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Thạnh Đức	04-06-21	18g30	04-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
31	Ngăn 472 trạm 110kV Suối Dộp	05-06-21	07g00	05-06-21	09g00	Thay công tơ MC 472 trạm 110kV Suối Dộp.	Thay công tơ hết pin	Ngăn 472 trạm 110kV Suối Dộp	Đội QLLĐCT	- Cắt MC 472SD - Đưa MC 472SD ra khỏi vị trí vận hành	
32	Ngăn 474 trạm 110kV Suối Dộp	05-06-21	09g00	05-06-21	11g00	Thay công tơ MC 474 trạm 110kV Suối Dộp.	Thay công tơ hết pin	Ngăn 474 trạm 110kV Suối Dộp	Đội QLLĐCT	- Cắt MC 474SD - Đưa MC 474SD ra khỏi vị trí vận hành	
33	Ngăn 476 trạm 110kV Suối Dộp	05-06-21	11g00	05-06-21	13g00	Thay công tơ MC 476 trạm 110kV Suối Dộp.	Thay công tơ hết pin	Ngăn 476 trạm 110kV Suối Dộp	Đội QLLĐCT	- Cắt MC 476SD - Đưa MC 476SD ra khỏi vị trí vận hành	
34	Ngăn 478 trạm 110kV Suối Dộp	05-06-21	13g00	05-06-21	15g00	Thay công tơ MC 478 trạm 110kV Suối Dộp.	Thay công tơ hết pin	Ngăn 478 trạm 110kV Suối Dộp	Đội QLLĐCT	- Cắt MC 478SD - Đưa MC 478SD ra khỏi vị trí vận hành	
35	Ngăn 480 trạm 110kV Suối Dộp	05-06-21	15g00	05-06-21	17g00	Thay công tơ MC 480 trạm 110kV Suối Dộp.	Thay công tơ hết pin	Ngăn 480 trạm 110kV Suối Dộp	Đội QLLĐCT	- Cắt MC 480SD - Đưa MC 480SD ra khỏi vị trí vận hành	Ngăn 480SD đang cô lập
36	- Đường dây 171 Tây Ninh - 179 Tây Ninh 2. - Ngăn 171 trạm 110kV Tây Ninh.	06-06-21	07g00	06-06-21	12g00	- Thay công tơ ngăn 171 trạm 110kV Tây Ninh. - Kiểm tra, vệ sinh ngăn 171: MC 171, CT 171 trạm 110kV Tây Ninh. - Kiểm tra, vệ sinh và siết lại các phụ kiện thoát sét đường dây 110kV 171 Tây Ninh - 179 Tây Ninh 2.	Thay công tơ hết pin và bảo dưỡng đường dây 110kV.	- Đường dây 171 Tây Ninh - 179 Tây Ninh 2. - Ngăn 171 trạm 110kV Tây Ninh.	Đội QLLĐCT	- Cắt điện cô lập đường dây 171 Tây Ninh - 179 Tây Ninh 2. - Cắt điện cô lập ngăn 171 trạm 110kV Tây Ninh.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
37	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long	06-06-21	06g00	06-06-21	17g00	Vệ sinh sứ, kiểm tra siết lại các phụ kiện dây dẫn, dây chống sét	Bảo dưỡng đường dây định kỳ	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập đường dây 110kV 173 Tây Ninh 2 - 173 Bình Long	
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Lưới hạ áp trụ 42/7/3, 42/7/5/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 42/7/3, 42/7/5/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
4	Lưới hạ áp trạm 25kVA Trường Xuân H trụ 91/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 91/17/2 đến trụ 91/17/2/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Xuân xã Trường Hòa	2_HT	Cắt CB trạm 25kVA Trường Xuân H trụ 91/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
5	Lưới hạ áp trạm 25kVA Trường Xuân H trụ 91/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm trụ 91/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay định kỳ	Áp Trường Xuân xã Trường Hòa	2_HT	Cắt CB + 01FCO trạm 25kVA Trường Xuân H trụ 91/17 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
6	Lưới hạ áp trạm 25kVA Trường Cửu C và 75kVA Trường Cửu C1 trụ 84C Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm trụ 84C Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay định kỳ	Áp Trường Cửu xã Trường Hòa	2_HT	Cắt CB + 01FCO trạm 25kVA Trường Cửu C và 75kVA Trường Cửu C1 trụ 84C Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
7	Lưới hạ áp trạm 37.5kVA Long Đại C trụ 20/5/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm trụ 20/5/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Thay định kỳ	Khu phố Long Đại phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB + 01FCO trạm 37.5kVA Long Đại C trụ 20/5/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
8	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 75B/1 đến trụ 75B/19 Trần Phú tuyến 474TN	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 75B/1 đến trụ 75B/19 Trần Phú tuyến 474TN	Phát quang	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
9	Đường dây 22kV Trụ 77 Bến Muong 5, tuyến 475TĐ	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	Di dời điện kế, thùng điện kế từ trụ 73 đến trụ 84 đường dây Trường Mít - Bến Cùi, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
10	Nhánh rẽ 12,7kV áp A 1 Phước Minh, tuyến 475TĐ	31-05-21	08g30	31-05-21	11g30	Lắp phụ kiện, MBA xử lý quá tải từ trụ 43/18 đến trụ 43/24 đường dây Cao Su Bến Cùi, tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp A 1 Phước Minh	3_DMC	Cắt 01LBFCO trụ 43/1 áp A 1 Phước Minh, tuyến 475TĐ	
11	Trạm 75kVA trụ 43/24 Áp A4-A, tuyến 475TĐ	31-05-21	13g30	31-05-21	17g00	Hoàn chỉnh phần hạ áp TBA tại trụ 43/22 đường dây Cao Su Bến Cùi, tuyến 475TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp A 1 Phước Minh	3_DMC	Cắt CB tổng trạm 75kVA trụ 43/24 Áp A4-A, tuyến 475TĐ	
12	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/6T đến trụ 100/7T NĐ Ngọc Sơn tuyến 478BC	31-05-21	08g00	31-05-21	11g30	- Trồng trụ BTLT 10,5 mét trụ 53/100/6B tuyến 478BC - Lắp 03 kẹp quai trụ 53/100/6B tuyến 478BC - Tháo gỡ MBA trụ 53/100/6T tuyến 478BC - Lắp 01 kẹp quai trụ 53/100/5T tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt 3FCO trụ 53/100/1T NĐ Ngọc Sơn tuyến 478BC	
13	- Trạm 100kVA trụ 53/100/6B Cây mới tuyến 478BC - Lưới hạ áp từ trụ 53/100/6B đến trụ 53/100/7T/11, từ trụ 53/100/7T/4 đến trụ 7T/4/12 trạm 560kVA trụ 53/100/7T NĐ Ngọc Sơn tuyến 478BC	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	- Cây, lắp hoàn chỉnh TBA 100kVA trụ 53/100/6B tuyến 478BC - Kéo bổ sung AV 50mm2 từ trụ 53/100/6B đến trụ 53/100/7T/11, từ trụ 53/100/7T/4 đến trụ 7T/4/12 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB nhánh rẽ hạ áp trụ 53/100/7T trạm 560kVA trụ 53/100/7T NĐ Ngọc Sơn tuyến 478BC	
14	Lưới hạ áp trụ 53/103/8P trạm 3x75kVA trụ 53/103 Bình Hòa 5 tuyến 478BC	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	Di dời trụ hạ áp và phụ kiện trụ 53/103/8P tuyến 478BC	Theo yêu cầu khách hàng	Áp Bình Hòa xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 3x75kVA trụ 53/103 Bình Hòa 5 tuyến 478BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
15	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	Thi công kéo tăng cường dây trung hòa từ trụ 173 đến trụ 173/36 tuyến 475TH	sửa chữa thường xuyên	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	- Cắt CB tổng trạm 3x50kVA trụ 171 Suối Ngô Dây 12 tuyến 475TH	
16	Trạm 75kVA Suối Ngô 1 trụ 172/12 tuyến 475TH	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 173/12 tuyến 475TH - Kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 173/5 đến trụ 173/18 tuyến 475TH	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp - sửa chữa thường xuyên	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 75kVA trụ 173/12 Suối Ngô 1 tuyến 475TH	
17	Trạm 25kVA Suối Ngô 10 trụ 173/19 tuyến 475TH	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 173/19 tuyến 475TH - Kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 173/18 đến trụ 173/24b tuyến 475TH	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp - sửa chữa thường xuyên	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25+15 kVA trụ 173/19 Suối Ngô 10, Hàn tiện Dung Văn Triều tuyến 475TH	
18	Trạm 25kVA Suối Ngô 10-1 trụ 173/23 tuyến 475TH	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 173/23 tuyến 475TH - Kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 173/18 đến trụ 173/24b tuyến 475TH	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp - sửa chữa thường xuyên	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 173/23 Suối Ngô 10-1 tuyến 475TH	
19	Trạm 50kVA Suối Ngô 16 trụ 173/28 tuyến 475TH	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 173/28 tuyến 475TH - Kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 173/24b đến trụ 173/33 tuyến 475TH	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp - sửa chữa thường xuyên	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 173/28 Suối Ngô 16 tuyến 475TH	
20	Trạm 37,5kVA Suối Ngô 2 trụ 173/34 tuyến 475TH	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp trụ 173/34 tuyến 475TH - Kéo tăng cường dây hạ áp từ trụ 173/33 đến trụ 173/36 tuyến 475TH	- Thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp - sửa chữa thường xuyên	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 173/34 Suối Ngô 2 tuyến 475TH	
21	Nhánh rẽ 12,7kV Bàu Rã trụ 136B/1 tuyến 478TBI	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	Bảo trì trạm, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bàu Rã, xã Thạnh Bắc	9_TB	Cắt LBFCO Bàu Rã trụ 136B/1 tuyến 478TBI	
22	Khu vực huyện Tân Biên	31-05-21	08g00	31-05-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Thay đo đếm định kỳ	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
23	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
24	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
25	Lưới hạ áp từ trụ 92B/1 đến trụ 92B/4 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế từ trụ 92B/1 đến trụ 92B/4 Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
26	Đường dây 22kV từ trụ 1 đến trụ 30 Hùng Vương tuyến 476TN	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 1 đến trụ 30 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
27	Trạm 75kVA trụ 77 Lộc Hiệp -F; trạm 50kVA trụ 82 Lộc Hiệp-L; trạm 250kVA trụ 79B/1 Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt, tuyến 475TĐ	01-06-21	08g30	01-06-21	18g00	Lắp phụ kiện, xà sứ, kéo dây từ trụ 73 đến trụ 84 đường dây Trường Mít - Bến Cùi, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Lộc Hiệp xã Lộc Ninh	3_DMC	Cắt FCO+hotlineTrạm 75kVA trụ 77 Lộc Hiệp -F; trạm 50kVA trụ 82 Lộc Hiệp-L; tháo 3hotline nhánh rẽ 250kVA trụ 79B/1 Công ty TNHH Công nghệ thực phẩm Ưu Việt, tuyến 475TĐ	
28	Trạm 50kVA trụ 42/65/94/8 Phước Hội 8 tuyến 472TĐ	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Nâng cao thùng điện kế trạm trụ 42/65/94/8 tuyến 472TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Hội xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt FCO 50kVA trụ 42/65/94/8 Phước Hội 8 tuyến 472TĐ	
29	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/65/71B Phước Hòa 1 tuyến 472TĐ	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/71B đến trụ 42/65/71B/26 Phước Hòa 1 tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
30	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 472TĐ	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/77/1 đến trụ 42/65/77/51 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
31	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/65/94/1 Phước Tây tuyến 472TĐ	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/29 Phước Tây tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
32	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/65/94/1 Phước Hội tuyến 472TĐ	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/94/1 đến trụ 42/65/94/8 Phước Hội tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
33	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 45/1 đến trụ 45/39 Giồng Két tuyến 475BC.	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 45/1 đến trụ 45/39 tuyến 475BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
34	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/142/6/50T/1 Phước Trung - Phước Long tuyến 478BC.	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/142/6/50T/1 đến trụ 50T/63, từ trụ 50T/21/1 đến 50T/21/10, từ trụ 50T/41/1 đến 50T/41/10 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
35	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 53/142/6/50T/20 đến trụ 50T/63 Phước Trung - Phước Long tuyến 478BC.	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	- Thay toppin, sứ đứng 24kV trụ 53/142/6/50T/20, trụ 50T/58 tuyến 478BC - Thay neo trung thế ri sét trụ 53/142/6/50T/39, trụ 50T/41/5 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Trung, Phước Long xã Phước Chi thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt LBFCO trụ 53/142/6/50T/1 Phước Trung - Phước Long tuyến 478BC	
36	Lưới hạ áp TBA 250kVA trụ 24B tuyến 477TB; TBA 560kVA trụ 33 tuyến 475TB	01-06-21	07g30	01-06-21	17g00	Thay MBA trụ 24B, sang tải hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc An, Lộc Du phường Trảng Bàng	7_TBg	Cắt 3FCO và tháo 3hotline TBA 250kVA trụ 24B tuyến 477TB Cắt 3FCO và tháo 3hotline TBA 560kVA trụ 33 tuyến 475TB	
37	Tuyến 474 trạm 110kV Tân Hưng	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85 đến trụ 85/82 tuyến 480TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
38	Trạm 160kVA Tân Hòa 5 trụ 60 tuyến 472TH	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 64/1/16T tuyến 472TH	Di dời theo yêu cầu khách hàng	Áp Tân Hòa xã Tân Phú	8_TC	Cắt CB tổng trạm 160kVA trụ 60 Tân Hòa 5 tuyến 472TH	
39	Trạm 50kVA Thạnh Đông 6 trụ 63 tuyến 480TH	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Thi công di dời trụ hạ áp trụ 58b tuyến 480TH	Di dời theo yêu cầu khách hàng	Áp Thạnh Quới xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt CB tổng trạm 50kVA trụ 60 Thạnh Đông 6 tuyến 480TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
40	Khu vực huyện Tân Biên	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Thay đo đếm định kỳ	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
41	Trạm 2x25kVA Thạnh Tây trụ 92 tuyến 471TBI	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 92	Sửa chữa lớn	Tổ 3 áp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Thạnh Tây trụ 92 tuyến 471TBI	
42	Trạm 2x25kVA Thạnh Tây trụ 92 tuyến 471TBI	01-06-21	09g00	01-06-21	10g30	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm Trạm 3x25kVA Ngã Tư Thạnh Bắc trụ 58B/113 tuyến 478TBI	Sửa chữa lớn	áp Thạnh Thọ xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Ngã Tư Thạnh Bắc trụ 58B/113 tuyến 478TBI	
43	Trạm 50kVA Thạnh Trung trụ 93 tuyến 471TBI	01-06-21	08g00	01-06-21	17g00	Làm biện pháp an toàn thay dây SCL	Sửa chữa lớn	Tổ 3 áp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt CB trạm 50kVA Thạnh Trung trụ 93 tuyến 471TBI	
44	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
45	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
46	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 52/7 đến trụ 52/8 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Hoàn chỉnh trạm và cân pha hạ áp 52/7 và Tách dừng hạ áp trụ 52/8 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt 01 LBFCO trụ 52/1 Nguyễn Lương Bằng tuyến 474TĐ	
47	Lưới hạ áp trạm 75kVA Trường Ân H trụ 313 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Tách dừng hạ áp trụ 313/9 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Ân xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Trường Ân H trụ 313 Quốc Lộ 22B tuyến 474TĐ	
48	Đường dây 22kV Trụ 77 Bến Mương 5, tuyến 475TĐ	02-06-21	07g00	02-06-21	18g00	Di dời điện kế, thùng điện kế từ trụ 73 đến trụ 84 đường dây Trông Mít - Bến Cùi, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
49	Trạm 25kVA Hòa Hội 6 trụ 186/92/14 tuyến 473SD	02-06-21	07g30	02-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 186/92/7 đến trụ 186/92/14, từ trụ 186/92/14 đến trụ 186/92/14/7, từ trụ 186/92/14 đến trụ 186/92/14/18T	Sửa chữa lớn	Áp Lưu Văn Vãng xã Hòa Hội	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA Hòa Hội 6 trụ 186/92/14 tuyến 473SD	
50	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/1 Hùng Vương tuyến 476TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/1 đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
51	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 476TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/20/1 đến trụ 54/20/16 Cây Trắc tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
52	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/44/1 Hùng Vương tuyến 476TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/44/1 đến trụ 54/44/7 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
53	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/65/1 Hùng Vương tuyến 476TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/65/1 đến trụ 54/65/10 Hùng Vương tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
54	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/77 Xóm Mới tuyến 476TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/77 đến trụ 54/77/12/10, từ trụ 54/77/13 đến trụ 54/77/33 Xóm Mới tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
55	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/112 Xóm Bắp tuyến 476TĐ	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 54/112 đến trụ 54/112/21 Xóm Bắp tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
56	Nhánh rẽ 12,7kv trụ 221/108/1T đến 108/16T Long Cường 4 tuyến 476BC	02-06-21	08g00	02-06-21	11g30	Nâng công suất TBA 50kVA lên 75kVA trụ 221/108/16T tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Long Cường xã Long Khánh	6_BC	Cắt LBFCO trụ 221/108 Long Cường 4 tuyến 476BC.	
57	Trạm 37,5kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 476BC.	02-06-21	13g30	02-06-21	17g00	Nâng công suất TBA 37,5kVA lên 50kVA trụ 234/134 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Phước Tây xã Long Phước	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 37,5kVA trụ 234/134 Phước Tây 1 tuyến 476BC.	
58	Đường dây 22kV từ trụ 296 đến trụ 324 Bến Cầu - Long Vĩnh tuyến 476BC.	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 296 đến trụ 324 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
59	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 169/112/15 tuyến 473TB	02-06-21	07g30	02-06-21	17g00	Sửa chữa lưới hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bến Kinh xã Đôn Thuận	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 169/112/15 tuyến 473TB	
60	Tuyến 478 trạm 110kV Tân Hưng	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Phát quang hanh lang lưới điện từ trụ 286 đến trụ 323/29 tuyến 478TH, từ trụ 323/1 đến trụ 323/12, từ trụ 323/11 đến trụ 323/11/18P tuyến 478TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
61	Nhánh rẽ 12,7kV Áp 3 Trà Vong 3 trụ 207C/74/1 tuyến 474TBI	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Cây trạm 25kVA trụ 207C/74/10, xử lý khiếm khuyết lưới điện	Thay đo đếm định kỳ	Tổ 6 áp 3, xã Trà Vong	9_TB	Cắt LBFCO Áp 3 Trà Vong 3 trụ 207C/74/1 tuyến 474TBI	
62	Lưới điện Tân Biên	02-06-21	08g00	02-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
63	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
64	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
65	Lưới hạ áp trạm 75kVA Trường Phú A trụ 103/13/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 103/17B/5 đến trụ 103/17B/5/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Trường Phú A trụ 103/13/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
66	Lưới hạ áp trạm 75kVA Trường Phú A trụ 103/13/5, 25kVA Trường Phú E trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 103/13/6/2 đến trụ 103/13/6/2/3 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phú xã Trường Đông	2_HT	Cắt CB trạm 75kVA Trường Phú A trụ 103/13/5, 25kVA Trường Phú E trụ 103/18 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
67	Lưới hạ áp từ trụ 48/1 đến trụ 48/3 Trần Phú tuyến 474TN	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Dựng trụ hạ áp từ trụ 48/1 đến trụ 48/3 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
68	Lưới hạ áp từ trụ 45/1 đến trụ 45/9 Trần Phú tuyến 474TN	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Dựng trụ hạ áp từ trụ 45/1 đến trụ 45/9 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
69	Lưới hạ áp từ trụ 41B/1P/1 đến trụ 41B/1P/5 Trần Phú tuyến 474TN	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Dựng trụ hạ áp từ trụ 41B/1P/1 đến trụ 41B/1P/5 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
70	Đường dây 22kV Trụ 77 Bến Muong 5, tuyến 475TĐ	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Di dời điện kế, thùng điện kế từ trụ 73 đến trụ 84 đường dây Truong Mít - Bến Cui, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
71	Trạm 50kVA Đồng Khởi 10 trụ 202 tuyến 478SD	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 196 đến trụ 204b và từ trụ 201 đến trụ 201/5 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 50kVA trụ 202, CB trạm trụ 207 tuyến 478SD	
72	Trạm 75kVA Hào Đức 4 trụ 252/1 tuyến 478SD	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 246 đến trụ 254, từ trụ 252 đến trụ 252/8, từ trụ 253b đến trụ 253b/3 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Sa Nghe xã An Cơ	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 252/1 tuyến 478SD	
73	Trụ 188/1 nhánh rẽ Thành Long - Phước Tân tuyến 473SD	03-06-21	08g00	03-06-21	11g30	Nhỏ trụ hạ áp thu hồi công trình sang lưới đầu tư xây dựng 2020, từ trụ 188/4HT đến trụ 188/19HT tuyến 473SD	Sang lưới đầu tư xây dựng 2020	Áp Thành Trung, áp Thành Bắc xã Thành Long	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 188/1, cắt CB trạm Thành Long 11 trụ 187 tuyến 473SD	
74	Trụ 132/24B/1 nhánh rẽ Hòa Hội tuyến 477SD	03-06-21	11g30	03-06-21	17g00	Nhỏ trụ hạ áp thu hồi công trình sang lưới đầu tư xây dựng 2020, từ trụ 132/24B/1HT đến trụ 132/24B/10HT tuyến 477SD	Sang lưới đầu tư xây dựng 2020	Áp Bung Rò xã Hòa Hội	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 132/24B/1, tháo hotline trụ 132/24B tuyến 477SD	
75	Trạm 160kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Ép lèo hạ áp trụ 270/60, kéo dây hạ áp tăng cường, cân pha xử lý điện yếu từ trụ 270/66b đến trụ 270/66b/12 tuyến 476TĐ	Theo tờ trình số 27	Áp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB trạm 160kVA trụ 270/59B Xóm Đồng 6 tuyến 476TĐ	
76	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/52 Bàu Sen 1 tuyến 476TĐ	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 270/52 đến trụ 270/52/11/20 Bàu Sen 1 tuyến 476TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
77	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 53/117/10/1 Phước Lập tuyến 478BC.	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 53/117/10 đến trụ 53/117/10/52/53 tuyến 478BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
78	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/100/3T đến trụ 100/7T NĐ Ngọc Sơn tuyến 478BC	03-06-21	08g00	03-06-21	11g30	Di dời TBA từ trụ 53/100/6T về trụ 53/100/5T tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
79	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 78A/7 tuyến 477TB	03-06-21	07g30	03-06-21	17g00	Sửa chữa lưới hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 78A/7 tuyến 477TB	
80	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 34/33/22 tuyến 475TB	03-06-21	07g30	03-06-21	17g00	Sửa chữa lưới hạ áp	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố An Quới phường An Hòa	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 34/33/22 tuyến 475TB	
81	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện từ trụ 173/36 đến trụ 173/125 tuyến 477TH	Phát quang hành lang lưới điện	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
82	Lưới điện Tân Biên	03-06-21	08g00	03-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
83	TBA 50kVA Tân Đông 15 trụ 173/9 tuyến 471TBI	03-06-21	08g30	03-06-21	10g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm Trạm 50kVA Tân Đông 15 trụ 173/9 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Tân Đông 15 trụ 173/9 tuyến 471TBI	
84	TBA 50kVA Tân Đông 4 trụ 173/16 tuyến 471TBI	03-06-21	10g30	03-06-21	11g30	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm Trạm 50kVA Tân Đông 4 trụ 173/16 tuyến 471TBI	Thay đo đếm định kỳ	ấp Tân Đông 2 xã Tân Lập	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Tân Đông 4 trụ 173/16 tuyến 471TBI	
85	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
86	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
87	Lưới hạ áp trạm 50kVA Bến Kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 222/6 đến trụ 222/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Áp Long Yên xã Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 50kVA Bến Kéo B1 trụ 222 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
88	Lưới hạ áp trụ 239B/7/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Nhỏ trụ thu hồi, sang lưới hạ áp và di dời thùng điện kế trụ 239B/7/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
89	Lưới hạ áp trụ 29B/1, 37/1, từ trụ 38 đến trụ 38/5 Trần Phú tuyến 474TN	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Dựng trụ hạ áp trụ 29B/1, 37/1, từ trụ 38 đến trụ 38/5 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
90	Lưới hạ áp từ trụ 89/1 đến trụ 89/5, từ trụ 108/1 đến trụ 108/2, từ trụ 118/1/1P đến trụ 118/1/3P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Dựng trụ hạ áp từ trụ 89/1 đến trụ 89/5, từ trụ 108/1 đến trụ 108/2, từ trụ 118/1/1P đến trụ 118/1/3P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
91	Nhánh rẽ 22kV trụ 341/1 Băng Dung tuyến 478SD	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp, từ trụ 341/1 đến trụ 341/53/30 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
92	Trạm 160kVA trụ 259 Thanh Phước 10 tuyến 476TĐ	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Kéo dây hạ áp tăng cường, cân pha xử lý điện yếu từ trụ 261 đến trụ 261/155/9 tuyến 476TĐ	Theo tờ trình số 30	Áp Trâm Vàng 1, Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt CB trạm 250kVA trụ 259 Thanh Phước 10 tuyến 476TĐ	
93	Đường dây 22kV trụ 124 Gia Bình - 183 Cầu Gò Dầu tuyến 477TB	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 124 đến trụ 183 tuyến 477TB	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
94	Lưới hạ áp trụ 100/1 trạm 3x25kVA trụ 100 Thị Trấn 15 tuyến 478BC	04-06-21	08g00	04-06-21	11g30	Di dời trụ hạ áp và phụ kiện trụ 100/1 tuyến 479BC	Theo yêu cầu khách hàng	Khu phố 2, thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt CB trạm 3x25kVA trụ 100 Thị Trấn 15 tuyến 479BC	
95	Lưới hạ áp trụ 53/68/14/3T trạm 37,5kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 478BC	04-06-21	13g30	04-06-21	17g00	Di dời trụ hạ áp và phụ kiện trụ 53/68/14/3T tuyến 478BC	Theo yêu cầu khách hàng	Áp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt CB trạm 37,5kVA trụ 53/68/14 Phước Lưu 8 tuyến 478BC	
96	Trạm 3x15kVA trụ 86/1 XDM tuyến 476BC	04-06-21	13g30	04-06-21	17g00	Lắp hoàn chỉnh TBA 3x15kVA trụ 86/1 tuyến 476BC công	Công trình nhận thầu thi công	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
97	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/1 đến trụ 78/45 Thuận Hòa tuyến 479BC.	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 78/1 đến trụ 78/45 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
98	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67/16/1 Gia Tân tuyến 473TB	04-06-21	07g30	04-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 67/16 đến trụ 67/16/15, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 67/16/1 Gia Tân tuyến 473TB	
99	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Thi công ghép trụ tại bãi trụ 173/160 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
100	Lưới điện Tân Biên	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện Khu vực huyện Tân Biên	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
101	Nhánh rẽ 22kV Thạnh Hiệp trụ 94B/1 tuyến 474TH	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Bàn giao đơn vị thi công trồng trụ, kéo dây đầu nối, dựng trụ trung áp	Phát triển phụ tải	Áp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc	9_TB	Cắt 3LBFCO Thạnh Hiệp trụ 94B/1 tuyến 474TH	
102	Phân đoạn nhánh rẽ 12,7kV Thạnh Hiệp trụ 94B/16B tuyến 474TH	04-06-21	08g00	04-06-21	17g00	Bàn giao đơn vị thi công trồng trụ, kéo dây đầu nối, dựng trụ trung áp	Phát triển phụ tải	Áp Thạnh Hiệp, xã Thạnh Bắc	9_TB	Cắt 3LBFCO Thạnh Hiệp trụ 94B/16B tuyến 474TH	
103	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
104	Đường dây hạ áp trạm 630kVA trụ 80/56 Trảng dài C tuyến 472TN	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Thay dây hạ áp công trình SCL. Từ trụ 61/1 đến trụ 61/18 đường Nguyễn Trãi tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Hiệp Bình Phường Hiệp Ninh, Khu phố 3 phường 3, Khu phố 1 phường 4	1_TP	- Cắt CB trạm trụ 80/56 cách mạng tháng 8 tuyến 472TN - Cắt CB trạm trụ 62/6B/1, 62/7 Nguyễn Trãi tuyến 472TN	
105	Lưới hạ áp trạm 37, 36B/6 Trần Phú tuyến 474TN	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 36B/5P, 36B/4T, 36B/7T, 36B/7T/7 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Giang xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 37, 36B/6 Trần Phú tuyến 474TN	
106	Lưới hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm K trụ 28/4/34B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp trụ 40B/8, 34/1/7, 37B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Long Kim, Long Thành phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm K trụ 28/4/34B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
107	Lưới hạ áp trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 28/4/27, 250kVA Cao Thượng Phẩm D 28/4/44, 250kVA Cao Thượng Phẩm K trụ 28/4/34B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Sang lưới hạ áp từ trụ 28/4/27 đến trụ 28/4/52 Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Long Kim, Long Trung, Long Thành phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Cao Thượng Phẩm C trụ 28/4/27, 250kVA Cao Thượng Phẩm D 28/4/44, 250kVA Cao Thượng Phẩm K trụ 28/4/34B Nguyễn Chí Thanh tuyến 482TN	
108	Đường dây 22kV Trụ 143 Trường Mít, tuyến 471TĐ	05-06-21	06g00	05-06-21	18g30	Lắp vật tư, phụ kiện, sang lưới hạ áp, thiết bị, đèn đường, thu hồi từ trụ 144 đến 234 đường dây Thạnh Đức - Trường Mít, tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Xã trường Mít (trừ ấp Thuận Hòa, Thuận Phước)	3_DMC	Cắt LBS trụ 143, DS trụ 142 Trường Mít, tuyến 471TĐ	
109	Trạm 50kVA Hào Đức 5 trụ 264/4 tuyến 478SD	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 264/4 đến trụ 264/4/31 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Ấp An Lộc xã An Cơ	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 75kVA trụ 264/4 tuyến 478SD	
110	Trạm 25kVA An Cơ 1 T.279/20 tuyến 478SD	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 279/13 đến trụ 279/21, từ trụ 279/20 đến trụ 279/20/15 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Ấp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 25kVA trụ 279/20 tuyến 478SD	
111	Trạm 37,5kVA An Cơ 2 T.279/29 tuyến 478SD	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 279/23 đến trụ 279/30, từ trụ 279/29 đến trụ 279/29/20 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Ấp An Lộc xã An Cơ	4_CT	Cắt CB + FCO + tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 279/29 tuyến 478SD	
112	Trạm 37,5kVA Trảng Thò 1 trụ 118/13 tuyến 476SD	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Thi công lấp tiếp đất lắp lại phần ngầm từ trụ 118/7b đến trụ 118/13, từ trụ 118/13/5P đến trụ 118/13/7T	Sửa chữa lớn	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
113	Trạm 25kVA Thanh Hòa 4 trụ 141/43/4 tuyến 476SD	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Thi công lấp tiếp đất lắp lại phần ngầm từ trụ 141/43/3 đến trụ 141/43/8b, từ trụ 141/43/4b đến trụ 141/43/4b/3T/4T	Sửa chữa lớn	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
114	Trạm 25kVA Bàu Tư Thương 1 trụ 141/43/11 tuyến 476SD	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Thi công lắp tiếp đất lắp lại phần ngầm từ trụ 141/43/8b đến trụ 141/43/12, từ trụ 141/43/9b đến trụ 141/43/9b/8, từ trụ 141/43/12 đến trụ 141/43/12/5	Sửa chữa lớn	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
115	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 107B/1 đến trụ 107B/2 XDM tuyến 478BC	05-06-21	13g30	05-06-21	17g00	Kéo dây trung áp từ trụ 107B/1 đến trụ 107B/2 và lắp hoàn chỉnh TBA 3x15kVA trụ 107B/2 tuyến 476BC công	Công trình nhận thầu thi công	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
116	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 171/56/1 Bàu Tràm Lớn 1 tuyến 476BC.	05-06-21	08g00	05-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 117/56/1 đến trụ 171/56/17 tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.