

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 25 (Từ ngày 14 tháng 06 năm 2021 đến ngày 20 tháng 06 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	Ngăn 171, 112, 131, T1, 431, 471, 475, 477, T401 trạm 110kV Thanh Đức	14-06-21	07g00	14-06-21	17g00	Thí nghiệm CBM ngăn 171, 112, 131, T1, 431, 471, 475, 477, T401 trạm 110kV Thanh Đức (CBM cấp độ 1)	Thí nghiệm CBM (CBM cấp độ 1)	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
2	Trạm 110kV Trảng Bàng	14-06-21	08g00	14-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
3	- Đường dây 110kV 173 Trảng Bàng 2 - 172 Thành Công. - Đường dây 110kV 174 Trảng Bàng 2 - 171 Đức Huệ	14-06-21	07g00	14-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
4	Ngăn MC 412 trạm 110kV Suối Dộp	14-06-21	08g00	14-06-21	09g30	Đóng điện ngăn 412 trạm 110kV Suối Dộp	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 412-2 Suối Dộp ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 412 Suối Dộp vào vị trí vận hành và đóng MC 412 Suối Dộp . - Cắt MC 412 Suối Dộp và đưa MC 412 Suối Dộp ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 412-2 Suối Dộp vào vị trí vận hành.	Đầu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	Trạm 110kV Suối Dộp	14-06-21	08g00	14-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
6	Trạm 110kV Tây Ninh	14-06-21	08g00	14-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
7	Trạm 110kV Hòa Thành	15-06-21	08g00	15-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Thạnh Đức	15-06-21	08g00	15-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
9	Đường dây 110kV 171 Trảng Bàng 2- 172 Trảng Bàng - 171 KCN Trảng Bàng, 172 Củ Chi 2 - 172 KCN Trảng Bàng	15-06-21	07g00	15-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Bến Cầu	15-06-21	08g00	15-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
11	Trạm 110kV Tân Hưng	15-06-21	19g00	15-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
12	Trạm 110kV Tân Biên	15-06-21	19g00	15-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
13	Trạm 110kV Thành Công	16-06-21	08g00	16-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Đo nhiệt độ môi nối thiết bị. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
14	- Đường dây 110kV 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức. - Đường dây 110kV 180 Tây Ninh 2- 172 Tây Ninh.	16-06-21	07g00	16-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
15	- Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp - Đường dây 172 BourBon - Trạm cắt Tây Ninh 2	17-06-21	07g00	17-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
16	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	17-06-21	08g00	17-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
17	Trạm 110kV Phước Đông	18-06-21	08g00	18-06-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cò phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ môi nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đeo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
18	Ngăn 421 trạm 110kV Phước Đông	18-06-21	08g30	18-06-21	09g00	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Phước Đông	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	<ul style="list-style-type: none"> - Đưa DCL 421-1 Phước Đông ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Phước Đông vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Phước Đông . - Cắt MC 421 Phước Đông và đưa MC 421 Phước Đông ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Phước Đông vào vị trí vận hành. 	Đấu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC
19	Trạm 110kV Phước Đức	18-06-21	08g00	18-06-21	18g00	<ul style="list-style-type: none"> - Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cơ phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu. - Đo nhiệt độ môi nối thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cáp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm. 	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	<ul style="list-style-type: none"> - Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi. 	
20	Ngăn 421 trạm 110kV Phước Đức	18-06-21	09g30	18-06-21	10g00	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Phước Đức	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	<ul style="list-style-type: none"> - Đưa DCL 421-1 Phước Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Phước Đức vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Phước Đức. - Cắt MC 421 Phước Đức và đưa MC 421 Phước Đức ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Phước Đức vào vị trí vận hành. 	Đấu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
21	Trạm 110kV Trảng Bàng	18-06-21	18g00	18-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
22	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	18-06-21	18g00	18-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
23	Trạm 110kV Thành Công	18-06-21	18g00	18-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Phước Đông	18-06-21	18g00	18-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Phước Đức	18-06-21	18g00	18-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Bến Cầu	18-06-21	18g00	18-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
27	Đường dây 110kV 171 Bình Long - 171 XM Tây Ninh	18-06-21	07g00	18-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Tây Ninh	18-06-21	18g30	18-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
29	Trạm 110kV Suối Dộp	18-06-21	18g30	18-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
30	Trạm 110kV Hòa Thành	18-06-21	18g30	18-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV Thạnh Đức	18-06-21	18g30	18-06-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
32	Trạm 110kV Tân Hưng	18-06-21	14g00	18-06-21	16g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
33	Trạm 110kV Tân Biên	18-06-21	08g00	18-06-21	09g00	Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
34	Ngăn 172, 132, C12, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Thạnh Đức.	20-06-21	07g00	20-06-21	17g00	- Thay công tơ 132, 432 trạm 110kV Thạnh Đức (công tơ hết pin). - TNDK 2021: MC 172, 132, 432, MBA T2, TI 172, , TU 12, C42 kết hợp CBM. - Vệ sinh công nghiệp ngăn 172, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Thạnh Đức.	Thí nghiệm định kỳ 2021 và thay công tơ	Ngăn 172, 132, C12, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Thạnh Đức.	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn 172, C12, 132, MBA T2, 432, C42 trạm 110kV Thạnh Đức	Chuyển điện khép vòng kết lưới 22kV

II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 190/8/1 đến trụ 190/8/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	14-06-21	07g00	14-06-21	17g00	Dựng trụ trồng xen từ trụ 190/8/1 đến trụ 190/8/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 190/8/1 và tháo 01 hotline trụ 190/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
4	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 190/15/1 đến trụ 190/15/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	14-06-21	07g00	14-06-21	17g00	Dựng trụ trồng xen từ trụ 190/15/1 đến trụ 190/15/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 190/15/1 và tháo 01 hotline trụ 190/15 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
5	Đường dây 22kV tuyến 471TN	14-06-21	07g00	14-06-21	17g00	Bàn giao đội hotline thi công thay cáp bọc 24kV từ trụ 190/8 đến trụ 190/8/1, từ trụ 190/15 đến trụ 190/15/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	- Khóa chế độ tự đóng lại REC Mít Một trụ 136B Quốc Lộ 22B tuyến 471TN * Thỏa thuận ĐLTP Tây Ninh - Khóa chế độ tự đóng lại MC tuyến 471TN trạm 110kV Tây Ninh - Khóa chế độ tự đóng lại REC trụ 29 Lâm Vô tuyến 471TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
6	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 190/8/1 đến trụ 190/8/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	14-06-21	07g00	14-06-21	17g00	Bàn giao Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh thay cáp bọc 24kV + Dụng cụ trồng xen + Sang lưới hạ áp từ trụ 190/8/1 đến trụ 190/8/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 190/8/1 và tháo 01 hotline trụ 190/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
7	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 190/15/1 đến trụ 190/15/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	14-06-21	07g00	14-06-21	17g00	Bàn giao Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh thay cáp bọc 24kV + Dụng cụ trồng xen + Sang lưới hạ áp từ trụ 190/15/1 đến trụ 190/15/9 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 190/15/1 và tháo 01 hotline trụ 190/15 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
8	Đường dây 22 kV trụ 76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Di dời điện kế, thùng điện kế từ trụ 73 đến trụ 84 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
9	TBA 75kVA trụ 471/11 áp BII-D tuyến 475TĐ	14-06-21	08g00	14-06-21	09g00	Xử lý khiếm khuyết HTĐĐ TBA áp BII-D	Xử lý khiếm khuyết HTĐĐ	Áp B2 xã Phước Minh	3_DMC	Cắt 1FCO TBA 75kVA trụ 471/11 áp BII-D tuyến 475TĐ	
10	Trạm 75kVA T.305 Hảo Đước 26 tuyến 478SD	14-06-21	08g00	14-06-21	11g30	Thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 305 đến trụ 305/4T tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Tổ 4, 19 ấp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 75kVA trụ 305 Hảo Đước 26 tuyến 478SD	
11	Trụ 263/4T đường dây 22kV tuyến 478SD	14-06-21	13g30	14-06-21	17g00	Di dời trụ hạ áp theo chiết tính khách hàng	Nhận thầu thi công	Áp An Lộc xã An Cơ	4_CT	Cắt CB trạm 75kVA trụ 268 Hảo Đước 8 tuyến 478SD	
12	Trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 479BC	14-06-21	08g00	14-06-21	11g30	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Khu phố 1 TT Bến Cầu	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 479BC	
13	Trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 476BC	14-06-21	08g00	14-06-21	11g30	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Khu phố 3 TT Bến Cầu	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 476BC	
14	Trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 476BC	14-06-21	08g00	14-06-21	11g30	Lắp hoàn chỉnh tụ bù hạ áp 3 pha trụ 104/1/24, trụ 104/25B tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Cắt CB trạm 160kVA trụ 104/29 Thị Trấn 7 tuyến 476BC	
15	Trạm 50kVA trụ 104/1/23/15 Thị Trấn 16 tuyến 476BC	14-06-21	08g00	14-06-21	11g30	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Khu phố 3 TT Bến Cầu	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 104/1/23/15 Thị Trấn 16 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
16	Trạm 50kVA trụ 83 XX 1 Lợi Thuận tuyến 479BC	14-06-21	13g30	14-06-21	17g00	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Áp Thuận Chánh xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 83 XX 1 Lợi Thuận tuyến 479BC	
17	Trạm 50kVA trụ 104/29/8 Bàu Tép 1 tuyến 476BC	14-06-21	13g30	14-06-21	17g00	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Áp Bàu Tép xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 104/29/8 Bàu tep 1 tuyến 476BC	
18	Trạm 50kVA trụ 104/1/76/9 Bàu Tép 7 tuyến 476BC	14-06-21	13g30	14-06-21	17g00	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Áp Bàu Tép xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 104/1/76/9 Bàu Tép 7 tuyến 476BC	
19	Trạm 160kVA trụ 104/16 Thị Trấn 15 tuyến 476BC	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 3 pha trụ 104/1/15 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
20	Trạm 160kVA trụ 104/27B/2 Thị Trấn 6 tuyến 476BC	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 3 pha trụ 104/27B/2/5/5, trụ 104/27B/2/17T, 104/27B/2/6P, trụ 104/27B/2/13P tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
21	Trạm 37,5kVA trụ 104/16B/6 Thị Trấn 21 tuyến 476BC	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 104/16/8/8 (HT) tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
22	Trạm 50kVA trụ 104/16B/3 Thị Trấn 20 tuyến 476BC	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 104/16B/3/3 (HT) tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
23	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 51/7B/1 Gia Lâm tuyến 473TB	14-06-21	07g30	14-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 184/9 đến trụ 184/9/8	Sửa chữa lớn	Áp Lộc Trung xã Hưng Thuận	7_TBg	Cắt CB trạm 50kVA trụ 184/10 trụ Lộc Trung tuyến 473TB	
24	Trạm 160kVA trụ 176/7 Tân Tây 5-3 tuyến 472TH	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm từ 160kVA lên 250kVA trụ 176/7 tuyến 472TH	sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Tây xã Tân Hưng	8_TC	Cắt 3FCO Trạm 160kVA trụ 176/7 Tân Tây 5-3 tuyến 472TH	
25	Trạm 100kVA trụ 68/22 Nông Trường Thạnh Bình tuyến 472TH	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Thi công nâng công suất trạm 100kVA trụ 68/22 lên 160kVA tuyến 472TH	sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Thanh xã Tân Phú	8_TC	Cắt 3FCO Trạm 100kVA trụ 68/22 Nông Trường Thạnh Bình tuyến 472TH	
26	TBA 3x37,5kVA Công ty CP Thế giới di động trụ 41/1 tuyến 474TBI	14-06-21	08g00	14-06-21	10g00	Thay công tơ, CT định kỳ Trạm 3x37.5kVA Công ty CP Thế giới di động trụ 41/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	Công ty Cổ phần Thế giới Di động	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA Công ty CP Thế giới di động trụ 41/1 tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
27	Nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH TM - DV và SX Đồng Nguyễn 1 trụ 104/15/1A tuyến 475TBI	14-06-21	10g30	14-06-21	11g15	Thay công tơ định kỳ nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH TM - DV và SX Đồng Nguyễn 1 trụ 104/15/1A tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ	Công ty TNHH Đức Tính Tây Ninh	9_TB	Cắt REC+DS nhánh rẽ 22kV Công ty TNHH TM - DV và SX Đồng Nguyễn 1 trụ 104/15/1A tuyến 475TBI	
28	Đường dây 22kV Tân Biên - Hòa Hiệp trụ 104/15 tuyến 475TBI	14-06-21	11g30	14-06-21	12g15	Thay công tơ định kỳ đường dây 22kV Tân Biên - Hòa Hiệp trụ 104/15 tuyến 475TBI	Thay công tơ định kỳ	Công ty TNHH Đức Tính Tây Ninh	9_TB	Cắt 3LBFCO đường dây 22kV Tân Biên - Hòa Hiệp trụ 104/15 tuyến 475TBI	
29	Nhánh rẽ 22kV CS chăn nuôi heo Hậu trụ 104/179/3/1 tuyến 475TBI	14-06-21	14g00	14-06-21	15g00	Thay công tơ định kỳ nhánh rẽ 22kV CS chăn nuôi heo Hậu	Thay công tơ định kỳ	Công ty TNHH Quyên Linh Tây Ninh	9_TB	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV CS chăn nuôi heo Hậu trụ 104/179/3/1 tuyến 475TBI	
30	Trạm 50kVA Thạnh Tây 11A trụ 64 tuyến 471TBI	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 62 đến trụ 70	Sửa chữa lớn	Tổ 2 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA Thạnh Tây 11A trụ 64 tuyến 471TBI	
31	Trạm 3x15kVA CS Mai Văn Tân trụ 66B tuyến 471TBI	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Sửa chữa lớn	Cơ sở Mai Văn Tân	9_TB	Cắt 3FCO trạm 3x15kVA CS Mai Văn Tân trụ 66B tuyến 471TBI	
32	Trạm 25kVA CS hàn điện Đức Bình trụ 68 tuyến 471TBI	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Sửa chữa lớn	Cơ sở Đức Bình	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA CS hàn điện Đức Bình trụ 68 tuyến 471TBI	
33	Trạm 75kVA Thạnh Tây 5 trụ 103 tuyến 471TBI	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 95b đến trụ 109	Sửa chữa lớn	Tổ 4 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 75kVA Thạnh Tây 5 trụ 103 tuyến 471TBI	
34	Trạm 25kVA trụ 42 tuyến 473TBI	14-06-21	08g00	14-06-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Sửa chữa lớn	Đền đường thị trấn	9_TB	Cắt CB trạm 25kVA trụ 42 tuyến 473TBI	
35	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
36	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
37	Lưới hạ áp trạm 250kVA Trường Phước D trụ 39 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông + Sang lưới hạ áp từ trụ 36B/2 đến trụ 36B/5, từ trụ 36B/3 đến trụ 36B/3/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Phước, Trường Lộc xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Trường Phước D trụ 39 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
38	Đường dây 22 kV trụ 76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Lắp phụ kiện, kéo dây từ trụ 73 đến trụ 84 đường dây Truong Mít - Bến Củi, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Tổ 6 ấp Lộc Hiệp, tổ 4 ấp Lộc Thuận	3_DMC	- Cắt FCO+hotline các trạm trụ: 77, 82, 84 Lộc Ninh tuyến 475TĐ - Tháo 3 hotline nhánh rẽ trạm trụ 79B Lộc Ninh tuyến 475TĐ	
39	Trạm 25kVA T.341/62 Rạch Tre 2 tuyến 478SD	15-06-21	07g30	15-06-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/62 đến trụ 341/62/23 và từ trụ 341/62/17 đến trụ 341/62/17/3 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA trụ 341/62 Rạch Tre 2 tuyến 478SD	
40	Trạm 25kVA Phước Hòa C T.379 tuyến 478SD	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 374 đến trụ 379b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 379, CB trạm trụ 385, 373 tuyến 478SD	
41	Trạm 50kVA Phước Lợi T.343 tuyến 478SD	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341 đến trụ 345b, từ trụ 341/1 đến trụ 28HT, từ trụ 341 đến trụ 341/4b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Tổ 1, 2 ấp Phước Hòa xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 343, CB trạm trụ 353, 341/5, 341/12 tuyến 478SD	
42	Trạm 50kVA Phước Trung 3 T.385 tuyến 478SD	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 379b đến trụ 389, từ trụ 383b đến trụ 383b/17, từ trụ 387b đến trụ 387b/13 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 385, CB trạm trụ 379, 391 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
43	Đường dây 22kV từ trụ 124 Gia Bình đến trụ 183 Cầu Gò Dầu tuyến 478BC	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 124 đến trụ 183 tuyến 478BC	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
44	Trạm 2x25kVA trụ 42/107B/55 áp 6.2 tuyến 471TĐ	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x25kVA trụ 42/107B/55 áp 6.2 tuyến 471TĐ	
45	Trạm 25kVA trụ 42/107B/36/35 Áp 6.18 tuyến 471TĐ	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp 2 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 42/107B/36/35 Áp 6.18 tuyến 471TĐ	
46	Trạm 2x50kVA trụ 42/107B/44 áp 6.13 tuyến 471TĐ	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x50kVA trụ 42/107B/44 áp 6.13 tuyến 471TĐ	
47	Trạm 25kVA trụ 42/107B/57/15/38P áp 6.9 tuyến 471TĐ	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 42/107B/57/15/38P áp 6.9 tuyến 471TĐ	
48	Trạm 15kVA trụ 42/107B/36/6 áp 6.11 tuyến 471TĐ	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 15kVA trụ 42/107B/36/6 áp 6.11 tuyến 471TĐ	
49	Trạm 25kVA trụ 42/107B/57/74 áp 6.7 tuyến 471TĐ	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 42/107B/57/74 áp 6.7 tuyến 471TĐ	
50	Trạm 37,5kVA trụ 104/29/25/9 Áp B3 tuyến 476BC	15-06-21	08g00	15-06-21	11g30	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Áp B xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 104/29/25/9 Áp B3 tuyến 476BC	
51	Trạm 37,5kVA trụ 171/35 Bàu Tràm Nhỏ 1 tuyến 476BC	15-06-21	08g00	15-06-21	11g30	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Áp Bàu Tràm nhỏ xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 171/35 Bàu Tràm Nhỏ 1 tuyến 476BC	
52	Trạm 75kVA trụ 194/7/86 Long Hưng 9 tuyến 476BC	15-06-21	08g00	15-06-21	11g30	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Áp Long Hưng xã Long Thuận	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 194/7/86 Long Hưng 9 tuyến 476BC	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
53	Trạm 75kVA trụ 220 Long Châu 1 tuyến 476BC	15-06-21	13g30	15-06-21	17g00	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Áp Long Châu xã Long Khánh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 220 Long Châu 1 tuyến 476BC	
54	Trạm 25kVA trụ 234/72/13 Rừng Quỳnh 1 tuyến 476BC	15-06-21	13g30	15-06-21	17g00	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều và thay CT định kỳ	Thay công tơ hai chiều và thay CT đến hạn kiểm định	Áp Phước Đông xã Long Phước	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 234/72/13 Rừng Quỳnh 1 tuyến 476BC	
55	Trạm 75kVA trụ 264 Xóm Khách 2 tuyến 476BC	15-06-21	13g30	15-06-21	17g00	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Áp Xóm Khách xã Long Giang	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 277 Xóm Khách 2 tuyến 476BC	
56	Trạm 3x25kVA trụ 302 Long Giao 6 tuyến 476BC	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 294/7, trụ 298, trụ 299/7 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
57	Trạm 3x25kVA trụ 279 Long Thạnh 6 tuyến 476BC	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 275 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
58	Trạm 25kVA trụ 310B Long Giao 10 tuyến 476BC	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 310B/5, trụ 310B/6/3P tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
59	Trạm 25kVA trụ 306B/5 Long Hòa 1-2 tuyến 476BC	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 306B/3P, trụ 306B/5/3 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
60	Trạm 25kVA trụ 306B/10 Long Hòa 1-1 tuyến 476BC	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 306B/10/11, trụ 306B/10/18 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
61	Trạm 25kVA trụ 290B/8 Long Giao 1 tuyến 476BC	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 290B/4, trụ 290B/8/7 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
62	Lưới hạ áp trạm 2x25kVA trụ 64B/23 Gia Lâm tuyến 473TB	15-06-21	07g30	15-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 64B/23 đến trụ 23/16	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Lâm phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt FCO trạm 2x25kVA trụ 64B/23 Gia Lâm tuyến 473TB	
63	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	15-06-21	07g00	15-06-21	17g00	Thi công dựng trụ trung áp từ trụ 36/51 đến trụ 36/125 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp 7 xã Suối Dây, áp 1, áp Trảng Ba Chân xã Suối Ngô	8_TC	Cắt Recloser+DS trụ 173/2 Bỏ Túc tuyến 477TH	
64	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	15-06-21	07g00	15-06-21	17g00	Thi công dựng trụ trung áp từ trụ 36/125 đến trụ 36/160 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 3 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt 3LBFCO nhánh rẽ 22kV Suối Ngô - Bỏ Túc tuyến 475TH	
65	Trạm 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B tuyến 471TBI	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 240 đến trụ 259	Sửa chữa lớn	DNTN Hải Âu	9_TB	Cắt 3FCO trạm 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B tuyến 471TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
66	Trạm 25kVA Nguyễn Thị Hợi trụ 249 tuyến 471TBI	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 240 đến trụ 259	Sửa chữa lớn	Nguyễn Thị Hợi	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Nguyễn Thị Hợi trụ 249 tuyến 471TBI	
67	Trạm trụ 241/1, 242/1, 249/1 tuyến 471TBI	15-06-21	08g00	15-06-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Sửa chữa lớn	- Công ty TNHH Huỳnh Long Phụng - Hộ tưới tiêu Mang Văn Trí - Võ Văn Hoa	9_TB	Cắt CB trạm trụ 241/1, 242/1, 249/1 tuyến 471TBI	
68	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
69	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
70	Lưới hạ áp trạm 250kVA Lộ Bình Dương R trụ 9B An Dương Vương tuyến 474TN	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông + Sang lưới hạ áp từ trụ 10B/3T đến trụ 10B/3T/3T và trụ 10B/3T/1P An Dương Vương tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Mỹ phường Long Thành Bắc	2_HT	Cắt CB trạm 250kVA Lộ Bình Dương R trụ 9B An Dương Vương tuyến 474TN	
71	Lưới hạ áp từ trụ 91/8 đến trụ 91/10 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Sang lưới hạ áp từ trụ 91/8 đến trụ 91/10 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết lưới hạ áp	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
72	Đường dây 22 kV trụ 76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Di dời điện kế, thùng điện kế từ trụ 73 đến trụ 84 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
73	Nhánh rẽ 12,7 kV trụ 471/2/7/1 Trại heo Nguyễn Tiến Nam tuyến 475TĐ	16-06-21	08g00	16-06-21	11g00	Lắp mới trạm biến áp 25 kVA trụ 471/2/7/9 Trại heo Nguyễn Tiến Nam tuyến 475TĐ	Nhận thầu thi công	Nhánh rẽ khách hàng chuyên dùng	3_DMC	Cắt LBFCO trụ 471/2/7/1 Nguyễn Tiến Nam tuyến 475TĐ	
74	Nhánh rẽ 12,7 kV trụ 471/2/7/1 Trại heo Nguyễn Tiến Nam tuyến 475TĐ	16-06-21	11g00	16-06-21	16g30	Đấu nối hoàn chỉnh phần hạ áp trạm biến áp 25 kVA trụ 471/2/7/9 Trại heo Nguyễn Tiến Nam tuyến 475TĐ	Nhận thầu thi công	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
75	Trạm 25kVA Hào Đước 25 T.302/12 tuyến 478SD	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 302/12 đến trụ 302/12/13 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Tổ 1, 5 ấp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 302/12, CB trạm trụ 302/6, 302/12/6 tuyến 478SD	
76	Trạm 50kVA Ấp Vĩnh 4 T.302/12/6 tuyến 478SD	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 302/12 đến trụ 302/12/9, từ trụ 302/12/6 đến trụ 302/12/6/10, từ trụ 302/12/6/7 đến trụ 302/12/6/7/4 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Tổ 5 ấp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 302/12/6, CB trạm trụ 302/6, 302/12, 302/12/9 tuyến 478SD	
77	Trạm 37,5kVA Nàng Rà G T.369/15 tuyến 478SD	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 369/9 đến trụ 369/19b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Ấp Phước Hòa xã Phước Vĩnh (trừ tổ 1,2)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 369/8, 369/15, 369/22, 369/28, 369/34 tuyến 478SD	
78	Trạm 25kVA Nàng Rà B T.369/22 tuyến 478SD	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 369/19b đến trụ 369/26b tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Ấp Phước Hòa xã Phước Vĩnh (trừ tổ 1,2)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 369/8, 369/15, 369/22, 369/28, 369/34 tuyến 478SD	
79	Trạm 37,5kVA Nàng Rà A T.369/8 tuyến 478SD	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 369/4 đến trụ 369/9 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Ấp Phước Hòa xã Phước Vĩnh (trừ tổ 1,2)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 369/8, 369/15, 369/22, 369/28, 369/34 tuyến 478SD	
80	Trạm 25kVA Nàng Rà F T.369/28 tuyến 478SD	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 369/26b đến trụ 369/34 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Ấp Phước Hòa xã Phước Vĩnh (trừ tổ 1,2)	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 369/8, 369/15, 369/22, 369/28, 369/34 tuyến 478SD	
81	Trạm 50kVA trụ 128/65/61 Xóm Bó 10 tuyến 472TĐ	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Ấp Xóm Bó xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 128/65/61 Xóm Bó 10 tuyến 472TĐ	
82	Trạm 50kVA trụ 128/65/43A/3 Xóm Bó 1 tuyến 472TĐ	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Ấp Xóm Bó xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB + FCO Trạm 50kVA trụ 128/65/43A/3 Xóm Bó 1 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
83	Trạm 75kVA trụ 128/65/64 Xóm Bó 7 tuyến 472TĐ	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Xóm Bó xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 128/65/64 Xóm Bó 7 tuyến 472TĐ	
84	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 161/9/1 Trâm Vàng 2 tuyến 478BC	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Thay dây trung áp và kết hợp phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 161/9/5 đến trụ 161/9/5/11 Trâm Vàng 2 tuyến 478BC	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Trâm Vàng 2 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 161/9/1 Trâm Vàng 2 tuyến 478BC	
85	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/7B/1 Xóm Đồng 4 tuyến 476TĐ	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Thay dây trung áp và kết hợp phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 270/7B đến trụ 270/7B/9 Xóm Đồng 4 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 270/7B/1 + Tháo hotline trụ 270/7B Xóm Đồng 4 tuyến 476TĐ	
86	Trạm 50kVA trụ 53/12 Ấp Voi 12 tuyến 478BC	16-06-21	08g00	16-06-21	11g30	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Áp Voi xã An Thạnh	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 53/8 Ấp Voi 12 tuyến 478BC	
87	Trạm 50kVA trụ 234/32 Long Tân 5 tuyến 476BC	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 234/32B/5, trụ 234/33/9 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
88	Trạm 50kVA trụ 234/43 Long Tân 5 tuyến 476BC	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 234/41B/7, trụ 234/41B/16 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
89	Trạm 75kVA trụ 234/74 Long Tân 5 tuyến 476BC	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 234/72/5, trụ 234/81B/11 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
90	Trạm 50kVA trụ 234/52B/12 Long Tân 7 tuyến 476BC	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 234/52B/30, trụ 234/53B/33/2 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
91	Trạm 50kVA trụ 234/48B/24/3 Cao Su 9 tuyến 476BC	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 234/48B/27/6, trụ 234/48B/27/12 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
92	Trạm 50kVA trụ 234/48B/24/14 Cao Su 3 tuyến 476BC	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 234/48B/24/24/14 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
93	Trạm 50kVA trụ 101 Suối Ngô 22 tuyến 475TH	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Phát quang hành lang, thay dây hạ áp thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp từ trụ 98 đến trụ 105 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 4 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 101 Suối Ngô 22 tuyến 475TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
94	Trạm 25kVA trụ 97 Suối ngô 11 tuyến 475TH	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Phát quang hành lang, thay dây hạ áp từ trụ 94 đến trụ 98, thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp từ trụ 97, dựng trụ hạ áp trụ 95B tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 4 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 97 Suối Ngô 11 tuyến 475TH	
95	Trạm 25kVA trụ 92 Suối ngô 5 tuyến 475TH	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Phát quang hành lang, thay dây hạ áp từ trụ 90b đến trụ 4, thí nghiệm định kỳ thiết bị và trạm biến áp từ trụ 92 tuyến 475TH	Sửa chữa lớn	Áp 4 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 92 Suối Ngô 5 tuyến 475TH	
96	Trạm 25kVA Thạnh Tây 9 trụ 50/30 tuyến 471TBI	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 50/24 đến trụ 50/42	Sửa chữa lớn	Tổ 5 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 9 trụ 50/30 tuyến 471TBI	
97	Trạm 50kVA Thạnh Tây 8 trụ 50/34 tuyến 471TBI	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 50/24 đến trụ 50/42	Sửa chữa lớn	Tổ 5 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA Thạnh Tây 8 trụ 50/34 tuyến 471TBI	
98	Trạm 25kVA Trang trại Phạm Văn Ký trụ 50/35/1 + tháo hotline trụ 50/35 tuyến 471TBI	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 50/24 đến trụ 50/42	Sửa chữa lớn	Phạm Văn Ký	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Trang trại Phạm Văn Ký trụ 50/35/1 + tháo hotline trụ 50/35 tuyến 471TBI	
99	Trạm trụ 50/24, 50/35, 50/40 tuyến 471TBI	16-06-21	08g00	16-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 50/24 đến trụ 50/42	Sửa chữa lớn	Tổ 5 ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt CB trạm trụ 50/24, 50/35, 50/40 tuyến 471TBI	
100	TBA 250kVA Ngô Thị Hậu trụ 168B/1 tuyến 474TBI	16-06-21	08g30	16-06-21	09g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 250kVA Ngô Thị Hậu trụ 168B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	Cơ sở Len Vina	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA Ngô Thị Hậu trụ 168B/1 tuyến 474TBI	
101	TBA 3x25kVA Xay lúa Tô Thị Tay trụ 187/1 tuyến 474TBI	16-06-21	09g45	16-06-21	11g30	Thay công tơ, CT định kỳ Trạm 3x25kVA Xay lúa Tô Thị Tay trụ 187/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	Xay lúa Tô Thị Tay	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x25kVA Xay lúa Tô Thị Tay trụ 187/1 tuyến 474TBI	
102	TBA 3x37,5kVA Trang trại Lê Thị Trúc Thu trụ 231B/91/1 tuyến 474TBI	16-06-21	14g00	16-06-21	15g30	Thay công tơ, CT định kỳ Trạm 3x37,5kVA Trang trại Lê Thị Trúc Thu trụ 231B/91/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	Trang trại Lê Thị Trúc Thu	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA Trang trại Lê Thị Trúc Thu trụ 231B/91/1 tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
103	TBA 320kVA Cơ sở Trần Thị Phụng trụ 246B/1 tuyến 474TBI	16-06-21	16g20	16-06-21	17g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 320kVA Cơ sở Trần Thị Phụng trụ 246B/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	Cơ sở Trần Thị Phụng	9_TB	Cắt 3FCO TBA 320kVA Cơ sở Trần Thị Phụng trụ 246B/1 tuyến 474TBI	
104	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gấn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
105	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
106	Lưới hạ áp từ trụ 89/1 đến trụ 89/5, từ trụ 108/1 đến trụ 108/2, từ trụ 118/1/1P đến trụ 118/1/3P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Dựng trụ hạ áp từ trụ 89/1 đến trụ 89/5, từ trụ 108/1 đến trụ 108/2, từ trụ 118/1/1P đến trụ 118/1/3P Tôn Đức Thắng tuyến 482TN	Sửa chữa lớn	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
107	Đường dây 22 kV trụ 76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	17-06-21	08g00	17-06-21	17g30	Di dời điện kế, thùng điện kế từ trụ 73 đến trụ 84 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
108	Nhánh rẽ 22 kV trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 477HT	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Dựng trụ, di dời trụ, lắp trạm 160 kVA trụ 114/15A và cắt dừng lưới hạ áp tại trụ 118/14 Ninh Phú tuyến 477HT	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt 3LBFCO trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 477HT	
109	Trạm 50kVA Phước Hưng C T.341/27 tuyến 478SD	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/26 đến trụ 341/31, từ trụ 341/26b đến trụ 341/26b/19 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước An xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/26, 341/27 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
110	Trạm 37,5kVA Phước Hưng B T.341/20/6 tuyến 478SD	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/20/1 đến trụ 341/20/6, từ trụ 341/20/4 đến trụ 341/20/4/12, từ trụ 341/20/6 đến trụ 341/20/6/13 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước An xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/20/6 tuyến 478SD	
111	Trạm 25kVA Đồng Khởi 11 T.206/6 tuyến 478SD	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 206/1 đến trụ 206/11 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 206/6, 206/11/3, CB trạm trụ 206/11/8 tuyến 478SD	
112	Trạm 25kVA Đồng Khởi 11A T.206/11/3 tuyến 478SD	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 206/11 đến trụ 206/11/7 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Chòm Dừa xã Đồng Khởi	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 206/6, 206/11/3, CB trạm trụ 206/11/8 tuyến 478SD	
113	Trạm 320kVA Thanh Điền - 4 trụ 141/8 tuyến 476SD	17-06-21	07g30	17-06-21	17g00	- Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 141/6/7P đến trụ 141/6/7T, từ trụ 141/7B/7P đến trụ 141/7B/4T, từ trụ 141/8 đến trụ 141/8/12, từ trụ 141/9 đến trụ 141/9/12	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Sơn xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB trạm 320kVA Thanh Điền - 4 trụ 141/8 tuyến 476SD	
114	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/52/11/1 Bàu Sen 2 tuyến 476TĐ	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Thay dây trung áp và kết hợp phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 270/52/11 đến trụ 270/52/11/20 Bàu Sen 2 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Xóm Đồng, Cây Xoài xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 270/52 Bàu Sen 1 tuyến 476TĐ	
115	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 270/43 Xóm Đồng 3 tuyến 476TĐ	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Thay dây trung áp và kết hợp phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 270/43 đến trụ 270/43/9 Xóm Đồng 3 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO + Tháo hotline trụ 270/43 Xóm Đồng 3 tuyến 476TĐ	
116	Trạm 75kVA trụ 68/42 Bến Chò 7 tuyến 474TĐ	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Bến Chò xã Thanh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 68/42 Bến Chò 7 tuyến 474TĐ	
117	Trạm 75kVA trụ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 474TĐ	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Cẩm Long xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 139/9/5A Cẩm Long 6 tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
118	Trạm 75kVA trụ 194/7/9/37/1 Long An 4 tuyến 476BC	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 194/7/9/34/6, trụ 194/7/9/41C/1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
119	Trạm 75kVA trụ 194/7/49 Long Hưng 1 tuyến 476BC	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 194/7/49/13, trụ 194/7/9/41C/1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
120	Trạm 25kVA trụ 194/7/41 Long Hưng 13 tuyến 476BC	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 194/7/41/1/9 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
121	Trạm 50kVA trụ 194/7/59B/5P Long Hưng 15 tuyến 476BC	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 194/7/59B/2P/5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
122	Trạm 50kVA trụ 194/7/5B/5 Ngã Tắc 2 tuyến 476BC	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 194/7/5B/20 (HT) tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
123	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67/41/1P Gia Tân tuyến 473TB	17-06-21	07g30	17-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 67/41/14 đến trụ 67/41/23	Sửa chữa lớn	Khu phố Gia Tân phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 67/41/1P Gia Tân tuyến 473TB	
124	Trạm 25kVA trụ 85/4 Thạnh Đông 22 tuyến 480TH	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Thi công thay dây trung áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/1 đến trụ 85/8 tuyến 480TH	Sửa chữa lớn	Ấp Thạnh Hưng xã Thạnh Đông	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/4 Thạnh Đông 22 tuyến 480TH	
125	Trạm 50kVA Xóm Chàm trụ 85/93 tuyến 480TH	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Thi công thay dây trung áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/90 đến trụ 85/95 tuyến 480TH	Sửa chữa lớn	Ấp Bàu Bền xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/93 Xóm Chàm tuyến 480TH	
126	Trạm 37,5kVA Tân Tiến 6 trụ 198 tuyến 471TBI	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 198, trụ 198/4	Sửa chữa lớn	Tổ 3 ấp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	Cắt FCO trạm 37,5kVA Tân Tiến 6 trụ 198 tuyến 471TBI	
127	Nhánh rẽ 12,7kV Tân Tiến 6 trụ 198/1 tuyến 471TBI	17-06-21	08g00	17-06-21	17g00	Thay dây hạ áp trạm trụ 198, trụ 198/4	Sửa chữa lớn	Tổ 3 ấp Tân Tiến xã Tân Lập	9_TB	Cắt LBFCO Tân Tiến 6 trụ 198/1 tuyến 471TBI	
128	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
129	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
130	Lưới hạ áp từ trụ 91B/1 đến trụ 91B/1/3, 88/1, 94/7 Trần Phú tuyến 474TN	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Đào lỗ, Dựng trụ + Sang lưới hạ áp từ trụ 91B/1 đến trụ 91B/1/3, 88/1, 94/7 Trần Phú tuyến 474TN	Sửa chữa lớn	Áp Trường Huệ xã Trường Tây	2_HT	Cắt CB trạm 87B, 92 Trần Phú tuyến 474TN	
131	Đường dây 22 kV trụ 76 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	18-06-21	08g00	18-06-21	17g30	Di dời điện kế, thùng điện kế từ trụ 73 đến trụ 84 Lộc Ninh tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
132	Trạm 75kVA Băng Dung C T.341/35 tuyến 478SD	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/29b đến trụ 341/35b, từ trụ 341/35 đến trụ 341/35/13, từ trụ 341/35a đến trụ 341/35a/23 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Lập xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 341/35, CB trạm trụ 341/27 tuyến 478SD	
133	Trạm 50kVA Sa Nghe 5 T.252/13 tuyến 478SD	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 252 đến trụ 252/2, từ trụ 252/9 đến trụ 252/13, từ trụ 252/13 đến trụ 252/13/24 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Sa Nghe xã An Cơ	4_CT	Cắt 01 LBFCO trụ 252/1, tháo 01 hotline trụ 252. Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 252/13 tuyến 478SD	
134	Trạm 37.5kVA trụ 85/4/25 Đá Hàng 3 tuyến 472TĐ	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 37.5kVA trụ 85/4/25 Đá Hàng 3 tuyến 472TĐ	
135	Trạm 25kVA trụ 85/4/20 Đá Hàng 6 tuyến 472TĐ	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 85/4/20 Đá Hàng 6 tuyến 472TĐ	
136	Trạm 50kVA trụ 126/25 Xóm Mía 3 tuyến 472TĐ	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 126/25 Xóm Mía 3 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
137	Trạm 75kVA trụ 126/20 Xóm Mía 2 tuyến 472TĐ	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 126/20 Xóm Mía 2 tuyến 472TĐ	
138	Trạm 50kVA trụ 126/6B Bàu Vũng 2 tuyến 47TĐ	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Thay TI trạm	Thay TI trạm	Áp Bàu Vũng xã Phước Trạch	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 126/6B Bàu Vũng 2 tuyến 47TĐ	
139	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 126/6A/1 Xóm Mía tuyến 472TĐ	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Dời trụ trung áp trụ 126/6A/5 Xóm Mía tuyến 472TĐ	Chiết tỉnh (Theo yêu cầu của khách hàng)	Áp Bàu Vũng xã Phước Trạch	5_GD	Cắt LBFCO trụ 126/6A/1 Xóm Mía tuyến 472TĐ	
140	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 126/1 Xóm Mía tuyến 472TĐ	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 126/1 đến trụ 126/37, từ trụ 126/11 đến trụ 126/11/9, từ trụ 126/6A đến trụ 126/6A/9, từ trụ 126/18 đến trụ 126/18/9, từ trụ 126/22B đến trụ 126/22B/6 Xóm Mía tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
141	Trạm 50kVA trụ 171/10/6 Xóm Lò 7 tuyến 476BC	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/10/7/9 (HT) tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
142	Trạm 50kVA trụ 171/10/10 Xóm Lò 5 tuyến 476BC	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/10/19 (HT) tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
143	Trạm 25kVA trụ 171/15 Xóm Lò 6 tuyến 476BC	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/15, trụ 171/15P tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
144	Trạm 50kVA trụ 171/19 Xóm Lò 2 tuyến 476BC	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/19/6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
145	Trạm 75kVA trụ 160/11 Rừng Dầu 9 tuyến 476BC	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 160/11/6, trụ 160/11/15 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
146	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 210/1 Cầu Xe tuyến 473TB	18-06-21	07g30	18-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 210/5 đến trụ 210/4b/19, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Áp Cầu Xe xã Hưng Thuận	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 210/1 Cầu Xe tuyến 473TB	
147	Trạm 50kVA trụ 158/78 Hội Thành 16 tuyến 474TH	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Thi công thay dây trung áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 158/73 đến trụ 158/83 tuyến 480TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 158/78 Hội Thành 16 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
148	Trạm 37,5kVA trụ 158/84/5 Hội Thành 4 tuyến 474TH	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Thi công thay dây trung áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 158/833 đến trụ 158/84/16 tuyến 480TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 158/84/5 Hội Thành 4 tuyến 474TH	
149	Trạm 50kVA Thạnh Tây trụ 90 tuyến 474TBI	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Thay dây từ trụ 86B đến trụ 97; Từ trụ 86B đến trụ 97	Sửa chữa lớn	Tổ 6 ấp Thạnh Nam xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 50kVA Thạnh Tây trụ 90 tuyến 474TBI	
150	Trạm 250kVA Sản xuất gạch ngói Thành Lợi trụ 95B tuyến 474TBI	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Làm biện pháp an toàn	Sửa chữa lớn	Sản xuất gạch ngói Thành Lợi	9_TB	Cắt 3FCO trạm 250kVA Sản xuất gạch ngói Thành Lợi trụ 95B tuyến 474TBI	
151	Trạm trụ 94B tuyến 474TBI	18-06-21	08g00	18-06-21	17g00	Thay dây từ trụ 86B đến trụ 97	Sửa chữa lớn	Tổ 6 ấp Thạnh Nam xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt CB trạm trụ 94B tuyến 474TBI	
152	TBA 400kVA Cơ sở chế biến gỗ gia công Trung Hữu trụ 44/1 tuyến 473TBI	18-06-21	08g00	18-06-21	09g00	Thay công tơ định kỳ Trạm 400kVA Cơ sở chế biến gỗ gia công Trung Hữu trụ 44/1 tuyến 473TBI	Thay công tơ định kỳ	Cty TNHH TM - DV - SX Hòa Phát	9_TB	Cắt 3FCO TBA 400kVA Cơ sở chế biến gỗ gia công Trung Hữu trụ 44/1 tuyến 473TBI	
153	TBA 250kVA DNTN Phương Duy trụ 246/3/1 tuyến 471TBI	18-06-21	09g30	18-06-21	10g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 250kVA DNTN Phương Duy trụ 246/3/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ	Cty TNHH TM - DV - XNK Thành Quang (TL)	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA DNTN Phương Duy trụ 246/3/1 tuyến 471TBI	
154	TBA 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 471TBI	18-06-21	10g45	18-06-21	11g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ	Cty TNHH MTV Quyên Bích	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA DNTN Hải Âu trụ 246B/1 tuyến 471TBI	
155	TBA 250kVA DNTN Nhựt Ký trụ 252/1 tuyến 471TBI	18-06-21	13g30	18-06-21	14g30	Thay công tơ định kỳ Trạm 250kVA DNTN Nhựt Ký trụ 252/1 tuyến 471TBI	Thay công tơ định kỳ	DNTN Nhựt Ký	9_TB	Cắt 3FCO TBA 250kVA DNTN Nhựt Ký trụ 252/1 tuyến 471TBI	
156	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kê nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
157	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	19-06-21	07g00	19-06-21	17g00	Thay dây hạ áp, lắp xà và phụ kiện, thu hồi vật tư công trình SCL 2021. Từ trụ 26/12/1 đến trụ 26/12/12 tuyến 481TN. Di dời trụ theo chiết tính khách hàng tại trụ 26/30 tuyến 481TN	Sửa chữa lớn	Khu phố 1, 2, 5, 6 phường III; khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt 3LBFCO NR trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	
158	Nhánh rẽ 22kV trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	19-06-21	07g00	19-06-21	17g00	Bàn giao Đội thi công hotline Thay 3LBFCO trụ 26/1 Nguyễn Chí Thanh tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Khóa chế độ tự đóng lại của MC 481TN trạm 110kV Tây Ninh; Recloser trụ 28B Bời Lời tuyến 481TN	
159	Lưới hạ áp trạm trạm 221/1/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Sang lưới hạ áp + Nhỏ trụ thu hồi từ trụ 221/1/12 đến trụ 221/1/12/6 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Xử lý khiếm khuyết lưới hạ áp	Áp Long Yên phường Long Thành Nam	2_HT	Cắt CB trạm 221/1/4 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
160	Nhánh rẽ 22kV trụ 212/1P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Thay hệ thống đo đếm trụ 212/9/1 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Thay định kỳ	Áp Long Yên phường Long Thành Nam	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 212/1P Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
161	Trạm 75kVA Hào Đước -11 T.294 tuyến 478SD	19-06-21	07g30	19-06-21	17g00	- Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 291b đến trụ 297, từ trụ 293 đến 293/4 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Tổ 8, 16 ấp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 294, CB+FCO trạm trụ 295, CB trạm trụ 291, trụ 299 tuyến 478SD	
162	Trạm 75kVA Hào Đước-23, trụ 299 tuyến 478SD	19-06-21	07g30	19-06-21	17g00	- Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 298 đến trụ 298/3, từ trụ 297B đến trụ 300B tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Tổ 6, 18 ấp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 299, CB trạm trụ 294, trụ 302 (trạm 75kVA), công tơ (No: 1712048924) trụ 302/1A tuyến 478SD	
163	Trạm 75kVA Hào Đước 10 T.280 tuyến 478SD	19-06-21	07g30	19-06-21	17g00	- Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 279b đến trụ 279/7, từ trụ 280b/1P đến trụ 280b/5T, từ trụ 281b đến trụ 281b/6P tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Tổ 11, 13 ấp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB trạm trụ 280, trụ 283, trụ 279/4 tuyến 478SD	
164	Trạm 50kVA Hào Đước-15 T.283 tuyến 478SD	19-06-21	07g30	19-06-21	17g00	- Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 281b đến trụ 281b/5T, từ trụ 283 đến trụ 283/8T tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Tổ 10 ấp Vĩnh xã An Cơ	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 283, CB trạm trụ 288, trụ 280 tuyến 478SD	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
165	Trạm 250kVA Thanh Điền - 8 trụ 141/11 tuyến 476SD	19-06-21	07g30	19-06-21	11g30	- Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 141/11b/7P đến trụ 141/11b/8T, từ trụ 141/13/7P đến trụ 141/13/7T, từ trụ 141/15/7P đến trụ 141/15/7T	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hùng xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB trạm 250kVA Thanh Điền - 8 trụ 141/11 tuyến 476SD	
166	Trạm 50kVA Thanh Điền - 6 trụ 141/16 tuyến 476SD	19-06-21	13g30	19-06-21	17g00	- Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 141/16B/7P đến trụ 141/16B/7T	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Hùng xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB trạm 50kVA Thanh Điền - 6 trụ 141/16 tuyến 476SD	
167	Trạm 160kVA trụ 42/3 Phước Đức 5 tuyến 471PĐC	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Phước Đức A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB + 03 FCO trạm 160kVA trụ 42/3 Phước Đức 5 tuyến 471PĐC	
168	Nhánh rẽ 22kV phân đoạn trụ 42/65/53 Phước Hòa tuyến 472TĐ	19-06-21	07g00	19-06-21	17g00	Trồng trụ, thay dây bọc, lắp phụ kiện từ trụ 42/65/54 Phước Hòa đến trụ 42/65/106 Phước Hội tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Phước Hội, Phước Tây, Phước Chánh, Phước Đông, Phước Hòa xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt 3LBFCO trụ 42/65/53 Phước Hòa tuyến 472TĐ	
169	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 472TĐ	19-06-21	07g00	19-06-21	17g00	Kéo dây trung áp đầu nối trụ 42/65/77/33 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Phước Chánh, Phước Đông xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 472TĐ	
170	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/38/1 Nước Đá Phạm Văn Nửa tuyến 471TĐ	19-06-21	07g00	19-06-21	17g00	Kéo dây trung áp đầu nối trụ 42/38/7 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Phước Chánh, Phước Đông xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/38/1 Nước Đá Phạm Văn Nửa tuyến 471TĐ Cắt CB trạm 400kVA trụ 42/38 Bàu Đồn 1 tuyến 471TĐ	
171	Trạm 50kVA trụ 171/56/4/10 Bàu Tràm Lớn 9 tuyến 476BC	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/56/4/10/7, trụ 171/56/4/10/13 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
172	Trạm 50kVA trụ 104/1/61/8 Bàu Tép 10 tuyến 476BC	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 104/1/61/8/7P tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
173	Trạm 25kVA trụ 104/1/76B/16 Xóm Khuất 1 tuyến 476BC	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 104/29/43B/5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
174	Trạm 25kVA trụ 104/1/76B/5 Bàu Tép 18 tuyến 476BC	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 104/29/57/11/5, trụ 104/29/57/11/13 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
175	Trạm 50kVA trụ 53/142/33P/10 Phước Dân 1 tuyến 478BC	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 53/142/33P/8/7, trụ 53/142/33P/8/13, 53/142/33P/13P/4 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
176	Trạm 50kVA trụ 53/142/33P/25 Phước Hưng 3 tuyến 478BC	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 53/142/33P/18, trụ 53/142/33P/25/7, 53/142/33P/13P/4 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
177	Trạm trụ 50/44/13 tuyến 471TBI	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 50/42A đến trụ 50/44/6; Từ trụ 50/44/6 đến trụ 50/44/7/10	Sửa chữa lớn	Tổ 10 ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt CB trạm trụ 50/44/13 tuyến 471TBI	
178	Trạm 2x25kVA Thạnh Tây 10 trụ 50/44 tuyến 471TBI	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 50/42A đến trụ 50/44/6; Từ trụ 50/44/6 đến trụ 50/44/7/10	Sửa chữa lớn	Tổ 10 ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt 2FCO trạm 2x25kVA Thạnh Tây 10 trụ 50/44 tuyến 471TBI	
179	Trạm 25kVA Thạnh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 50/42A đến trụ 50/44/6; Từ trụ 50/44/6 đến trụ 50/44/7/10	Sửa chữa lớn	Tổ 10 ấp Thạnh Tây xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt FCO trạm 25kVA Thạnh Tây 11B trụ 50/44/7 tuyến 471TBI	
180	Phân đoạn 22kV Thạnh Phú trụ 17/57 + DS trụ 17/58 tuyến 476TBI	19-06-21	08g00	19-06-21	17g00	Bàn giao đơn vị thi công lắp LBS, trồng trụ xen lưới công trình DTXD	Sửa chữa lớn	Áp Thạnh Phú, Thạnh Hòa, Thạnh Lợi xã Thạnh Bình	9_TB	Cắt REC Thạnh Phú trụ 17/57 + DS trụ 17/58 tuyến 476TBI	
181	Đường dây 22kV trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	20-06-21	06g00	20-06-21	18g30	Lắp phụ kiện di dời lưới điện trung hạ áp, thu hồi trụ từ trụ 118/4 đến trụ 118/14 Truong Mít tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Tổ 5, 7 ấp Thuận Hòa xã Truong Mít	3_DMC	- Cắt CB trạm 250 kVA trụ 118B Thuận Hòa-M tuyến 473TĐ; - Cắt Rec+DS 3pha trụ 77 Bến Mương 5 tuyến 475TĐ	
182	Đường dây 22kV trụ 453 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	20-06-21	07g00	20-06-21	17g00	Thay định kỳ công tơ + 3VT + 3CT trung áp CNSX Tinh Bột Sản Cty TNHH MiwonVN	Thay thiết bị định kỳ	TBA chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3LBFCO + tháo 3hotline trụ 453 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	
183	Đường dây 22kV trụ 453B Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	20-06-21	07g00	20-06-21	17g00	Thay định kỳ công tơ + 3VT + 3CT trung áp CNSX Tinh Bột Sản Cty TNHH MiwonVN	Thay thiết bị định kỳ	TBA chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3LBFCO + tháo 4hotline trụ 453 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	
184	Đường dây 22kV trụ 453A Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	20-06-21	07g00	20-06-21	17g00	Thay định kỳ công tơ + 3VT + 3CT trung áp CNSX Tinh Bột Sản Cty TNHH MiwonVN	Thay thiết bị định kỳ	TBA chuyên dùng khách hàng	3_DMC	Cắt 3LBFCO + tháo 3hotline trụ 453 Bàu Năng - Dương Minh Châu tuyến 475TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
185	Đường dây 22kV từ trụ 121 Cây Trường đến trụ 50 Phước Đông tuyến 475TB	20-06-21	07g00	20-06-21	17g00	Trồng trụ BTLT 14m ghép, tách hệ thống đo đếm ranh giới, di dời LBS, lắp phụ kiện từ trụ 120 đến trụ 121 tuyến 475TB	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Suối Cao A, Suối Cao B, Cây Trắc xã Phước Đông; Áp Xóm Đồng xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBS + 3LTD trụ 121 Cây Trường tuyến 475TB	
186	Nhánh rẽ 22kV trụ 54/1 Suối Cao đến trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ	20-06-21	07g00	20-06-21	17g00	Di dời Recloser trụ 54/1 Suối Cao, LBS trụ 54/120 Hùng Vương tuyến 476TĐ (Quán chuyên)	Sửa chữa lớn năm 2021	Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn, Thanh Bình, Thanh Hà Thị trấn; Áp Xóm Mới, Cây Xoài, Xóm Đồng xã Thanh Phước; Áp Cây Trắc, Suối Cao A, Suối Cao B xã Phước Đông	5_GD	Cắt LBS + 3LTD trụ 169 Bàu Vừng tuyến 476TĐ Cắt LBS + 3LTD trụ 121 Cây Trường tuyến 475TB	
187	Đường dây 22kV trụ 169 Bàu Vừng tuyến 476TĐ	20-06-21	07g00	20-06-21	17g00	Thí nghiệm Recloser trụ 178 Rạch Sơn tuyến 476TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Nội Ô A, Rạch Sơn, Thanh Bình, Thanh Hà Thị trấn; Áp Xóm Mới, Cây Xoài, Xóm Đồng xã Thanh Phước; Áp Cây Trắc, Suối Cao B xã Phước Đông	5_GD	- Cắt MC 476 và đóng DTĐ 476-76TĐ - Cắt LBS + 3LTD trụ 169 Bàu Vừng tuyến 476TĐ	
188	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/65/1 Hùng Vương T54/65 tuyến 476TĐ	20-06-21	07g00	20-06-21	17g00	Lắp TBA trụ 54/65/3 tuyến 476TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Cây Xoài xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 54/65/1 Hùng Vương T54/65 tuyến 476TĐ	
189	Trạm 250kVA trụ 64 Phước Đông 3 tuyến 475TB	20-06-21	07g00	20-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI trạm	Áp Suối Cao A xã Phước Đông	5_GD	Cắt CB + 03 FCO trạm 250kVA trụ 64 Phước Đông 3 tuyến 475TB	
190	- Đường dây 22kV 2 mạch từ trụ 43 đến trụ 45/23 tuyến 475BC. - Nhánh rẽ 22kV trụ 45/9A/25 Công ty CP Việt Nam Mộc Bài tuyến 475BC	20-06-21	08g00	20-06-21	11g30	- Thay MBA 10kVA thành MBA 15kVA trụ 45/11 tuyến 473BC - Phá bỏ tổ ong tại trụ 45/9A/25 tuyến 475BC	Theo yêu cầu khách hàng	Áp Thuận Tây xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt Rec trụ 43 + DS trụ 43B Hải Quan tuyến 475BC.	
191	Đường dây 22kV trụ 40 Gia Lộc tuyến 475TB	20-06-21	07g00	20-06-21	17g00	Điện lực Gò Dầu di dời LBS trụ 107 Cây Trường	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộc Trát, Lộc Khê phường Gia Lộc; khu phố Phước Hậu phường Gia Bình	7_TBg	Cắt Recloser và 3LTD trụ 40 Gia Lộc tuyến 475TB	
192	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 475TBI	20-06-21	07g00	20-06-21	18g00	Thay dây trung áp từ trụ 41 đến trụ 57, xử lý khiếm khuyết lưới điện tuyến 474TBI, tuyến 475TBI	Sửa chữa lớn	Khu phố 3, 7 thị trấn; áp Cầu xã Tân Phong	9_TB	Cắt MC 475 + đóng DTĐ 475-76 trạm 110/22kV Tân Biên	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
193	Phân đoạn 22kV Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	20-06-21	06g00	20-06-21	06g30	Cô lập phân đoạn, bàn giao Châu Thành thao tác 3LTD trụ 341/30C/17 tuyến 478SD	Chuyển điện	Áp Phước Hưng, xã Phước Vinh (huyện Châu Thành)	9_TB	Cắt LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	
194	- Phân đoạn 22kV Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Đường dây 22kV Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	20-06-21	06g30	20-06-21	07g00	Chuyển điện tuyến 475TBI nhận điện tuyến 478SD đến trụ 104/37	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng LBS Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Cắt REC + 3LTD Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	
195	- Phân đoạn 22kV Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI - Đường dây 22kV Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI	20-06-21	17g30	20-06-21	18g00	Chuyển điện lại kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng 3LTD + REC Hòa Hiệp trụ 104/37 tuyến 475TBI - Cắt LBS + 3LTD Trảng Dầu trụ 104/106/60 tuyến 475TBI	
196	Nhánh rẽ 22kV Dương Minh Tuyền trụ 104/56B/1 tuyến 475TBI	20-06-21	06g00	20-06-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	Cơ sở Dương Minh Tuyền	9_TB	Cắt REC Dương Minh Tuyền trụ 104/56B/1 tuyến 475TBI	
197	Nhánh rẽ 22kV DNTN Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	20-06-21	06g00	20-06-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Hồng Cúc	9_TB	Cắt REC DNTN Hồng Cúc trụ 104/150/1 tuyến 475TBI	
198	Nhánh rẽ 22kV DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	20-06-21	06g00	20-06-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Sầm Nhất	9_TB	Cắt REC DNTN Sầm Nhất trụ 104/159B/1 tuyến 475TBI	
199	Nhánh rẽ 22kV Sầm Nhất trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	20-06-21	06g00	20-06-21	18g00	Giảm tải tuyến 475TBI	Giảm tải	DNTN Sầm Nhất	9_TB	Cắt 3LBFCO Sầm Nhất trụ 104/162B/8BP/1 tuyến 475TBI	
200	- Nhánh rẽ 22kV Cầu Máng trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Đường dây 22kV Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	20-06-21	05g30	20-06-21	06g00	Chuyển điện tuyến 474TBI nhận điện tuyến 479TN đến trụ 106B	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng 3LTD Cầu Máng trụ 231B/96 + đóng LBS trụ 231B/97 tuyến 479TN - Cắt REC + DS Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
201	- Nhánh rẽ 22kV Cầu Máng trụ 231B/97 tuyến 474TBI - Đường dây 22kV Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI	20-06-21	18g00	20-06-21	18g30	Chuyển điện về kết lưới ban đầu	Chuyển điện	Không mất điện	9_TB	- Đóng DS + REC Tân Phong trụ 106B tuyến 474TBI - Cắt LBS Cầu Máng trụ 231B/97 + Cắt 3LTD trụ 231B/96 tuyến 479TN	
202	Trạm 110/22kV Tân Biên tuyến 474TBI	20-06-21	07g00	20-06-21	18g00	Thi công thay dây trung áp từ trụ 41 đến trụ 57 tuyến 474TBI; bàn giao đơn vị thi công thay trụ trung áp 30/11; xử lý khiếm khuyết lưới điện	Sửa chữa lớn	Khu phố 3, 4, 5, 6, 7 thị trấn; ấp Thạnh Nam, Thạnh Sơn xã Thạnh Tây	9_TB	Cắt MC 474 đóng DTĐ 474-76 trạm 110/22kV Tân Biên	
203	Nhánh rẽ 22kV Trại gà Malaysia trụ 171B/63 tuyến 474TBI	20-06-21	06g30	20-06-21	18g00	Giảm tải tuyến 474TBI	Chuyển điện	Trại gà Malaysia	9_TB	Cắt REC Trại gà Malaysia trụ 171B/63 tuyến 474TBI	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.