

PHỤ LỤC 1

**DANH MỤC KẾ HOẠCH BẢO DƯỠNG, SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỆN
TUẦN 27 (Từ ngày 28 tháng 06 năm 2021 đến ngày 04 tháng 07 năm 2021)**

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
I. LƯỚI ĐIỆN 110KV											
1	Trạm 110kV Tây Ninh	28-06-21	08g00	28-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
2	Trạm 110kV Suối Dộp	28-06-21	08g00	28-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
3	Trạm 110kV Trảng Bàng	28-06-21	08g00	28-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
4	Ngăn 421 trạm 110kV Tân Hưng	28-06-21	08g30	28-06-21	10g30	Đóng điện ngăn 421 trạm 110kV Tân Hưng	Đóng điện vận hành thiết bị.	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Đưa DCL 421-1 Tân Hưng ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa MC 421 Tân Hưng vào vị trí vận hành và đóng MC 421 Tân Hưng. - Cắt MC 421 Tân Hưng và đưa MC 421 Tân Hưng ra khỏi vị trí vận hành. - Đưa DCL 421-1 Tân Hưng vào vị trí vận hành.	Đấu tắt mạch 2/3 trước khi đóng MC

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
5	- Đường dây 110kV 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên. - Đường dây 110kV 178 Trảng Bàng 2 - 172 Hoàng Thái Gia, 171 Bến cầu - 171 Thạnh Đức.	28-06-21	07g00	28-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
6	Ngăn 171, 112, 131, T101, T1, 431, 471, 473, 475, 477, T401 trạm 110kV Tân Hưng	28-06-21	07g00	28-06-21	17g00	Thí nghiệm CBM ngăn 171, 112, 131, T101, T1, 431, 471, 473, 475, 477, T401 trạm 110kV Tân Hưng (CBM cấp độ 1)	Thí nghiệm CBM định kỳ (CBM cấp độ 1)	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
7	Đường dây 110kV 173 Tây Ninh - 172 Suối Dộp, 172 Tân Hưng - 171 Tân Biên.	29-06-21	07g00	29-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
8	Trạm 110kV Tân Hưng	29-06-21	19g00	29-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
9	Trạm 110kV Tân Biên	29-06-21	19g00	29-06-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
10	Trạm 110kV Hòa Thành	29-06-21	08g00	29-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
11	Trạm 110kV Thạnh Đức	29-06-21	08g00	29-06-21	16g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
12	Trạm 110kV Bến Cầu	29-06-21	08g00	29-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
13	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	30-06-21	08g00	30-06-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
14	Đường dây 110kV 171 Phước Đức - 171 Hòa Thành, 171 Bến Cầu - 171 Thạnh Đức	30-06-21	07g00	30-06-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
15	Trạm 110kV Bến Cầu	30-06-21	09g00	30-06-21	16g00	Kiểm tra, cài đặt rơ le F90 của MBA T1 trạm 110kV Bến Cầu	Cài đặt rơ le F90	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
16	Trạm 110kV Phước Đông	01-07-21	08g00	01-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
17	Trạm 110kV Phước Đức	01-07-21	08g00	01-07-21	18g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC. - Vệ sinh lưới lọc các máy lạnh và vệ sinh cơ khu vực toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh	
18	Đường dây 179 Trảng Bàng 2- 172 Phước Đông, 178 trảng Bàng 2- 172 Hoàng Thái Gia	01-07-21	07g00	01-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
19	- Đường dây 110kV Tân Hưng - Tân Biên. - Đường dây 110kV 171 Bể Cầu - 171 Thạnh Đức, 172 Thạnh đức - 174 Tây Ninh	02-07-21	07g00	02-07-21	17g00	Kiểm tra phát quang hành lang an toàn lưới điện 110kV	Phát quang hành lang an toàn lưới điện	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
20	Trạm 110kV Tân Hưng	02-07-21	07g00	02-07-21	15g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu	
21	Trạm 110kV Tân Biên	02-07-21	07g00	02-07-21	15g00	- Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. - Kiểm tra, vệ sinh accu, máy sạc đo điện áp giàn accu 110VDC.	Kiểm tra và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu	
22	Trạm 110kV Tân Biên	02-07-21	09g00	02-07-21	15g00	Kiểm tra, sửa chữa hệ thống chiếu sáng trong nhà và ngoài trời.	Kiểm tra, sửa chữa	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Cắt CB cấp nguồn hệ thống chiếu sáng	
23	Trạm 110kV Tây Ninh	02-07-21	08g00	02-07-21	11g30	Vệ sinh công nghiệp sân ngắt, xung quanh hàng rào trạm 110kV Tây Ninh	Vệ sinh công nghiệp định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
24	Trạm 110kV Tây Ninh	02-07-21	18g30	02-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
25	Trạm 110kV Suối Dộp	02-07-21	18g30	02-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
26	Trạm 110kV Hòa Thành	02-07-21	18g30	02-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
27	Trạm 110kV Thạnh Đức	02-07-21	18g30	02-07-21	19g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
28	Trạm 110kV Thành Công	02-07-21	08g00	02-07-21	18g00	-Vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ, vệ sinh cơ phát hoang toàn trạm 110kV. - Kiểm tra ngày các thiết bị trạm 110kV. -Kiểm tra, vệ sinh accu đo điện áp accu và thay bình Accu số 31 bị hư hỏng. - Đo nhiệt độ môi nổi thiết bị. - Kiểm tra VSCN, bịt kín và đo thẻ cấp các tủ điện toàn trạm. - Thay đèn chiếu sáng, điện trở sưởi các tủ điện toàn trạm.	Kiểm tra bảo dưỡng và vệ sinh công nghiệp thiết bị định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	- Cắt CB cấp nguồn máy nạp Accu và máy lạnh. - Cắt CB cấp nguồn chiếu sáng, điện trở sưởi.	
29	Ngăn T401 trạm 110kV Thành Công	02-07-21	08g30	02-07-21	16g00	Kiểm tra và vệ sinh giàn tụ bù T401 trạm 110kV Thành Công	Kiểm tra, vệ sinh công nghiệp định kỳ	Ngăn T401 trạm 110kV Thành Công	Đội QLLĐCT	Cắt điện cô lập ngăn T401 trạm 110kV Thành Công	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
30	Trạm 110kV Trảng Bàng	02-07-21	18g00	02-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
31	Trạm 110kV KCN Trảng Bàng	02-07-21	18g00	02-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
32	Trạm 110kV Thành Công	02-07-21	18g00	02-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
33	Trạm 110kV Phước Đông	02-07-21	18g00	02-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
34	Trạm 110kV Phước Đức	02-07-21	18g00	02-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
35	Trạm 110kV Bến Cầu	02-07-21	18g00	02-07-21	20g30	Kiểm tra đêm các thiết bị trạm 110kV định kỳ	Kiểm tra định kỳ	Không mất điện	Đội QLLĐCT	Không cắt điện	
II. LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ											
1	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kê nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
2	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
3	Lưới hạ áp từ trụ 115 đến trụ 125 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	28-06-21	07g00	28-06-21	17g00	Hoàn chỉnh trạm 117 và cân pha hạ áp từ trụ 115 đến trụ 125 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 4 phường Long Hoa	2_HT	Cắt CB trạm 120B, 125 Lý Thường Kiệt tuyến 482TN	
4	Đường dây 22kV từ trụ 10 đến trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	28-06-21	07g00	28-06-21	17g00	Phát quang hạ cao áp từ trụ 10 đến trụ 26 Hùng Vương tuyến 476TN	Phát quang	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
5	Đường dây 22kV trụ 139 Cầu Khởi tuyến 473TĐ	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Lắp phụ kiện, kéo dây từ trụ 139/2B đến trụ 139/4/1 đường dây Thạnh Đức - Bàu Năng, tuyến 473TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Tổ 10, 12 ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt 3LBFCO trụ 139 Cầu Khởi tuyến 473TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
6	Nhánh rẽ 22kV trụ 279/1 An Cơ tuyến 478SD	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 279/1 đến trụ 279/81 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
7	Trạm 50kVA Phước Hòa G T.400/1 tuyến 478SD	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 395 đến trụ 400/1 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 400, 400/1, CB trạm trụ 395, 406 tuyến 478SD	
8	Trạm 25kVA Phước Hòa F T.400 tuyến 478SD	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 400 đến trụ 404 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 400, 400/1, CB trạm trụ 395, 406 tuyến 478SD	
9	Trạm 25kVA Bến Cây Sao T.414/6 tuyến 478SD	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 414 đến trụ 414/10 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Phước Trung xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 414/6, CB trạm trụ 419, 414/13 tuyến 478SD	
10	Trạm 75kVA Hảo Đước 3A T.240/5 tuyến 478SD	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 240 đến trụ 240/8 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Sa Nghe xã An Cơ xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 240, 240/5, CB trạm trụ 240/8/14 tuyến 478SD	
11	Trạm 25kVA Sa Nghe 7 T.240/14 tuyến 478SD	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Bàn giao xí nghiệp dịch vụ thi công thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 240/9 đến trụ 240/20 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Sa Nghe xã An Cơ xã Phước Vinh	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm trụ 240/14, 240/20 tuyến 478SD	
12	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 28/1 Bến Mương tuyến 474TĐ	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long đầu nối nhánh rẽ trung thế trụ 28/12 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 28/1 Bến Mương tuyến 474TĐ	
13	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 37/1 Bến Đình tuyến 474TĐ	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long cây TBA trụ 37/10/3 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Bến Đình xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 37/1 Bến Đình tuyến 474TĐ	
14	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long đầu nối nhánh rẽ trung thế trụ 90/8 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt LBFCO trụ 90/1 Gò Chanh tuyến 474TĐ	
15	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long đầu nối nhánh rẽ trung thế trụ 90/10 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt LBFCO trụ 90/1 Bàu Trâm tuyến 474TĐ	
16	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 110/1 Cẩm Bình tuyến 474TĐ	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long đầu nối nhánh rẽ trung thế trụ 110/8 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Cẩm Bình xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt LBFCO trụ 110/1 Cẩm Bình tuyến 474TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
17	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/20/1 Cây Trắc tuyến 476TĐ	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Thay dây AC 50mm2 thành ACXH 50mm2, lắp phụ kiện, phát quang từ trụ 54/20 đến trụ 54/20/16 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt LBFCO trụ 54/20/1 + Tháo hotline trụ 54/20 Cây Trắc tuyến 476TĐ Cắt FCO + Tháo hotline trạm 75kVA trụ 54/20 Cây Trắc 2 tuyến 476TĐ	
18	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 54/44/1 Hùng Vương T54/44 tuyến 476TĐ	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Thay dây AC 50mm2 thành ACXH 50mm2, lắp phụ kiện, phát quang từ trụ 54/44 đến trụ 54/44/7 tuyến 476TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Cây Trắc xã Phước Đông	5_GD	Cắt LBFCO trụ 54/44/1 + Tháo hotline trụ 54/44 Hùng Vương T54/44 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 75kVA trụ 54/45 Cây Xoài 3 tuyến 476TĐ	
19	Trạm 50kVA trụ 149/38 Cẩm Giang 3 tuyến 474TĐ	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 149/38 Cẩm Giang 3 tuyến 474TĐ	
20	Trạm 25kVA trụ 110/13 Cẩm Long 10 tuyến 474TĐ	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Cẩm An xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 110/13 Cẩm Long 10 tuyến 474TĐ	
21	Trạm 25kVA trụ 110/9/4 Xóm Dầu 1-1 tuyến 474TĐ	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Cẩm Long xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 110/9/4 Xóm Dầu 1-1 tuyến 474TĐ	
22	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 234/119B đến trụ 234/177B Long Phước tuyến 476BC	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Lắp bổ sung chống sét van trụ 234/119B, trụ 234/133, trụ 234/160B, trụ 234/177B tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
23	Trạm 75kVA trụ 53/100/12P/10P Bình Phú 3 tuyến 478BC	28-06-21	08g00	28-06-21	11g30	- Thay MBA bị sự cố trụ 53/100/12P/10P tuyến 478BC - Tháp dâ U 2m trụ 53/100/12P/10P tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Áp Bình Phú xã Phước Bình thị xã Trảng Bàng	6_BC	Cắt LBFCO trụ 53/100/12P/1P Bắc Bình Phú tuyến 478BC	
24	Trạm 25kVA trụ 158/47/4 Hội Thành 7 tuyến 474TH	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 158/47 đến trụ 158/47/8 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 158/47/4 Hội Thành 7 tuyến 474TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
25	Trạm 37,5kVA trụ 158/47 Hội Thành 2 tuyến 474TH	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 158/47 đến trụ 158/47/5P, từ trụ 158/47 đến trụ 158/47/4T tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thành xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 37,5kVA trụ 158/47 Hội Thành 2 tuyến 474TH	
26	Trạm 25kVA Tân Phong trụ 143 tuyến 474TBI	28-06-21	08g00	28-06-21	11g30	Thi công kéo dây đấu nối nhánh rẽ 1 pha	Sửa chữa thường xuyên	Áp Sân Bay, xã Tân Phong	9_TB	Cắt FCO + tháo hotline trạm 25kVA Tân Phong trụ 143 tuyến 474TBI	
27	Khu vực huyện Tân Biên	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
28	- Đường dây 22kV tuyến 474TBI. - Đường dây 22kV tuyến 471TBI. - Đường dây 22kV tuyến 473TBI.	28-06-21	08g00	28-06-21	17g00	Bàn giao hotline thi công lắp 3LTD trụ 43 tuyến 471TBI, thu hồi lưới trung áp từ trụ 31/4 đến trụ 42 tuyến 473TBI	Đầu tư xây dựng	Không mất điện	9_TB	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 474TBI - Khóa chế độ tự đóng lại MC 471TBI - Khóa chế độ tự đóng lại MC 473TBI	
29	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
30	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
31	Lưới hạ áp từ trụ 91/2 đến trụ 91/6 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Lắp Boulon + Nâng lưới hạ áp từ trụ 91/2 đến trụ 91/6 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	Xử lý khiếm khuyết đường dây hạ áp	Khu phố Hiệp Long phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB trạm 89 Phạm Văn Đồng tuyến 482TN	
32	Lưới hạ áp trụ 29/5, 33C/2 Trần Phú tuyến 474TN	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Ép lèo hạ áp trụ 29/5, 33C/2 Trần Phú tuyến 474TN	Xử lý khiếm khuyết đường dây hạ áp	Khu phố Long Kim phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt CB trạm 29/6, 33C/5 Trần Phú tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
33	Đường dây 22 kV trụ 143 Truong Mít, tuyến 471TĐ	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Di dời điện kế, thùng điện kế, thu hồi trụ từ trụ 181 đến trụ 192 Truong Mít tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
34	Trạm 2x25kVA trụ 177/6 Cẩm Thăng 1 tuyến 474TĐ	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Cẩm Thăng xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x25kVA trụ 177/6 Cẩm Thăng 1 tuyến 474TĐ	
35	Trạm 35,7kVA trụ 180 Cẩm Giang 18 tuyến 474TĐ	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long cây TBA trụ 180 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Cẩm Thăng xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 35,7kVA trụ 180 Cẩm Giang 18 tuyến 474TĐ Cắt CB trạm 400kVA trụ 174 Cẩm Giang T174 tuyến 474TĐ	
36	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 177/1 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long trồng trụ xen lưới, lắp TBA trụ 177/3A, tháo lèo hạ áp trụ 177/1, đấu nối lưới hạ áp, chuyển tải từ trụ 177/1 đến trụ 177/3A sang TBA 50kVA (XDM) trụ 177/3A và kết hợp phát quang hành lang từ trụ 177/1 đến trụ 177/10, từ trụ 177/3B đến trụ 177/3B/9 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Cẩm Thăng xã Cẩm Giang	5_GD	Cắt LBFCO trụ 177/1 Cẩm Thăng tuyến 474TĐ Cắt CB trạm 400kVA trụ 174 Cẩm Giang T174 tuyến 474TĐ	
37	Nhánh rẽ 22kV trụ 139/1 Cẩm Long 2 tuyến 474TĐ	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 139/1 đến trụ 139/9/14, từ trụ 139/9/5A đến trụ 139/9/5A/5 Cẩm Long 2 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
38	Nhánh rẽ 22kV trụ 139/1T Cẩm Long 5 tuyến 474TĐ	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 139/1T đến trụ 139/6T Cẩm Long 5 tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
39	Nhánh rẽ 22kV trụ 149/1 Cẩm Giang tuyến 474TĐ	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 149/1 đến trụ 149/38 Cẩm Giang tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
40	Trạm 3x25kVA trụ 302 Long Giao 6 tuyến 476BC	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 294/7, trụ 298, trụ 299/7 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
41	Trạm 3x25kVA trụ 279 Long Thạnh 6 tuyến 476BC	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 275 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
42	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 67/57 Lộc Khê tuyến 473TB	29-06-21	07g00	29-06-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 67/60 đến trụ 67/127	Sửa chữa lớn	Khu phố Lộc Khê phường Gia Lộc	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 67/57 Lộc Khê tuyến 473TB	
43	Trạm 25kVA trụ 85/185 Bàu Rã 11 tuyến 474TH	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 177 đến trụ 185 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Bền xã Thanh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/185 tuyến 474TH	
44	Trạm 50kVA trụ 188 Bàu Rã 16 tuyến 474TH	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 185 đến trụ 190 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Bền xã Thanh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA trụ 85/188 tuyến 474TH	
45	- Đường dây 22kV tuyến 474TBI. - Đường dây 22kV tuyến 471TBI.	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Bàn giao hotline thi công lắp LBS trụ 42 tuyến 471TBI, 474TBI	Đầu tư xây dựng	Không mất điện	9_TB	- Khóa chế độ tự đóng lại MC 474TBI - Khóa chế độ tự đóng lại MC 471TBI	
46	Khu vực huyện Tân Biên	29-06-21	08g00	29-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	9_TB	Không cắt điện	
47	TBA 3x37,5kVA Công ty CP Thế giới di động trụ 41/1 tuyến 474TBI	29-06-21	08g00	29-06-21	10g00	Thay công tơ, CT định kỳ Trạm 3x37,5kVA Công ty CP Thế giới di động trụ 41/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	Công ty Cổ phần Thế giới Di động	9_TB	Cắt 3FCO TBA 3x37,5kVA Công ty CP Thế giới di động trụ 41/1 tuyến 474TBI	
48	TBA 37,5kVA Cơ sở Karaoke Lạ trụ 43/9/2 tuyến 474TBI	29-06-21	10g15	29-06-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 37,5kVA Cơ sở Karaoke Lạ trụ 43/9/2 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	Karaoke Lạ	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37,5kVA Cơ sở Karaoke Lạ trụ 43/9/2 tuyến 474TBI	
49	TBA 37,5kVA CS Nguyễn Thị Tuyết trụ 21/6/14/1 tuyến 478TBI	29-06-21	13g30	29-06-21	14g30	Thay CT định kỳ Trạm 37,5kVA CS Nguyễn Thị Tuyết trụ 21/6/14/1 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ	Cơ sở Nguyễn Thị Tuyết	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37,5kVA CS Nguyễn Thị Tuyết trụ 21/6/14/1 tuyến 478TBI	
50	TBA 25kVA Cơ sở Quán Văn Bộ trụ 17/43/1 tuyến 476TBI	29-06-21	14g45	29-06-21	15g45	Thay công tơ, CT định kỳ Trạm 25kVA Cơ sở Quán Văn Bộ trụ 17/43/1 tuyến 476TBI	Thay công tơ định kỳ	Cơ sở Quán Văn Bộ	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Cơ sở Quán Văn Bộ trụ 17/43/1 tuyến 476TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
51	TBA 50kVA Hộ tưới tiêu Huỳnh Văn Thanh trụ 125/19/4/1 tuyến 478TBI	29-06-21	16g00	29-06-21	17g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Hộ tưới tiêu Huỳnh Văn Thanh trụ 125/19/4/1 tuyến 478TBI	Thay công tơ định kỳ	HTT Huỳnh Văn Thanh(TBA)	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Hộ tưới tiêu Huỳnh Văn Thanh trụ 125/19/4/1 tuyến 478TBI	
52	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
53	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
54	Nhánh rẽ 12.7kV từ trụ 190/8/1 đến trụ 190/8/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	30-06-21	07g00	30-06-21	17g00	Bàn giao Xí nghiệp dịch vụ Điện lực Tây Ninh thay cáp bọc 24kV + Dựng trụ trồng xen + Sang lưới hạ áp từ trụ 190/8/1 đến trụ 190/8/7 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	Sửa chữa lớn	Khu phố Long Trung phường Long Thành Trung	2_HT	Cắt 01LBFCO trụ 190/8/1 và tháo 01 hotline trụ 190/8 Quốc Lộ 22B tuyến 471TN	
55	Đường dây 22 kV trụ 143 Trương Mít, tuyến 471TĐ	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Di dời điện kế, thùng điện kế, thu hồi trụ từ trụ 176 đến trụ 178 Trương Mít tuyến 471TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Không mất điện	3_DMC	Không cắt điện	
56	Trạm 50 kVA trụ 140 Khởi Trung-G tuyến 473TĐ	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Lắp phụ kiện, sang lưới hạ áp, thu hồi trụ từ trụ 140 đến trụ 140/9p Cầu Khởi tuyến 473TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Tổ 8 ấp Khởi Trung xã Cầu Khởi	3_DMC	Cắt FCO + Tháo hotline trạm 50 kVA trụ 140 Khởi Trung-G tuyến 473TĐ	
57	Trạm 25kVA trụ 40/6 Thạnh Đức 29 tuyến 472TĐ	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 40/6 Thạnh Đức 29 tuyến 472TĐ	
58	Trạm 25kVA Thạnh Đức 6 + Trạm 50kVA Thạnh Đức 21 trụ 30 tuyến 472TĐ	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long cấy TBA trụ 30 tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt 2FCO + Tháo 2hotline trạm 25kVA Thạnh Đức 6 và trạm 50kVA Thạnh Đức 21 trụ 30 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
59	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 85/4/10 Xê Gồ Vên Vên tuyến 472TĐ	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Cho phép công ty Thăng Long đầu nối nhánh rẽ trung áp trụ 85/4/49 tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Đá Hàng xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO trụ 85/4/10 Xê Gồ Vên Vên tuyến 472TĐ	
60	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 126/1 Xóm Mía tuyến 472TĐ	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Cho phép công ty CP Thăng Long đầu nối nhánh rẽ trung thế trụ 126/11/7, cây trạm trụ 126/23, 126/34, 126/6A/4 và phát quang hàng lang từ trụ 126/1 đến trụ 126/37, từ trụ 126/6A đến trụ 126/6A/9, từ trụ 126/11 đến trụ 126/11/9, từ trụ 126/18 đến trụ 126/18/9, từ trụ 126/22B đến trụ 126/22B/6 Xóm Mía tuyến 472TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Bàu Vũng, Cây Nính, Xóm Mía xã Phước Trạch	5_GD	Cắt LBFCO trụ 126/1 Xóm Mía tuyến 472TĐ	
61	Trạm 250kVA Trần Hưng Đạo D trụ 177 tuyến 478BC Trạm 400kVA Trần Hưng Đạo A trụ 229 tuyến 476TĐ	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Nâng công suất TBA trụ 177 tuyến 477TB, kéo dây hạ áp từ trụ 177 đến trụ 175/21, chuyển đầu nối trụ 230/1T, 175/25 tuyến 478BC. Thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, thùng điện kế trạm trụ 229 tuyến 476TĐ	Theo tờ trình số: 37	Khu phố Nội Ô B, khu phố Thanh Bình Thị trấn	5_GD	Cắt 3FCO + Tháo 3hotline trạm 250kVA Trần Hưng Đạo D trụ 177 tuyến 478BC Cắt 3FCO + Tháo 3hotline trạm 400kVA Trần Hưng Đạo A trụ 229 tuyến 476TĐ Cắt CB trạm 560kVA Trần Hưng Đạo B trụ 230 tuyến 476TĐ	
62	Trạm 50kVA trụ 44 Thạnh Đức 3 tuyến 472TĐ, 476TĐ	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 44 Thạnh Đức 3 tuyến 472TĐ, 476TĐ	
63	Trạm 37,5kVA trụ 48 Thạnh Đức 2 tuyến 472TĐ, 476TĐ	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Bến Mương xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 37,5kVA trụ 48 Thạnh Đức 2 tuyến 472TĐ, 476TĐ	
64	Trạm 50kVA trụ 53/142/33P/25 Phước Hưng 3 tuyến 478BC	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 53/142/33P/18, trụ 53/142/33P/25/7, 53/142/33P/13P/4 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
65	Trạm 50kVA trụ 53/142/33P/10 Phước Dân 1 tuyến 478BC	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 53/142/33P/8/7, trụ 53/142/33P/8/13, 53/142/33P/13P/4 tuyến 478BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
66	Trạm 50kVA Chợ Chăng Riệt 1 trụ 283/50 tuyến 474TH	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 283/50 đến trụ 283/50B/9 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Áp Tân Khai xã Tân Lập	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Chợ Chăng Riệt 1 trụ 283/50 tuyến 474TH	
67	Trạm 50kVA Chợ Chăng Riệt trụ 283/49 tuyến 474TH	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Thay máy biến áp 50kVA trụ 283/49 tuyến 474TH	sửa chữa thường xuyên	Áp Tân Khai xã Tân Lập	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 50kVA Chợ Chăng Riệt trụ 283/49 tuyến 474TH	
68	Trạm 25kVA Bàu Rã 12 trụ 193 tuyến 474TH	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Thi công ghép, dựng trụ hạ áp từ trụ 85/193/1/2P đến trụ 85/193/1/2P/8 tuyến 474TH	Sửa chữa lớn	Không mất điện	8_TC	Không cắt điện	
69	Khu vực huyện Tân Biên	30-06-21	08g00	30-06-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
70	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	01-07-21	08g00	01-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bẻ theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
71	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	01-07-21	08g00	01-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
72	Nhánh rẽ 22kV trụ 80/13 Cách Mạng Tháng Tám tuyến 481TN	01-07-21	08g00	01-07-21	17g00	Lắp xà và phụ kiện, lắp TBA 3x75kVA, cắt dừng lưới ép lều chuyển tải theo tờ trình xử lý MBA quá tải, hạ công suất TBA 630kVA xuống 400kVA. Từ trụ 80/26 đến trụ 80/30 tuyến 481TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố 1, 3, 6 phường III	1_TP	Cắt 3FCO + tháo 3 hotline trạm 630kVA trụ 80/26 Văn Thanh, cắt 3FCO trạm trụ 80/28 Ngân hàng Nam Á tuyến 481TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
73	Lưới hạ áp trạm trụ 50 Âu Cơ tuyến 471TN	01-07-21	08g00	01-07-21	17g00	Dựng trụ + Đổ bê tông từ trụ 52/1P đến trụ 52/6P và trụ 52/2T Âu Cơ tuyến 471TN	Di dời trụ điện để xây dựng hệ thống thoát nước khu vực Thành Phố Tây Ninh - Hòa Thành	Khu phố Hiệp An phường Hiệp Tân	2_HT	Cắt CB trạm trụ 50 Âu Cơ tuyến 471TN	
74	Nhánh rẽ 22 kV trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 477HT	01-07-21	08g00	01-07-21	17g00	Dựng trụ, di dời trụ, lắp trạm 160 kVA trụ 114/15A và cắt dừng lưới hạ áp tại trụ 118/14 Ninh Phú tuyến 477HT	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng	3_DMC	Cắt 3LBFCO trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 477HT	
75	Nhánh rẽ 22 kV trụ 114/1 Ninh Phú tuyến 477HT	01-07-21	08g00	01-07-21	17g00	Hoàn chỉnh trạm 160 kVA trụ 114/15A Ninh Phú tuyến 477HT	Di dời lưới điện mở rộng đường	Áp Ninh Phú xã Bàu Năng	3_DMC	Không cắt điện	
76	Trạm 25kVA T.341/62 Rạch Tre 2 tuyến 478SD	01-07-21	07g30	01-07-21	17g00	Thay dây hạ áp và phụ kiện công trình SCL 2021 từ trụ 341/62 đến trụ 341/62/23 và từ trụ 341/62/17 đến trụ 341/62/17/3 tuyến 478SD.	Sửa chữa lớn	Áp Rạch Tre xã Biên Giới	4_CT	Cắt CB+FCO+tháo hotline trạm 25kVA trụ 341/62 Rạch Tre 2 tuyến 478SD	
77	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 161/15/1 Trâm Vàng tuyến 478BC	01-07-21	08g00	01-07-21	17g00	Cho phép Cty CP Ngân Anh cạy trạm trụ 161/15/10 tuyến 478BC	Đầu tư xây dựng năm 2021	Áp Trâm Vàng 3 xã Thanh Phước	5_GD	Cắt LBFCO trụ 161/15/1 Trâm Vàng tuyến 478BC	
78	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	01-07-21	08g00	01-07-21	17g00	Sang lưới trung áp, lắp phụ kiện, thu hồi trụ và phát quang hành lang từ trụ 156/32 đến trụ 156/41/13 Thuận Bình tuyến 471TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Rộc B xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt LBFCO trụ 156/32 Thuận Bình tuyến 471TĐ	
79	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/24 đến trụ 53/43B Ba Xã Cánh Tây tuyến 478BC	01-07-21	08g00	01-07-21	17g00	Tăng cường dây trung hòa từ trụ 53/24 đến trụ 53/43B tuyến 478BC	Công trình mở rộng đường An Thạnh - Phước Chi	Áp Voi xã An Thạnh	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 25kVA trụ 53/42 Áp Voi 3 tuyến 478BC	
80	Nhánh rẽ 12,7kV từ trụ 78/1 đến trụ 78/45 Thuận Hòa tuyến 479BC.	01-07-21	08g00	01-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 78/1 đến trụ 78/45 tuyến 479BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
81	Lưới hạ áp trạm 50kVA trụ 184/29 Lộc Trung tuyến 473TB	01-07-21	07g30	01-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 184/30 đến trụ 184/30/10, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Áp Lộc Trung xã Hưng Thuận	7_TBg	Cắt FCO trạm 50kVA trụ 184/29 Lộc Trung tuyến 473TB	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
82	Trạm 25kVA trụ 85/115 Bàu Rã 7 tuyến 480TH	01-07-21	08g00	01-07-21	17g00	Thi công thay dây hạ áp, phát quang hành lang lưới điện từ trụ 85/109 đến trụ 85/115 tuyến 480TH	Sửa chữa lớn	Áp Bàu Rã xã Thạnh Bắc	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm 25kVA trụ 85/115 Bàu Rã 7 tuyến 480TH	
83	Khu vực huyện Tân Biên	01-07-21	08g00	01-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
84	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
85	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
86	Đường dây hạ áp trạm 37,5kVA trụ 15/15 Ninh Lợi F tuyến 478TN	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Kéo tăng cường dây hạ áp xử lý điện áp thấp. Từ trụ 15/15 đến trụ 15/15/9 tuyến 478TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Ninh Phú phường Ninh Sơn	1_TP	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 15/15 Ninh Lợi F tuyến 478TN	
87	Đường dây hạ áp trạm 37,5kVA trụ 19B/71/12 Đồng Cỏ Đỏ D tuyến 473TN	02-07-21	08g00	02-07-21	11g30	Kéo tăng cường dây hạ áp xử lý điện áp thấp. Từ trụ 19B/71/12 đến trụ 19B/71/12/4 tuyến 473TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Đồng Cỏ Đỏ xã Bình Minh	1_TP	Cắt FCO trạm 37,5kVA trụ 19B/71/12 Đồng Cỏ Đỏ D tuyến 473TN	
88	Đường dây hạ áp trạm 2x75kVA trụ 45/5 Chợ Bắp L, trạm 160kVA trụ 37 Chợ Bắp K tuyến 472TN	02-07-21	08g00	02-07-21	11g30	Cắt dừng lưới hạ áp, ép lèo chuyển tải xử lý TBA quá tải. Từ trụ 45/5/2/8P đến trụ 45/5/2/12P/5 tuyến 472TN	Sửa chữa thường xuyên	Khu phố Hiệp Thạnh phường Hiệp Ninh	1_TP	Cắt CB trạm 2x75kVA trụ 45/5 Chợ Bắp L, trạm 160kVA trụ 37 Chợ Bắp K tuyến 472TN	
89	Nhánh rẽ 12,7 kV trụ 471/2/7/1 Trại heo Nguyễn Tiến Nam tuyến 475TĐ	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Lắp mới trạm biến áp 25 kVA trụ 471/2/7/9 Trại heo Nguyễn Tiến Nam tuyến 475TĐ	Nhận thầu thi công	Nhánh rẽ khách hàng chuyên dùng	3_DMC	Cắt LBFCO trụ 471/2/7/1 Nguyễn Tiến Nam tuyến 475TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
90	Trạm 75 kVA trụ 7 Bình Linh-O tuyến 471HT	02-07-21	07g00	02-07-21	18g00	Lắp phụ kiện, tba cắt dừng lưới từ trụ 7 đến trụ 9 đường dây 22kV Thạnh Đức - Bàu Năng tuyến 471HT, 477HT	Di dời lưới điện mở rộng đường	Tổ 6 ấp Bình Linh xã Chà Là	3_DMC	Cắt CB trạm 75 kVA trụ 7 Bình Linh-O tuyến 471HT	
91	Đường dây 22 kV trụ 118/15 Trường Mít tuyến 475TĐ	02-07-21	07g00	02-07-21	18g00	Dựng trụ sang lưới trung áp từ trụ 55 đến trụ 73 đường dây Trường Mít - Bến Cui, tuyến 475TĐ	Di dời lưới điện mở rộng đường	Ấp Thuận Phước (trừ tổ 10) xã Trường Mít; ấp Lộc Trung, Lộc Tân xã Lộc Ninh	3_DMC	Cắt DS 3 pha trụ 118/15 Trường Mít tuyến 475TĐ	
92	Nhánh rẽ 22kV trụ 369/1 Nàng Rà tuyến 478SD	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 369/1 đến trụ 369/34/40 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
93	Nhánh rẽ 22kV trụ 341/1 Phước Hưng tuyến 478SD	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/1 đến trụ 341/31 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	
94	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/99/1 Đồng Mỹ tuyến 471TĐ	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long cấy TBA trụ 42/99/2A tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Ấp 7 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/99/1 Đồng Mỹ tuyến 471TĐ	
95	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/107B/57/49 Ấp 6 tuyến 471TĐ	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long cấy TBA trụ 42/107B/57/74 và phát quang hành lang từ trụ 42/107B/57/49 đến trụ 42/107B/57/74 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Ấp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/107B/57/49 Ấp 6 tuyến 471TĐ	
96	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/107B/36/1 Ấp 6 T36 tuyến 471TĐ	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long cấy TBA trụ 42/107B/36/19, 42/107B/36/30 và phát quang hành lang từ trụ 42/107B/36/1 đến trụ 42/107B/36/35 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Ấp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/107B/36/1 Ấp 6 T36 tuyến 471TĐ	
97	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/107B/57/15/1T Ấp 6 tuyến 471TĐ	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long cấy TBA trụ 42/107B/57/15/16T và phát quang hành lang từ trụ 42/107B/57/15/1T đến trụ 42/107B/57/15/20T tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Ấp 6 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/107B/57/15/1T Ấp 6 tuyến 471TĐ	
98	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/114/20 Ấp 3 tuyến 471TĐ	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long cấy TBA trụ 42/114/32 tuyến 471TĐ	Đầu tư xây dựng năm 2021	Ấp 3 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt LBFCO trụ 42/114/20 Ấp 3 tuyến 471TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
99	Trạm 160kVA trụ 96 Bàu Đồn 18 tuyến 471TĐ	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Thay MBA ri dầu trụ 42/96 tuyến 471TĐ	Theo tờ trình số: 37	Áp 4 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt 3FCO + Tháo 3hotline trạm 160kVA trụ 96 Bàu Đồn 18 tuyến 471TĐ	
100	Trạm 50kVA trụ 5A/16 Bến Mương 14 tuyến 471TĐ	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Đường Long xã Thạnh Đức	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 5A/16 Bến Mương 14 tuyến 471TĐ	
101	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 53/24 đến trụ 53/43B Ba Xã Cánh Tây tuyến 478BC	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Tăng cường dây trung hòa từ trụ 53/43B đến trụ 53/52 tuyến 478BC	Công trình mở rộng đường An Thạnh - Phước Chi	Áp Phước Tân xã Phước Bình thị xã Trảng Tràng	6_BC	Cắt FCO + hotline trạm 50kVA trụ 53/53 Phước Lưu 10 tuyến 478BC	
102	Nhánh rẽ 22kV từ trụ 221/108/1 Đài trường nhiệm liệt sĩ tuyến 476BC.	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ cao áp từ trụ 221/108 đến trụ 108/41P tuyến 476BC	Phát quang lưới điện	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
103	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 204/1 Cầu Xe tuyến 473TB	02-07-21	07g30	02-07-21	17g00	Thay dây hạ áp từ trụ 204/1 đến trụ 204/10, phát quang hành lang	Sửa chữa lớn	Áp Cầu Xe xã Hưng Thuận	7_TBg	Cắt LBFCO trụ 204/1 Cầu Xe tuyến 473TB	
104	Trạm Hội Thạnh 9 trụ 109/3 tuyến 480TH	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm Hội Thạnh 9 trụ 109/3 tuyến 480TH	
105	Trạm Bưu Cục Tân Hội 2 trụ 112/3 tuyến 480TH	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm Bưu Cục Tân Hội 2 trụ 112/3 tuyến 480TH	
106	Trạm Hội An trụ 114/7 tuyến 480TH	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Hội Thạnh xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm Hội An trụ 114/7 tuyến 480TH	
107	Trạm Khu tập thể Nước Trong trụ 123/24 tuyến 473TH	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao	Sửa chữa lớn	Áp Hội An xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm Khu tập thể Nước Trong trụ 123/24 tuyến 473TH	
108	Trạm Nước Trong 4 trụ 123/25 tuyến 473TH	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao	Sửa chữa lớn	Áp Hội An xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm Nước Trong 4 trụ 123/25 tuyến 473TH	
109	Trạm Hội Tân 6 trụ 133/3 tuyến 478TH	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị, kẹp quai, hotline và thùng cầu dao	Sửa chữa lớn	Áp Hội Tân xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm Hội Tân 6 trụ 133/3 tuyến 478TH	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
110	Trạm Hội Tân 7 trụ 138/1 tuyến 478TH	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Thay LA, nắp chụp LA, kẹp quai, hotline và thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Hội Tân xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm Hội Tân 7 trụ 138/1 tuyến 478TH	
111	Trạm Hội Tân 7-2 trụ 138/1 tuyến 478TH	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Thay FCO, nắp chụp MBA, giá T và kẹp quai, hotline	Sửa chữa lớn	Áp Hội Tân xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm Hội Tân 7-2 trụ 138/1 tuyến 478TH	
112	Trạm Hội Tân 10 trụ 144/9 tuyến 478TH	02-07-21	06g00	02-07-21	17g00	Thay LA, FCO và giá T	Sửa chữa lớn	Áp Hội Tân xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm Hội Tân 10 trụ 144/9 tuyến 478TH	
113	Trạm Hội Tân 17 trụ 148 tuyến 478TH	02-07-21	06g00	02-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Hội Tân xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm Hội Tân 17 trụ 148 tuyến 478TH	
114	Trạm Hội Tân 13 trụ 153/1 tuyến 478TH	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Thay LA, FCO và CB tổng trạm	Sửa chữa lớn	Áp Hội Tân xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm Hội Tân 13 trụ 153/1 tuyến 478TH	
115	Trạm Hội Tân 15 trụ 154B/2 tuyến 478TH	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Thay thùng cầu dao trạm	Sửa chữa lớn	Áp Hội Tân xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm Hội Tân 15 trụ 154B/2 tuyến 478TH	
116	Trạm Cầu Đại Thắng trụ 159/11 tuyến 478TH	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Thay LA, FCO, giá T, nắp chụp thiết bị và thùng cầu dao	Sửa chữa lớn	Áp Hội Tân xã Tân Hội	8_TC	Cắt FCO và tháo hotline trạm Cầu Đại Thắng trụ 159/11 tuyến 478TH	
117	Khu vực huyện Tân Biên	02-07-21	08g00	02-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
118	TBA 50kVA DNTN Hội Nga trụ 117/1 tuyến 474TBI	02-07-21	08g00	02-07-21	09g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA DNTN Hội Nga trụ 117/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	Công ty TNHH MTV Hội Nga Tây Ninh	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA DNTN Hội Nga trụ 117/1 tuyến 474TBI	
119	TBA 50kVA Trường tiểu học Tân Phong B trụ 134B/68/1 tuyến 474TBI	02-07-21	09g15	02-07-21	10g15	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA Trường tiểu học Tân Phong B trụ 134B/68/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	Trường Tiểu học Tân Phong B	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA Trường tiểu học Tân Phong B trụ 134B/68/1 tuyến 474TBI	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
120	TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Phong C trụ 160/1 tuyến 474TBI	02-07-21	10g30	02-07-21	11g30	Thay CT định kỳ Trạm 25kVA Trường tiểu học Tân Phong C trụ 160/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	Trường tiểu học Tân Phong	9_TB	Cắt 1FCO TBA 25kVA Trường tiểu học Tân Phong C trụ 160/1 tuyến 474TBI	
121	TBA 50kVA HTT Lâm Thị Kim Oanh trụ 207C/74/14/1 tuyến 474TBI	02-07-21	14g00	02-07-21	15g00	Thay CT định kỳ Trạm 50kVA HTT Lâm Thị Kim Oanh trụ 207C/74/14/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	Lâm Thị Kim Oanh	9_TB	Cắt 1FCO TBA 50kVA HTT Lâm Thị Kim Oanh trụ 207C/74/14/1 tuyến 474TBI	
122	TBA 37,5kVA Xay lúa Trà Vong 2 trụ 243/1 tuyến 474TBI	02-07-21	15g30	02-07-21	16g30	Thay CT định kỳ Trạm 37.5kVA Xay lúa Trà Vong 2 trụ 243/1 tuyến 474TBI	Thay công tơ định kỳ	Lê Thành Danh	9_TB	Cắt 1FCO TBA 37,5kVA Xay lúa Trà Vong 2 trụ 243/1 tuyến 474TBI	
123	Đường dây và các nhánh rẽ hạ áp khu vực Thành Phố Tây Ninh	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Mắc dây đặt điện, thay công tơ định kỳ, không chạy, kiểm tra điện kế nhanh chậm, gắn modem đọc từ xa; thay thùng công tơ bê theo dự toán khắc phục hệ thống đo đếm, dựng trụ công trình SCL	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
124	Đường dây 22kV và các nhánh rẽ tuyến 471TN, 472TN, 481TN, 475TN, 479TN, 477TN trạm 110kV Tây Ninh	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện cao hạ áp. Từ trụ 6 đến trụ 29, từ trụ 80/13 đến trụ 80/80B và các nhánh rẽ tuyến 481TN, 472TN. Từ trụ 01 đến trụ 23 và các nhánh rẽ tuyến 475TN, 477TN, 479TN	Phát quang	Không mất điện	1_TP	Không cắt điện	
125	- Đóng DS trụ 115/2B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ - Đóng LBS trụ 115/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ - Cắt LBS + 01DS trụ 59 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	03-07-21	06g00	03-07-21	07g00	Chuyển điện tuyến 474TĐ sang nhận điện tuyến 474TN	Chuyển điện	Không mất điện	2_HT	- Đóng DS trụ 115/2B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ - Đóng LBS trụ 115/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ - Cắt LBS + 01DS trụ 59 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
126	- Đóng 01DS + LBS trụ 59 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS LBS trụ 115/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ - Cắt 01 DS trụ 115/2B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	03-07-21	17g00	03-07-21	18g00	Chuyển điện tuyến 474TN sang nhận điện tuyến 474TĐ	Chuyển điện	Không mất điện	2_HT	- Đóng 01DS + LBS trụ 59 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN - Cắt DS LBS trụ 115/2 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ - Cắt 01 DS trụ 115/2B Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	
127	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91/36, 76/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	03-07-21	07g00	03-07-21	17g00	Lắp LA trụ 91/36, 76/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân xã Trường Hòa	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	
128	Lưới hạ áp từ trụ 91/27B đến trụ 91/27B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	03-07-21	07g00	03-07-21	17g00	Kéo dây hạ áp từ trụ 91/27B đến trụ 91/27B/5 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	Sửa chữa thường xuyên	Áp Trường Xuân xã Trường Hòa	2_HT	Cắt CB trạm 91/25 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN	
129	Đường dây 22kV từ trụ 5 đến trụ 120/21/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN và tuyến 474TĐ	03-07-21	07g00	03-07-21	17g00	Phát quang hạ cao áp từ trụ 5 đến trụ 120/21/22 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TN và tuyến 474TĐ	Phát quang	Không mất điện	2_HT	Không cắt điện	
130	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91/36, 76/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	03-07-21	07g00	03-07-21	17g00	Bàn giao Cty Bách Phú Hưng thi công kéo dây đầu nối từ trụ 62B đến trụ 62B/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	Phát triển phụ tải	Áp Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân xã Trường Hòa	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	
131	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91/36, 76/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	03-07-21	07g00	03-07-21	17g00	Bàn giao CtyTNHH Xây Lắp 19/5 thi công kéo dây đầu nối từ trụ 77 đến trụ 77/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân xã Trường Hòa	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	
132	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91/36, 76/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	03-07-21	07g00	03-07-21	17g00	Bàn giao CtyTNHH Xây Lắp 19/5 thi công kéo dây đầu nối từ trụ 76/25 đến trụ 76/25/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân xã Trường Hòa	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	
133	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 91/36, 76/16 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	03-07-21	07g00	03-07-21	17g00	Bàn giao CtyTNHH Xây Lắp 19/5 thi công kéo dây đầu nối từ trụ 91/45 đến trụ 91/45/1 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	Đầu tư xây dựng	Áp Trường Thiện, Trường Cửu, Trường Xuân xã Trường Hòa	2_HT	Cắt 03LBFCO trụ 96 Nguyễn Văn Linh tuyến 474TĐ	
134	Nhánh rẽ 22kV trụ 341/30C/1 Trảng Cày tuyến 478SD	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Phát quang lưới điện hạ, cao áp từ trụ 341/30C/1 đến trụ 341/30C/74 tuyến 478SD	Phát quang	Không mất điện	4_CT	Không cắt điện	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
135	Trạm 320kVA Thanh Điền - 4 trụ 141/8 tuyến 476SD	03-07-21	07g30	03-07-21	17g00	- Thay dây hạ áp và phụ kiện từ trụ 141/6/7P đến trụ 141/6/7T, từ trụ 141/7B/7P đến trụ 141/7B/4T, từ trụ 141/8 đến trụ 141/8/12, từ trụ 141/9 đến trụ 141/9/12	Sửa chữa lớn	Áp Thanh Sơn xã Thanh Điền	4_CT	Cắt CB trạm 320kVA Thanh Điền - 4 trụ 141/8 tuyến 476SD	
136	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/65/2 Phước Thạnh tuyến 472TĐ	03-07-21	07g00	03-07-21	17g00	- Cho phép Xí Nghiệp Dịch Vụ trồng trụ, thay dây bọc, lắp phụ kiện từ trụ 42/65/53 đến trụ 42/65/106 tuyến 472TĐ - Thay dây trung áp và phát quang hành lang từ trụ 42/65/51 đến trụ 42/65/51/4 tuyến 472TĐ - Thay đá đỡ sứ, thay LA, FCO, lắp phụ kiện trạm, nâng độ cao MBA, thùng điện kế trạm trụ 42/65/100 tuyến 472TĐ	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp 5 xã Bàu Đồn; Áp Phước Chánh, Phước Đông, Phước Hòa, Phước Hội, Phước Tây xã Phước Thạnh	5_GD	- Cắt LBS + 3LTD trụ 128/135 Phước An tuyến 472TĐ - Cắt LBFCO trụ 42/65/51/1 + Tháo hotline trụ 42/65/51 Phước Hòa 2 tuyến 472TĐ - Cắt 3FCO + Tháo 3hotline trạm 250kVA trụ 42/65/100 Phước Hội 1 tuyến 472TĐ	
137	Nhánh rẽ 22kV trụ 42/65/2 Phước Thạnh tuyến 472TĐ	03-07-21	07g00	03-07-21	17g00	Thí nghiệm LBS trụ 42/65/2, 128/135 tuyến 472TĐ	Sử chữa thường xuyên	Áp 5 xã Bàu Đồn; Áp Phước Chánh, Phước Đông, Phước Hòa, Phước Hội, Phước Tây xã Phước Thạnh	5_GD	- Cắt LBS + 3LTD trụ 128/135 Phước An tuyến 472TĐ - Cắt 3LTD trụ 42/65/1 Phước Thạnh tuyến 471TĐ	
138	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/65/71B Phước Hòa 1 tuyến 472TĐ	03-07-21	07g00	03-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/71B đến trụ 42/65/71B/26 tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
139	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 42/65/77/1 Phước Thạnh - Phước Đông tuyến 472TĐ	03-07-21	07g00	03-07-21	17g00	Phát quang hành lang lưới điện trung hạ thế từ trụ 42/65/77/1 đến trụ 42/65/77/51 tuyến 472TĐ	Phát quang	Không mất điện	5_GD	Không cắt điện	
140	Trạm 2x25kVA trụ 42/65/51/4 Phước Hòa 7 tuyến 472TĐ	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x25kVA trụ 42/65/51/4 Phước Hòa 7 tuyến 472TĐ	
141	Trạm 50kVA trụ 42/65/44 Phước Bình 7 tuyến 472TĐ	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Phước Hòa xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 42/65/44 Phước Bình 7 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
142	Trạm 75kVA trụ 42/65/27 Phước Bình 10 tuyến 472TĐ	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp 5 xã Bàu Đồn	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 42/65/27 Phước Bình 10 tuyến 472TĐ	
143	Trạm 75kVA trụ 42/65/33/13 Phước Bình 9 tuyến 472TĐ	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Phước Đông xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 42/65/33/13 Phước Bình 9 tuyến 472TĐ	
144	Trạm 75kVA trụ 194/7/9/37/1 Long An 4 tuyến 476BC	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 194/7/9/34/6, trụ 194/7/9/41C/1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
145	Trạm 75kVA trụ 194/7/49 Long Hưng 1 tuyến 476BC	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 194/7/49/13, trụ 194/7/9/41C/1 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
146	Trạm 25kVA trụ 194/7/41 Long Hưng 13 tuyến 476BC	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 194/7/41/1/9 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
147	Trạm 50kVA trụ 194/7/59B/5P Long Hưng 15 tuyến 476BC	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 194/7/59B/2P/5 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
148	Trạm 50kVA trụ 194/7/5B/5 Ngã Tắc 2 tuyến 476BC	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 194/7/5B/20 (HT) tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
149	Trạm 50kVA trụ 171/10/6 Xóm Lò 7 tuyến 476BC	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/10/7/9 (HT) tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
150	Trạm 50kVA trụ 171/10/10 Xóm Lò 5 tuyến 476BC	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/10/19 (HT) tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
151	Trạm 25kVA trụ 171/15 Xóm Lò 6 tuyến 476BC	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/15, trụ 171/15P tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
152	Trạm 50kVA trụ 171/19 Xóm Lò 2 tuyến 476BC	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 171/19/6 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	
153	Trạm 75kVA trụ 160/11 Rừng Dầu 9 tuyến 476BC	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Lắp tụ bù hạ áp 1 pha trụ 160/11/6, trụ 160/11/15 tuyến 476BC	Sửa chữa thường xuyên	Không mất điện.	6_BC	Không cắt điện.	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
154	Trạm 50kVA trụ 83 XX 1 Lợi Thuận tuyến 479BC	03-07-21	08g00	03-07-21	11g30	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Áp Thuận Chánh xã Lợi Thuận	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 83 XX 1 Lợi Thuận tuyến 479BC	
155	Trạm 50kVA trụ 104/29/8 Bàu Tép 1 tuyến 476BC	03-07-21	08g00	03-07-21	11g30	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Áp Bàu Tép xã Tiên Thuận	6_BC	Cắt CB + FCO trạm 50kVA trụ 104/29/8 Bàu Tép 1 tuyến 476BC	
156	Trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 479BC	03-07-21	13g30	03-07-21	17g00	Thay công tơ trạm công cộng từ 1 chiều sang 2 chiều	Thay công tơ hai chiều	Khu phố 1 thị trấn Bến Cầu	6_BC	Cắt CB + 3FCO trạm 400kVA trụ 103B/4/1 Thị Trấn 1 tuyến 479BC	
157	Đường dây 22kV Trảng Bàng - An Hòa trụ 34 tuyến 471, 475TB	03-07-21	07g30	03-07-21	17g00	Chuyển đầu nối trung áp trụ 34, lắp LBS trụ 34/39, đầu nối trung áp trụ 34/68 đường dây 2 mạch tuyến 471, 475TB; phát quang hành lang	Đầu tư xây dựng	Khu phố Lộc An phường Trảng Bàng; phường An Hòa (trừ khu phố An Thới)	7_TBg	Cắt LBS và DS trụ 24 Lộc An tuyến 471TB Cắt LBS và DS trụ 20 Lộc An tuyến 475TB	
158	Tuyến 477 trạm 110kV Tân Hưng	03-07-21	06g00	03-07-21	17g00	Thi công sang lưới trung áp, lắp đặt phụ kiện thu hồi trụ trung áp từ trụ 36/51 đến trụ 36/125 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp 2, Trảng Ba Chân xã Suối Ngô, áp 7 xã Suối Dây	8_TC	Cắt Recloser +DS Trảng Ba Chân trụ 36/46B tuyến 477TH	
159	Tuyến 475 trạm 110kV Tân Hưng	03-07-21	06g00	03-07-21	17g00	Thi công sang lưới trung áp, lắp đặt phụ kiện thu hồi trụ trung áp từ trụ 36/125 đến trụ 36/168 tuyến 477TH	Sửa chữa lớn	Áp 1 xã Suối Ngô	8_TC	Cắt 3LBCO trụ 173/143 tuyến 475TH	
160	Khu vực huyện Tân Biên	03-07-21	08g00	03-07-21	17g00	Khắc phục tồn tại hệ thống đo đếm, thay công tơ định kỳ, tháo thanh lý công tơ, phát quang lưới điện	Sửa chữa thường xuyên	Không cắt điện	9_TB	Không cắt điện	
161	Trạm 15kVA trụ 128/4/1 Hàn Tiên Phước Trạch tuyến 472TĐ	04-07-21	08g00	04-07-21	17g00	Thay công tơ định kỳ	Thay công tơ	Hàn Tiên Phước Trạch	5_GD	Cắt 02 CB + FCO trạm 15kVA trụ 128/4/1 Hàn Tiên Phước Trạch tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QLVH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
162	Đường dây 22kV trụ 128/1 Gò Chùa đến trụ 128/135 Phước An tuyến 472TĐ	04-07-21	08g00	04-07-21	17g00	Lắp bổ sung chống sét van (LA) trụ 128/18, 128/39, 128/99, 42/65/28 và kết hợp phát quang hành lang từ trụ 128/1 đến trụ 128/135, từ trụ 128/26 đến trụ 128/26/19, từ trụ 128/29 đến trụ 128/29/10/6, từ trụ 128/45 đến trụ 128/45/8, từ trụ 128/61 đến trụ 128/61/24, từ trụ 128/65 đến trụ 128/65/86, từ trụ 128/72 đến trụ 128/72/7, từ trụ 128/95 đến trụ 128/95/4, từ trụ 128/101 đến trụ 128/101/7, từ trụ 128/122 đến trụ 128/122/4/32/4, từ trụ 128/122/4/16 đến trụ 128/122/4/16/31 tuyến 472TĐ.	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Chánh, Cây Da, Xóm Bỏ xã Hiệp Thạnh; Áp Phước Bình, Phước An xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt Recloser + 3LTD trụ 128/1 Gò Chùa tuyến 472TĐ	
163	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/29 Cây Da 1 tuyến 472TĐ	04-07-21	08g00	04-07-21	17g00	Thay dây AC 50mm2 thành ACXH 50mm2, lắp phụ kiện, từ trụ 128/29 đến trụ 128/29/10 tuyến 472TĐ.	Sửa chữa lớn năm 2021	Áp Cây Da xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt LBFCO + Tháo hotline trụ 128/29 Cây Da tuyến 472TĐ	
164	Trạm 75kVA trụ 128/27 Cây Da 1 tuyến 472TĐ	04-07-21	08g00	04-07-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Cây Da xã Hiệp Thạnh	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 128/27 Cây Da 1 tuyến 472TĐ	
165	Trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/10 Phước Bình 3 tuyến 472TĐ	04-07-21	08g00	04-07-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Phước Bình xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB + 02 FCO trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/10 Phước Bình 3 tuyến 472TĐ	
166	Trạm 75kVA trụ 128/107/7 Phước Bình 4 tuyến 472TĐ	04-07-21	08g00	04-07-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Phước Bình xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 75kVA trụ 128/107/7 Phước Bình 4 tuyến 472TĐ	
167	Trạm 25kVA trụ 128/122/4/16/24 Đồng Cây 3 tuyến 472TĐ	04-07-21	08g00	04-07-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Phước An xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt CB + FCO trạm 25kVA trụ 128/122/4/16/24 Đồng Cây 3 tuyến 472TĐ	

STT	Hạng mục, thiết bị đường dây	Thời gian dự kiến				Tóm tắt nội dung công việc	Lý do bảo dưỡng, sửa chữa	Khu vực mất điện	Đơn vị QL VH	Biện pháp an toàn	Ghi chú
		Bắt đầu		Kết thúc							
		Ngày	Giờ	Ngày	Giờ						
168	Trạm 2x25kVA trụ 128/122/4/16/21 Đồng Cây 1, Đồng Cây 1-1 tuyến 472TĐ	04-07-21	08g00	04-07-21	17g00	Thay TI định kỳ trạm	Thay TI	Áp Phước An xã Phước Thạnh	5_GD	Cắt 02CB + 02FCO trạm 25kVA trụ 128/122/4/16/21 Đồng Cây 1, Đồng Cây 1-1 tuyến 472TĐ	
169	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/72/1 Cây Da tuyến 472TĐ	04-07-21	08g00	04-07-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long cây trạm trụ 128/72/3 tuyến 472TĐ.		Áp Cây Da xã Hiệp Thạnh		Cắt LBFCO trụ 128/72/1 Cây Da 1 tuyến 472TĐ	
170	Nhánh rẽ 12,7kV trụ 128/95/1 Phước Bình 5 tuyến 472TĐ	04-07-21	08g00	04-07-21	17g00	Cho phép Cty CP Thăng Long cây trạm trụ 128/95/4 tuyến 472TĐ.		Áp Phước Bình xã Phước Thạnh		Cắt LBFCO trụ 128/95/1 Phước Bình 5 tuyến 472TĐ.	

Trong đó ký hiệu đơn vị quản lý vận hành:

+ 1_TP: Điện lực Thành phố Tây Ninh.
+ 2_HT: Điện lực Hòa Thành.
+ 3_DMC: Điện lực Dương Minh Châu.

+ 4_CT: Điện lực Châu Thành.
+ 5_GD: Điện lực Gò Dầu.
+ 6_BC: Điện lực Bến Cầu.

+ 7_TBg: Điện lực Trảng Bàng.
+ 8_TC: Điện lực Tân Châu.
+ 9_TB: Điện lực Tân Biên.